

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 16 авг по 23 авг 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
17.08.2024									
Воронково 35/10	10В15Ф	17 авг 19:14	17 авг 20:26	1:12	Обрыв провода на ВЛ-10 кВ, участок 220 опора № 20 фаза А.	Нет	Рыбницкий р-н	Воронково с.	672
Гидирим	10В7Ф	17 авг 19:28	17 авг 20:08	0:40	Прохождение грозового фронта.	Нет	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	96
18.08.2024									
Воронково 35/10	10В15Ф	18 авг 10:21	18 авг 11:40	1:19	Падение ветки на ВЛ-10 кВ, участок 209 пролёте опор № 6-7.	Нет	Рыбницкий р-н	Воронково с.	672
Слободская	10В2Т	18 авг 3:06	18 авг 4:12	1:06	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	Нет	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	921
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	567
20.08.2024									
РП- 8	ТП-325	20 авг 18:38	20 авг 19:20	0:42	Повреждение КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-325 из-за износа изоляции.	Нет	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 886
22.08.2024									
Дубоссары	10В20Ф	22 авг 17:41	22 авг 17:56	0:15	Повреждение изолятора 10 кВ из-за износа, на разъединителе № 5.	Котельная № 1. г.Дубоссары.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2 388
Каменка	10В4Ф	22 авг 16:17	22 авг 17:21	1:04	Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ, падением дерева на ВЛ в между опорами № 64/3 и № 64/4.	Нет	Каменский р-н	Валя-Адынке с.	71
								Константиновка с.	100
								Подоймица с.	482
23.08.2024									
Б.Западная 110/10	10В30Ф	23 авг 4:36	23 авг 5:16	0:40	Выход из строя КЛ-10 кВ ПС-Бендеры-Западная - РП-6 из-за износа изоляции.	Нет.	Бендерский р-н	Бендеры г.	1 061
Общий итог									8 916