

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 11 окт по 18 окт 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
11.10.2024									
Дубоссары	СШ1-10 кВ	11 окт 16:50	11 окт 17:03	0:13	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	г. Дубоссары: школы № 1, 4, 3; детсады Стелуца, Красная шапочка, Золотой ключик; котельные № 14, 16, 6; теплопункт школа № 3. Роги с. : школа, детсад, котельная.	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	57
								Дубоссары г.	8 503
								Роги с.	249
16.10.2024									
РБ-город	6В41Ф	16 окт 14:03	16 окт 14:36	0:33	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-551 - ТП-382 из за износа изоляции.	нет	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1 628
		16 окт 14:52	16 окт 15:16	0:24	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-551 - ТП-382 из за износа изоляции.	нет	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1 628