

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 13.09.2024 по 20.09.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Ленина 7 кв.74 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.09.2024г. 15.30	13.09.2024г. 16.20	0:50	устранено
2	ул. К. Маркса 146 кв.65 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.09.2024г. 13:55	14.09.2024г. 15:25	1:30	устранено
3	ул.Юности 58 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.09.2024г. 9.30	15.09.2024г. 12.00	2:30	устранено
4	ул.Космонавтов 6/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.09.2024г. 12.30	15.09.2024г. 13.30	1:00	устранено
5	ЦТП – «1-цд»: ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт.	замена трубопровода ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.09.24 8.20	16.09.24 15.00	6:40	Включено ГВС
6	ул. К. Либкнехта 76 кв.103 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.09.2024г. 09.00	16.09.2024г. 11.30	2:30	устранено
7	ул. Калинина 62а кв.11 з/блок (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.09.2024г. 10.20	16.09.2024г. 10.35	0:15	устранено
8	ул. Краснодарская 82 кв.50 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.09.2024г. 09.00	16.09.2024г. 13.00	4:00	устранено
9	ул. Краснодарская 36/17 кв.75 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.09.2024г. 09.00	16.09.2024г. 14.30	5:30	устранено
10	ул. Ленина 9 кв.47 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.09.2024г. 13.00	16.09.2024г. 15.30	2:30	устранено
11	п. Западный 17/4 кв.172 з/2под-да (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.09.2024г. 12.30	16.09.2024г. 18.30	6:00	устранено
12	ЦТП – «30-ц»: ул. Ленина 7-9 эт, 9 – 9 эт.ул. Восстания 46 – 9 эт., 63 – 10 эт..ул. Манойлова 18 – 9эт.. ул. Горького 37 – 9 эт..	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 8.25	17.09.24 17.15	8:50	Включено ГВС
13	ЦТП – «31-ц»: ул. 1Мая 56 – 10 эт..	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 8.25	17.09.24 17.15	8:50	Включено ГВС

14	ЦТП – «35-ц»: ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 8.25	17.09.24 17.15	8:50	Включено ГВС
15	ЦТП – «36-ц»: ул. Ларионова 35, 37, 39, 41, 43, 51- все 9 эт. ДС № 54.	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 8.25	17.09.24 17.15	8:50	Включено ГВС
16	ул. Текстильщиков 6,8	ремонтные работы на трубопроводе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 8.35	17.09.24 11.50	3:15	Включено ГВС
17	ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.	замена запорной арматуры в ЦТП		длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 9.50	17.09.24 11.00	1:10	Включено ГВС
18	ул. Космонавтов 2/2	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	17.09.24 9.00	17.09.24 11.00	2:00	Включено ГВС
19	ул. К.Либкнехта 70, 72, 74, 76, 78	рем. Работы ГУП "ВиВ"			17.09.24 10.50	17.09.24 16.30	5:40	Включено ГВС
20	ул.К.Либкнехта 189 кв.4 з/ст. (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.09.2024г. 20.00	17.09.2024г. 13.20	113:20	устранено
21	ул.Космонавтов 2/2кв.26 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.09.2024г. 09.00	17.09.2024г. 11.00	2:00	устранено
22	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.09.24 8.35	18.09.24 21.30	12:55	Включено ГВС
23	ЦТП-41 ц: ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.09.24 8.35	18.09.24 21.30	12:55	Включено ГВС
24	ул.Гвардейская, 21	ремонтные работы на ВВП			18.09.24 8.55	18.09.24 10.20	1:25	Включено ГВС
25	ул.Текстильщиков 26 кв.33 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2024г. 8:40	18.09.2024г. 15:00	6:20	устранено
26	ул. Одесская 84 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2024г. 8:50	18.09.2024г. 10:00	1:10	устранено
27	пер. Западный 19/7 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2024г. 9:55	18.09.2024г. 12:30	2:35	устранено
28	ул. Мира 50/13 кв. 29 з/д (7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2024г. 10:00	18.09.2024г. 14:30	4:30	устранено
29	ул. Мира 50/33 кв. 42 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.09.2024г. 10:10	18.09.2024г. 10:30	00:20	устранено
30	ЦТП – «13-Ок»: ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.09.24 8.30	19.09.24 10.30	2:00	Включено ГВС

31	ЦТП-"22-3":ул.Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	ремонтные работы на магистральном трубопроводе	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.09.24 8.40	19.09.24 10.10	1:30	Включено ГВС
32	ул.Гвардейская, 19, 23, 29	ремонтные работы на ВВП			19.09.24 10.30			Отключено ГВС
33	ул. 25 Октября 108 кв.108 з/ст (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 8:15	19.09.2024г. 15:55	7:40	устранено
34	ул. 25 Октября 108 к. 104 з/ст. (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 8:15	19.09.2024г. 15:55	7:40	устранено
35	ул. Космонавтов 65 кв. 10 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 9:00	19.09.2024г. 10:40	1:40	устранено
36	ул. Космонавтов 2/2 кв. 23 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 9:15	19.09.2024г. 13:20	4:05	устранено
37	ул. Кирпичный проезд 8 кв. 43 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 9:10	19.09.2024г. 15:00	5:50	устранено
38	ул. Юности 23 кв. 63 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 8:40	19.09.2024г. 11:30	2:50	устранено
39	ул. Курчатова 72 кв. 49 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.09.2024г. 9:00	19.09.2024г. 9:50	0:50	устранено

г.Днепрровск

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г.Слободзея и Слободзейский район

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Григориополь и Григориопольский район

г.Григориополь

1	Котельная №1	мигание эл.энергии			14.09.2024 18:02	14.09.24 18.10	0:08	Включено ГВС
г. Рыбница								
1	ул.Вершигоры,д.91 кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке	Износ материала	13.09.2024 15:45	14.09.2024 11:15	19:30:00	Устранено
2	ул.Ленина,д.8 кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Износ материала	13.09.2024 18:09	13.09.2024 18:35	0:26:00	Устранено
3	ул. Мичурина,29/3, кв.41	Течь стояка ГВС в квартире в перекрытии	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.09.2024 8:35	16.09.2024 12:35	4:00:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Замена запорной арматуры	Износ материала	16.09.2024 14:30	16.09.2024 16:30	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул.Гвардейская,23	Внутриквартильная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.09.2024 8:45	17.09.2024 15:18	6:33:00	Устранено
6	ул.Индустриальная д.24 кв.69	Течь с потолка	Течь канализации в перекрытии	Течь канализации ВиВ	12.09.2024 20:40	18.09.2024 14:30	137:50:00	Устранено
7	ул.Кирова д.124 кв.62	Течь с потолка	Течь из кв.72	Течь по халатности жильца	13.09.2024 2:05	18.09.2024 9:00	126:55:00	Устранено
8	пер.Промышленный д.2 кв.5	Лежак ГВС на тех. этаже	Течь американки	Не плотное соединение	18.09.2024 7:38	18.09.2024 7:55	0:17:00	Устранено

9	ул.Вершигоры д.119	Лежак ГВС на тех. этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.09.2024 8:50	18.09.2024 10:40	1:50:00	Устранено
10	ул. Кирова, 80а	ЦТП № 23	Течь водоподогревателя	Износ материала	18.09.2024 9:00	18.09.2024 12:15	3:15:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул.Вальченко д.47 кв.78	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	18.09.2024 9:30	18.09.2024 10:30	1:00:00	Устранено
12	ул.Гвардейская д.10	Лежак ГВС в подвале	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Причина повреждения не известна	18.09.2024 13:20			Подача ГВС без циркуляции
13	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП № 14	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Аварийное отключение электроэнергии	18.09.2024 14:40	18.09.2024 14:50	0:10:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП № 24	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Аварийное отключение электроэнергии	18.09.2024 14:40	18.09.2024 14:50	0:10:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул.Гвардейская д.10		Остановка циркуляционного насоса ГВС	Износ	18.09.2024 13:20	19.09.2024 10:00	20:40:00	Возобновлена циркуляция ГВС
16	ул. Гвардейская, 25	ЦТП № 6	Течь спускника на ЦТП	Коррозия металла в связи с износом	19.09.2024 9:35	19.09.2024 10:45	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
17	ул.Кирова д.126 кв.51	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на полотенцесушителе	Износ материала	19.09.2024 20:50	19.09.2024 21:00	0:10:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								