

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 18.10.2024 по 25.10.2024**

| № п/п              | Адрес возникновения повреждения  | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска ) | Продолжительность | Примечание               |
|--------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>г.Тирасполь</b> |  |   |                      |                     |   |  |                   |                          |
| 1                  | ТСШ № 16   | Течь батареи                                |                      |                     | 17.10.24 г 16.50                                  | 18.10.24 г 16.00   | 23:10             | Включено отопление       |
| 2                  | ТСШ № 5  | Трубопровод отопления                       |                      |                     | 18.10.24 г 13.05                                  | 18.10.24 г 16.00   | 2:55              | Включено отопление       |
| 3                  | ДС № 10  | Внутриквартирный трубопровод                |                      |                     | 18.10.24 г 9.50                                   | 18.10.24 г 17.00   | 7:10              | Включено отопление       |
| 4                  | ул.Милёва 2, ул.Юности 41  | Внутриквартирный трубопровод                |                      |                     | 18.10.24 г 13.10                                  | 19.10.24 г 2.05  | 12:55             | Включено отопление       |
| 5                  | ул.Гвардейская 27 -5 эт.   | Свищ до эл.узла                             |                      |                     | 18.10.24 г 15.30                                  | 18.10.24 г 18.00   | 2:30              | Включено отопление       |
| 6                  | Министерство экон.развития, ул.Советская 81, ул.Щусева 14                                  | Трубопровод отопления                       |                      |                     | 18.10.24 г 15.50                                  | 19.10.24 г 17.20   | 1 день 1:30       | Включено отопление       |
| 7                  | ул.К.Либкнехта 76  | Трубопровод отопления                       |                      |                     | 19.10.24 г 7.55                                   | 19.10.24 г 11.30   | 3:35              | Включено отопление       |
| 8                  | ул.Свердлова 74 ( 2 эл.уз.)  | Трубопровод отопления                       |                      |                     | 19.10.24 г 1.00                                   | 19.10.24 г 12.10   | 11:10             | Включено отопление       |
| 9                  | ул.Свердлова 74 ( 1 эл.уз.)  | По заявке СВДО                              |                      |                     | 19.10.24 г 9.05                                   | 19.10.24 г 10.25   | 1:20              | Включено отопление       |
| 10                 | ул.Комсомольская 11 (1/2 ж.дома)   | По заявке кв.48                             |                      |                     | 18.10.24 г 22.20                                  | 19.10.24 г 9.45  | 11:25             | Включено отопление       |
| 11                 | ул.Мира 50/33  | Стояк отопления в кв.                       |                      |                     | 18.10.24 г 23.15                                  | 19.10.24 г 14.40   | 15:25             | Включено отопление       |
| 12                 | ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт.<br>ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.             | Трубопровод отопления                       |                      |                     | 19.10.24 г 10.25                                  | 19.10.24 г 20.00   | 9:35              | Включено отопление       |
| 13                 | ул.Свердлова 92  | Стояк отопления в кв.                       |                      |                     | 19.10.24 г 11.45                                  | 19.10.24 г 16.30   | 4:45              | Включено отопление       |
| 14                 | ул.Космонавтов 41  | По заявке СВДО                              |                      |                     | 18.10.24 г 8.00                                   | 21.10.24 г 19.00   | 3 дня 11:00       | Включено отопление       |
| 15                 | ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики,<br>СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола. | Свищ на подогревателе ГВС                   |                      |                     | 19.10.24 г 13.45                                  | 19.10.24 г 17.20   | 3:35              | Включено отопление       |
| 16                 | Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.                        | Замена датчика управления в котельной       |                      |                     | 19.10.24 г 13.50                                  | 19.10.24 г 14.15   | 0:25              | Включено отопление и ГВС |
| 17                 | ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт.<br>ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.             | Трубопровод ГВС                             |                      |                     | 19.10.24 г 10.25                                  | 19.10.24 г 14.30   | 2:05              | Включено ГВС             |
| 18                 | ул.9 Января 63 А   | По заявке СВДО                              |                      |                     | 19.10.24 г 16.30                                  | 19.10.24 г 17.30   | 1:00              | Включено отопление       |
| 19                 | ул.Совхозная 71,73 част.дома   |   |                      |                     | 18.10.24 г 8.00                                   | 23.10.24 г 11.00   | 5 дней 3:00       | Включено отопление       |
| 20                 | ул.К.Либкнехта 150   | Трубопровод отопления в перекрытии          |                      |                     | 19.10.24 г 20.30                                  | 21.10.2024г. 19.00   | 47:30             | устранено                |
| 21                 | пер.Набережный 1 ( эл.уз.)   | Стояк отопления в кв.77                     |                      |                     | 19.10.24 г 24.00                                  | 20.10.24 г 10.00   | 10:00             | Включено отопление       |

|    |                                      |                          |                           |                                    |                    |                    |       |                     |
|----|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|---------------------|
| 22 | ул.Шевченко 81 Г,81 В                | Трубопровод отопления    |                           |                                    | 20.10.24 г 9.50    | 20.10.24 г 16.00   | 6:10  | Включено отопление  |
| 23 | ул.Луначарского 34                   | Батарея в кв.63          |                           |                                    | 20.10.24 г 10.25   | 20.10.24 г 15.30   | 5:05  | Включено отопление  |
| 24 | ул.Свердлова 74 ( 2 эл.уз.)          | Стояки в кв.157          |                           |                                    | 19.10.24 г 9.05    |                    |       | Отключено отопление |
| 25 | ул.Мира 30                           | Прочистка сопла          |                           |                                    | 20.10.24 г 11.40   | 20.10.24 г 13.20   | 1:40  | Включено отопление  |
| 26 | ул.Манойлова 25 (2 эл.уз.)           | Батарея в кв.82          |                           |                                    | 20.10.24 г 13.20   | 20.10.24 г 14.30   | 1:10  | Включено отопление  |
| 27 | ул.Краснодонская 44                  | Кран Маевского в кв.67   |                           |                                    | 20.10.24 г 15.00   | 20.10.24 г 15.10   | 0:10  | Включено отопление  |
| 28 | пер.Чкалова 47/7 ( 1 эл.уз.)         | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 20.10.24 г 16.00   | 20.10.24 г 21.20   | 4:20  | Включено отопление  |
| 29 | ул.Жуковского 13                     | Кран Маевского в кв.64   |                           |                                    | 20.10.24 г 19.10   | 20.10.24 г 20.10   | 1:00  | Включено отопление  |
| 30 | пер. Чкалова, 48 (5эт) з/д           | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 16.00 | 19.10.2024г. 20.00 | 20:00 | устранено           |
| 31 | ул. Федько, 36 (9 эт) з/пол дома     | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 17.00 | 19.10.2024г. 12.00 | 19:00 | устранено           |
| 32 | ул. Космонавтов, 6/3 (9эт) з/д       | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 18.00 | 19.10.2024г. 12.00 | 18:00 | устранено           |
| 33 | ул. Ленина 40 з/д (3 эт)             | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 19.00 | 19.10.2024г. 10.00 | 15.00 | устранено           |
| 34 | ул. Свердлова,74 (9эт) з/д           | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 20.00 | 19.10.2024г. 17.00 | 21.00 | устранено           |
| 35 | пер. Чкалова д. 49 (9эт) з/1 подъезд | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 21.00 | 19.10.2024г. 10.00 | 13.00 | устранено           |
| 36 | пг. Советская, 4 (4эт) з/д           | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 19.10.2024г. 2.00  | 19.10.2024г. 12.00 | 10:00 | устранено           |
| 37 | ул. Комсомольская, 11 (5 эт.)        | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 10.00 | 19.10.2024г. 11.00 | 11.00 | устранено           |
| 38 | ул.Сакриера, 57 б з/д (5эт)          | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.10.2024г. 16.00 | 20.10.2024г. 12.00 | 44:00 | устранено           |
| 39 | ул.Луначарского 34 з/д(9эт)          | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 19.10.2024г. 19.00 | 20.10.2024г. 1.00  | 6:00  | устранено           |
| 40 | ул. Краснодонская д. 34/2 з/д(9эт)   | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 19.10.2024г. 23.00 | 20.10.2024г. 12.00 | 13:00 | устранено           |
| 41 | пер. Труда 1, з/дом ( 4 эт.)         | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 20.10.2024г. 20.00 | 21.10.2024г. 13.00 | 17:00 | устранено           |

|    |  |                          |                           |                                    |                    |                    |             |                          |
|----|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 42 | ЦТП-4 ОК :ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.  | Подогреватель ГВС        |                           |                                    | 21.10.24 г 8.45    | 21.10.24 г 9.35    | 0:50        | Включено ГВС             |
| 43 | ул.Федько 18 А   | Трубопровод ГВС          |                           |                                    | 21.10.24 г 8.45    | 21.10.24 г 16.20   | 7:35        | Включено ГВС             |
| 44 | ул.Манойлова 66 а,б  | По заявке СВДО           |                           |                                    | 21.10.24 г 9.35    | 21.10.24 г 14.25   | 4:50        | Включено отопление       |
| 45 | Центральный корпус,пищеблок РГИВОВ   | Запали щёчки в задвижке  |                           |                                    | 21.10.24 г 11.40   | 21.10.24 г 13.50   | 2:10        | Включено отопление       |
| 46 | ул.Старого 127,129   | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 21.10.24 г 13.00   | 21.10.24 г 14.55   | 1:55        | Включено отопление и ГВС |
| 47 | ЦТП-3 К :ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все.<br>ул. Старого 127, 130- 5эт все.<br>ул. Октябрьская 4- 2г.  | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 21.10.24 г 14.10   | 21.10.24 г 14.50   | 0:40        | Включено ГВС             |
| 48 | ул.Старого 127,129   | Трубопровод ГВС          |                           |                                    | 21.10.24 г 13.20   | 21.10.24 г 16.00   | 2:40        | Включено ГВС             |
| 49 | ЦТП-10 З :ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - 4 эт.<br>ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт..<br>ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича" | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 21.10.24 г 14.35   | 21.10.24 г 15.20   | 0:45        | Включено отопление       |
| 50 | ул.Краснодонская 34/6 ( 1 эл.узел)   | Стояк отопления в кв.    |                           |                                    | 21.10.24 г 15.30   | 21.10.24 г 16.25   | 0:55        | Включено отопление       |
| 51 | пер. Западный 19/1 кв.22 з/ст (10эт.)  | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 21.10.2024г. 20:15 | 24.10.2024г. 14:00 | 65:45       | устранено                |
| 52 | пер. Западный 15 кв. 25 з/ст (9эт.)  | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 21.10.2024г. 20:25 |                    |             | не устранено             |
| 53 | ул.Свердлова 70 з/д(16эт)  | трубопровод ЦО           | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 23.10.2024г. 07.00 | 23.10.2024г. 11.20 | 4:20        | устранено                |
| 54 | ул.К.Либкнехта 70,70/1   | Трубопровод отопления    |                           |                                    | 22.10.24 г 8.30    | 22.10.24 г 18.30   | 10:00       | Включено отопление       |
| 55 | ул.Космонавтов 2/1,2/2,6/1,6/2,пер.Чкалова 47,47/1,47/2,47/3,47/4,47/5,47/6  | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 22.10.24 г 14.00   | 22.10.24 г 16.00   | 2:00        | Включено отопление       |
| 56 | ул.К.Либкнехта 130,134   | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 22.10.24 г 14.20   | 22.10.24 г 16.00   | 1:40        | Включено отопление       |
| 57 | ул.Восстания 103,105,ул.Свердлова 92   | Трубопровод отопления    |                           |                                    | 22.10.24 г 21.30   | 23.10.24 г 6.00    | 8:30        | Включено отопление       |
| 58 | ул.25 Октября 76   | Трубопровод отопления    |                           |                                    | 18.10.24 г 8.00    |                    |             | Отключено отопление      |
| 59 | ул.25 Октября 1,3,6,ул.Правды8,10,12,14,16   | Трубопровод ГВС          |                           |                                    | 23.10.24 г 8.50    | 23.10.24 г 14.40   | 5:50        | Включено ГВС             |
| 60 | Техникум коммерции ул.Ленина 1/3   | Трубопровод отопления    |                           |                                    | 18.10.24 г 8.00    | 23.10.24 г 9.40    | 5 дней 1:40 | Включено отопление       |
| 61 | пер.Чкалова 51   | Замена запорной арматуры |                           |                                    | 23.10.24 г 10.00   | 23.10.24 г 11.10   | 1:10        | Включено отопление       |

|    |  |                                  |                  |          |                                    |                    |                    |       |                    |
|----|--|----------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 62 | ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А - 5 эт., 143 - 10 эт., 145А- 9 эт., 145Б - 9 эт., 145В - 9 эт., 147- 10 эт., 149- 10 эт., ул. Кутузова 189 - 10 эт. | Свищ на калаче подогревателя ГВС |                  |          |                                    | 23.10.24 г 10.00   | 23.10.24 г 10.40   | 0:40  | Включено ГВС       |
| 63 | ул.Текстильщиков 24/3,24/4,24/5,ул.Одесская 145 а,б,в,г  | Замена запорной арматуры         |                  |          |                                    | 23.10.24 г 13.15   | 23.10.24 г 13.30   | 0:15  | Включено отопление |
| 64 | ул.Полецкого 28  | По заявке СВДО                   |                  |          |                                    | 23.10.24 г 13.45   | 23.10.24 г 14.10   | 0:25  | Включено отопление |
| 65 | пер.Чкалова 49   | Прочистка сопла                  |                  |          |                                    | 23.10.24 г 13.55   | 23.10.24 г 15.50   | 1:55  | Включено отопление |
| 66 | ул.Федько 10 Б   | Ремонтные работы                 |                  |          |                                    | 23.10.24 г 14.45   | 23.10.24 г 15.15   | 0:30  | Включено отопление |
| 67 | ул.25 Октября 87кв.72 з/полД.(9эт.)  | трубопровод ЦО                   | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 08.50 | 23.10.2024г. 10.30 | 1:40  | устранено          |
| 68 | ул.Жуковского 13 кв. з/Д.(5эт.)  | трубопровод ЦО                   | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 10.00 | 23.10.2024г. 11.00 | 1:00  | устранено          |
| 69 | ул.Манойлова 66Б,А кв.8 з/Д. (1 эт.)   | трубопровод ЦО                   | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 10.00 | 23.10.2024г. 12.35 | 2:35  | устранено          |
| 70 | ул.Х.Ботева 23кв.3 з/Д. (5эт.)   | трубопровод ГВС                  | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 10.45 | 23.10.2024г. 11.25 | 0:40  | устранено          |
| 71 | ул.1Мая 40 кв.з/Д. (10эт.)   | трубопровод ЦО                   | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 13.40 | 23.10.2024г. 14.20 | 0:40  | устранено          |
| 72 | ул.Свердлова 96 з/Д. (5эт)   | трубопровод ЦО                   | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 15.10 | 23.10.2024г. 18.00 | 2:50  | устранено          |
| 73 | ул.8 Марта 4а кв.3 з/Д. (2эт.)   | трубопровод ЦО                   | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 23.10.2024г. 17.45 | 24.10.2024г. 11:30 | 17:45 | устранено          |
| 74 | ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт., 24- 5эт.   | Трубопровод отопления            |                  |          |                                    | 24.10.24 г 9.00    | 24.10.24 г 15.10   | 6:10  | Включено отопление |
| 75 | ЦТП-12 Ц :Корпус Б.В.Г ПГУ   | Трубопровод отопления            |                  |          |                                    | 24.10.24 г 9.10    | 24.10.24 г 12.45   | 3:35  | Включено отопление |
| 76 | ЦТП-17 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт.   | Замена запорной арматуры         |                  |          |                                    | 24.10.24 г 9.20    | 24.10.24 г 9.45    | 0:25  | Включено отопление |
| 77 | ул. Текстильщиков 30 кв. 14 з/д (5эт.)   | трубопровод ГВС                  | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 24.10.2024г. 8:30  | 24.10.2024г. 14:50 | 6:20  | устранено          |
| 78 | ул. Советская 114 кв. 49 з/ст. (9эт.)  | трубопровод ГВС                  | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 24.10.2024г. 9:15  | 24.10.2024г. 15:40 | 6:25  | устранено          |
| 79 | п. Чкалова 47/2 кв. 69 з/д (9эт.)  | трубопровод ГВС                  | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 24.10.2024г. 9:50  | 24.10.2024г. 15:30 | 5:40  | устранено          |

|  |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 80   | ул. Крупская 1Б з/д (9эт.)   | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 8:50  | 24.10.2024г. 13:30 | 4:40        | устранено                |
| 81   | ул. Правды 16 кв.22 з/д (5эт.)   | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 9:00  | 24.10.2024г.13:30  | 4:30        | устранено                |
| 82   | ул. Юности 10/3 кв. 39 з/д (5эт.)                                      | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 8:30  | 24.10.2024г. 10:00 | 1:30        | устранено                |
| 83   | ул. К. Либкнехта 159Д з/1эл. уз. (6эт.)                                | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 9:30  | 24.10.2024г. 11:30 | 2:00        | устранено                |
| 84   | ул. Манойлова 36 з/д (9эт.)  | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 8:30  | 24.10.2024г. 9:10  | 0:40        | устранено                |
| 85   | ул. Строителей 52 з/д (9эт.)   | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 10:40 | 24.10.2024г. 16:00 | 5:20        | устранено                |
| 86   | ул. Свердлова 92 з/д (5эт.)  | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 10:40 | 24.10.2024г. 17:40 | 5:00        | устранено                |
| 87   | ул. Юности 58 з/д (9эт.)   | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 13:25 | 24.10.2024г. 15:40 | 2:15        | устранено                |
| 88   | ул. Краснодонская 34/4 кв.112 з/2эл.уз. (9эт.)                         | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 18:20 | 24.10.2024г. 20:20 | 2:00        | устранено                |
| 89   | ул.Манойлова 25 з/пол Д. (5эт.)  | трубопровод ЦО        | сквозная<br>металла | коррозия | длительная<br>эксплуатация<br>износ | 100% | 24.10.2024г. 21:20 |                    |             | не устранено             |
| <b>г.Днестровск</b>  |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| <b>с.Незавертайловка</b>   |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| 1  | ул.Горького 101  | трубопровод           |                     |          |                                     |      | 19.10.24 г 9:00    | 19.10.24 г 13:25   | 4:25        | Включено отопление и ГВС |
| 2  | ул.Чкалова 3   | трубопровод           |                     |          |                                     |      | 19.10.24 г 9:00    | 19.10.24 г 17:05   | 8:05        | Включено отопление и ГВС |
| <b>п.Первомайск</b>  |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| 1  | ул.Садовая 5 (1/2 ж.д.)  | Батарея               |                     |          |                                     |      | 19.10.24 г 0:30    | 19.10.24 г 11:30   | 11:00       | Включено отопление       |
| 2  | ул.Садовая 9   | Трубопровод отопления |                     |          |                                     |      | 21.10.24 г 10:50   | 21.10.24 г 14:20   | 3:30        | Включено отопление       |
| 3  | ул.Садовая 24  | 2 стояка отопления    |                     |          |                                     |      | 23.10.24 г 9:20    | 23.10.24 г 10:50   | 1:30        | Включено отопление       |
| <b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>   |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| <b>г.Слободзея</b>   |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| 1  | ул.Ленина 74 а   | внутриквартирный      |                     |          |                                     |      | 18.10.24 г 14:10   | 18.10.24 г 21:00   | 6:50        | Включено отопление       |
| 2  | ул.Комсомольская 99 В,101 А,88   | г.емийт запорной      |                     |          |                                     |      | 19.10.24 г 9:00    | 19.10.24 г 15:00   | 6:00        | Включено отопление       |
| 3  | Котельная № 1  | замена запорной       |                     |          |                                     |      | 19.10.24 г 12:15   | 19.10.24 г 14:30   | 2:15        | Включено отопление       |
| 4  | ул.Ленина 74 а, 74а, 54, ул. Каченко 22, 20, 24, ул. Комсомольская 101 | Трубопровод отопления |                     |          |                                     |      | 18.10.24 г 14:10   | 19.10.24 г 15:00   | 1 день 0:50 | Включено отопление       |
| <b>с.Парканы</b>   |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |
| 1  | Котельная № 2 : ДК   | Низкое давление газа  |                     |          |                                     |      | 19.10.24 г 14:20   | 20.10.24 г 11:15   | 20:35       | Включено отопление       |
| <b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>  |  |                       |                     |          |                                     |      |                    |                    |             |                          |

| г.Григоріополь               |   |                                |   |                                     |                  |                  |             |                                      |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1                            | Котельная № 1   | Отключение эл.энергии          |   |                                     | 21.10.24 г 9.50  | 21.10.24 г 10.10 | 0,013888889 | Включено отопление и ГВС             |
| 2                            | Котельная № 2 : ЦРБ   | Работы на газовом оборудовании |   |                                     | 21.10.24 г 10.10 | 21.10.24 г 10.45 | 0,024305556 | Включено отопление                   |
| 3                            | ул.Дзержинского 10 а  | Батарея в кв.3                 |   |                                     | 23.10.24 г 14.30 | 23.10.24 г 16.55 | 2:25        | Включено отопление                   |
| 4                            | ул.Шевченко 4 (1 эл.уз.)  | Замена запорной арматуры       |   |                                     | 24.10.24 г 9.20  | 24.10.24 г 10.20 | 1:00        | Включено отопление                   |
| с.Малашты                    |   |                                |   |                                     |                  |                  |             |                                      |
| 1                            | Котельная № 2 : Д/сад   | Замена сетевого насоса         |   |                                     | 23.10.24 г 9.55  | 23.10.24 г 11.20 | 1:25        | Включено отопление                   |
| г. Рыбница и Рыбницкий район |   |                                |   |                                     |                  |                  |             |                                      |
| г. Рыбница                   |   |                                |   |                                     |                  |                  |             |                                      |
| 1                            | ул. Кирова,124"А"   | Стояк отопления в квартире     | Течь крана на приборе отопления         | Износ материала                     | 18.10.2024 8:35  | 18.10.2024 15:20 | 6:45:00     | Устранено                            |
| 2                            | ул.Вальченко,91, кв.16  | Стояк отопления в квартире     | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 8:40  | 19.10.2024 10:00 | 25:20:00    | Устранено                            |
| 3                            | ул.Вальченко,45, кв.58  | Стояк отопления в квартире     | Течь стояка отопления                   | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 8:45  | 18.10.2024 10:00 | 1:15:00     | Устранено                            |
| 4                            | ул. Севастопольская, 24д  | ЦТП № 14                       | Остановка технологического оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 18.10.2024 9:00  | 18.10.2024 10:00 | 1:00:00     | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 5                            | ул. Севастопольская, 25а  | ЦТП № 24                       | Остановка технологического оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 18.10.2024 9:00  | 18.10.2024 10:00 | 1:00:00     | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 6                            | г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115;<br>МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125 | ЛГК № 32                       | Остановка котельного оборудования       | Аварийное отключение электроэнергии | 18.10.2024 10:20 | 18.10.2024 11:45 | 1:25:00     | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 7                            | ул. Мичурина,15, кв.77  | Стояк отопления в квартире     | Течь футорки                            | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 9:00  | 18.10.2024 9:50  | 0:50:00     | Устранено                            |
| 8                            | ул. Вальченко,103, кв.140   | Стояк ГВС в квартире           | Течь американки на полотенцесушителе    | Неплотное соединение                | 18.10.2024 10:20 | 18.10.2024 15:20 | 5:00:00     | Устранено                            |
| 9                            | ул. Гвардейская,6, кв.30  | Стояк отопления в квартире     | Течь футорки                            | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 11:00 | 18.10.2024 14:20 | 3:20:00     | Устранено                            |
| 10                           | ул. Кирова,110, кв.26   | Стояк отопления в квартире     | Свищ на приборе отопления               | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 11:35 | 18.10.2024 15:15 | 3:40:00     | Устранено                            |
| 11                           | ул. Заречная,16, кв.34  | Стояк отопления в квартире     | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 11:05 | 18.10.2024 15:15 | 4:10:00     | Устранено                            |
| 12                           | ул. Севастопольская,26, кв.13   | Стояк отопления в квартире     | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом  | 18.10.2024 13:45 | 18.10.2024 14:00 | 0:15:00     | Устранено                            |

|    |                            |                               |   |                                    |                  |                  |          |           |
|----|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| 13 | ул. Гвардейская,20, кв.66  | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления  | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 14:05 | 18.10.2024 15:30 | 1:25:00  | Устранено |
| 14 | ул. Победы,34, кв.48       | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления  | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 15:30 | 18.10.2024 16:30 | 1:00:00  | Устранено |
| 15 | ул. Вершигоры,103, кв.69   | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления  | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 16:45 | 18.10.2024 17:40 | 0:55:00  | Устранено |
| 16 | ул. Ленина,16, кв.23       | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления                                   | Износ материала                    | 18.10.2024 17:50 | 18.10.2024 20:20 | 2:30:00  | Устранено |
| 17 | ул. Мичурина,27/3, кв.59   | Течь с потолка                | Течь прибора отопления в кв.67                                    | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 18:10 | 20.10.2024 16:30 | 46:20:00 | Устранено |
| 18 | ул. Гвардейская,70, кв.2   | Лежак отопления на тех. этаже | Свиц на трубопроводе  | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 19:05 | 19.10.2024 13:00 | 17:55:00 | Устранено |
| 19 | ул. Гвардейская,74, кв.31  | Стояк отопления в квартире    | Течь водоразборного крана на приборе отопления                    | Износ материала                    | 18.10.2024 19:05 | 19.10.2024 13:00 | 17:55:00 | Устранено |
| 20 | ул. Мичурина,15, кв.33     | Стояк отопления в квартире    | Течь американки   | Не плотное соединение              | 18.10.2024 19:25 | 18.10.2024 21:00 | 1:35:00  | Устранено |
| 21 | ул. Победы, 24, кв.58      | Стояк отопления в квартире    | Течь футорки  | Износ материала                    | 18.10.2024 19:25 | 18.10.2024 20:30 | 1:05:00  | Устранено |
| 22 | ул.Вершигоры, 121, кв.137  | Стояк отопления в квартире    | Течь американки   | Не плотное соединение              | 18.10.2024 20:40 | 18.10.2024 21:30 | 0:50:00  | Устранено |
| 23 | ул. Победы, 34, кв.10      | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления                                   | Износ материала                    | 19.10.2024 0:15  | 19.10.2024 1:30  | 1:15:00  | Устранено |
| 24 | ул. Кирова, 88             | Стояк отопления в подвале     | Течь сплунника  | Износ материала                    | 19.10.2024 7:40  | 19.10.2024 8:00  | 0:20:00  | Устранено |
| 25 | ул. Гвардейская, 28, кв.54 | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления                                   | Износ материала                    | 19.10.2024 8:00  | 19.10.2024 8:25  | 0:25:00  | Устранено |
| 26 | ул. Вальченко, 35          | Лежак отопления в подвале     | Свиц на трубопроводе  | Коррозия металла в связи с износом | 19.10.2024 9:00  | 19.10.2024 13:00 | 4:00:00  | Устранено |
| 27 | ул. Маяковского, 44, кв.78 | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления                                   | Износ материала                    | 19.10.2024 9:25  | 19.10.2024 11:05 | 1:40:00  | Устранено |
| 28 | ул. Мичурина, 31/3, кв.23  | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления  | Коррозия металла в связи с износом | 19.10.2024 9:45  | 19.10.2024 11:35 | 1:50:00  | Устранено |
| 29 | ул. Грибоедова, 30, кв.35  | Стояк отопления в квартире    | В вышерасположенной квартире был открыт кран на приборе отопления | Течь по халатности                 | 19.10.2024 11:00 | 19.10.2024 11:15 | 0:15:00  | Устранено |

|    |                                   |                               |   |                                     |                  |                  |          |                                      |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 30 | ул. Кирова, 103, кв.3             | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом  | 19.10.2024 11:20 | 19.10.2024 12:00 | 0:40:00  | Устранено                            |
| 31 | ул. Мичурина, 31/3, кв.23         | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом  | 19.10.2024 14:55 | 19.10.2024 16:30 | 1:35:00  | Устранено                            |
| 32 | ул. Мичурина, 35, кв.111          | Стояк отопления в квартире    | Течь футорки                            | Коррозия металла в связи с износом  | 19.10.2024 15:30 | 20.10.2024 12:00 | 20:30:00 | Устранено                            |
| 33 | ул. Юбилейная, 51, кв.68          | Лежак отопления на тех. этаже | Течь сплутника                          | Износ материала                     | 19.10.2024 18:55 | 19.10.2024 19:15 | 0:20:00  | Устранено                            |
| 34 | ул. Вальченко, 29, кв.58          | Стояк ГВС в квартире          | Течь гибкого шланга                     | Износ материала                     | 19.10.2024 22:00 | 19.10.2024 22:25 | 0:25:00  | Устранено                            |
| 35 | ул. Юбилейная,67, кв.35           | Стояк отопления в квартире    | Течь стояка отопления                   | Коррозия металла в связи с износом  | 20.10.2024 9:00  | 21.10.2024 10:20 | 25:20:00 | Устранено                            |
| 36 | ул. Маяковского, 33 кв.51         | Стояк отопления в квартире    | Течь стояка отопления на пайке          | Износ материала                     | 20.10.2024 14:35 | 20.10.2024 16:30 | 1:55:00  | Устранено                            |
| 37 | ул. Вершигоры, 127/1 (подвал)     | Стояк отопления в подвале     | Течь стояка отопления на пайке          | Износ материала                     | 20.10.2024 17:10 | 21.10.2024 11:00 | 17:50:00 | Устранено                            |
| 38 | ул. Маяковского, 31, кв.8         | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления         | Износ материала                     | 20.10.2024 21:05 | 20.10.2024 21:25 | 0:20:00  | Устранено                            |
| 39 | ул. Ленина,47 кв.62               | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления         | Износ материала                     | 21.10.2024 8:35  | 21.10.2024 10:20 | 1:45:00  | Устранено                            |
| 40 | ул. Кирова,97 кв.15               | Стояк ГВС в квартире          | Течь крана на стояке ГВС                | Износ материала                     | 21.10.2024 9:00  | 21.10.2024 10:20 | 1:20:00  | Устранено                            |
| 41 | ул. Вальченко, 45 "а"             | ЦТП № 43                      | Остановка технологического оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 21.10.2024 9:40  | 21.10.2024 10:00 | 0:20:00  | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 42 | ул. Кирова,146                    | Лежак отопления в подвале     | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом  | 21.10.2024 11:10 | 21.10.2024 12:20 | 1:10:00  | Устранено                            |
| 43 | ул. Вальченко , д.15 (Школа № 10) | Лежак отопления в подвале     | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом  | 21.10.2024 11:40 | 21.10.2024 12:15 | 0:35:00  | Устранено                            |
| 44 | ул. Юбилейная, 67кв.45            | Стояк ГВС в квартире          | Течь полотенцесушителя                  | Коррозия металла в связи с износом  | 21.10.2024 12:45 | 21.10.2024 14:20 | 1:35:00  | Устранено                            |
| 45 | ул. Юбилейная , д.54 (Д/С № 9)    | Лежак отопления в группе      | Течь регистра                           | Коррозия металла в связи с износом  | 21.10.2024 14:15 | 21.10.2024 15:55 | 1:40:00  | Устранено                            |
| 46 | ул. Юбилейная,49                  | Лежак отопления в подвале     | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом  | 21.10.2024 14:40 | 21.10.2024 16:40 | 2:00:00  | Устранено                            |
| 47 | ул.Степная,2 "а"                  | Кот.№ 3                       | Остановка котельного оборудования       | Сгорел подпиточный насос            | 21.10.2024 15:00 | 21.10.2024 16:35 | 1:35:00  | Возобновлена подача тепловой энергии |

|    |                             |                               |   |                                    |                  |                  |          |  |
|----|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 48 | ул. Вальченко,43 кв.108     | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом | 21.10.2024 19:00 | 21.10.2024 19:40 | 0:40:00  | Прекрыт стояк отопления. Рем работы 22.10.24г.     |
| 49 | пр. Победы, 24 кв.50        | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления         | Износ материала                    | 21.10.2024 20:40 | 21.10.2024 21:00 | 0:20:00  | Устранено  |
| 50 | пр. Победы, 24 (подвал)     | Лежак отопления в подвале     | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом | 21.10.2024 21:20 | 22.10.2024 0:00  | 2:40:00  | Устранено  |
| 51 | ул. Вершигоры, 95 кв.33     | Стояк отопления в квартире    | Течь крана на приборе отопления         | Износ материала                    | 21.10.2024 22:42 | 21.10.2024 23:07 | 0:25:00  | Устранено  |
| 52 | ул. Мичурина ,35/б кв.22    | Стояк ГВС в квартире          | Течь полотенцесушителя                  | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 7:08  | 22.10.2024 7:25  | 0:17:00  | Устранено  |
| 53 | ул. Вальченко,43 кв.108     | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом | 21.10.2024 19:00 | 22.10.2024 16:45 | 21:45:00 | Устранено  |
| 54 | пр. Победы, 24 (подвал)     | Лежак отопления в подвале     | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом | 21.10.2024 21:20 | 22.10.2024 0:00  | 2:40:00  | Возобновлена подача тепловой энергии               |
| 55 | ул. Мичурина ,35/б кв.22    | Стояк ГВС в квартире          | Течь полотенцесушителя                  | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 7:08  | 22.10.2024 7:25  | 0:17:00  | Устранено  |
| 56 | ул. Вальченко,47            | Внутриквартальная сеть        | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 9:00  | 22.10.2024 13:30 | 4:30:00  | Возобновлена подача тепловой энергии               |
| 57 | ул. Маяковского,33, кв.3    | Лежак отопления в техподполье | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 9:20  | 22.10.2024 15:50 | 6:30:00  | Возобновлена подача тепловой энергии               |
| 58 | ул. Кирова,90, кв.35        | Стояк ГВС                     | Течь аварийного вентиля                 | Износ материала                    | 22.10.2024 9:20  | 22.10.2024 11:00 | 1:40:00  | Устранено  |
| 59 | ул. Кирова,137, кв.58       | Стояк отопления в квартире    | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 9:25  | 22.10.2024 13:50 | 4:25:00  | Возобновлена подача тепловой энергии               |
| 60 | ул. Комсомольская,38        | ЦТП № 4                       | Остановка технологического оборудования | Замена запорной арматуры           | 22.10.2024 13:25 | 22.10.2024 14:30 | 1:05:00  | Выполнено  |
| 61 | ул. Вершигоры,105 ( подвал) | Лежак отопления в подвале     | Свищ на трубопроводе                    | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 16:00 | 22.10.2024 18:40 | 2:40:00  | Возобновлена подача тепловой энергии               |
| 62 | ул. Вершигоры               | ЦТП № 25                      | Остановка сетевого насоса               | Сработала защита                   | 22.10.2024 18:50 | 22.10.2024 19:20 | 0:30:00  | Возобновлена подача тепловой энергии               |
| 63 | ул. Вершигоры,121 кв.139    | Стояк отопления в квартире    | Течь прибора отопления                  | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 20:20 | 22.10.2024 20:40 | 0:20:00  | Перекрыли краны на прибор отопления.Перемычки нет. |
| 64 | ул. Маяковского,50 кв.2     | Стояк отопления в квартире    | Вырвало глушку на тройнике              | Коррозия металла в связи с износом | 22.10.2024 21:15 | 22.10.2024 22:25 | 1:10:00  | Устранено  |
| 66 | ул. Вальченко,5 кв.27       | Стояк ГВС в квартире          | Течь аварийного вентиля                 | Износ материала                    | 23.10.2024 8:10  | 23.10.2024 10:30 | 2:20:00  | Устранено  |

|  |  |                            |                                   |                                     |                  |                  |          |  |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 67                                       | ул. Вальченко,35   | Лежак отопления в подвале  | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом  | 23.10.2024 8:35  | 23.10.2024 10:50 | 2:15:00  | Устранено  |
| 68                                       | г. Рыбница, ул. Вальченко, 69  | ЛГК № 36                   | Остановка котельного оборудования | Низкое Р воды в котловом контуре    | 23.10.2024 8:50  | 23.10.2024 9:35  | 0:45:00  | Возобновлена подача тепловой энергии                             |
| 69                                       | ул. Вальченко,97 кв.5  | Стояк ГВС в квартире       | Течь разводки                     | Износ материала                     | 23.10.2024 9:55  | 23.10.2024 11:05 | 1:10:00  | Устранено  |
| 70                                       | ул. Мичурина,31а кв.55   | Стояк ГВС в квартире       | Течь американки                   | Не плотное соединение               | 23.10.2024 10:25 | 23.10.2024 11:40 | 1:15:00  | Устранено  |
| 71                                       | ул. Мичурина,78  | Частная врезка отопления   | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом  | 23.10.2024 16:30 |                  |          | Перекрыты частные дома: ул. Мичурина 76, 78, 80; ул. Калинина 21 |
| 72                                       | ул. Вершигоры,121 кв.139   | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления            | Коррозия металла в связи с износом  | 22.10.2024 20:20 | 24.10.2024 10:00 | 37:40:00 | Устранено  |
| 74                                       | ул.Маяковского,50 кв.2   | Лежак отопления в квартире | Течь тройника на лежаке           | Износ материалла                    | 24.10.2024 8:25  | 24.10.2024 8:50  | 0:25:00  | Устранено  |
| 75                                       | ул.Юбилейная, 61 кв.3  | Стояк ГВС в квартире       | Течь полотенцесушителя            | Коррозия металла в связи с износом  | 24.10.2024 10:34 | 24.10.2024 14:30 | 3:56:00  | Устранено  |
| 76                                       | ул. Вершигоры,127/1 кв.68  | Стояк ГВС в квартире       | Течь стояка в перекрытии          | Коррозия металла в связи с износом  | 24.10.2024 11:03 | 24.10.2024 13:10 | 2:07:00  | Устранено  |
| 77                                       | ул. Мичурина,31/3 кв.1   | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления            | Коррозия металла в связи с износом  | 24.10.2024 13:10 |                  |          | Перекрыт стояк отопления по кухне. Рем. Работы 25.10.24г.        |
| 78                                       | ул. Комсомольская,38   | ЦТП № 4                    | Отключена подача ГВС на дома      | Замена запорной арматуры            | 24.10.2024 16:25 | 24.10.2024 17:25 | 1:00:00  | Возобновлена подача ГВС потребителям                             |
| 79                                       | ул. Мичурина,15 кв.87  | Стояк ГВС в квартире       | Течь по шахте с кв. 95            | Причина повреждения не известна     | 24.10.2024 23:00 |                  |          | Перекрыт стояк ГВС   |
| <b>Рыбницкий район</b>                   |  |                            |                                   |                                     |                  |                  |          |  |
| 1  | с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10                               | ЛГК № 16                   | Остановка котельного оборудования | Течь трубопровода отопления в школе | 17.10.2024 21:00 | 18.10.2024 16:30 | 19:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии                             |
| 2  | с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково | ЛГК № 19                   | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии  | 18.10.2024 14:30 | 18.10.2024 16:30 | 2:00:00  | Возобновлена подача тепловой энергии                             |
| 3  | с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1                               | ЛГК № 21                   | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии  | 18.10.2024 14:30 | 18.10.2024 16:30 | 2:00:00  | Возобновлена подача тепловой энергии                             |
| 4  | с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27                                | ЛГК № 25                   | Остановка котельного оборудования | Авария котла                        | 20.10.2024 9:00  | 20.10.2024 10:50 | 1:50:00  | Возобновлена подача тепловой энергии                             |
| <b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b> |  |                            |                                   |                                     |                  |                  |          |  |
| <b>г. Дубоссары</b>                      |  |                            |                                   |                                     |                  |                  |          |  |

|                                     |                                   |                                       |                                   |                                    |                  |                  |          |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 1                                   | ул. Дзержинского, 27 кв.8         | Лежак отопления в квартире            | Течь лежака отопления             | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 8:34  | 19.10.2024 10:42 | 26:08:00 | Устранено                            |
| 2                                   | ул. Геологов, 2 кв.8              | Лежак отопления в квартире            | Течь лежака отопления             | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 9:24  | 19.10.2024 10:42 | 25:18:00 | Устранено                            |
| 3                                   | Геологов 1 кв.1                   | Лежак ГВС в техподполье под лестницей | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 9:27  | 18.10.2024 11:27 | 2:00:00  | Устранено                            |
| 4                                   | Комсомольская 42 кв. 51           | Стояк отопления в квартире            | Течь крана маевского              | Не плотное соединение              | 18.10.2024 10:18 | 18.10.2024 15:34 | 5:16:00  | Устранено                            |
| 5                                   | Ломоносова 6а кв. 19              | Стояк отопления в квартире            | Течь американки                   | Не плотное соединение              | 18.10.2024 12:12 | 18.10.2024 12:32 | 0:20:00  | Устранено                            |
| 6                                   | Октябрьская 62 кв. 63             | Стояк отопления в квартире            | Течь крана маевского              | Не плотное соединение              | 18.10.2024 16:00 | 18.10.2024 16:24 | 0:24:00  | Устранено                            |
| 7                                   | Октябрьская 62 кв. 63             | Лежак отопления в подвале             | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 18:28 | 19.10.2024 13:28 | 19:00:00 | Устранено                            |
| 8                                   | Геологов 1 от кот №3              | Внутриквартирные сети отопления       | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 18:30 | 19.10.2024 20:35 | 26:05:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 9                                   | Пушкина 1 от кот №6               | Внутриквартирные сети отопления       | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 18:30 | 19.10.2024 17:00 | 22:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 10                                  | Ломоносова 8а кв. 37              | Стояк отопления в квартире            | Течь крана маевского              | Не плотное соединение              | 18.10.2024 19:18 | 18.10.2024 20:02 | 0:44:00  | Устранено                            |
| 11                                  | Октябрьская 54 кв. 18             | Течь отопление в перекрытии           | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 20:15 | 19.10.2024 12:15 | 16:00:00 | Устранено                            |
| 12                                  | ул.Набатная 18"а"кв.27            | Стояк отопления в квартире            | Течь крана маевского              | Износ материала                    | 20.10.2024 12:14 | 20.10.2024 14:15 | 2:01:00  | Устранено                            |
| 13                                  | ул.Фрунзе 48 кв.8                 | Стояк отопления в квартире            | Течь футорки                      | Коррозия металла в связи с износом | 20.10.2024 12:30 | 20.10.2024 13:00 | 0:30:00  | Устранено                            |
| 14                                  | ул. Дзержинского,6 ЛГК № 46       | Внутрикварт.порыв отопления           | свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 21.10.2024 15:00 | 21.10.2024 22:25 | 7:25:00  | Устранено                            |
| 15                                  | г.Дубоссары,ул.Шевченко,46        | ЛГК № 10                              | Остановка котельного оборудования | Авария ГУП ВиВ                     | 22.10.2024 8:50  | 22.10.2024 19:50 | 11:00:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 16                                  | г.Дубоссары,ул. Петровского,1     | ЛГК № 9                               | Остановка котельного оборудования | Авария ГУП ВиВ                     | 22.10.2024 8:50  | 22.10.2024 19:50 | 11:00:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| <b>Дубоссарский район</b>           |                                   |                                       |                                   |                                    |                  |                  |          |                                      |
| 1                                   | с. Дзержинское,ул.Совхозная д. 18 | Внутрикварт.порыв отопления           | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 19:15 | 20.10.2024 8:50  | 37:35:00 | Устранено                            |
| <b>г. Каменка и Каменский район</b> |                                   |                                       |                                   |                                    |                  |                  |          |                                      |
| <b>г. Каменка</b>                   |                                   |                                       |                                   |                                    |                  |                  |          |                                      |

|                        |   |                            |                                   |                                    |                  |                  |          |                                      |
|------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 1                      | ул.Кирова 274 кв.9  | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления            | Коррозия металла в связи с износом | 18.10.2024 19:10 | 19.10.2024 13:45 | 18:35:00 | Устранено                            |
| 2                      | пер. Вишневый 25 кв2  | Стояк отопления в квартире | Течь американки                   | Не плотное соединение              | 22.10.2024 9:00  | 22.10.2024 9:45  | 0:45:00  | Устранено                            |
| 3                      | ул.Зеленая,28   | Стояк отопления в квартире | Течь американки                   | Не плотное соединение              | 22.10.2024 10:10 | 22.10.2024 11:00 | 0:50:00  | Устранено                            |
| 4                      | ул. Ленина 5  | Стояк отопления в подвале  | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом | 23.10.2024 16:30 | 23.10.2024 18:40 | 2:10:00  | Устранено                            |
| <b>Каменский район</b> |   |                            |                                   |                                    |                  |                  |          |                                      |
| 1                      | с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобраз. средняя школа-детский сад";МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33           | ЛГК № 7                    | Остановка котельного оборудования | Авария котла                       | 18.10.2024 7:30  | 18.10.2024 9:30  | 2:00:00  | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 2                      | с.Валя-Адынка,ул.Мира,70б: МОУ «Валя-Адынская общеобразовательная основная школа-детский сад»   | ЛГК № 15                   | Остановка котельного оборудования | Авария котла                       | 22.10.2024 0:40  |                  |          | Запуск ЛГК 22.10.24г.                |
| 3                      | с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»  | ЛГК № 8                    | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 24.10.2024 9:30  | 24.10.2024 16:10 | 6:40:00  | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 4                      | с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33 | ЛГК № 7                    | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 25.10.2024 6:00  |                  |          |                                      |
| 5                      | с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»  | ЛГК № 8                    | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 25.10.2024 6:00  |                  |          |                                      |
| 6                      | с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»   | ЛГК №9                     | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 25.10.2024 6:00  |                  |          |                                      |