

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 23.08.2024 по 30.08.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная № 30 : ул.25 Октября 65	Подготовка к ОЗМ			19.08.24 г 9.00	23.08.24 г 10.00	4 дня 1:00	Включено ГВС
2	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт.	Свищ в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.08.24 г 8.40	23.08.24 г 11.20	2:40	Включено ГВС
3	котельная №22 ул.Свердлова, 80	аварийное отключение эл.энергии			26.08.24 г 2.35	26.08.24 г 3.40	0:55	Включено ГВС
4	котельная №22 ул.Свердлова, 80	авария ВК			26.08.24 г 5.30	26.08.24 г 6.45	1:15	Включено ГВС
5	ул. Комсомольская 5 кв. 69 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.08.2024г. 10:00	23.08.2024г. 19.00	9:00	устранено
6	пер. Западный 19/7 кв. 19 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.08.2024г. 19:25	23.08.2024г. 21:00	1:35	устранено
7	ул.Ларионова 35 кв.8 з/3ст.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.08.2024г. 00:00	24.08.2024г. 11:20	11:20	устранено
8	ул.Юности 17 кв.52 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 09.00	26.08.2024г. 11.00	2:00	устранено
9	ул.Юности 58/1 кв.67 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 09.00	26.08.2024г. 11.30	2:30	устранено
10	ул.Краснодонская 36 кв.41 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 09.00	26.08.2024г. 13.00	4:00	устранено
11	ул.25 Октября 108 кв.141 з/ст(16)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 09.00	26.08.2024г. 10.00	1:00	устранено
12	ул.Ларионова 35 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 10.00	26.08.2024г. 12.00	1:00	устранено
13	ул.Котовского 38 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 13.30	26.08.2024г. 14.00	16:30	устранено
14	ул.25 Октября 108 з/2Под.(16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 19.30	27.08.2024г. 11:30	16:00	устранено
15	пер.Чкалова 51,53 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.08.24 г 9.10	26.08.24 г 16.10	7:00	Включено ГВС
16	пер.Западный 19/7 -10 эт.	По заявке СВДО			26.08.24 г 9.40	26.08.24 г 16.10	6:30	Включено ГВС

17	ул. Ларионова 43 кв. 88 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.08.2024г. 9:50	27.08.2024г. 16:20	6:30	устранено
18	пер.Чкалова 51,53 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.08.24 г 8.40	27.08.24 г 16.50	8:10	Включено ГВС
19	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.08.24 г 12.15	27.08.24 г 16.20	4:05	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
20	Котельная № 31 :ул.25 Октября 65	Подготовка к ОЗМ			26.08.24 г 8.30	30.08.24 г		Отключено ГВС
21	ЦТП-4 Ц:ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.08.24 г 8.15	28.08.24 г 15.00	6:45	Включено ГВС
22	ул.К.Цеткин 12 Б,14 А -5 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.08.24 г 8.35	28.08.24 г 16.00	7:25	Включено ГВС
23	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.08.24 г 8.45	28.08.24 г 11.20	2:35	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
24	ул.Свердлова 70- 16 эт.	По заявке кв.79			28.08.24 г 8.50	28.08.24 г 10.30	1:40	Включено ГВС
25	ул.К.Либкнехта 74 -9 эт.	По заявке кв.108			28.08.24 г 9.00	28.08.24 г 15.00	6:00	Включено ГВС
26	ул. Комарова 9 кв.64 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.08.2024г. 17.30	27.08.2024г. 12.30	18:00	устранено
27	ул.К.Либкнехта 78 кв.37 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.08.2024г. 09.30	28.08.2024г. 15.00	5:30	устранено
28	ул.К.Маркса 5а кв.49 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	работы ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	28.08.2024г. 10.30	28.08.2024г. 12.00	1:30	устранено
29	пр-д Кирпичный 8 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.08.2024г. 14.00	28.08.2024г. 15.10	1:10	устранено
30	ул.Космонавтов 2/1,2/2,6/1,6/2 -9 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.08.24 г 8.50	29.08.24 г 12.00	3:10	Включено ГВС
31	ул.25 Октября 87 (1 подъезд) -9 эт.	По заявке кв.26			29.08.24 г 9.00	29.08.24 г 14.00	5:00	Включено ГВС
32	ул.25 Октября 108 ( 2 подъезд) -16 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.08.24 г 9.00	29.08.24 г 15.00	6:00	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
33	пер.Чкалова 53 -9 эт.	По заявке кв.29			29.08.24 г 13.20	29.08.24 г 14.40	1:20	Включено ГВС
34	ул.28 Июня 115 -10 эт.	Полотенцесушитель в кв.40	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.08.24 г 13.20	29.08.24 г 15.40	2:20	Включено ГВС
35	ЦТП-18 ОК/20 ОК :ул. Краснодарская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ремонтные работы на подкачивающих насосах			29.08.24 г 14.10	29.08.24 г 15.20	1:10	Включено ГВС
36	ул.Краснодонская 56 -9 эт.	Ремонтные работы			29.08.24 г 18.35	29.08.24 г 19.55	1:20	Включено ГВС

37	ул. 1 Мая 56 кв. 199 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.08.2024г. 10:00	29.08.2024г. 11:00	1:00	устранено
38	ул. 25 Октября 108 кв. 39 з/ст (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.08.2024г. 13:20	29.08.2024г. 15:00	1:40	устранено
39	ул. 28 Июня 115 кв. 40 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.08.2024г. 13:20	29.08.2024г. 15:40	2:20	устранено
40	ул. Краснодарская 56 кв.2 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.08.2024г. 18:00	29.08.2024г. 20:00	2:00	устранено

**г.Днестровск**

1	Техникум	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.08.24 г 19.30			Отключено ГВС
---	----------	-----------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------	--	--	---------------

**г.Слободзея и Слободзейский район**

**с.Сукля**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**г. Григориополь и Григориопольский район**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**г.Григориополь**

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**г. Рыбница и Рыбницкий район**

**г. Рыбница**

1	ул.Мичурина,д.25/3 кв.37	Стояк канализации	Течь канализации из кв.41	Износ материала	20.08.2024 11:00	23.08.2024 13:50	74:50:00	Устранено "ВиВ"
2	ул.Вальченко,д.27 кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентилля	Износ материала	24.08.2024 0:40	24.08.2024 14:15	13:35:00	Устранено
3	ул.Ленина,д.1 кв.73	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	24.08.2024 13:20	24.08.2024 14:40	1:20:00	Устранено
4	ул.Мичурина,д.31/3 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв. №34	Причина повреждения не известна	24.08.2024 14:00	25.08.2024 16:50	26:50:00	Устранено
5	ул. Севастопольская,26"А", кв.57	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв. №54 в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	24.08.2024 21:00			Перекрыт стояк ГВС
6	ул. Вершигоры, 95"А", кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	24.08.2024 22:20	24.08.2024 22:50	0:30:00	Устранено
7	ул. Мичурина,39, (магазин центр климата)	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв. №19 в перекрытии (металлопласт)	Износ материала	25.08.2024 10:30			Перекрыт стояк ГВС, рем. работы своими силами
8	ул.Вальченко,27"а"	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования	Плановое переключение электроэнергии	26.08.2024 5:00	26.08.2024 5:17	0:17:00	Налажена подача электроэнергии
9	ул.Вальченко,45"а"	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Плановое переключение электроэнергии	26.08.2024 5:00	26.08.2024 5:29	0:29:00	Налажена подача электроэнергии
10	ул.Вальченко,д.19	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.08.2024 5:52			Прекращена подача ГВС на дом. Рем.раб.на 26.08.24г.
11	ул. Севастопольская,26"А", кв.57	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв. №54 в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	24.08.2024 21:00	26.08.2024 10:10	37:10:00	Устранено
12	ул.Вальченко,д.19	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.08.2024 5:52	26.08.2024 11:40	5:48:00	Устранено

13	ул.Вальченко,45"а"	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Ревизия насоса	26.08.2024 8:40	26.08.2024 10:00	1:20:00	Устранено
14	ул.Вальченко,д.49, кв.138	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	26.08.2024 18:30	26.08.2024 19:05	0:35:00	Устранено
15	ул.Вальченко,д.81, кв.66	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	26.08.2024 20:55	26.08.2024 21:00	0:05:00	Устранено
16	ул.Мичурина,д.31/а, кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС (металлопласт)	Износ материала	26.08.2024 22:00	27.08.2024 10:20	12:20:00	Устранено
17	ул.Гвардейская,д.10, кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС (полипропилен)	Износ материала	27.08.2024 20:30	27.08.2024 22:20	1:50:00	Устранено
18	ул.Победы,д.18, кв.76	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	28.08.2024 8:40	28.08.2024 9:00	0:20:00	Устранено
19	пр-т Победы, 21а	ЦТП №20	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	28.08.2024 9:50	28.08.2024 13:40	3:50:00	Возобновлена подача ГВС
20	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	28.08.2024 13:25	28.08.2024 14:30	1:05:00	Возобновлена подача ГВС
21	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП №24	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	28.08.2024 13:25	28.08.2024 14:30	1:05:00	Возобновлена подача ГВС
22	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП №25	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	28.08.2024 13:25	28.08.2024 14:30	1:05:00	Возобновлена подача ГВС
23	ул. Индустриальная, 24а	ЦТП №26	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	28.08.2024 13:25	28.08.2024 14:30	1:05:00	Возобновлена подача ГВС
24	ул. Вальченко, 81, кв.7	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.08.2024 23:44	29.08.2024 1:40	1:56:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	28.08.2024 8:40	28.08.2024 8:50	0:10:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Моргулец ,1	Кот.№6 Швейная ф-ка	Остановка котельного оборудования	Плановые работы МГУП "Тирасполь трансгаз"	28.08.2024 9:00	28.08.2024 17:00	8:00:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Энергетиков ,15	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Плановые работы МГУП "Тирасполь трансгаз"	28.08.2024 9:00	28.08.2024 17:00	8:00:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул.Петровского ,1"а"	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Плановые работы МГУП "Тирасполь трансгаз"	28.08.2024 9:00	28.08.2024 17:00	8:00:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Шевченко ,46	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Плановые работы МГУП "Тирасполь трансгаз"	28.08.2024 9:00	28.08.2024 17:00	8:00:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Ворошилова	ЛГК №45	Остановка котельного оборудования	Плановые работы МГУП "Тирасполь трансгаз"	28.08.2024 9:00	28.08.2024 17:00	8:00:00	Возобновлена подача ГВС

<b>Дубоссарский район</b>	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
<b>г. Каменка и Каменский район</b>	
<b>г. Каменка</b>	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
<b>Каменский район</b>	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было