

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 30.08.2024 по 06.09.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная № 31 ул.25 Октября 65	Подготовка к ОЗМ			26.08.24 г 8.30	30.08.24 г 9.45	4 дня 1:15	Включено ГВС
2	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Ремонтные работы			30.08.24 г 9.00	30.08.24 г 19.30	10:30	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
3	ЦТП 41 Ц: ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт	Ремонтные работы			1.09.24 г. 10.10	1.09.24 г. 12.05	1:55	Включено ГВС
4	Котельная №20	авария горелки			1.09.24 г. 21.00	1.09.24 г. 22.00	1:00	Включено ГВС
5	ул.Правды4 кв.48 з/ст(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.09.2024г. 12:00	03.09.2024г. 08:00	44:00	устранено
6	ул.Мира 1 кв.25 з/ст(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.09.2024г. 09:40	03.09.2024г. 08:40	47:00	устранено
7	ул.Ларионова 43 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.09.2024г. 09:00	03.09.2024г. 16.00	7:00	устранено
8	ул.Строителей 52 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.09.2024г. 16.30	03.09.2024г. 18.30	2:00	устранено
9	ул.К.Либкнехта 72 кв.94 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.09.2024г. 09.00	04.09.2024г. 13.00	3:00	устранено
10	ул.К.Либкнехта 88 кв.45 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.09.2024г. 09.00	04.09.2024г. 13.30	3:30	устранено
11	ул.К.Цеткин 1/2 кв.63 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.09.2024г. 09.00	04.09.2024г. 13.10	3:10	устранено
12	ул. Мира 3 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.09.2024г. 09.00	04.09.2024г. 11.50	2:50	устранено
13	ул.Космонавтов 2/1 кв.43 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.09.2024г. 09.00	05.09.2024г. 14.00	5:00	устранено
14	ул.Космонавтов 4/2 кв.14 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.09.2024г. 09.00	05.09.2024г. 10.15	1:15	устранено
15	ул.Юности 58/1 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.09.2024г. 09.20	05.09.2024г. 11.00	1:40	устранено
16	ул.Юности 10/2 кв.40 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.09.2024г. 09.30	05.09.2024г. 13.30	4:00	устранено

17	ЦТП - 35 "Ц":ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3-9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	порыв теплотрассы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.09.24 15.00			Отключено ГВС
<b>г.Днестровск</b>								
1	Техникум	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.08.24 г 19.30			Отключено ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>с.Сукля</b>								
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная №1	неисправность насоса			2.09.24 г. 7.30	2.09.24 г. 11.10	3:40	Включено ГВС, работы
2	ул. Мира 10	замена трубопроводов (госпрограмма)			4.09.24 9.00			Отключено ГВС
3	ул. К.Маркса 180	работы провондт ГУП "ВиВ"			5.09.24 15.00			Отключено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	пр-т Победы, 5а	ЦТП №4	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	30.08.2024 10:20	30.08.2024 13:30	3:10:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое отключение эл.энергии	30.08.2024 13:00	30.08.2024 15:45	2:45:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП №24	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое отключение эл.энергии	30.08.2024 13:00	30.08.2024 15:45	2:45:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Вальченко,д.9 кв.259	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	31.08.2024 8:58	31.08.2024 9:29	0:31:00	Устранено
5	ул.Кирова,д.84/3 кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	31.08.2024 18:03	31.08.2024 19:08	1:05:00	Устранено
6	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	01.09.2024 11:55	01.09.2024 16:10	4:15:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул. Степная,17, кв.1	Стояк ГВС в квартире	Характер течи не определен	Причина течи не известна	02.09.2024 7:15	02.09.2024 9:30	2:15:00	Устранено
8	ул. Свердлова, 36в	ЦТП № 21	Замена запорной арматуры	Износ материала	03.09.2024 9:50	03.09.2024 10:40	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	03.09.2024 9:55	03.09.2024 12:00	2:05:00	Возобновлена подача ГВС
10	ул. Вершигоры,113, кв.96	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	03.09.2024 11:40	03.09.2024 14:30	2:50:00	Устранено
11	пр. Победы, д. 26 кв.34	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки(металлопласт)	Износ материала	03.09.2024 21:50	03.09.2024 22:30	0:40:00	Устранено

12	ул.Вершигоры,123	ЦТП №25	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое переключение эл.энергии	04.09.2024 0:25	04.09.2024 0:30	0:05:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул.Вершигоры,123	ЦТП №25	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое переключение эл.энергии	04.09.2024 0:25	04.09.2024 0:30	0:05:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул. Свердлова, 36в	ЦТП № 21	Ремонтные работы эл. оборудования	Износ материала	04.09.2024 9:00	04.09.2024 11:20	2:20:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул.Гвардейская,26 "а"	ЦТП № 5	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение эл.энергии	05.09.2024 8:30	05.09.2024 15:55	7:25:00	Возобновлена подача ГВС
16	ул.Б.Главана,11	ЦТП № 27	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	05.09.2024 12:50	05.09.2024 15:40	2:50:00	Возобновлена подача ГВС
17	ул.Б.Главана,3 "а"	ЦТП № 28	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	05.09.2024 12:50	05.09.2024 15:40	2:50:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул.Мичурина,д.35 кв.116	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.09.2024 15:32	05.09.2024 15:48	0:16:00	Устранено
19	ул. Комсомольская,32	ЦТП № 4	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	06.09.2024 5:20			Возобновление подачи ГВС, по факту завершения работ ГУП "ВиВ"
<b>Рыбницкий район</b>								
1	ГООУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	03.09.2024 8:55	03.09.2024 9:55	1:00:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								