

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию на 08.00 часов с 04.10.2024 по 11.10.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание	
<b>г.Тирасполь</b>									
1	ЦТП- «42-ц»: СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола, ул.Плецкого 28, ул.Мира 38	ремонтные работы на магистральном трубопроводе		длительная эксплуатация, износ 100%	4.10.24 7.05	4.10.24 20.00	12:55	Включено ГВС	
2	ЦТП – «4-ок»: ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.	ремонтные работы на ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	4.10.24 8.40	4.10.24 9.30	0:50	Включено ГВС	
3	РКБ	ремонт арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	4.10.24 10.25	4.10.24 17.10	6:45	Включено ГВС	
4	ул.Восстания, 91 ; пер.Мельничный, 25	ремонт арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	4.10.24 13.35	4.10.24 15.30	1:55	Включено ГВС	
5	ул. К. Маркса 120 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	04.10.2024г. 10:00	04.10.2024г. 14:00	4:00	устранено
6	ул. Свердлова 76 кв. 16 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	04.10.2024г. 17:20	04.10.2024г. 18:40	1:20	устранено
7	ЦТП – «48-ок»: ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	7.10.24 8.30	7.10.24 14.35	7:05	Включено ГВС	
8	ЦТП-1 ЦЕ :ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16/2,Кирпичный проезд 6, 8 –все 9 эт.	Свиц на подогревателе ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	7.10.24 13.05	7.10.24 13.50	0:45	Включено ГВС	
9	ул.Восстания 91 -9 эт.,пер.Мельничный 25 -4 эт.	Ремонтные работы			7.10.24 14.45	7.10.24 15.35	0:50	Включено ГВС	
10	ул. Каховская 12 кв.34 з/ст. (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	06.10.2024г. 10.30	07.10.2024г. 14.00	27:30	устранено
11	ул.Крупской 1 кв.93 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	07.10.2024г. 09.00	07.10.2024г.11.00	2:00	устранено
12	ул.К.Либкнехта 160 кв.94 з/Д. ((10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	07.10.2024г. 09.00	07.10.2024г.10.50	1:50	устранено
13	п.Западный 19/1 кв.94 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	07.10.2024г. 10.40	07.10.2024г.11.30	0:50	устранено
14	ул.К.Либкнехта 205/2 кв.31 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	07.10.2024г. 19.10	08.10.2024г. 8:00	24:50	устранено
15	ул. Манойлова 36 кв.77 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	08.10.2024г. 9:15	08.10.2024г. 13:50	4:35	устранено

16	пер. Западный 15/2 кв. 27 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	08.10.2024г. 9:00	08.10.2024г. 14:30	5:30	устранено
17	пер. Западный 19/6 кв. 67 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	08.10.2024г. 10:00	08.10.2024г. 12:30	2:30	устранено
18	ул. Каховская 5 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС ВиВ	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	08.10.2024г. 10:20	08.10.2024г. 12:30	2:10	устранено
19	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	Мигание эл.энергии				9.10.24 18.30	9.10.24 19.40	1:10	Включено ГВС
20	ул. Котовского 36 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	09.10.2024г. 08.30	09.10.2024г. 08.50	0:20	устранено
21	ул.Юности 18/2 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	09.10.2024г. 09.00	09.10.2024г. 09.30	0:30	устранено
22	ул.Федько 18 А,12А,10Б,10А -9 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%		10.10.24 8.40	10.10.24 15.25	6:45	Включено ГВС
23	ул.Краснодонская 82 кв.100 з/полД (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 08.30	10.10.2024г. 13.15	3:45	устранено
24	ул.К.Либкнехта 78 кв.115 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 09.00	10.10.2024г. 09.30	0:30	устранено
25	ул.9 Января 61 кв.46 з/блок (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 09.00	10.10.2024г. 10.30	1:00	устранено
26	ул. Манойлова 37 кв.59 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 08.30	10.10.2024г. 14.00	5:30	устранено
27	ул. Правды 16 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 09.00	10.10.2024г. 11.00	2:00	устранено
28	ул. Комарова 7 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 11.30	10.10.2024г. 12.15	0:45	устранено
29	ул. Кутузова 189 кв.52 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2024г. 10.00	10.10.2024г. 10.50	0:50	устранено

**г.Днепрровск**  
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

**г.Григоріополь**

1	ул.К.Маркса 180	Замена запорной арматуры				10.10.24 12.00	10.10.24 14.00	2:00	Включено ГВС
---	-----------------	--------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------	--------------

**г.Слободзея и Слободзейский район**

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

**г. Рыбница и Рыбницкий район**

**г. Рыбница**

1	ул.Вальченко, д.21, кв.219	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение		03.10.2024 9:10	04.10.2024 11:20	26:10:00	Устранено
---	----------------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	--	-----------------	------------------	----------	-----------

2	ул.Мичурина, д.25/4, кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь с под душевой кабины в кв.20	Течь канализации	03.10.2024 18:00	05.10.2024 13:00	43:00:00	Устранено
3	ул.Вальченко, д.27 кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь на соединении полотенцесушителя	Износ материала	04.10.2024 15:20	04.10.2024 16:50	1:30:00	Устранено
4	ул. Ленинградская, д.137, кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	05.10.2024 9:00	05.10.2024 9:40	0:40:00	Устранено
5	ул. Победы, д.28, кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	05.10.2024 10:20	05.10.2024 11:00	0:40:00	Устранено
6	ул.Вальченко, д.19 кв.46	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	05.10.2024 20:15	05.10.2024 20:50	0:35:00	Устранено
7	ул. Комсомольская, д.34 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Износ материала	05.10.2024 21:40	06.10.2024 13:00	15:20:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул. Комсомольская, д.34 кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.10.2024 19:40	06.10.2024 20:00	0:20:00	Устранено
9	ул.Мичурина, д.25/1, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС(металлопласт)	Износ материала	05.10.2024 21:27	07.10.2024 18:30	45:03:00	Устранено
10	ул.Вершигоры, д.119, 121, 123, 127	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.10.2024 10:00	08.10.2024 11:55	25:55:00	Устранено
11	ул.Мичурина, д.25/4, кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации в кв.20	Износ материала	07.10.2024 15:00	08.10.2024 9:10	18:10:00	Устранено
12	ул.Вершигоры, д.123 кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь амариканки	Износ прокладки	08.10.2024 10:20	08.10.2024 10:40	0:20:00	Устранено
13	ул.Вальченко, д.19 кв.125	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	08.10.2024 14:47	08.10.2024 15:10	0:23:00	Устранено
14	пр-т. Победы,5"а"	ЦТП №4	Остановка технологического оборудования	Замена запорной арматуры	09.10.2024 8:45	09.10.2024 10:00	1:15:00	Возобновлена подача ГВС.
15	ул.Вальченко, д.49 кв.61	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.10.2024 10:40	09.10.2024 10:50	0:10:00	Устранено
16	ул.1-й пер. Олега Кошевого,4/а кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	09.10.2024 19:45	09.10.2024 20:00	0:15:00	
17	ул.Кирова,д.84/3 тех.этаж	Стояк ГВС на тех.этаже	Свищ на стояке ГВС	Коррозия металла в связи с износом	10.10.2024 1:20	10.10.2024 11:00	9:40:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул. Б. Главана	ЦТП №27; 28	Остановка технологического оборудования	Замена запорной арматуры	10.10.2024 8:45	10.10.2024 16:00	7:15:00	Возобновлена подача ГВС
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.10.2024 8:20	07.10.2024 8:30	0:10:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Дубоссарский район</b>								
1	ул. Строителей , 1 от Кот № 4	Внутриквартальный порыв по ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.10.2024 12:45	10.10.2024 18:30	5:45:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было