

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов с 11.10.2024 по 18.10.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная ул.1 Мая 44 Б ,ЦТП-38 Ц :ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			11.10.24 9.00	11.10.24 11.00	2:00	Включено ГВС
2	ул.20 Партсъезда 15 а -5 эт.	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.10.24 9.45	11.10.24 17.10	7:25	Включено ГВС
3	ЦТП-35 Ц :ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3-9 эт, 5-5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			11.10.24 9.00	11.10.24 10.00	1:00	Включено ГВС
4	ул.1 Мая 52 -5 эт.	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.10.24 13.25	12.10.24 15.30	2:05	Включено ГВС
5	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35-5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	Поиск утечки теплоносителя			11.10.24 17.30	12.10.24 17.30	1 сутки	Включено ГВС
6	ул. К. Маркса 120 кв. 15 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС ВиВ	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.10.2024г. 11:50	12.10.2024г. 16:35	5:45	устранено
7	ул.Космонавтов 67 кв.80 з/п-д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.10.2024г. 03:15	13.10.2024г. 22:00	18:45	устранено
8	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35-5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	Трубопровод ГВС			14.10.24 г 8.05	14.10.24 13.50	5:45	Включено ГВС
9	ул.Комсомольская 8/1,8/2 -5 эт.оба	Ремонтные работы			14.10.24 г 8.45	14.10.24 14.00	5:15	Включено ГВС
10	ул.Космонавтов 2/1,2/2 -9 эт.оба	Ремонтные работы			14.10.24 г 9.50	14.10.24 18.30	8:40	Включено ГВС
11	пер. Чкалова 47/1 кв. 69 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.10.2024г. 09.00	14.10.2024г. 14.30	5:30	устранено
12	ул. Свердлова 86 кв. 30 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.10.2024г. 09.00	14.10.2024г. 09.10	0:10	устранено
13	ул. Комарова 7 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.10.2024г. 08.40	14.10.2024г. 10.00	1:20	устранено
14	ул. К. Либкнехта 132 кв. 33 з/д (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.10.2024г. 22:10	14.10.2024г. 10.10	12:00	устранено

15	ул. К. Маркса 120 кв.15 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.10.2024г. 13.30	14.10.2024г. 15.30	2:00	устранено
16	пр.Кирпичный 6,8,ул.Космонавтов 4/1,4/2,6/3,16/2 -9 эт. Все	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.24 г 13.30	15.10.24 15.00	1:30	Включено ГВС
17	ДС № 1 пер. Водопроводный, 7	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.24 г 14.50	16.10.2024 08.30	17:30	Включено отопление
18	ул.К.Либкнехта205/2 кв.1з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 08.30	15.10.2024г. 10.00	1:30	устранено
19	ул.Чапаева 143 кв.73 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 09.00	15.10.2024г. 21.0	12:00	устранено
20	ул.Юности 18/1 кв.25 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 08.40	15.10.2024г. 13.00	4:20	устранено
21	ул.Космонавтов16/2 кв.54 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 09:00	15.10.2024г. 11.00	2:00	устранено
22	ул.Краснодонская 50 кв.88 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 10.35	15.10.2024г. 11.45	1:10	устранено
23	ул.К.Либкнехта 96 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 13.00	15.10.2024г. 15.30	2:30	устранено
24	п.Чкалова 47/1 кв.15 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.10.2024г. 14.20	15.10.2024г. 15.35	1:15	устранено
25	ул.Текстильщиков 26,28,30,32,34,38,- 5 эт.все,ул.Одесская 141 -7 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.24 г 8.50	16.10.24 г 16.00	7:10	Включено ГВС
26	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78 -9 эт. Оба	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.24 г 9.25	16.10.24 г 10.30	1:30	Включено ГВС
27	ул.Гвардейская 42 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.24 г 13.50	16.10.24 г 16.30	2:40	Включено ГВС
28	ул. Ленина 7 кв.12 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.2024г. 8:50	16.10.2024г. 14:00	5:10	устранено
29	ул. Крупской 5 кв. 67 з/д (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.2024г. 9:00	16.10.2024г. 9:30	0:30	устранено
30	ул. Крупской 1Б кв. 98 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.2024г. 9:40	16.10.2024г. 11:30	1:50	устранено
31	ул. Юности 39 кв. 77 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.2024г. 9:40	16.10.2024г. 12:00	2:20	устранено

32	ул. Котовского 36 кв. 99 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.2024г. 9:30	16.10.2024г. 10:00	0:30	устранено
33	Суворовское училище	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.24 г 8.20	17.10.24 г 11.30	3:10	Включено ГВС
34	ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.24 г 11.00	17.10.24 г 13.25	2:25	Включено ГВС
35	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Течь подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.24 г 13.00	17.10.24 г 15.10	2:10	Включено ГВС
36	ТСШ № 16	Течь батареи	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.24 г 16.50			Отключено отопление
37	ул. Луначарского 30 кв. 86 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.2024г. 13:40	17.10.2024г. 17.00	27:20	устранено
38	ул.Котовского 36 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.2024г. 09:00	17.10.2024г. 10.00	1:00	устранено
39	ул.Юности 2/3 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.2024г. 09:00	17.10.2024г. 12.00	3:00	устранено
40	ул.Краснодонская 36/17 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.2024г. 09:00	17.10.2024г. 12.00	3:00	устранено
41	ул.Космонавтов 2/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.2024г. 09:00	17.10.2024г. 14.00	5:00	устранено
42	ул.Федько 10 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.2024г. 10.00	17.10.2024г. 11.00	1:00	устранено
43	ул.Луначарского 30 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.10.2024г. 13.30	17.10.2024г. 17.00	3:30	устранено
г.Днестровск										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г.Григоріополь										
1	ул.Кирова 2	По заявке ГУП"ВиВ"					14.10.24 г 10.55	14.10.24 г 16.15	5:20	Включено ГВС
2	ул.К.Маркса 180,182,ул.Ленина 13,ул.Чкалова 2	Прекращения на сетях					15.10.24 г 6.00	15.10.24 г 12.00	6:00	Включено ГВС
3	ул.Кирова 2	По заявке ГУП"ВиВ"					16.10.24 г 9.40	16.10.24 г 12.10	2:30	Включено ГВС
4	ДС "Сказка"	Течь батареи	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.10.24 г 17.05	17.10.24 г 10.05	17:00	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г. Рыбница и Рыбницкий район										
г. Рыбница										
1	ул.Вершигоры д.111 кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом			12.10.2024 12:25	12.10.2024 12:45	0:20:00	Устранено

2	ул. Б. Главана	ЦТП № 27	Свищ на калаче ВВП	Коррозия металла в связи с износом	14.10.2024 9:20	12.10.2024 12:45	0:25:00	Устранено
3	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.10.2024 5:30	15.10.2024 6:00	0:30:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.10.2024 5:30	15.10.2024 6:00	0:30:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.10.2024 5:30	15.10.2024 6:00	0:30:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Индустриальная, 24а	ЦТП № 26	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.10.2024 5:30	15.10.2024 6:00	0:30:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул.Гвардейская д.2а кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	15.10.2024 13:35	15.10.2024 13:55	0:20:00	Устранено
8	ул.Чапаева, 56 (Д/С № 18)	Лежак отопления	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.10.2024 8:40	16.10.2024 11:55	3:15:00	Устранено
9	ул. Б.Главана, 15/а подвал	Лежак ГВС	Течь спускника	Износ материала	16.10.2024 8:40	16.10.2024 11:55	3:15:00	Устранено
10	ул. Вальченко, 27	ЦТП № 42	Остановка	Авария ГУП ВиВ	16.10.2024 10:55	16.10.2024 14:40	3:45:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул. Вальченко, 45/а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Авария ГУП ВиВ	16.10.2024 10:55	16.10.2024 14:40	3:45:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Маяковского,43	Кот № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.10.2024 14:50	16.10.2024 16:15	1:25:00	Возобновлена подача теплоносителя
13	ул. Юбилейная, 51а	ЦТП № 11	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.10.2024 23:00	16.10.2024 23:25	0:25:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул.Вальченко д.29 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	17.10.2024 4:40	17.10.2024 10:00	5:20:00	Устранено
15	ул.Юбилейная , д.54 (Д/С № 9)	Лежак отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	17.10.2024 8:05	17.10.2024 11:55	3:50:00	Устранено
16	ул. Вальченко ,д. 37	Стояк ГВС в подвале	Течь резьбы на спускнике	Коррозия металла в связи с износом	17.10.2024 15:20	17.10.2024 16:30	1:10:00	Устранено
17	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.10.2024 5:00	18.10.2024 5:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.10.2024 5:00	18.10.2024 5:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.10.2024 5:00	18.10.2024 5:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
20	ул. Индустриальная, 24а	ЦТП № 26	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.10.2024 5:00	18.10.2024 5:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
21	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.10.2024 5:00	18.10.2024 6:00	1:00:00	Возобновлена подача теплоносителя

Рыбницкий район								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.10.2024 10:55	16.10.2024 11:20	0:25:00	Возобновлена подача теплоносителя
2	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.10.2024 14:40	16.10.2024 16:20	1:40:00	Возобновлена подача теплоносителя
3	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.10.2024 5:40	17.10.2024 7:30	1:50:00	Возобновлена подача теплоносителя
4	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.10.2024 11:55	17.10.2024 14:30	2:35:00	Возобновлена подача теплоносителя
5	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Авария сетевых насосов	17.10.2024 14:15	17.10.2024 15:00	0:45:00	Возобновлена подача теплоносителя
6	с Андреевка,ул.Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Течь трубопровода отопления в школе	17.10.2024 21:00			Отключено отопление
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Фрунзе ,46 от кот.№ 1 АТП	Прорыв внутриквартальных сетей по отоплению,ДУ-133 (подача)	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.10.2024 11:20	17.10.2024 21:40	10:20:00	Возобновлена подача теплоносителя
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Авария котла	18.10.2024 7:30			Отключено отопление