

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"**

**СВОДНАЯ по состоянию с 26.07.2024 г. по 02.08.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП-10 З :ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - 4 эт. ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт.. ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича"	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.07.24 г 16.55	28.07.24г. 16.30	23:35	Отключено ГВС
2	ЦТП-9 ОК :ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			29.07.24 г 8.50	29.07.24 г 15.50	7:00	Включено ГВС
3	ул. Юности 10/4 кв.43 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 9:10	29.07.2024г. 13:10	3:00	устранено
4	ул. Комсомольская 9 кв.57 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 9:00	29.07.2024г. 11:30	2:30	устранено
5	пер.Набережный 1 кв.54 з/д (8эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 9:20	29.07.2024г. 10:35	1:15	устранено
6	ул. Ларионова 51 кв.11 з/полдома (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 9:25	29.07.2024г. 13:20	3:55	устранено

7	ул. Космонавтов 65 кв.89 з/пд. (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 9:40	29.07.2024г. 11:00	1:20	устранено
8	ул. Космонавтов 4/2 кв.56 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 9:00	29.07.2024г. 14:00	5:00	устранено
9	ул. Текстильщиков 40А кв.349 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2024г. 13:10	29.07.2024г. 14:15	1:05	устранено
10	ул. К.Либкнехта 94 кв.61 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 08.30	30.07.2024г. 16.30	8:00	устранено
11	ул. 28 Июня 123 кв.20 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 09.00	30.07.2024г. 13.00	4:00	устранено
12	ул. К.Либкнехта 78 кв.117 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 09.00	30.07.2024г. 11.00	2:00	устранено
13	ул. Манойлова 54 кв.5 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 09.00	30.07.2024г. 13.00	4:00	устранено
14	ул. Каховская 3 кв.20 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 09.00	30.07.2024г. 11.00	2:00	устранено

15	ул. К. Маркса 169 кв.65 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 12.00	30.07.2024г. 15.00	3:00	устранено
16	ул. К. Маркса 129 кв.9 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 09.00	30.07.2024г. 13.30	4:30	устранено
17	ул. Гвардейская 42а кв.21 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 09.30	30.07.2024г. 15.00	5:30	устранено
18	ул. Юности 58/2 кв.45 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 15.00			не устранено
19	ЦТП-36 Ц ,35 Ц,31Ц,30Ц :ул. Ленина 7-9 эт, 9 – 9 эт,ул. Восстания 46 – 9 эт., 63 – 10 эт.,ул. Манойлова 18 – 9эт., ул. Горького 37 – 9 эт.,ул. 1Мая 56 – 10 эт.,ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов ул. Ларионова 35, 37, 39, 41, 43, 51- все 9 эт. ДС № 54.	Ремонтные работы на магистральном трубопроводе				31.07.24 г 8.40	31.07.24 г 19.20	10:40	Включено ГВС
20	ул.Юности 42 -9 эт.	По заявке кв.46				31.07.24 г 8.30	31.07.24 г 10.30	2:00	Включено ГВС
21	ул.Юности 60/4 - 9 эт.	По заявке кв.39				31.07.24 г 9.00	31.07.24 г 13.10	4:10	Включено ГВС

22	ул. Юности 58/2 кв.45 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2024г. 15.00	31.07.2024г. 14.25	14:25	устранено
23	ул.К.Маркса 151/153 кв.23 з/ст. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	31.07.2024г. 11.25	31.07.2024г. 13.45	2:20	устранено
24	ул. Гвардейская 42 кв.44 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	1.08.2024г. 9:30	1.08.2024г. 12:00	2:30	устранено
25	ул. Комсомольская 6 кв.49 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	1.08.024г. 9:00	1.08.2024г. 14:40	5:40	устранено
26	ул.Свердлова 45 а -3 эт.	Распределительный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%	27.07.24 г 11.25	1.08.24 г 10.00	4 дня 22:35	Включено ГВС
27	ЦТП-41 Ц :ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт.	Ремонтные работы				1.08.24 г 8.45	1.08.24 г 14.00	5:15	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
28	ул.Федько 36 (1/2 ж.д.) -9 эт.	По заявке кв.16				1.08.24 г 9.10	1.08.24 г 12.30	3:20	Включено ГВС
29	пгт.Новотираспольский ул.Советская 15 -4 эт.,19 -3 эт.	Ремонтные работы				1.08.24 г 9.10	1.08.24 г 13.00	3:50	Включено ГВС

30	ул.Космонавтов 6 (1 стояк) -9 эт.				1.08.24 г 9.00	1.08.24 г 14.40	5:40	Включено ГВС
		По заявке кв.49						
31	ул.Гвардейская 42 -9 эт.				1.08.24 г 9.30	1.08.24 г 12.00	2:30	Включено ГВС
		По заявке кв.44						
32	ул.Краснодонская 56 ( 7,8 подъезды) -9 эт.				1.08.24 г 9.30	1.08.24 г 13.30	4:00	Включено ГВС
		По заявке кв.						
33	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.				1.08.24 г 9.00	1.08.24 г 16.50	7:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
		Ремонтные работы						
34	ул.Крупская 1 Б -9 эт.		сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.07.24 г 16.55	1.08.24 г 12.00	19:05	Включено ГВС
		Трубопровод ГВС						
35	ЦТП-10 Ц :ул. 25 Октября 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 111 – 2 эт. ул. Мира 24.				1.08.24 г 14.00	1.08.24 г 14.05	0:05	Включено ГВС
		Прочистка фильтра перед подогревателем ГВС						
<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Котовского 19	Адресная программа			26.07.24 г 10.40	26.07.24 г 15.15	4:35	Включено ГВС
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Кирова,д.124 кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ГВС в кв. 24	Жилец поломал разводку	25.07.2024 18:06	26.07.2024 15:00	20:54:00	Устранено

2	пр.Победы,д.21	Стояк ГВС в подвале.	Замена вентиля на стояке ГВС в подвале.	Износ материала	26.07.2024 8:20	26.07.2024 9:00	0:40:00	Устранено
3	ул.Вершигоры,д.119 кв.44	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	29.07.2024 7:48	29.07.2024 10:14	2:26:00	прекращена подача ГВС по стояку,рем.раб.будут производиться по факту предоставления
4	ул.Вальчеко,д.33	Ввод по ГВС на 2; 3-й подъезды	Переврезка ввода ГВС	Плановые ремонтные работы	29.07.2024 9:35	29.07.2024 12:04	2:29:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул.Вальчеко,д.27 кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	29.07.2024 10:54	29.07.2024 11:42	0:48:00	Устранено
6	ул.Б.Главана,11"а"	ЦТП № 27	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	29.07.2024 12:42	29.07.2024 15:37	2:55:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул.Б.Главана,3"а"	ЦТП № 28	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	29.07.2024 12:42	29.07.2024 15:43	3:01:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул.Севастопольская,д.28"а" кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	29.07.2024 15:22	29.07.2024 17:09	1:47:00	Устранено
9	ул.Кирова д.80 кв.88	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	30.07.2024 5:20	30.07.2024 5:40	0:20:00	Закрыт дом.Рем. работы 30.07.24г.
10	ул.Вершигоры,д.119 кв.44	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	29.07.2024 7:48			Прекращена подача ГВС по стояку,рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру № 52

11	ул.Кирова д.80 кв.88	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	30.07.2024 5:20	30.07.2024 10:00	4:40:00	Устранено
12	пер. Промышленный,4	ЦТП № 22	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	30.07.2024 9:30	30.07.2024 16:00	6:30:00	Возобновлена подача ХВС
13	ул.Мичурина,д.31/3 кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки в кв. 38	Течь по халатности	31.07.2024 10:35	31.07.2024 19:10	8:35:00	Устранено
14	ул.Гвардейская,д.22 кв.64	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка (полипропилен)	Не плотное соединение	31.07.2024 12:30			Перекрыт стояк. Будут устранять самостоятельно
15	пр. Победы, 5/а	ЦТП № 4	Замена запорной арматуры	Износ материала	01.08.2024 9:30	01.08.2024 10:40	1:10:00	Устранено
16	ул.Кирова,д.127,129,131,133,137,139,143,145,147; ул.Ленина д.16,18,20	Внутриквартальная сеть ГВС	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	01.08.2024 11:30	01.08.2024 16:35	5:05:00	Устранено
17	ул.Кирова, д. 90 (подвал)	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Износ материала	01.08.2024 14:30	01.08.2024 15:35	1:05:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								

1	ул.Геологов,12	ЛГК № 3	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	31.07.2024 9:00	31.07.2024 15:00	6:00:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								