

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов с 27.10.2024 по 04.09.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
г.Тирасполь								
1	ЦТП – «3-ок»: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт	ремонтные работы на ЦТП		длительная эксплуатация, износ 100%	27.09.24 8.20	27.09.24 9.00	0:40	Включено ГВС
2	ЦТП – «27-ц»: ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт	рем. Работы на ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.09.24 9.45	27.09.24 10.55	1:10	Включено ГВС
3	ул.Луначаского 28, 30, 32, 25 Октября 75, Котовского 29	рем. Работы на трубопроводе			27.09.24 9.45	27.09.24 12.55	3:00	Включено ГВС
4	ул. Одесская 141	течь в кв.			28.09.24 5.45	28.09.24 11.50	6:05	Включено ГВС
5	ЦТП – «1-цд»:ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт. ЦТП – «1-це»:ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16/2,Кирпичный проезд 6, 8 –все 9 эт. ЦТП – «2-ц»:ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт. ЦТП – «37-ц»:ул. Шевченко 81Г – 3 эт., 83/1 -10 эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13 эт	порыв ГУП "ВиВ"			28.09.24 6.30	28.09.24 11.00	4:30	Включено ГВС
6	ЦТП – «6-э»:ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт. 159Е, 159Ж - 9 эт.	порыв ГУП "ВиВ"			29.09.24 9.30	29.09.24 16.15	6:45	Включено ГВС
7	ЦТП – «4-ц»: ул. Котовского 34, 36, ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.. ЦТП – «9-ца»: ул. К.Маркса 146 – 5 эт., 151/153 – 4 эт, 165 – 5 эт, 167 – 5 эт., 169 – 5 эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3 эт., 300 – 9 эт., 304– 9 эт, 308– 9 эт. ул. Ленина 19– 5 эт, 28– 5 эт, 34– 2 эт. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ЦТП – «19-ц»: ул. 25 Октября 87,ул. Манойлова 36 – все 9 эт.. ЦТП – «33-ц»: ул. К.Маркса 120 -9 эт	порыв ГУП "ВиВ"			29.09.24 10.30	29.09.24 23.00	12:30	Включено ГВС
8	ул. Краснодарская 72, 76, 80, 82, 84, Дс №19	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	30.09.24 8.30	30.09.24 14.20	5:50	Включено ГВС
9	ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт	рем. Работы на ВВП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.09.24 9.00	30.09.24 11.15	2:15	Включено ГВС
10	ул.Комсомольская 2/3	заявка			30.09.24 10.30	30.09.24 11.00	0:30	Включено ГВС
11	ул. Краснодарская 46 кв. 64 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.09.2024г. 9:00	30.09.2024г. 13:00	4:00	устранено

12	пер. Западный 19/1 кв. 94 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 9:30	30.09.2024г. 16:40	7:10	устранено
13	ул. Юности 60/4 кв. 4 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 10:20			не устранено
14	ул. 1 Мая 56 кв. 140 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 9:25	30.09.2024г. 18:25	9:00	устранено
15	ул. Гвардейская 29 кв. 74 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 10:30	30.09.2024г. 17:45	7:15	устранено
16	ул. Коаснодонская 82 кв. 84 з/под-да (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 13:15	30.09.2024г. 14:10	0:55	устранено
17	ул. Луначарского 28 кв. 64 з/д (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 15:00	30.09.2024г. 15:35	0:35	устранено
18	ЦТП – «1-ок»: ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5 эт	ремонт трубопровода ГВС			длительная эксплуатация, износ 100%		1.10.24 8.30	1.10.24 10.00	1:45	Включено ГВС
19	ЦТП – «43-ок-А»: ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт. ЦТП – «43-ок-Б»: ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	порыв УВКХ					1.10.24 10.25	1.10.24 22.30	12:05	Включено ГВС
20	ул. Юности 60/4 кв. 4 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.09.2024г. 10:20	01.10.2024г. 11.00	24:40	устранено
21	ул.Юности 4/3 кв.32 з/поддома(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 08.30	01.10.2024г. 14.00	5:30	устранено
22	ул.К.Либкнехта 160 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 09.00	01.10.2024г. 13.30	4:30	устранено
23	ул.Юности 39 кв.24 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 09.00	01.10.2024г. 11.00	2:00	устранено
24	ул.Краснодонская 33 кв.33 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 09.00	01.10.2024г. 11.00	2:00	устранено
25	ул.Федько 18 кв.37 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 09.30	01.10.2024г. 13.30	4:00	устранено
26	пер.Чкалова 47/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 10.00	01.10.2024г. 14.00	4:00	устранено
27	пер.Чкалова 54 кв.6 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.10.2024г. 09.00	01.10.2024г. 10.30	1:30	устранено

28	ул.25 Октября 87 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	01.10.2024г. 10.00	01.10.2024г. 17.00	7:00	устранено
29	ЦТП – «31-ц»: ул. 1Мая 56 – 10 эт	ремонт ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%	2.10.24 8.45	2.10.24 16.00	7:15	Включено ГВС
30	ул.Федько 10а, 10б, 12а, 18а	ремонт трубопровода ГВС				2.10.24 11.40	2.10.24 16.50	5:10	Включено ГВС
31	пер.Западный 19/1 кв.86 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 09.20	02.10.2024г. 10.20	1:00	устранено
32	ул.Краснодонская 72 кв.46 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 09.00	02.10.2024г. 10.00	1:00	устранено
33	ул.Краснодонская 72 кв.96 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 09.00	02.10.2024г. 10.00	1:00	устранено
34	ул.1 Мая 11 кв.13 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 09.00	02.10.2024г. 13.50	4:50	устранено
35	ул. Ларионова 51 кв.65 з/ст (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 10.00	02.10.2024г. 13.50	4:50	устранено
36	ул. Горького 37 кв.97 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 10.00	02.10.2024г. 18.30	8:30	устранено
37	ул. Чапаева 147 кв.66 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 09.00	02.10.2024г. 11.45	2:45	устранено
38	ул. Комсомольская 9 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.10.2024г. 09.00	02.10.2024г. 15.30	6:30	устранено
39	ул. К.Либкнехта, 160	ремонт ВВП			длительная эксплуатация, износ 100%	3.10.24 8.25	2.10.24 13.30	5:05	Включено ГВС
40	ЦТП- «42-ц»: СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола, ул.Плецкого 28, ул.Мира 38	ремонтные работы на магистральном трубопроводе			длительная эксплуатация, износ 100%	4.10.24 7.05			Отключено ГВС
41	ул.Юности 19 кв.39 з/подД. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.10.2024г. 08.20	03.10.2024г. 11.00	2:40	устранено
42	ул.К.Либкнехта 160 кв.16,94 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.10.2024г. 08.30	03.10.2024г. 13.30	5:00	устранено
43	ул.Юности 34кв.44 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.10.2024г. 10.40	03.10.2024г. 11.10	0:30	устранено

г.Днестровск

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г.Григориополь

1	ул. Мира, 14	заявка				30.09.24 11.30	30.09.24 14.00	2:30	Включено ГВС
---	--------------	--------	--	--	--	----------------	----------------	------	--------------

г.Слободзея и Слободзейский район

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Гвардейская, 10		Замена запорной арматуры	Износ материала	27.09.2024 9:10	27.09.2024 9:45	0:35:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Гвардейская, 23, кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	27.09.2024 9:30	27.09.2024 19:45	10:15:00	Устранено
3	ул. Победы,18	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.09.2024 10:40	27.09.2024 14:30	3:50:00	Устранено
4	ул. Кирова, 128, кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	27.09.2024 10:20	27.09.2024 11:00	0:40:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Ленина, 1, кв.63	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	27.09.2024 13:20	27.09.2024 14:40	1:20:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул.Вальченко,27 "а"	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.09.2024 3:00	28.09.2024 4:00	1:00:00	Налажена подача электроэнергии
7	ул.Вальченко,45 "а"	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.09.2024 3:00	28.09.2024 4:00	1:00:00	Налажена подача электроэнергии
8	ул. Вальченко,77, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Замена запорной арматуры	Износ материала	28.09.2024 11:00	28.09.2024 12:50	1:50:00	Устранено
9	ул. Мичурина,17, кв.44	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе (металлопласт)	Износ материала	28.09.2024 11:50	30.09.2024 15:57	52:07:00	Устранено
10	ул.Мичурина,д.29/3 кв.46	Стояк ГВС в квартире	Замена запорной арматуры	Износ материала	30.09.2024 9:05	30.09.2024 14:13	5:08:00	Устранено
11	ул. Мичурина,31/3, кв.29	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	01.10.2024 11:40	01.10.2024 11:55	0:15:00	Устранено
12	ул. Б. Главана, 1,5,7,9,11,13,15,15а	ЦТП №27 и ЦТП №28	Остановка технологического оборудования	Авария ГУП ВиВ	01.10.2024 11:45	01.10.2024 16:40	4:55:00	Возобновлена подача ГВС.
13	ул. Бородинская,3	ЦТП №15	Остановка технологического оборудования	Авария ГУП ВиВ	01.10.2024 13:00	01.10.2024 16:50	3:50:00	Возобновлена подача ГВС.
14	пр-т. Победы,5"а"	ЦТП №4	Остановка технологического оборудования	Замена запорной арматуры в ГУП ВиВ	01.10.2024 13:20	01.10.2024 17:00	3:40:00	Возобновлена подача ГВС.
15	ул.Маяковского,43	Кот. №1	Остановка котельного оборудования	Посадка электроэнергии ГУП "ЕРЭС"	01.10.2024 15:15	01.10.2024 15:35	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
16	ул. Юбилейная,49"А"	ЦТП № 11	Остановка технологического оборудования	Замена запорной арматуры на Котельной № 1	02.10.2024 9:00	02.10.2024 11:30	2:30:00	Возобновлена подача ГВС.
17	ул.Победы,д.7 "Эксимбанк"	Стояк канализации	Течь канализации	Забита канализация	27.09.2024 18:50	03.10.2024 16:30	141:40:00	Устранено
18	ул.Вальченко, д.89, 91	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.10.2024 8:00	03.10.2024 11:40	3:40:00	Устранено
19	ул.Вальченко, д.21, кв.219	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.10.2024 9:10			Закрыли стояк по ванне. Рем. работы 04.10.24г.
20	ул.Комсомольская, д.34, кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь крана Маевского	Износ материала	03.10.2024 10:30	03.10.2024 16:30	6:00:00	Устранено
21	ул.Куйбышева, д.22	Стояк ГВС в подвале	Течь крана	Износ материала	03.10.2024 13:05	03.10.2024 14:00	0:55:00	Устранено

22	ул.Мичурина, д.25/4, кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь с под душевой кабины в кв.20	Причина повреждения не известна	03.10.2024 18:00			Перекрыт стояк ГВС. Будут устранять самостоятельно.
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	г. Дубоссары, ул. Ломоносова,31, кв.3	Стояк ГВС в подвале	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.10.2024 9:15	02.10.2024 9:40	0:25:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								