

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 16.08.2024 по 23.08.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 -9 эт.оба	Подготовка к ОЗМ			5.08.24 г 8.35	16.08.24 г 11.10	11 дней 2:35	Включено ГВС
2	ЦТП-35 Ц :ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3-9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.24 г 8.10	16.08.24 г 14.35	6:25	Включено ГВС
3	ул.Луначарского 31 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.08.24 г 19.30	16.08.24 г 16.35	21:05	Включено ГВС
4	ЦТП-11 Ц ,20 Ц,15 Ц,6 Ц :ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3 ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт.,ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт.. ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт.. ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт.. Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			16.08.24 г 9.00	16.08.24 г 15.30	6:30	Включено ГВС
5	ЦТП-8 Ц :	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			17.08.24 г 10.30	17.08.24 г 19.00	8:30	Включено ГВС
6	ул.Свердлова 70 кв.25 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.08.2024г. 08.50	16.08.2024г. 11.50	3:00	устранено
7	ул.Гвардейская 27 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.08.2024г. 11.15	18.08.2024г. 12.30	1:15	устранено
8	Котельная № 30 : ул.25 Октября 65	Подготовка к ОЗМ			19.08.24 г 9.00			Отключено ГВС
9	ЦТП-22 3 :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			19.08.24 г 11.15	19.08.24 г 17.30	6:15	Включено ГВС
10	ЦТП-41 Ц :ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.08.24 г 12.30	20.08.24 г 15.55	1 день 3:25	Включено ГВС

11	ЦТП -15 ОК ,17 ОК,19 ОК :ул. Краснодарская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодарская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодарская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодарская 36/17 - 10 эт. ДС № 42. ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт. ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			19.08.24 г 15.00	19.08.24 г 17.30	2:30	Включено ГВС
12	ул. К.Либкнехта 70 кв. 52 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.08.2024г. 08:30	19.08.2024г. 11:00	2:30	устранено
13	ул. Юности 60/4 кв.2 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.08.2024г. 8:45	19.08.2024г. 11:05	2:20	устранено
14	ул. Комсомольская 10/2 кв. 30 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.08.2024г. 9:15	19.08.2024г. 14:45	5:30	устранено
15	ул. Юности 14/1 кв. 19 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.08.2024г. 9:20	19.08.2024г. 14:30	5:10	устранено
16	ул. Крупская 3 кв. 13 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.08.2024г. 18:40	21.08.2024г. 11:40	41:00	устранено
17	ул. Чапаева 145 А.Б.В. -9 эт все,ул.Кутузова 189 -10 эт.	ТрубопроводГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.08.24 г 9.30	20.08.24 г 11.45	2:15	Включено ГВС
18	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78 -9 эт. Оба	Аварийное отключение эл.энергии			20.08.24 г 18.45	20.08.24 г 21.00	2:15	Включено ГВС
19	Котельная № 14 : пер.Западный 19/5,19/6 -9 эт.оба	Аварийное отключение эл.энергии			20.08.24 г 18.45	20.08.24 г 19.40	0:55	Включено ГВС
20	ул.К.Либкнехта 70 кв.52 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.08.2024г. 08:50	20.08.2024г. 11:00	2:10	устранено
21	п.Чкалова 53 кв.78 з/Д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.08.2024г. 09:00	20.08.2024г. 15:50	6:50	устранено
22	ул.Космонавтов 16/4 кв.40 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.08.2024г.11:00	20.08.2024г. 14:30	3:30	устранено
23	ул.К.Либкнехта 70,70/1,72,74 -9 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.08.24 г 8.45	21.08.24 г 15.00	6:15	Включено ГВС

24	ЦТП-17 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.08.24 г 8.50	21.08.24 г 16.40	7:50	Включено ГВС
25	ул.Краснодонская 52 (1 стояк ГВС) -9 эт.	По заявке кв.27			21.08.24 г 9.00	21.08.24 г 14.30	5:30	Включено ГВС
26	ул. Луначарского 31 кв. 41 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.08.2024г. 7:20	21.08.2024г. 13:30	6:10	устранено
27	ул. Свердлова 74 кв. 4 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	21.08.2024г. 6:30	21.08.2024г. 11:05	4:35	устранено
28	ул. Ларионова 41 кв. 51 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.08.2024г. 8:50	21.08.2024г. 10:15	1:25	устранено
29	ул. Космонавтов 67 кв. 1 з/п-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.08.2024г. 9:20	21.08.2024г. 11:00	1:40	устранено
30	пер. Западный 19/7 кв. 57 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.08.2024г. 9:00	21.08.2024г. 17:40	6:10	устранено
31	ул.Краснодонская 34/6 -9 эт.	По заявке кв.			22.08.24 г 9.10	22.08.24 г 16.00	6:50	Включено ГВС
32	ул.Краснодонская 56 кв.150 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.08.2024г. 09.00	22.08.2024г. 13.00	4:00	устранено
33	ул.Федько 36 кв.7 з/1 под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.08.2024г. 09.30	22.08.2024г. 10.30	1:00	устранено
34	ул.Крупской 5 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.08.2024г. 10.00	22.08.2024г. 16.00	6:00	устранено
35	пре.Ушакова 10 з/д(2эт) работы МУП ЖЭУК	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.08.2024г. 13.00	22.08.2024г. 19.00	6:00	устранено

г.Днестровск

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г.Слободзея и Слободзейский район

с.Суклея

	Котельная №18	низкое Р в котле			22.08.24 г 22.45	22.08.24 г 23.25	0:40	Включено ГВС
--	---------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------	--------------

г. Григориополь и Григориопольский район

г.Григориополь

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Рыбница и Рыбницкий район

г. Рыбница

1	ул. Вальченко,д.21, кв.119	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	16.08.2024 11:43	16.08.2024 13:24	1:41:00	Устранено
2	ул. Заречная,д.14 кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	16.08.2024 13:58	16.08.2024 15:04	1:06:00	Устранено

3	ул.Мичурина,д.25/3 кв.37	Течь из кв.41	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	17.08.2024 10:48	19.08.2024 11:00	48:12:00	Устранено
4	ЦТП №42 ул. Вальченко, 27а	ЦТП № 42	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	19.08.2024 9:50	19.08.2024 10:25	0:35:00	Устранено
5	ул. Мичурина,19, кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Коррозия металла в связи с износом	19.08.2024 14:55	19.08.2024 16:55	2:00:00	Устранено
6	ул. Вершигоры,119, кв.154	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	19.08.2024 15:00	19.08.2024 16:30	1:30:00	Устранено
7	ул. Вальченко,д.51	Лежак ГВС в подвале	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	20.08.2024 8:10	20.08.2024 16:05	7:55:00	Устранено
8	ул. Мичурина,д.25/3 кв.37	Стояк канализации	Течь канализации из кв.41	Износ материала	20.08.2024 11:00			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем. работы будет производить ГУП "ВиВ"
9	ул. Победы,21, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	20.08.2024 14:10	20.08.2024 14:30	0:20:00	Устранено
10	ул. Вальченко,43, кв.126	Стояк ГВС в квартире	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	20.08.2024 16:45	21.08.2024 9:20	16:35:00	Устранено
11	ул.Севастопольская,24"а"	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	21.08.2024 10:00	21.08.2024 10:45	0:45:00	Возобновлена работа ЦТП
12	ул.Вальченко,д.3 кв.42	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	21.08.2024 10:00	21.08.2024 10:45	0:45:00	Устранено
13	ул.Победы,д.18 кв.53	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы перед аварийным краном	Коррозия металла в связи с износом	21.08.2024 11:53	21.08.2024 14:34	2:41:00	Устранено
14	ул.Куйбышева,20	Внутриквартирная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.08.2024 14:16	22.08.2024 15:00	24:44:00	Устранено
15	ул.Степная,2 "а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	22.08.2024 6:40	22.08.2024 7:00	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
16	ул.Вальченко,д.49	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.08.2024 10:30	22.08.2024 12:00	1:30:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛПК № 19	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	18.08.2024 6:20	18.08.2024 6:25	0:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								