

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"**

**СВОДНАЯ по состоянию с 02.08.2024 г. по 09.08.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул. Шевченко 81/3 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.08.2024г. 08:00	03.08.2024г. 13:00	5:00	устранено
2	ул.Гвардейская 11/4 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.08.24 г 9:30	2.08.24 г 15:40	6:10	Включено ГВС
3	пгт.Новотираспольский ул.Советская 21 -5 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.08.24 г 5:30	4.08.24 г 12:00	6:30	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
4	ул. Космонавтов 65 кв. 6 з/2 под-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.08.2024г. 9:00	05.08.2024г. 9:30	0:30	устранено
5	ул. Милева 2 кв. 44 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.08.2024г. 9:00	05.08.2024г. 9:10	0:10	устранено
6	ул. Луначарского 34 кв. 4 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.08.2024г. 10:20	05.08.2024г. 12:00	2:20	устранено
7	ул. Каховская 19 кв. 56 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.08.2024г. 10:30	05.08.2024г. 15:00	4:30	устранено

8	Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 -9 эт.оба	Подготовка к ОЗМ			5.08.24 г 8.35	16.08.24 г 16.00		Отключено ГВС
9	ул.К.Либкнехта 205/1 -10 эт.	По заявке абонента			5.08.24 г 8.40	5.08.24 г 14.00	5:20	Включено ГВС
10	ЦТП-6 3,11 3 :ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт., 159Е, 159Ж - 9 эт. ул. Крупской 5 - 14 эт., 1, 1Б, 3, 9, 11 - 9 эт	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.08.24 г 9.20	5.08.24 г 12.30	3:10	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
11	ул.Старого 130 -5 эт.	По заявке кв.96			5.08.24 г 9.25	5.08.24 г 13.20	3:55	Включено ГВС
12	ул.Луначарского 34-9 эт.	По заявке кв.4			5.08.24 г 9.50	5.08.24 г 12.00	2:10	Включено ГВС
13	ул.Юности 19 -5 эт.	По заявке кв.56			5.08.24 г 9.30	5.08.24 г 14.00	4:30	Включено ГВС
14	ул. Каховская 19 ( 1 стояк ГВС) -5 эт.	По заявке кв.56			5.08.24 г 10.30	5.08.24 г 15.00	4:30	Включено ГВС
15	ул. Чкалова 47 -9 эт.	По заявке кв.5			5.08.24 г 10.00	5.08.24 г 14.00	4:00	Включено ГВС
16	ул. Милева 1 кв. 31 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация	06.08.2024г. 9:00	06.08.2024г. 10:20	1:20	устранено

17	ул. Юности 42 кв. 52 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация	06.08.2024г. 9:30	06.08.2024г. 16:10	6:40	устранено
18	пер. Набережный 1 з/д (8эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация	06.08.2024г. 9:10	06.08.2024г. 10:20	1:10	устранено
19	пр. Магистральный 14 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация	06.08.2024г. 9:55	06.08.2024г. 10:20	00:25	устранено
20	ЦТП-20 ОК :ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ремонтные работы в тепловой камере				6.08.24 г 8.10	6.08.24 г 14.20	6:10	Включено ГВС
21	ЦТП- 7 К,8К,9К,10К:ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.ул. Строителей 52 - 9эт.ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.,ДС №32	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%	6.08.24 г 8.10	6.08.24 г 17.20	9:10	Включено ГВС
22	ул.К.Цеткин 14 а -5 эт.	Замена запорной арматуры на подогревателе ГВС				6.08.24 г 8.30	6.08.24 г 10.10	1:40	Включено ГВС
23	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт	Замена регулятора температуры ГВС				6.08.24 г 9.10	6.08.24 г 11.30	2:20	Включено ГВС
24	ЦТП-35 Ц :ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	Калач на подогревателе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%	6.08.24 г 8.10	6.08.24 г 14.20	6:10	Включено ГВС
25	ул. К. Либкнехта 96 кв.10 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	07.08.2024г. 10.00	07.08.2024г. 13.45	3:45	устранено
26	ул. К. Маркса 129 кв.133 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	07.08.2024г. 09.00	07.08.2024г. 10.00	1:00	устранено
27	ул. Свердлова 74 кв.133 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	07.08.2024г. 09.00	07.08.2024г. 10.00	1:00	устранено

28	ул. Федыко 36 кв.38 з/пол/дома (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.08.2024г. 13.30	07.08.2024г. 14.00	0:30	устранено
29	ул. Комарова 15 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.08.2024г. 13.30	07.08.2024г. 14.00	0:30	устранено
30	ул. Каховская 13/4 кв.8 з/ст (4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.08.2024г. 21:30			не устранено
31	ДС № 32	Внутриквартальный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.08.24 г 21.00	7.08.24 г 9.10	12:10	Включено ГВС
32	ул.К.Либкнехта 205/1 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2024г. 08.30	08.08.2024г. 11.20	2:50	устранено
33	ул.К.Либкнехта 96 кв.10 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2024г. 09.00	08.08.2024г. 09.30	0:30	устранено
34	ул.Космонавтов 16/2 кв.103;ул.Шевченко 83/1 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2024г. 10.30	08.08.2024г. 13.00	2:50	устранено
35	ул.Мира 3 кв.24 з/3 ст.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2024г.10.45	08.08.2024г.13.35	2:50	устранено
36	ул.9 Января 200 -10 эт.	Ремонтные работы			8.08.24 г 8.35	8.08.24 г 11.00	2:25	Включено ГВС
37	ул.Комарова 15,17 -5 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.24 г 8.45	8.08.24 г 15.00	6:15	Включено ГВС
38	ул.Космонавтов 6/1 -9 эт.	По заявке кв.12			8.08.24 г 9.20	8.08.24 г 10.50	1:30	Включено ГВС
39	ул.К.Маркса 3,5 -5 эт. Оба	По заявке кв.31			8.08.24 г 10.30	8.08.24 г 11.20	0:50	Включено ГВС
40	ул.Ларионова 51 (1/2 ж.д.) -9 эт.	По заявке кв.151			8.08.24 г 8.30	8.08.24 г 10.00	1:30	Включено ГВС
41	ул.Краснодонская 34/6 -9 эт.	По заявке кв.10			8.08.24 г 9.10	8.08.24 г 14.50	5:40	Включено ГВС

42	ул.Каховская 13/4 -4 эт.	По заявке СВДО			8.08.24 г 10.25	8.08.24 г 14.10	3:45	Включено ГВС
43	ул.Космонавтов 67 (1 подъезд)-9 эт.	По заявке СВДО			8.08.24 г 10.50	8.08.24 г 11.30	0:40	Включено ГВС
44	пгт.Новотираспольский ул.Строителей 2,4,6 -2 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.24 г 13.00	8.08.24 г 15.00	2:00	Включено ГВС
45	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 11,13	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.24 г 15.30			Включено ГВС
<b>г.Днестровск</b>								
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>с. Суклея</b>								
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.08.24 г 15.15	5.08.24 г 18.00	2:45	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	ул.Шевченко 4	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.08.24 г 17.50	5.08.24 г 18.05	0:15	Включено ГВС
2	ул.Шевченко 4	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.08.24 г 13.00	6.08.24 г 14.30	1:30	Включено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
2	пр. Победы, 21/а	ЦТП № 20	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.08.2024 11:30	02.08.2024 13:30	2:00:00	Устранено

3	ул. Вальченко д.11, кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	02.08.2024 17:20	02.08.2024 17:30	0:10:00	Устранено
2	пр. Победы, 23 (подвал)	Лежак ГВС	Течь лежака ГВС в подвале	Коррозия металла в связи с износом	05.08.2024 9:30	05.08.2024 10:30	1:00:00	Устранено
1	ул.Вершигоры,д.119 кв.44	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	29.07.2024 7:48	06.08.2024 13:23	197:35:00	Устранено
2	ул.Вершигоры,123"а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	06.08.2024 9:00	06.08.2024 9:40	0:40:00	Подача ГВС на дома возобновлена
3	ул.Кирова,д.124"а" кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.08.2024 15:41	06.08.2024 16:11	0:30:00	Устранено
4	ул.Мичурина, д.27/1 кв.52	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.08.2024 22:10	06.08.2024 22:30	0:20:00	Устранено
1	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	07.08.2024 9:00	07.08.2024 15:00	6:00:00	Подача ГВС на дома возобновлена

1	ул. Кирова, 124а	ЦТП № 3	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	08.08.2024 13:00	08.08.2024 14:30	1:30:00	Возобновлена подача ГВС
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Октябрьская, д.9а кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.08.2024 10:30			Прекращена подача ГВС ул.Октябрьская, д.9а; 44. (100 квартир)
1	ул.Октябрьская, д.9а кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.08.2024 10:30	05.08.2024 13:30	27:00:00	Устранено
2	ул. Энергетиков ,15	ЛГК №7	Плановое отключение х/в	Работы на сетях ГУП "ВиВ"	05.08.2024 11:00	05.08.2024 17:50	6:50:00	Подача ГВС на дома возобновлена
3	ул.Октябрьская, д.60 кв.39	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.08.2024 11:35	05.08.2024 11:50	0:15:00	Устранено
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								