

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов 27.12.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Аварийные ремонтные работы ГУП"ВиВ"			26.12.24 г 9.20	26.12.24 г 19.20	10:00	Включено ГВС
2	ул.Мира 16 з/д. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.11.2024г. 14:10			не устранено
3	ул.Федько 22 кв.41 з/Д. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г. 08.20	26.12.2024г. 10.50	2:30	устранено
4	ул.Краснодонская 46 кв.69 з/Д. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г. 08.30	256.12.2024г. 09.45	1:15	устранено
5	ул.Луначарского 34 кв.90 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г. 09.00	26.12.2024г. 09.20	0:20	устранено
6	ул.Манойлова 54 кв.19 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г. 09.00	26.12.2024г. 10.00	1:00	устранено
7	ул.Манойлова 25 кв.3 з/полД. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г.10.30	26.12.2024г. 10.50	0:20	устранено
8	ул.9 Января 63 кв.705 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г. 11.50	26.12.2024г. 13.00	1:10	устранено
9	ул.Курчатова 72 кв.17 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.12.2024г. 12.55	26.12.2024г. 14.10	1:15	устранено
г.Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								

г. Рыбница								
1	пр-т Победы, 21а	ЦТП № 20	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	26.12.2024 9:00	26.12.2024 14:45	5:45:00	Возобновлена подача ГВС
2	г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК № 31	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	26.12.2024 9:00	26.12.2024 16:50	7:50:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул. Кирова,144	Лежак ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	26.12.2024 9:20	26.12.2024 15:00	5:40:00	Устранено
4	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №8" по ул. Севастопольской, 22	Лежак отопления в кла	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	26.12.2024 9:20	26.12.2024 11:30	2:10:00	Устранено
5	ул. Вальченко, 45а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.12.2024 10:30	26.12.2024 11:10	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул. Кирова, 88	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.12.2024 13:50	26.12.2024 16:30	2:40:00	Устранено
7	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	26.12.2024 22:20	26.12.2024 22:50	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	27.12.2024 5:25	27.12.2024 6:10	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Рыбницкий район								

1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Порыв трубопровода ГВС	Коррозия металла в связи с износом	25.12.2024 15:40	26.12.2024 17:00	25:20:00	Возобновлена подача ГВС
2	МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.12.2024 14:30	26.12.2024 17:15	2:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.12.2024 15:05	26.12.2024 15:45	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с.Ротари ул.Октябрьской революции 1	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.12.2024 10:20	26.12.2024 11:30	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии