

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **22.11.24г. на 08:00час. - 29.11.24г. на 08:00час.**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
г.Тирасполь			Аварии и инциденты отсутствуют						
г.Бендеры			Аварии и инциденты отсутствуют						
г.Слободзея			Аварии и инциденты отсутствуют						
г.Дубоссары			Аварии и инциденты отсутствуют						
г.Рыбница	25.11.2024г. 10:44час.	Рыбницкий р-н, с.Андреевка, ул.Котовского, 61	При производстве земляных работ ГУП «Водоснабжение и водоотведения» был поврежден полиэтиленовый подземный газопровод (разрыв, с выходом газа). Была прекращена подача газа к газовым приборам установленных в жилом доме.	полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления Ду32	25.11.24г./ 3:13час.	1 (один)	-	15:13час.	
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									