

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 20 дек по 27 дек 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
21.12.2024									
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	21 дек 15:22	21 дек 15:29	0:07	Перекрытие изоляционного промежутка птицами на ВЛ 10 кВ 6Ф ПС Парканы опоры № 77 - № 79.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	88
23.12.2024									
Буськи	СШ - 10 кВ	23 дек 21:13	23 дек 22:11	0:58	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	г. Рыбница: канализационная станция; с. Ульма: детсад.	Рыбницкий р-н	Буськи с.	97
								Лысая Гора с.	37
								Рыбница г.	744
							Ульма с.	166	
Воронково 35/10	СШ - 10 кВ	23 дек 21:13	23 дек 22:11	0:58	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	с. Воронково: школа, детсад, школьная котельная, дом престарелых, водонапорная башня; с. Станиславка: школа, детсад, школьная котельная, водонапорная башня.	Рыбницкий р-н	Воронково с.	995
								Гершуновка с.	60
								Колбасна с.	46
								Ленино с.	68
								Первомайск с.	32
								Станиславка с.	148
Выхватинцы	СШ - 10 кВ	23 дек 21:13	23 дек 22:11	0:58	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	с. Выхватинцы: школа, детсад, школьная котельная, психиатрическая больница.	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	449
								Зозуляны с.	244
								Кирово с.	14
								Новая Жизнь с.	9

Мокра	СШ - 10 кВ	23 дек 21:13	23 дек 22:11	0:58	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	с. Мокра: школа, детсад, школьная котельная; с. Попенки: школа, детсад, школьная котельная, школа интернат.	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	77
								Владимировка с.	65
								Бесарабка с.	10
								Запорожец с.	10
								Мокра с.	483
								Победа с.	5
								Попенки с.	520
								Шевченко с.	13
24.12.2024									
РП-12	10В11Ф	24 дек 5:35	24 дек 7:35	2:00	Выясняется.	г. Тирасполь: школа интернат, поликлиника № 7, теплопункт.	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	732
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 560
Общий итог									6 672