

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 27 дек по 10 янв 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
27.12.2024									
вру 0,4кв ж.д. тирасполская 14	рщ0,4кв ж.д. тирасполская 14 кв10	27 дек 17:01	27 дек 17:40	0:39	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Юности 15	ЭЩ кв.21	27 дек 17:00	27 дек 19:35	2:35	в ЭЩ периодически отключается АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 8/2	ЭЩ кв.54	27 дек 9:00	27 дек 10:50	1:50	нагрев на нулевой колодке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
вру0,4 кв ж.д. крянгэ 17	рщ 0,4 кв ж.д. крянгэ 17 кв 10	27 дек 17:01	27 дек 17:40	0:39	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
28.12.2024									
ТП-185	0.4P-1Ф	28 дек 10:30	28 дек 13:40	3:10	Перегорание 0.4П фазы В	-	Рыбницкий р-н	Владимировка с.	6
ВРУ Херсонская 54	ЭЩ кв.33	28 дек 20:30	28 дек 21:25	0:55	повредился ВН в ЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ТП-276 ф-4	Сувороав 209	28 дек 17:20	28 дек 18:00	0:40	Контакт в БЗУМ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
29.12.2024									
ТП 25	ф2	29 дек 8:05	29 дек 10:54	2:49	Разрушение провода от вредных примесей птиц	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	21

ТП 359 ф2	ул Кирова 28А	29 дек 11:55	29 дек 12:40	0:45	Восстановили контакт	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
ТП 450 ф4	ул Г.Брага 12	29 дек 13:45	29 дек 15:20	1:35	Замена ВА 16 А	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ТП-229	0,4Р-1Ф	29 дек 14:10	29 дек 16:05	1:55	Перегорание 0.4П фазы А	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	7
ул. Краснодонская 50	ЭЩ кв 99	29 дек 15:50	29 дек 16:15	0:25	Пропал контакт на АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Одесская 94	ЭЩ кв90	29 дек 16:15	29 дек 16:35	0:20	Повредился АВ в ЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Свердлова 74	ЭЩ кв 148	29 дек 11:55	29 дек 12:25	0:30	Повред АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Шевченко 83/1	ЭЩ кв 77	29 дек 14:55	29 дек 15:15	0:20	Повредился АВ вЭщ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Юности 18/1	ЭЩ кв 27	29 дек 10:20	29 дек 10:55	0:35	Отключился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

УТФ	10В1Т	29 дек 3:19	29 дек 4:00	0:40	При срабатывании АПВ 10В13ф аварийно отключился 10В 1Т	Администрация с.Шипка, Артезианская скважина с. Шипка, Григориопольского района ООО Птицефабрика.	Григориопольский р-н	Шипка с.	282
30.12.2024									
ВЛ-0,4кВ ТП-324 Ф-1	Александр и 17	30 дек 13:15	30 дек 15:38	2:23	Замена ВА2Р25А	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ТП-403	0,4Р2ф	30 дек 14:53	30 дек 18:06	3:13	Схлест проводов опоры №11-12	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	15
ТП-436	ВЛ-0,4кВ Ф№13	30 дек 10:40	30 дек 11:48	1:08	Прочие причины	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-663	0,4Р1Ф	30 дек 14:33	30 дек 16:53	2:20	Перегорание ППНИ-50А фаза "а" "с"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	8
31.12.2024									
ВЛ-0,4кВ ТП-68 Ф-3	ЯБПУ	31 дек 19:00	31 дек 19:57	0:57	Замена ПН2 100/80А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ВРУ Восстания 63	ЭЩ ул. Ленина 9 кв.43	31 дек 10:30	31 дек 11:25	0:55	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Федько 22	ЭЩ кв.24	31 дек 14:00	31 дек 15:40	1:40	повредился АВДТ внутри квартиры	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ТП-148	0,4В-3Ф	31 дек 9:30	31 дек 11:26	1:56	Повреждение ввода на жилой дом	-	Рыбницкий р-н	Жура с.	23
ТП-22 Ф-10	ВЛ-0.4	31 дек 18:00	31 дек 18:35	0:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	35
ТП-328	Ф№2	31 дек 10:40	31 дек 12:10	1:30	Отключения АВ2Ф от зашиты	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	14
ТП-347	0,4Р-1Ф	31 дек 12:50	31 дек 13:30	0:40	Перегорание 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10

					Повредился АВ вЭЩ		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Зелинского 15	ЭЩ кв 36	31 дек 1:00	31 дек 1:30	0:30		-			
01.01.2025									
ВРУ Краснодонская 52	ЭЩ кв.82	1 янв 22:00	1 янв 23:15	1:15	отключился АВ внутри квартиры	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 13	РЩ-0,4кВ кв5	1 янв 14:25	1 янв 15:14	0:49	заменяли ВА-16 , "0" планку , 1м АПВ-6 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
					заменяли ВА-16 в РЩ		Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ пер Осипенко 1	РЩ-0,4кВ кв16	1 янв 20:30	1 янв 21:10	0:40		-			
Комсомольская 1 0/2 ВРУ1	ф"С" 1гр	1 янв 21:35	6 янв 0:00	4 сут., 2:25	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ТП 354 ф 1	сил пер.Школьный	1 янв 12:00	1 янв 12:30	0:30	Замена ПН 2 100/100 А ф С	-	Бендерский р-н	Гыска с.	18
	ул Учительская 12А	1 янв 15:20	1 янв 16:20	1:00	Замена ВА 16 А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
ТП 357 ф 11	сил Победы	1 янв 16:00	1 янв 16:30	0:30	Замена ПН 2 100/63 А ф А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	8
ТП 359 ф 3	сил Мира, Суворова	1 янв 18:00	1 янв 18:20	0:20	Включили ВА 51 -100 А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	28
ТП 361	0,4Р-5ф	1 янв 13:20	1 янв 13:42	0:22	Перегорание 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ТП 416	0,4В 3Ф	1 янв 14:15	1 янв 14:41	0:26	Отключен 0,4В 3ф	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	25

ТП 503 ф 1	ул Солопова 110	1 янв 8:20	1 янв 9:20	1:00	Замена ВА 25А	-	Слободзейский р-н	Копанка с.	1
ТП 519 ф 1	ул Комсомоль ская 96	1 янв 12:20	1 янв 14:20	2:00	Замена ВА 25А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1
ТП-101	0.4Р2Ф	1 янв 11:42	1 янв 12:17	0:35	Перегорание ППНИ 63А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	10
ТП-104	ф№4	1 янв 17:33	1 янв 18:52	1:19	перегорел ПН-2 на 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	55
ТП-106	ф№4	1 янв 22:10	1 янв 22:50	0:40	перегорание ПН-2 фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	77
ТП-107	ВЛ-0.4кВ ф№4	1 янв 20:01	1 янв 21:20	1:19	Перегорание П.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-168	Ф-10 Гагарина	1 янв 12:25	1 янв 13:15	0:50	сгорание ПН-40	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	20
ТП-219	ф№7	1 янв 17:58	1 янв 18:15	0:17	перегорел ППНИ-00-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	46
ТП-221	ф№3	1 янв 17:11	1 янв 18:13	1:02	перегорел ПН на 63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	61
ТП-255	ф№1	1 янв 15:30	1 янв 15:57	0:27	перегорел ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
ТП-28	Ф-4 Колхозная	1 янв 14:20	1 янв 14:30	0:10	сгорание ПН-40а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	10
ТП-281	Ф-ул. Садовая	1 янв 12:55	9 янв 14:15	8 сут., 1:20	Перегорание ППНИ-80А, установлен ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Ново-Котовск с.	13
ТП-357 Ф-4	ВЛИ-0.4	1 янв 20:35	1 янв 22:00	1:25	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	7
ТП-377	Ф-1 Ленина	1 янв 10:10	1 янв 10:20	0:10	сгорание ППНИ-40А	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	10
ТП-414	0.4Р2Ф	1 янв 19:15	1 янв 19:44	0:29	Перегорел 0.4П фазы А	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	12
ТП-418	0,4Р-1Ф	1 янв 17:25	1 янв 17:37	0:12	Перегорание 0,4П фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	6
ТП-464	ф№1	1 янв 17:15	1 янв 17:40	0:25	ПН-2- на 100А-1шт	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	32

ТП-58	ф№1	1 янв 19:30	1 янв 20:30	1:00	перегорание ПН-2 50А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	20
ТП-60	ф№4	1 янв 17:11	1 янв 18:13	1:02	перегорел ПН-63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	61
ТП-677	Ф-1 Дестровск ая	1 янв 13:30	1 янв 13:55	0:25	сгорание ПН-63	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	10
ТП-89	0.4P1Ф	1 янв 18:08	1 янв 19:05	0:57	Перегорание ППНИ 63А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	30
02.01.2025									
10	ф.7 "В"	2 янв 17:55	2 янв 19:17	1:22	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	24
103	8ф	2 янв 17:36	2 янв 18:07	0:31	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
107	4ф	2 янв 18:39	2 янв 19:00	0:21	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	19
	ф.4 "А"	2 янв 12:27	2 янв 13:22	0:55	перегорел предохранитель.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	26
	ф1	2 янв 16:31	2 янв 16:51	0:20	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
116	ф.3	2 янв 7:50	2 янв 11:57	4:07	замена АВ 0,22 кВ в БЗУМе	-	(пусто)	Роги	1
156	1ф	2 янв 18:11	2 янв 18:47	0:36	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
192	1ф	2 янв 17:06	2 янв 18:06	1:00	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
	ф.1	2 янв 9:01	2 янв 10:03	1:02	замена АВ 0,22 кВ в БЗУМе	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	1
219	7ф	2 янв 16:59	2 янв 17:15	0:16	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
	ф.7 "А"	2 янв 10:36	2 янв 10:57	0:21	перегорание Пр	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
269	1ф	2 янв 16:46	2 янв 17:09	0:23	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
35	ф.1	2 янв 9:26	2 янв 10:19	0:53	перегорание Предохранит	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	28
38	ф. 4 "В"	2 янв 8:20	2 янв 9:05	0:45	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	36
446	ф.2 "С"	2 янв 8:20	2 янв 9:45	1:25	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22
46	3ф	2 янв 17:12	2 янв 17:23	0:11	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
47	ф.2 "А"	2 янв 10:11	2 янв 11:11	1:00	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	27
542	1ф	2 янв 17:03	2 янв 17:32	0:29	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
	ф. 1 "А"	2 янв 16:35	2 янв 17:40	1:05	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12

555	1ф	2 янв 17:11	2 янв 17:41	0:30	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
60	4ф	2 янв 17:05	2 янв 17:32	0:27	Перегорания ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
	ф.4	2 янв 8:27	2 янв 8:58	0:31	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
	ф.4 "В"	2 янв 18:20	2 янв 18:55	0:35	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
99	ф.3 "В"	2 янв 9:50	2 янв 11:24	1:34	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	15
					повреждение автомата БЗУМ		Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВЛ-0,4 ТП-276 Ф-3	Суворова 149	2 янв 10:51	2 янв 13:43	2:52		-			
ВЛ-0,4 ТП-68 Ф-3	Оп.3 мачтовый рубильник	2 янв 10:51	2 янв 14:36	3:45	повреждение губки ПН-держателя ф. С и перегорание ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ВЛ-0,4 ТП-81 Ф-8	5 декабря 28	2 янв 8:56	2 янв 15:44	6:48	повреждение к/ввода 0,4 кВ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 0,4кв № 1 Кирова-80	ВРУ 0,4кв №1 Кирова-80	2 янв 11:54	2 янв 12:28	0:34	перегорание предохранителя фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ВРУ 0,4кв № 2 Вальченко №9	ВРУ 0,4кв №2 Вальченко №9	2 янв 22:47	2 янв 23:38	0:51	перегорание предохранителя фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	7
ВРУ 0,4кв №1 Победы-18	ВРУ-0,4кв №1	2 янв 11:32	2 янв 11:50	0:18	перегорание предохранителя	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	48
ВРУ Дружбы 12	РЩ 0,4 кВ кв 20	2 янв 19:23	2 янв 21:47	2:24	Замена автоматического выключателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Ечина 8	1 подъезд	2 янв 19:14	2 янв 21:37	2:23	Заменяли НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Юности 10	ф."Б"3гр	2 янв 11:50	2 янв 12:10	0:20	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ВРУ Юности 5	ф"С" 1гр	2 янв 17:20	2 янв 17:40	0:20	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
					заменяли ВА-16 в РЩ		Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Энгельса 1Б	РЩ-0,4кВ кв51	2 янв 14:55	2 янв 15:55	1:00		-			

ВРУ-0,4кВ ВРУ-0,4 кВ ЖД Победа 22	ВРУ-0,4кВ № 1	2 янв 21:42	2 янв 21:55	0:13	перегорание предохранителя	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ1Юности 58/4	под1- 1эт ЭЦ	2 янв 12:30	2 янв 13:10	0:40	Нагрев на фазной магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
К.Я Юности31под3	Юности 31	2 янв 19:40	2 янв 20:05	0:25	Сгорел ПН100А ф"С"и ф"А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
пер. Одесский 13	бзум	2 янв 8:45	2 янв 8:55	0:10	перекл. авт в коробке бзум	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
пер.Тарасенко 32	бзум	2 янв 9:20	2 янв 9:30	0:10	перекл. авт	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
тп 114	ру 0.4 кв руб 4 .мачтвый руб	2 янв 13:18	2 янв 13:25	0:07	заменяли 2 пн 100 А Ф АБ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	26
тп 131	руб чапаева на опоре мачтовый руб	2 янв 11:50	2 янв 12:10	0:20	сгорел пни ф б	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	102
ТП 141 ф 5	сил Т.Кручок	2 янв 20:10	2 янв 20:45	0:35	замена ПН 2 250/125 А ф В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
тп 150	ру 0.4 кв руб 3 пионерский -степной	2 янв 11:10	2 янв 11:30	0:20	сгорели 2 пн ф аб 100 а	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	53
	руб3 степной - пионерский	2 янв 19:10	2 янв 19:26	0:16	сгорел пн 100 А фа	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	53
ТП 154	0,4Р2ф	2 янв 17:32	2 янв 18:06	0:34	Перегорание ППНИ 80А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20
ТП 16 ф 13	сил Московска я	2 янв 20:00	2 янв 20:30	0:30	замена ПН 2 250/125А ф В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП 19	0,4Р 2ф	2 янв 8:30	2 янв 9:56	1:26	Перегорание ППНИ-50А "с"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	10

ТП 19	0,4Р1Ф	2 янв 8:30	2 янв 9:56	1:26	Перегорание ППНИ 50А "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	11
тп 194	ру 0.4 кв руб 1	2 янв 12:30	2 янв 12:50	0:20	сгорели 2 пн 100 а	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	49
ТП 25	ру 0.4 кв мачтовый руб ул кучурганская 26-28	2 янв 13:10	2 янв 13:30	0:20	замена пн100 в б	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	22
ТП 326 ф 2	сил Первомайская	2 янв 21:00	2 янв 21:44	0:44	Замена ПН 2 100/100 ф А	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	12
ТП 357 ф 4	сил Ленина	2 янв 20:20	2 янв 21:00	0:40	Замена ПН 2 100/80 ф А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	9
ТП 449	0,4Р 1ф	2 янв 14:53	2 янв 15:33	0:40	Перегорание ПН 80А "с "	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	13
ТП 488	0,4Р2ф	2 янв 1:00	2 янв 13:25	12:24	Перегорание ППНИ 100А "в"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	32
ТП 506	РУ 0.4 кВ Ру64	2 янв 10:00	2 янв 10:22	0:22	сгорели 2 пн100 а	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	43
тп 517	ру 0.4 кв вводной автомат	2 янв 13:23	2 янв 13:37	0:14	переключили вводной автомат	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	117
тп 520	мачтовый руб ленина труда	2 янв 10:22	2 янв 10:44	0:22	сгорели 2 ппни 80 а	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	17
ТП 58	0,4Р 3ф	2 янв 17:21	2 янв 17:36	0:15	Перегорание ПН 63А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	17
	0,4Р1Ф	2 янв 10:08	2 янв 10:56	0:48	Перегорание ПН 63А "а "	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	16
ТП 596	0,4Р 3ф	2 янв 10:54	2 янв 14:36	3:42	Перегорание ППНИ 40А "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	8
ТП 615	0,4Р3ф	2 янв 8:47	2 янв 13:08	4:21	Перегорание ППНИ 63А "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
ТП 621	0,4Р 7ф	2 янв 10:00	2 янв 13:39	3:39	Перегорание ПН 80А "а "	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	20

ТП 622	0,4Р 2ф	2 янв 14:10	2 янв 15:15	1:05	Перегорание ПН 63А "а "	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
тп 633	ру 0,4 кв руб комсомоль ская	2 янв 17:05	2 янв 17:08	0:03	сгорело 2 пн 100 а ф аб	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	89
ТП 697	0,4Р 3ф	2 янв 12:54	2 янв 14:46	1:52	Перегорание ПН 63А "а "	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12
ТП 89	0,4Р1Ф	2 янв 16:23	2 янв 16:42	0:19	Перегорание ППНИ 80А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	19
ТП 92	0,4Р 4ф	2 янв 18:05	2 янв 18:26	0:21	Перегорание ПН 63А "а "	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	16
ТП 96	0,4Р5ф	2 янв 10:54	2 янв 11:34	0:40	Перегорание ПН 100А "а "	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	17
ТП-103	ф№4	2 янв 21:20	2 янв 22:27	1:07	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	39
ТП-105	ВРУ-0,4кВ Индустрия льная103А	2 янв 17:13	2 янв 18:21	1:08	заменяли НПН2 60/63 1шт в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
	Ф№2	2 янв 22:00	2 янв 23:54	1:54	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	52
ТП-107	ф№4	2 янв 21:20	2 янв 22:46	1:26	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	72
ТП-12	ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 15	2 янв 16:14	2 янв 17:12	0:58	заменяли ПН2 100/100 1шт, ПН2 100/63 1шт, сжим 1шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП153	РУБ 5 вл комунаров	2 янв 9:38	2 янв 9:44	0:06	сгорели 2 пн 100А ф бс	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75
ТП-168	Ф-9 ул. Гагарина вперед	2 янв 10:40	2 янв 11:00	0:20	Перегорание ПН-1 80А Фаза-С	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	11
ТП-170	Ф-1 ул. С. Лазо Фаза- А	2 янв 11:15	2 янв 13:30	2:15	Перегорание ПН-1 63А , установлен 100А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	18

	РУ-0,4кВ общ.руб. замена ПН- 2 160А				Перегорание ПН-2 125А		Слободзейский р-н	Слободзея г.	52
ТП-19	3шт. на 250А 3шт. ф-2 замена ПН-2 125А установлен 160А	2 янв 15:30	2 янв 16:30	1:00		-			
	Ф-2	2 янв 17:10	2 янв 17:35	0:25	перегорание ПН 100 замена на 125 1 шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	25
	Ф-2 ул. Гайдара	2 янв 11:00	2 янв 12:10	1:10	Перегорание ПН-1 100А Фаза А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	14
ТП-192	ф№1	2 янв 20:10	2 янв 20:40	0:30	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-20	Ф-4	2 янв 18:20	2 янв 18:30	0:10	перегорание ПН-100 замена на 100 1шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	14
ТП-212	ВЛИ 0,4кВ Ф№4	2 янв 22:05	3 янв 0:25	2:20	перегорание предохранителя фазы С	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	7
ТП-219	ф№7	2 янв 21:20	2 янв 21:48	0:28	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	59
ТП-236	ВРУ-0,4кВ Северный 29	2 янв 18:22	2 янв 18:57	0:35	заменяли ПН2-100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП-28	Ф-1	2 янв 16:30	2 янв 16:45	0:15	перегорание ПН80 замена на 100 3 шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	10
ТП-320	Ф-3 ул. Синько	2 янв 10:25	2 янв 11:50	1:25	Перегорание ППНИ 80А Фаза-С	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	18
	Ф-3 ул.Синько Фаза-С	2 янв 10:25	2 янв 11:50	1:25	Перегорание ППНИ 80А	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	18
ТП-326 РУ-0,4	Ф-2	2 янв 8:39	2 янв 10:43	2:04	перегорание ПН2-100/100 а ф.В, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	17
ТП-359 РУ-0,4	Ф-3	2 янв 8:52	2 янв 9:24	0:32	отключился автомат ВА 100а , перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Гыска с.	37

ТП-359 РУ-0,4	Ф-3	2 янв 11:07	2 янв 11:48	0:41	отключился автомат ВА 100а , перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Гыска с.	37
ТП-383 РУ-0,4	Ф-3	2 янв 17:29	2 янв 18:50	1:21	перегорание ПН2-250/125 ф.В, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Варница с.	28
ТП-385 РУ-0,4	Ф-10	2 янв 9:16	2 янв 10:12	0:56	перегорание ПН2-250/125 ф.С, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Варница с.	21
		2 янв 10:37	2 янв 14:21	3:44	перегорание ПН2-250/125 ф.С, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Варница с.	21
		2 янв 17:12	2 янв 19:16	2:04	перегорание ПН2-250/160 ф.А, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Варница с.	23
ТП-401	ВЛИ 0,4кв Ф№2	2 янв 21:35	2 янв 22:20	0:45	перегорание предохранителя фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
	ВЛИ 0,4кв Ф№3	2 янв 10:01	2 янв 10:35	0:34	перегорание предохранителя фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ТП-433	Ф-3 ул. Мичурина	2 янв 11:40	2 янв 14:00	2:20	Перегорание ПН-2 80А установлен 125А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	15
ТП-444	ВЛ 0,4кв ТП-444 Ф№2	2 янв 17:57	2 янв 18:35	0:38	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
	ВЛ 0,4кв Ф№2 фаза А	2 янв 14:09	2 янв 14:45	0:36	Перезрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ТП-450 РУ-0,4	Ф-4	2 янв 16:07	2 янв 19:04	2:57	перегорание ППНИ 100А ф.В, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Варница с.	12
ТП-452	ВЛИ 0,4кв ТП_452 Ф№2 фаза А	2 янв 17:09	2 янв 17:30	0:21	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ТП-46	ф№3	2 янв 21:00	2 янв 21:15	0:15	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	39
ТП-464	ф№1	2 янв 20:50	2 янв 21:02	0:12	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	33
ТП-47	Ф№2	2 янв 21:00	2 янв 21:30	0:30	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	69

ТП-50	Ф Мира	2 янв 19:10	2 янв 20:40	1:30	перегорание ПН-80 замена на 100 1шт	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	15
ТП-500 РУ-0,4	Ф-2	2 янв 6:45	2 янв 8:55	2:10	перегорание ПН2-250/160 а ф. А, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	47
ТП-534 РУ-0,4	Ф-3	2 янв 16:50	2 янв 17:54	1:04	перегорание ПН2-100/80 ф.В, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	14
тп-55	Р № 5	2 янв 19:29	2 янв 21:18	1:49	ЗАМЕНИЛИ пн НА Ф с	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ТП-555	ф№1	2 янв 21:08	2 янв 22:03	0:55	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	34
ТП-566	КЛ-0,4 кВ 566	2 янв 19:31	2 янв 20:36	1:05	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ТП-58 уст. 63А	Ф-5	2 янв 15:35	2 янв 15:55	0:20	сгорание ПН	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	10
ТП-59	0.4Р4Ф	2 янв 23:32	3 янв 0:50	1:18	Перегорание ПН-40А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	12
ТП-615	0.4Р3Ф	2 янв 18:19	2 янв 22:09	3:50	Перегорание ППНИ-63А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	15
ТП-658	0.4Р1Ф	2 янв 17:42	2 янв 21:45	4:03	Перегорание ПН-100А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	12
ТП-668	Ф-4	2 янв 18:10	2 янв 18:25	0:15	перегорание ПН-100 замена на 125 1шт	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20
ТП-669	Ф-2 ул. Виноградная	2 янв 11:00	2 янв 13:00	2:00	Перегорание ПН-1 80А установлен 100А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12
	Ф-4	2 янв 17:50	2 янв 17:55	0:05	перегорание ПН-80 замена на 80 1шт	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	15
ТП-670	Ф-2	2 янв 15:45	2 янв 16:30	0:45	сгорание ПН-100 замена на 125	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	15
ТП-672	Ф-3 ул. Шевченко	2 янв 9:05	2 янв 10:00	0:55	Перегорание ППНИ 80А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20
ТП-677	Ф-2,Ф-4	2 янв 21:30	2 янв 22:10	0:40	перегорание ПН Ф-2 замена ПН63 на 80 2шт,Ф-4 зам. ПН80 на 100 1шт	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	40
	Ф-3,Ф-2,Ф-1	2 янв 15:30	2 янв 16:00	0:30	перегорание ПН 63 замена на 80	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20

ТП-677												
ТП-678	Ф-5 ул. Лермонтов а	2 янв 9:20	2 янв 10:20	1:00	Перегорание ПН-1 100А Фаза А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	23			
ТП-679	Ф-5 ул. Днестровск ая	2 янв 10:05	2 янв 10:40	0:35	Перегорание ПН-1 63А Фаза-С	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	21			
ТП-68 РУ-0,4	Ф-3	2 янв 14:50	2 янв 16:47	1:57	отключился автомат ВА 125 а , перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45			
ТП-684	Ф-3	2 янв 17:20	2 янв 17:45	0:25	перегорание ПН 80 замена на 100 2шт	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	25			
ТП-72	ф№1	2 янв 19:35	3 янв 1:20	5:45	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14			
ТП-73	ВРУ-0,4кВ Космонавт ов 17А	2 янв 10:48	2 янв 11:37	0:49	заменяли НПН2-60/40 1шт, губка под НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5			
ТП-76 РУ-0,4	Ф-1	2 янв 11:22	2 янв 12:31	1:09	перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18			
ТП-77	0.4Р2Ф	2 янв 19:28	2 янв 20:51	1:23	Перегорание ППНИ-63А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	30			
ТП-79 РУ-0,4	Ф-2	2 янв 19:27	2 янв 20:06	0:39	перегорание ПН2-250/125 ф.В, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Варница с.	15			
ТП-80	0.4Р4Ф	2 янв 23:00	2 янв 23:53	0:53	Перегорание ППНИ-63А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	12			
ТП-87	Ф-1	2 янв 9:40	2 янв 10:50	1:10	Сгорел ППНИ	-	Каменский р-н	Каменка г.	15			
ул Краснадонская 35	К.Я АВ "С" 100	2 янв 21:50	2 янв 22:10	0:20	В к.я повредился АВ с 100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	226			
ул. Юности 1/3	К.Я подЗ	2 янв 20:13	2 янв 20:30	0:17	Сгорел ПН100А ф "А" и "С"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144			
ул. Юности 34 ВРУ	Вводной АВ 63А	2 янв 17:20	2 янв 17:40	0:20	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	61			

					замена автомата		Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	1
ул.Мира 114	бзум	2 янв 8:05	2 янв 8:45	0:40		-			
03.01.2025									
к.я. Каховская 9/3	Руб.8 (ТП-66)	3 янв 13:05	3 янв 13:25	0:20	нагрев губки на Руб.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	230
103	ф.4 "В"	3 янв 14:05	3 янв 15:20	1:15	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	21
	ф.6	3 янв 8:25	3 янв 10:31	2:06	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
	ф.8	3 янв 8:25	3 янв 10:31	2:06	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	16
107	ф.4	3 янв 18:55	3 янв 21:17	2:22	перегор. предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	26
	ф.4 "А" и "В"	3 янв 14:20	3 янв 16:30	2:10	перегорел пр	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	52
210	ф. 1 "А"	3 янв 19:10	3 янв 20:48	1:38	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	7
232	ф.1 "С"	3 янв 22:10	4 янв 0:02	1:52	перегор. предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	1
555	ф.1 "А"	3 янв 18:50	3 янв 20:37	1:47	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	18
ВЛ-0,4 ТП-303 Ф-12	Оп.19 мачт. руб-к	3 янв 23:26	4 янв 0:41	1:15	перегорание ППНИ 63 А ф.А, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	8
ВЛ-0,4кВ ТП-305 Ф-5	Академика Берга 13	3 янв 9:00	3 янв 10:00	1:00	Окисление фазного провода на опоре	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1
ВЛ-0,4кВ ТП-450 Ф-4	Г.Брага 3	3 янв 9:30	3 янв 10:47	1:17	Окисление на опоре	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ВЛИ-0,4кВ ТП-356 Ф-3	Ленина 17	3 янв 9:59	3 янв 12:06	2:07	Включили ВА	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
ВЛИ-0,4кВ ТП-519 Ф-1	Комсомольская 100	3 янв 12:47	3 янв 14:05	1:18	Замена ВА2Р25А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1

ВЛИ-0,4кВ ТП-ВРУ 0,4 кВ ж/д Дружбы 14	1, 2, 3 подъезд	3 янв 20:00	4 янв 14:10	18:10	повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	60
вру 0,4 кв ж.д. комсомольская 34	магистраль 2го подъезда между 1и 2 эт	3 янв 11:09	3 янв 14:19	3:10	магистраль 2го подъезда между 1и 2 эт не приходило питание	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	12
ВРУ 0,4кВ Вальченко 47	0,4Р-1	3 янв 19:03	3 янв 20:34	1:31	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33
ВРУ 0,4кВ Вальченко 75	0,4Р-1 Вальченко 75	3 янв 18:30	3 янв 19:02	0:32	Перегорел 0,4Р фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ 0,4кВ Вершигоры 113	0,4Р-1	3 янв 19:05	3 янв 20:10	1:05	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 0,4кВ Вершигоры 123	0,4Р-1 Вершигоры 123	3 янв 16:37	3 янв 16:55	0:18	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ 0,4кВ Победы 22	0,4Р-1	3 янв 18:51	3 янв 20:06	1:15	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВРУ 0,4кв;№2 Вальченко-47	ВРУ-0,4Р-1 Вальченко-47	3 янв 17:50	3 янв 18:15	0:25	перегорание предохранителя Фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ 0,4кв№1 Гвардейская-2А	0,4Р-1	3 янв 21:52	3 янв 23:10	1:18	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
ВРУ 8 Марта 10	1 подъезд	3 янв 18:30	3 янв 19:11	0:41	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Гвардейская 21	ф "А" 2 гр. НПН 40А	3 янв 13:30	3 янв 13:40	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	59
	ф"А" 1гр	3 янв 23:55	4 янв 0:15	0:20	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ВРУ ж/д Киевская 6	3 подъезд	3 янв 18:11	3 янв 18:23	0:12	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ Комсомольская 8/2	ф "В" 2 гр. АВ 32 А	3 янв 13:55	3 янв 14:05	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Космонавтов 25	6 подъезд	3 янв 22:30	4 янв 3:14	4:44	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5

Вру Крянгэ 17	1 подъезд	3 янв 18:18	3 янв 18:45	0:27	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Одесская 14	1 подъезд	3 янв 18:19	4 янв 0:38	6:19	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ВРУ Северный	4 подъезд	3 янв 18:33	4 янв 4:15	9:42	Заменяли ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ Суворова 59	4 подъезд	3 янв 21:22	3 янв 22:10	0:48	Плохок контактное соединение в дозовой акоробке в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Суворова 9	2 подъезд	3 янв 22:14	4 янв 7:05	8:51	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Тираспольская 14	РЩ кв 17	3 янв 19:05	3 янв 20:00	0:55	включил автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Юности 1/3	ф"Б" 3гр	3 янв 23:20	3 янв 23:55	0:35	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	14
ВРУ Юности5	ф"С" 2гр	3 янв 23:05	3 янв 23:20	0:15	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ВРУ-0,4кВ №1 Вальченко 7	ВРУ-0,4кВ №1 Вальченко 7	3 янв 9:16	3 янв 9:41	0:25	перегорание предохранителя Фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
К.Я Каховская 9/1	Вводн АВ 100А	3 янв 20:45	3 янв 20:50	0:05	Отключился АВ вводн	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я Краснодарская 36/19	ф"А"	3 янв 20:50	3 янв 21:10	0:20	Сгорел ППНИ63А ф"А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
К.Я под5 Каховская 6	Вводн АВ	3 янв 20:20	3 янв 20:40	0:20	Откл вводн АВ 80А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
к.я. Гоголя 2А	1,2 под.	3 янв 9:25	3 янв 9:35	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
к.я. Комсомольская 6	ВРУ Комсомольская 6	3 янв 15:45	3 янв 16:00	0:15	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
КЛ 0,4кв ТП-550 11Ф Гвардейская-10	0,4Р-11ф	3 янв 22:09	3 янв 23:45	1:36	поврежденик КЛ 0,4кв фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
пер 2 трактоный 4	бзум	3 янв 23:28	3 янв 23:55	0:27	повреждение ввода в дом	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ТП 1	ф3	3 янв 10:12	3 янв 11:12	1:00	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	26

ТП 1	ф3	3 янв 11:25	3 янв 12:18	0:53	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	26
ТП 103	0,4Р4Ф	3 янв 20:29	3 янв 21:10	0:41	Перегорание ПН 80А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	19
тп 131	ру 0.4 кв руб кутузова чапаева	3 янв 20:00	3 янв 21:31	1:31	повреждение изоляции на руб.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	105
ТП -154РУ 0,4кВ	руб№2	3 янв 21:10	3 янв 21:40	0:30	Сгорел ПН250Аф "А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	79
ТП 171	ф2	3 янв 15:00	4 янв 16:25	1 сут., 1:25	Перегороание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	29
тп -188 ру 04кв р14	вру 0,4 кв ж.д. Ленинград ская 38	3 янв 12:34	3 янв 15:03	2:29	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП 28	ф2	3 янв 18:00	3 янв 18:40	0:40	Перегорание ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	28
	ф3	3 янв 11:25	3 янв 11:34	0:09	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11
	ф4	3 янв 18:45	3 янв 18:54	0:09	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	25
ТП 32	0,4Р3ф	3 янв 20:14	3 янв 20:46	0:32	Перегорание ПН 80А "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12
ТП 351	0,4Р 1Т	3 янв 19:23	3 янв 22:58	3:35	Перегорание ПН 250А "с"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	39
ТП 511	ф1 Садовая 11	3 янв 16:10	3 янв 17:00	0:50	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	38
ТП 516 ф 1	сил Котовского	3 янв 5:30	3 янв 6:30	1:00	Замена ПН2-250/160 ф В	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	14
ТП 56	0,4Р4Ф	3 янв 17:38	3 янв 20:46	3:08	Перегорание ПН 63А "с"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	13
тп 593	ру0.4 кВ	3 янв 22:20	3 янв 23:28	1:08	нагрев на перемычке сборных шин	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	87
ТП 66	Общий рубильник	3 янв 8:30	3 янв 9:00	0:30	Перегорание ПН 250а	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	45
	ф2	3 янв 8:30	3 янв 9:00	0:30	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	12
ТП 672	ф1	3 янв 9:50	3 янв 10:30	0:40	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	14

ТП 677	ф2.ф3.	3 янв 16:50	3 янв 18:15	1:25	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	29
ТП 678	ф2	3 янв 17:00	3 янв 17:45	0:45	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	23
ТП 679	ф2	3 янв 19:00	3 янв 19:15	0:15	Перегорание ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	15
	ф4	3 янв 11:25	3 янв 11:34	0:09	Перегорание ПН63а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	12
		3 янв 16:11	3 янв 16:50	0:39	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	14
ТП 682	ф2	3 янв 17:05	3 янв 17:58	0:53	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	24
ТП 698	ф2	3 янв 19:20	3 янв 19:35	0:15	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	19
ТП 728	ф3	3 янв 11:30	3 янв 11:54	0:24	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	15
ТП 75	0,4Р 1ф	3 янв 20:40	3 янв 21:07	0:27	Перегорание ППНИ 80А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	17
ТП 79	Ф-3	3 янв 14:13	3 янв 15:45	1:32	Сгорел ППНИ	-	Каменский р-н	Каменка г.	23
ТП-103	ВЛ-0.4кВ Ф№6	3 янв 10:23	3 янв 12:05	1:42	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
	ф.8	3 янв 10:40	3 янв 11:20	0:40	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	16
ТП-107	1 СШ ввод. руб.	3 янв 15:30	3 янв 15:45	0:15	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	326
	ВЛ-0.4кВ Ф№3	3 янв 9:30	3 янв 10:31	1:01	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	21
	ф.1	3 янв 14:20	3 янв 16:30	2:10	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	9
	ф.3	3 янв 11:00	3 янв 12:20	1:20	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	21
	ф.4 "В"	3 янв 17:45	3 янв 18:40	0:55	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	26
ТП-109	0,4Р-1Ф	3 янв 11:30	3 янв 13:20	1:50	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	8
ТП-122 РУ-0.4 кВ	руб№6	3 янв 21:40	3 янв 21:50	0:10	сгорел ПН 250А ф "А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ТП-126	Р. 12 (ул. 25 Октября 108)	3 янв 14:20	3 янв 14:30	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	36
ТП-155	руб.ВЛ Кутузова	3 янв 13:00	3 янв 13:25	0:25	сгорело 2 ПНа - 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	71

ТП-165	ВЛ 0,4кВ ТП-165Ф№1	3 янв 19:20	3 янв 22:03	2:43	сгорание предохранителя	-	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	30
ТП-170	Ф-3	3 янв 5:10	3 янв 5:45	0:35	перегорание ПН-80 зам. на 125 1 шт	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	10
ТП173	ф1	3 янв 15:00	3 янв 16:25	1:25	Перегорание ППНИ 100а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	23
ТП-188 РУ 0,4кВ	Руб№13	3 янв 22:30	3 янв 23:00	0:30	Сгорел ПН100А ф"С"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ТП-203	ф. 1 "С"	3 янв 20:20	3 янв 23:42	3:22	перегор. предорх	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	3
ТП-210	ф. 2	3 янв 13:10	3 янв 14:20	1:10	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	6
ТП-219	0,4Р1Ф	3 янв 10:33	3 янв 12:20	1:47	Перегорел ППНИ-50А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	11
	ВЛИ-0.4кВ Ф№7	3 янв 9:03	3 янв 10:02	0:59	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-225	0,4В1Т	3 янв 17:47	3 янв 18:43	0:56	Откл. 0,4В1Т	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	178
ТП-227	р №13	3 янв 19:55	3 янв 23:40	3:45	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-243	ф.1	3 янв 14:03	3 янв 15:45	1:42	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	51
ТП-27	ф. 1-6	3 янв 19:10	3 янв 21:02	1:52	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	279
ТП28	ф2.ф3.	3 янв 18:10	3 янв 18:42	0:32	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	28
ТП-28	ф. 3 "А"	3 янв 18:20	3 янв 19:55	1:35	перегор. предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	8
ТП-30 тирастеплоэнерго	ТП-ру 0,4кВ руб28	3 янв 21:30	1 мар 22:30	26 сут., 1:00	Сгорел ПН250А ф"А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	79
ТП-303	ф-12	3 янв 18:30	3 янв 19:00	0:30	ПН-100\100	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	14
ТП-303 РУ-0,4	ф-12	3 янв 19:20	3 янв 23:12	3:52	перегорание ПН2-100/100 а ф.А, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	14
ТП-312	Ф-5	3 янв 17:33	3 янв 18:00	0:27	Замена ПН-2-250\100	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	9
ТП-32	0,4Р4Ф	3 янв 10:26	3 янв 11:16	0:50	Перегорел ПН-80А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	32
ТП-331 СР-2	Ф-7	3 янв 9:55	3 янв 10:15	0:20	сгорен ППНИ- 50 А	-	Каменский р-н	Каменка г.	35

ТП-331 СР-2										
ТП-357	Ф-4	3 янв 16:20	3 янв 16:40	0:20	Замена ПН-2-100\31а	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12	
ТП-359	Ф-2	3 янв 16:25	3 янв 16:42	0:17	Отключение ВА от перегрузки	-	Бендерский р-н	Гыска с.	21	
	Ф-3	3 янв 8:40	3 янв 9:19	0:39	Отключение ВА от перегрузки	-	Бендерский р-н	Гыска с.	27	
ТП-359 РУ-0,4	Ф-3	3 янв 21:15	4 янв 0:15	3:00	замена автомата ВА 100 А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	37	
ТП-361	Ф-2	3 янв 18:40	3 янв 19:20	0:40	ППНИи-50А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	9	
ТП-401	Ф-2	3 янв 11:48	3 янв 13:27	1:39	Окисление в КЯ	-	Бендерский р-н	Гыска с.	15	
ТП-440	ф.1 "В"	3 янв 21:40	3 янв 21:47	0:07	перегор. предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	18	
ТП-441	Ф-1	3 янв 17:40	3 янв 18:10	0:30	ПН-2-250-100	-	Бендерский р-н	Гыска с.	14	
ТП-446	ф.2	3 янв 9:20	3 янв 10:56	1:36	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12	
ТП-451	0,4Р-4Ф	3 янв 10:30	3 янв 11:45	1:15	Перегорел 0,4П фаза В 4Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15	
		3 янв 18:52	3 янв 19:50	0:58	Перегорел 0,4П фаза А 4Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17	
ТП-46	ф.3 "В"	3 янв 13:50	3 янв 15:10	1:20	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17	
ТП-471	0,4Р-5ф	3 янв 16:40	3 янв 17:05	0:25	Перегорел 0,4Р фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	41	
ТП-477 ф-3	Фэндылило р 3	3 янв 14:30	3 янв 15:40	1:10	Контакт на ВА	-	Слободзейский р-н	Копанка с.	1	
ТП-482	0,4Р-12Ф	3 янв 15:55	3 янв 16:30	0:35	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25	
		3 янв 18:40	3 янв 19:30	0:50	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25	
ТП-490	0,4Р2ф	3 янв 10:16	3 янв 17:50	7:34	Перегорел ППНИ-100А	-	Григориопольский р-н	Тея с.	22	
ТП-533	Ф-2	3 янв 12:04	3 янв 13:31	1:27	Замена ПН2 250/100 А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	13	
ТП-542	ф.1 "С"	3 янв 19:20	3 янв 20:15	0:55	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11	
ТП-568	Ф-2	3 янв 9:45	3 янв 11:34	1:49	Замена ПН2 100/80 А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	9	
ТП-572	Ф-4	3 янв 11:00	3 янв 11:49	0:49	Замена ПН2 100/100 А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	14	
ТП-58	Ф-5 ул. Горького	3 янв 20:25	3 янв 21:10	0:45	Перегорание ППНИ 80А Фаза-С	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	6	

ТП-58										
ТП-587	ф. 2	3 янв 15:10	3 янв 17:24	2:14	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17	
	ф.2	3 янв 15:10	3 янв 17:20	2:10	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	17	
ТП-60	ф.4 "А" и "С"	3 янв 11:10	3 янв 12:36	1:26	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	43	
	ф№4	3 янв 7:20	3 янв 7:40	0:20	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18	
ТП-604	0,4Р-2Ф	3 янв 16:45	3 янв 17:16	0:31	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23	
	руб.Мира	3 янв 13:00	3 янв 13:35	0:35	сгорело 2 ПНа - 80А	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	152	
ТП-613	0,4В-2Т	3 янв 11:10	3 янв 11:38	0:28	Отключён 0,4В-2Т	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	210	
ТП-615	0,4Р3ф	3 янв 8:44	3 янв 11:45	3:01	Перегорел ППНИ-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	15	
ТП-637	Р. ВЛ Романенко	3 янв 13:30	3 янв 14:00	0:30	перегрузка	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	142	
ТП-678	Ф-5 Лермонтов а. Фрунзе	3 янв 21:55	3 янв 22:30	0:35	Перегорание ПН-1 100А, Установлен ПН-2 125А.	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	10	
ТП-697	0,4Р3ф	3 янв 15:44	3 янв 17:45	2:01	перегорел ПН-63А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12	
ТП-72	р № 8	3 янв 20:00	3 янв 20:54	0:54	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	35	
ТП-77	0,4Р2ф	3 янв 7:57	3 янв 9:00	1:03	Перегорание ПН-63А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	17	
		3 янв 15:07	3 янв 17:17	2:10	Пернгорел ПН-63А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	17	
ТП-79	Ф-4	3 янв 15:30	3 янв 16:20	0:50	Замена ПН2 250/160 А	-	Бендерский р-н	Варница с.	17	
ТП-8	ф. 2 "В"	3 янв 10:20	3 янв 13:52	3:32	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23	
ТП-80	0,4Р1Ф	3 янв 9:47	3 янв 10:24	0:37	Перегорание ПН-63,А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	13	
	0,4Р4Ф	3 янв 8:49	3 янв 9:26	0:37	Перегорел ППНИ-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	13	
ТП-90	Ф-10	3 янв 10:16	3 янв 12:30	2:14	Сгорел ППНИ	-	Каменский р-н	Каменка г.	63	
ТП-91	0,4Р1Ф	3 янв 14:46	3 янв 16:00	1:14	Перегорание ПН-100А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	18	

ТП-93	ВРУ-0,4кВ Лазо 18Б	3 янв 14:57	3 янв 15:45	0:48	Замена НПН 60/63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ТП-99	ВЛ-0.4кВ	3 янв 9:20	3 янв 10:50	1:30	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
	ф№3	3 янв 7:20	3 янв 7:40	0:20	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	66
ул. Юности 1/3 ВРУ	ф"Б"Згр	3 янв 20:00	3 янв 20:20	0:20	Сгорел НПН63 ф"Б" Згр	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	14
					Повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Юности 19	ЭЩ кв 68	3 янв 21:10	3 янв 21:30	0:20		-			
ул.Манойлова 54 ВРУ	ф"С" Згр	3 янв 21:50	3 янв 22:10	0:20	Сгорел НПН40А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	33
04.01.2025									
156	1ф "А"	4 янв 18:56	4 янв 19:10	0:14	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	33
192	1ф	4 янв 8:05	4 янв 8:55	0:50	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
227	3ф	4 янв 16:30	4 янв 16:50	0:20	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	33
27	3ф	4 янв 16:33	4 янв 17:30	0:57	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	21
272	2ф	4 янв 10:20	4 янв 11:20	1:00	ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
38	4ф	4 янв 9:30	4 янв 10:15	0:45	ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	13
		4 янв 15:50	4 янв 16:30	0:40	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	13
401	0,4Р-3Ф	4 янв 20:50	4 янв 21:20	0:30	перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
440	ф№3	4 янв 20:30	5 янв 1:12	4:42	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
464	3ф "С"	4 янв 19:20	4 янв 19:35	0:15	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
5	2ф	4 янв 17:05	4 янв 17:30	0:25	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
542	ф.1 "А"	4 янв 2:55	4 янв 3:58	1:03	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
555	1ф "А"	4 янв 18:37	4 янв 19:01	0:24	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
587	1ф	4 янв 11:25	4 янв 12:00	0:35	ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
99	3ф	4 янв 14:05	4 янв 14:57	0:52	ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18

ВРУ 0,4 кВ жд Космонавтов 39	1 подъезд	4 янв 21:43	5 янв 13:06	15:23	повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 0,4кВ Вальченко 33	0,4Р-1	4 янв 9:20	4 янв 10:52	1:32	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 40 Лет ВЛКСМ 8а	1 подъезд	4 янв 21:50	5 янв 0:00	2:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ВРУ 40 Лет победы 16 1 подъезд	1 подъезд	4 янв 21:10	5 янв 0:19	3:09	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Гвардейская 23	Ф"А"	4 янв 21:25	4 янв 21:35	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ВРУ Дружбы 20	РЩ кв 1	4 янв 19:09	5 янв 6:56	11:47	замена автомата	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Дружбы 42	2 подъезд	4 янв 19:45	4 янв 21:08	1:23	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
вру дружбы 8	2 подъезд	4 янв 20:35	4 янв 21:16	0:41	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ интернационали стов 13	1 подъезд	4 янв 16:56	4 янв 22:12	5:16	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
вру кишиневская 33	3 подъезд	4 янв 21:06	4 янв 21:58	0:52	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Комсомольская 2/1	Ф "А" - ПН 100А	4 янв 22:30	4 янв 22:40	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	30
ВРУ Комсомольская 8/2	Ф "В" АВ 32А 2гр.	4 янв 22:45	4 янв 22:55	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ВРУ Космонавтов 25 3 подъезд	1 подъезд	4 янв 20:07	5 янв 2:31	6:24	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Протягайловска я 2/1	2 подъезд	4 янв 18:31	5 янв 1:54	7:23	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
ВРУ Пушкина 41	1 подъезд	4 янв 22:28	5 янв 5:45	7:17	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Старого 13	2 подъезд	4 янв 17:50	4 янв 20:34	2:44	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ старого 21	2 подъезд	4 янв 19:55	5 янв 1:27	5:32	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5

ВРУ старого 21 ВРУ Тираспольская 14	РЩ кв 12	4 янв 19:00	5 янв 6:03	11:03	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Энгельса 10	этажные РЩ (общезжитие)	4 янв 18:11	5 янв 16:00	21:49	повреждение магистрали от вру до рщ в трубе	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Юности 25	ф "А" ПН 100А	4 янв 23:50	5 янв 0:00	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ВРУ Юности 4/2	Ф "С"	4 янв 20:15	4 янв 20:25	0:10	откл АВ "С" 80А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	23
ВРУ-0,4кВ с. Суклея	ул. Фрунзе №106 Б	4 янв 17:55	4 янв 18:35	0:40	ерегорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	14
ВРУ-0,4кВ с. Карагаш.	ул. Ленина №86.	4 янв 18:00	4 янв 21:30	3:30	Перегорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	18
ВРУ-0,4кВ ул. Вальченко,103	0,4Р-1	4 янв 14:40	4 янв 15:17	0:37	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ-0,4кВ ул. Гвардейская,10	0,4Р-1Ф	4 янв 14:00	5 янв 13:10	23:10	Повреждение стоякового проворда второго подъезда жилого дома	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	85
ВРУ-0,4кВ ул. Кирова 80/2	0-4Р-1Ф	4 янв 21:00	4 янв 21:58	0:58	ВРУ-0,4кВ ул. Гвардейская,1	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ-0.4 кВ	Ф-7	4 янв 19:08	4 янв 19:45	0:37	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	35
ВРУ-2 Гвардейская 74	0,4Р-1Ф	4 янв 21:00	5 янв 13:12	16:12	Повреждение перемычки между 1подъездом и вторым подъездом	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
К,Я, Каховская 15/1	ВРУ Каховская 15/1	4 янв 0:00	4 янв 9:00	9:00	во ВРУ отключился АВ С63А 2гр. ф.Б	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	8
к.я. Комсомольская 6	ф "А" ПН-100А	4 янв 22:10	4 янв 22:20	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ТП	Ф-8	4 янв 19:36	4 янв 20:45	1:09	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	37
Тп 12	р 8	4 янв 21:08	4 янв 22:30	1:22	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15

ТП 170	ф2 Секционны й рубильник	4 янв 22:46	5 янв 0:52	2:06	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	15
ТП 221	ф2	4 янв 22:45	5 янв 0:15	1:30	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Константиновка с.	23
ТП 431	ф2	4 янв 20:00	4 янв 21:15	1:15	Перегорание ПН 50а	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	21
тп 70 р 10	вру 0,4 коммунист ическая 189 а	4 янв 15:20	4 янв 15:44	0:24	сгорел пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ТП-103	Ф;№3	4 янв 16:00	4 янв 16:30	0:30	перенорание ПН-2 100 А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	27
ТП-107	ВЛ-0.4кВ Ф№1	4 янв 22:10	4 янв 23:50	1:40	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	3
	ф.2 "А"	4 янв 5:40	4 янв 7:05	1:25	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	26
ТП-11	ВЛИ-0.4кВ	4 янв 21:57	5 янв 23:50	1 сут., 1:53	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	40
ТП-12	Вл-0,4 кВ ф-3	4 янв 17:26	4 янв 18:17	0:51	перегорание ПН.	-	Каменский р-н	Подойма с.	20
ТП-120	Р. 7 (Юности 7)	4 янв 20:35	4 янв 20:45	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ТП-121	Р, 12 - Одесская 94	4 янв 22:00	4 янв 22:10	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ТП-168	Поврежден ие трансформ атора.	4 янв 20:30	5 янв 1:40	5:10	повреждение тр-ра.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	262
	Ф-8 ул. Котовского.	4 янв 20:30	4 янв 23:11	2:41	Перегорание ПН-80А, установлен ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	18
ТП-17	0,4Р1Ф	4 янв 15:35	4 янв 21:32	5:57	Перегорел ПН-40А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	7
ТП-171	Ф-1 ул. Пушкина.	4 янв 10:10	4 янв 10:40	0:30	Перегорание ПН-63А, установлен ПН-80А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	9

ТП-178	Ф-3 ул. Ленина котэджи	4 янв 21:00	4 янв 22:00	1:00	Перегорание ПН-63А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	11
ТП-19	№1	4 янв 12:00	4 янв 13:00	1:00	перегорание ППНИ -80А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	11
	Ф№2	4 янв 8:00	4 янв 9:00	1:00	перегорание ППНИ-50 А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	21
ТП-191	Ф-3 ул. Ленина.	4 янв 18:00	4 янв 20:30	2:30	Перегорание ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	32
ТП-192	ВЛ-0.4кВ Ф№1	4 янв 19:50	5 янв 0:25	4:35	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-210	ВЛ-0.4кВ Ф№2	4 янв 20:10	4 янв 20:55	0:45	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25
ТП-212	0,4Р-2Ф	4 янв 16:00	4 янв 17:27	1:27	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	17
ТП-22	Ф-10	4 янв 20:20	4 янв 21:10	0:50	Замена ПН-2-250\125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-225	0,4В1Т	4 янв 19:58	4 янв 21:40	1:42	Откл. 0,4В1Т	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	178
ТП-24	Ф№2 ул.Ленина 97 питиэтажка	4 янв 23:57	5 янв 1:43	1:46	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-254	Ф-4	4 янв 22:02	4 янв 22:30	0:28	ВА 2	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-269	ф. 1 "С"	4 янв 0:02	4 янв 0:20	0:18	перегор. предохран	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	13
ТП-284	Ф-1 ул. Мира.	4 янв 10:27	4 янв 12:25	1:58	Перегорание ПН-80А, установлен ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	14
ТП-30	Ф-7 ул. Ткаченко №26	4 янв 20:50	4 янв 22:05	1:15	Перегорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	18
	Ф-8 ул. Ткаченко №26	4 янв 22:15	4 янв 22:50	0:35	Перегорание ПН-100А, установили ПН-125А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	18
ТП-324	Ф-2 ул. Срунзе.	4 янв 16:30	4 янв 18:12	1:42	Перегорание ППНИ-50А, установлен ППНИ-63А.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	9
ТП-326	Ф-3 ул. Фрунзе.	4 янв 9:52	4 янв 10:55	1:03	Замена ППНИ-80А.	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	9

ТП-326										
ТП-344	0,4Р-1Ф	4 янв 8:37	4 янв 8:59	0:22	Перегорел 0,4П фаза С 4Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11	
ТП-357 Ф-11	ВЛИ-0.4	4 янв 11:00	4 янв 12:20	1:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	11	
ТП-359	ВА2	4 янв 22:40	4 янв 22:55	0:15	Включили ВА	-	Бендерский р-н	Гыска с.	15	
ТП-361	0,4Р-5ф	4 янв 12:00	4 янв 12:42	0:42	Перегорел 0,4П фаза В 5Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11	
ТП-361 Ф-1	ВЛ-0.4	4 янв 15:00	4 янв 16:10	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12	
ТП-368	Ф-3 ул. Котовского.	4 янв 9:33	4 янв 10:32	0:59	Замена ППНИ-63А.	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	14	
ТП-385 Ф-10	ВЛ-0.4	4 янв 8:00	4 янв 14:00	6:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	23	
ТП-4	Ф-5 ул. Ленина право	4 янв 9:50	4 янв 10:20	0:30	Перегорание ПН-100А, установлен ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11	
ТП-416	Ф-4	4 янв 23:55	5 янв 0:10	0:15	Замена ППни 33-100А	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	16	
ТП-426	0,4Р1Ф	4 янв 12:30	4 янв 21:00	8:30	Перегорел ПН-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	15	
ТП-431	Ф-1 ул. Садовая.	4 янв 20:00	4 янв 21:15	1:15	Перегорание ПН-50А, установлен ПН-80А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	25	
ТП-437	0,4Р1Ф	4 янв 20:35	4 янв 21:41	1:06	Перегорел ППНИ-100А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	22	
ТП-440	ВЛ-0.4кВ Ф№2 Ф№3	4 янв 19:50	4 янв 23:50	4:00	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25	
	ф.2 "В"	4 янв 7:05	4 янв 7:20	0:15	перегор. предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	13	
	ф.2, ф. 3	4 янв 0:20	4 янв 0:38	0:18	перегорел предохран	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	30	
ТП-452	0,4Р-1Ф фаза С	4 янв 22:00	4 янв 23:45	1:45	Перегорел 0,4П-фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15	
ТП-46	ф№3	4 янв 21:46	5 янв 0:51	3:05	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20	
ТП-464	Ф№2	4 янв 10:00	4 янв 17:00	7:00	перегорание ПН-2 80 А	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	28	
ТП474	0,4Р-5ф	4 янв 22:10	4 янв 23:50	1:40	Перегорел 0,4П-фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	50	
ТП-49	ф-11	4 янв 21:48	4 янв 21:55	0:07	Замена ПН-2-250\125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	

ТП-494	0,4P-7Ф	4 янв 8:50	4 янв 9:53	1:03	Перегорел 0,4П фаза В 7Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ТП-508	0,4P2ф	4 янв 20:11	4 янв 20:28	0:17	Перегорел ПН-63А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	10
ТП-511	Ф-1 ул. Садовая №11	4 янв 17:22	4 янв 19:37	2:15	Перегорание ПН-100А, установили ПН-125А	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	25
	Ф-6 ул. Садовая №20	4 янв 17:20	4 янв 19:11	1:51	Перегорание ПН-100А, установили ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	27
	Ф-8 ул.Садовая .№17	4 янв 17:21	4 янв 19:27	2:06	Перегорание ПН-100А, установили ПН-160А	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	23
ТП-527	ВЛИ-0,4 кВ ф-3	4 янв 10:18	4 янв 11:14	0:56	перегорание ПН фаза"С"	-	Каменский р-н	Каменка г.	9
ТП-562	0,4P-1Ф	4 янв 9:00	4 янв 10:15	1:15	Перегорел 0,4П фаза С 1Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ТП-58	0,4P1Ф	4 янв 21:15	5 янв 1:15	4:00	Перегорел ПН-63А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	19
ТП-596	ф№4	4 янв 10:00	4 янв 11:00	1:00	перегорание ППНИ-40А	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	14
ТП-60	ВЛ-0,4кВ ф№4	4 янв 21:08	5 янв 0:10	3:02	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-620	0,4P4Ф	4 янв 20:07	5 янв 0:20	4:13	Перегорел ППНИ-100А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	25
ТП-621	0,4P8Ф	4 янв 21:15	5 янв 0:01	2:46	Перегорание ПН-63А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
ТП-63	Ф-4	4 янв 21:30	4 янв 22:20	0:50	Замена ПН-2 250\80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ТП-672	Ф-4 ул.Котовского	4 янв 17:55	4 янв 19:46	1:51	Перегорание ППНИ-63А.	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	12
ТП-676	Ф- ул. Кирова.	4 янв 18:00	4 янв 20:20	2:20	Перегорание ПН-100А, установлен ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	14
ТП-678	Ф-2 Комсомольская.	4 янв 17:53	4 янв 19:03	1:10	Перегорание ПН-100А, заменили ПН-160А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	22

ТП-697	0,4P2ф	4 янв 18:30	4 янв 21:00	2:30	Перегорел ПН-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12
ТП-71	Вл-0,4 кВ ф-2	4 янв 8:39	4 янв 9:00	0:21	откл авт. от защиты	-	Каменский р-н	Каменка г.	56
		4 янв 16:00	4 янв 16:10	0:10	откл авт. от защиты.	-	Каменский р-н	Каменка г.	56
ТП-72	Ф-7 ул. Котовского.	4 янв 15:10	4 янв 16:20	1:10	Перегорание ПН-80А, установили ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	9
тп74 ру 0.4 кв р18	вру 04 дружбы 30	4 янв 12:16	4 янв 12:42	0:26	перегарания нпн 40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП-88	Ф-1 ул. Тираспольская.	4 янв 10:50	4 янв 14:20	3:30	Схлест проводов из-за спила деревьев перегорание ПН-40А.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	4
ТП-92	0,4P4Ф	4 янв 18:56	4 янв 20:29	1:33	Перегорел ППНИ-63А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	18
ул гагарина 22	бзум	4 янв 0:00	4 янв 0:50	0:50	перезаделка контактов в кя на опоре	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	1
05.01.2025									
Буськи	10В12Ф	5 янв 18:21	5 янв 19:17	0:56	Межфазное КЗ ТП-212 РУ-10кВ в результате разрушения опорной изоляции фазы А. В	с.Ульма водонапорная башня	Рыбницкий р-н	Буськи с.	97
								Лысая Гора с.	37
								Ульма с.	167
вру 0,4 кв кишиневская 33	вру 0,4 кв кишиневкая 33	5 янв 20:20	5 янв 20:50	0:30	пекрегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ 0,4кВ Вальченко 103	0,4P-1	5 янв 20:05	5 янв 21:00	0:55	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ 0,4кВ Вальченко 47	0,4P-1Ф	5 янв 18:50	5 янв 19:30	0:40	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 0,4кВ Вершигоры 123	0,4P-1	5 янв 19:50	5 янв 20:20	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВРУ 0,4кВ Гвардейская 14	0,4P-1	5 янв 22:55	5 янв 23:25	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ 0,4кВ Кирова 82	0,4P-1	5 янв 17:50	5 янв 18:20	0:30	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17

ВРУ 0,4кВ ВРУ 0,4кВ Маяковского 35	0,4Р-1	5 янв 22:45	5 янв 23:12	0:27	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ 0,4кВ СУВОРОВА 119	ВРУ 0,4кВ СУВОРОВ А 119	5 янв 23:15	6 янв 1:40	2:25	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
вру 0.4 кв ж.д. кишиневская 35	вру 0.4 кв группа 2 фаза С ж.д. кишиневск ая 35	5 янв 18:59	5 янв 20:55	1:56	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
					АВ 63А "С"		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Гоголя 4А	ф "С" 2 гр.	5 янв 3:40	5 янв 4:00	0:20		-			
ВРУ Зелинского 5А	ф "А" 1гр.	5 янв 7:00	5 янв 7:20	0:20	откл. АВ 32А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	10
ВРУ Ларионова 51	перемычка от Руб. до СШ нагрев наконечник а	5 янв 2:50	5 янв 3:00	0:10	Прочие причины	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
	ф "А" ПН 250А	5 янв 1:30	5 янв 1:40	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ВРУ Юности 34	ф "В" 2 гр. НПН 40А	5 янв 0:15	5 янв 0:40	0:25	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ-0.4кВ Вальченко 49	0,4Р-1Ф	5 янв 16:50	5 янв 17:10	0:20	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	36
ВРУ-0.4кВ Вальченко 53	0,4Р-1Ф	5 янв 13:00	5 янв 13:45	0:45	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
		5 янв 14:15	5 янв 14:55	0:40	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
		5 янв 16:45	5 янв 17:00	0:15	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ВРУ-0.4кВ Вальченко 55	0,4Р-1Ф	5 янв 13:00	5 янв 13:20	0:20	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ-0.4кВ Вальченко 75	0,4Р-1Ф	5 янв 13:10	5 янв 13:30	0:20	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
		5 янв 14:35	5 янв 14:50	0:15	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20

ВРУ-0.4кВ	0,4Р-1Ф	5 янв 16:45	5 янв 17:00	0:15	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	36
Жил.Посёлок	10В17Ф	5 янв 17:50	5 янв 17:54	0:04	Межфазное КЗ РУ-10кВ ТП-487 разрушение 2-х ПК на 10ВН-2Т	Нет	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1 777
к.я. Каховская 13/4	откл. АВ "С" 80А	5 янв 1:10	5 янв 1:20	0:10	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ТП 170	ф1	5 янв 5:00	5 янв 6:10	1:10	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	19
ТП 175	ф1	5 янв 4:35	5 янв 5:55	1:20	Перегорание ППНИ 100а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	15
ТП 195 Р7,Р13	ВРУ ДРУЖБЫ 42	5 янв 2:21	6 янв 0:55	22:34	сгорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП 28	ф2	5 янв 0:10	5 янв 1:00	0:50	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	23
ТП 32	ф1	5 янв 0:30	5 янв 1:40	1:10	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	23
ТП 74 РР11	ВРУ 0.4 КВ КОСМОТА ВТОВ 27	5 янв 20:55	5 янв 22:59	2:04	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	28
ТП-103	Ф №8	5 янв 19:45	5 янв 20:50	1:05	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-105 р№5	ВРУ-2 Краснодон ская 51/2	5 янв 20:00	6 янв 4:00	8:00	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
ТП-107	ф № 1 ф "А"	5 янв 9:17	5 янв 11:00	1:43	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
		5 янв 12:08	5 янв 12:30	0:22	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
	ф № 2 ф "С"	5 янв 18:08	5 янв 18:55	0:47	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	80
	ф № 4 ф "В"	5 янв 17:13	5 янв 17:57	0:44	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	78
		5 янв 18:08	5 янв 18:55	0:47	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	78
	Ф№2	5 янв 20:05	5 янв 20:50	0:45	Перегрузка П-160А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	27
ТП-11	Вл-0,4 кВ ф-1	5 янв 20:37	5 янв 20:50	0:13	откл.авт. от защиты	-	Каменский р-н	Подойма с.	61
ТП-11 р№2	ВРУ Краснодон ская 50	5 янв 21:00	6 янв 0:50	3:50	перегрузка, сгорел П ф "А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	36

ТП-120 р№19	ВРУ Юности 9	5 янв 21:50	6 янв 2:00	4:10	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
ТП-120 р№22	ВРУ Юности 5	5 янв 21:00	6 янв 1:15	4:15	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
ТП-120 р№6	ВРУ Юности 1/2	5 янв 22:00	6 янв 2:20	4:20	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
ТП-124	Ф-5 ул. Якира	5 янв 10:47	5 янв 10:58	0:11	Перегорание ПН100А "С" на 125А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	24
ТП-126	Ф-2	5 янв 9:12	5 янв 9:54	0:42	ручное откл.	-	Каменский р-н	Севериновка с.	18
ТП-141	№1	5 янв 22:00	5 янв 23:00	1:00	перегорание ППНИ-50 А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	22
					перегорание ППНИ -50 А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	11
ТП-156	ф№1	5 янв 21:15	5 янв 21:35	0:20	Перегорание П-160	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-158 р№22	ВРУ Юности 58/2	5 янв 20:00	5 янв 22:50	2:50	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
ТП-163 р№7	ВРУ Краснодонская 84	5 янв 22:30	6 янв 4:20	5:50	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ТП-165	ф№1	5 янв 20:45	5 янв 22:50	2:05	Перегорание П-63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-18	ф 1	5 янв 1:43	5 янв 11:40	9:57	оплавление щита учёта	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	ф № 1 ф "С"	5 янв 10:30	5 янв 10:50	0:20	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	62
ТП-210	Ф№2	5 янв 21:40	5 янв 21:47	0:07	Перегорание П-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-213	ф № 2 ф "В"	5 янв 11:30	5 янв 12:05	0:35	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	12
ТП-219	ф № 1	5 янв 12:21	5 янв 15:05	2:44	Дефект АВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
		5 янв 16:52	5 янв 17:20	0:28	контакт на нулевой шине	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	ф № 7 ф "С"	5 янв 16:52	5 янв 17:15	0:23	Перегорание ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	62
		5 янв 18:44	5 янв 19:07	0:23	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	124

ТП-227	ВЛ-0.4кВ Ф№2	5 янв 4:52	5 янв 6:40	1:48	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
	ф № 2	5 янв 12:07	5 янв 14:18	2:11	оплавление провода	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	Ф№2.Ф№3	5 янв 20:00	5 янв 22:04	2:04	Перегорание П-100А.125А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	33
	ф№3	5 янв 22:50	5 янв 23:10	0:20	Перегорание П-125А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-228	ф 3	5 янв 8:35	5 янв 10:15	1:40	Дефект АВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-230 ф 4	распредел ительная коробка, Геологов, 9	5 янв 13:54	5 янв 19:00	5:06	Оплавление контактного присоединения в распределительной коробке	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-239	№2	5 янв 16:00	5 янв 22:00	6:00	перегорание ППНИ-63 А	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	32
	№3	5 янв 16:00	5 янв 22:00	6:00	перегорание ППНИ-63 Ф "С"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	27
ТП-255	ф № 1	5 янв 14:57	5 янв 16:30	1:33	контакт на нулевой шине	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-28	Ф-1 ул. Б. главана.	5 янв 11:22	5 янв 11:30	0:08	Перегорание Пн-100А на 125А - 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	18
ТП-293	Вл-0,4 кВ ф-1	5 янв 20:27	5 янв 21:30	1:03	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	11
ТП-3	ф № 4	5 янв 10:38	5 янв 15:02	4:24	Контакт на приборе учёта	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-303 Ф-12	ВЛ-0.4	5 янв 13:50	5 янв 15:00	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Протягайлровка с.	11
ТП-319 Ф-1	ВЛ-0.4	5 янв 8:40	5 янв 14:30	5:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Протягайлровка с.	12
ТП-324	Ф-1 ул. куйбышева	5 янв 15:00	5 янв 15:05	0:05	Перегорание ППНИ-80А на ППНИ-160А. 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	24
ТП-35	ф № 2	5 янв 13:34	5 янв 15:50	2:16	Контакт на приборе учёта	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-354	0,4Р-1Ф	5 янв 21:10	5 янв 21:40	0:30	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10

ТП-357 Ф-11	ВЛ-0.4	5 янв 12:30	5 янв 14:00	1:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	4
ТП-375	Ф-8	5 янв 16:55	5 янв 17:20	0:25	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	35
		5 янв 17:27	5 янв 18:31	1:04	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	35
ТП-38 р№10	ВРУ Чапаева 145Б	5 янв 19:00	5 янв 20:00	1:00	перегрузка, сгорел П ф"А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП-38 р№8	ВРУ Текстильщ иков 24/4	5 янв 21:00	6 янв 5:15	8:15	сгорел вводной П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
ТП-385 Ф-10	ВЛ-0.4	5 янв 8:40	5 янв 13:00	4:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	22
ТП-39	Ф-1ул. Приднестр овская.	5 янв 13:00	5 янв 13:20	0:20	Перегарание ПН-100А-1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП-401	0,4Р-1Ф	5 янв 0:05	5 янв 0:45	0:40	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
		5 янв 22:30	5 янв 22:50	0:20	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ТП-418	0,4Р-1Ф фаза А	5 янв 14:35	5 янв 15:00	0:25	Перегорел 0,4П-фаза А	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	26
ТП-427	Ф-1	5 янв 17:07	5 янв 17:30	0:23	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	10
ТП-428	0,4В-2Ф	5 янв 14:20	5 янв 14:40	0:20	Откоючился 0,4В-2Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ТП-430	ф № 2 ф "А"	5 янв 17:36	5 янв 18:00	0:24	Перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	60
ТП-431	№1	5 янв 22:00	6 янв 0:40	2:40	перегорание ППНИ-63 А	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	15
ТП-440	ф № 2 ф "Б"	5 янв 13:05	5 янв 13:45	0:40	Перегорание ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	29
		5 янв 9:08	5 янв 10:04	0:56	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ТП-442	0,4Р-6Ф фаза В	5 янв 17:48	5 янв 18:30	0:42	Перегорание ППНИ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
		5 янв 11:00	5 янв 11:55	0:55	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	44
ТП-442	ф № 12	5 янв 10:44	5 янв 11:45	1:01	Дефект АВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
		5 янв 16:48	5 янв 17:05	0:17	Перегорание ПН-100А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	20

ТП-448	0,4P-2Ф	5 янв 21:05	5 янв 21:45	0:40	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ТП-452	0,4P-1Ф	5 янв 21:15	5 янв 22:10	0:55	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ТП-46	ф № 3 ф "С"	5 янв 10:40	5 янв 11:28	0:48	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	91
ТП461	0,4P-1Ф	5 янв 16:50	5 янв 17:05	0:15	Перегорел 0,4П-фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	72
ТП-471	0,4P-5ф	5 янв 21:30	5 янв 21:55	0:25	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	61
ТП-474	0,4P-7Ф	5 янв 20:20	5 янв 21:00	0:40	Перегорел 0,4П фаза А.В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	57
ТП-487	0,4P-11Ф фаза В	5 янв 14:00	5 янв 14:20	0:20	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	34
ТП-498	ф № 1	5 янв 10:23	5 янв 15:00	4:37	Дефект АВ	-	Дубоссарский р-н	Калиновка с.	1
ТП-5	ф № 2 ф "А"	5 янв 17:24	5 янв 17:36	0:12	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	21
	ф № 2 ф "В"	5 янв 16:38	5 янв 17:06	0:28	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	21
ТП-500 Ф-2	ВЛ-0.4	5 янв 12:00	5 янв 14:30	2:30	замена ПН	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	12
ТП-511	Ф-20 ул. Садовая.	5 янв 17:45	5 янв 18:10	0:25	Перегорание ПН-100А на 125А 3 шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	12
ТП-572 Ф-5	ВЛ-0.4	5 янв 0:02	5 янв 8:45	8:43	замена ПН	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	8
ТП-597	0,4P-1Ф	5 янв 18:50	5 янв 20:10	1:20	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	15
ТП-63 р№11	ВРУ Каховская 8	5 янв 19:50	6 янв 2:30	6:40	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	38
ТП-64 р№8	ВРУ Каховская 15/2	5 янв 22:00	6 янв 3:20	5:20	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
	ВРУ Каховская 15/3	5 янв 21:00	6 янв 2:55	5:55	отключилось 2АВ во ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ТП-66 р№5	ВРУ Каховская 5	5 янв 19:00	6 янв 2:15	7:15	отключился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55

ТП-66 р№8	ВРУ Каховская 9/3	5 янв 21:10	6 янв 2:40	5:30	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
ТП-669	Ф2 ул. Виноградн ая.	5 янв 11:50	5 янв 12:00	0:10	Перегорание ПН-125А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12
ТП-670	Ф-2 ул. Гагарина	5 янв 9:36	5 янв 9:45	0:09	Перегорание ПН-125А замена на 160А 3 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	26
ТП-671	Ф-3 ул. днестровск ая.	5 янв 11:00	5 янв 11:10	0:10	Перегорание ПН-100А -1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20
ТП-68	Ф-1	5 янв 0:50	5 янв 5:30	4:40	Перегорание 2 ПК-11\10- 31.5,РУ-0.4кВ В Аф-1	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	53
ТП-687	Ф-4 ул. Гагарина 225/16	5 янв 17:03	5 янв 17:15	0:12	Перегорание ПН-100А на ПН- 125А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	26
ТП-73	Вл-0,4 кВ ф-1	5 янв 20:20	5 янв 21:25	1:05	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	6
ТП-76	№1	5 янв 21:30	5 янв 22:30	1:00	перегорание ППНИ-63 А	-	Григориопольский р- н	Григориополь г.	23
	Ф-4, ф-10	5 янв 18:40	5 янв 19:00	0:20	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	50
ТП-77	0,4Р2ф	5 янв 6:00	5 янв 6:22	0:22	Перегорел ПН-63А фаза "с"	-	Григориопольский р- н	Григориополь г.	17
ТП-79	Ф-3	5 янв 18:00	5 янв 18:20	0:20	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	26
ТП-8	ф № 2	5 янв 15:02	5 янв 16:10	1:08	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	71
	ф № 2 ф "В"	5 янв 9:23	5 янв 9:49	0:26	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	71
ТП-81	Ф-2 ул. Кирова	5 янв 0:07	5 янв 8:36	8:29	Перегорание ПН-80А фаза А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП-84 р№11	ВРУ Комсомоль ская 1	5 янв 21:15	6 янв 3:00	5:45	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
ТП-84 р№4	ВРУ Одесская 88/2	5 янв 0:00	6 янв 3:40	1 сут., 3:40	сгорел вводной П во ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	27

ТП-90	Ф-10	5 янв 6:44	5 янв 8:00	1:16	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	63
ТП-91	ВЛИ-0,4 кВ ф-3	5 янв 20:05	5 янв 20:57	0:52	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	17
ТП-92 р№12	ВРУ1,2 Комсомоль ская 6	5 янв 21:00	6 янв 3:50	6:50	сгорели НПН-63А-2шт.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
ТП-92 РН№13	ВРУ-1 Комсомоль ская 2/1	5 янв 21:30	6 янв 1:05	3:35	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ТП-99 р№6	ВРУ Одесская 78/4	5 янв 20:00	5 янв 22:00	2:00	во ВРУ отключился АВ 1РС40 от перегрузки	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	8
	ВРУ-1 Одесская 78/4	5 янв 22:20	6 янв 5:00	6:40	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ул Каховская 9/1	ВРУ	5 янв 15:15	5 янв 15:35	0:20	В к.я откл АВ С 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
					повредился АВ В32А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ул Комсомольская 8/2	ВРУ	5 янв 11:15	5 янв 12:00	0:45		-			
06.01.2025									
ВРУ 0,4 кВ Ж.Д. КОСМОНАВТОВ 11	ВРУ 0,4 кВ Ж.Д. КОСМОНА ВТОВ 11	6 янв 22:30	6 янв 22:53	0:23	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ 0,4 кВ	ВРУ 0,4 кВ ТИМИРЯЗ ЕВА 26А	6 янв 18:10	7 янв 0:21	6:11	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ВРУ 0,4 КИРОВА 67	ВРУ 0,4 КИРОВА 67 113	6 янв 16:22	7 янв 0:00	7:38	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 0,4кВ Вальченко 35	0,4Р-1	6 янв 18:10	6 янв 18:27	0:17	Перегорел 0,4П фаза А,В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33
ВРУ 0,4кВ Вальченко 43	0,4Р-3	6 янв 19:35	7 янв 0:45	5:10	Перегорел 0,4П фаза А,	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11

ВРУ 0,4кВ Вершигоры 103	0,4P-1	6 янв 15:50	6 янв 16:30	0:40	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 0,4кВ Гвардейская 14	0,4P-1	6 янв 10:55	6 янв 13:05	2:10	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ 0,4кВ Гвардейская 18	0,4P-1	6 янв 10:10	6 янв 13:05	2:55	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
		6 янв 16:10	6 янв 16:40	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 0,4кВ Кирова 84/3	0,4P-1	6 янв 15:00	6 янв 15:30	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ 0,4кВ Ленина 1	0,4P-1	6 янв 15:40	6 янв 16:10	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33
	0,4P-4	6 янв 19:00	6 янв 22:21	3:21	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ВРУ 0,4кВ Мечурина 27	0,4P-1	6 янв 20:15	6 янв 21:18	1:03	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ВРУ 0,4кВ Победы 22	0,4P-1	6 янв 18:10	6 янв 18:50	0:40	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ 0,4кВ Севастопольска я 24	0,4P-1Ф	6 янв 19:15	6 янв 21:05	1:50	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ВРУ 0,4кВ Юбилейная 59	0,4P-1	6 янв 17:10	6 янв 17:45	0:35	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ВРУ 0,4кВ Юбиленая 49	0,4P-2	6 янв 18:03	6 янв 18:49	0:46	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	9
ВРУ 0,4 КВ ЛЕНИНА 20	ВРУ 0,4 КВ ЛЕНИНА 20	6 янв 0:30	6 янв 2:50	2:20	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ Восстания 93	ф"С" 1гр	6 янв 14:10	6 янв 14:20	0:10	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ВРУ Каховская 13/4	ВВодной АВ С 80	6 янв 22:50	6 янв 23:10	0:20	Вводной АВ отключился	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ВРУ Каховская 15/3	под 1	6 янв 12:20	6 янв 12:25	0:05	Отключился АВ 40А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Каховская 8	Вводн АВ	6 янв 16:40	6 янв 16:45	0:05	Отключ АВ С80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	38

ВРУ Каховская4А	ф"Б" 1гр	6 янв 22:15	6 янв 22:25	0:10	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ВРУ Комсомольская 10/2	ф"С" 1гр	6 янв 21:35	6 янв 21:45	0:10	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ Комсомольская 7	ф"С" гр2	6 янв 9:27	6 янв 9:31	0:04	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Комспольская 8/1	вводной Р ф В	6 янв 22:30	6 янв 22:40	0:10	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ Краснодонская 36/25	ф"С 1гр	6 янв 9:40	6 янв 10:00	0:20	Сгорела губка по ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ВРУ Краснодонская 36/9	Левое крыло АВ С80А	6 янв 17:05	6 янв 17:25	0:20	Повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Краснодонская 46	ф"С"гр 1	6 янв 18:30	6 янв 18:35	0:05	Сгорел НПН63А	-	(пусто)	20Тирасполь г.	20
ВРУ пЗападный 19/1	ф"А"	6 янв 12:35	6 янв 12:45	0:10	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	119
ВРУ пр. Магистральный 14	ф"Б" 1гр	6 янв 10:00	6 янв 10:10	0:10	ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	79
ВРУ Юности 1/3	ф"С 3гр; ф"Б" 1гр	6 янв 22:00	6 янв 22:10	0:10	Сгорел ПН100А ; НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Юности 5	ф"С" 2гр	6 янв 15:50	6 янв 16:00	0:10	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ВРУ Юности58/1	ф"А"	6 янв 17:25	6 янв 17:45	0:20	Сгорел ПН160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ-0,4кВ ул. Кирова,15	фаза "В"	6 янв 12:23	6 янв 13:15	0:52	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	35
ВРУ1 25 Октября 108	ф"Б" 2гр	6 янв 19:20	6 янв 19:40	0:20	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75

ВРУ1 Манойлова 54	ф"С" 3гр	6 янв 22:30	6 янв 22:35	0:05	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ВРУ1 Одесская 76	ф"А"	6 янв 20:00	6 янв 21:10	1:10	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	46
ВРУ1 Юбилейная 41	0,4Р-1	6 янв 18:40	6 янв 19:25	0:45	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ2 0,4кВ Победы 22	0,4Р-1	6 янв 19:00	7 янв 11:45	16:45	Повреждения ввода ВРУ2- РЩ 0,4кВ 3,4подъезд	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ2 Каховская 6	под5	6 янв 21:03	6 янв 21:10	0:07	Отключился АВ С80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К,Я Космонавтов 34	ф"С" в сторону дома Котовского 34	6 янв 12:55	6 янв 14:00	1:05	Нагрев на губке ПН-держателя	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	140
к.я К.Цеткин 1/1	ф"С"	6 янв 13:35	6 янв 13:50	0:15	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75
К.Я Каховская 5	Вводн АВ в сторону ВРУ Каховская 5	6 янв 16:45	6 янв 16:50	0:05	Отключ АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
	ВРУ Каховская	6 янв 18:55	6 янв 19:00	0:05	Отключился АВ С80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
К.Я Каховская13/4	АВ С80 на ВРУ каховская 13/4	6 янв 17:15	6 янв 17:35	0:20	Отключ АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
к.я Комсомольская 8/1	ф"Б"	6 янв 21:25	6 янв 21:45	0:20	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
К.Я Краснодар 40 6под	ВРУ 6под Краснодон 40	6 янв 17:55	6 янв 19:05	1:10	Повредилась перемычка К.Я 6под - ВРУ 6под . Сгорел ПН250А ф"А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
к.я Правды	ВРУ Правды21	6 янв 20:30	6 янв 20:47	0:17	Отключился АВ С63	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	43
К.Я Юности 14/1	К,л Юности 18/1	6 янв 11:47	6 янв 12:20	0:33	Нагрев на жилах к.л ф"А" и "Б"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100

К.Я Юности 14/1										
К.Я Юности 4/2	ВРУ Юности 4/2	6 янв 20:47	6 янв 21:03	0:16	Отключился АВ С80	-		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
Комсомольская 6 ВРУ1	ф"А" 1гр	6 янв 21:10	6 янв 21:25	0:15	Сгорел НПН63А	-		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
Рб-город	6В52Ф	6 янв 7:54	6 янв 8:45	0:51	межфазное КЗ РУ-6кВ ТП-448 по причине повреждения оповной изоляции фаз А.В.	Нет		Рыбницкий р-н	Рыбница г.	2 124
тп 100	вру 0,4 комсомолс кая 1	6 янв 15:00	6 янв 21:00	6:00	перегорание ПН	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП 103	ВРУ 0,4 КВ Ж.Д. СУВОРОВ А 9	6 янв 23:10	7 янв 3:20	4:10	ОПЛАВЛЕНИЕ ПН ДЕРЖАТЕЛЯ (КОЛОДКА)	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП 106	0,4Р4Ф	6 янв 12:01	6 янв 13:45	1:44	Перегорание ПН-100А "с"	-		Григориопольский р-н	Григориополь г.	24
ТП 154	0,4Р2ф	6 янв 8:45	6 янв 10:42	1:57	Перегорание ППНИ 100а	-		Григориопольский р-н	Григориополь г.	20
тп 195	ВРУ КОСМОНА ВТОВ 39	6 янв 18:22	7 янв 22:23	1 сут., 4:01	ПЕРЕГОРЕ	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	6
	дружбы 42	6 янв 17:30	6 янв 21:28	3:58	перегрузка	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП 226	ВРУ 0,4 К ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 99	6 янв 21:10	7 янв 2:22	5:12	перегорание ПН	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП 290	0,4В1ф	6 янв 17:30	6 янв 18:15	0:45	Отключение 0,4В1ф (ул.Мира 1,2,3)	-		Григориопольский р-н	Маяк пос.	131
ТП 310	0,4Р3ф	6 янв 12:15	6 янв 14:37	2:22	Перегорание ПН-63А "с"	-		Григориопольский р-н	Карманово пос.	6
ТП 32	0,4Р1Ф	6 янв 12:02	6 янв 13:16	1:14	Перегорание ПН-80А "а"	-		Григориопольский р-н	Красная Горка с.	13
ТП 41	0,4Р1Ф	6 янв 11:05	6 янв 12:11	1:06	Перегорание ПН-63А "в"	-		Григориопольский р-н	Красная Горка с.	20
		6 янв 15:11	6 янв 15:43	0:32	Перегорание ПН-63А "в"	-		Григориопольский р-н	Красная Горка с.	14

ТП 411	0,4Р1Ф	6 янв 18:52	6 янв 19:22	0:30	Перегорание ППНИ-100А "с"	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	18
ТП 431	0,4Р1Ф	6 янв 11:31	6 янв 13:00	1:29	Перегорание ППНИ-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	7
ТП 441	0,4Р3ф	6 янв 17:15	6 янв 18:39	1:24	Перегорание ППНИ-125А "в"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	38
ТП 464	0,4Р3ф	6 янв 17:20	6 янв 18:02	0:42	Перегорание ППНИ-125А "а", "в"	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	18
ТП 477	0,4Р1Ф	6 янв 15:46	6 янв 17:14	1:28	Перегорание ПН-63А "в"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	6
ТП 49 РУ 0,4	ВРУ ЛУНОЧАР СКОГО 4	6 янв 20:04	7 янв 0:53	4:49	СРАБАТЫВАНИЕ АВТОМАТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП 508	0,4Р3ф	6 янв 14:30	6 янв 15:04	0:34	Перегорание ППНИ-63А "а"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	15
тп 55	0,4Р 5ф	6 янв 9:43	6 янв 11:38	1:55	Перегорание ПН 2 100А "а"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	21
	0,4Р5ф	6 янв 13:50	6 янв 14:32	0:42	Перегорание ПН 125А "с"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	21
ТП 55 Р 4	ДРУЖБИ 18Б 20А	6 янв 0:01	6 янв 0:55	0:54	сгорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП 620	0,4Р 4ф	6 янв 10:09	6 янв 16:30	6:21	Перегорание ППНИ-125А "с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	25
ТП 621	0,4Р5ф	6 янв 10:12	6 янв 12:37	2:25	Перегорание ПН-63А "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	23
ТП 634	0,4Р3 ф	6 янв 9:13	6 янв 9:17	0:04	Перегорание ППНИ-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
ТП 658	0,4Р 1ф	6 янв 17:21	6 янв 18:57	1:36	Перегорание ПН-100А "а"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	12
ТП 663	0,4Р2ф	6 янв 13:58	6 янв 15:25	1:27	Перегорание ППНИ-50А "с"	-	Григориопольский р-н	Тея с.	7
ТП 71	ПОБЕДЫ 2А	6 янв 22:53	6 янв 23:08	0:15	Перегорания ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6

ТП 73	ВРУ космонавтов в 17А	6 янв 20:55	6 янв 21:51	0:56	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП 77	0,4РЗФ	6 янв 17:33	6 янв 18:20	0:47	Перегорание ПН-63А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	8
ТП 91	0,4Р2Ф	6 янв 11:15	6 янв 13:50	2:35	Перегорание ПН 100 А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	23
ТП-107	2Ф "С"	6 янв 17:08	6 янв 17:31	0:23	Перегорание ПН-2 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	27
ТП-11	Ф-1	6 янв 8:40	6 янв 9:00	0:20	Откл. АВ	-	Каменский р-н	Подойма с.	61
ТП-12	Ф-2	6 янв 10:00	6 янв 10:25	0:25	Сгорел ППНи	-	Каменский р-н	Подойма с.	20
ТП-155 РУ0,4кВ РН№6	ВРУ Чапаева 145В	6 янв 12:35	6 янв 12:40	0:05	Сгорел ПН250А ф"А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	45
ТП-160РУ 0,4кВ руб№5	ВРУ Краснодон ская 70	6 янв 17:55	6 янв 18:18	0:23	Сгорел ПН250А ф"Б"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-179 РУ0,4кВ р№12	К.Я Космонавтов 6/2	6 янв 10:50	6 янв 11:40	0:50	Повредился к.л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ТП-188 Ф-1	ВРУ 40 лет Победы 10	6 янв 18:00	6 янв 20:50	2:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-188 Ф-6	ВРУ 40 лет Победы 8	6 янв 20:00	6 янв 23:00	3:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-188 Ф-8	ВРУ 40 лет Победы 16	6 янв 19:00	6 янв 22:30	3:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП-19	0.4Р1Ф	6 янв 20:38	6 янв 21:51	1:13	Перегорание ППНИ-80А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12
ТП-194 Ф-5	ВРУ Ленинград ская 14	6 янв 23:30	7 янв 1:10	1:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-217Ф-17	ВРУ 40 лет Победы 32	6 янв 21:10	6 янв 23:40	2:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-218 Ф-8	ВРУ Ленинград ская 66	6 янв 22:00	7 янв 0:15	2:15	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4

ТП-219	7ф "С"	6 янв 11:40	6 янв 14:32	2:52	Перегорание ППНИ габ.00 100А -		Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
		6 янв 13:31	6 янв 17:22	3:51	Перегорание ППНИ габ. 00 125А -		Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-243	2ф	6 янв 11:02	6 янв 16:40	5:38	Отключился вводной автомат -		Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	1
ТП-243 Ф-1	ВРУ Ленинградская 50	6 янв 21:00	6 янв 23:25	2:25	замена ПН -		Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-272	2ф "В"	6 янв 9:30	6 янв 10:48	1:18	Перегорание ПН-2 100А -		Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-290	0.4В1Ф	6 янв 19:22	6 янв 21:23	2:01	Отключение 0.4В1Ф -		Григориопольский р-н	Маяк пос.	131
ТП-309	Ф-6	6 янв 0:20	6 янв 0:50	0:30	Сгорен ПН -		Каменский р-н	Каменка г.	20
		6 янв 0:26	6 янв 0:50	0:24	Сгорен ПН -		Каменский р-н	Каменка г.	20
ТП-32	0.4Р4Ф	6 янв 20:57	6 янв 22:20	1:23	Перегорание ПН-100А Ф"А" -		Григориопольский р-н	Красная Горка с.	20
ТП-354 РУ-0,4	Ф-1	6 янв 14:12	6 янв 16:01	1:49	перегорание ПН2-250/125 а ф.А, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами -		Бендерский р-н	Гыска с.	17
ТП-368	Ф-2 фаза "В"	6 янв 13:21	6 янв 13:45	0:24	Сгорен ПН-2 -		Каменский р-н	Солнечное пос.	34
ТП-38	ф№4	6 янв 0:30	6 янв 0:54	0:24	Перегорание ППНИ-00 100А -		Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-417 РУ-0,4	Ф-2	6 янв 15:50	6 янв 16:30	0:40	перегорание ПН2-100/80 а ф.В, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами -		Бендерский р-н	Протягайловка с.	12
ТП-430	2ф "С"	6 янв 19:06	6 янв 19:21	0:15	Перегорание ПН 100а -		Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП437	0,4Р1Ф	6 янв 10:30	6 янв 13:25	2:55	Перегорание ППНИ-100А "с" -		Григориопольский р-н	Ташлык с.	22
ТП-440	3ф "С"	6 янв 10:35	6 янв 11:15	0:40	Перегорание ПН 80 А -		Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ТП-442	0,4Р-6	6 янв 17:32	6 янв 18:27	0:55	Перегорел 0,4П фаза В -		Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ТП-448	0,4Р-1Ф фаза С	6 янв 18:10	6 янв 20:14	2:04	Перегорел 0,4П-фаза С -		Рыбницкий р-н	Рыбница г.	9
	0,4Р-2Ф	6 янв 19:32	6 янв 20:55	1:23	Перегорел 0,4П-фаза А -		Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ТП-451	0,4Р-1Ф	6 янв 13:40	6 янв 14:21	0:41	Перегорел 0,4П фаза В 1Ф -		Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15

ТП-452	0,4Р-2Ф фаза А	6 янв 20:17	6 янв 22:10	1:53	Перегорел 0,4П-2фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ТП-460	0,4Р-1Ф фаза В	6 янв 14:12	6 янв 17:19	3:07	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ТП-464	1ф "В"	6 янв 8:30	6 янв 9:30	1:00	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	13
ТП-471	0,4Р-5Ф фаза С	6 янв 17:23	6 янв 19:05	1:42	Перегорел 0,4П-фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ТП49	ИНДУСТР ИАЛЛЬНА Я 69 КВ9	6 янв 19:35	6 янв 23:43	4:08	АВТОМАТ ВО ВРУ ВЫБИТ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-49	1ф "А"	6 янв 18:35	6 янв 18:53	0:18	Перегорание ПН 80а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП49 РУ 0,4кВРН№2,12	ВРУ Федько 10Б	6 янв 15:15	6 янв 16:15	1:00	Нагрев на перемычке между руб и СШ ф"Б"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	143
ТП-511	Ф-1, Ф-18, Ф-20.	6 янв 22:00	6 янв 22:30	0:30	Ф-1 Садовая №11 замена ПН- 125А- 1 шт.Ф-6 Садовая №18 замена ПН-125А- 1 шт.Ф-8 Садовая №20 замена ПН-160А- 1 шт	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	40
ТП-515 РУ-0,4	Ф-1	6 янв 14:00	6 янв 15:40	1:40	перегорание ПН2-250/100 а ф.С, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	16
ТП-533 РУ-0,4	Ф-1	6 янв 15:40	6 янв 15:56	0:16	перегорание ПН2-250/100 а ф.С, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	21
ТП-542	1ф	6 янв 9:30	6 янв 10:56	1:26	Отключился вводной автомат	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-572 РУ-0,4	Ф-2	6 янв 12:40	6 янв 14:40	2:00	перегорание ППНИ 80 а ф.А, перегрузка из-за повышенного потребления ЭЭ абонентами	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	11
ТП-58	0,4Р1Ф	6 янв 21:17	6 янв 22:40	1:23	Перегорание ПН-100А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	19
ТП-6	Ф-1 фаза "А"	6 янв 9:25	6 янв 10:00	0:35	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Подоймица с.	25
ТП-672	Ф-2 ул. Котовского	6 янв 22:05	6 янв 22:18	0:13	Перегорание ППНИ-40 замена на 80А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	10

ТП-672										
тп73 р11	космонавто в 17,19	6 янв 20:10	6 янв 21:42	1:32	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22	
ТП-76	Ф-4	6 янв 18:20	6 янв 18:40	0:20	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	20	
	Ф-6	6 янв 12:45	6 янв 13:20	0:35	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	20	
ТП-77 Ф-21	ВРУ Мацнева 7	6 янв 23:30	7 янв 0:30	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ТП-79	Ф-3 фаза"С"	6 янв 11:50	6 янв 13:04	1:14	Сгорен ППНи	-	Каменский р-н	Каменка г.	26	
ТП-8	СР-1	6 янв 16:30	6 янв 16:50	0:20	сгорен ПН-	-	Каменский р-н	Подоймица с.	10	
ТП-92	вводной Р	6 янв 0:50	6 янв 1:05	0:15	сгорел вводной П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	240	
ТП-94 РУ0,4кВ РН№15	ЮН 15,15/2	6 янв 15:25	6 янв 15:50	0:25	Сгорел ПН250А ф262	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100	
ул. Восстания 59 кв1		6 янв 13:50	6 янв 14:10	0:20	Повредился прибор учета (не учитывает эл.энергии)	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	
					Повред АВ в ЭЦ		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	
ул. Краснодонская 36/17	ЭЦ кв 106	6 янв 17:45	6 янв 17:55	0:10		-				
07.01.2025										
ВЛ-0,4 ТП-279 Ф- 2	оп.15 мачтов.руб- к	7 янв 8:10	7 янв 14:20	6:10	перегорание ППНИ 63 А из-за повышения нагрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ВЛ-0,4 ТП-434 Ф- 1	оп.9 КЯ	7 янв 9:00	7 янв 12:30	3:30	повреждение губки ПН держателя под ПН2 100	-	Слободзейский р-н	Мереншты с.	16	
ВРК К.Либкнехта 84	ф"А"	7 янв 13:10	7 янв 13:25	0:15	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	69	
ВРУ 0,4кВ Вальченко 33	0,4Р-1	7 янв 8:20	7 янв 9:42	1:22	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19	
ВРУ 0,4кВ Вальченко 43	0,4Р-1	7 янв 16:10	7 янв 17:02	0:52	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19	
ВРУ 0,4кВ Вершигоры 103	0,4Р-1	7 янв 11:10	7 янв 11:47	0:37	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17	

ВРУ 0,4кВ ВРУ 0,4кВ Кирова 80	0,4Р-1	7 янв 18:51	7 янв 19:41	0:50	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ 0,4кВ Кирова 88	0,4Р-1	7 янв 9:40	7 янв 10:49	1:09	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ 0,4кВ Маяковского 35	0,4Р-1	7 янв 18:15	7 янв 19:13	0:58	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ 0,4кВ Мичурина 15	0,4Р-1	7 янв 18:30	7 янв 19:27	0:57	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 0,4кВ Победы 26	0,4Р-1	7 янв 17:40	7 янв 18:40	1:00	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ВРУ 0,4кВ Победы 30	0,4Р-1	7 янв 18:15	7 янв 18:40	0:25	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 1 Комсомольская 8/2	ф"Б"1гр	7 янв 13:12	7 янв 13:20	0:08	Отключился АВ32А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ 12 Октября 50	РЩ кв 97	7 янв 9:20	7 янв 9:50	0:30	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 40 Лет ВЛКСМ 8а	2 подъезд	7 янв 21:00	7 янв 21:40	0:40	Замена ПН2 100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19
вру 40 лет победы 24	вводной ПН	7 янв 12:30	7 янв 13:17	0:47	замена вводного пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ 50 лет влксм 2 а	3 подъезд	7 янв 18:23	7 янв 18:43	0:20	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Бендерского Восстания 130	2 подъезд	7 янв 18:56	7 янв 19:10	0:14	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Бендерского Восстания 9	1 подъезд	7 янв 18:43	7 янв 18:56	0:13	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ВРУ З.Космодемьянс кая 51	3 подъезд	7 янв 22:50	8 янв 2:55	4:05	Замена ПН 2 250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ К.Либкнехта 137А	ф"А"	7 янв 12:50	7 янв 13:10	0:20	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55

ВРУ К.Либкнехта 82	ф"С"	7 янв 13:25	7 янв 13:33	0:08	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ К.Цеткин 1/1	ф"Б"	7 янв 19:40	7 янв 19:55	0:15	Сгорел ПН160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75
ВРУ Каховская 15/2	40Аф"А3гр АВ	7 янв 13:40	7 янв 13:50	0:10	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ВРУ Каховская 8	Вводной АВ	7 янв 13:25	7 янв 13:40	0:15	Отключился АВ 80А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	38
ВРУ Кирова 67	1 подъезд	7 янв 9:50	7 янв 10:05	0:15	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
вру кишиневская 33	1 подъезд	7 янв 8:20	7 янв 9:53	1:33	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
	2 подъезд	7 янв 9:30	7 янв 9:53	0:23	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ Комсомольская 6	ф"А" "Б"	7 янв 15:15	7 янв 15:30	0:15	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ Комсомольская 7	вводной руб ф В	7 янв 1:10	7 янв 1:15	0:05	Сгорел НПН -63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Краснодонская 36/5	ф"Б" 1гр	7 янв 14:15	7 янв 14:45	0:30	НПН63А . Во ВРУ нагрев на вводн к.л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ВРУ Краснодонская 36/9	Вводной АВ	7 янв 14:45	7 янв 14:55	0:10	Отключился АВ 80А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Крупская 1А	2 подъезд	7 янв 20:05	7 янв 20:10	0:05	Замена ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Ленинградская 14	2 подъезд	7 янв 23:00	8 янв 2:22	3:22	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ Ленинградская 28	1 подъезд	7 янв 20:50	8 янв 22:30	1 сут., 1:40	Замена ПН 250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ Ленинградская 30	1 подъезд	7 янв 23:10	8 янв 2:40	3:30	Замена ПН 2 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14

ВРУ Ленинградская 42	3 подъезд	7 янв 20:40	7 янв 22:23	1:43	Замена ПН 250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ Одесская 145В	ф"Б"1гр	7 янв 13:50	7 янв 14:40	0:50	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ВРУ Одесская 78/4	вводной АВ С 40	7 янв 0:55	7 янв 1:10	0:15	во ВРУ откл АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ п. Западный 19/1	ф"А"	7 янв 19:20	7 янв 19:35	0:15	Сгорел ПН160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ п. Западный 19/2	ф"Б"	7 янв 19:35	7 янв 19:40	0:05	Сгорел ПН160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Северный 17	подъезд 2	7 янв 22:00	8 янв 0:15	2:15	Замена ПН 2 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ суворова 119	1 подъезд	7 янв 10:05	7 янв 11:13	1:08	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Суворова 5	1 подъезд	7 янв 10:00	7 янв 10:50	0:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Тигина 77	РЩ кв 17	7 янв 10:00	7 янв 10:32	0:32	Замена нулевой колодки	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ВРУ Ткаченко 14	1 подъезд	7 янв 20:40	8 янв 11:40	15:00	Замена магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
	2 подъезд	7 янв 22:40	7 янв 23:40	1:00	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ Федько 20	ф"С"3гр	7 янв 12:10	7 янв 12:15	0:05	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	33
ВРУ Юности 1/2	ф"С" 2гр	7 янв 15:35	7 янв 16:15	0:40	Нагрев на отходящ к.л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Юности 11	ф"А" 2гр	7 янв 23:20	7 янв 23:35	0:15	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Юности 4/2	Вводной АВ	7 янв 15:10	7 янв 15:35	0:25	Отключился АВ С80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ВРУ Юности 58/4	ф"С"	7 янв 14:10	7 янв 14:30	0:20	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72

					Повредился АВ С100		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ВРУ Юности 64	Вводн АВ	7 янв 14:55	7 янв 15:10	0:15		-			
ВРУ-0,4 Кишиневская 33	вводной рубильник	7 янв 16:00	7 янв 18:50	2:50	перегорание ПН2 250/200 из-за повышения нагрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ-0,4 Кишиневская 35	вводной рубильник	7 янв 15:00	7 янв 18:05	3:05	перегорание ПН2 250/250 из-за повышения нагрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ВРУ-0,4кВ Ломоносова, 45	ВРУ-0,4кВ	7 янв 10:29	7 янв 11:49	1:20	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ВРУ2 Шевченко 81/2	ф"Б"	7 янв 19:55	7 янв 20:00	0:05	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУЮности 1/3	ф"Б"1гр	7 янв 13:40	7 янв 13:50	0:10	Сгорел НПН63А	-	(пусто)	14Тирасполь г.	14
ВУ0,4кВ Б.Глвана-9	0,4Р-1	7 янв 23:38	8 янв 0:31	0:53	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВУ0,4кВ Вальченко-	0,4Р-1	7 янв 19:45	8 янв 0:50	5:05	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВУ0,4кВ Вальченко 103	0,4Р-1	7 янв 19:30	7 янв 19:53	0:23	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВУ0,4кВ Вальченко 107	0,4Р-1	7 янв 18:10	7 янв 18:35	0:25	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ВУ0,4кВ Вальченко-77	0,4Р-1	7 янв 19:44	8 янв 1:14	5:30	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	32
ВУ0,4кВ Вальченко-95	0,4Р-1	7 янв 19:37	8 янв 0:58	5:21	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
ВУ0,4кВ Гвардейская 28	0,4Р-1	7 янв 21:30	7 янв 22:43	1:13	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВУ0,4кВ Гвардейская 30	0,4Р-1	7 янв 21:00	7 янв 21:40	0:40	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВУ0,4кВ Заречная-24А	0,4Р-1	7 янв 19:58	8 янв 2:07	6:09	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВУ0,4кВ Юбилейная 42	0,4Р-1	7 янв 22:20	7 янв 23:20	1:00	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35

ВУ0,4кВ Юбилейная 51	0,4Р-1	7 янв 22:10	7 янв 23:30	1:20	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	57
Днестровская	10В 6Ф ПХБО	7 янв 17:18	7 янв 17:25	0:07	повреждение кл 10 кв тп 1002-тп 1001	0	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	477
	10В34Ф ПНИИСХ	7 янв 16:42	7 янв 17:40	0:58	повреждениен кл 10кВ ТП1002-ТП1004	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	18
К,Я№1 25Октября 108	К,Я №125Октя бря 108	7 янв 10:20	7 янв 11:55	1:35	Нагрев на жилах К.Л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75
К,Я Краснодонская	ф"А"	7 янв 0:43	7 янв 0:50	0:07	Сгорел ПН 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К,Я Юности2/3	ВВодной АВ на ВРУ Юности 2/3	7 янв 13:20	7 янв 13:35	0:15	Повредился АВ 63А трехполюсный	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
к.я. Краснодонская 34	1-4 под.	7 янв 8:10	7 янв 8:30	0:20	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
к.я. Х. Ботева 22	ВРУ Х. Ботева 22	7 янв 8:45	7 янв 13:50	5:05	Повреждение в процессе эксплуатации	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП 101	0,4Р 2ф	7 янв 18:39	7 янв 20:26	1:47	Перегорание ППНИ-63А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	10
ТП -115	ВРУ 0,4 К.В. КОТОВСК ОГО 50	7 янв 1:12	7 янв 3:33	2:21	ПЕРЕГАРАНИЯ ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП 383 ф 3	сил Матиевич	7 янв 23:00	7 янв 23:50	0:50	Замена ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Варница с.	16
ТП 58	0,4Р1Ф	7 янв 20:37	7 янв 20:57	0:20	Перегорание ППНИ-63А "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	15

ТП 58	0,4P3ф	7 янв 20:37	7 янв 20:57	0:20	Перегорание ППНИ-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	15
ТП-105	0.4P6Ф	7 янв 0:55	7 янв 1:20	0:25	Перегорание ППНИ-63А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	10
ТП-107	Ф№4 "С"	7 янв 7:20	7 янв 9:56	2:36	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25
ТП-12	Ф-8	7 янв 17:20	7 янв 17:45	0:25	перегорание ПН2 100/100 А из-за повышения нагрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	29
ТП-120	Ф-1 ул Мотросова	7 янв 13:32	7 янв 14:28	0:56	Перегорание ПН-63А на 80А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	23
ТП-120 Руб №7	ВРУ Юности 7	7 янв 0:20	7 янв 0:45	0:25	Повредился КЛ ТП-120 - ВРУ Юности 7	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-123	Ф-Котовского	7 янв 12:55	7 янв 14:00	1:05	Перегорание ПН-80А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	15
ТП-126	Ф-3 ул. Молодежная	7 янв 12:55	7 янв 14:14	1:19	Перегорание ПН 80А , установлен 100А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	16
ТП-156 ру0,4кВ руб№18	ВРУ К. Маркса 129	7 янв 17:50	7 янв 18:00	0:10	Сгорел ПН250А ф"Б"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-163 РУ 0,4кВ Руб№8	ф"Б"	7 янв 21:00	7 янв 21:05	0:05	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	54
ТП-17	0,4P1Ф	7 янв 13:05	7 янв 14:15	1:10	Перегорел ПН-50А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	7
		7 янв 14:50	7 янв 15:18	0:28	Перегорел ПН-63А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	7
ТП-170	Ф-1 ул. Гросула	7 янв 8:10	7 янв 9:10	1:00	Перегорание ПН-1 100А Фаза-В	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	12
ТП-179 РУ 0,4кВ Р№22	ВРУ Космонавтов 2/2	7 янв 11:20	7 янв 11:50	0:30	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ТП-18	Ф№1 "С"	7 янв 17:28	7 янв 17:55	0:27	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
		7 янв 18:07	7 янв 18:32	0:25	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
	Ф№2 "С"	7 янв 17:28	7 янв 18:08	0:40	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	21

ТП-19	0,4P1Ф	7 янв 7:14	7 янв 13:33	6:19	Перегорел ППНИ-80А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	12
ТП-209	Ф-4 Ленина 80А	7 янв 9:30	7 янв 11:40	2:10	Перегорание НПН 63А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	11
ТП-210	ф№1 "А"	7 янв 10:27	7 янв 11:03	0:36	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
ТП-214 Ф-8	ВРУ Кишинёвская 35	7 янв 0:30	7 янв 3:00	2:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-221	ф№1 "А"	7 янв 12:40	7 янв 14:49	2:09	ППНИ 50А габ.0	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-227	Ф№2 "В"	7 янв 17:09	7 янв 17:35	0:26	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
ТП-230 Ф-8	ВРУ Одесская 2	7 янв 0:00	7 янв 2:40	2:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП-24	ВРУ-0,4 кВ Ленина 2	7 янв 20:10	7 янв 20:41	0:31	заменяли ПН2 100/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
	Ф№2 "В"	7 янв 16:50	7 янв 17:33	0:43	Перегорание АВ 16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-259 Ф-3	ВРУ Чехова 4	7 янв 0:30	7 янв 3:50	3:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП-27	Ф№3 "С"	7 янв 9:10	7 янв 10:05	0:55	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
		7 янв 15:42	7 янв 16:17	0:35	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	21
ТП-272	Ф№2 "В"	7 янв 13:28	7 янв 13:44	0:16	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-279	Ф-2	7 янв 16:00	7 янв 16:45	0:45	перегорание ПН2 100/80А из-за повышения нагрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-281	Ф-ул. Садовая	7 янв 12:05	7 янв 14:00	1:55	Перегорание ППНИ 80А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Ново-Котовск с.	13
ТП-306 Ф-5 оп. 9 мачт. руб	ВЛ-0.4	7 янв 0:00	7 янв 4:20	4:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	4
ТП-309	Ф-6	7 янв 0:30	7 янв 0:50	0:20	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	23
ТП-32	0,4P1Ф	7 янв 13:30	7 янв 14:35	1:05	Перегорел ПН-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	7
ТП-331 СР-1	Ф-7	7 янв 13:40	7 янв 14:15	0:35	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	59
ТП-34	Ф-1	7 янв 13:00	7 янв 14:34	1:34	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Рашково с.	64

ТП-35	Ф№2 "В"	7 янв 0:12	7 янв 16:05	15:53	перегорел ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-354	ВЛИ 0,4кВ Ф№3	7 янв 22:29	8 янв 0:16	1:47	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
ТП-376	0,4Р- 5Ф	7 янв 10:20	7 янв 11:51	1:31	Перегорел 0,4П фаза В 5Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ТП-4	Ф-3 ул. Комсомоль ская, Пушкина	7 янв 14:28	7 янв 15:11	0:43	Перегорание ПН-1 40А на 80А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	21
	Ф-пер. Пушкина	7 янв 12:10	7 янв 13:12	1:02	Перегорание ПН-40А установлен 50А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	4
ТП-42	Общий рубильник РУ-0,4кВ	7 янв 14:03	7 янв 14:48	0:45	Перегорание ПН-2 160А на 250А - 2шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	19
ТП-428	0,4Р-3Ф	7 янв 17:30	7 янв 18:05	0:35	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	17
ТП-430	Ф№2 "А"	7 янв 10:29	7 янв 11:49	1:20	Перегрузка ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
		7 янв 18:23	7 янв 18:52	0:29	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-442	0,4Р-2Ф	7 янв 13:10	7 янв 14:12	1:02	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	7
	0,4Р-3Ф	7 янв 20:50	7 янв 21:20	0:30	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ТП-456	0,4Р-1Ф	7 янв 6:21	7 янв 8:44	2:23	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ТП-46	Ф№3 "А" "С"	7 янв 17:56	7 янв 18:26	0:30	Перегорание ПН 100А 2шт..	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ТП-460	0,4Р-1Ф	7 янв 17:30	7 янв 18:00	0:30	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ТП-461	0,4Р-8Ф	7 янв 16:15	7 янв 17:00	0:45	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ТП-464	Ф№3 "А"	7 янв 18:35	7 янв 18:43	0:08	Перегорание ПН 80а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-47	ф№1 "В"	7 янв 10:55	7 янв 11:25	0:30	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-489	0,4Р-24Ф	7 янв 22:30	7 янв 23:25	0:55	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	37
ТП-511	Ф-20 ул. Садовая дом №26	7 янв 14:12	7 янв 15:40	1:28	Перегорание ПН-2 125А на 160А - 3шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	45
ТП-516	Ф-1	7 янв 8:20	7 янв 9:30	1:10	перегорание ПН2 250/125А из- за повышения нагрузки	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	16

ТП-521	Ф-1	7 янв 10:05	7 янв 10:25	0:20	перегорание ПН2 100/80 А из-за повышения нагрузки	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	9
ТП-527	Ф-3	7 янв 18:25	7 янв 19:00	0:35	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	31
	Ф№1 "С"	7 янв 16:44	7 янв 17:29	0:45	Перегорание АВ 16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-53	Ф-4 ул. Пушкина	7 янв 15:32	7 янв 16:15	0:43	Перегорание ПН-1 80А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	18
ТП-54	0,4Р2ф	7 янв 13:19	7 янв 13:56	0:37	Перегорел ППНИ-100А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	35
ТП-562	Ф-2	7 янв 12:40	7 янв 13:45	1:05	перегорание ПН2 100/100 из-за повышения нагрузки	-	Слободзейский р-н	Копанка с.	3
ТП-58	0,4Р3ф	7 янв 12:50	7 янв 13:48	0:58	Перегорел ПН-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	16
	0,4Р3Ф	7 янв 7:14	7 янв 7:40	0:26	Перегорание ПН ф"А"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	19
ТП-587	Ф№2 "А"	7 янв 17:45	7 янв 18:10	0:25	Прегорание ПН 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-6	Ф-1	7 янв 9:56	7 янв 10:09	0:13	Сгорен ППНи	-	Каменский р-н	Подоймица с.	27
ТП-615	0,4Р4Ф	7 янв 9:15	7 янв 11:35	2:20	Перегорел ПН-63А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	10
ТП-622	0,4В1Т	7 янв 10:05	7 янв 12:02	1:57	Откл. 0,4В1Т	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	72
ТП-653	Ф-5 ул. Котовского 151Г	7 янв 15:15	7 янв 15:53	0:38	Перегорание ПН-1 63А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	21
ТП-66	Общ. рубильник замена ПН-250А 1шт.	7 янв 12:55	7 янв 14:00	1:05	Перегорание ПН-250А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	17
ТП-668	Ф-4 ул. Денисюка	7 янв 6:30	7 янв 6:52	0:22	Перегорание ПН-125А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12
ТП-684	Ф-3 ул. Шевченко	7 янв 9:00	7 янв 10:00	1:00	Перегорани ППНИ 100А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	9
ТП-70	ВРУ-0,4кВ Победы 1	7 янв 20:42	7 янв 23:48	3:06	заменли ПН2 100/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

ТП-70	ВРУ-0,4кВ Победы 3	7 янв 23:49	8 янв 0:14	0:25	заменяли ПН2 250/200 в ВРУ 2шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-76	Ф-5	7 янв 13:00	7 янв 15:40	2:40	перегорание ПН2 250/125 из-за повышения нагрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-79	Ф-3	7 янв 17:00	7 янв 17:25	0:25	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	29
ТП-8	Ф№2 "В"	7 янв 8:10	7 янв 9:10	1:00	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	24
ТП-90 СР_1	Ф-10	7 янв 9:00	7 янв 9:50	0:50	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
ТП-92 РУ0,4кВ Руб №13	ф"Б"	7 янв 14:40	7 янв 15:00	0:20	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
08.01.2025									
ТП-452	ВЛИ 0,4кВ ТП-452 Ф№3	8 янв 5:43	8 янв 6:36	0:53	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
211	2ф	8 янв 17:36	8 янв 18:01	0:25	Перегорание ПН 2 63 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ВЛ-0,4 ТП-79 Ф-4	шлейфы на ВЛ-0,4	8 янв 21:20	8 янв 23:31	2:11	обрыв 2 шлейфов	-	Бендерский р-н	Варница с.	15
ВРУ 0,4 Горького 4	3 под.	8 янв 20:18	9 янв 0:50	4:32	перегорание НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ 0,4 кВ космонавтов 27	6 подъезд	8 янв 19:30	8 янв 19:49	0:19	Заменяли ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ 0,4 Московская 2	вводной рубильник	8 янв 20:15	8 янв 21:59	1:44	перегорание ПН 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ 0,4 Северный 17	2 под.	8 янв 20:30	9 янв 1:14	4:44	перегорание ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ 0,4кВ Вальченко 27	0,4Р-1	8 янв 12:56	8 янв 13:44	0:48	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ВРУ 0,4кВ Маяковского 35	0,4Р-1	8 янв 12:42	8 янв 13:40	0:58	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ВРУ 0,4кВ Маяковская 35	0,4Р-1Ф	8 янв 20:15	9 янв 17:10	20:55	Повреждение стоякового провода 3,4подъезд	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
вру 40 лет победы 24	2 подъезд	8 янв 0:30	8 янв 2:12	1:42	замена ПН2 250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ Академика Федорова 5	2 подъезд	8 янв 13:12	8 янв 14:06	0:54	плохое контактное соединение на фазе а	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15

ВРУ Академика										
ВРУ гагарина 28	1 подъезд	8 янв 9:01	8 янв 16:38	7:37	Замена магистральных проводов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20	
ВРУ Дружба 18Б	2 подъезд	8 янв 0:30	8 янв 4:02	3:32	Замена ПН 2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22	
ВРУ Дружбы 4	3подъезд	8 янв 18:54	8 янв 19:18	0:24	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	
ВРУ Дружбы 42	1 подъезд	8 янв 1:00	8 янв 4:10	3:10	Замена ПН2 100/63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16	
ВРУ Ермакова 18	1 подъезд	8 янв 13:45	8 янв 13:55	0:10	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	
ВРУ 3.Космодемьянс кая 57	3 подъезд	8 янв 2:00	8 янв 7:30	5:30	Замена ПН 2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ВРУ Кишиневская 160	2 подъезд	8 янв 0:00	8 янв 0:50	0:50	Замена ПН 2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14	
ВРУ Кишиневская 39	2 подъезд	8 янв 0:00	8 янв 1:50	1:50	Замена ПН 2 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16	
ВРУ Кишиневская 83 Б	1 подъезд	8 янв 0:10	8 янв 2:00	1:50	Замена ПН 2 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16	
Вру Коммунистическая 189 а	вводной ПН	8 янв 18:22	8 янв 18:47	0:25	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	
	к/я 29	8 янв 10:06	8 янв 11:18	1:12	Замана вводного наконечника на Кл фаза в	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	80	
ВРУ Коммунистическая 197	вводной ПН	8 янв 17:40	8 янв 19:04	1:24	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40	
ВРУ Космонавтов 16/2	перемычка от П. до Р.	8 янв 22:25	8 янв 23:00	0:35	нагрев на наконечнике	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120	
ВРУ Космонавтов 32	ф В 3гр.	8 янв 23:10	8 янв 23:30	0:20	НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	110	
ВРУ Краснодонская 66	ЭЩ кв.35	8 янв 9:00	8 янв 11:45	2:45	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	

ВРУ Ленинградская 14	вводной ПН	8 янв 13:56	8 янв 14:11	0:15	Быт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
					Повредился АВ		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Мира 50/39	ЭЩ кв.13	8 янв 8:00	8 янв 9:55	1:55		-			
ВРУ Московская 2	2 подъезд	8 янв 13:59	8 янв 16:00	2:01	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Полецкого 28	ЭЩ кв.222	8 янв 12:00	8 янв 14:45	2:45	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Протягайлowska 2/1	вводной ПН	8 янв 7:07	8 янв 8:55	1:48	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ Советская 135	ЭЩ кв.14	8 янв 10:30	8 янв 12:30	2:00	в ЭЩ повредился АВ и нулевая колодка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Суворова 9	рщ кв 93	8 янв 16:36	8 янв 17:10	0:34	замена ва	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Шевченко 81/2	ввод. Р.	8 янв 23:05	8 янв 23:10	0:05	сгорел П 100 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ВРУ Юности 19	ЭЩ кв.27	8 янв 8:05	8 янв 10:55	2:50	Повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 74	ЭЩ кв.1	8 янв 8:00	8 янв 10:40	2:40	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 8/2	ЭЩ кв.37	8 янв 15:00	8 янв 17:05	2:05	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-0,4кВ Б.Главана 9	0,4Р -1	8 янв 19:00	8 янв 20:30	1:30	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ-0,4кВ Вальченко 7	0,4Р -1	8 янв 21:10	8 янв 21:58	0:48	перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
ВРУ-0,4кВ Вальченко 91	0,4Р-1Ф	8 янв 23:10	8 янв 23:45	0:35	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 13	РЩ-0,4кВ кв11	8 янв 23:34	8 янв 23:53	0:19	внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

ВРУ-0,4кВ ВУ0,4кВ Вальченко 7	0.4P 1	8 янв 12:20	8 янв 13:23	1:03	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВУ0,4кВ Победы-32	0,4P-1	8 янв 0:21	8 янв 2:37	2:16	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
Гидирим	10В5Ф	8 янв 15:18	8 янв 15:29	0:11	Выясняется	с.Гидирим водонапорная башня	Рыбницкий р-н	Гидирим с.	493
к/я 27	фаза а	8 янв 17:48	8 янв 18:07	0:19	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
к/я № 97	ВРУ Ленина 28	8 янв 10:06	8 янв 10:20	0:14	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
КЯ 0.4 кВ Гагарина 225. 3.	ф1	8 янв 15:12	8 янв 15:28	0:16	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	16
Ленинградская 30	Ленинград ская 30	8 янв 18:20	8 янв 18:40	0:20	Замена НПН-40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ПАРКАНЫ	10В16Ф	8 янв 12:39	8 янв 13:40	1:01	Повреждение кабельной перемычки 10кВ ВЛ-10кВ 16 Ф п/с Парканы в пролете опор №34-№35	-	Слободзейский р-н	Терновка с.	90
тп 114 р7	вру 0,4 кв ж.д. тираспольс кая 14	8 янв 4:24	9 янв 11:01	1 сут., 6:37	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
Тп 12	ф2	8 янв 10:00	8 янв 10:35	0:35	Перегорание ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
	ф2 Терещенко	8 янв 8:20	8 янв 9:00	0:40	Перегорание ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП 16	ф4	8 янв 18:35	8 янв 19:30	0:55	Перегорание ПН 125	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	45
ТП 170	ф2	8 янв 14:25	8 янв 14:45	0:20	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	24
ТП 18	3ф	8 янв 21:20	8 янв 21:41	0:21	Перегорание ПН 125	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	31
ТП 19 К.Я на ВЛИ	ф2	8 янв 19:10	8 янв 19:45	0:35	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	25
ТП 209	ф2	8 янв 16:00	8 янв 16:24	0:24	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	19

ТП 221	Ф2 МАЧТОВЫ Й РУБИЛЬНИ К	8 янв 15:20	8 янв 15:50	0:30	Перегорание ПН63а	-	Слободзейский р-н	Константиновка с.	25
ТП 230	4ф	8 янв 17:25	8 янв 18:42	1:17	перегорание ПН 2 50А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП 319 ф 1	сил Первомайс кая	8 янв 0:10	8 янв 3:06	2:56	замена ПН2 250/100	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	13
ТП 340	ф1	8 янв 7:00	8 янв 7:31	0:31	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	18
ТП 36	12ф	8 янв 20:31	8 янв 21:01	0:30	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП 365	ф1 Ленина	8 янв 12:47	8 янв 13:30	0:43	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	23
ТП 38	4ф	8 янв 19:49	8 янв 21:18	1:29	Перегорание ППНИ 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
ТП 430	2ф	8 янв 21:38	8 янв 21:49	0:11	перегорание ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП 436	ВРУ 0,4 кВ	8 янв 20:08	8 янв 20:36	0:28	Перегорание ПН 63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП 484	1ф	8 янв 20:30	8 янв 22:32	2:02	Повреждение АВ 0,4 кВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП 486	2ф	8 янв 18:21	8 янв 18:45	0:24	Перегорание ПН 50А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП 490	7ф	8 янв 20:33	8 янв 21:14	0:41	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
ТП 511	ф3	8 янв 16:50	8 янв 17:18	0:28	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	36
ТП 512	ф1	8 янв 16:30	8 янв 17:03	0:33	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	38
ТП 555	1ф	8 янв 21:11	8 янв 21:26	0:15	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП 622	ф№1	8 янв 0:44	8 янв 5:03	4:19	Перегорание ПН-63А "а"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
ТП 686	ф2 КЯ Гагарина 225 . 3	8 янв 13:59	8 янв 14:25	0:26	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	15
ТП 728	ф1	8 янв 15:10	8 янв 15:25	0:15	Перегорание ПН100а	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	24
тп 76	силовая баумана	8 янв 18:30	8 янв 18:54	0:24	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП 84 ф 2	ул Протягайл овская	8 янв 5:50	8 янв 6:30	0:40	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8

ТП 84 ф 2										
ТП-10	ф№7	8 янв 12:15	8 янв 13:30	1:15	Перегорание ПН125А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	28	
ТП-105	ВРУ-0,4кВ Индустриальная 97А	8 янв 3:58	8 янв 4:34	0:36	заменяли НПН2 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
	Ф№6	8 янв 8:30	8 янв 9:00	0:30	перегорание ПН-2 63 А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	14	
ТП-111	ф№1	8 янв 18:00	8 янв 19:00	1:00	перегорание ППНИ -80 А фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	17	
ТП-112	Вл-0,4 кВ ф-2 СР-1	8 янв 17:13	8 янв 18:37	1:24	перегорание ПН.	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	14	
	Р.18	8 янв 21:45	8 янв 22:00	0:15	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	125	
ТП-12	ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 13	8 янв 1:11	8 янв 1:34	0:23	заменяли ПН2-100/100 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2	
ТП-123	ВРУ-0,4кВ Пионерская 5	8 янв 23:34	8 янв 23:53	0:19	перезаделали "0" контакт в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ТП-125 р№14	ВРУ-2 Краснодонская 36/5	8 янв 18:30	8 янв 19:15	0:45	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	65	
ТП-155 р№8	ВРУ Чапаева 145А	8 янв 7:00	8 янв 9:20	2:20	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15	
ТП-156 р№6	ВРУ Юности58/4	8 янв 8:00	8 янв 10:45	2:45	нагрев на фазной магистрали 4 под. 5 эт. в ЭЩ.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144	
ТП-163 РУ0,4кВ РН№15	ВРУ Краснодонская 80	8 янв 0:15	8 янв 0:30	0:15	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72	
ТП-18	2ф	8 янв 20:12	8 янв 20:45	0:33	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	31	
	ф.3 "В"	8 янв 6:59	8 янв 7:30	0:31	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	32	
	ф№1	8 янв 6:00	8 янв 14:50	8:50	Перегорание ПН125А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20	
	ф№3	8 янв 12:30 8 янв 13:30	8 янв 13:10 8 янв 14:50	0:40 1:20	Перегорание ПН 125А ф"С" Перегорание ПН125А ф"С"	- -	Дубоссарский р-н Дубоссарский р-н	Дубоссары г. Дубоссары г.	31 31	

ТП-18										
ТП-194	ВРУ-0,4кВ Ленинград ская 26	8 янв 3:38	8 янв 3:57	0:19	заменяли ПН2 100/40 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ТП-195	ВРУ-0,4кВ Дружбы 42	8 янв 0:15	8 янв 0:28	0:13	заменяли НПН2 60/63 2шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18	
ТП-212	0,4Р-2Ф	8 янв 14:02	8 янв 15:40	1:38	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	26	
ТП-214	ВРУ-0,4кВ Одесская 3	8 янв 23:03	8 янв 23:10	0:07	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
	ВРУ-0,4кВ Одесская 2	8 янв 22:21	8 янв 23:02	0:41	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ТП-22	Ф-1	8 янв 13:00	8 янв 14:10	1:10	Замена ПН-2 -25\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ТП-220	ф№3 ф"А"	8 янв 8:10	8 янв 9:58	1:48	Перегорание ПН-125А-1 шт	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18	
ТП-221	Ф- К.Маркса	8 янв 21:55	8 янв 23:10	1:15	Перегорание ППНИ33 100А, установлен ППНИ33 100А	-	Слободзейский р-н	Константиновка с.	11	
ТП-25	10ф	8 янв 18:54	8 янв 19:08	0:14	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30	
ТП-274	0,4Р-2Ф	8 янв 23:10	9 янв 0:30	1:20	Перегорел Предохранитель фаза А	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	8	
ТП-30	Ф-8 Ткаченко	8 янв 17:30	8 янв 18:10	0:40	Перегорание ПН-125А, установлен ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	18	
ТП-309	Ф-6	8 янв 21:50	8 янв 22:15	0:25	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	20	
ТП-312	Ф-2	8 янв 9:10	8 янв 10:20	1:10	Окисление на опоре	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ТП-319	Ф-1	8 янв 13:30	8 янв 14:10	0:40	Замена ПН-2250\100	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	12	
ТП-333	Ф-3	8 янв 21:30	8 янв 21:55	0:25	Перегорание ППНИ-63А, установлен ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	13	
ТП-350	0,4Р-11ф	8 янв 19:55	9 янв 1:15	5:20	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	3	
ТП-365	Ф-3 Садовая Ленина	8 янв 21:00	8 янв 21:30	0:30	Перегорание ПН-2(250) 125А, установлен ПН-2(250) 125А	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	15	

ТП-365	Ф-Ленина	8 янв 14:00	8 янв 14:25	0:25	Перегорание ПН-100А, установлен ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	9
ТП-388	Плугарило р 13	8 янв 16:00	8 янв 16:30	0:30	Окисление на опоре	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ТП-428	0,4В1ф	8 янв 15:17 8 янв 20:50	8 янв 15:53 8 янв 21:15	0:36 0:25	отключен 0,4В1Ф отключен 0,4В1Ф	- -	Рыбницкий р-н Рыбницкий р-н	Рыбница г. Рыбница г.	21 21
ТП-440	ф№3	8 янв 12:20	8 янв 14:14	1:54	Перегорание ППНИ 100А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-46	ф.3 "С"	8 янв 0:04	8 янв 0:48	0:44	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
	ф№3	8 янв 12:10	8 янв 13:57	1:47	Перегорание ППНИ125А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-461	№1	8 янв 14:15	8 янв 15:30	1:15	перегорание ППНИ -63А	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	12
ТП-474	0,4Р1Ф	8 янв 20:31	8 янв 23:56	3:25	Перегорание ППНИ-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	25
ТП-494	ВЛИ-0.4кВ ТП-494 10Ф	8 янв 9:05	8 янв 9:30	0:25	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ТП-497	0,4Р-15Ф	8 янв 20:10	8 янв 20:48	0:38	Перегорел ПН-фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ТП55	р 4	8 янв 19:20	9 янв 19:28	1 сут., 0:08	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ТП-621	0,4Р5ф	8 янв 20:11	8 янв 21:42	1:31	перегорел ПН-63А	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	18
ТП-63 р№10	ВРУ Каховская 6	8 янв 17:30	8 янв 18:00	0:30	во ВРУ отключился АВ ЗРС80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ТП-64 р№2	ВРУ Каховская 13/3	8 янв 17:10	8 янв 17:40	0:30	во ВРУ отключился АВ ЗРС80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ТП-64 р№8	ВРУ Каховская 15/1	8 янв 17:20	8 янв 17:45	0:25	во ВРУ отключился АВ №РС100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ТП-65	0,4Р2ф	8 янв 19:46	8 янв 20:49	1:03	Перегорел ППНИ-50А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	8
ТП-66	р № 7	8 янв 17:30	8 янв 17:52	0:22	пзамена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15

ТП-66													
ТП-66 р№3	ВРУ Каховская 9/1	8 янв 17:00	8 янв 17:30	0:30	во ВРУ отключился АВ ЗРС100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48				
ТП-66 р№5	ВРУ Комсомоль ская 7	8 янв 18:00	8 янв 18:35	0:35	во ВРУ сгорело два НПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70				
ТП-668	Ф-4	8 янв 20:45	8 янв 21:20	0:35	Перегорание ПН-2 (250) 125А установлен ПН-2(250) 125А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	9				
ТП-671	Ф-1	8 янв 20:55	8 янв 21:20	0:25	Перегорание ПН-2(250) 80А, Установлен ПН-2(250) 80А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	15				
ТП-679	Ф-5 ул. Димитрова	8 янв 21:00	8 янв 21:25	0:25	Перегорание ПН-2(100) 40А, Установлен ПН-2(100) 63А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	14				
ТП-684	Ф-3 Шевченко	8 янв 21:00	8 янв 21:15	0:15	Перегорание ППНИ(3300) 100А, установлен ППНИ(3300) 125А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	9				
ТП-686	КЯ ул. Гагарина 225/3	8 янв 21:05	8 янв 21:25	0:20	Перегорание ПН-2(250) 100А, установлен ПН-2(250) 100А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	7				
	Ф-2 Гагарина 225/11	8 янв 21:10	8 янв 21:40	0:30	Перегорани ПН-2(250) 80А, установлен ПН-2(250) 100А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	9				
	Ф-Гагарина 225/3	8 янв 12:45	8 янв 13:15	0:30	Перегорание пн-100А, установлен ПН-100а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	12				
ТП-69 р№13	ВРУ Калинина 62	8 янв 9:00	8 янв 11:25	2:25	отключился АВ 1РС63	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12				
ТП-70	ВРУ-0,4кВ Победы 1	8 янв 20:20	8 янв 21:16	0:56	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1				
ТП-76	Ф-5	8 янв 17:15	8 янв 18:10	0:55	Замена ПН-2-250100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21				
ТП-77	ВРУ-0,4кВ Мацнева 9	8 янв 1:25	8 янв 2:25	1:00	заменяли ПН2-250/160 на ТП- 77	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1				
ТП-8	2ф	8 янв 20:26	8 янв 20:54	0:28	Перегорание ПН 250/125 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	19				
	ф.2 "В"	8 янв 1:55	8 янв 2:18	0:23	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	24				
	ф.3 "В"	8 янв 6:47	8 янв 7:37	0:50	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	24				
	Ф№2	8 янв 12:10	8 янв 13:17	1:07	Перегорание ПН125А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	24				

ТП-8										
ТП-83	Энгельса 1Б	8 янв 21:17	8 янв 22:02	0:45	перегрузка	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-91	Ф-1	8 янв 21:13	8 янв 21:47	0:34	Сгорел ПН	-		Каменский р-н	Каменка г.	31
ТП-99 р№8	ВРУ-2 Одесская 70	8 янв 10:00	8 янв 12:05	2:05	сгорел НПН во ВРУ	-		Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
09.01.2025										
тп 70	вру 0,4 кв ж.д. дружбы 8	9 янв 15:08	9 янв 15:28	0:20	сгорание предохранителя	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	8
427	Ф-2	9 янв 11:05	9 янв 11:40	0:35	сгорен предохранитель	-		Каменский р-н	Каменка г.	15
Б.Западная 110/10	10В26Ф	9 янв 19:05	9 янв 19:20	0:15	ТП-214 РУ-10кВ перекрытие в ячейке 3	быт		Бендерский р-н	Бендеры г.	1 843
					Замена ВА2Р16А			Бендерский р-н	Варница с.	1
ВЛ-0,4кВ ТП-324 Ф-2	Днестровская 11	9 янв 12:50	9 янв 13:30	0:40		-				
					замена ва			Бендерский р-н	Гыска с.	1
ВЛ-0,4кВ ТП-441 Ф-1	Госпитальная 37	9 янв 11:00	9 янв 14:20	3:20		-				
ВРУ 0,4 Кавриаго 6	вводной рубильник	9 янв 19:21	10 янв 20:16	1 сут., 0:55	повреждение изоляции на перемычках	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	10
вру 0,4 кв ж.д. дружбы 20	вру 0,4 кв ж.д. дружбы 20 69	9 янв 13:30	9 янв 15:00	1:30	отключения от перегрузки	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв ж.д. коммунистическая 189а	рщ ж.д. коммунистическая 189 а кв 6	9 янв 15:26	9 янв 15:49	0:23	не включается	-		Бендерский р-н	Бендеры г.	1

вру 0,4 кв ж.д. ВРУ 0,4 кВ Ленинградская 42	вводной ПН	9 янв 23:12	10 янв 0:11	0:59	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
вру 0,4 кв Советская 58	рщ 0,4 кв Советская 58 кв27	9 янв 6:50	9 янв 9:04	2:14	оплавление губки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 0,4 Северный 17	вводной рубильник	9 янв 0:17	9 янв 1:24	1:07	перегорание ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ 0,4кВ Юбилейная 45	0,4Р-1	9 янв 21:10	9 янв 21:53	0:43	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ 0,4кВ Юбилейная 57	0,4Р-1	9 янв 23:33	9 янв 23:58	0:25	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
ВРУ 40 Лет Победы 12	6 подъезд	9 янв 21:25	10 янв 1:27	4:02	повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 40 Лет Победы 16	вводной ПН	9 янв 20:44	9 янв 21:30	0:46	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Гвардейская 23	вводной руб ПН - 160 А	9 янв 13:45	9 янв 14:05	0:20	На вводном ПН-160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	90
ВРУ Коморова 7	Вводной Руб	9 янв 15:10	9 янв 15:20	0:10	Сгорел ПН -100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ВРУ Комсомольская 1	1 подъезд	9 янв 19:27	9 янв 19:48	0:21	Замена прехохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Комсомольская 8/1	ввод. Р	9 янв 0:20	9 янв 0:45	0:25	П. 100 А 2шт.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ Комсомольская 8/2	ф А 2гр.	9 янв 1:00	9 янв 1:20	0:20	откл. АВ 32 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ Космонавтов 6/1	магистраль между ВРУ и 1 протяжной коробки	9 янв 18:30	9 янв 19:20	0:50	Плохой контакт на орехе	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Космонавтов 27	6 подъезд	9 янв 22:15	10 янв 3:09	4:54	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5

ВРУ Космонавтов 29	ВВодной Пн фаза а	9 янв 21:47	10 янв 3:00	5:13	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Краснодонская 36/9	ввод. АВ 80А	9 янв 2:50	9 янв 3:10	0:20	Повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Мацнева 7	1 подъезд	9 янв 20:17	9 янв 21:19	1:02	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Милева 1	ввод Р.	9 янв 1:45	9 янв 2:00	0:15	сгорел П. 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
ВРУ Одесская 84/1 блок А	ЭЩ кв.15	9 янв 23:00	9 янв 23:55	0:55	Повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ пер.Западный 19/1	Вводной Руб	9 янв 17:15	9 янв 18:17	1:02	На вводной руб сгорел ПН- 250А-1шт	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	119
ВРУ Федько 18	Вводной АВ ЗР С 63А	9 янв 16:30	9 янв 17:05	0:35	отключился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	65
ВРУ Юности 34	ф В 2 гр.	9 янв 2:15	9 янв 2:25	0:10	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ВРУ Юности 47	ввод. Р.	9 янв 2:00	9 янв 2:15	0:15	сгорел П. 250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ВРУ Юности 9	ф А 2гр.	9 янв 4:10	9 янв 4:20	0:10	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ-0,4кВ Гвардейская 30	0,4Р-1Ф	9 янв 22:30	9 янв 23:20	0:50	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ВРУ-0,4кВ Ленинградская 44	РЩ кв1	9 янв 13:00	9 янв 13:40	0:40	Замена ВА1Р16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Ленина 1	0,4Р-1	9 янв 21:00	9 янв 21:46	0:46	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ВРУ-0,4кВ Ленина 27	коммунист ическая 199	9 янв 13:03	9 янв 13:40	0:37	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ-0,4кВ Ленина 12	ЯЧ-11 ТП- 119	9 янв 17:23	9 янв 20:20	2:57	повреждение КП-10 кВ ТП-1013-- ТП-123	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	735
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 563

РП-12									
ТП 66	Вводной Рубильник и ф1	9 янв 20:35	9 янв 21:04	0:29	Перегорание ПН 250а и Пн 125а 2шт,	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	56
тп 114	советская 2А	9 янв 6:06	9 янв 11:10	5:04	отгорания апв 50 фаза б	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
тп 129	рщ Ечина 8	9 янв 7:15	9 янв 9:39	2:24	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
тп 194	вру 0,4к,в ленинградская 16	9 янв 17:40	9 янв 18:43	1:03	сгорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
тп 195	дружбы 42	9 янв 13:52	9 янв 15:10	1:18	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП 209	кирова 67	9 янв 10:44	9 янв 12:23	1:39	Перегорания ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
тп 227	з.космедем янской 45	9 янв 16:40	9 янв 17:10	0:30	сгорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП 30	ф8	9 янв 21:45	9 янв 22:04	0:19	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	26
тп -49	р 11	9 янв 20:51	9 янв 21:10	0:19	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП 511	ф6	9 янв 22:45	9 янв 23:06	0:21	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	26
	ф8 Садовая 17	9 янв 21:25	9 янв 21:45	0:20	Перегорание Пн 160а и 125а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	35
тп 72 р 6	космонавто в 3	9 янв 14:48	9 янв 15:12	0:24	кз магистрали в дозовой 3 подезда (подвал)	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП_682	Ф-ул. Кирова	9 янв 18:00	9 янв 18:40	0:40	Перегорание ПН-2(250) 125А, установлен ПН-2(250) 125А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	13
ТП-10	Ф№7 "В"	9 янв 16:49	9 янв 17:13	0:24	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
	ф№7, "В"	9 янв 7:54	9 янв 9:06	1:12	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-11	Ф-5 Гос. администрация	9 янв 15:05	9 янв 15:35	0:30	Перегорание НПН 63А, установлен НПН 63А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1
ТП-113 р№2	ВРУ Федько 22	9 янв 21:10	9 янв 21:40	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
	ВРУ Федько 26	9 янв 21:00	9 янв 21:20	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70

ТП-114	ВРУ-0,4кВ Советская 2А	9 янв 16:30	9 янв 17:00	0:30	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ТП-120 р№1	ВРУ Юности 1/2	9 янв 23:05	9 янв 23:25	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-125 р№10	ВРУ Краснодон ская 36/7	9 янв 20:30	9 янв 21:00	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП-125 Ф-9	ВРУ П. Морозова 4	9 янв 8:00	9 янв 10:30	2:30	повреждение ошиновки руб.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-14 р№5	ВРУ К.Маркса 5	9 янв 20:50	9 янв 21:00	0:10	на ТП сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	61
ТП-141 р№5	ВРУ Юности 34	9 янв 23:15	9 янв 23:35	0:20	сгорели 2 ПН и отключилось ЗАВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП-148 р№2	К.Я. Комарова 5	9 янв 21:30	9 янв 21:45	0:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	65
ТП-168 р№13	ВРУ Западный 21/3	9 янв 18:15	9 янв 19:30	1:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	143
ТП-17	ВРУ-0,4кВ Б. Востания 17	9 янв 8:00	9 янв 10:00	2:00	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	23
ТП-170	Ф-1	9 янв 17:25	9 янв 18:05	0:40	Перегорание ПН-2(250) 100А, установлен (250) 100А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	8
ТП-170 р№14	ВРУ Западный 19/6	9 янв 18:20	9 янв 19:55	1:35	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	79
ТП-18	ф№1 "А"	9 янв 18:16	9 янв 18:30	0:14	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-198 р№10	ВРУ-3 Свердлова 71	9 янв 21:00	9 янв 21:20	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ТП-209	Ф-4 Ленина №80А.	9 янв 9:03	9 янв 10:20	1:17	Перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	19

ТП-210	Ф№2 "А"	9 янв 16:46	9 янв 17:09	0:23	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	6
ТП-221	Ф№3 "В"	9 янв 18:27	9 янв 18:53	0:26	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
					замена ва		Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-240 Ф-17	ВЛ-0.4	9 янв 8:00	9 янв 9:20	1:20		-			
ТП-25	Ф№10	9 янв 23:00	9 янв 23:24	0:24	Перегорание П-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-265	ф№1	9 янв 21:40	9 янв 22:05	0:25	Перегорание П-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-281	Ф-ул. Садовая	9 янв 12:55	9 янв 14:15	1:20	Перегорание ППНИ-80А, установлен ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Ново-Котовск с.	15
ТП-303	РУ-0,4кВ Р-12	9 янв 18:00	9 янв 18:40	0:40	Замена ПН2 250/160	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	16
ТП-32	0.4Р1Ф	9 янв 14:03	9 янв 14:35	0:32	Перегорание ПН ф"А"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	13
	0.4Р2Ф	9 янв 12:52	9 янв 13:36	0:44	Перегорание ПН-63А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	11
	0.4Р3Ф	9 янв 15:39	9 янв 17:00	1:21	Перегорание ПН-80А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	14
ТП-36	Ф№5 "В"	9 янв 19:12	9 янв 19:50	0:38	Повреждение АВ 25А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП--365	Ф-3 ул.Ленина.	9 янв 11:00	9 янв 12:40	1:40	Перегорание ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	9
ТП-383	Ф-3	9 янв 13:40	9 янв 14:02	0:22	Замена ПН2 250/125	-	Бендерский р-н	Варница с.	14
ТП-401	0,4Р-2Ф	9 янв 23:59	10 янв 0:40	0:41	Перегорел 0.4П фазыС	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ТП-411	0.4Р1Ф	9 янв 17:53	9 янв 18:47	0:54	Перегорание ППНИ-100А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	18
ТП-416	ф№1 "А"	9 янв 20:20	9 янв 20:48	0:28	Перегорание ППНИ габ.00 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
	Ф№2 "А"	9 янв 16:24	9 янв 16:55	0:31	Повреждение АВ 25А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
	Ф№2 "В"	9 янв 17:16	9 янв 17:40	0:24	Перегорание ПН 80а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-442	0,4Р-2Ф	9 янв 12:32	9 янв 13:01	0:29	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	7

ТП-452	ВЛИ 0,4кВ Ф№5	9 янв 16:15	9 янв 16:51	0:36	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
ТП-454	Ф-2 мясной магазин	9 янв 7:30	9 янв 8:50	1:20	Перегорание ПН-1 31,5А установлены ПН-1 31.5А 2шт.	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	1
	Ф-дом быта	9 янв 7:35	9 янв 8:45	1:10	Перегорание ППНИ-32А, установлены ППНИ-323А 3шт.	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	1
ТП-46	Ф№3 "А"	9 янв 17:59	9 янв 18:24	0:25	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-461	ВЛИ 0,4кВ Ф№5	9 янв 16:25	9 янв 16:45	0:20	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ТП-471	0,4Р-5ф	9 янв 22:20	9 янв 22:44	0:24	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ТП-49	ВРУ-0,4кВ Луначарско го 11	9 янв 0:43	9 янв 1:24	0:41	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-490	Ф№7 "В"	9 янв 17:12	9 янв 17:36	0:24	Перегорание ПН 100а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-494	ВЛИ-0.4кВ Ф№16	9 янв 21:03	9 янв 21:48	0:45	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ТП-511	Ф-8 Садовая17	9 янв 20:55	9 янв 21:20	0:25	Перегорание ПН-2(250) 160А, установлен ПН-2(250) 160А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	13
ТП55	р 5	9 янв 21:07	9 янв 21:41	0:34	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	50
ТП-572 Ф-4 ВЛ-0.4	ж/д Мира 20	9 янв 20:50	10 янв 8:30	11:40	внутреннее	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1
ТП-587	Ф№2 "А"	9 янв 17:15	9 янв 17:40	0:25	Перегорание ПН 80а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-596	04РЗФ	9 янв 17:42	9 янв 18:19	0:37	Перегорание ППНИ-63А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	13
ТП-60	04-вВ Ф№4	9 янв 22:05	9 янв 22:15	0:10	Перегорание П-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22
ТП-66	силовая менделеев а	9 янв 21:20	9 янв 23:18	1:58	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
	Ф-1Мая	9 янв 19:10	9 янв 19:35	0:25	Перегорание ПН-2(250) 125А, установлен ПН-2(250) 125А.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	11
	Ф-общ. руб.	9 янв 14:00	9 янв 14:45	0:45	Перегорание ПН 250А, установлен ПН-250А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	35

ТП-66 р№8	К,Я, Каховская 9/1,9/2,9/3, 11	9 янв 22:50	9 янв 23:00	0:10	в ТП сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	208
ТП-668	Ф- Денисюка, Садовая ВЛИ-0.4кВ мачтовый рубильник.	9 янв 0:55	9 янв 1:50	0:55	Перегорание ППНИ(3300) 63А, установлен ППНИ(3300) 63А.	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	7
ТП-671	Ф-2 ул. Советская	9 янв 17:45	9 янв 18:20	0:35	Перегорание пн-100А, установлен ПН-100а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	8
ТП-677	Ф-1	9 янв 19:30	9 янв 20:05	0:35	Перегорание ППНИ-00 125А, установлен ППНИ 00 160А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	11
ТП-728	КЯ ул. Фрунзе 113	9 янв 18:50	9 янв 19:25	0:35	Перегорание НПН 40А, установлен НПН 63А	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	9
	Ф-1 Суворова	9 янв 16:55	9 янв 17:35	0:40	Перегорание пн-100А, установлен ПН-100а	-	Слободзейский р-н	Сукляя с.	14
ТП-77	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 31/1	9 янв 8:00	9 янв 10:22	2:22	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	37
ТП-8	Ф№1 "С"	9 янв 16:52	9 янв 17:28	0:36	Перегорание ПН 50А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
	Ф№2 "В"	9 янв 7:50	9 янв 9:23	1:33	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	13
ТП-86 р№1	к.я. №1 Юности 19	9 янв 21:20	9 янв 23:00	1:40	нагревы на Р, перегрузка КЛ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП90	Ф-10	9 янв 18:10	9 янв 18:34	0:24	Сгорен ПН-2	-	Каменский р-н	Каменка г.	63
ТП-92	Р. 8	9 янв 2:25	9 янв 2:35	0:10	сгорел П. 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
10.01.2025									
ВРУ 0,4кВ Маяковского 31	0,4Р-1	10 янв 2:20	(пусто)	8:29	Повреждение магистрального провода ВРУ1-ВРУ-2	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Ермакова18	РЩ кв 3	10 янв 1:45	10 янв 1:53	0:08	ВКлючили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Свердлова 11	ЭЩ кв.4	10 янв 1:20	10 янв 1:55	0:35	плохой контакт на приборе учета	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ВУ0,4кВ Грибоедова 8	0.4P 1	10 янв 0:00	10 янв 1:08	1:07	Перегорел 0,4П фаза А. В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
К.Я. Комарова 9	ВРУ Комарова 9	10 янв 1:30	10 янв 1:50	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К.Я. Комсомольская 8/1	ВРУ Комсомоль ская 8/1	10 янв 0:30	10 янв 0:55	0:25	в К.Я. сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
Михайловка	10В2Т	10 янв 0:24	10 янв 1:20	0:56	(пусто)	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	80
								Андреевка с.	197
								Колбасна с.	492
								Малая Ульма с.	32
								Новая	93
								Михайловка с.	
								Пыкалово с.	52
								Сухая Рыбница с.	1
								Шмалена с.	55
ТП 58	Общий рубильник	10 янв 5:40	10 янв 6:40	1:00	Перегорание ПН 160а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП 9	ф1	10 янв 6:30	10 янв 7:05	0:35	Перегорание ПН 80а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	24
ТП-126	Ф-3 ул. Якира.	10 янв 0:09	10 янв 9:52	9:42	Перегорание ПН-80А замена на ПН-100А -1шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП-337	ф№1	10 янв 1:30	10 янв 4:50	3:20	перегорание ППНИ-40А	-	Григориопольский р- н	Колосово пос.	8
ТП-37 р№6	ВРУ Текстильщ иков 40	10 янв 1:05	10 янв 1:35	0:30	во ВРУ сгореи 2 П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП-463	0,4P-2Ф	10 янв 4:21	10 янв 6:31	2:10	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	7
Общий итог									41 689