

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 10 дек по 17 янв 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
10.01.2025									
46	ф№3 "А" "В" "С"	10 янв 16:42	10 янв 17:33	0:51	Перегорание ППНИ габ.00 160А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	45
вру 0,4 кв ж.д. 40л победы 27	рщ 0,4 кв ж.д. 40л победы 27 кв 6	10 янв 10:10	10 янв 10:50	0:40	Плохое контактное соединение на 0 колодке	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв ж.д. пушкина 41	вру 0,4 кв ж.д. пкшкина группа	10 янв 8:00	10 янв 8:39	0:39	перегорания по	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
вру 0,4 кв ж.д. советская 75	рщ 0,4 кв ж.д. советская 75 10	10 янв 8:30	10 янв 8:59	0:29	оплавление 0 колодки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв космонавтов 35	рщ 0,4 кв космонавт ов 35 кв 74	10 янв 17:40	10 янв 17:56	0:16	прибор учета клемма 2	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 0,4кВ Вальченко 45	0,4Р-1	10 янв 18:19	10 янв 20:12	1:53	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
		10 янв 18:45	10 янв 19:00	0:15	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	7
ВРУ 0,4кВ Вальченко 9	0,4Р-1	10 янв 9:00	10 янв 9:50	0:50	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
		10 янв 18:31	10 янв 18:43	0:12	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ 0,4кВ Кирова 88	0,4Р-1	10 янв 7:08	10 янв 7:45	0:37	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
		10 янв 10:25	10 янв 11:12	0:47	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ 1 К.Маркса 169	ф"С гр2	10 янв 18:50	10 янв 19:00	0:10	Нагрев на отодящем проводе	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ 12 Октября 52	вводной пн	10 янв 20:50	10 янв 23:32	2:42	замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Гвардейская 52	вводной руб НПН - 63 А	10 янв 21:10	10 янв 21:40	0:30	Сгорел НПН -63 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ВРУ Гоголя 2Б	на под 2	10 янв 11:10	10 янв 11:50	0:40	Повредился АВ С40 трехполюсный	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Дружбы 8	1 подъезд	10 янв 20:23	10 янв 20:42	0:19	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Западный 21/3	ф"б"	10 янв 17:45	10 янв 18:15	0:30	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Зелинского 5 А	ВВодной АВ С 50	10 янв 21:45	10 янв 22:00	0:15	откл АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ВРУ К.Марккса 133	ф"А"	10 янв 13:00	10 янв 13:15	0:15	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ВРУ Каховская 5	ВВодной АВ С 80	10 янв 23:00	10 янв 23:20	0:20	Откл АВ С 80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	63
ВРУ Каховская 7	Вводной руб Сгорел НПН-63 А	10 янв 23:20	10 янв 23:35	0:15	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	102
ВРУ Луночарского 31	вводной руб	10 янв 20:55	10 янв 21:30	0:35	повредилась магистраль с вводного Руб до протяжной коробки	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
ВРУ Павлика Морозова 9	5 подъезд	10 янв 22:23	10 янв 23:01	0:38	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Победы 1	3 подъезд	10 янв 13:26	10 янв 15:26	2:00	Замена ПН 2 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Полоза 14	вводной пн	10 янв 21:15	10 янв 22:53	1:38	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Пушкина 41	1 подъезд	10 янв 8:00	10 янв 8:40	0:40	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11
вру советская 36	1 подъезд	10 янв 10:00	10 янв 10:51	0:51	плохое контактное соединение на пн держателе	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Суворова 59	1 подъезд	10 янв 20:00	10 янв 20:13	0:13	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ Юности 9	вводной руб	10 янв 22:50	10 янв 23:00	0:10	Сгорел НПН-63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	79

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ-0,4кВ п. Первомайск.	ул. Садовая №5.	10 янв 19:05	10 янв 20:01	0:56	Перегорание ПН-125А. 1шт. ПН-100А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	21
ВРУ-2 0,4кВ Юбилейная 45	0,4Р-1	10 янв 23:35	10 янв 23:50	0:15	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ВУ0,4кВ Вальченко 103	0.4Р 1	10 янв 20:42	10 янв 21:30	0:48	Перегорел 0,4П фаза . В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ВУ0,4кВ Вершигора 91	0.4Р 1	10 янв 18:30	10 янв 19:23	0:53	Перегорел 0,4П фаза А. В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВУ0,4кВ Индустриальная-0.4Р 1 24		10 янв 15:03	10 янв 15:20	0:17	Перегорел 0,4П фаза А. В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
К.Я под 5 Каховская 6	ВРУ под 5Каховская 6	10 янв 14:15	10 янв 16:10	1:55	Повредились перемычки от к.я до ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
к.я Юности 4/2	АВ С 63А	10 янв 20:30	10 янв 20:40	0:10	в к.я откл АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	76
к/я 90	Крянгэ 19 и Крянгэ	10 янв 19:00	10 янв 21:43	2:43	Замена ПН плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	144
ТП 171 ф 4	ул Лазо 20	10 янв 8:00	10 янв 8:50	0:50	Замена ПН 2 250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
тп 188 ру 0,4 кв р 20,24	Ленинградская 32	10 янв 17:31	10 янв 18:30	0:59	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП 516 ф 1	сил Котовского	10 янв 10:00	10 янв 11:40	1:40	Замена ПН 2 250/125	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	16
тп 55 ру 0,4 кв р5	дружбы 18,20,38,40	10 янв 17:51	10 янв 18:18	0:27	перегорания пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ТП 57 ф 3	сил Железнодорожная	10 янв 13:00	10 янв 14:30	1:30	Замена ПН 250/80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
тп 72 р 6	космонавтов 1,3	10 янв 13:43	10 янв 14:45	1:02	кз магистральных проводов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ТП-10	ф№7	10 янв 9:30	10 янв 14:00	4:30	Перегорание ПН 125 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-115	ВРУ-0,4кВ Суворова 59	10 янв 18:15	10 янв 19:40	1:25	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	38
ТП-129	ВРУ-0,4кВ Ечина 12	10 янв 17:25	10 янв 20:10	2:45	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	ВРУ-0,4кВ Ечина 8	10 янв 17:30	10 янв 20:00	2:30	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ТП-144	ВРУ-0,4кВ Крупская 1А	10 янв 22:00	11 янв 0:42	2:42	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП-16	Ф-8 Ком-я	10 янв 8:05	10 янв 8:15	0:10	Перегорание ПН-160А -1шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП-160 РУ 0,4КВ РУБ№	ф"С"	10 янв 19:35	10 янв 19:55	0:20	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ТП-175	Ф-3 ул. Советская вправо.	10 янв 15:00	10 янв 15:18	0:18	Перегорание ПН-100А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	15
ТП-179	Руб №13 пер Чкалова 47/4	10 янв 20:40	10 янв 20:50	0:10	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ТП-188	ВРУ-0,4кВ Ленинградская 32	10 янв 18:00	10 янв 19:00	1:00	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-194	ВРУ-0,4кВ Ленинградская 14	10 янв 21:00	10 янв 23:00	2:00	Замена ПН2 250/200	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП204	р № 8	10 янв 19:00	10 янв 23:00	4:00	Повреждение кл на Ленинградскую 44 и 46	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	144
ТП-209	Общий руб.	10 янв 7:10	10 янв 7:52	0:42	Перегорание ПН-250А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	12
ТП-210	ф№1	10 янв 9:45	10 янв 11:30	1:45	Перегорание ПН 125 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-212	0,4Р-3Ф	10 янв 22:05	10 янв 23:12	1:07	Перегорел 0.4П фазыС	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	7

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-214	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 33	10 янв 17:30	10 янв 19:20	1:50	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП-216	ВРУ-0,4кВ Северный 3Б	10 янв 22:00	11 янв 0:15	2:15	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Варница с.	22
ТП-248	ВРУ-0,4кВ Энгельса 12	10 янв 23:00	11 янв 0:00	1:00	Замена ПН2 250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	42
ТП-260	ВРУ-0,4кВ П.Морозова 15	10 янв 18:20	10 янв 20:05	1:45	Замена ПН2 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП-291	0.4P10Ф	10 янв 21:11	10 янв 22:27	1:16	Перегорание ППНИ-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	31
		10 янв 23:13	10 янв 23:50	0:37	Перегорание ППНИ-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	31
ТП-36	ф.5 "А"	10 янв 7:45	10 янв 9:00	1:15	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-371	ВРУ-0,4кВ Тимирязева 36	10 янв 21:00	11 янв 0:51	3:51	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-376	Ф-1 Детский Сад	10 янв 11:20	10 янв 15:00	3:40	Перегорание ПН-40А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	12
ТП-384	0,4P-1Ф	10 янв 18:35	10 янв 19:17	0:42	Перегорел 0.4П фазыС	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
ТП-409	ф№1	10 янв 14:01	10 янв 14:41	0:40	Перегорание ПН 125А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-428	0,4В-1Ф	10 янв 9:10	10 янв 9:36	0:26	Отключился 0,4В-1Ф	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	25
ТП-490	ф№7	10 янв 14:56	10 янв 15:22	0:26	Перегорание ПН 100 А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	34
ТП-51 ул.К.Либкнехта 377	Руб № 6	10 янв 22:15	10 янв 22:30	0:15	Сгорел ПН -250 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ТП-55	ВРУ-0,4кВ Дружбы 22	10 янв 21:00	11 янв 1:25	4:25	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-57	Ф-2 ул. Пионерская.	10 янв 10:50	10 янв 11:15	0:25	Перегорание ПН-80А на ПН-100А -2шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	12
ТП-620	0.4МР1 ВЛИ-0.4кВ оп.№15	10 янв 18:29	10 янв 21:06	2:37	Перегорание ППНИ-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	7
11.01.2025									
ВЛ-0,4 ТП-500 Ф-1	оп.13 мачтовый рубильник	11 янв 13:02	11 янв 14:00	0:58	перегорание ПН2-100/100 из-за увеличение потребления абонентами	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	7
ВРК Юности 60/2	ф"А"	11 янв 18:20	11 янв 18:35	0:15	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ 0,4кВ Вальченко 81	0,4Р-1	11 янв 19:10	11 янв 20:27	1:17	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ 0,4кВ Вершигоры-95	0,4Р-1	11 янв 19:21	11 янв 20:12	0:51	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31
		11 янв 20:20	11 янв 21:15	0:55	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 0,4кВ Индустриальная-0,4Р-1 24		11 янв 19:20	11 янв 19:48	0:28	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 0,4кВ Победа-22	0,4Р-1	11 янв 20:53	12 янв 10:37	13:44	повреждение кл от ВРУ№1 до РЩ№1	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ Кагульская 2	РЩ кв 38	11 янв 0:00	11 янв 0:56	0:56	Замена автоматического выключателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Каховская 11	ф"Б" 2гр	11 янв 22:44	11 янв 23:30	0:46	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ВРУ Каховская 8	АВ С80А вводной	11 янв 18:00	11 янв 18:15	0:15	Отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	38
ВРУ Правды 12	ф"А"	11 янв 21:50	11 янв 22:05	0:15	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
ВРУ Чкалова 54	ф"А"	11 янв 15:50	11 янв 18:20	2:30	Повредился вводной руб	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	71
ВРУ Юности 34	АВ вводной	11 янв 23:40	11 янв 23:50	0:10	Отключился АВ С80А вводной	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ-0,4 кв полоза	ВРУ-0,4 кв полоза 4 кв 18	11 янв 19:44	11 янв 21:26	1:42	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4 Школьная 23	магистраль 2 под.	11 янв 9:59	11 янв 10:34	0:35	повреждение ПН-держателя, перегорание ПН2-100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ-0,4кВ	ул. Фрунзе, 50/1	11 янв 19:39	11 янв 20:47	1:08	Перегорание ПН 80 А ф "А" во ВРУ-0,4кВ ул. Фрунзе, 50/1	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 15	РЩ-0,4кВ кв 7	11 янв 4:49	11 янв 9:09	4:20	внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0.4 кВ Петровского 6	РЩ-0,4кВ кв37	11 янв 9:36	11 янв 9:58	0:22	заменяли ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
Дубоссары	10В33Ф	11 янв 0:16	11 янв 3:05	2:49	Разрушение опорной изоляции ВЛ-10 кВ 33 фидер ПС Дубоссары, опора № 26.	г. Дубоссары: 3, 4 подъём воды, коррекционная школа.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2 073
К.Я Восстания 63	ф"А"	11 янв 15:20	11 янв 15:30	0:10	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
К.Я К.Либкнехта 159В	ф"Б"	11 янв 22:05	11 янв 22:25	0:20	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
кя 131	ВРУ 0,4 с.лазо 186	11 янв 19:45	11 янв 20:55	1:10	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
кя 46	ВРУ 0.4 кв ж.д. киевская 8	11 янв 22:50	12 янв 0:15	1:25	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
Н-Владимировка	10В7Ф	11 янв 8:35	11 янв 8:59	0:24	В следствии спила дерева посторонними лицами, произошло падение дерева на провода 7 фидер 10 кВ ПС Ново-Владимировка, опора № 9	с. Ново-Владимировка: водонапорная башня.	Григориопольский р-н	Ново-Владимировка с.	83
ТП 110	0,4Р15ф	11 янв 20:38	11 янв 21:28	0:50	Перегорание ПН-80А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП 110									
тп 123 ру 0,4 кв р 14	вру 528 пионерская 5	11 янв 19:10	12 янв 4:31	9:21	оплвление изоляции	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП 231	0,4Р2Ф	11 янв 17:10	11 янв 21:20	4:10	При спиле дерева , дерево упало на провода и перегорел ПН 80А "в"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	15
ТП 488	0,4Р1ф	11 янв 18:04	11 янв 22:57	4:53	Перегорание ППНИ-100А "а"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	13
ТП-1	Общий рубильник.	11 янв 18:40	11 янв 19:20	0:40	Перегорание ПН-250А- 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	40
ТП-105 Ф-10	Индустриальная 103	11 янв 17:00	12 янв 2:30	9:30	повреждение магистрали	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-112	Руб №16	11 янв 7:25	11 янв 7:45	0:20	Сгорел ПН-250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	69
ТП-171 РУ-0,4	Ф-4 Гор.поликлиника	11 янв 6:30	11 янв 9:30	3:00	перегорание ПН2-250/100 ф.А из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-18	ф№1	11 янв 7:46	11 янв 9:15	1:29	Перегорание ПН100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-188 Ф-26	ВРУ 0,4 Ленинградская 26	11 янв 16:00	11 янв 16:26	0:26	перегорание ПН2-250/160 из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19
ТП-188 Ф-4	ВРУ Ленинградская 26	11 янв 17:30	11 янв 23:40	6:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ТП-213	ф№2	11 янв 8:10	11 янв 8:40	0:30	Перегорание ПН 80А ф"В" Перегорание ПН80 А ф"В"	- -	Дубоссарский р-н Дубоссарский р-н	Дзержинское с. Дзержинское с.	10 10
ТП-216 Ф-12	Северный 5, 7	11 янв 23:00	12 янв 1:00	2:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ТП-221	ф№1	11 янв 11:03	11 янв 11:22	0:19	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-227	ф№2	11 янв 9:31	11 янв 10:40	1:09	Перегорание ПН 100 ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-228	ВРУ-0,4кВ Школьная 23	11 янв 9:59	11 янв 10:00	0:01	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-25	ф № 10	11 янв 17:15	11 янв 17:33	0:18	Перегорание ПН 100А Ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	40
		11 янв 19:33	11 янв 20:14	0:41	Перегорание ПН 100А Ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	40
ТП-276	Ф-16 Ленина №74	11 янв 0:02	11 янв 0:30	0:28	Перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	11
ТП-401 Ф-2	ВРУ Театральная 7	11 янв 14:00	12 янв 0:30	10:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Гыска с.	5
ТП-427	Ф-1	11 янв 18:38	11 янв 19:15	0:37	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
ТП-428	0,4В-1Ф	11 янв 17:20	11 янв 18:00	0:40	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	35
ТП-446	ф№2	11 янв 9:16	11 янв 9:45	0:29	Перегорание ПН80 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-447	0,4Р3Ф	11 янв 13:29	11 янв 14:25	0:56	Перегорел ППНИ-100А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	28
ТП-452	0,4Р-1Ф Фаза А	11 янв 13:30	11 янв 14:40	1:10	Перегорел 0.4П фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ТП-460	ф № 3	11 янв 17:53	11 янв 19:07	1:14	отключился АВ в ЩУ СОТ "ЖОК"	-	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	28
ТП-471	КЛ 0,4кВ ф№5	11 янв 19:45	11 янв 21:15	1:30	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	50
ТП-474	0,4Р2Ф	11 янв 6:48	11 янв 10:23	3:35	Перегорел ППНИ-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	22
ТП-489	0,4Р-12Ф	11 янв 4:05	11 янв 4:47	0:42	Перегорел 0.4П фазыС	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	9
ТП-490	ф № 7	11 янв 19:47	11 янв 20:03	0:16	Перегорание ПН 100 А Ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	34
ТП-500 РУ-0,4	Ф-1	11 янв 7:45	11 янв 10:02	2:17	перегорание ПН2-250/250 из-за увеличение потребления абонентами	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	35
ТП-505	ф№2	11 янв 11:20	11 янв 12:20	1:00	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дойбаны с.	1

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-53	Ф-4 ул. Пушкина.	11 янв 19:10	11 янв 20:10	1:00	Перегорание ПН-100А замена на 125А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП-55 Ф-5	ВРУ0,4 Дружба 40	11 янв 8:19	11 янв 8:48	0:29	перегорание ПН2-100/100 ф.А из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
	Дружбы 18, 20, 38,	11 янв 17:30	11 янв 22:55	5:25	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	52
ТП-553	ф№1	11 янв 13:10	11 янв 15:20	2:10	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-555	ф № 1	11 янв 19:55	11 янв 20:33	0:38	Перегорание ПН 125 А ф "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	46
		11 янв 20:55	11 янв 21:14	0:19	Перегорание ПН 125 А ф "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	46
ТП-587	ф№2	11 янв 8:35	11 янв 9:03	0:28	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-63 Ф-4	ВЛ-0.4	11 янв 17:40	12 янв 0:30	6:50	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-668	Ф-4 ул. Денисюка.	11 янв 19:30	11 янв 20:25	0:55	Перегорание ПН-125А замена на 160А -1шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	18
ТП-670	Ф-5 ул. Пушкина.	11 янв 19:40	11 янв 20:28	0:48	Перегорание ПН-100А замена на 125А -1шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	26
ТП-685	Ф6 ул. Гагарина.	11 янв 19:20	11 янв 20:15	0:55	Перегорание ПН-160А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	26
ТП-70 Ф-8	ВРУ Дружбы 4	11 янв 17:40	11 янв 23:10	5:30	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Дружба 40	11 янв 8:15	11 янв 8:48	0:33	пенегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-91	Ф-3	11 янв 8:45	11 янв 9:05	0:20	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	31
ТП-93	ВРУ-0,4кВ Лазо 31	11 янв 10:35	11 янв 11:29	0:54	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-93 Ф-6	ВРУ 0,4 Лазо 31	11 янв 10:35	11 янв 11:29	0:54	перегорание ПН-250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ул. 25 Октября 95	ЭЩ кв9	11 янв 10:35	11 янв 10:45	0:10	Отключился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Котовского 2	ЭЩ кв 20	11 янв 9:00	11 янв 9:35	0:35	Повредился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ул. Котовского 2 ул. Федько 8	ЭЩ кв 9	11 янв 11:30	11 янв 11:45	0:15	Повредился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
12.01.2025									
ВЛ-0,4 ТП-516 Ф-1	Котовского 76	12 янв 15:20	12 янв 16:30	1:10	замена автомата 2P25A	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1
ВРУ 0,4 Интернационал истов 13	ввод.рубильник	12 янв 16:53	12 янв 17:30	0:37	перегорание ПН2-100/100 из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ 0,4 КВ Ж.Д.ПИОНЕРСКАЯ 5	ВРУ 0,4 КВ Ж.Д.ПИОНЕРСКАЯ 5 6,7,8 П	12 янв 17:12	13 янв 3:52	10:40	ПЕРЕГРУЗКА ОПЛАВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КЗ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	34
вру 0,4 кв коммунистическая	вру 0.4 кв коммунистическая 195 1 под	12 янв 21:43	12 янв 22:20	0:37	перегорает пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 0,4 Северный 29	2 под.	12 янв 14:03	12 янв 19:20	5:17	повреждение нулевого проводника между ВРУ0,4 под. и РЩ0,4 2 под.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ 0,4кВ Вальченко 9	0,4Р-1	12 янв 16:53	12 янв 17:16	0:23	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ 0,4кВ Кирова-142	0,4Р-1	12 янв 0:40	12 янв 1:41	1:01	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	7
вру 0.4 кв	победы 2	12 янв 21:09	12 янв 22:06	0:57	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
вру 0.4кв	вру 0.4 кв ж.д. т.кручек 33	12 янв 20:20	13 янв 0:10	3:50	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ВРУ 40 лет Победы 12	2 подъезд	12 янв 20:30	12 янв 21:30	1:00	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 40 лет Победы 18	2 подъезд	12 янв 20:20	12 янв 21:00	0:40	Замена ПН 2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 40 лет Победы 32	2 подъезд	12 янв 23:15	13 янв 0:50	1:35	Замена ПН 2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Б. Восстания 130	1 подъезд	12 янв 22:40	12 янв 23:45	1:05	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Б. Восстания 17	1 подъезд	12 янв 19:33	12 янв 23:56	4:23	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Восстания 46	ф "А" 2 гр.	12 янв 9:40	12 янв 9:55	0:15	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Дружбы 42 3 подъезд	7 подъезд	12 янв 19:47	12 янв 22:50	3:03	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Западный 19/3	ф "С" ввод. Р.	12 янв 19:00	12 янв 19:30	0:30	сгорел П, 250 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75
ВРУ К, Либкнехта 82	ввод. АВ "С" 100	12 янв 9:55	12 янв 10:15	0:20	перегрузка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	33
ВРУ Каховская 15/2	АВ 40А	12 янв 17:20	12 янв 17:30	0:10	откл. АВ ф "А" 4гр.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Комсомольская 1	ф ""Б"	12 янв 2:20	12 янв 2:45	0:25	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ Комсомольская 10/1	ф "С"	12 янв 0:20	12 янв 0:45	0:25	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ Короленко 1	протяжная коробка 1 под.	12 янв 15:30	12 янв 15:55	0:25	нагрев нулевой магистрали	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ВРУ Космонавтов 27	3 подъезд	12 янв 22:30	13 янв 0:40	2:10	Замена НПН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ Космонавтов 6/1	ф "С" 2 гр.	12 янв 11:00	12 янв 11:30	0:30	сгорел П. 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
ВРУ Котовского 50	1 подъезд	12 янв 2:13	12 янв 23:40	21:27	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Красивая 13	1 подъезд	12 янв 22:16	12 янв 23:42	1:26	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Ленина 8	0,4Р-1	12 янв 21:20	12 янв 22:10	0:50	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Мацнева 11	1 подъезд	12 янв 23:00	13 янв 0:03	1:03	Замена ПН 2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Мичурина 27/2	ВРУ-1	12 янв 20:50	12 янв 21:20	0:30	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Одесская 78/4	ввод .Р.	12 янв 16:55	12 янв 17:10	0:15	нагрев на ввод. Р.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ВРУ Победы 2	1 подъезд	12 янв 20:40	12 янв 22:06	1:26	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Северный 19	3 подъезд	12 янв 21:00	12 янв 23:27	2:27	Замена ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Юности 34	ввод. АВ 63А	12 янв 13:00	12 янв 13:15	0:15	откл. ввод. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ВРУ0,4 Ленинградская 44	2 под.	12 янв 19:28	12 янв 20:01	0:33	перегорание ПН2-100/100 из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленинградская 50	ввод.рубильник	12 янв 19:29	12 янв 19:47	0:18	перегорание ПН2-250/160 из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ВРУ-0.4кВ Кирова 144	0.4Р-1	12 янв 0:11	12 янв 16:35	16:23	повреждение кл от ВРУ№1 до РЩ№1	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
Гвардейская 30	ВРУ-1	12 янв 20:10	12 янв 20:35	0:25	Пегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
Ермакова 6	кв.65	12 янв 13:40	12 янв 20:10	6:30	замена 1Р25 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
Индустриальная 109 ВРУ	Индустриальная 109	12 янв 13:40	12 янв 14:10	0:30	Замена НПН-40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
к.я. Краснодарская 36/5	ф "В"	12 янв 17:40	12 янв 17:55	0:15	сгорел П. 100 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К.Я. Каховская 19	ф "В" 2,4 гр.	12 янв 8:00	12 янв 8:45	0:45	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
к.я. Комсомольская 8/1	ВРУ	12 янв 8:45	12 янв 9:05	0:20	сгорел П. 100А ф "В"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	33

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
к.я. Краснодарская 35	АВ 80А	12 янв 18:05	12 янв 18:10	0:05	откл. АВ на ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	36
к.я. Краснодарская 46	ф "В" на ВРУ	12 янв 18:10	12 янв 18:20	0:10	сгорел П. 100 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	20
к.я. Текстильщиков 24	ф "В"	12 янв 17:10	12 янв 17:20	0:10	сгорел П. 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
Кирова 67 ВРУ	Кирова 67	12 янв 11:15	12 янв 11:30	0:15	Замена НПН-40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
		12 янв 13:10	12 янв 13:30	0:20	Замена НПН-40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
КЯ КИЕВСКАЯ 6	ВРУ 0,4 КВ КИЕВСКАЯ 6	12 янв 21:55	12 янв 23:03	1:08	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19
РП- 4	6В5Ф	12 янв 7:47	12 янв 8:53	1:06	Износ изоляции КЛ-6 кВ ТП-40А - ТП-98.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	675
ТП 17 РУ 0.4КВ Р15	ВРУ Б.ВОСТАН ИЯ 17	12 янв 23:20	12 янв 23:56	0:36	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	32
тп 217 р 14	вру 40 л победы 44,46	12 янв 3:12	12 янв 4:59	1:47	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП 217 ф 14	ул Ленинградская 44,46	12 янв 20:00	12 янв 21:00	1:00	Замена ПН 2 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	60
тп 229 р14	вру 0.4 кв б.востания 130	12 янв 21:12	12 янв 23:45	2:33	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
тп 55 ру 0,4 кв р 5	вру Дружбы 12,20,38,42	12 янв 17:50	12 янв 20:42	2:52	пн перегорание	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ТП 55 ф 5	ул Дружбы 40,18,	12 янв 22:30	13 янв 1:10	2:40	Замена ПН 250/250	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	64

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП 68 ф 1	сил Южная	12 янв 22:16	13 янв 0:00	1:44	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП-107	4ф	12 янв 18:25	12 янв 18:35	0:10	Перегорание ПН-2 125 А ф-"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-110	Лермонтова 50	12 янв 10:15	12 янв 10:45	0:30	Замена ВА-16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-121	Р, 12	12 янв 12:50	12 янв 13:00	0:10	сгорел П. 250 А ф "А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП-154	0,4Р2Ф	12 янв 0:00	12 янв 20:25	20:25	Перегорел ППНИ-100А фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	21
ТП-192	Ф№3	12 янв 23:11	12 янв 23:43	0:32	ул.Восточная 38 повреждения в БЗУМ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-194	40 лет победы 6\65	12 янв 14:20	12 янв 14:40	0:20	Замнена ВА 156А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
	Спортивная 2\11	12 янв 8:30	12 янв 9:10	0:40	Замена ВА 16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-213 Ф-1	40 лет Победы 28, 30	12 янв 0:30	12 янв 1:30	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	26
ТП-215 ф-3	Северный 19	12 янв 11:00	12 янв 11:20	0:20	Замена ПН-2-100\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ТП-217	ф-13	12 янв 7:30	12 янв 8:10	0:40	Замена ПН-2250\160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ТП-22 р№27	ВРУ 1 Мая 40	12 янв 19:30	12 янв 20:25	0:55	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	39
ТП-25	Ф№10 Ломоносова 51 пятиэтажка	12 янв 21:06	12 янв 21:24	0:18	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-253	4 ф	12 янв 11:51	12 янв 12:14	0:23	Перегорание ПН-2 100 А ф -	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП260	Пионерская 5\111	12 янв 15:00	12 янв 15:20	0:20	Замена ВА-1А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-29	5ф	12 янв 12:30	12 янв 12:40	0:10	Внутренний деффект автоматического выключателя ВА 47-29 16А "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-29									
ТП-312	50 ле Победы 59	12 янв 14:10	12 янв 14:30	0:20	Замена ВА-16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-353	1ф	12 янв 16:30	12 янв 17:30	1:00	Внутренний дефект автоматического выключателя ВА 47-29 25А "В"	-	Дубоссарский р-н	Гармацкое с.	17
ТП-450	Ф-3	12 янв 8:10	12 янв 8:40	0:30	Замена ППНИ-100А	-	Бендерский р-н	Варница с.	7
ТП-471	0,4Р-12Ф	12 янв 18:40	12 янв 19:02	0:22	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	5
	0,4Р-1Т	12 янв 20:50	12 янв 21:34	0:44	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	50
ТП-496	0,4Р-11Ф	12 янв 20:39	12 янв 21:02	0:23	Пегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ТП-5	2ф	12 янв 17:40	12 янв 17:55	0:15	Перегорание ПН-2 125 А ф-"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
ТП-521	ф№2	12 янв 17:40	12 янв 18:40	1:00	перегорание ПН-2	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	17
ТП-555	1ф	12 янв 19:00	12 янв 19:20	0:20	Пергорание ПН-2 125А ф-"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-6	Вл-0,4 кВ ф-1 СР-1	12 янв 9:21	12 янв 10:04	0:43	перегорание ПН фазы "А"	-	Каменский р-н	Подоймица с.	9
	Вл-0,4 кВ ф-1 СР-1 "В"	12 янв 16:35	12 янв 17:54	1:19	перегорание пн	-	Каменский р-н	Подоймица с.	11
ТП-612	0,4Р-1Т	12 янв 19:00	12 янв 20:10	1:10	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	50
ТП-676	Ф-10 ул. Кирова.	12 янв 1:35	12 янв 2:44	1:09	Перегорание ПН-125А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20
ТП74	ТП-74 ф-18	12 янв 14:50	12 янв 15:10	0:20	Замена ПН-2250\200	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-74 РУ-0,4	Ф-18	12 янв 14:40	12 янв 15:30	0:50	перегорание ПН2-250/200 из-за увеличение потребления абонентами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	59
ТП-77	ВРУ-0,4кВ Мацнева 7	12 янв 3:16	12 янв 9:27	6:11	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
13.01.2025									

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ 0,4 40 лет Победы 24	2 под.	13 янв 19:47	13 янв 22:15	2:28	перегорание ПН2-100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ 0,4кВ Вальченко 43	0,4Р-1	13 янв 19:10	13 янв 19:50	0:40	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ 0,4кВ Вальченко11	0,4Р-1	13 янв 21:23	13 янв 21:48	0:25	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 0,4кВ Гвардейская 6	0,4Р-1	13 янв 15:10	13 янв 16:00	0:50	Перегорел 0,4П-фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ 0.4 кВ Гос.Адм района ул. Фрунзе	ф1	13 янв 9:10	13 янв 10:05	0:55	Перегорание ПС 63а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1
ВРУ 40 Лет Победы 8	1 подъезд	13 янв 17:21	13 янв 17:51	0:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ 50 Лет ВЛКСМ 2	1 подъезд	13 янв 10:00	13 янв 10:10	0:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ 8 марта 4	РЩ кв 88	13 янв 13:41	13 янв 14:41	1:00	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Дружба 8	1 подъезд	13 янв 0:15	13 янв 1:55	1:40	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ дружбы 20 а	РЩ кв 18	13 янв 17:00	13 янв 18:20	1:20	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Дружбы 8	3 подъезд	13 янв 10:40	13 янв 10:45	0:05	Замена Ореха сжима	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Индустриальная 105 В	РЩ кв 40	13 янв 11:15	13 янв 13:45	2:30	подгорание нулевого контакта в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Кишиневская 160	3 подъезд	13 янв 0:00	13 янв 1:08	1:08	Замена ПН2 250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Коммунистическая 189 а	1 подъезд	13 янв 14:07	13 янв 14:19	0:12	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Космонавтов 35	Рщ кв 97	13 янв 14:06	13 янв 14:47	0:41	Плохое контактное соединение в РЩ на квартиру	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Космонавтов 9	3 подъезд	13 янв 22:50	14 янв 13:00	14:10	Замена магистралей от ВРУ до 3 подъезда	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Ленинградская 22	отделение поликлиники	13 янв 8:20	13 янв 9:42	1:22	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Магистральный 14	ЭЩ кв.121	13 янв 21:05	13 янв 21:35	0:30	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Московская 2	1 подъезд	13 янв 14:35	13 янв 15:02	0:27	быт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Одесская 2	рщ кв 51	13 янв 9:28	13 янв 10:02	0:34	Замена автоматов 2 шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Одесская 3	2 подъезд	13 янв 0:00	13 янв 1:55	1:55	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
вру пер осипенко 1	рщ кв 18.	13 янв 18:00	13 янв 18:45	0:45	внутреннее повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ ПОБеды 12	3 подъезд	13 янв 15:20	13 янв 17:02	1:42	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
		13 янв 16:00	13 янв 17:02	1:02	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Полоза 18	3 подъезд	13 янв 0:20	13 янв 1:52	1:32	Замена ПН2 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
		РЩ кв 23	13 янв 10:30	13 янв 10:49	0:19	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.
ВРУ Суворова 119	1 подъезд	13 янв 19:05	14 янв 12:58	17:53	Замена магистралей на 1 продъезд от вру	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Федько 14	ЭЩ кв.25	13 янв 22:00	14 янв 3:00	5:00	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Х.Ботева 22	ЭЩ кв.61	13 янв 20:00	13 янв 21:55	1:55	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Халтурина 6	РЩ кв 18	13 янв 15:50	13 янв 16:47	0:57	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру энгельса 12	вводной пн	13 янв 18:00	13 янв 18:49	0:49	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ0,4 40 лет Победы 19	1 под	13 янв 22:54	14 янв 0:29	1:35	перегорание ППНИ 63 А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ0,4 40 лет Победы 31/1	вводной рубильник	13 янв 19:40	13 янв 22:40	3:00	перегорание ПН2-250/125 ф.С из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 40 лет Победы 33	вводной рубильник	13 янв 19:42	13 янв 22:35	2:53	перегорание ПН2-250/200 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ВРУ0,4 Кишиневская 113	ввод.рубильник	13 янв 22:37	14 янв 0:41	2:04	перегорание ПН2-250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ВРУ0,4 Кишиневская 37	2 под.	13 янв 20:34	13 янв 21:29	0:55	перегорание НПН 63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ВРУ0,4 Кишиневская 39	1 под.	13 янв 19:40	13 янв 21:33	1:53	перегорание НПН 63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ0,4 Ленина 24	1 под.	13 янв 20:12	13 янв 23:58	3:46	перегорание НПН 40 А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ0,4 Ленинградская 32	вводной рубильник	13 янв 18:30	13 янв 23:07	4:37	перегорание ПН2-250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ВРУ0,4 Северный 25	2 под.	13 янв 19:54	13 янв 21:06	1:12	перегорание ПН2-100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ-0,4кВ Ломоносова, 38	ВРУ-0,4кВ	13 янв 21:35	13 янв 21:52	0:17	Перегорание ПН 100А "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
Дружбы 4	Дружбы 4 ВРУ	13 янв 16:30	13 янв 17:10	0:40	Замена ПН-2-250\160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
К.Я. ул. Фрунзе от ТП 678	ф1	13 янв 16:30	13 янв 16:55	0:25	Перегорание ППНИ 63а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12
К.Я. Чкалова 47/1	ВРУ Чкалова 47	13 янв 22:00	13 янв 23:35	1:35	повредилась фазная магистраль от ВРУ до ЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	71
К.Я. Юности 34	ВРУ Юности 34	13 янв 23:00	13 янв 23:55	0:55	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
к/я 33	ж/д Коммунистическая 189	13 янв 15:09	13 янв 16:29	1:20	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ПАРКАНЫ	10В16Ф	13 янв 14:42	13 янв 15:26	0:44	Выход из строя трансформатора № 1 ТП-170 из-за старения изоляции в сочетании с большой нагрузкой.	Нет.	Слободзейский р-н	Терновка с.	90
пер оСИПЕНКО 1	рЩ КВ 27	13 янв 14:00	13 янв 15:05	1:05	ЗАМЕНА АВТОМАТА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
Пер. Осипенко 6	вру контакт на вводном кл	13 янв 15:00	13 янв 15:56	0:56	плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП 16	ф2	13 янв 11:20	13 янв 11:52	0:32	Перегорание ПН 160а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	54
ТП 30	ф8	13 янв 9:20	13 янв 10:16	0:56	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	36
ТП 32	ф1	13 янв 15:30	13 янв 16:20	0:50	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	15
ТП 355	ф6 А.Скважина.	13 янв 8:00	13 янв 8:26	0:26	Перегорание ппни 40а	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	1
тп 49	р 11	13 янв 17:48	13 янв 18:20	0:32	заммена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
тп 74	р 18	13 янв 18:00	13 янв 18:35	0:35	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП-106 р№6	ВРУ Манойлова 25	13 янв 22:00	13 янв 23:15	1:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	45
ТП-115	Ленина 22	13 янв 9:00	13 янв 16:25	7:25	Замена магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП-116	ф№2	13 янв 11:29	13 янв 14:32	3:03	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Роги с.	1

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-12	ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 13А	13 янв 21:37	13 янв 21:48	0:11	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
	ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 15	13 янв 21:13	13 янв 21:36	0:23	Замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-120 р№5	ВРУ Юности 1/3	13 янв 21:00	13 янв 21:20	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-154	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 19	13 янв 15:00	13 янв 16:15	1:15	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-200	0.4P-10Ф	13 янв 22:23	13 янв 22:56	0:33	Перегорел 0.4П фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ТП-209	ВРУ-0.4кВ с. Карагаш ул. Ленина 80А	13 янв 23:09	13 янв 23:47	0:38	Перегорание НПН -63А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	7
ТП-211	Ф№2 "В"	13 янв 16:20	13 янв 17:04	0:44	Перегорание ПН 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП215	р №4	13 янв 7:39	13 янв 14:22	6:43	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-217	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 32	13 янв 14:45	13 янв 16:00	1:15	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	72
ТП-230	ф№4	13 янв 13:33	13 янв 15:30	1:57	Повреждение узла крепления провода	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	4
ТП-236	ВРУ-0,4кВ Северный 27	13 янв 12:00	13 янв 15:00	3:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Варница с.	24
ТП-243	Ф№3	13 янв 15:29	13 янв 17:04	1:35	Повреждение АВ 16А	-	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	15
ТП-25	ф№9	13 янв 10:55	13 янв 11:50	0:55	Перегорание ПН 100 А ф"А", "В", "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	60
ТП-252	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 160	13 янв 14:45	13 янв 16:00	1:15	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	52

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-252									
ТП-285	ф№2	13 янв 9:00	13 янв 16:30	7:30	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	1
ТП-312 РУ0,4	Ф-12	13 янв 21:12	13 янв 22:09	0:57	перегорание ПН2-250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19
ТП-326	Ф-3 Фрунзе Островского	13 янв 19:30	13 янв 20:20	0:50	Перегорание ППНИ-80А Установлен ППНИ 100А	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	21
ТП-36	ф№5	13 янв 9:07	13 янв 9:44	0:37	Перегорание предохранителя ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
		13 янв 15:38	13 янв 16:05	0:27	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-372	КЛ 0,4кВ ф№7	13 янв 19:20	13 янв 20:05	0:45	Перегорание 0.4П фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ТП-409	ф№2	13 янв 11:32	13 янв 13:27	1:55	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-427	Ф-2	13 янв 14:15	13 янв 15:13	0:58	Сгорен ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
ТП-428	0,4В-1Ф	13 янв 12:30	13 янв 13:05	0:35	Отключён 0,4В-1Ф	-	Рыбницкий р-н	Ержово с.	19
ТП-44	ф№10	13 янв 14:44	13 янв 15:20	0:36	Перегорание ПН 100 ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-440	Ф-№3	13 янв 5:48	13 янв 6:20	0:32	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-447	ф№2	13 янв 19:30	13 янв 21:30	2:00	перегорание ПН-2 50 А	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	17
ТП-448	Ф-1 К.Маркса	13 янв 20:30	13 янв 21:10	0:40	Перегорание ПН-100А установлен ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	7
ТП-47	ф№1	13 янв 9:30	13 янв 9:55	0:25	Перегорание ПН 100 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-472	0.4Р-5Ф	13 янв 20:50	13 янв 21:18	0:28	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ТП-489	0,4Р-19Ф	13 янв 10:11	13 янв 11:40	1:29	Повреждение КЛ 0,4кВ до ВРУ Мичурина 25/3	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ТП-49	ВРУ-0,4кВ 40 лет ВЛКСМ 14	13 янв 20:52	13 янв 20:56	0:04	Замена ПН2 250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-49 РУ-0,4	Ф-11	13 янв 19:58	13 янв 21:24	1:26	перегорание ПН2-250/160 ф.А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-490	ф№7	13 янв 10:15	13 янв 10:45	0:30	Перегорание ПН100А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	34
ТП-5	ф№2	13 янв 15:25	13 янв 15:45	0:20	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
		13 янв 23:00	13 янв 23:05	0:05	перегрузка	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
	Ф№2 "С"	13 янв 20:10	13 янв 20:20	0:10	Перегорание ПН 125а	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-521	ф№2	13 янв 21:30	13 янв 22:00	0:30	перегорание ПН-2 100 А	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	19
ТП-555	ф№1	13 янв 23:04	13 янв 23:45	0:41	Перегорание П-125А =Ф-А=	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-566	0,4Р-3Ф	13 янв 20:42	13 янв 21:23	0:41	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ТП-611	0,4Р-16Ф	13 янв 14:30	13 янв 15:02	0:32	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33
ТП-612	ф№2	13 янв 19:00	13 янв 21:00	2:00	перегорание ППНИ-80 А	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	15
ТП-613	0,4Р-5Ф	13 янв 13:50	13 янв 15:05	1:15	Повреждение КЛ 0,4кВ ТП-613 5Ф-ВРУ2 Юбилейная 57	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31
ТП-64 р№3	ВРУ Каховская 13/4	13 янв 20:35	13 янв 21:05	0:30	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ТП-66 р№8	ВРУ Каховская 15/2	13 янв 23:00	14 янв 0:30	1:30	во ВРУ отключился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
ТП-68	Р-1	13 янв 14:50	13 янв 15:30	0:40	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-68 РУ-0,4	Ф-1	13 янв 20:31	13 янв 21:45	1:14	перегорание ПН2-100/100 ф.В из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	34
ТП70	р №3	13 янв 13:41	13 янв 14:08	0:27	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-70	Дружбы 8	13 янв 13:50	13 янв 14:30	0:40	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-72	ВРУ-0,4кВ Космонавтов 1	13 янв 21:48	13 янв 22:02	0:14	замена НПН2 60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
	ВРУ-0,4кВ Космонавтов 13	13 янв 23:02	13 янв 23:21	0:19	замена НПН2 60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Коммунистическая 207	13 янв 22:02	13 янв 23:01	0:59	замена НПН2 60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-76	0.4P1Ф	13 янв 16:40	13 янв 17:16	0:36	Перегорание ПН-63А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	13
ТП-77 РУ-0,4	Ф-24	13 янв 19:37	13 янв 21:15	1:38	перегорание ПН2-250/160 Ф.А и В из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48
ТП-80 р№12	ВРУ Юности 4/2	13 янв 19:30	13 янв 19:50	0:20	периодически отключается вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП-83	СР-1	13 янв 16:39	13 янв 18:40	2:01	перегорание ппн-фаза "А"	-	Каменский р-н	Каменка г.	21
ТП-84 р№15	ВРУ Одесская 88/4	13 янв 20:20	13 янв 20:50	0:30	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	160
ТП-99	2 СШ ТР-2	13 янв 19:50	13 янв 20:10	0:20	сгорели ПН-630А-2шт.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	252
14.01.2025									
ВЛ-0,4кВ ТП-279 Ф-2	Борисовская 31/4	14 янв 12:00	14 янв 15:00	3:00	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ВРУ 0,4 кВ ж/д ул. Ломоносова, 38	ТП-25 ф. 4	14 янв 13:17	14 янв 14:01	0:44	перегорание предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ВРУ 0,4 кВ ж/д ул. Фрунзе, 50/1	ТП-555 ф№9	14 янв 18:36	14 янв 19:15	0:39	Перегорание ПН-2 80А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ВРУ 0,4кВ Вальченко 47	0,4P-1	14 янв 22:30	14 янв 23:27	0:57	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ 0,4кВ Вальченко103	0,4P-1	14 янв 21:02	14 янв 21:47	0:45	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ 0,4кВ ВРУ 0,4кВ Вальченко75	0,4Р-2	14 янв 20:11	14 янв 20:41	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 0,4кВ Вальченко95	0,4Р-1	14 янв 22:09	14 янв 23:10	1:01	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ВРУ 0,4кВ Индустриальная-0,4Р-1 24		14 янв 11:30	14 янв 11:48	0:18	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ 0,4кВ Мичурина 27/1	0,4Р-1	14 янв 17:29	14 янв 18:02	0:33	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
		14 янв 18:36	14 янв 19:23	0:47	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31
ВРУ 0.4 кВ Ленина 80а Карагаш	Общий рубильник	14 янв 20:40	14 янв 21:25	0:45	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	14
ВРУ 40 Лет Победы 27	РЩ кв 6	14 янв 13:51	14 янв 15:34	1:43	Плохое контактное соединеие в нулевой колодке	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Б. Восстания 134	2 подъезд	14 янв 18:27	14 янв 18:51	0:24	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ гагарина 28	3 подъезд	14 янв 14:42	14 янв 18:41	3:59	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Дружбы 42	3 подъезд	14 янв 17:30	14 янв 17:52	0:22	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Индустриальная 103 а	рщ кв 14	14 янв 6:28	14 янв 7:59	1:31	плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Индустриальная 121	РЩ кв 1	14 янв 12:41	14 янв 14:30	1:49	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Коммунистическ ая 189 а	Индустриа льная 199	14 янв 17:20	14 янв 17:40	0:20	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ВРУ Коммунистическ ая 189а	1 подъезд	14 янв 11:11	14 янв 12:14	1:03	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Комсомольская 1	РЩ кв 38	14 янв 10:16	14 янв 10:46	0:30	внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Комсомольская 7	вводной руб	14 янв 21:00	14 янв 21:30	0:30	сгорел ПН 100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
ВРУ Комсомольская 8/1	вводной руб	14 янв 21:40	14 янв 21:47	0:07	Сгорел ПН -100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ВРУ Космонавтов 1	3 подъезд	14 янв 11:10	14 янв 11:40	0:30	Замена предохранителя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Котовского 50	РЩ кв 41	14 янв 10:26	14 янв 10:51	0:25	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Краснадонская 34/4	вводной руб	14 янв 22:10	14 янв 22:20	0:10	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	110
ВРУ Краснадонская 34/6	вводной руб	14 янв 21:50	14 янв 22:10	0:20	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	95
ВРУ Краснадонская 36/9	вводной руб	14 янв 22:20	14 янв 22:25	0:05	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	136
ВРУ Ленинградская 22	1 подъезд	14 янв 16:30	14 янв 17:32	1:02	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ П. Морозова 9	вводной пн	14 янв 18:00	14 янв 18:26	0:26	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Пионерская 3	5 подъезд	14 янв 13:05	14 янв 15:48	2:43	Замена магистралей на 5 подъезд	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Победы 4 а	2 подъезд	14 янв 16:59	14 янв 18:00	1:01	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Протягайловская 2/1	2 подъезд	14 янв 18:59	14 янв 20:00	1:01	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Старого 11	РЩ кв 8	14 янв 9:00	14 янв 11:08	2:08	Замена 2 автоматов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Старого 11 ВРУ Суворова 119	РЩ кв 7	14 янв 15:15	14 янв 17:00	1:45	Плохое нулевое соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
Вру Суворова 3	4 подъезд	14 янв 19:30	14 янв 19:50	0:20	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Чехова 1	Рщ кв 64	14 янв 10:43	14 янв 11:10	0:27	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Юности 19	ЭЩ кв. 119	14 янв 0:00	14 янв 1:35	1:35	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 25	вводной руб	14 янв 23:00	14 янв 23:20	0:20	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	162
ВРУ Юности 58/1	вводной руб	14 янв 22:40	14 янв 23:00	0:20	Сгорел ПН 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	142
ВРУ-0,4кВ 3.Космодемьянской 57	РЩ-0,4кВкв 20	14 янв 20:25	14 янв 21:12	0:47	заменяли "0" планку	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ с. Сукля.	Гагарина №225/10.	14 янв 11:21	14 янв 12:00	0:39	Перегорание НПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	12
К.Я Краснадонская 46	Руб ВРУ Краснадонская 46	14 янв 23:54	15 янв 1:20	1:26	Сгорел ПН 100 -2 Шт	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
К.Я. Комсомольская 8/2	ВРУ Комсомольская 8/2	14 янв 1:00	14 янв 1:25	0:25	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
			14 янв 1:45	0:45	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
К.Я. Юности 47	ВРУ Юности 47	14 янв 1:00	14 янв 1:10	0:10	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
Коммунистическая 201	кв.3	14 янв 3:36	14 янв 7:26	3:50	замена автомата 1Р16 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
Мачтовый рубильник от ТП 442 ф1 Соколова	ф1	14 янв 20:50	14 янв 21:25	0:35	Перегорание ПН 40а	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	19
ТП 106 г.Григ ВРУ пер.Мира 10	0,4Р2	14 янв 18:23	14 янв 19:29	1:06	Перегорание ПН-2 80А "а" во ВРУ на 0,4Р2	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП 110 ВРУ г.Григ пер.Мира 16	0,4Р1	14 янв 18:07	14 янв 18:59	0:52	Перегорание ПН-2 80А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20
ТП 120	ф1	14 янв 20:44	14 янв 20:57	0:13	Перегорание ПН 100а 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	15
ТП 16	ф1	14 янв 21:25	14 янв 22:00	0:35	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	38
ТП 217	р 13	14 янв 17:30	14 янв 18:36	1:06	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП 291	0,4Р10ф	14 янв 19:00	14 янв 19:33	0:33	Перегорание ППНИ-100А "а,с"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	66
ТП 30	ф8	14 янв 22:30	14 янв 22:55	0:25	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	32
ТП 447	0,4Р2Ф	14 янв 14:05	14 янв 15:12	1:07	Перегорание ППНИ-63А "в"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	12
ТП 521	0,4Р2Ф	14 янв 15:19	14 янв 16:02	0:43	Перегорание ПН-2 100А "с"	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	26
ТП 668	ф4	14 янв 23:00	14 янв 23:30	0:30	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	21
ТП 678	ф5	14 янв 21:50	14 янв 22:10	0:20	ВЛИ 0.4 кВ опора 2 восстановлено контактное соединение	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	25
ТП 684	ф2	14 янв 22:00	14 янв 23:12	1:12	Перегорание ППНИ100а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	28
ТП 685	ф11	14 янв 20:50	14 янв 21:00	0:10	Перегорание ПН 125а 3шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	18
ТП 687	ф4	14 янв 21:50	14 янв 22:10	0:20	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	23
ТП 8	ф1	14 янв 21:00	14 янв 21:48	0:48	Перегорание ПН 63а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	5
ТП-100	Ф-3	14 янв 20:00	14 янв 20:13	0:13	Замена НПН-63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-105	ВРУ-0,4кВ Индустриальная 99	14 янв 23:51	15 янв 0:10	0:19	заменяли ПН2 250/125 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-107	ф№4 "С"	14 янв 22:12	14 янв 23:15	1:03	Перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-11	ф№4	14 янв 19:03	14 янв 19:19	0:16	Перегорание ПН-2 100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
		14 янв 21:26	14 янв 21:35	0:09	Перегорание ПН-2 125А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-138	руб № 5	14 янв 21:47	14 янв 21:50	0:03	Сгорел ПН -250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	135

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-138									
ТП-165	ВРУ-0,4кВ с. Карагаш ул. Ленина 82	14 янв 0:05	14 янв 0:18	0:13	Перегорание НПН-40А Установлен НПН-63А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	2
ТП-204	Ф№3	14 янв 20:20	14 янв 21:55	1:35	Перегорание ПН 125А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
ТП-212	0,4Р-4ф	14 янв 17:06	14 янв 17:47	0:41	перегрузка	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	25
ТП-227	ф№1	14 янв 22:50	14 янв 23:18	0:28	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-228	0,4Р-2Ф	14 янв 19:25	14 янв 21:12	1:47	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	13
ТП-255	ф.4 "А" мачтовый руб-к	14 янв 10:53	14 янв 11:14	0:21	перегорел предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
	Ф№3	14 янв 7:00	14 янв 7:08	0:08	Перегорание ППНИ-80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-256	ВРУ-0,4кВ Старого 21	14 янв 0:26	14 янв 0:35	0:09	замена ПН2 100/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-263	ВРУ-0,4кВ 8 Марта 12	14 янв 23:11	14 янв 23:50	0:39	заменяли ПН2 100/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-27	Ф№3	14 янв 17:42	14 янв 18:12	0:30	Перегорание ПН 125А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	31
ТП-309	Ф-6 фаза "В"	14 янв 9:50	14 янв 10:20	0:30	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	25
ТП-32	ВРУ-0,4кВ Киевская 4	14 янв 0:15	14 янв 0:25	0:10	заменяли ПН250/250 на ТП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
	ВРУ-0,4кВ Киевская 6	14 янв 8:00	14 янв 10:00	2:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-35	ф№4	14 янв 19:26	14 янв 19:40	0:14	Перегорание ПН-2 63А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
ТП-351		14 янв 9:00	14 янв 9:12	0:12	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
		14 янв 15:47	14 янв 16:03	0:16	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
		14 янв 17:34	14 янв 18:04	0:30	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	38
ТП-353	ф№3 "В"	14 янв 18:18	14 янв 20:25	2:07	Перегорание ППНИ 100А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Гармацкое с.	6
ТП-36	ф.5 "А"	14 янв 10:33	14 янв 10:55	0:22	перегорание предохранитель.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-36	ф№5	14 янв 21:02	14 янв 21:22	0:20	Перегорание ПН 100А ф "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-38	ф №4	14 янв 18:15	14 янв 18:34	0:19	Перегорание ППНИ - 50А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-430	ф№2	14 янв 20:42	14 янв 21:14	0:32	Повреждение, перекрытия изоляции	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-44	ф.10 "А"	14 янв 8:11	14 янв 8:49	0:38	перегорание предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
	ф№10	14 янв 5:50	14 янв 6:09	0:19	Перегорание П-100А =А=	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
		14 янв 18:52	14 янв 19:24	0:32	Перегорание П-100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-446	ф №2	14 янв 18:47	14 янв 18:55	0:08	Перегорание ПН-2 80 А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-448	1- Т	14 янв 21:15	14 янв 23:35	2:20	повреждён 1-Т	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	177
ТП-457 РУ-0,4	Ф-1	14 янв 1:28	14 янв 6:51	5:23	перегорание ПН2-250/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Варница с.	11
ТП-471	0,4Р-12Ф	14 янв 10:58	14 янв 11:23	0:25	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ТП49	ВРУ-0,4кВ Луначарского 11	14 янв 22:46	14 янв 23:10	0:24	заменяли ПН250/160 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-5	ф№ 2	14 янв 18:26	14 янв 18:53	0:27	Перегорание ПН-2 125А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-524	Р-4	14 янв 3:14	14 янв 10:07	6:53	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-555	ф№1	14 янв 19:26	14 янв 19:52	0:26	Перегорание ПН-2 250 125А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-566	0,4Р-1Ф	14 янв 17:35	14 янв 18:28	0:53	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ТП-603	0.4Р4Ф	14 янв 21:05	14 янв 21:58	0:53	Перегорание ПН-100А ф"В"	-	Григориопольский р-н	Ново-Владимировка с.	20
ТП-63	Ф-3 ул. Горького.	14 янв 18:20	14 янв 19:12	0:52	Перегорание ПН-80А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11
ТП-682	Ф-4 ул. Кирова	14 янв 0:05	14 янв 0:40	0:35	Перегорание ПН-2 125А Установлены ПН-2 125А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	7

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-682	Ф-6 ул. Кирова №38 "Б"	14 янв 12:45	14 янв 13:00	0:15	Перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	9
ТП-684	Ф-3 ул. Шевченко.	14 янв 9:32	14 янв 10:05	0:33	Перегорание ППНИ-125А.	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	9
ТП685	ф11	14 янв 21:35	14 янв 22:00	0:25	Перегорание ПН125а	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	32
ТП-73	ВРУ-0,4кВ Космонавт ов 9	14 янв 2:30	14 янв 2:48	0:18	замена НПН2 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-77 р	р 24	14 янв 18:17	14 янв 18:36	0:19	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-8	ф №1	14 янв 11:48	14 янв 18:46	6:58	Перегорание ПН-2 ф"С" 63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	4
ТП-90	Ф-10;СР-1	14 янв 21:51	14 янв 22:31	0:40	сгорен ппн	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
ТП-91	Ф-3 фаза "С"	14 янв 18:40	14 янв 19:10	0:30	Сгорен ПН-2	-	Каменский р-н	Каменка г.	30
ТП-92	вводной руб ТР-2	14 янв 20:45	14 янв 21:00	0:15	Сгорели ПН -630	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
ул. 25 Октября 108	ВРУ-1, ВРУ-2	14 янв 17:35	14 янв 18:18	0:43	повреждение Р ТП-126	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	180
ул. Зелинского 28	ЭЩ кв. 32	14 янв 15:30	14 янв 15:54	0:24	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. К. Либкнехта 82	ВРУ	14 янв 18:18	14 янв 18:32	0:14	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ул. Каховская 6	ЭЩ кв. 20	14 янв 14:40	14 янв 15:18	0:38	нагрев на нулевой колодке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Каховская 8	ВРУ-1	14 янв 17:17	14 янв 17:27	0:10	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ул. Комарова 19 блок 2	ком. 809	14 янв 9:33	14 янв 10:25	0:52	повреждение в сетях абонента	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Комсомольская 1	ЭЩ кв. 17	14 янв 9:05	14 янв 9:22	0:17	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Космонавтов 65	ВРУ	14 янв 16:14	14 янв 16:41	0:27	нагрев 2 подъезд 1этаж	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ул. Космонавтов ул. Манойлова 54	ЭЩ кв. 23	14 янв 17:17	14 янв 17:27	0:10	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Свердлова 70	ЭЩ кв. 1	14 янв 9:22	14 янв 9:45	0:23	повреждение в сетях абонента	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Строителей 72	ВРУ	14 янв 9:45	14 янв 10:04	0:19	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	30
ул. Чапаева 145 "Б"	2 подъезд 4 этаж	14 янв 10:57	14 янв 11:09	0:12	замечаний нет	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Юности 1/2	ВРУ	14 янв 17:26	14 янв 17:35	0:09	сгорел ПН-100А ф "С" 1гр.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ул. Юности 2/1	ЭЩ кв. 8	14 янв 11:23	14 янв 11:52	0:29	повреждение в сетях абонента	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Юности 49	ЭЩ кв. 63	14 янв 8:30	14 янв 9:05	0:35	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
15.01.2025									
ул. Дзержинского 23/11 замена АВ	ТП-36 ф№1	15 янв 15:16	15 янв 16:20	1:04	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
вру 0,4 кв ж.д. луночарского 2	рщ 0,4 кв ж.д. луночарского го 2 кв 16.17	15 янв 8:04	15 янв 10:12	2:08	оплавление проводов на автомат и 0 колодка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
вру 0,4 кв ж.д. пер. осипенко 2	рщ 0,4 кв ж.д. пер. осипенко 2 кв 91	15 янв 14:03	15 янв 14:43	0:40	не вкл	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв мацнева 11	рщ 0,4 кв мацнева 11 кв 16	15 янв 8:48	15 янв 9:36	0:48	оплавление 0	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв чехова 4	вру 0,4 чехова 4 кв 37,39 ,41	15 янв 17:15	15 янв 17:47	0:32	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 0,4кВ Вальченко 21	0,4Р-1	15 янв 22:36	15 янв 23:15	0:39	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ 0,4кВ Вальченко 89	0,4Р-1	15 янв 22:55	16 янв 0:51	1:56	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ВРУ 0,4кВ Вальченко 95	0,4Р-1	15 янв 22:45	15 янв 23:43	0:58	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 0,4кВ Вальченко 97	0,4Р-1	15 янв 22:23	16 янв 0:43	2:20	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 25 Октября 134	Вводной АВ	15 янв 3:45	15 янв 3:55	0:10	во ВРУ откл АВ С 80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	160
вру 40 лет влксм 12	1 подъезд	15 янв 18:39	15 янв 19:01	0:22	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ 40 Лет Победы 16 1 подъезд	вводной пн	15 янв 21:37	15 янв 22:20	0:43	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ВРУ 40 Лет Победы 38	1 подъезд	15 янв 20:05	15 янв 21:30	1:25	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
	2 подъезд	15 янв 18:04	15 янв 18:17	0:13	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ 40 Лет Победы 42	4 подъезд	15 янв 20:14	16 янв 15:30	19:16	ПОВреждение магистралей из за перегрузки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Вершигоры 127/3	0,4Р-1	15 янв 10:50	15 янв 11:20	0:30	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Горького 4	3 подъезд	15 янв 18:10	15 янв 18:26	0:16	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Дружбы 22	4 подъезд	15 янв 20:39	15 янв 23:19	2:40	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Дружбы 28	1 подъезд	15 янв 18:30	16 янв 12:00	17:30	Повреждение магистравлей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Дружбы 42	2 и 3 подъезд	15 янв 19:15	15 янв 21:48	2:33	ЗАМЕНА предохранителей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
	2 подъезд	15 янв 22:40	15 янв 23:40	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Индустриальная 105 В	1 подъезд	15 янв 20:50	15 янв 21:00	0:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
	3 подъезд	15 янв 23:14	16 янв 0:01	0:47	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ ВРУ Индустриальная 109	4 подъезд	15 янв 22:00	15 янв 23:03	1:03	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Каморова 5	вводной руб	15 янв 1:35	15 янв 1:50	0:15	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	69
ВРУ Кирова-88	0,4P-1	15 янв 20:33	15 янв 21:04	0:31	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ Коммунистическая 197	1 подъезд	15 янв 21:04	15 янв 21:40	0:36	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
	4 подъезд	15 янв 20:49	15 янв 21:45	0:56	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Коммунистическая 197 а	РЩ кв 30	15 янв 21:11	15 янв 23:36	2:25	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Коммунистическая 207	2 подъезд	15 янв 19:01	15 янв 19:13	0:12	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Космонавтов 25	Вводной ПН фаза В	15 янв 17:57	15 янв 20:43	2:46	Замена вводного ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Космонавтов 27	3 подъезд	15 янв 18:58	15 янв 19:20	0:22	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Космонавтов 37	1 полдъезд	15 янв 19:20	16 янв 16:45	21:25	Повреждение магистралей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Космонавтов 39	5 подъезд	15 янв 23:07	16 янв 5:13	6:06	Повреждение магистралей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
	6 подъезд	15 янв 21:16	15 янв 23:02	1:46	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Краснадонская 36/5	вводной руб	15 янв 23:40	15 янв 23:50	0:10	Сгорел ПН 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	98
ВРУ Краснадонская 52	вводной руб	15 янв 1:20	15 янв 1:35	0:15	Сгорел ПН - 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	160
ВРУ Лазо 29	2 подъезд	15 янв 19:30	16 янв 16:00	20:30	Повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Лазо 29 ВРУ Ленинградская 28	3 подъезд	15 янв 18:36	15 янв 19:23	0:47	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Ленина 24	1 подъезд	15 янв 22:00	15 янв 22:38	0:38	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
вру ленина 30	3 подъезд	15 янв 19:05	15 янв 19:36	0:31	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Ленинградская 50	1 подъезд	15 янв 18:22	15 янв 19:07	0:45	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ВРУ Маяковского 35	0,4P1	15 янв 16:30	15 янв 16:58	0:28	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ Мичурина-35А	0,4P-1	15 янв 21:10	15 янв 21:30	0:20	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Пионерская 59	1 подъезд	15 янв 17:50	16 янв 0:25	6:35	Повреждение магистралей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Правды 27	вводной руб	15 янв 3:30	15 янв 3:55	0:25	Сгорел ПН-100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	68
ВРУ с. Гиска Театральная 13	вводной автомат	15 янв 21:03	15 янв 22:50	1:47	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ Суворова 119	3 подъезд	15 янв 22:11	15 янв 23:04	0:53	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Суворова 5	вводной пн	15 янв 19:40	15 янв 20:40	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Т. Кручек 27	вводной пн	15 янв 20:51	15 янв 21:20	0:29	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
Вру тимирязева 30	1 подъезд	15 янв 18:03	15 янв 18:18	0:15	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Ткаченко 14	1 подъезд	15 янв 19:30	15 янв 20:23	0:53	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
вру энгельса 12	вводной пн	15 янв 22:18	15 янв 22:46	0:28	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ВРУ Юбилейная 37	0,4P-1	15 янв 18:40	15 янв 19:42	1:02	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Юбилейная 51	0,4Р-1	15 янв 19:23	15 янв 19:42	0:19	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ Юности 34	Вводной АВ	15 янв 23:00	15 янв 23:20	0:20	Откл АВ С 80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ВРУ-0,4кВ	Жуковского, 6 "А"	15 янв 14:40	15 янв 15:20	0:40	Оплавление АВ. Установлен АВ 40А с хар. "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
ВРУ-0,4кВ С. Карагаш.	Ленина №80 "А".	15 янв 20:22	15 янв 21:55	1:33	Перегорание НПН-63А. фаза "С"	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	16
ВРУ-0,4кВ с. Суклея.	Гагарина №225/10.	15 янв 20:36	15 янв 21:23	0:47	Перегорание ПН-100А фаза "А"	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12
ВРУ-0,4кВ ул. Фрунзе 50/1	ТП-555 ф № 9	15 янв 18:20	15 янв 18:40	0:20	Перегорание ПН 80 А ф "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
к/я33	ВРУ Коммунистическая 189 а	15 янв 21:20	15 янв 22:09	0:49	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
КЯ г.Григ ул.К Маркса 172	0,4Рвводной	15 янв 19:23	15 янв 20:43	1:20	Перегорание ПН-2 100А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	16
КЯ Ткаченко 26	ф1	15 янв 2:30	15 янв 2:58	0:28	Перегорание ПН 80А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	23
тп 112 р 12	вру 0.4 кв суворова 5	15 янв 12:21	15 янв 13:50	1:29	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
тп 114 ру 0,4 кв	вру 0,4кв тираспольская 14	15 янв 15:49	15 янв 16:00	0:11	вкл автомат в рц	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП 154	0,4Р2Ф	15 янв 19:21	15 янв 20:03	0:42	Перегорание ППНИ-100А "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	21
тп 17	вру 0,4 кв Б.Востанья 9	15 янв 13:30	15 янв 14:00	0:30	срабатывание автоматического выключателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
тп 196 ру 0,4кв р12	вру б.Востанья 134	15 янв 14:40	15 янв 16:06	1:26	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП 291	0,4Р10ф	15 янв 20:37	15 янв 21:25	0:48	Перегорание ППНИ-125А "а,с"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	66
ТП 55	р № 5	15 янв 20:30	15 янв 21:00	0:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП 670	ф2	15 янв 2:08	15 янв 2:20	0:12	Перегорание ПН 160а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	38
тп 72 ру 0,4 кв р8	вру 0,4 кв космонавтов 9	15 янв 7:33	15 янв 9:45	2:12	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
тп 93	вру 0,4 С.лазо 33	15 янв 13:20	15 янв 14:10	0:50	перегорание пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
тп-103 ру 0,4 кв р3	вру котовского 36	15 янв 8:28	15 янв 9:40	1:12	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП-107	ф№4	15 янв 12:39	15 янв 13:34	0:55	Перегорание ПН 125А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-115	ВРУ-0,4кВ Котовского 50	15 янв 20:00	15 янв 20:45	0:45	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-115 Ф-7	ВРУ Суворова 59	15 янв 19:00	15 янв 20:30	1:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-154	0,4Р2Ф	15 янв 17:30	15 янв 17:46	0:16	Перегорел ППНИ-100А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	21
ТП-156	ф № 1	15 янв 18:34	15 янв 18:50	0:16	Перегорание ПН 125 А ф "В" и "С" (2 шт.)	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	99
ТП-170	Ф-1 С. Лазо.	15 янв 17:20	15 янв 17:50	0:30	Перегорание ПН-100А -1шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	22
ТП-18	ф № 4	15 янв 18:08	15 янв 18:22	0:14	Перегорание ПН 100А ф "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	92
ТП-195 Ф-1	ВРУ Дружбы 42	15 янв 17:40	15 янв 18:30	0:50	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ТП-196 Ф-2	ВРУ Б. Восстания 134	15 янв 17:50	15 янв 18:30	0:40	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП213	р № 1	15 янв 20:43	15 янв 21:10	0:27	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП213									
ТП-229 Ф-11	ВРУ Горького 4	15 янв 18:30	15 янв 19:20	0:50	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ТП-236 Ф-8	ВРУ Северный 31	15 янв 18:00	15 янв 19:30	1:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-251	Ф-2 ул. С. Лазо.	15 янв 15:40	15 янв 16:10	0:30	Перегорание ПН-100А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Старая Андрияшевка с.	16
ТП-253	ф № 4	15 янв 17:47	15 янв 18:15	0:28	Перегорание ПН 100А ф "А" и "С" (2шт.)	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	56
ТП-254 Ф-5	ВРУ Т. Кручок 27	15 янв 19:00	15 янв 21:00	2:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11
ТП-255	ф.4 "А" мачтовый рубильник	15 янв 21:25	15 янв 21:59	0:34	перегорание предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
	Ф№3	15 янв 15:48	15 янв 16:00	0:12	Перегорание ППНИ 00 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-272	ф № 2	15 янв 19:10	15 янв 19:26	0:16	Перегорание ПН 100А ф "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	46
	ф.2 "В"	15 янв 21:52	15 янв 22:16	0:24	перегорел предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-276	Ф-3	15 янв 20:00	15 янв 20:35	0:35	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-28	Ф-1 ул. Б.Главана.	15 янв 17:25	15 янв 18:10	0:45	Перегорание ПН-125А замена на ПН-160А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	20
ТП-281	ф № 2	15 янв 19:40	15 янв 20:15	0:35	Перегорание ПН 100А ф "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	51
	ф№1	15 янв 6:29	15 янв 12:36	6:07	Перегорание ПН100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-291	0,4Р10ф	15 янв 16:43	15 янв 17:17	0:34	Перегорел ППНИ-100А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	32
ТП-31 РУ0,4кВ Руб№7	Одесская 78/5,78/4,7 6/2	15 янв 20:32	16 янв 17:00	20:28	Повред К.Л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	300
ТП-32	РУ-0,4кВ Ф-4	15 янв 20:00	15 янв 21:10	1:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	76

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-351	0,4Р5Ф	15 янв 10:16	15 янв 11:45	1:29	Перегорел ППНИ-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	8
ТП-354	РУ-0,4кВ Ф-1	15 янв 23:00	15 янв 23:34	0:34	замена пн	-	Бендерский р-н	Гыска с.	18
ТП-354 Ф-1	ВЛ-0.4	15 янв 18:40	15 янв 20:00	1:20	замена пн	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12
ТП-357	РУ-0,4кВ Ф-4	15 янв 20:00	15 янв 22:20	2:20	замена пн	-	Бендерский р-н	Гыска с.	19
ТП-364	0,4Р-4ф	15 янв 17:20	15 янв 18:10	0:50	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ТП-375	ВЛИ-0,4 кВ ф-11	15 янв 13:40	15 янв 13:53	0:13	перегорание пн	-	Каменский р-н	Каменка г.	8
	Ф-5 ул. Победы.	15 янв 11:20	15 янв 12:05	0:45	Перегораине ПН-63А - 1шт	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	12
ТП-38	ф.4 "В"	15 янв 21:44	15 янв 22:35	0:51	перегорание предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-388 Ф-4	ВЛ-0.4	15 янв 20:20	15 янв 21:30	1:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Варница с.	3
ТП-4 Ф-13	ВРУ Суворова 80	15 янв 21:00	15 янв 22:00	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-401	0,4Р-2Ф	15 янв 21:36	15 янв 21:52	0:16	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ТП-45	ВРУ-0,4кВ Советская 58	15 янв 5:33	15 янв 6:03	0:30	замена ПН2 100/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-457 Ф-1	ВЛ-0.4	15 янв 20:00	15 янв 21:30	1:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Варница с.	6
ТП-47	ф№2	15 янв 14:53	15 янв 15:22	0:29	Перегорание ПН 125А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	40
ТП-471	0,4Р-2Т	15 янв 18:30	15 янв 19:06	0:36	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	55
ТП-488	0,4Р1ф	15 янв 9:16	15 янв 10:50	1:34	Перегорел ППНИ-100А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	13
ТП-49	р !!	15 янв 17:24	15 янв 18:07	0:43	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
	РУ-0,4кВ Ф-11	15 янв 20:00	15 янв 21:00	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-490	ф № 7	15 янв 15:55	15 янв 16:38	0:43	Перегорание ПН 100А ф "А" и "В" (2 шт.)	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
	ф№7	15 янв 0:37	15 янв 1:21	0:44	перегорел ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-497	0,4Р-15ф	15 янв 23:10	15 янв 23:37	0:27	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	55
ТП-511	Ф-8 ул. Садовая №17.	15 янв 8:02	15 янв 9:10	1:08	Перегорание ПН-160А -1 шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	12
ТП-512	0,4Р-12Ф	15 янв 21:11	15 янв 21:46	0:35	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
	Ф-13 ул. Садовая.	15 янв 19:02	15 янв 19:40	0:38	Перегорание ПН-125А замена на ПН-160А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	32
ТП-555	ф № 1	15 янв 14:10	15 янв 15:30	1:20	Перегорание ПН 160А ф "В" и "С" (2 шт.)	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
	ф№1	15 янв 12:10	15 янв 12:45	0:35	Перегорание ПН 160 А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-566	0,4Р-8Ф	15 янв 22:51	15 янв 23:35	0:44	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ТП-587	ф № 2	15 янв 19:04	15 янв 20:15	1:11	Перегорание ПН 100А ф "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	51
ТП-611	0,4Р-14Ф	15 янв 19:02	15 янв 19:23	0:21	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ТП-613	0,4Р-8Ф	15 янв 21:18	15 янв 21:51	0:33	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ТП-63 Ф-4	ВЛ-0.4	15 янв 20:30	15 янв 22:00	1:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-637	Ф-1 ул. И.Крянгэ.	15 янв 22:44	15 янв 23:25	0:41	Перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	8
ТП-670	Ф-2 ул. Гагарина.	15 янв 13:10	15 янв 14:23	1:13	Перегорание ПН-160А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	22
ТП-68	Ф-3	15 янв 22:00	15 янв 23:10	1:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ТП-684	Ф-3 ул. Шевченко.	15 янв 14:54	15 янв 15:44	0:50	Перегорание ППНИ-125А -1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	28
		15 янв 19:00	15 янв 20:01	1:01	Перегорание ППНИ-125А, фаза "С" Установили ППНИ-160А 3шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	28
ТП-70	ВРУ-0,4кВ Победы 3	15 янв 20:00	15 янв 22:05	2:05	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-70									
ТП-71	ВРУ-0,4кВ Победы 4А	15 янв 20:00	15 янв 22:10	2:10	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-72	ВРУ-0,4кВ Космонавтов 13	15 янв 21:00	15 янв 22:50	1:50	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
	РУ-0,4кВ Ф-8	15 янв 20:00	15 янв 21:00	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	76
ТП-72 Ф-6	ВРУ Космонавтов 3	15 янв 18:00	15 янв 19:30	1:30	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-73 Ф-10	ВРУ Космонавтов 17	15 янв 18:10	15 янв 19:00	0:50	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Космонавтов 3	15 янв 1:17	15 янв 7:27	6:10	заменяли НПН2 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
	р № 5	15 янв 20:38	15 янв 21:40	1:02	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ТП-84	РУ-0,4кВ Ф-2	15 янв 20:00	15 янв 21:00	1:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-90 Ф-8	ВРУ Ткаченко 14	15 янв 19:00	15 янв 20:10	1:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ул. Космонавтов 113 Замена АВ	ТП-47 ф№2	15 янв 14:53	15 янв 15:22	0:29	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ул. Ткаченко 1 замена АВ	ТП-255 ф№2	15 янв 14:50	15 янв 15:40	0:50	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ул. Ткаченко, 49 Замена АВ	ТП-28 ф №3	15 янв 12:39	15 янв 15:50	3:11	Дефект АВ ул. Ткаченко, 49	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
16.01.2025									
ВРУ Вальченко 19	0,4Р-1	16 янв 18:30	16 янв 18:53	0:23	Перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВЛ0,4 ТП-209 Ф-8	Пушкина 56	16 янв 9:10	16 янв 11:45	2:35	повреждение ввода 0,4	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВЛ0,4 ТП-209 Ф-	оп. 7 мачт.рубильник прокуратура	16 янв 10:30	16 янв 11:02	0:32	перегорание ПН2 250/80 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВЛ0,4 ТП-61 Ф-6	рщ Ечина 12 кв 42	16 янв 9:05	16 янв 9:35	0:30	оплавление 0 колодки	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв ленинградская 50	дозовая магистрал и 2 подезда	16 янв 8:40	16 янв 11:11	2:31	кз	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ 0,4 Коммунистическая 195	2 под	16 янв 18:15	16 янв 18:50	0:35	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ 0,4 Коммунистическая 197	3 под.	16 янв 18:10	16 янв 18:34	0:24	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ 0,4кВ Гвардейская 28	0,4Р-1	16 янв 20:47	16 янв 21:31	0:44	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ВРУ 0,4кВ Гвардейская 30	0,4Р-1	16 янв 14:21	16 янв 16:42	2:21	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ 0,4кВ Кирова 142А	0,4Р-1	16 янв 14:10	16 янв 14:52	0:42	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
Вру 40 Лет Победы 31/1	вводной пн	16 янв 20:00	17 янв 5:12	9:12	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Б. Восстания 134	1подъезд	16 янв 20:40	17 янв 3:06	6:26	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
	2 подъезд	16 янв 20:39	17 янв 3:08	6:29	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Вальченко 35	Перегорел 0,4П фаза Б	16 янв 18:49	16 янв 19:20	0:31	Перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Вальченко 77	0,4Р-1	16 янв 18:32	16 янв 19:15	0:43	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Вальченко 79	0,4Р-1	16 янв 18:20	16 янв 19:00	0:40	Перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ Вальченко 89	Перегорел 0,4П фаза Б	16 янв 18:20	16 янв 19:35	1:15	Перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
ВРУ Вальченко 93	Перегорел 0,4П фаза Б	16 янв 18:51	16 янв 19:39	0:48	Перегорел 0,4П фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Вершигоры 103	0,4Р-1	16 янв 20:00	16 янв 20:41	0:41	Перегорел ПН фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Вершигоры 111	0,4Р-1	16 янв 17:26	16 янв 18:11	0:45	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	13
ВРУ Вершигоры 123	0,4Р-1	16 янв 19:20	16 янв 20:13	0:53	Перегорел ПН фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ВРУ Вершигоры 127/2	0,4Р-1	16 янв 17:42	16 янв 18:25	0:43	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ Гвардейская 27	ЭЩ кв.76	16 янв 9:00	16 янв 10:35	1:35	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ дружбы 26 а	3 подъезд	16 янв 22:58	17 янв 0:16	1:18	Повреждение магистралей , нужен перемонтаж	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Дружбы 42	2 подъезд	16 янв 6:13	16 янв 6:45	0:32	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Интернационалистов 17	РЩ кв 72	16 янв 23:20	17 янв 4:05	4:45	Внутривквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ К.Манкса 147	ЭЩ кв.34	16 янв 10:00	16 янв 11:55	1:55	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Каховская 19	ЭЩ кв.61	16 янв 12:00	16 янв 14:00	2:00	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Кирова 67	вводной пн	16 янв 22:00	17 янв 1:00	3:00	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Кишиневская 83 а	вводной пн	16 янв 21:50	16 янв 22:34	0:44	Замена вводного ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	26

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Короленко 1	ЭЩ кв.14	16 янв 15:00	16 янв 16:30	1:30	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
	ЭЩ кв.8	16 янв 10:00	16 янв 11:10	1:10	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Космонавтов 27	4 подъезд	16 янв 20:50	-	12:21	Повреждение магистралей между 1 и 3 этажом	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Краснодонская 50	ЭЩ кв.73	16 янв 14:00	16 янв 15:30	1:30	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Кутузова 189	ЭЩ кв.48	16 янв 8:00	16 янв 9:05	1:05	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Ленина 1	Перегорел 0,4П фаза Б	16 янв 18:05	16 янв 19:17	1:12	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ Ленинградская 14	1 подъезд	16 янв 20:30	17 янв 5:40	9:10	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ВРУ Мацнева 11	2 подъезд	16 янв 20:41	16 янв 22:54	2:13	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ВРУ п.Карманова п-кт.Молодежи д.11	0,4Р вводной	16 янв 18:26	17 янв 1:50	7:24	Перегорел ПН-63А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	20
ВРУ п.Маяк д.7	0,4Р вводной	16 янв 19:00	17 янв 1:05	6:05	Перегорел ПН-100А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	18
ВРУ Панфилова 2	вводной пн	16 янв 21:40	16 янв 22:10	0:30	Замена вводного ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Первомайская 5	4 подъезд	16 янв 23:20	17 янв 1:52	2:32	Повреждение магистралей от 2 по 4 этаж	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ВРУ Пионерская 27	4 подъезд	16 янв 20:20	17 янв 4:51	8:31	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Победы 1	2 подъезд	16 янв 20:40	-	12:31	Повреждение магистралей со второго по 5 пятый этаж нет нуля	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ ПОБеды 12	1 подъезд	16 янв 17:30	16 янв 22:13	4:43	Повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ Победы 12									
ВРУ Победы 3	5 подъезд	16 янв 22:57	16 янв 23:47	0:50	Плохое контактное соединеие	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Победы12	3 подъезд	16 янв 22:30	17 янв 1:18	2:48	Повреждение магистралей от ВРУ до 2 этажа	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Полоза 4	1 подъезд	16 янв 20:30	17 янв 4:27	7:57	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Раевского 4	ЭЩ кв.3	16 янв 9:00	16 янв 11:15	2:15	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Свердлова 70	ЭЩ кв.6	16 янв 10:00	16 янв 12:20	2:20	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Севастопопольская 26	0,4Р-1	16 янв 19:25	16 янв 20:19	0:54	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ВРУ Текстильщиков 30	ЭЩ кв. 17	16 янв 14:00	16 янв 16:00	2:00	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Тимирязева 26	вводной рубильник	16 янв 2:36	16 янв 4:27	1:51	Плохое Контактное соединение на фазе А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ ул.Вальченко 105	0,4Р-1	16 янв 20:30	16 янв 21:30	1:00	Перегорел ПН фаза Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	29
ВРУ Чехова 1	1 подъезд	16 янв 22:50	17 янв 3:45	4:55	Замена магистрали РЩ 3 этажа	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Юности 42	ЭЩ кв.49	16 янв 12:00	16 янв 14:50	2:50	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ0,4 12 Октября 52	ввод.руб.	16 янв 18:56	16 янв 19:39	0:43	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 40 лет ВЛКСМ 14	1 под.	16 янв 21:01	16 янв 21:26	0:25	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 40 лет Победы 14	1 под.	16 янв 18:40	-	14:31	повреждение магистрали	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	72

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ0,4 40 лет Победы 42	2 под.	16 янв 15:10	16 янв 16:20	1:10	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ВРУ0,4 40лет Победы 6	3 под.	16 янв 20:05	16 янв 20:22	0:17	перегорание НПН 31,5 А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ВРУ0,4 Б.Восстания 134	2 под.	16 янв 15:30	16 янв 16:41	1:11	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11
ВРУ0,4 Горького 4	2, 3 под	16 янв 20:21	16 янв 21:02	0:41	перегорание НПН 63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ0,4 Дружбы 18Б	вводной рубильник	16 янв 13:10	16 янв 14:05	0:55	перегорание ПН2 250/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Дружбы 2	3 под.	16 янв 18:55	16 янв 19:22	0:27	перегорание НПН 40А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ВРУ0,4 Дружбы 22	2 под.	16 янв 12:10	16 янв 13:30	1:20	перегорание НПН 63 А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ0,4 Дружбы 26А	1 под.	16 янв 20:23	16 янв 20:37	0:14	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ0,4 Дружбы 28	1,2 под.	16 янв 12:18	16 янв 13:54	1:36	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
		16 янв 17:50	16 янв 18:19	0:29	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ0,4 Ечина 8	1 под.	16 янв 15:40	16 янв 16:41	1:01	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 Кавриаго 19	вводной автомат	16 янв 15:30	16 янв 17:40	2:10	замена автомата ЗР40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ0,4 Кишиневская 111	ввод.руб.	16 янв 19:59	16 янв 21:20	1:21	перегорание ПН2 250/200 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ0,4 Кишиневская 162	1 под.	16 янв 18:59	16 янв 19:35	0:36	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ВРУ0,4 Кишиневская 25	ввод.руб	16 янв 21:05	16 янв 21:47	0:42	перегорание ПН2 250/250 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Кишиневская 33	2 под.	16 янв 21:03	16 янв 21:32	0:29	перегорание ПН2 250/200 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ0,4 Кишиневская 37	2 под	16 янв 18:08	16 янв 18:37	0:29	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ0,4 Коммунистическая 205	2 под.	16 янв 17:18	16 янв 18:15	0:57	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 Космонавтов 11	3 под.	16 янв 14:29	16 янв 15:38	1:09	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ВРУ0,4 Космонавтов 11	1 под.	16 янв 20:01	16 янв 20:25	0:24	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Космонавтов 37	1 и 2 под.	16 янв 8:45	16 янв 10:23	1:38	перетяжка магистралей, НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	35
ВРУ0,4 Космонавтов 7	2 под.	16 янв 20:23	16 янв 20:31	0:08	перегорание НПН 63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ВРУ0,4 Лазо 18Б	2 под	16 янв 16:18	16 янв 17:08	0:50	перегорание НПН 63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ВРУ0,4 Ленинградская 14	ввод.рубил ьник	16 янв 19:12	16 янв 19:48	0:36	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ0,4 Ленинградская 24	ввод.руб.	16 янв 20:05	16 янв 21:26	1:21	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленинградская 26	2 под.	16 янв 12:59	16 янв 14:00	1:01	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленинградская 28	ввод.руб.	16 янв 19:48	16 янв 20:11	0:23	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленинградская 32	ввод.руб.	16 янв 19:45	16 янв 20:05	0:20	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Ленинградская 50	ввод.руб.	16 янв 19:05	16 янв 19:49	0:44	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Мичурина 7	1 под.	16 янв 17:48	16 янв 19:08	1:20	перегорание ПН2 100/40 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ0,4 Одесская 3	вводной рубильник	16 янв 18:47	16 янв 19:19	0:32	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ0,4 Первомайская 5	2 под	16 янв 17:09	16 янв 17:46	0:37	перегорание НПН 63А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ0,4 Пионерская 9	3 под	16 янв 11:02	16 янв 11:45	0:43	перетяжка магистралей, замена НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	27
ВРУ0,4 Северный 19	вводной рубильник	16 янв 18:33	16 янв 18:59	0:26	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
Вру0,4 Северный 29	2 под.	16 янв 18:30	-	14:41	Повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ0,4 Суворова 5	3 под.	16 янв 8:40	16 янв 13:10	4:30	перегорание ПН2 100/63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ0,4 Т.Кручок 33	2 под.	16 янв 20:01	16 янв 20:34	0:33	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ0,4 Тимирязева 26А	ввод.руб.	16 янв 20:45	16 янв 21:14	0:29	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 Ткаченко 8	ввод.рубильник	16 янв 20:16	16 янв 20:51	0:35	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	32
ВРУ-1 Верцигоры 111	0.4P-1	16 янв 20:27	17 янв 0:01	3:34	межфазное КЗ	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
К.Я. Вокзальный 2	ВРУ Вокзальный 2	16 янв 10:00	16 янв 14:15	4:15	нагрев на фазном проводнике в протяжной коробке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Каховская 13/2	ВРУ Каховская 13/2	16 янв 8:00	16 янв 9:25	1:25	во ВРУ отключился ЗРС80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
		16 янв 12:00	16 янв 14:30	2:30	во ВРУ отключился АВ ЗРС80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Каховская 15/2	ВРУ Каховская 15/2	16 янв 12:00	16 янв 13:55	1:55	в К.Я. отключился АВ ЗРС63	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
		16 янв 15:00	16 янв 16:30	1:30	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
К.Я. Каховская 8	ВРУ Каховская 8	16 янв 11:00	16 янв 13:45	2:45	во ВРУ отключился АВ ЗРС80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	38
		16 янв 15:00	16 янв 16:00	1:00	в К.Я. часто отключается АВ, прогрелся	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Комарова 5	ВРУ Комарова 5	16 янв 15:00	16 янв 17:00	2:00	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	65
		16 янв 17:00	16 янв 17:50	0:50	нагрев в ЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
К.Я. Комсомольская 2/2	ВРУ Комсомольская 2/2	16 янв 13:00	16 янв 14:30	1:30	в К.Я. сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
К.Я. Комсомольская 8/3	ВРУ-1 Комсомольская 8/3	16 янв 9:15	16 янв 9:45	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
К.Я.									
К.Я. Ленина 40	ВРУ Ленина 40	16 янв 15:00	16 янв 16:15	1:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	51
К.Я. Юности 34	ВРУ Юности 34	16 янв 15:00	16 янв 16:15	1:15	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
к/я 62	Одесская 12 3 подъезд	16 янв 21:49	16 янв 22:05	0:16	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
КЯ г.Григ.ул.К.Маркса д.176	0,4Рвводной	16 янв 21:20	17 янв 0:07	2:47	Перегорел ППНИ-80А фаза "а" "в"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	14
Ткаченко 14	РЩ0,4 1 под. 1 этаж	16 янв 16:10	16 янв 17:20	1:10	замена магистрального ореха	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
тп 102 р7	вру 0,4 кв ж.д. Лазо 18а	16 янв 10:08	16 янв 11:45	1:37	отгарания апн от нпн держателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
тп 112 р 12	вру 0,4 кв ж.д. суворова	16 янв 8:04	16 янв 9:01	0:57	перегрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
тп 49	ф16	16 янв 23:15	17 янв 3:30	4:15	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП 77	р № 24	16 янв 20:49	16 янв 23:04	2:15	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	68
ТП103	ф№4	16 янв 9:00	16 янв 10:08	1:08	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-105	ф№2	16 янв 14:20	16 янв 14:40	0:20	Перегорание ПН 63 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-107	4ф	16 янв 18:50	16 янв 19:22	0:32	Пергорание ПН2 250/125А ф-"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
	Ф№4 Ф-А	16 янв 20:28	16 янв 21:15	0:47	Перегорание ПН-125А Ф-А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25
ТП-112 РУ-0,4	Ф-5	16 янв 14:00	16 янв 16:05	2:05	перегорание ПН2 250/200 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	23
ТП12	р 8	16 янв 22:50	17 янв 4:15	5:25	замена пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП-12	ф№1,	16 янв 12:15	16 янв 13:24	1:09	плохое контактное соединение	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	40

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-12									
ТП-120	ВРУ Юности 1/2	16 янв 16:00	16 янв 16:30	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
ТП-127	ВРУ Мира 3	16 янв 15:00	16 янв 16:25	1:25	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ТП-171 РУ-0,4	Ф-4	16 янв 9:20	16 янв 10:03	0:43	перегорание ПН2 250/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-173	ВРУ Курчатова 74	16 янв 17:00	16 янв 17:50	0:50	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
ТП-18	ф№4	16 янв 8:10 16 янв 22:16	16 янв 8:50 16 янв 22:28	0:40 0:12	Перегорание ПН-125 А ф"В" Перегорания ПН-125А	- -	Дубоссарский р-н Дубоссарский р-н	Дубоссары г. Дубоссары г.	92 20
ТП-191	Ф-3 ул. ленина.	16 янв 22:35	16 янв 23:30	0:55	Перегорание ППНИ-100А замена на ППНИ-125А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	26
ТП-212	0,4Р-2Ф	16 янв 21:10	16 янв 21:57	0:47	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	10
ТП-215 РУ0,4	ф4	16 янв 20:06	16 янв 20:14	0:08	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-217 РУ0,4	ф-13	16 янв 20:12	16 янв 20:51	0:39	перегорание ПН2 250/250 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП-221	Ф-1 ул. П.Морозов а.	16 янв 16:01	16 янв 19:20	3:19	Перегорание ППНИ-100А замена на ППНИ-125А- 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Константиновка с.	12
ТП-227	Ф№3	16 янв 23:15	16 янв 23:59	0:44	Перегорания П-2 ф-А 125А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-238 РУ0,4	Ф-20	16 янв 18:37	16 янв 19:03	0:26	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-24	Ф№4 Ф-С	16 янв 20:25	16 янв 20:54	0:29	Перегорание ПН-125А Ф-С	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	35
ТП-25 ВРУ-0.4кВ Ж/Д ул.Ломоносова 38	Ж/Д Ломоносова 38	16 янв 20:41	16 янв 21:20	0:39	Перегорание ПН-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-25 ВРУ-									
ТП-254 РУ0,4	Ф-5	16 янв 20:21	16 янв 20:50	0:29	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-255	3ф	16 янв 15:50	16 янв 16:10	0:20	внутренний дефект автоматического выключателя 16А ф-"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	6
	ф№1, ф№2, ф№3,	16 янв 10:44	16 янв 15:23	4:39	плохое контактное соединение	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	115
	Ф№3	16 янв 23:51	17 янв 0:15	0:24	Перегорания ППНИ-80А габ-00	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-260	0,4Р1ф	16 янв 20:37	17 янв 1:20	4:43	Перегорел ПН-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	7
ТП-265	ф№1	16 янв 12:31	16 янв 14:19	1:48	Перегорание ПН 100 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-265 ВРУ-0,4 кВ ж/д Шевченко, 4	4ф	16 янв 17:54	16 янв 18:49	0:55	Перегорание ПН-2 100/100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-269	1ф	16 янв 18:07	16 янв 19:08	1:01	Перегорание ПН-2 100/63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-27	4ф	16 янв 17:35	16 янв 18:00	0:25	Перегорание ПН-2 250/125А ф-"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22
	ф.4 "А"	16 янв 5:04	16 янв 7:12	2:08	перегорание предохр	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	22
	ф№4	16 янв 9:20	16 янв 9:45	0:25	Перегорание ПН 125А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22
ТП-276	Ф-16	16 янв 15:20	16 янв 16:20	1:00	сгорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	20
	Ф-16 ул. Ленина№ 74.	16 янв 19:10	16 янв 20:50	1:40	Перегорание ПН-100А замена на ПН-125А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	22
ТП-281	Ф№3	16 янв 16:05	16 янв 16:35	0:30	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-291	0,4Р10ф	16 янв 20:08	17 янв 0:32	4:24	Перегорел ППНИ-125А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	32
ТП-30	Ф-8 ул. Комсомольская №101.	16 янв 16:01	16 янв 17:58	1:57	Перегорание ПН-100А замена на 125А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	22

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-30									
ТП-310 РУ0,4	Ф-1	16 янв 18:36	16 янв 19:52	1:16	перегорание ПН2 250/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Варница с.	111
ТП-324	Общий рубильник.	16 янв 20:54	16 янв 21:30	0:36	Перегорание ПН-250А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	46
ТП-344	0,4Р2Ф	16 янв 18:10	17 янв 2:35	8:25	Перегорел ППНИ-50А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	12
ТП-350	0,4Р-6Ф	16 янв 17:03	16 янв 17:35	0:32	Перегорел 0,4П-фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	39
ТП-351	0,4Р-4ф	16 янв 19:20	16 янв 19:58	0:38	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ТП-352	04Р-2Ф	16 янв 20:01	16 янв 20:45	0:44	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ТП-354 РУ0,4	Ф-4	16 янв 11:00	16 янв 14:05	3:05	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Гыска с.	17
ТП-364	0,4Р-4ф	16 янв 0:17	16 янв 1:01	0:44	перегорел ПН фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ТП-37	ВРУ Текстильщикова 40	16 янв 13:00	16 янв 14:55	1:55	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП-372	0,4Р-24Ф	16 янв 17:10	16 янв 17:30	0:20	Перегорел 0,4П-фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ТП-375	ВРУ-0,4 кВ ул.Ленина, 15	16 янв 22:25	16 янв 23:01	0:36	перегорание пн	-	Каменский р-н	Каменка г.	11
ТП388	ф4	16 янв 20:35	17 янв 4:23	7:48	замена пн	-	Бендерский р-н	Варница с.	5
ТП-411	ф№2	16 янв 17:40	16 янв 18:30	0:50	перегорание ПН-2 100 А	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	27
ТП-430	ф№1	16 янв 11:30	16 янв 12:30	1:00	перегорание ППНИ-63	-	Григориопольский р-н	Индия с.	14
ТП-432	Ф-3 Кирова	16 янв 10:00	16 янв 10:30	0:30	сгорание ПН80А замена на 100	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	15
ТП-44	ф.10 "А"	16 янв 5:04	16 янв 5:45	0:41	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	19
ТП-442	0,4Р-2Ф	16 янв 14:05	16 янв 14:45	0:40	перегорел ПН фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-442	ф№14	16 янв 8:40	16 янв 9:15	0:35	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-471	0,4Р-14Ф	16 янв 17:00	16 янв 18:10	1:10	Перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ТП-49 ВРУ-0.4кВ ж/д ул.Энергетиков 15	ВРУ-0.4кВ ул.Энергетиков 15	16 янв 20:26	16 янв 21:10	0:44	Перегорание ПН-100 ф-В	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-496	0,4Р-11Ф	16 янв 18:05	16 янв 18:30	0:25	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ТП-500 РУ0,4	Ф-1	16 янв 18:47	16 янв 19:20	0:33	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	14
ТП-511	Ф-24 ул. Садовая №22, №24.	16 янв 22:10	16 янв 22:50	0:40	Перегорание ПН-125А замена на ПН-160А -1 шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	32
ТП-542	ф№1	16 янв 14:15	16 янв 14:45	0:30	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-544 РУ0,4	Ф-5	16 янв 8:30	16 янв 13:00	4:30	перегорание ППНИ 100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	16
ТП-55 РУ-0,4	Ф-5	16 янв 17:40	16 янв 18:13	0:33	перегорание ПН2 250/200 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	27
ТП-553	Ф№3	16 янв 13:10	16 янв 13:59	0:49	Перегорание ПН 63 А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-555	0,4Р-12Ф	16 янв 17:05	16 янв 17:35	0:30	Перегорел 0,4П-фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
	ф№9	16 янв 16:00	16 янв 16:45	0:45	Перегорание ПН 80 А ф"А" во ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Фрунзе 50/1	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-566	0,4Р-1Ф	16 янв 20:30	16 янв 23:12	2:42	Повреждение КЛ-0,4кВ ТП-566-Севастопольская 26Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	100
ТП-57 Р№2	К.Я. К. Либкнехта 144	16 янв 12:00	16 янв 13:15	1:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	156
ТП-61 Р№4	ВРУ Шевченко 83/1	16 янв 13:00	16 янв 15:00	2:00	плохое контактное соединение	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	98

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-61 Р№4									
ТП-611	0,4РЗФ	16 янв 18:00	16 янв 21:40	3:40	Перегорел ПН-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	8
ТП-612	ф№2	16 янв 8:45	16 янв 10:00	1:15	перегорание ППНИ-80 А	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	15
ТП-68	ВРУ К. Цеткин 1/1	16 янв 17:00	16 янв 18:20	1:20	в ТП сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	75
ТП-68 РУ-0,4	Ф-1	16 янв 17:45	16 янв 18:45	1:00	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-682	Ф-4 ул. Кирова.	16 янв 4:50	16 янв 6:23	1:33	Перегорание ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	8
	Ф-6 ул. Кирова №38Б.	16 янв 16:01	16 янв 18:30	2:29	Перегорание ПН-100А замена на ПН-125А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	22
ТП-70	ВЛИ-0,4 кВ ф-4	16 янв 22:22	16 янв 22:55	0:33	перегорание ПН "А"	-	Каменский р-н	Каменка г.	8
ТП-74 РУ0,4	Ф-18	16 янв 15:30	16 янв 15:50	0:20	перегорание ПН2 250/250 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	29
ТП-77	№Ф2	16 янв 12:45	16 янв 13:15	0:30	перегорание ПН-2 63 А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	18
	ф№2	16 янв 11:00	16 янв 11:30	0:30	перегорание ПН-63 А	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	18
ТП-77 РУ0,4	Ф-24	16 янв 19:01	16 янв 19:32	0:31	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	29
ТП-91	ВЛИ-0,4 кВ ф-3	16 янв 23:13	16 янв 23:34	0:21	перегорание пн	-	Каменский р-н	Каменка г.	12
ТП-92 Р№13	ВРУ Одесская 84	16 янв 9:00	16 янв 9:30	0:30	в ТП сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	155
17.01.2025									

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ВРУ дружбы 26 а	1 подъезд	17 янв 2:01	17 янв 4:01	2:00	Повреждение проводов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП-255	Ф№3	17 янв 6:59	17 янв 7:25	0:26	Перегорание ППНИ габ.00 80 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-276	Ф-14 ул. Ленина №68.	17 янв 2:30	17 янв 3:00	0:30	Перегорание ПН-100А замена на ПН-160А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	12
ТП-372	0,4Р7Ф	17 янв 3:20	17 янв 4:35	1:15	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ТП-442	ф№14	17 янв 6:53	17 янв 7:02	0:09	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-443	0,4Р-4ф	17 янв 0:30	-	8:41	Повреждение КЛ-0,4кВ ТП-443 0,4Р-4Ф	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	300
Общий итог									24 503