

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 17 янв по 24 янв 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
17.01.2025									
ТП-181	Ф№1 "С"	17 янв 18:04	17 янв 18:28	0:24	Повреждение АВ-16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
427	Ф-1	17 янв 17:25	17 янв 17:52	0:27	Перегорание ПН фаза А	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
	Ф-2	17 янв 10:06	17 янв 10:25	0:19	перегорание ПН "В"	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
488	2ф	17 янв 15:17	17 янв 17:40	2:23	Перегорание ПН 100А	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	15
603	ф№4	17 янв 17:45	17 янв 18:40	0:55	Перегорание ППНИ-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Ново-Владимировка с.	12
вру 0,4 кв	вру 0,4 кв ж.д. индустриальная 105 б	17 янв 19:33	18 янв 0:15	4:42	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
					перегорания пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	38
вру 0,4 крянгэ 17	рщ 0,4 крянгэ	17 янв 22:01	17 янв 23:09	1:08	перегорания пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	38
ВРУ 0,4кВ Вальченко 21	0,4Р-1	17 янв 12:40	17 янв 13:17	0:37	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
		17 янв 20:02	17 янв 20:31	0:29	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ВРУ 0,4кВ Вальченко 33	0,4Р-2	17 янв 21:22	17 янв 22:31	1:09	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 0,4кВ Вальченко 43	0,4Р-1	17 янв 13:05	17 янв 14:40	1:35	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ВРУ 0,4кВ Вальченко 75	ВРУ 0,4кВ Вальченко 75	17 янв 20:30	17 янв 21:02	0:32	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
ВРУ 0,4кВ Вальченко7	0,4Р-1	17 янв 12:45	17 янв 13:34	0:49	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 25 Октября 134	Вводной АВ	17 янв 14:30	17 янв 14:55	0:25	Повредился АВ С 63	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	95

ВРУ Вальченко 35	0,4Р-1	17 янв 17:51	17 янв 18:25	0:34	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
ВРУ Вальченко 79	0,4Р-1	17 янв 13:45	17 янв 15:10	1:25	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Гвардейская 18	0.4Р-1	17 янв 18:47	17 янв 20:00	1:13	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
ВРУ Горького 4	2 под	17 янв 23:00	17 янв 23:30	0:30	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Каховская 15/1	Вводной АВ С63А	17 янв 18:45	17 янв 18:55	0:10	Откл АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	153
ВРУ Кирова 110	0,4Р-1	17 янв 17:58	17 янв 18:29	0:31	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31
ВРУ Кирова 67	Кирова 67	17 янв 19:00	17 янв 19:30	0:30	Замена ПН-2-250\200	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Кишиневская 39	3 под.	17 янв 20:02	17 янв 20:30	0:28	перегорание НПН 63 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ Коммунистическая 189А	1 под	17 янв 22:30	17 янв 23:15	0:45	Замена НПН 40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Коммунистическая 197	2 3 под	17 янв 22:15	17 янв 22:50	0:34	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ВРУ Космонавтов 1	1 под	17 янв 22:30	17 янв 23:23	0:53	Замена НПН-63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Космонавтов 17	1 под	17 янв 22:40	17 янв 23:10	0:30	Замена НПН 40	-	Бендерский р-н	Варница с.	20
ВРУ Краснодарская 36/21	ЭЩ кв. 115	17 янв 20:00	17 янв 21:30	1:30	в ЭЩ нагрев на нулевой колодке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Ленина 22	0,4Р-1	17 янв 14:37	17 янв 15:50	1:13	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
ВРУ Одесская 82/4	ВВводной руб	17 янв 10:30	17 янв 11:05	0:35	Сгорел НПН-63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	96
ВРУ Победы 30	0.4Р-1	17 янв 19:01	17 янв 19:55	0:54	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
	0.4Р-2	17 янв 21:08	17 янв 22:25	1:17	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27

ВРУ Текстильщиков 40	ЭЩ кв.407	17 янв 23:00	18 янв 0:00	1:00	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ ул.К.Либкнехта 82	Вводной АВ	17 янв 15:05	17 янв 17:00	1:55	Откл АВ С 100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	163
ВРУ ул.Комсомольск ая 18	ВВводной руб	17 янв 18:20	17 янв 18:30	0:10	Сгорел ПН -100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	142
ВРУ0,4 12 октября 52	3 под.	17 янв 20:15	17 янв 20:40	0:25	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 40 лет Победы 37	2 под.	17 янв 19:56	17 янв 20:42	0:46	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ВРУ0,4 Интернационали стов 17	3 под.	17 янв 20:35	17 янв 20:57	0:22	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ0,4 Кирова 67	вводной рубильник	17 янв 7:49	17 янв 10:50	3:01	перегорание ПН2-250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	32
ВРУ0,4 Кишиневская 111	3 под.	17 янв 19:05	17 янв 20:20	1:15	перегорание ПН2 250/160 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Комсомольская 36	2 под.	17 янв 12:30	17 янв 18:40	6:10	перегорание НПН 63 А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ0,4 Лазо 18Б	2 под.	17 янв 18:30	17 янв 19:40	1:10	перегорание НПН 40А из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленинградская 24	3 под.	17 янв 18:10	17 янв 18:20	0:10	перегорание ПН2 100/40 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ0,4 Одесская 1	2 под.	17 янв 21:23	17 янв 21:45	0:22	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Пушкина 37	1 под	17 янв 19:40	17 янв 20:21	0:41	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14

ВРУ0,4 Пушкина									
ВРУ0,4 Суворова 3	4 под.	17 янв 19:40	17 янв 20:10	0:30	перегорание ПН2 100/100 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ-0,4кв	с.Суклея Гагарина 225/10	17 янв 23:20	17 янв 23:50	0:30	сгорание ПН-63А замена на 63	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20
	С.Суклея Фрунзе 30	17 янв 21:10	17 янв 21:30	0:20	сгорание ПН-100А замена на 125А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	40
ВРУ-0,4кВ Интернационали стов	РЩ-0,4кВ кв37	17 янв 17:52	17 янв 18:16	0:24	заменяли ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Крянгэ 17	РЩ-0,4кВ 16кв	17 янв 17:34	17 янв 17:52	0:18	заменяли ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0.4кВ с. Суклея ул. Гагарина 225/3	Фаза В	17 янв 18:35	17 янв 19:05	0:30	Перегорание НГН 63А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	8
ВРУ-04кВ Ж/Д ул.Госпитальная ,2	фаза"В"	17 янв 18:10	17 янв 19:00	0:50	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	9
К.Я Каховская 5	Вводной АВ ЗР80А	17 янв 10:15	17 янв 10:25	0:10	Откл АВ 3 Р С80А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	160
К.Я. Каховская 15/1	ВРУ Каховская 15/1	17 янв 20:15	17 янв 20:45	0:30	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Каховская 15/2	ВРУ Каховская 15/2	17 янв 20:15	17 янв 20:45	0:30	во 2 под. повредились магистралы, нагрев	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Каховская 19	ВРУ Каховская 19	17 янв 19:30	17 янв 20:45	1:15	повредился ввод от К.Я. до ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К.Я. Каховская 27	ВРУ Каховская 27	17 янв 21:00	17 янв 22:10	1:10	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	8
К.Я. Каховская 5	ВРУ Каховская 5	17 янв 21:00	17 янв 21:50	0:50	во ВРУ отключился АВ вводной	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55

К.Я. Каховская 7	ВРУ Каховская 7	17 янв 21:00	17 янв 21:25	0:25	во ВРУ отключился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	42
К.Я. Каховская 9/1	ВРУ Каховская 9/1	17 янв 22:00	17 янв 22:40	0:40	в К.Я. повредился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Комсомольская 7	ВРУ Комсомольская 7	17 янв 20:45	17 янв 21:05	0:20	в К.Я. сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К.Я. Комсомольская 8/3	ВРУ Комсомольская 8/3	17 янв 19:45	17 янв 20:45	1:00	повредилась магистраль от ВРУ до ЭЩ 3под. 1эт	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
		17 янв 22:30	17 янв 23:00	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
К.Я. Краснодарская 36/4	ВРУ Краснодонская 36/4	17 янв 20:00	17 янв 20:20	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
К.Я. Одесская 82	ВРУ-2 Одесская 82	17 янв 21:15	17 янв 21:40	0:25	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
К.Я. Одесская 84/4	ВРУ Одесская 84/4	17 янв 21:00	17 янв 21:40	0:40	в К.Я. сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
Кирова 67	ВРУ0,4	17 янв 7:49	17 янв 10:50	3:01	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	32
Пер.Западный 19/1	ВВодной руб	17 янв 10:35	17 янв 11:00	0:25	Сгорел ПН - 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	134
тп 227 ру 04	вру 0,4 кв з.космедемьянской	17 янв 21:31	17 янв 21:49	0:18	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
тп 254 ру 0,4 кв 3	вру 0,4 кв т. кручек 27	17 янв 22:53	17 янв 23:47	0:54	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	26
тп 77 ру 0,4 кв р15	вру 40л.победы 31/1	17 янв 21:12	17 янв 22:27	1:15	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-101	Ф№2 "С"	17 янв 17:17	17 янв 17:50	0:32	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20

ТП-104	ВРУ-0,4кВ Первомай ская 5	17 янв 13:02	17 янв 16:59	3:57	заменяли АВВГ 4Х16 50м.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-107	ф№4	17 янв 8:32	17 янв 9:55	1:23	Перегорание ПН 200 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-12 РУ0,4	Ф-8	17 янв 20:45	17 янв 21:10	0:25	перегорание ПН2 250/125 из-за увеличения нагрузок потребителями	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	37
ТП-122	Руб № 2	17 янв 17:45	17 янв 18:00	0:15	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ТП-141	ф-3	17 янв 16:10	17 янв 17:00	0:50	Замена ПН-2 100\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-16	Ф-12	17 янв 20:40	17 янв 20:55	0:15	сгорание ПН-160А замена на 250	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	40
ТП-165 р№1	ВРУ Краснодон ская 64/1	17 янв 23:00	17 янв 23:30	0:30	во ВРУ сгорел вводной П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	108
ТП-168	Ф-8	17 янв 20:00	17 янв 20:24	0:24	сгорание ПН-100 замена на 125 1шт	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	12
ТП-188	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы42	17 янв 11:21	17 янв 11:36	0:15	заменяли ПН2-100/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-191	ф-3	17 янв 22:00	17 янв 22:15	0:15	сгорание ПН-125А замена 125	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	50
ТП-194 ф-5	Ленинград ская 16	17 янв 18:10	17 янв 18:45	0:35	Замена НПН-100\63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-212	0.4Р-3Ф	17 янв 17:33	17 янв 18:32	0:59	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	18
ТП-238 ф-3	Кошевого	17 янв 15:00	17 янв 16:10	1:10	Окисление на опоре	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-248	ф-3	17 янв 11:30	17 янв 12:10	0:40	Окисление на опоре	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
ТП-255	ф№1	17 янв 10:06	17 янв 10:20	0:14	Перегорание ППНИ габ.00 100 А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
	ф№3	17 янв 8:52	17 янв 9:20	0:28	Перегорание ППНИ габ 00 100 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-259	ф-3	17 янв 17:50	17 янв 18:10	0:20	Замена ПН-2-250\125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-265	Ф№4 "В"	17 янв 20:45	17 янв 21:05	0:20	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-27	Ф№1 "А"	17 янв 17:10	17 янв 17:55	0:45	ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15

ТП-274	04Р-1Т	17 янв 12:25	17 янв 13:30	1:05	перегорел ПН фазы В	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	12
ТП-36	Ф№12"В"	17 янв 18:30	17 янв 18:55	0:25	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-367	0,4Р2Ф	17 янв 20:35	17 янв 21:18	0:43	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ТП-371	Тимирязев а 30	17 янв 17:50	17 янв 18:20	0:30	Замена ПН-2 100\80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-372	0,4Р7Ф	17 янв 20:47	17 янв 21:42	0:55	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ТП-376	0,4Р9Ф	17 янв 15:20	17 янв 16:35	1:15	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ТП-377	0,4Р9Ф	17 янв 21:05	17 янв 21:30	0:25	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ТП-401	Театральная 3	17 янв 14:10	17 янв 15:10	1:00	Замена ВА 63А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12
ТП-427	Ф-2	17 янв 22:20	17 янв 23:00	0:40	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
ТП-446	Ф"№2 "А"	17 янв 17:43	17 янв 18:09	0:26	Перегорание ПН 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
ТП-486	Ф№2 "В"	17 янв 10:30	17 янв 10:55	0:25	Перегорание ПН 50А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-5	Ф№2 "В"	17 янв 20:01	17 янв 20:35	0:34	Перегорание ПН 125А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	19
ТП-511	Ф-24	17 янв 22:10	17 янв 22:58	0:48	сгорание ПН-160А замена на 160	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	45
ТП-524 РУ0,4	вводной рубильник	17 янв 17:34	17 янв 19:30	1:56	повреждение трансформаторов тока	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	123
ТП-54	Руб№2	17 янв 18:00	17 янв 18:35	0:35	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	54
ТП-587	Ф№1 "В"	17 янв 18:25	17 янв 19:01	0:36	Перегорание ПН 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
ТП-6	Ф-1,СР-1	17 янв 19:00	17 янв 19:29	0:29	перегорание ПНфаза"А"	-	Каменский р-н	Подоймица с.	25
	Ф-14 ул. Ленина	17 янв 10:00	17 янв 10:40	0:40	Перегорание ПН-1 80А, Установлен ПН-1 100А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	5
ТП-676	Ф-10 ул. Кирова	17 янв 17:40	17 янв 18:15	0:35	Перегорание ПН-2 125А, Установлен ПН-2 125А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	9
ТП-679	Ф-5 ул. Днестровская	17 янв 18:20	17 янв 18:50	0:30	Перегорание ПН-100А, Установлен ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	13
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Космонавтов 27	17 янв 8:20	17 янв 11:47	3:27	заменяли АВВГ4Х10 30м.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

ТП-74										
ТП-76	Ф-6	17 янв 18:00	17 янв 18:31	0:31	Перегорание ПНфаза"С"	-	Каменский р-н	Каменка г.	20	
ТП-84	Ф-4 ул. Поярко	17 янв 17:55	17 янв 18:35	0:40	Перегорание ПН-80А Установлен ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11	
18.01.2025										
ВЛ0,4 ТП-22 Ф-10	Федько 14	18 янв 22:40	18 янв 23:58	1:18	замена автомата	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ВЛ0,4 ТП-238 Ф-20	Ломоносова 23	18 янв 16:40	18 янв 17:20	0:40	повреждение 3хфазного ввода	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ВЛ0,4 ТП-388	Котовского 129	18 янв 21:40	18 янв 23:30	1:50	замена автомата 2Р16А	-	Бендерский р-н	Варница с.	1	
ВЛ-0,4кВ ТП-112 Ф-11	Котовского 1	18 янв 12:05	18 янв 13:15	1:10	Окисление фазного провода	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ВЛИ-0,4кВ ТП-519 Ф-1	Комсомольская 100	18 янв 13:30	18 янв 15:00	1:30	Замена ВА	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1	
вру 0,4 кв ж.д. б.востания 134	рщ 0,4 кв ж.д. б.востания 134 кв	18 янв 18:00	19 янв 0:27	6:27	восстановили контакт на автмате	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
вру 0,4 кв ж.д. дружбы 20	ру 0,4 кв ж.д. дружбы 20	18 янв 16:20	18 янв 22:10	5:50	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
вру 0,4 кв ж.д. победы 12	рщ 0,4 кв ж.д. победы 12	18 янв 20:58	19 янв 13:20	16:22	обрыв между этажами	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
вру 0,4 кв коммунистическая 199	рщ 0,4 кв коммунистическая 199 кв 124	18 янв 20:02	18 янв 22:19	2:16	оплавление изоляции кз	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
вру 0,4 кв космонавтов 27	ру ,4 кв космонавтов 27	18 янв 21:00	18 янв 21:57	0:57	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8	
вру 0,4 кв космонавтов 39	ву 0,4 кв космонавтов 39	18 янв 20:20	18 янв 23:29	3:09	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	26	
вру 0,4 кв ленина	вру 0,4 кв ленина 223 под	18 янв 0:14	18 янв 0:46	0:32	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8	

вру 0,4 кв									
вру 0,4 кв суворова 119	рк 0,4 кв суворова 119	18 янв 20:24	18 янв 21:27	1:03	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
вру 0,4 коммунистическ ая 189а	ву 0,4 коммунист ическая 189а	18 янв 22:50	18 янв 22:59	0:09	перегорание нпн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
вру 0,4 коммунистическ ая 199	рщ 0,4 2под Зэт	18 янв 20:21	18 янв 23:22	3:01	оплавление изоляции кз	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	34
ВРУ 0,4кВ Вальченко 21	0,4Р-1	18 янв 12:25	18 янв 12:42	0:17	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ 0,4кВ Вальченко 33	0,4Р-1	18 янв 13:04	18 янв 13:23	0:19	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ 0,4кВ Вальченко 77	0,4Р-2	18 янв 15:57	18 янв 16:27	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 0,4кВ Вальченко 95А	0,4Р-1	18 янв 22:37	18 янв 23:30	0:53	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ 0,4кВ Гвардейская-28	ВРУ 0,4кВ Вальченко 75	18 янв 17:59	18 янв 18:08	0:09	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ 40 лет Победы 38	1 под	18 янв 0:05	18 янв 1:00	0:55	Замена НПН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Гвардейская 23	ВВодной руб	18 янв 21:50	18 янв 22:35	0:45	Сгорел ПН-250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	52
ВРУ Индустриальная- 24	0,4Р-1	18 янв 14:27	18 янв 15:36	1:09	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ВРУ К.Либкнехта 82	ВВодной руб	18 янв 20:50	18 янв 21:10	0:20	Отключился АВ С 100	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	76
ВРУ К.Ликнехта 72	ВВодной руб	18 янв 20:30	18 янв 20:50	0:20	Откл Вводной АВ С 63	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	69
ВРУ К.Маркса 129	ВВодной руб	18 янв 21:35	18 янв 21:50	0:15	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	125
ВРУ Кирова 110	0,4Р-1	18 янв 10:34	18 янв 11:14	0:40	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31

ВРУ Кирова 116	0,4Р-1	18 янв 22:21	18 янв 22:53	0:32	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ВРУ Кирова 84/3	0,4Р-1	18 янв 19:03	18 янв 19:39	0:36	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВРУ Краснодонская 36/21	ВРУ	18 янв 13:30	18 янв 14:15	0:45	Повредилась перемычка между руб и СШ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Курчатова 74	ВВодной руб	18 янв 23:55	19 янв 1:35	1:40	Сгорел 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	83
ВРУ Ленинградская 42	1 под	18 янв 0:50	18 янв 1:20	0:30	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Ленинградская 50	1 под	18 янв 2:30	18 янв 3:24	0:54	Замена ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	54
ВРУ пер.Западный 19/1	ВВодной руб	18 янв 20:00	18 янв 20:30	0:30	Сгорел ПН 250 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	123
ВРУ Суворова 3	1 под	18 янв 0:00	18 янв 0:30	0:30	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ Шевченко 81/2	ВВодной руб	18 янв 21:10	18 янв 21:35	0:25	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ0,4 40 лет Победы 23	1 под.	18 янв 21:05	18 янв 22:19	1:14	замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 40 лет Победы 38	2 под.	18 янв 21:40	18 янв 22:38	0:58	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 8 марта 10	2 под.	18 янв 18:50	18 янв 19:21	0:31	замена ПН2 -100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Котовского 50	3 под	18 янв 22:20	18 янв 23:50	1:30	замена НПН 40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленина 30	2 под	18 янв 22:40	18 янв 23:42	1:02	замена ПН2-100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Советская 36	3 под.	18 янв 22:09	19 янв 0:08	1:59	замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ-0,4кВ Дружбы 38	РЩ-0,4кВ кв 31	18 янв 7:36	18 янв 8:00	0:24	включили ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

ву 0,4 кв ж.д. кирова 67	ру 0,4 кв ж.д. кирова 67	18 янв 20:10	18 янв 20:54	0:44	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
К.Я Каховская 5	Вводной АВ	18 янв 22:35	18 янв 23:05	0:30	Откл Вводной АВ С 80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	96
К.Я Каховская 8	Вводной АВ	18 янв 23:05	18 янв 23:55	0:50	Откл АВ С 80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	56
К.Я. Федько 22	ВРУ Федько 22	18 янв 0:00	18 янв 1:15	1:15	повредилась магистраль от ВРУ до ЭЦ 2-го подъезда	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
К.Я. Юности 10	ВРУ Юности 10	18 янв 0:00	18 янв 0:30	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
кв победы 1 3 под	вру 0,4 кв победы 1	18 янв 20:10	19 янв 11:16	15:06	оплавление изоляции кз	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45
Кишинёвская 39	ВРУ Кишинёвская 39	18 янв 9:00	18 янв 9:40	0:40	Замена НПН-100\63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
кв победы 3	вру 0,4 кв победы 3	18 янв 21:55	18 янв 22:40	0:45	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
Первомайская 6	кв.8	18 янв 19:02	18 янв 20:11	1:09	повреждение контакта на автомате	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
ТП 101	2ф	18 янв 9:12	18 янв 9:38	0:26	Перегорание ПН 100	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
тп 195 ру0,4 кв	вру дружбы 42	18 янв 22:00	18 янв 22:30	0:30	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ТП 215	ф2	18 янв 13:10	18 янв 14:00	0:50	Перегорание ПН 80А	-	(пусто)	Владимировка с.	18
ТП 23	ф4	18 янв 13:10	18 янв 13:40	0:30	Перегорание ПН 100А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	28
ТП 238 ф 20	сил Кошевого	18 янв 2:50	18 янв 3:30	0:40	Замена ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48
тп 254 ру 0,4 кв	вру 0,4 кв т.кручек	18 янв 20:11	18 янв 21:40	1:29	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	28
ТП 5	ф3	18 янв 14:40	18 янв 15:06	0:26	Перегорание ПН 80А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12
ТП 511	ф8	18 янв 18:30	18 янв 18:54	0:24	Перегорание ПН 200а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	27
ТП 58	Общий рубильник	18 янв 16:35	18 янв 16:50	0:15	Перегорание ПН 160а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	38

ТП 668	ф5	18 янв 17:10	18 янв 17:35	0:25	Перегорание ПН 125А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	23
тп 86 ру 0,4 кв	р 15 ленина 20	18 янв 20:38	18 янв 21:22	0:44	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП-1	ф№3	18 янв 10:43	18 янв 11:02	0:19	Перегорание ПН-2 250/100А "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
		18 янв 13:00	18 янв 13:59	0:59	Перегорание ПН-2 100/100А ф- "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-100	РУ-0,4кВ Р- 7	18 янв 17:30	18 янв 17:45	0:15	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ТП-101	Ф№2	18 янв 17:30	18 янв 17:53	0:23	Перегорание ПН-2 250/100А ф- "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
ТП-102	р№15	18 янв 2:45	18 янв 3:20	0:35	в ТП сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	284
ТП-105	Ф№2	18 янв 14:47	18 янв 15:07	0:20	Перегорание ПН-2 100/80А ф- "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	14
		18 янв 11:00	18 янв 11:20	0:20	Перегорание ПН-2 110/80А ф- "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-125РУ 0,4кВ РУБ.14	к.я Краснодон ская 36/5 под5	18 янв 12:55	18 янв 16:25	3:30	Повредился к.л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	130
ТП-129	ВРУ-0,4кВ Ечина 8	18 янв 9:59	18 янв 10:30	0:31	Замена НПП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-156	2ф	18 янв 11:45	18 янв 13:50	2:05	внутренний деффект автоматического выключателя АВ47-29 16А 2Р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-178	ВРУ Космонавт ов 32	18 янв 3:00	18 янв 12:00	9:00	повредились магистрали от ВРУ до этажного щита 3-го подъезда	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	69
ТП-18	Ф№1 "С"	18 янв 20:48	18 янв 21:20	0:32	Перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-188	ВРУ-0,4кВ Ленинград ская 28	18 янв 19:00	18 янв 20:35	1:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	54
		18 янв 19:00	18 янв 20:15	1:15	Замена НПП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

ТП-188	ВРУ-0,4кВ Ленинград ская 42	18 янв 18:00	18 янв 20:10	2:10	Замена соединения ОПЕХ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	72
ТП-196	ВРУ-0,4кВ Б.Востани я 134	18 янв 12:20	18 янв 12:53	0:33	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-210	3ф	18 янв 8:44	18 янв 9:44	1:00	Повреждение АВ Суворова 4	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	Ф№2	18 янв 6:20	18 янв 6:47	0:27	Заменен П-100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-213	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы	18 янв 18:00	18 янв 18:45	0:45	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы	18 янв 18:00	18 янв 18:35	0:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	54
	Ф-1	18 янв 23:21	19 янв 1:19	1:58	замена ПН2-250/250	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	42
ТП-214	ВРУ-0,4кВ Кишиневс кая 39	18 янв 9:09	18 янв 10:00	0:51	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ТП-217	Ф-13	18 янв 19:45	18 янв 22:29	2:44	замена ПН2-250/250	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-218	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы	18 янв 19:45	18 янв 20:47	1:02	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	56
ТП-229	ВРУ-0,4кВ Горького 4	18 янв 17:30	18 янв 17:50	0:20	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-230	ВРУ-0,4кВ Одесская 2	18 янв 16:00	18 янв 16:35	0:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	ф№4	18 янв 17:21	18 янв 17:40	0:19	Перегорание ПН-2 100/100А ф- "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	4
ТП-250	0.4Р1Ф	18 янв 13:36	18 янв 14:59	1:23	перегорание ПН-100А Ф"С"	-	Григориопольский р- н	Глиное пос.	15
ТП-252	Ф-11	18 янв 18:40	18 янв 21:12	2:32	замена ПН2 250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-253	ф№4	18 янв 15:15	18 янв 15:36	0:21	Перегорание ПН-2 100/100А ф- "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18

ТП-265	Ж/Д Свердлов а 65 кв.55	18 янв 8:20	18 янв 9:10	0:50	замена АВ 16А 1Р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-276	Ф-4 Ленина 64	18 янв 21:30	18 янв 22:25	0:55	Перегорание ПН-2 125А. Установлен ПН-2 125А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	15
ТП-279	РУ-0,4кВ Ф-2	18 янв 14:00	18 янв 14:55	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	17
ТП-28	Ф№2	18 янв 15:57	18 янв 16:58	1:01	внутренний дефект автоматического выключателя ВА 47-29 16А 2Р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-32	0,4Р4Ф	18 янв 9:44	18 янв 10:44	1:00	Перегорание ПН-125А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	20
ТП-352	0,4Р-1Т	18 янв 18:54	18 янв 19:30	0:36	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	42
ТП-354	РУ-0,4кВ Р. 1	18 янв 17:50	18 янв 19:45	1:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	17
	Ф-1	18 янв 19:30	18 янв 19:46	0:16	замена ПН2-250/125	-	Бендерский р-н	Гыска с.	24
ТП-357	Ф-4	18 янв 19:57	19 янв 0:59	5:02	замена ПН2-100/40	-	Бендерский р-н	Гыска с.	11
ТП-427	Ф-3 фаза "В"	18 янв 17:00	18 янв 17:20	0:20	Сгорел ПН*63А.	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
ТП-432	Ф-3 ул. Кирова	18 янв 22:20	18 янв 22:55	0:35	Перегорание ПН-1 100А. Установлен ПН-1 100А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	8
ТП-440	ф№3	18 янв 17:01	18 янв 17:20	0:19	Перегорание ПН-2 100/80А ф- "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-442	0,4Р-5Ф	18 янв 12:51	18 янв 13:11	0:20	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33
ТП-446	Ф№2	18 янв 15:00	18 янв 15:26	0:26	Перегорание ПН-2 100/80А ф- "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-47	Ф№2	18 янв 6:20	18 янв 6:35	0:15	Перегорание П-125А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-491	0,4Р2Ф	18 янв 10:15	18 янв 12:39	2:24	перегорание ПН-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	25
ТП-498	0,4Р-11Ф	18 янв 20:56	18 янв 21:28	0:32	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	37
ТП-55	ВРУ-0,4кВ Дружбы 26	18 янв 8:45	18 янв 9:00	0:15	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	Дружбы 24	18 янв 10:10	18 янв 11:30	1:20	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

ТП-55										
ТП-559	Ф№1 фВ	18 янв 18:00	18 янв 19:55	1:55	Перегорел П-2	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10	
ТП-58	0.4РЗФ	18 янв 18:02	18 янв 18:43	0:41	Перегорание ПН-100А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	15	
ТП-612	Ф№2	18 янв 16:43	18 янв 22:10	5:27	перегорание ПН-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Малашты с.	15	
ТП-613	6Р-1Т	18 янв 18:50	18 янв 19:25	0:35	перегорел ПК фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	45	
ТП-676	Ф-10	18 янв 5:03	18 янв 6:10	1:07	сгорание ПН-125 замена на 160	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	20	
ТП-697	0.4Р2Ф	18 янв 14:38	18 янв 15:34	0:56	Перегорание ПН-80А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	10	
ТП-70	Коммунистическая 199	18 янв 10:05	18 янв 11:00	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-72	ВРУ-0,4кВ Коммунистическая 207	18 янв 6:53	18 янв 8:30	1:37	Замена магистрали	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36	
	Коммунистическая 204	18 янв 8:30	18 янв 9:10	0:40	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-74	ф№1	18 янв 21:37	18 янв 23:35	1:58	Перегорание ПН-100А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	22	
ТП-77	0.4Р2Ф	18 янв 10:03	18 янв 11:15	1:12	Перегорание ПН-80А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	18	
ТП-9 р№8	ВРУ 9 Января 196	18 янв 1:00	18 янв 1:30	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	39	
19.01.2025										
40 Лет Победы 14	1 подъезд	19 янв 16:00	19 янв 18:11	2:11	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	
40 лет Победы 21	ВРУ 40 лет	19 янв 23:10	19 янв 23:30	0:20	Замена ПН-2-100\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8	
вру 0,4 кв ж.д. тимиразева 30	ву 0,4 кв ж.д. тимиразева 30	19 янв 4:06	19 янв 4:53	0:47	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36	

вру 0,4 кв индустриальная 109	ву 0,4 кв индустриальная 109	19 янв 3:23	19 янв 5:07	1:44	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
вру 0,4 кв коммунистическая 189а	ву 0,4 кв коммунистическая 189а	19 янв 0:00	19 янв 5:22	5:22	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ 8 марта 6	РЩ кв 1	19 янв 12:18	19 янв 15:50	3:32	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ №2 Вальченко 35	0,4Р-1	19 янв 18:33	19 янв 19:30	0:57	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ВРУ Вальченко 103	0,4Р-1	19 янв 17:56	19 янв 20:00	2:04	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ Вальченко 75	0,4Р-1	19 янв 18:30	19 янв 20:16	1:46	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ ВАльченко 81	0,4Р-1	19 янв 10:43	19 янв 11:06	0:23	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Вальченко 89	0,4Р-1	19 янв 8:10	19 янв 10:40	2:30	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
		19 янв 18:32	19 янв 20:24	1:52	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
		19 янв 22:04	19 янв 22:31	0:27	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
		19 янв 23:52	20 янв 0:24	0:32	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ Вершигоры- 111	0,4Р-1	19 янв 18:00	19 янв 21:01	3:01	повреждение КЛ от ВРУ до РЩ	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ Гвардейская 28	0,4Р-1	19 янв 14:02	19 янв 17:02	3:00	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Дзержинского 27а	ВВодной автомат	19 янв 9:00	19 янв 9:44	0:44	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ Кирова 110	0,4Р-1	19 янв 9:10	19 янв 15:21	6:11	перегорел ПН Ф А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	30
ВРУ Коммунистическая 189А	1 подъезд	19 янв 16:30	19 янв 16:47	0:17	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Ленина-1	0,4Р-1	19 янв 22:34	19 янв 22:52	0:18	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ Полоза 4	вводной ПН	19 янв 19:30	19 янв 20:02	0:32	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15

ВРУ Севостопольска я-28	0,4Р-1	19 янв 20:25	19 янв 21:06	0:41	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	80
ВРУ Суворова 59	вводной ПН	19 янв 19:30	19 янв 19:59	0:29	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
вру Тираспольская 14	РЩ кв 57	19 янв 11:44	19 янв 14:55	3:11	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 27	РЩ кв 6	19 янв 8:00	19 янв 9:16	1:16	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Кишиневская 29	РЩ-0,4кВ кв82	19 янв 20:51	19 янв 21:53	1:02	замена ВА16 в РЩ 2шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ№1 Вальченко 35	0,4Р-1	19 янв 18:01	20 янв 14:17	20:16	повреждение КЛ от ВРУ№1 до РЩ	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
ВРУ№1 Вальченко 35	0,4Р-1	19 янв 20:21	19 янв 20:51	0:30	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ВРУ№3 Вальченко 9	0,4Р-1	19 янв 19:03	19 янв 20:03	1:00	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
З.Космодемьянской 49	ВРУ	19 янв 23:20	20 янв 0:01	0:41	ПН-2-100\80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
РП- 1А	ЯЧ-11 ТП-143	19 янв 12:36	19 янв 13:10	0:34	Отключился 11 фидер 6 кВ на РП-1А по причине: разрушения предохранителей от перегрузки на трансформаторе № 2 ТП-143 фазы А и Б	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	868
Северный 25	Северный 25	19 янв 22:50	19 янв 23:10	0:20	Замена ПН-2-100\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ТП 337	ф5	19 янв 17:50	19 янв 18:30	0:40	Перегорание ПН 80А	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	25
ТП 521	0,4Р2Ф	19 янв 17:30	19 янв 18:22	0:52	Перегорание ПН 125А "с"	-	Григориопольский р-н	Виноградное с.	26
ТП 61	0,4Р2Ф	19 янв 12:59	19 янв 13:24	0:25	Перегорание ППНИ-80А "с"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	16
ТП 644	0,4Р1ф	19 янв 17:40	19 янв 18:58	1:18	Перегорание ПН 100А "с"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	23
ТП 679	ф4	19 янв 22:10	19 янв 22:40	0:30	Перегорание ПН 100А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12

ТП- 92	Р. 7 Свердлов а 70	19 янв 18:10	19 янв 18:35	0:25	сгорел. П. 250 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП-101	ф№2 "А"	19 янв 13:03	19 янв 13:12	0:09	Перегорание ПН-2 100А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
	Ф№2 "В"	19 янв 11:36	19 янв 12:01	0:25	Перегорание ПН-2 100А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП129 Ф-4	ВРУ Ечина 6А	19 янв 19:00	19 янв 19:50	0:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-154 Ф-7	ВРУ 40 лет	19 янв 18:15	19 янв 18:50	0:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-170 РУ 0,4кВ 1СШ	ТР-1	19 янв 22:40	20 янв 3:00	4:20	Перегрузка ТР1	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	500
ТП-171	ВРУ Ленина 30	19 янв 21:10	19 янв 21:30	0:20	Замена ПН-100-63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-194 Ф-12	ВРУ Ленинград ская 16	19 янв 17:00	19 янв 19:10	2:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	23
ТП-194 Ф-18	ВРУ 40 лет	19 янв 17:25	19 янв 19:30	2:05	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ТП-194 ф-5	ВРУ Ленинград ская 14	19 янв 17:30	19 янв 19:00	1:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП-2 Ф-8	ВРУ Космонавт ов 13	19 янв 12:30	19 янв 15:30	3:00	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ТП-214 Ф-12	ВРУ Одесская 3	19 янв 17:20	19 янв 18:20	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-217	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы	19 янв 22:31	19 янв 22:52	0:21	замена ПН2 250/250 на ТП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-217 Ф-18	ВРУ 40 лет	19 янв 17:25	19 янв 18:20	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-227	ВРУ-0,4кВ 3.Космоде мянской 47	19 янв 8:00	19 янв 9:04	1:04	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

ТП-227 Ф-7	ВРУ 3. Космодемьянской 51	19 янв 17:15	19 янв 18:50	1:35	КЗ магистральных проводников, замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП-229 Ф-7	ВРУ Горького 4	19 янв 13:20	19 янв 14:30	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
		19 янв 17:00	19 янв 17:55	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ТП-230 Ф-13	ВРУ 12 Октября 50	19 янв 11:20	19 янв 18:10	6:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	26
ТП-230 Ф-16	ВРУ Одесская 4	19 янв 17:00	19 янв 18:10	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ТП-24 Ф-3	ВРУ	19 янв 14:20	19 янв 15:55	1:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-253	Ф№4 "В"	19 янв 6:01	19 янв 6:27	0:26	Перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-254 Ф-4	ВРУ Т. Кручок 31	19 янв 15:00	19 янв 16:35	1:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-291	0.4Р10Ф	19 янв 18:18	19 янв 21:24	3:06	Перегорание ППНИ-125А Ф"А"	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	32
ТП-324	Ф-2 ул 8 Марта.	19 янв 17:26	19 янв 18:09	0:43	Перегорание ППНИ-50А, установлен ППНИ-80А.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	11
ТП-324 Ф-2	ВЛ-0.4	19 янв 14:00	19 янв 14:45	0:45	вкл. ВА	-	Бендерский р-н	Варница с.	6
ТП-325 Ф-2	ВЛ-0.4	19 янв 6:00	19 янв 14:15	8:15	замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	6
ТП-375	Ф-11 фаза "С"	19 янв 22:40	19 янв 22:58	0:18	Сгорен ПН-2	-	Каменский р-н	Каменка г.	25
ТП-38	ф№6	19 янв 17:13	19 янв 17:48	0:35	Замена зажима ответвительного (ореха)	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	36
ТП-409	ф.2	19 янв 9:12	19 янв 9:32	0:20	выход из строя АВ 0,22 кВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-432	Ф-3 ул. Кирова.	19 янв 9:02	19 янв 10:22	1:20	Перегорание ПН-100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	21
ТП-433	Ф-8 ул. Ленина.	19 янв 17:17	19 янв 17:45	0:28	Перегорание ППНИ-80А, установлен ППНИ-100А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	15
ТП-442 ф№4	Ж/д Набатная 2, кв.18	19 янв 16:09	19 янв 16:40	0:31	замена АВ 16А 1Р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1

ТП-444	ф№1	19 янв 18:20	19 янв 18:42	0:22	Замена АВ 25А 2Р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-451	0,4Р-2Ф	19 янв 15:00	19 янв 15:20	0:20	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ТП-474	0.4Р2Ф	19 янв 23:47	20 янв 0:44	0:57	Перегорание ППНИ-80А ф"А"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	21
ТП-53	Ф-4 ул. Пушкина.	19 янв 9:40	19 янв 10:08	0:28	Перегорание ППНИ-125А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	17
ТП-55	ф-5	19 янв 22:10	19 янв 22:30	0:20	Замена ПН-2-250\200	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-55 Ф-7	ВРУ Дружбы 22	19 янв 14:00	19 янв 15:10	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-587	ф№1 ф"В"	19 янв 14:50	19 янв 15:43	0:53	Перегорание ПН-2 80А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-667	Ф-1 пер.Парниковый.	19 янв 11:22	19 янв 11:46	0:24	Перегорание ПН-31,5А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	5
ТП-670	Ф-2 ул. Гагарина.	19 янв 10:35	19 янв 11:14	0:39	Перегорание ПН-160А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	23
ТП-674	Ф-4 ул. С.Лазо, Стрельникова.	19 янв 14:30	19 янв 15:25	0:55	Перегорание ППНИ-63А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	17
ТП-70 Ф-10	ВРУ Коммунистическая 189А	19 янв 12:50	19 янв 14:40	1:50	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11
ТП-70 Ф-15	ВРУ Дружбы 8	19 янв 17:30	19 янв 18:05	0:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-71 Ф-8	ВРУ Победы 3	19 янв 12:50	19 янв 15:00	2:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-72 Ф-12	ВРУ Коммунистическая 205	19 янв 17:30	19 янв 18:25	0:55	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11
		19 янв 19:00	19 янв 19:45	0:45	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП-72 Ф-2 КЯ-87	ВРУ Коммунистическая 209	19 янв 13:50	19 янв 14:55	1:05	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16

ТП-74 Ф-13	ВРУ Космонавт ов 35	19 янв 13:55	19 янв 15:25	1:30	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
		19 янв 17:15	19 янв 18:10	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	13
ТП-77 Ф-15	ВРУ 40 лет Победы	19 янв 10:00	19 янв 14:00	4:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
		19 янв 18:40	19 янв 19:20	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ТП-77 Ф-30	ВРУ Мацнева 9	19 янв 17:30	19 янв 18:25	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП89	р №8	19 янв 8:54	19 янв 9:44	0:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
20.01.2025									
ВРУ 0,4кВ Вальченко 49	0,4Р-1	20 янв 12:56	20 янв 13:38	0:42	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ 04 СУ.ГАГАРИНА 225.10	Ф1	20 янв 0:05	20 янв 0:27	0:22	ПЕРЕГОРАНИЕ ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	8
ВРУ 9 Января 196	ЭЩ кв.14	20 янв 12:30	20 янв 13:20	0:50	нагрев на нулевой колодке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Вальченко 103	0,4Р-1Ф	20 янв 19:22	20 янв 21:16	1:54	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ВРУ Вальченко 105	0,4Р-1	20 янв 20:20	20 янв 21:10	0:50	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Вальченко 39	0,4Р-1	20 янв 17:20	20 янв 18:00	0:40	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ ВАльченко 81	0,4Р-1	20 янв 19:20	20 янв 20:57	1:37	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Дружбы 22	1 под	20 янв 13:30	20 янв 13:56	0:26	Замена НПН 40 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
		20 янв 14:40	20 янв 16:00	1:20	Замена НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Дружбы 42	РЩ кв 80	20 янв 12:47	20 янв 14:11	1:24	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Индустриальная 103 А	1 под	20 янв 12:30	20 янв 13:30	1:00	Замена НПН 40 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Индустриальной 103 а	5 подъезд	20 янв 10:30	20 янв 11:47	1:17	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9

ВРУ ВРУ Кирова 84/3	0,4Р-1	20 янв 19:20	20 янв 19:49	0:29	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ Кирова34	вводной ПН	20 янв 19:00	20 янв 19:21	0:21	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Комсомольская 21	1 подъезд	20 янв 7:19	20 янв 10:19	3:00	Плохое контактное соединение в нулевом соединении в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Котовского 44В	РЩ кв 4	20 янв 16:30	20 янв 17:25	0:55	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Крупская 5	РЩ кв 1	20 янв 7:34	20 янв 8:15	0:41	Контакт в протяжной коробке в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Ленина 1	1 под	20 янв 19:30	20 янв 20:05	0:35	Замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Мацнева 9	РЩ кв 96	20 янв 17:40	20 янв 18:46	1:06	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Московская 28	1 и 2 подъезд	20 янв 18:00	20 янв 19:33	1:33	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ п.Карм.пр-кт.Молодёжи д.11	0,4Р1ф	20 янв 15:51	20 янв 17:04	1:13	Перегорел ПН-63А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	20
ВРУ Пионерская 5	2 подъезд	20 янв 19:00	20 янв 19:38	0:38	повреждение магистралей	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Пушкина 36	2 подъезд	20 янв 9:30	20 янв 14:30	5:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Пушкина 37	1 под	20 янв 11:00	20 янв 14:20	3:20	Замена ПН 100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ Советская 10	4 подъезд	20 янв 17:06	20 янв 17:40	0:34	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Строителей 52	ЭЩ кв.60	20 янв 17:00	20 янв 18:10	1:10	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Суворова 3	4 подъезд	20 янв 17:59	20 янв 19:12	1:13	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ВРУ Федько 32	1 под.	20 янв 23:40	21 янв 13:00	13:20	повредилась магистраль на 1 под.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ВРУ Халтурина 6	РЩ кв 2	20 янв 17:30	20 янв 18:46	1:16	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Христофорова 14	ЭЩ кв.2	20 янв 18:00	20 янв 19:00	1:00	в СЩУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ВРУ ВРУ Энгельса 12	рщ кв 132	20 янв 10:30	20 янв 11:47	1:17	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Энгельса 4	РЩ кв 11	20 янв 12:20	20 янв 14:00	1:40	Плохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Юности 14/1	ЭЩ квяю10	20 янв 20:00	20 янв 20:15	0:15	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-0,4кВ г.Слободзея.	ул.Комсом ольская. №103	20 янв 19:55	20 янв 21:20	1:25	Перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	16
ВРУ-0,4кВ ж/д ул. Фрунзе 50/1	ТП-555 ф № 9	20 янв 19:51	20 янв 20:18	0:27	Перегорание ПН 80 А ф"А" во ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Фрунзе 50/1	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ВРУ-0,4кВ с. Суклея.	Гагарина №225/10	20 янв 22:08	20 янв 22:51	0:43	Перегорание НПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	14
ВРУ-0.4 кВ	Фаза "В"	20 янв 20:25	20 янв 21:05	0:40	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	9
ВРУ№3 Вальченко 9	0,4Р-1	20 янв 3:33	20 янв 3:53	0:20	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
к.я Краснодонская 36 п 6	ВРУ №2 Краснодон ская 36 п6	20 янв 21:00	21 янв 13:00	16:00	Повр КП	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
К.Я. Гоголя 4А	ВРУ Гоголя 4А	20 янв 18:00	20 янв 18:35	0:35	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Каховская 13/2	ВРУ Каховская 13/2	20 янв 10:30	20 янв 11:00	0:30	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
		20 янв 17:40	20 янв 18:00	0:20	часто отключается вводной АВ, нагрузка 30,40,45А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Каховская 8	ВРУ Каховская 8	20 янв 19:00	20 янв 19:10	0:10	часто отключается АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Комсомольская 8/2	ВРУ Комсомол ьская 8/2	20 янв 9:30	20 янв 10:05	0:35	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	4
К.Я. Краснодонская 36	ВРУ Краснодон ская 36	20 янв 9:10	20 янв 9:30	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	230

К.Я. Краснодонская 46	ВРУ Краснодонская 46	20 янв 20:00	20 янв 20:45	0:45	в К.Я. нагрев на вводе, сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К.Я. Юности 10	ВРУ Юности 10	20 янв 9:15	20 янв 9:55	0:40	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
К.Я. Юности 2/2	ВРУ Юности	20 янв 18:50	20 янв 19:00	0:10	во ВРУ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я.-2 Комсомольская 8/1	ВРУ-2 Комсомольская 8/1	20 янв 20:25	20 янв 23:30	3:05	повредился ввод от К.Я. до ВРУ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
КЯ с.Карагаш.	Ленина №80А	20 янв 17:35	20 янв 18:15	0:40	Перегорание НПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	18
ТП 124 ф 12	ул П.Морозова 11	20 янв 19:10	20 янв 20:00	0:50	Замена ПН 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	60
ТП 388 ф 2	сил Механизаторов	20 янв 11:45	20 янв 13:20	1:35	Замена ПН 250/80	-	Бендерский р-н	Варница с.	12
ТП 431	0,4Р1ф	20 янв 20:57	20 янв 21:18	0:21	Перегорание ППНИ-80А "а"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	8
ТП 500 ф 2	сил Школьная	20 янв 11:14	20 янв 12:35	1:21	Замена ПН 250/125	-	Слободзейский р-н	Кременчуг с.	40
ТП 55 ф 5	Дружбы 18,20	20 янв 11:00	20 янв 12:00	1:00	Замена ПН 250/200	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	60
ТП 572 ф 2	ул 50 лет Октября 117	20 янв 11:40	20 янв 13:00	1:20	Замена ВА 25 А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1
ТП 657	0,4Р1ф	20 янв 22:38	20 янв 23:14	0:36	Перегорание ПН-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	10
ТП 671	ф2	20 янв 5:35	20 янв 6:08	0:33	Перегорание ПН 100А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12
ТП-105	ВРУ-0,4кВ Индустриальная 97А	20 янв 0:18	20 янв 0:43	0:25	замена НПН2 60/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-113 р№4	К.Я. Федько 28	20 янв 13:50	20 янв 17:00	3:10	нагрев на Р	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	169

ТП-114	ВРУ-0,4кВ Калинина	20 янв 20:00	20 янв 20:58	0:58	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-12	ВРУ-0,4кВ Интернационалистов 17	20 янв 20:00	20 янв 20:35	0:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-123	ВРУ-0,4кВ Пионерская 9	20 янв 20:00	20 янв 20:50	0:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-163 р№8	ВРУ-2 Краснодонская 76	20 янв 20:00	20 янв 20:50	0:50	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ТП-18	ф № 4	20 янв 18:53	20 янв 19:14	0:21	Перегорание ПН-100А ф "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-182	р№2	20 янв 19:50	20 янв 20:05	0:15	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	68
ТП-195	ВРУ-0,4кВ Космонавтов 39	20 янв 22:15	20 янв 23:32	1:17	восстановили контакт на магистралах	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-214	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 39	20 янв 20:00	20 янв 21:15	1:15	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	ВРУ-0,4кВ Одесская 3	20 янв 20:00	20 янв 21:03	1:03	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-219	ф№3	20 янв 10:43	20 янв 11:40	0:57	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-231	ВРУ-0,4кВ Мичурина 14	20 янв 23:34	20 янв 23:58	0:24	замена ПН2 100/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-248	ВРУ-0,4кВ Красивая 13	20 янв 20:30	20 янв 21:40	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-256	ВРУ-0,4кВ Кирова 36	20 янв 20:10	20 янв 20:47	0:37	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-263	ВРУ-0,4кВ Тимирязева 26А	20 янв 2:35	20 янв 3:09	0:34	замена ПН2 250/160 на ТП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-31	р№7	20 янв 19:00	20 янв 19:20	0:20	сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	196

ТП-31									
ТП-32	P4	20 янв 18:52	20 янв 19:47	0:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	50
ТП-330	Ф-3 СР-1	20 янв 19:50	20 янв 20:25	0:35	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Каменка г.	12
ТП-354 Ф-1	ВЛ-0.4	20 янв 8:00	20 янв 9:00	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12
ТП-376	0.4P-15Ф	20 янв 15:40	20 янв 16:22	0:42	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31
ТП-445	0,4P-2Ф	20 янв 15:43	20 янв 16:07	0:24	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	9
ТП-447	0,4P1ф	20 янв 12:26	20 янв 13:55	1:29	Перегорел ППНИ-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	12
ТП-451	0,4P-1Ф	20 янв 20:40	20 янв 21:20	0:40	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
ТП-47	ВРУ-0,4кВ Индустриальная 95	20 янв 23:00	21 янв 0:04	1:04	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
	ф № 2	20 янв 17:13	20 янв 17:40	0:27	Перегорание ПН 125 А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	80
ТП-474	0,4P2Ф	20 янв 12:31	20 янв 13:14	0:43	Перегорел ППНИ-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	21
ТП-497	0,4P-15Ф	20 янв 2:27	20 янв 2:50	0:23	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	55
ТП-542	ф№1	20 янв 11:20	20 янв 13:12	1:52	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-55	ВРУ-0,4кВ Дружбы 18Б	20 янв 23:30	20 янв 23:52	0:22	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	ВРУ-0,4кВ Дружбы 22	20 янв 22:10	20 янв 23:07	0:57	восстановили соединение на магистрали	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
	р№ 5	20 янв 12:27	20 янв 13:39	1:12	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП-552	0.4P-1T	20 янв 18:19	20 янв 18:47	0:28	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	82
ТП-608	0.4P-1T	20 янв 12:20	20 янв 14:00	1:40	Отгорание ножа фазф А на 0.4P-1T	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	241
ТП-667	Ф-1 пер. Парниковый.	20 янв 10:02	20 янв 11:20	1:18	Перегорание ПН-31.5А замена на ПН-40А-1шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	12

ТП-668	на опоре КЯ кл.Садова я.	20 янв 19:15	20 янв 20:38	1:23	Перегорание ПН-63А, установлен ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	15
ТП-672	Ф-4 ул. Котовског о.	20 янв 20:37	20 янв 21:19	0:42	Перегорание ППНИ-100А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	9
ТП-678	Ф-3 ул. Суворова.	20 янв 21:21	20 янв 22:00	0:39	Перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	14
ТП-68	РУ-0,4кВ Р- 1	20 янв 22:15	20 янв 23:15	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-71	ВРУ-0,4кВ Коммунист ическая 205	20 янв 7:01	20 янв 7:33	0:32	замена НПН 60/40 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-72	ВРУ-0,4кВ Космонавт ов 3	20 янв 22:10	20 янв 23:43	1:33	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Коммунист ическая 189	20 янв 3:10	20 янв 3:40	0:30	заменяли ПН2 100/100 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-84 р№6	К.Я. Комсомол ьская 7	20 янв 10:10	20 янв 10:35	0:25	отгорел провод на губке П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП-86	ВРУ-0,4кВ Ленина 20	20 янв 20:40	20 янв 21:27	0:47	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ул. Дзержинского, 75 кв. № 1	ЩУ аббонента	20 янв 20:34	20 янв 21:03	0:29	дефект АВ. Заминили АВ 16 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ул. Кирова, 39	ЩУ аббонента	20 янв 20:21	20 янв 20:53	0:32	дефект АВ. Заминили АВ 16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
21.01.2025									
ВЛ0,4 ТП388 Ф2	Механизат оров 1	21 янв 10:05	21 янв 11:10	1:05	замена 2Р16А	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ВРУ 0,4кВ п.Маяк д.6	0,4Р1	21 янв 20:23	22 янв 16:20	19:57	Повышенное напезение	-	Григориопольский р- н	Маяк пос.	15

ВРУ 0.4кВ Кирова116	0,4Р-1	21 янв 20:03	21 янв 20:38	0:35	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	26
ВРУ -2 Гвардейская 18	0,4Р-1	21 янв 7:10	21 янв 11:30	4:20	Перегорел 0,4П фаза В,С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 40 Лет Победы 20	2 подъезд	21 янв 21:43	21 янв 22:50	1:07	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ 40 ЛЕТ Победы 21	вводной ПН	21 янв 21:43	21 янв 23:10	1:27	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Вальченко 35	0,4Р-1Ф	21 янв 22:51	21 янв 23:20	0:29	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	29
ВРУ Вершигоры 117/2	0,4Р-1	21 янв 0:10	21 янв 0:30	0:20	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ Горького 4	2 подъезд	21 янв 22:28	22 янв 2:50	4:22	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Ечина 8	Рщ кв 33	21 янв 22:02	21 янв 22:45	0:43	Внуириквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 3. Космодемьянско й 47	РЩ кв 68	21 янв 23:59	22 янв 1:38	1:39	ВКлючили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Индустриальная 24	0,4Р-1	21 янв 15:50	21 янв 16:40	0:50	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ Индустриальная 97а	2 подъезд	21 янв 21:34	22 янв 3:50	6:16	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ К.Либкнехта 199	ВВводном Руб	21 янв 16:00	21 янв 18:14	2:14	Сгорел ПН-250 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	89
ВРУ К.Либкнехта 205	ВВводной руб	21 янв 19:20	21 янв 19:40	0:20	Сгорел ПН -250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	123
ВРУ Коммунистическ ая 207	4 , 5 подъезд	21 янв 20:35	21 янв 22:00	1:25	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Космонавтов 17а	3 подъезд	21 янв 23:09	22 янв 1:28	2:19	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Космонавтов3	3 подъезд	21 янв 22:07	22 янв 1:20	3:13	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5

ВРУ ВРУ Краснадонская 34/6	ВВодной руб	21 янв 13:00	21 янв 13:35	0:35	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	93
ВРУ Ленинградская 28	вводруб.	21 янв 19:15	21 янв 19:48	0:33	замена ПН2-250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ Ленинградская 42	3 подъезд	21 янв 21:21	21 янв 22:24	1:03	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Ленинградская 50	1 подъезд	21 янв 23:17	22 янв 1:52	2:35	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Луначарского 11	3 подъезд, 4 подъезд	21 янв 19:51	21 янв 21:10	1:19	Повреждение магистралей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ Одесская 80/5	ВВодной руб	21 янв 19:00	21 янв 19:20	0:20	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	125
ВРУ пер.Западный 19/1	ВВодной руб	21 янв 19:00	21 янв 19:20	0:20	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	145
ВРУ пер.Чкалова 50	ВВодной руб	21 янв 9:30	21 янв 10:00	0:30	Повредилась магистраль 1-2 этаж	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	123
ВРУ Пионерская 5	1 подъезд	21 янв 21:35	21 янв 23:50	2:15	Повреждение магистралей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Строителей 70	ВВодной руб	21 янв 18:25	21 янв 19:00	0:35	Сгорел ПН -250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ Энгельса 10	1 подъезд	21 янв 20:59	22 янв 2:06	5:07	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ Юбилейная 51	0,4Р-1	21 янв 17:30	21 янв 17:58	0:28	перегорел ПН фазы А.В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ Юности 1/2	ВВодной руб	21 янв 17:35	21 янв 17:50	0:15	Сгорел ПН 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ВРУ Юности 1/3	ВВодной руб	21 янв 18:38	21 янв 18:45	0:07	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ВРУ Юности 12/3	Вводной АВ	21 янв 18:45	21 янв 18:59	0:14	Откл АВ С 80А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	160

ВРУ0,4 40 лет Победы 21	вводной рубильник	21 янв 18:50	21 янв 19:12	0:22	замена ПН2 -250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ0,4 40 лет Победы 32	2 под.	21 янв 19:40	21 янв 21:20	1:40	замена ПН2 250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ0,4 40 лет Победы 38	2,3 под.	21 янв 19:02	21 янв 21:42	2:40	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 40 лет Победы 50	1 под.	21 янв 19:21	21 янв 19:40	0:19	замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ВРУ0,4 8 марта 10	2 под.	21 янв 18:48	21 янв 19:20	0:32	замена ПН2 -100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Б.Восстания 105В	3 под.	21 янв 8:49	21 янв 10:10	1:21	Замена НПН 40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ0,4 Горького 4	3 под.	21 янв 10:10	21 янв 10:48	0:38	Замена НПН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Дружбы 18Б	2 под.	21 янв 17:40	21 янв 18:18	0:38	замена ПН2 -100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ0,4 Дружбы 2	3 под.	21 янв 17:29	21 янв 18:12	0:43	Замена НПН 40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ0,4 Дружбы 28	1 под.	21 янв 17:46	21 янв 18:35	0:49	Замена НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Дружбы 40	2 под.	21 янв 20:40	21 янв 21:05	0:25	замена ПН2 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ВРУ0,4 Ечина 12	1 под.	21 янв 17:32	21 янв 18:20	0:48	замена НПН 40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Кишиневская 39	2 под.	21 янв 16:00	21 янв 16:37	0:37	Замена НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Коммунистическая	1,2 под.	21 янв 17:05	21 янв 17:23	0:18	Замена НПН 63 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 Космонавтов 25	ВРУ0,4 Космонавтов 27	21 янв 17:45	21 янв 18:30	0:45	замена ПН2 -250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ВРУ0,4 Космонавтов 3	1 под.	21 янв 10:00	21 янв 10:40	0:40	Замена НПН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10

ВРУ0,4 Космонавтов 39	2 под.	21 янв 18:17	21 янв 18:42	0:25	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 Крянгэ 2	2 под.	21 янв 19:20	21 янв 19:35	0:15	замена ПН2 -100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Ленинградская 50	ввод.руб льник	21 янв 19:58	21 янв 21:10	1:12	замена ПН-250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	28
ВРУ0,4 Ленинградская 26	2 под.	21 янв 20:21	21 янв 21:05	0:44	замена ПН2 100/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Мичурина 7	3 под.	21 янв 18:05	21 янв 18:15	0:10	замена ПН2 -100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 пер.Осипенко 4	2 под.	21 янв 18:42	21 янв 19:05	0:23	замена НПН держателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ0,4 Победы 2А	2 под.	21 янв 8:30	21 янв 10:10	1:40	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
	3 под.	21 янв 17:56	21 янв 18:32	0:36	Замена НПН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Победы 3	1,3, под.	21 янв 17:58	21 янв 18:26	0:28	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ0,4 Т.Кручок 35	3 под	21 янв 20:45	21 янв 21:10	0:25	Замена НПН 63А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Шестакова 40	2 под.	21 янв 18:48	21 янв 19:15	0:27	замена ПН2 -100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ-1 Ленина 1	0,4Р-1	21 янв 22:56	21 янв 23:51	0:55	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	31
ВРУ-2 Юбилейная 61	0,4Р-1	21 янв 18:17	21 янв 18:48	0:31	перегорел ПН Фазы А.С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
К,Я К.Маркса 93	ВВодной руб	21 янв 10:00	21 янв 10:15	0:15	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	123
К.Я Каховская 5	Вводной АВ	21 янв 14:20	21 янв 14:35	0:15	Откл АВ С 80	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	110
к.я Каховская 9/1, каховская 11	тп 66	21 янв 20:30	22 янв 14:10	17:40	Повредилась КЛ-0.4 кВ ТП-66 руб №8 к.я Каховская 9/3	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	110
Победы 5	кв.10	21 янв 8:40	21 янв 10:20	1:40	замена 1Р16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ПТ-192	Ф№3 "А"	21 янв 19:00	21 янв 19:40	0:40	ПЕРЕГОРАНИЕ ПН 63А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20

ТП-103	Руб№6	21 янв 13:35	21 янв 14:00	0:25	Сгорел ПН - 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	86
ТП-11	Ф№4 "А"	21 янв 18:05	21 янв 18:41	0:36	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
	Ф№4 "В"	21 янв 21:34	21 янв 22:00	0:26	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ТП-115	руб 9 Краснодон ская 42	21 янв 16:30	21 янв 21:00	4:30	перегрев к.я	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	155
ТП-125	ВРУ-0,4кВ П.Морозов а 4	21 янв 6:20	21 янв 7:00	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-170	Ф-1 ул. С.Лазо.	21 янв 21:40	21 янв 22:10	0:30	Перегорание ПН-100А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	24
ТП-192	Ф№1 "В"	21 янв 20:40	21 янв 21:28	0:48	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18
ТП-194	ВРУ-0,4кВ Ленинград ская 16	21 янв 2:01	21 янв 2:21	0:20	замена НПН 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-195	Ф-7	21 янв 19:45	21 янв 20:10	0:25	замена ПН2	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	72
ТП-195 Ф-7	вру дружбы 42	21 янв 20:20	21 янв 20:40	0:20	3-х фазное КЗ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	144
ТП-227	ф.2	21 янв 2:29	21 янв 3:00	0:31	перегорание предохран.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
	ф№2 "А"	21 янв 18:25	21 янв 18:56	0:31	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-241	ВРУ-0,4кВ Одесская 3	21 янв 1:20	21 янв 1:35	0:15	замена НПН2 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-27	Ф№4 "А"	21 янв 17:55	21 янв 18:10	0:15	Перегорание ПН 125А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	17
ТП-281	Ф№2	21 янв 7:00	21 янв 12:25	5:25	Перегорание ПН 100А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	51
ТП-31	руб. №7	21 янв 20:15	21 янв 21:20	1:05	повредился КЛ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	290
ТП-32	р № 4	21 янв 21:05	22 янв 0:46	3:41	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	60
ТП-331	ВРУ-0,4 кВ ул.Кирова, 15	21 янв 20:07	21 янв 21:04	0:57	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	11
ТП-354 Ф-1	ВЛ-0.4	21 янв 20:00	21 янв 22:25	2:25	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	18
ТП-36	ф№5	21 янв 15:05	21 янв 15:30	0:25	Перегорание ПН 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	18

ТП-36										
ТП-371	Ф-17	21 янв 17:15	21 янв 17:58	0:43	замена ПН2 -250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-38	ф№6	21 янв 20:57	21 янв 21:45	0:48	Перегорание ППНИ габ 00 63 А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20	
ТП-383	Ф-2	21 янв 18:45	21 янв 19:08	0:23	замена ПН-250/125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19	
ТП-390	РУ 0,4 Р ф-7	21 янв 13:23	21 янв 14:15	0:52	перегорел ПН фазы А.В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	4	
ТП-4	ф№4	21 янв 10:10	21 янв 10:30	0:20	Перегорание ПН 100 А ф "В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9	
ТП-420	ф№1	21 янв 13:00	21 янв 14:10	1:10	Перегорание ПН 80А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	19	
ТП-430	Ф№2 "С"	21 янв 18:40	21 янв 19:14	0:34	Перегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30	
ТП-442	0,4Р-2Ф	21 янв 13:15	21 янв 13:55	0:40	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27	
ТП-464	ф№1	21 янв 18:19	21 янв 18:45	0:26	Повреждение АВ-16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12	
ТП-474	0.4Р-1Т	21 янв 20:15	21 янв 20:45	0:30	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	45	
ТП-5	Ф№2	21 янв 10:05	21 янв 10:15	0:10	Перегорание ПН 160 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	19	
ТП-542	Ф№1 "А"	21 янв 20:25	21 янв 21:06	0:41	Прегорание ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16	
ТП-55	Р №5 (ж/Дружбы 18, 20, 38)	21 янв 21:00	22 янв 0:30	3:30	Повреждение в процессе эксплуатации	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	80	
	Ф-1	21 янв 18:02	21 янв 18:40	0:38	замена ПН2 -250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	46	
ТП-55 Ф-7	ВРУ Дружбы 22	21 янв 21:00	21 янв 21:40	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-58	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 39	21 янв 1:36	21 янв 1:45	0:09	замена НПН 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ТП-587	Ф№1 "В"	21 янв 20:36	21 янв 20:53	0:17	Перегораие ПН 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22	
ТП-68	Ф-1	21 янв 18:21	21 янв 18:41	0:20	замена ПН2 -100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18	
ТП-683	Ф-1 ул. крупской.	21 янв 19:10	21 янв 20:45	1:35	Перегорание ППНИ-100А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	12	
ТП-71 Ф-3	ВРУ Победы 2	21 янв 20:50	21 янв 21:40	0:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	19	

ТП-72	вводной рубильник 1Т	21 янв 17:20	21 янв 18:02	0:42	замена ПН2 -630/630	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	170
ТП-728	Ф-6	21 янв 22:05	21 янв 22:30	0:25	Перегорание ПН-100А замена на ПН-125А - 1шт.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	26
ТП-73	Ф-11	21 янв 21:20	21 янв 21:38	0:18	замена ПН-250/200	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ул. Комсомольская 7	КЯ	21 янв 21:08	21 янв 21:25	0:17	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	37
ул. Комсомольская 8/1	ВРУ	21 янв 23:55	22 янв 0:20	0:25	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	41
ул. Краснодарская 36/19	ВРУ	21 янв 21:40	21 янв 21:55	0:15	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	43
ул. Краснодарская 46	КЯ	21 янв 22:37	21 янв 22:45	0:08	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	37
ул. Одесская 78/4	ВРУ подъезд 6	21 янв 22:00	21 янв 22:12	0:12	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	8
ул. Юности 1/2	ВРУ	21 янв 20:22	21 янв 20:45	0:23	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	45
ул. Юности 1/3	ВРУ	21 янв 22:22	21 янв 22:31	0:09	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	33
ул. Юности 4/2	КЯ	21 янв 21:00	21 янв 21:08	0:08	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	58
ул. Юности 7	ВРУ	21 янв 22:12	21 янв 22:22	0:10	Сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	53
ул. Юности 8/1	ЭЩ кв. 36	21 янв 21:55	21 янв 22:37	0:42	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
22.01.2025									
Вальченко-35	0,4Р-1	22 янв 17:33	22 янв 18:39	1:06	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
Вальченко-89	0,4Р-1	22 янв 18:42	22 янв 19:14	0:32	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ -0,4 кВ ж/д Ул. Дзержинского 21 ТП-36	1-подъезд	22 янв 12:10	22 янв 13:00	0:50	Перегорание ПН 250/100 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ВРУ 12 Октября 50	вводной ПН	22 янв 21:57	22 янв 23:20	1:23	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40

ВРУ 40 лет Победы 14	2 подъезд	22 янв 3:10	22 янв 4:41	1:31	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ 40 ЛЕТ Победы 21	3 подъезд	22 янв 20:30	22 янв 21:19	0:49	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ 40 лет Победы 38	3 под.	22 янв 19:45	22 янв 20:12	0:27	Замена НППН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ Вальчеко-35	0,4Р-1	22 янв 19:13	22 янв 19:50	0:37	Перегорел 0.4П Фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВРУ Вальчеко-41	0,4Р-1	22 янв 19:07	22 янв 19:32	0:25	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ Вальчеко-61	0,4Р-1	22 янв 11:25	22 янв 12:09	0:44	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ Вальченко 37	0.4Р-1	22 янв 5:41	22 янв 6:37	0:56	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	17
ВРУ Вальченко 47	0.4Р-1	22 янв 19:05	22 янв 19:25	0:20	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ Вальченко 77	0.4Р-1	22 янв 20:31	22 янв 21:40	1:09	Перегорел 0.4П Фазы А С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	37
ВРУ Вальченко 95	0.4Р-1	22 янв 18:11	22 янв 18:40	0:29	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
		22 янв 20:25	22 янв 21:20	0:55	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ Вальченко43	0.4Р-1	22 янв 1:20	22 янв 1:47	0:27	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Вершигоры 105	0.4Р-1	22 янв 17:45	22 янв 18:41	0:56	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ВРУ Горьского 37	ВВодной руб	22 янв 20:20	22 янв 20:35	0:15	Сгорел ПН -250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	63
ВРУ Дружба 8	1 подъезд	22 янв 22:15	22 янв 22:45	0:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ВРУ Ермакова 18	вводной ПН	22 янв 22:25	22 янв 23:31	1:06	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45
ВРУ Индустриальная 109	6 подъезд	22 янв 20:48	22 янв 23:19	2:31	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18

ВРУ Индустриальная 97 а	2 подъезд	22 янв 20:02	22 янв 23:48	3:46	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Кирово- 142А	0,4Р-1	22 янв 16:44	22 янв 17:10	0:26	Перегорел 0.4П Фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ Комсомольская 8/3	ВВодной руб	22 янв 0:10	22 янв 0:30	0:20	Сгорел НПН-63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	126
ВРУ Космонавтов 13	3 подъезд	22 янв 23:30	23 янв 1:20	1:50	Замена Пн держателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ Космонавтов 17а	4 подъезд	22 янв 2:09	22 янв 4:01	1:52	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Ленина 12	РЦ кв 79	22 янв 22:35	22 янв 23:48	1:13	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Ленинградская 14	вводной ПН	22 янв 22:44	22 янв 23:50	1:06	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
Вру Ленинградская 22	2 подъезд	22 янв 20:35	22 янв 21:15	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ Мацнева 9	вводной ПН	22 янв 18:50	22 янв 21:59	3:09	Заммена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ Маяковского-5	0,4Р-1	22 янв 11:10	22 янв 11:34	0:24	перегорел ПН Фазы А.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ Победы 4а	1 подъезд	22 янв 21:20	22 янв 22:07	0:46	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Тимирязева 28 а	вводной ПН	22 янв 0:55	22 янв 3:43	2:48	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	28
ВРУ Федько 10Б	ВВодной руб	22 янв 21:05	22 янв 21:30	0:25	Сгорел ПН-250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	133
ВРУ Юности 1/2	ВВодной руб	22 янв 21:05	22 янв 21:36	0:31	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	59
ВРУ0,4 Горького 4	3 под.	22 янв 19:58	22 янв 20:31	0:33	Замена НПН 63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16

ВРУ0,4 Ленинградская 22	2 под.	22 янв 19:18	22 янв 20:00	0:42	замена ПН2 100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ-2 Гвардейская22	0,4Р-1	22 янв 19:14	22 янв 20:17	1:03	перегорел ПН Фазы А.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22
ВУ Пионерская 33	2 подъезд 2 этаж	22 янв 22:21	22 янв 23:43	1:22	Плохое конткктное соединение в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
Дружбы 36	Дружбы 36	22 янв 16:30	22 янв 17:00	0:30	Замена НПП-63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
кавриаго 6	кавриаго 6	22 янв 13:10	22 янв 13:40	0:30	Замена ПН-2-250\125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
Калинина 6	Калинина	22 янв 16:00	22 янв 16:25	0:25	Замена ПН-2\100\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
Космонавтов 3	Космонавт ов 3	22 янв 17:10	22 янв 17:30	0:20	Замена НПП-60А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
Победы 4А	Победы	22 янв 16:30	22 янв 17:00	0:30	Замена НПП-60А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
РБ-город	6В41Ф	22 янв 21:16	22 янв 21:53	0:37	Разрушение опорной изоляции 6 кВ фаз А и Б на ТП ТП-613 по причине превышения нагрузок и износа изоляции	Нет.	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1 637
ТП-1	ф№3	22 янв 0:15	22 янв 0:28	0:13	Перегорание ПН 100/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-103	ф№6 ж/д по ул. Днестровс кая, 19	22 янв 17:50	22 янв 18:25	0:35	внутренний дефект автоматического выключателя ВА47-29 16А 2Р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП120 РУ 0,4кВ РУБ№58	ВРУ Юности	22 янв 18:43	23 янв 10:00	15:17	Повредился к.л	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-171	Ф-4	22 янв 12:10	22 янв 12:30	0:20	Замена ПН-250\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	21
ТП-173	РУ-0.4кВ Ф-3	22 янв 8:10	22 янв 9:20	1:10	Перегорание ППНИ-125А. Установлен ППНИ-125А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	15
ТП-188	ф-5	22 янв 13:00	22 янв 13:10	0:10	Замена ПН-2250\125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-195	Ф-1	22 янв 19:20	23 янв 12:30	17:10	повреждение КЛ0,4 ТП195 Ф1 - Дружбы 42, 2х фазное к.з.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	104
ТП-219	ф№7	22 янв 18:36	22 янв 19:07	0:31	Перегорание ППНИ габ.00 160А ф-"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-224	РУ-10кв	22 янв 18:50	22 янв 19:36	0:46	Перегорел ПК-10 кВ фаза А	-	Рыбницкий р-н	Лысая Гора с.	23

ТП-265	ф№1 ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Свердлов а. 61	22 янв 17:10	22 янв 17:50	0:40	Перегорание ПН-100/100А ф-"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	5
ТП-273	ф№3	22 янв 12:00	22 янв 15:57	3:57	Внутренний дефект автоматического выключателя АВ-0.22 кВ 25А 2р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-291	Ф№10	22 янв 18:00	22 янв 22:00	4:00	перегорание ПН-2 125 А	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	32
ТП-295	Ф-1 ул.Ленина 99, 101.	22 янв 13:00	22 янв 14:25	1:25	Перегорание ПН-2 160А Установлен ПН-2 160А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	17
ТП-303	ТП-303 ф-	22 янв 17:30	22 янв 17:50	0:20	Замена ВА16А	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1
ТП-326	РУ-0.4кВ вводной рубильник	22 янв 17:00	22 янв 17:40	0:40	Перегорание ПН-2 250А, Установленг ПН-2 250А.	-	Слободзейский р-н	Красное пос.	27
ТП-331	ВРУ-0.4 кВ	22 янв 7:30	22 янв 10:25	2:55	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	13
ТП-368	Шпилька ввода 0.4кВ трансформатора	22 янв 9:20	22 янв 10:55	1:35	Не контакт на вводе 0.4кВ	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	13
ТП-383	ф-3	22 янв 10:00	22 янв 10:30	0:30	Замена ПН-250\80	-	Бендерский р-н	Варница с.	15
ТП388	Р №4	22 янв 22:58	23 янв 0:25	1:27	замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	15
ТП-4	ф№4	22 янв 10:40	22 янв 11:10	0:30	Перегорание ПН 100/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-430	ф№1	22 янв 0:04	22 янв 0:20	0:16	Перегорание ПН250/100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
ТП-44	ф№11	22 янв 10:30	22 янв 15:00	4:30	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	ф№8	22 янв 9:00	22 янв 10:37	1:37	Перегорание ППНИ Г1 100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-440	ф№1	22 янв 7:00	22 янв 10:05	3:05	Внутренний дефект автоматического выключателя АВ-0.22 кВ 25А 2р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-442	0,4Р-2Ф	22 янв 11:50	22 янв 12:32	0:42	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33

ТП-47	ф-3	22 янв 17:08	22 янв 18:01	0:53	Сгорел ППНИ	-	Каменский р-н	Катериновка с.	26
		22 янв 20:10	22 янв 20:54	0:44	перегорание ППНИ фаза"А"	-	Каменский р-н	Катериновка с.	32
ТП-496	0,4Р-12Ф	22 янв 18:18	22 янв 18:59	0:41	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	40
ТП-54	Ф-2 ул. Дружбы	22 янв 12:00	22 янв 12:50	0:50	Перегорание ПН-2 100А. Установлен ПН-2 100А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	9
ТП-544	ф-5	22 янв 8:30	22 янв 9:10	0:40	Замена ПН-250\100	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	8
ТП-55	ф-5	22 янв 9:00	22 янв 9:30	0:30	Замена ПН-250	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП-58	РУ-0.4кВ Общ. руб.	22 янв 8:00	22 янв 8:50	0:50	Перегорание ПН-2 160А Установлен ПН-2 160А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	9
					Перегорание ПН-2 160А. Установлен ПН-2 160А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	9
ТП-587	Ф№2	22 янв 15:30	22 янв 16:18	0:48	Перегорание ПН 100/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	51
ТП-61	3ф	22 янв 16:00	22 янв 17:00	1:00	Перегорание ПН фаза"С" на 50А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	10
	ф№3	22 янв 18:30	22 янв 20:30	2:00	перегорание ПН-2 50А	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	16
ТП-613	0,4Р-4Ф	22 янв 17:13	22 янв 17:32	0:19	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	35
ТП-672	Ф-Котовског	22 янв 13:15	22 янв 14:30	1:15	Перегорание ППНИ-125А, Установлен ППНИ-125А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	9
ТП-68	ф-3	22 янв 11:20	22 янв 14:00	2:40	Замена ПН250\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-8	ф-3	22 янв 12:10	22 янв 13:05	0:55	Замена ВА 16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-86	Ф-6	22 янв 8:10	22 янв 9:00	0:50	Замена ПН-250\100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ТПА-676	ВРУ-0.4кВ ул. Гагарина 225/10	22 янв 13:30	22 янв 15:40	2:10	Перегорание НПН 63А, Установлен НПН 63А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	13
ул. 1 Мая 50	ЭЩ кв. 38	22 янв 1:55	22 янв 2:26	0:31	повредилось УЗО	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. гагарина 18	бзум	22 янв 8:25	22 янв 8:57	0:32	замена автомата	-	Слободзейский р-н	Терновка с.	1
ул. Каховская 4А	ВРУ	22 янв 1:40	22 янв 1:55	0:15	сгорел НПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	45
ул. Краснодонская 51/1	ВРУ	22 янв 0:50	22 янв 1:10	0:20	сгорел НПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	9

ул. Юности 2/1	ЭЩ кв. 39	22 янв 0:31	22 янв 0:50	0:19	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
Энгельса 4	2 подъезд	22 янв 19:50	22 янв 21:10	1:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
23.01.2025									
ВЛ 04 ф 4 ТП 353	ж/д 60 лет Октября 31	23 янв 9:10	23 янв 11:15	2:05	Замена ввода	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
ВЛ-0,4кВ ТП-14 Ф-5	Т.Кручок 74	23 янв 10:00	23 янв 11:30	1:30	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВЛ-0,4кВ ТП-358 Ф-2	Ленина 267	23 янв 9:00	23 янв 10:00	1:00	Замена ввода	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
вру 0,4 кв ж.д. победы 2а	ву 0,4 кв ж.д. победы 2а	23 янв 20:28	23 янв 23:03	2:35	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
вру 0,4 кв космонавтов 17 А	ву 0,4 кв космонавтов 17 А	23 янв 22:53	24 янв 1:35	2:42	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
вру 0,4 кв космонавтов 7	рщ 3 под 1 этажа	23 янв 23:27	(пусто)	10:17	КЗ магистрали в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ 0,4кВ Вальченко 103	0,4Р-1	23 янв 14:10	23 янв 14:40	0:30	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28
ВРУ 0,4кВ Вальченко 35	0,4Р-1	23 янв 15:50	23 янв 16:20	0:30	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
		23 янв 19:40	23 янв 20:05	0:25	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
		23 янв 20:35	23 янв 21:35	1:00	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ВРУ 0,4кВ Ленина 8	0,4Р-1	23 янв 13:10	23 янв 13:50	0:40	Перегорел 0,4П фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	33
ВРУ 0,4кВ Мичурина 31/1	0,4Р-1	23 янв 14:50	23 янв 15:30	0:40	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ 0,4кВ Победы-32	0,4Р-1	23 янв 20:35	23 янв 21:25	0:50	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	15
ВРУ 0,4кВ Свердлова-36А	0,4Р-1	23 янв 21:13	23 янв 21:48	0:35	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
ВРУ Индустриальная 97 а	2 подъезд	23 янв 0:28	23 янв 1:13	0:45	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15

ВРУ К. Либкнехта 72	АВ на 2 под.	23 янв 12:20	23 янв 13:10	0:50	повредился АВ на 2 под.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ К. Либкнехта 94	ф В 2 гр.	23 янв 17:00	23 янв 17:30	0:30	сгорел НПН 63 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ВРУ К.Либкнехта 94	ВВодной руб	23 янв 1:35	23 янв 2:00	0:25	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	93
ВРУ Комсомольская 6	ВВодной руб	23 янв 7:00	23 янв 7:15	0:15	Сгорел НПН-63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	86
ВРУ Комсомольская 8/1	ВВодной руб	23 янв 5:30	23 янв 6:00	0:30	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	93
ВРУ Одесская 78/4	ф "С" 2 гр.	23 янв 17:20	23 янв 17:35	0:15	откл. АВ 50А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	35
ВРУ пер.Западный 19/6	ВВодной руб	23 янв 2:00	23 янв 2:30	0:30	Сгорел ПН-160	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	96
ВРУ Суворова 59	вводной ПН	23 янв 4:45	23 янв 5:51	1:06	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ВРУ Ткаченко 8	вводной ПН	23 янв 4:59	23 янв 5:55	0:56	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ВРУ0,4 40 лет Победы 24	вводной рубидьник	23 янв 23:57	24 янв 2:30	2:33	замена ПН2-250/250	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48
ВРУ0,4 Индустриальная 105В	3 под.	23 янв 22:29	24 янв 0:35	2:06	замена НПН 40 из-за кз на магистральном проводнике	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленина 20	3 под.	23 янв 22:50	24 янв 0:13	1:23	замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ВРУ0,4 Ленинградская 22	2 под	23 янв 20:20	23 янв 22:45	2:25	замена ПН2-100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Ленинградская 42	3 под.	23 янв 22:48	23 янв 23:52	1:04	плохой контакт на ПН держателе, замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 П.Морозова 4	ввод.рубильник	23 янв 21:35	23 янв 22:00	0:25	замена ПН2 250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36

ВРУ0,4 П.Морозова 9	П.Морозов а9 , пер. Осипенко 4	23 янв 20:59	23 янв 21:30	0:31	замена ПН-250/160	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	38
ВРУ-0,4кВ Ленинградская 44	РЩ кв 37	23 янв 15:00	23 янв 19:30	4:30	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Энгельса 1Б	РЩ кв 34	23 янв 18:00	23 янв 18:40	0:40	Замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ПАРКАНЫ	10В16Ф	23 янв 17:57	23 янв 18:37	0:40	Выясняется	Нет	Слободзейский р-н	Терновка с.	90
Спея	СШ 10 кВ	23 янв 12:20	23 янв 16:52	4:32	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго.	Детсад, 3 артскважины с. Спея.	Григориопольский р- н	Спея с.	774
ТП 683	Ф1	23 янв 17:40	23 янв 18:25	0:45	Перегорание ПН 125А	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	21
ТП 687	Ф1	23 янв 17:40	23 янв 18:42	1:02	ПЕРЕГОРАНИЕ ПН 63А	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	25
тп 70 р 4	вру 61 коммунист ическая 197	23 янв 22:46	23 янв 23:46	1:00	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	46
ТП_527	Вл-0,4кВ ф№1	23 янв 23:00	23 янв 23:51	0:51	Перегорание ПН-100А Ф№1 ф- А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-100	ВРУ-0,4кВ Московска я 2	23 янв 11:30	23 янв 17:37	6:07	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ТП-103	А 8	23 янв 4:50	23 янв 5:40	0:50	Перезрузка	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	80
	ф№6	23 янв 8:24	23 янв 8:38	0:14	Перегорание ПН 100/80А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	5
		23 янв 18:07	23 янв 18:40	0:33	Перегорание ПН 100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	5
		23 янв 19:20	23 янв 19:50	0:30	Перегорание ПН 80А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	5
ТП-105	Ф№2	23 янв 12:20	23 янв 13:35	1:15	Окисление контактных соединений на вводах	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-11	Ф№4 "С"	23 янв 17:22	23 янв 17:40	0:18	Перегоарние ПН 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
ТП-126	ф-3 ул.Молоде жная.	23 янв 17:40	23 янв 18:45	1:05	Перегорание ПН-100А, установлен ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	14
ТП-129	ВРУ-0,4кВ Ечина 8	23 янв 15:00	23 янв 16:55	1:55	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

ТП-171	Ф-Садовая	23 янв 19:10	23 янв 20:25	1:15	Перегорание ПН-2 100А, Установлен ПН-2 100А.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	9
ТП-191	ф№6	23 янв 11:40	23 янв 14:20	2:40	Плохое контактное соединение на нулевой шине	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-212	0,4Р-3Ф	23 янв 14:45	23 янв 16:20	1:35	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	19
ТП-219	0,4Р-1Ф	23 янв 15:10	23 янв 16:15	1:05	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	9
ТП-224	0,4Р-2Ф	23 янв 15:40	23 янв 16:30	0:50	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Лысая Гора с.	7
ТП-226	0,4Р-1Ф	23 янв 17:30	(пусто)	16:14	Повреждение на ТП	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	6
	ВРУ-0,4кВ Е.Букова 42	23 янв 9:00	23 янв 10:00	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-227	ВРУ-0,4кВ З.Космодемьянской 49	23 янв 10:00	23 янв 14:40	4:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36
ТП-228	ВРУ-0,4кВ Железнодорожная	23 янв 18:00	23 янв 19:00	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-25	Ф№10	23 янв 13:01	23 янв 14:00	0:59	Плохое контактное соединение	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2
ТП-29	ВРУ-0,4кВ Ленина 20	23 янв 17:20	23 янв 18:40	1:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
	ВРУ-0,4кВ Ленина 24	23 янв 16:00	23 янв 16:45	0:45	Замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-306	РУ-0,4кВ Ф-2	23 янв 18:30	23 янв 19:00	0:30	откл ВА от перегрузки	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	16
ТП-350	Ф№2	23 янв 16:23	23 янв 18:10	1:47	ЗАМЕНА АВ 16а 2р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-375	Ф-11	23 янв 18:09	23 янв 18:35	0:26	Сгорел ПН	-	Каменский р-н	Каменка г.	25
ТП-417	РУ-0,4кВ Ф-2	23 янв 18:30	23 янв 19:00	0:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-47	ф № 2 ф"С"	23 янв 17:40	23 янв 17:53	0:13	Перегорание ПН-2-250 100 А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	80
ТП-487	Ф№2	23 янв 1:00	23 янв 1:25	0:25	Перегорание П-100А.	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10

ТП-49	РУ-0,4кВ Ф-11	23 янв 18:10	23 янв 19:10	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
	ф№3	23 янв 13:56	23 янв 15:40	1:44	Внутренний дефект автоматического выключателя АВ 1Р 16А - 2 шт	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-5	Ф№2	23 янв 18:44	23 янв 19:15	0:31	Замена АВ 1Р 25А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-511	Ф-1 ул. Садовая 11	23 янв 22:00	23 янв 22:25	0:25	Перегорание ПН-2 125А. Установлен ПН-2 125А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	10
ТП-552	0,4Р-1Т	23 янв 19:35	23 янв 20:16	0:41	перегорание ПК-630А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	75
ТП-553	ф№1	23 янв 17:55	23 янв 18:35	0:40	ЗАМЕНА АВ 25а 2р	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-555	ф№9	23 янв 18:31	23 янв 18:55	0:24	Перегорание ПН-250 80 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
		23 янв 20:10	23 янв 20:40	0:30	Перегорание ПН-250 100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-56	Ф-2 ул.Дзержи нского.	23 янв 18:50	23 янв 19:25	0:35	Перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11
ТП-596	р№1	23 янв 18:13	23 янв 22:25	4:12	Перегорание ПН-63А фаза "С"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	16
ТП-636	Ф-4 ул. Строитель ная	23 янв 20:40	23 янв 21:20	0:40	Перегорание ПН-2 125А, Установлен ПН-2 125А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	7
ТП-657	р№1	23 янв 19:01	23 янв 22:51	3:50	Перегорание ПН на 63А фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	11
ТП-671	Ф-1 ул. Набережн ая	23 янв 19:05	23 янв 20:40	1:35	Перегорание ПН-2 80А, Установлен ПН-2 80А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	11
ТП-677	Ф-2 ул. Крупской	23 янв 19:10	23 янв 21:10	2:00	Перегорание ППНИ 80А, Установлен ППНИ 80А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	13
ТП-68	Ф-2	23 янв 8:30	23 янв 9:00	0:30	Замена ПН-2-250\125	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-683	Ф-1 ул. Крупской	23 янв 20:30	23 янв 21:00	0:30	Перегорание ППНИ 125А, Установлен ППНИ 125А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	19
ТП-71	ВРУ-0,4кВ Победы 3	23 янв 11:00	23 янв 18:55	7:55	Повреждение магистрали	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

