

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 6 ноя по 15 ноя 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>11.11.2024</b>									
Григориополь	10В9Ф	11 ноя 0:14	11 ноя 0:14	0:00	Пробой изоляционного промежутка опорных изоляторов на ТП-135 из за разрушения изолятора.	Детсад , артскважина с.Красное.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	2
								Красное с.	46
<b>13.11.2024</b>									
Гидирим	10В5Ф	13 ноя 12:44	13 ноя 14:21	1:37	Обрыв провода фазы А на ВЛ-10 кВ 5 фидер ПС Гидирим, участок № 315 опора № 58 в результате наезда на опору сторонних лиц.	Котельная в школе, артскважина, школа, детсад с. Гидирим.	Рыбницкий р-н	Гидирим с.	488
Слободзея	10В11Ф	13 ноя 16:06	13 ноя 16:23	0:17	Выясняется.	Артскважины 2 шт. г. Слободзея.	Слободзейский р-н	Слободзея г.	2 143
<b>14.11.2024</b>									
Днестровская	6В19Ф	14 ноя 10:10	14 ноя 10:55	0:44	Износ изоляции КЛ 6кВ 19 фидер ПС Днестровская - РП-14.	детсад № 25, школа № 9 г. Тирасполь	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 701
Первомайск	СШ 10 кВ 1 и 3 секция	14 ноя 17:54	14 ноя 18:56	1:02	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	Артскважина ,очестные сооружения п. Первомайск	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	320
								Ново-Котовск с.	183
								Первомайск пос.	1 617
<b>Общий итог</b>									<b>6 500</b>