

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 06.12.2024 по 13.12.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП-7 К,9 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт	Водопровод			6.12.24 г 10.20	6.12.24 г 11.20	1:00	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
2	ЦТП-7 К,9 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт	Водопровод			6.12.24 г 12.35	6.12.24 г 14.45	2:10	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
3	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			9.12.24 г 1.30	9.12.24 г 1.50	0:20	Включено отопление и ГВС
4	ул.Мира 16 з/д. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.2024г. 14:10			не устранено
5	ул.Восстания 8,10,16 з/Д. (1эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 08.20	06.12.2024г. 13.30	5:10	устранено
6	ул.К.Маркса 147 з/Д. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 08.50	06.12.2024г. 09.30	0:40	устранено
7	ул.Мира 50/9 кв.9 з/Д. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 09.10	06.12.2024г. 10.20	1:10	устранено
8	ул.Текстильщиков 44 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 08.30	06.12.2024г. 11.00	2:30	устранено
9	ул.25 Октября 85 з/полД.(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 13.45	06.12.2024г. 14.45	1:00	устранено
10	ул.Гврдейская 27 кв.30 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 15.20	06.12.2024г. 15.50	0:30	устранено
11	ул.К.Либкнехта 88 кв.40 з/полД. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.12.2024г. 16.10	06.12.2024г. 18.00	1:50	устранено
12	ул.Комсомольская 10/1,10/2,12,14	Замена запорной арматуры			9.12.24 г 8.40	9.12.24 г 15.55	7:15	Включено ГВС

13	ул.Мира 50/20 (НИИ)	Промывка трубопровода ГВС				9.12.24 г 14.15	9.12.24 г 14.35	0:20	Включено ГВС
14	Котельная № 8 :ул.Нахимова 76,78	Мигание эл.энергии				9.12.24 г 14.40	9.12.24 г 15.45	1:05	Включено отопление и ГВС
15	Котельная № 14 : пер.Западный 19/5.19/6	Мигание эл.энергии				9.12.24 г 14.45	9.12.24 г 16.10	1:25	Включено отопление и ГВС
16	ул.Федько 28а кв.135 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 09.00	09.12.2024г. 11.00	2:00	устранено
17	ул.Комарова 48 кв.402 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 10.00	09.12.2024г. 13.10	3:10	устранено
18	ул. Свердлова 70 кв.66 з/ст. (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 09.00	09.12.2024г. 14.15	5:15	устранено
19	п. Западный 15/1 кв.79 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 09.00	09.12.2024г. 14.00	5:00	устранено
20	28 Июня 115 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 09.00	09.12.2024г. 12.30	3:30	устранено
21	ул. Краснодонская 36 кв.111 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 09.00	09.12.2024г. 10.40	1:40	устранено
22	ул. К. Либкнехта 377 з/ блок (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 10.10	09.12.2024г. 11.00	0:50	устранено
23	ул. 25 Октября 72 кв.7 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ 100%	09.12.2024г. 13.20	09.12.2024г. 15.20	2:00	устранено
24	п. Чкалова 51 кв.16 з/эл. уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 19.00	09.12.2024г. 20.00	1:00	устранено
25	РКБ	Ремонтные работы в ЦТП				10.12.24 г 8.40	10.12.24 г 14.05	5:25	Включено отопление и ГВС
26	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт..	Ремонт подогревателя ГВС				10.12.24 г 8.40	10.12.24 г 15.40	7:00	Включено ГВС

27	ЦТП-12 ОК :ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодарская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	Замена водопровода в ЦТП				10.12.24 г 8.45	10.12.24 г 10.45	2:00	Включено ГВС
28	Молдавский лицей, лаборатория генетики, ботанический сад, ЭКЗ, КБиЭП, главный корпус НИИ ул. Старого 127	Ремонтные работы				10.12.24 г 9.25	10.12.24 г 10.40	1:15	Включено отопление
29		Ремонтные работы				10.12.24 г 9.50	10.12.24 г 11.15	1:25	Включено ГВС
30	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Свищ на подогревателе ГВС				10.12.24 г 13.00	10.12.24 г 13.45	0:45	Включено ГВС
31	ул. Краснодарская 34/6 кв.67 з/Д. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 09.50	10.12.2024г. 14.40	4:50	устранено
32	ул. Чапаева 149 кв.30 з/Д. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 09.00	10.12.2024г. 09.15	0:15	устранено
33	ул. К. Либкнехта 205/2 кв.45 (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 09.00	10.12.2024г. 09.35	0:35	устранено
34	ул. К. Либкнехта 205/2 кв.45 (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 09.00	10.12.2024г. 15.00	6:00	устранено
35	ул. К. Либкнехта 78 кв.83 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 09.00	10.12.2024г. 10.30	1:30	устранено
36	ул. К. Либкнехта 201/1 кв.91 (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 10.00	10.12.2024г. 10.40	1:40	устранено
37	ул. Космонавтов 61 кв.43 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.12.2024г. 11.00	10.11.2024г. 21:00	10:00	устранено
38	ул. Свердлова 76 кв.20 з/Д. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ 100%	10.12.2024г. 09.25	10.12.2024г. 11.15	1:50	устранено
39	пр-д Кирпичный 8 кв.9 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 10.20	10.12.2024г. 11.30	1:10	устранено
40	п. Чкалова 47/2 з/Д. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.12.2024г. 14.00	10.12.2024г. 15.30	1:30	устранено
41	ул. Мира 3 кв.46 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 04.00	11.12.24 г 11.00	7:00	Включено ГВС
42	ЦТП-17 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 -все 5эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт.	Замена запорной арматуры				11.12.24 г 8.40	11.12.24 г 14.00	5:20	Включено отопление

43	ЦТП- 7 К,8 К,9К,10К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.,ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,52,74- 9эт,ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"				11.12.24 г 9.40	11.12.24 г 15.00	5:20	Включено ГВС
44	ул.Комсомольская 12	Замена запорной арматуры				11.12.24 г 13.45	11.12.24 г 14.15	0:30	Включено ГВС
45	ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А - 5 эт., 143 - 10 эт., 145А- 9 эт., 145Б - 9 эт., 145В - 9 эт., 147- 10 эт., 149- 10 эт.. ул. Кутузова 189 - 10 эт.	Свищ на подогревателе ГВС				11.12.24 г 15.00	11.12.24 г 16.00	1:00	Включено ГВС
46	Котельная № 11:пр.Магистральный 14	Замена эл.счётчика в котельной				11.12.24 г 15.00	11.12.24 г 15.10	0:10	Включено отопление
47	ул. Мира 3 кв.46 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 04.00	11.12.2024г. 10:55	6:55	устранено
48	ул. Космонавтов 65 кв. 82,84 з/3эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 08:50	11.12.24г. 11:45	2:55	устранено
49	ул. Юности 51 кв. 63, 64 з/2ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 9:00	11.12.2024г. 13:15	4:15	устранено
50	ул. 28 Июня 115 кв. 83 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 9:10	11.12.2024г. 11:00	1:50	устранено
51	ул. Космонавтов 4/2 кв. 50 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 9:00	11.12.2024г. 11:30	2:30	устранено
52	ул. Краснодонская 50 кв. 2 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	11.12.2024г. 15:00	11.12.2024г. 17:15	2:15	устранено
53	ул.Петровского 97,99	Замена запорной арматуры				12.12.24 г 8.30	12.12.24 г 10.50	2:20	Включено ГВС
54	ул.25 Июня 115	Замена запорной арматуры дренажа				12.12.24 г 8.30	12.12.24 г 11.30	3:00	Включено ГВС
55	ул.Х.Ботева 23	Ремонтные работы				12.12.24 г 9.00	12.12.24 г 11.40	2:40	Включено ГВС
56	ул.1 Мая 11,ул.Котовского 1,2,ул.Горького 22	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"				12.12.24 г 10.20	12.12.24 г 12.30	2:10	Включено ГВС
57	ул.К.Либкнехта 159 ж	По заявке СВДО				12.12.24 г 13.10	12.12.24 г 15.00	1:50	Включено ГВС

58	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"				12.12.24 г 11.40	13.12.24 г 4.00	16:20	Включено ГВС	
59	ул.Крупкой 5 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 09.00	12.12.2024г. 12.00	3:00	устранено
60	ул.Гвардейская 23 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 09.00	12.12.2024г. 10.30	1:30	устранено
61	ул.Котовского 38 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 09.00	12.12.2024г. 14.00	5:00	устранено
62	ул.Текстильщиков 30 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 09.00	12.12.2024г. 11.30	2:30	устранено
63	ул.Юности 51кв.63 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 09.00			не устранено
64	ул.Юности 14/2 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 13.00	12.12.2024г. 14.00	1:00	устранено
65	ул.Комсомольская 12 з/д	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	12.12.2024г. 13.00	12.12.2024г. 16.00	3:00	устранено
66	ул.Мира 50/22 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 13.00	12.12.2024г. 16.30	3:30	устранено
67	ул.Космонавтов 67 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.12.2024г. 13.30	12.12.2024г. 14.30	1:00	устранено
<b>п.Первомайск</b>										
1	ул.Ленина 66	Трубопровлд отопления					10.12.24 г 10.05	10.12.24 г 12.10	2:05	Включено отопление
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии					6.12.24 г 12.58	6.12.24 г 13.01	0:03	Включено отопление
3	Котельная № 1	Мигание эл.энергии					6.12.24 г 13.10	6.12.24 г 13.25	0:15	Включено отопление
4	ул.Ленина 66	Трубопровлд отопления					10.12.24 г 10.05	10.12.24 г 12.10	2:05	Включено отопление
<b>с.Незавертайловка</b>										
1	ул.Чкалова 50,53,57,60,63,67,70,73,77	Трубопровод отопления					9.12.24 г 10.00	9.12.24 г 15.40		Включено отопление
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										

1	Котельная № 3	Срабатывание автоматики безопасности котельной			9.12.24 г 4.50	9.12.24 г 6.15	1:25	Включено отопление
2	Котельная № 7 :СОШ,ДК,здание начальной школы	Плановое отключение эл.энергии			10.12.24 г 13.00	10.12.24 г 16.55	3:55	Включено отопление
3	ул.Ткаченко 24	Трубопровод отопления			12.12.24 г 14.00	12.12.24 г 15.05	1:05	Включено отопление
<b>с.Ближний Хутор</b>								
1	Котельная № 21	Аварийное отключение эл.энергии			6.12.24 г 15.55	6.12.24 г 16.30	0:35	Включено отопление
2	Котельная № 26 :СОШ	Несанкционированное отключение котельной			12.12.24 г 19.10	12.12.24 г 19.45	0:35	Включено отопление
<b>с.Парканы</b>								
1	Котельная № 3 :МДОУ	Плановое отключение эл.энергии			11.12.24 г 10.00	11.12.24 г 15.15	5:15	Включено отопление
<b>с.Суклея</b>								
1	Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30	Плановое отключение ХВС			10.12.24 г 9.00	10.12.24 г 10.00	1:00	Включено ГВС
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			9.12.24 г 16.10	9.12.24 г 16.15	0:05	Включено отопление
<b>Григориопольский район</b>								
<b>п.Карманово</b>								
1	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			9.12.24 г 9.45	9.12.24 г 10.30	0:45	Включено отопление
<b>с.Виноградное</b>								
1	Котельная : СОШ	Трубопровод отопления			11.12.24 г 9.00	11.12.24 г 11.30	2:30	Включено отопление
<b>с.Шипка</b>								
1	Котельная	Ремонтные работы РЭС			12.12.24 г 10.00	12.12.24 г 16.35	6:35	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Вальченко, д.51, кв.56	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2024 8:05	06.12.2024 13:30	5:25:00	Устранено
2	ул. Кирова,80, кв.110	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2024 8:30	06.12.2024 11:30	3:00:00	Устранено

3	ул. Мичурина,39, м-н "Тиротекс"	Стояк отопления в магазине	Течь полипропиленовой трубы	Износ материала	06.12.2024 9:20	06.12.2024 13:30	4:10:00	Устранено
4	ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2024 9:50	06.12.2024 10:55	1:05:00	Устранено
5	ул. Кирова,124,кв.73	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2024 10:00	06.12.2024 11:45	1:45:00	Устранено
6	ул. Кирова,86,кв.40	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2024 10:00	06.12.2024 16:20	6:20:00	Устранено
7	ул. Степная, 2а	ЛГК № 3	Шум в работе двигателя горелки ВК №1	Износ вала и подшипников	06.12.2024 13:45	06.12.2024 16:20	2:35:00	Устранено
8	ул.Кирова, 124/а кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга на смеситель	Износ материала	07.12.2024 11:35	07.12.2024 11:45	0:10:00	Устранено
9	ул. Вальченко, 95/а кв.12	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Причина повреждения не известна	08.12.2024 12:15			Перекрыт стояк ГВС по кухне.
10	ул. Куйбышева,41,кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.12.2024 13:10	08.12.2024 18:25	5:15:00	Устранено
11	ул. Вальченко, 95/а кв.12	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Причина повреждения не известна	08.12.2024 12:15	09.12.2024 12:00	23:45:00	Устранено
12	ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Низкое Р сетевого контура	09.12.2024 7:40	09.12.2024 9:00	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №3" по ул. Ленина, 60	Стояк отопления в классе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.12.2024 11:30	09.12.2024 15:30	4:00:00	Устранено
14	МОУ "Рыбницкая русская гимназия №1" по пр-ту Победы, 16	Стояк отопления в подвале	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.12.2024 13:20	09.12.2024 15:00	1:40:00	Устранено
15	ул. Кирова, 120 аптека "Первая помощь"	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Причина повреждения не известна	10.12.2024 8:30			Перекрыли 2 стояка ГВС
16	ул. Вальченко, 43	Внутриквартальные сети ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.12.2024 8:30	10.12.2024 14:15	5:45:00	Устранено

17	ул. Куйбышева, 20 кв.90	Стояк ГВС в квартире	Замена крана маевского	Износ материала	10.12.2024 8:50	10.12.2024 13:10	4:20:00	Устранено
18	ул. Гвардейская, 25	ЦТП №6	Остановка насоса ГВС	Замена запорной арматуры	10.12.2024 9:05	10.12.2024 11:30	2:25:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул. Комсомольская, 38 кв.28	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	10.12.2024 9:10	10.12.2024 14:50	5:40:00	Устранено
20	ул. С.Лазо 1/1	Кот. №2	Остановка котельного оборудования	Низкое Р сетевого контура	10.12.2024 10:35	10.12.2024 11:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	г.Рыбница, ул. Севастопольская 26/1: МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛГК №30	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 13:55	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	г.Рыбница, ул. Вальченко, 17/1: МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК №31	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 14:35	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	г.Рыбница, ул. Вершигоры, 115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК №32	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 13:30	2:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	г.Рыбница, ул. Вальченко, 69: ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК №36	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 14:25	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП №24	Остановка технологического оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 11:40	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
26	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП №25	Остановка технологического оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 11:40	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
27	ул. Вальченко, 27а	ЦТП №42	Остановка технологического оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 11:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
28	ул. Вальченко, 45а	ЦТП №43	Остановка технологического оборудования	Просадка напряжения	10.12.2024 10:35	10.12.2024 11:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
29	ул. Вальченко, 89	Стояк отопления в подвале	Течь запорной арматуры	Износ материала	10.12.2024 10:50	10.12.2024 12:20	1:30:00	Устранено
30	ул. Кирова, 120 аптека "Первая помощь"	Стояк ГВС в квартире	Топит вышеположенная квартира	Течь фитинга по х/в в кв.6	10.12.2024 8:30	11.12.2024 9:00	24:30:00	Устранено
31	ул. Грибоедова, 26 (прогимназия)	Течь прибора отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	11.12.2024 10:00	11.12.2024 11:30	1:30:00	Устранено

32	ул. Ленина, 1 кв.48	Стояк отопления в коридоре	Течь стояка отопления в коридоре(металлопласт)	Износ материала	11.12.2024 11:52			Закрыт стояк отопления по коридору. Ремонтные работы 12.12.24г
33	ул.Вальченко, 43 кв. 116	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга на смеситель	Износ материала	11.12.2024 12:15	11.12.2024 12:35	0:20:00	Устранено
34	ул. Мичурина, 29/2 кв. 22	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации в кв.		11.12.2024 12:15			По просьбе ВиВ закрыт стояк ГВС.
35	ул.Вальченко, 15 (школа № 10)	Стояк отопления	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	11.12.2024 14:20	11.12.2024 17:00	2:40:00	Устранено
36	ул.Кирова,137 кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС(железо и полипропилен )	Износ материала	11.12.2024 17:25	11.12.2024 17:40	0:15:00	Закрыт дом по ГВС. Рем. Работы 12.12.24г.
37	ул. Мичурина, 29/2 кв. 22	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации в кв.	Коррозия металла в связи с износом	11.12.2024 10:00	12.12.2024 10:30	24:30:00	Устранено
38	ул. Ленина, 1 кв.48	Стояк отопления в коридоре	Течь стояка отопления в коридоре(металлопласт)	Износ материала	11.12.2024 11:50	12.12.2024 15:30	27:40:00	Устранено
39	ул.Кирова,137 кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС(железо и полипропилен )	Износ материала	11.12.2024 17:25	12.12.2024 11:30	18:05:00	Устранено
40	ул.Кирова,107 кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 9:05	12.12.2024 11:30	2:25:00	Устранено
41	ул. Юбилейная,49 6 подъезд	Стояк отопления в подвале	Течь сгона на стояке отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 9:15	12.12.2024 15:00	5:45:00	Устранено
42	ул.Вальченко, 43,кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 10:20	12.12.2024 14:20	4:00:00	Устранено
43	3-пер.Бородина, 5,кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 10:30	12.12.2024 12:20	1:50:00	Устранено
44	ул. Ленина, 24,кв.3	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 13:10	12.12.2024 14:00	0:50:00	Устранено
45	ул.Вальченко, 21 кв. 116	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 19:00			Закрыт стояк ГВС. Ремонтные работы 13.12.24г.
<b>Рыбницкий район</b>								

1	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Низкое Р сетевого контура	06.12.2024 9:40	06.12.2024 11:20	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Б. Молюкиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молюкишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	07.12.2024 5:50	07.12.2024 9:00	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Отсутствие давления	08.12.2024 9:10	08.12.2024 10:30	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Низкое Р газа	09.12.2024 18:30	09.12.2024 20:30	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	10.12.2024 16:55	10.12.2024 18:00	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Низкое Р сетевого контура	11.12.2024 2:50	11.12.2024 7:00	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	11.12.2024 11:00	11.12.2024 14:50	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1 :ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.З.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	11.12.2024 11:00	11.12.2024 15:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразоват. школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	11.12.2024 11:00	11.12.2024 14:50	3:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК №29	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	11.12.2024 15:00	11.12.2024 17:00	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК №27	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	11.12.2024 16:30	11.12.2024 17:25	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК №28	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	11.12.2024 16:30	11.12.2024 17:35	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК №27	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	12.12.2024 15:15	12.12.2024 15:50	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии

14	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК №28	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	12.12.2024 15:15	12.12.2024 17:35	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК №29	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	12.12.2024 15:15	12.12.2024 15:30	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2024 6:50			
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Шевченко,4,кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.12.2024 19:05			Перекрыт стояк ГВС. Будут устранять самостоятельно.
2	ул. Фрунзе 46, Дубоссарский ЛДЦ, 48,50,50/1	ул. Фрунзе ТП №14	Остановка технологического оборудования	установка запорной арматуры на ТП №14	10.12.2024 9:30	10.12.2024 14:30	5:00:00	Возобновлена подача теплоносителя
3	ул.Дзержинского, 25 кв. 2	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопластиковой трубы	Износ металлопластика	10.12.2024 18:45	11.12.2024 11:00	16:15:00	Устранено
4	ул. Фрунзе, 50 кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь в перекрытии	Причина повреждения неизвестна	10.12.2024 19:00	11.12.2024 12:00	17:00:00	Устранено
5	г.Дубоссары,ул.Ленина,247	ЛГК № 4 Кот.ПМК	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.12.2024 9:00	12.12.2024 15:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	г.Дубоссары,ул.Ленина,169 ,СШ №4	ЦТП №3	Остановка технологического оборудования	Ремонт подогревателей	12.12.2024 9:00	12.12.2024 12:30	3:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул. Айвазовского,19 кв.25	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 20:50			Закрыт стояк ГВС. Ремонтные работы 13.12.24г.

8	ул. Строителей, 3 кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2024 6:10			Закрыт дом по отоплению. 12 квартир. Ремонтные работы 13.12.24г.
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул.Кирова 49 кв. 2	Лежак отопления в подъезде	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.12.2024 14:20	10.12.2024 16:55	2:35:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	с.Красный Октябрь, ул. Молодёжная, 64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Отсутствие давления	08.12.2024 14:15	08.12.2024 15:00	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии