

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 10.01.2025 по 17.01.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Свердлова 85	Трубопровод отопления в подвале ж.д.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.01,25 г 9.20	11.01,25 г 12.40	3:20	восстановлена циркуляция
2	ул. Мира 50/12 кв.1 з/д (2эт.)	Стояк отопления в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2025г. 00:20	13.01.2025г. 10.20	274:00	устранено
3	ул.К.Либкнехта 379 з/д(9эт)	Стояк отопления в квартире	течь на соединительной муфте(американка)	Неплотное соединение	09.01.2025г. 14.30	11.01.2025г. 11.20	44:20	устранено
4	ул. Космонавтов 65 з/3эл.уз. (9эт.)	Стояк отопления в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.01.2025г. 11:55	13.01.2025г. 13.50	100:05	устранено
5	ул.Свердлова 87 з/э.у.(4эт.)	Стояк отопления в квартире	течь на соединительной муфте (американке)	Неплотное соединение	10.01.2025г. 22.30	15.01.2025г. 10.00	107:50	устранено
6	ул.Правды 6 з/под-д.(4эт.)	Стояк отопления в квартире	течь на соединительной муфте (американке)	Неплотное соединение	11.01.2025г. 09.15	11.01.2025г. 10.15	1:00	устранено
7	ул.1Мая 50 кв.21з/Д.(9эт.)	Стояк отопления в квартире	течь крана перед радиатором.	длительная эксплуатация износ 100%	11.01.2025г. 12.50	13.01.2025г. 09.00	45:10	устранено
8	ул.К.Либкнехта 84 з/Д.(5эт.)	Стояк отопления в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.01.2025г. 13.50	13.01.2025г. 11.00	50:10	устранено
9	ул.Гвардейская 25 кв.3 з/э.у. (5эт.)	Стояк отопления в квартире	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	11.01.2025г. 17.20	14.01.2025г. 11.00	65:40	устранено
10	ул.Мира50/33 кв.39 з/Д.(9эт.)	Стояк отопления в квартире	течь на соединительной муфте (американке)	Неплотное соединение	13.01.2025г. 07.00			не устранено
11	ул.Восстания 46 кв.34 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2025г. 08.30	13.01.2025г. 12.30	4:00	устранено
12	ул.Гвардейская 50 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2025г. 09.30	13.10.2025г. 11.30	2:00	устранено
13	ул.Крупской 1б з/д(9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2025г. 10.30	13.01.2025г. 12.00	1:30	устранено
14	ул.Мира 50/33 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2025г. 15.30	14.01.2025г. 12.00	20:30	устранено

15	ул.Краснодонская 70 кв.16 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	13.01.2025г. 17.30	14.01.2025г. 11.30	18:00	устранено
16	ул. 25 Октября 108 кв. 118 з/эл.уз.(16эт.)	трубопровод ЦО	нет доступа в верхнюю квартиру	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 03:30	14.01.2025г. 11.30	18:00	устранено
17	ул.9 Января 198 кв.32 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 18.30			не устранено
18	ул.Космонавтов 11 кв.9 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 19.00			не устранено
19	ул.Свердлова 74 кв.132 з/э.у.(9эт.)	трубопровод ЦО	нет доступа в верхнюю квартиру	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 23.30			не устранено
20	ул.К.Маркса 129 кв.16 з/э.у (10эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2025г. 15.30			не устранено
21	пер. Мельничный 25 кв. 10 з/эл. уз. (4эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 00:20			не устранено
22	ул.Мира 34 кв.8 з/д(4эт.)	трубопровод ЦО	не доступа в	длительная		09.01.2025г. 11.00			не устранено
23	ул. Федько 18а кв.1 з/эл. уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2025г. 23.00			не устранено
24	ул.Каховская 16 кв.21 з/Д. (4эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ	100%	11.01.2025г. 15.40			не устранено
25	ул.Калинина 62б з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 12.00	14.01.2025г. 13:30	1:30	устранено
26	ул.9 Января 198 кв.32 з/ст.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 18.30			не устранено
27	ул.Космонавтов 11 кв. 9 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 19.00	16.01.2025г. 14:40	43:40	устранено
28	ул.Свердлова 74 кв. 132 з/э.у.(9эт.)	трубопровод ЦО	нет доступа в верхнюю квартиру	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2025г. 23.30			не устранено
29	ул.К.Маркса 129 кв.16 з/э.у (10эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2025г. 15.30	16.01.2025г. 15:50	24:20	устранено
30	ул. 25 Октября 105 кв. 57 з/2эл.уз. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.01.2025г. 9:30	16.01.2025г. 10:00	0:50	устранено
31	ул. Мира 50/12 кв.2 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.01.2025г. 9:30	16.01.2025г. 15:50	6:20	устранено

32	ул. К. Либкнехта 154 з/д (3эт.)	трубопровод ЦО	течь на техэтаже	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 9:40	16.01.2025г. 14:00	4:20	устранено
33	ул. К. Либкнехта 137А кв. 40 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 9:00	16.01.2025г. 14:00	5:00	устранено
34	ул. Мира 50/11 кв.2 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 9:40	16.01.2025г. 16:20	6:40	устранено
35	ул. Крупская 1 кв.49 з/1эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 10:15	16.01.2025г. 11:30	1:15	устранено
36	ул. К. Либкнехта 407 кв. 86 з/2эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 10:45	16.01.2025г. 12:30	1:45	устранено
37	ул. Свердлова 94 (Маг. "Брэнд Рум") з/полдома (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 12:35			не устранено
38	ул. К. Маркса 3 кв. 9 з/д. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 16:20			не устранено
39	ул. Юности 31А кв. 5 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2025г. 15:00			не устранено
40	ул.Каховская 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3	замена участка трубы			16.01.25 г 8.45	16.01.25 г 14.15	7:30	восстановлена циркуляция
41	ул.Гоголя 2А	течь трубы			16.01.25 г 15.00	16.01.25 г 16.30	1:30	восстановлена циркуляция
42	ул. Одесская 75 НОУ Теоретический лицей "Лучиан Блага", СДЮШОР 2 админ здание	течь в школе			16.01.25 г 19.30			
г.Днестровск								
1	ул. Первомайская 10		течь в подвале		16.01.25 г 8.55	16.01.25 г 16.30	2:25	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Шевченко 9	Стояк отопления в	Течь муфтового	Неплотное соединение	11.01,25 г 10.20	11.01,25 г 10.40	0:20	восстановлена циркуляция
2	ул.Шевченко 1	Стояк отопления в	Замена крана	длительная	11.01,25 г 13.10	11.01,25 г 13.30	0:20	восстановлена циркуляция
3	ул.Мира 8	Стояк отопления в	Течь муфтового	Неплотное соединение	11.01,25 г 16.00	11.01,25 г 18.30	2:30	восстановлена циркуляция
4	ул.К.Маркса 176	Стояк отопления в	Течь батареи в кв.56	длительная	12.01.25 г 14.20	12.01.25 г 16.05	1:45	восстановлена циркуляция
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Мичурина,25/1, кв. 66	Лежак отопления на тех. этаже	Течь американки	Неплотное соединение	07.01.2025 14:00	14.01.2025 8:30	162:30:00	Устранено
2	ул.Севастопольская,26"А", кв47	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	10.01.2025 11:45	14.01.2025 8:30	92:45:00	Устранено
3	ул.Мичурина,25/3, кв.32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.01.2025 20:05	14.01.2025 8:30	84:25:00	Устранено
4	ул.Гвардейская,30, кв. 44	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	11.01.2025 16:40	12.01.2025 20:42	28:02:00	Устранено
5	ул. Кирова,116 кв. 27	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.01.2025 14:15	12.01.2025 14:30	0:15:00	Устранено

6	ул.Победы,34,кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.01.2025 19:26	12.01.2025 19:41	0:15:00	Устранено
7	ул. Кирова,137, кв. 67	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	13.01.2025 8:45	13.01.2025 9:12	0:27:00	Устранено
8	ул. Кирова, 84/3, кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	13.01.2025 9:55	13.01.2025 10:22	0:27:00	Устранено
9	ул. Мичурина,29/1, кв. 65	Лежак отопления на т/этаже	Течь воздухооборника	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 13:25			Перекрыт дом
10	ул. Вальченко, 49,кв.68	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	13.01.2025 14:45	13.01.2025 15:10	0:25:00	Устранено
11	ул. Мичурина,29/1, кв. 65	Лежак отопления на т/этаже	Течь воздухооборника	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 13:25	14.01.2025 12:00	22:35:00	Устранено
12	ул. Вершигоры,91, кв.136	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 11:50	14.01.2025 14:20	2:30:00	Устранено
13	ул. Севастопольская,26, кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 14:21	14.01.2025 14:30	0:09:00	Устранено
14	ул. Кирова,125, Редакция"Добрый День"	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 15:30			Слит дом
15	ул. Гвардейская,28, кв.54	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 15:37	14.01.2025 17:10	1:33:00	Устранено
16	ул. Вершигоры,119, кв.138	Стояк отопления в квартире	Течь батареи	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2025 15:58			Перекрыт эл. узел
17	ул. Вальченко,35, кв.56	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 18:11	14.01.2025 18:35	0:24:00	Устранено
18	ул. Кирова,99, кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 20:15	14.01.2025 20:30	0:15:00	Устранено
19	ул.Маяковского,56, кв. 44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.01.2025 0:15			Перекрыт дом
20	ул.Вершигоры,127, кв.127	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 8:20	15.01.2025 8:48	0:28:00	Устранено
21	ул.Кирова,90,кв.108	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 8:36	15.01.2025 8:59	0:23:00	Устранено
22	3 пер.Бородина,5,кв.85	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 8:41	15.01.2025 9:26	0:45:00	Устранено
23	ул. Мичурина,35"в", кв.45	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 8:46	15.01.2025 9:31	0:45:00	Устранено
24	перекрёсток ул.Комсомольская -Ленина	Магистральная сеть	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2025 9:40	15.01.2025 13:50	4:10:00	Устранено
25	ул.Ленина,12,кв.86	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 12:29	15.01.2025 12:57	0:28:00	Устранено
26	ул.Победы,24,кв.69	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 14:32	15.01.2025 14:58	0:26:00	Устранено
27	ул. Вальченко, 27/а	ЦТП № 42	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	15.01.2025 16:20	15.01.2025 22:10	5:50:00	Возобновлена работа сетевого насоса
28	ул.Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	15.01.2025 16:29	15.01.2025 23:00	6:31:00	Возобновлена работа сетевого насоса
29	ул.Маяковского,19,кв.23	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 19:10	15.01.2025 19:39	0:29:00	Устранено

30	Котельная №1	Магистраль	Порыв магистральной т/с отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2025 21:00			
31	ул. Вальченко,79, кв.47	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 22:22	15.01.2025 22:40	0:18:00	Устранено
32	ул.Маяковского,56, кв. 14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.01.2025 0:15			Перекрыт дом
33	ул.Кирова,147,кв.68	Стояк ГВС в квартире	Мокрый потолок	Течь с кв.72	05.01.2025 11:15	15.01.2025 10:10	238:55:00	Течь разводки устранена, можно заполнять.
34	ул. Победы,26, Сберкасса	Стояк ГВС	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 10:51			Закрыт стояк ГВС
35	ул. Ленина,1, кв. 174	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 17:22	16.01.2025 9:00		Устранено
36	ул. Вершигоры,119, кв. 46	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 17:32	14.01.2025 11:00	185:28:00	Устранено
37	ул. Гвардейская,14, кв. 57	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 19:02			Слит стояк ГВС
38	ул.Юбилейная,52, кв. 20	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.01.2025 21:30			Слили пол дома
39	ул. Вальченко,39, кв. 36	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	07.01.2025 9:00			Перекрыта крыльевая
40	ул. Вальченко,91, кв. 1	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.01.2025 10:35	13.01.2025 11:00	144:25:00	Устранено
41	ул. Гвардейская,18, кв. 89	Стояк ГВС в квартире	Течь фитинга м/п	Износ материала	07.01.2025 10:40			Перекрыт стояк
42	ул. Вальченко,19, кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.01.2025 19:30			Слит подъезд
43	ул.Вальченко,93,кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	08.01.2025 7:49	15.01.2025 9:00	169:11:00	Устранено
44	ул. Юбилейная,65, кв.55	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 9:43	15.01.2025 8:30	166:47:00	Устранено
45	ул.Победы,21,кв.61	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 15:11	15.01.2025 9:00	161:49:00	Устранено
46	ул.Грибоедова, 10,кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь батарен	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2025 15:40	15.01.2025 9:30	137:50:00	Устранено
47	ул.Юбилейная,67, кв.21	Стояк отопления в квартире	Течь резьбы на футорке	Износ материала	10.01.2025 20:40	15.01.2025 10:00	109:20:00	Устранено
48	ул.Ленина,1, кв. 91	Стояк отопления в квартире	Течь на пайке п/п	Износ материала	11.01.2025 8:40	15.01.2025 11:00	98:20:00	Устранено
49	ул. Победы,3, кв. 6	Лежак отопления на тех. этаже	Течь на пайке п/п	Износ материала	11.01.2025 8:45	16.01.2025 10:00	121:15:00	Устранено
50	ул. Кирова,88, кв. 74	Стояк отопления на тех. этаже	Течь расширительного бака	Коррозия металла в связи с износом	11.01.2025 14:10	16.01.2025 10:00	115:50:00	Устранено
51	ул. Титова,44, кв. 9	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	11.01.2025 16:30			Перекрыт стояк
52	ул. Севастопольская,28 "б", кв. 39	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 7:50	15.01.2025 11:00	51:10:00	Устранено
53	ул. Грибоедова,30, кв. 1	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 10:30	15.01.2025 11:00	48:30:00	Устранено

54	ул. Мичурина,31"а", кв. 60	Лежак отопления на т/этаже	Течь воздухооборника	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 10:30	14.01.2025 9:00	22:30:00	Устранено
55	ул.Победы, 20,кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	13.01.2025 12:15			Перекрыт дом
56	МДОУ "Рыбницкий д/с №7 общеразвивающего вида" по ул. Ленина, 43;	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 15:00	15.01.2025 9:00	42:00:00	Устранено
57	ул. Вершигоры, 119,кв.138	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 17:05	16.01.2025 11:00	65:55:00	Устранено
58	ул. Гвардейская, 30,кв.126	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 17:24			Перекрыт дом
59	ул. Севастопольская,28"Б", кв.52	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2025 8:45	15.01.2025 11:00	26:15:00	Устранено
60	ул. Вальченко,43, кв.19	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2025 9:34	15.01.2025 11:00	25:26:00	Устранено
61	ул. Мичурина,35"А", кв.47	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2025 9:39	15.01.2025 11:00	25:21:00	Устранено
62	ул. Ленина,16, кв.39	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 9:40	16.01.2025 10:00	48:20:00	Устранено
63	ул.Кирова,125, Редакция"Добрый День"	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 15:30			Слит дом
64	ул. Вальченко,9, кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 15:40			Закрыт стояк ГВС по ванне
65	ул.Вершигоры,119, кв.138	Стояк отопления в квартире	Течь батареи	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2025 15:58	16.01.2025 10:00	42:02:00	Устранено
66	ул.Вершигоры,119, кв.90	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 9:58			Перекрыли одно крыло
67	ул.Мичурина,25/4,кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 12:02	15.01.2025 15:00	2:58:00	Устранено
68	ул.Кирова,80,кв.61	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 12:59	16.01.2025 10:00	21:01:00	Устранено
69	ул.Вальченко,35,кв.239	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 14:37	15.01.2025 15:00	0:23:00	Устранено
70	ул.Кирова,104,кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 14:56	16.01.2025 11:00	20:04:00	Устранено
71	ул.Вальченко,9,кв.34	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Износ материала	15.01.2025 15:46			Закрыт стояк
72	ул.Кирова,101,кв.32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 17:42			Перекрыт эл. узел
73	ул. Вальченко,9, кв.173	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 23:44			Закрыт стояк
74	ул. Севастопольская,28"в", кв.29	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2025 8:10	16.01.2025 12:00	3:50:00	Устранено
75	ул.Заречная,16 кв. 34	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	16.01.2025 8:40	16.01.2025 10:30	1:50:00	Устранено
76	ул.Мичурина,29/2 кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2025 9:10			Перекрыт эл. узел
77	ул.Кирова,80 кв.60	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.01.2025 9:40	16.01.2025 10:00	0:20:00	Устранено

78	ул. Вальченко,93 кв.30	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2025 11:35			Перекрыт эл. узел
79	ул. Севастопольская,28 кв.44	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2025 11:50			Перекрыт эл. узел
80	ул. Вальченко, 27 кв.20	Стояк ГВС	Течь аварийного вентиля	Износ материала	16.01.2025 12:20			Закрыт стояк ГВС
81	ул. Юбилейная,69 кв.43	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.01.2025 13:10	16.01.2025 13:30	0:20:00	Устранено
82	ул. Вальченко, 77 кв.82	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.01.2025 14:50	16.01.2025 15:20	0:30:00	Устранено
83	ул. С.Лазо,1/1	кот № 2	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.01.2025 17:06	16.01.2025 17:30	0:24:00	Котельное оборудование в работе
84	ул. Мичурина,35, кв. 99	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	16.01.2025 21:40	16.01.2025 22:00	0:20:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.01.2025 19:05	12.01.2025 22:44	3:39:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.01.2025 19:05	12.01.2025 22:11	3:06:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления.
3	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Аварийно прекращена подача ХВС на котельную	Аврия на сетях ГУП "ВиВ"	12.01.2025 20:25	13.01.2025 19:15	22:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды ГВС
4	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.01.2025 13:00	13.01.2025 19:15	6:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления.
5	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.01.2025 13:00	13.01.2025 19:45	6:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	14.01.2025 8:10	14.01.2025 13:20	5:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	14.01.2025 8:10	14.01.2025 13:20	5:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.01.2025 17:24	15.01.2025 20:35	3:11:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	16.01.2025 7:10	16.01.2025 12:10	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул.Пушкина,11	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 16:30	14.01.2025 16:30	144:00:00	Устранено
2	ул.Энергетиков 5 от кот.№6	Внутрикварт,порыв по отоплению	свищ на т/проводе	коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 16:50	13.01.2025 15:30	118:40:00	Устранено
3	ул. Куйбышева,23	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.01.2025 10:30	13.01.2025 15:20	4:50:00	Устранено
4	ул. Октябрьская,58 кв.40	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	12.01.2025 6:49	15.01.2025 11:00	76:11:00	Устранено
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Кабака,83	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	коррозия металла в связи с износом	15.01.2025 15:30	15.01.2025 16:25	0:55:00	Устранено
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								