

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 13.12.2024 по 20.12.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул.Мира 16 з/д. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.2024г. 14:10			не устранено
2	ул.Юности 51 кв.63 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.12.2024г. 09.00	13.12.2024г. 12.00	27:00	устранено
3	ул.Краснодонская 66 кв.72 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.12.2024г. 17.00	15.12.2024г. 10:00	17:00	устранено
4	ул.Федько 13,15,17	Ремонтные работы			13.12.24 г 8.30	13.12.24 г 10.00	1:30	Включено ГВС
5	ул.Мира 50/20	Трубопровод ГВС			13.12.24 г 9.30	13.12.24 г 14.00	4:30	Включено ГВС
6	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78	Промывка подогревателя ГВС			13.12.24 г 14.30	13.12.24 г 16.00	1:30	Включено ГВС
7	ул.Текстильщиков 24/3,24/4	Трубопровод ГВС			14.12.24 г 12.10	14.12.24 г 13.30	1:20	Включено ГВС
8	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Водопровод			15.12.24 г 10.15	15.12.24 г 21.00	10:45	Включено ГВС
9	ул.Котовского 38 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2024г. 08.30	16.12.2024г. 11.00	2:30	устранено
10	ул.Краснодонская 66 з/2э.у(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2024г. 09.00	16.12.2024г. 12.00	3:00	устранено
11	ул.Юности 60/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2024г. 09.00	16.12.2024г. 16.00	7:00	устранено
12	ул.К.Маркса147 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.12.2024г. 09.00	16.12.2024г. 15.30	6:30	устранено

13	ул.Р.Люксембург 77 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.12.2024г. 10.00	16.12.2024г. 12.00	2:00	устранено
14	ул.Космонавтов 67 з/поддома(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.12.2024г. 10.00	16.12.2024г. 10.30	0:30	устранено
15	ул.Юности 58 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.12.2024г. 09.30	16.12.2024г. 13.30	4:00	устранено
16	ул.Космонавтов 16/4 кв.36 з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	16.12.2024г. 10.00	16.12.2024г. 11.00	1:00	устранено
17	ул.Милева 1 з/д(9эт)	трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.12.2024г. 14.30	16.12.2024г. 16.00	1:30	устранено
18	ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Ремонт подогреватля ГВС					17.12.24 г 8.20	17.12.24 г 16.00	7:40	Включено ГВС
19	ул.25 Октября 105,пер.8 Марта 2а	Свищ на подогревателе ГВС					17.12.24 г 8.30	17.12.24 г 9.45	1:15	Включено ГВС
20	ЦТП-15 Ц :ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт.,ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт.. ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт..	Ремонт подогреватля ГВС					17.12.24 г 9.45	17.12.24 г 12.15	2:30	Включено ГВС
21	ул.Гвардейская 44	Свищ на трубопроводе ГВС					17.12.24 г 10.25	17.12.24 г 14.00	3:35	Включено ГВС
22	ул.Мира 50/18,50/19	Трубопровод ГВС					17.12.24 г 10.10	17.12.24 г 15.40	5:30	Включено ГВС
23	Котельная Правительства	Мигание эл.энергии					17.12.24 г 20.30	17.12.24 г 21.30	1:00	Включено отопление
24	ул.Комсомольская 7 кв.5 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 09.00	17.12.2024г. 14.00	5:00	устранено
25	ул.Комарова 5 кв.73 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 09.00	17.12.2024г. 09.30	0:30	устранено
26	ул. Милева 2 кв.66 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 09.00	17.12.2027г. 11.30	2:30	устранено
27	ул. К. Либкнехта 205/2 кв.7 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 09.00	17.12.2024г. 15.00	6:00	устранено

28	ул. К. Либкнехта 160 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 13.30	17.12.2024г. 15.00	1:30	устранено
29	ул. Каховская 7 з/д /4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 09.00	17.12.2024г. 11.00	2:00	устранено
30	ул. Краснодарская 35 кв.34 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.12.2024г. 16.00	18.12.2024г. 15.00	23:00	устранено
31	ул.Крупской 5 з/Д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 08.00	18.12.2024г. 09.30	1:30	устранено
32	ул.Краснодонская 34 кв.86 з/полД. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 08.45	18.12.2027г. 11.30	2:45	устранено
33	ул.Чапаева 147 кв.29 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 08.50	18.12.2024г. 09.30	0:40	устранено
34	ул.25 Октября 73 кв.30 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 09.00	18.12.2024г. 09.50	0:50	устранено
35	ул.Свердлова 76 кв.16 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 09.30	18.12.2024г. 11.30	2:00	устранено
36	п.Чкалова 51 кв.5 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 09.30	18.12.2024г. 11.00	1:30	устранено
37	ул.Комсомольская 12 кв.32 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	18.12.2024г. 13.00	18.12.2024г. 13.30	0:30	устранено
38	ул.Комсомольская 11 кв.38 з/полД. (5эт.)	трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2024г. 15.15	18.12.2024г. 17.45	2:30	устранено
39	ул.Мира 50/21	Врезка дренажа в трубопровод ГВС					18.12.24 г 9.00	18.12.24 г 12.00	3:00	Включено ГВС
40	ул.Краснодонская 66	Врезка дренажа в трубопровод ГВС					18.12.24 г 9.00	18.12.24 г 12.00	3:00	Включено ГВС
41	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Свищ на трубопроводе ХВС					18.12.24 г 9.00	18.12.24 г 11.10	2:10	Включено ГВС
42	пер.Раевского 1,3,5,7	Трубопровод ГВС					18.12.24 г 9.00	18.12.24 г 11.45	2:45	Включено ГВС
43	ул. Краснодарская 66 з/4эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 8:30	19.12.2024г. 14:30	6:00	устранено

44	ул. 25 Октября 85 з/3под-да (6эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 8:45	19.12.2024г. 9:30	0:45	устранено
45	п. Чкалова 53 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 9:00	19.12.2024г. 10:15	1:15	устранено
46	ул. Комарова 48 кв. 513 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 9:00	19.12.2024г. 9:30	0:30	устранено
47	ул. Космонавтов 16/4 кв. 51 з/2 под-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 9:00	19.12.2024г. 10:45	1:45	устранено
48	ул. 9 Января 196 кв. 24 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 9:30	19.12.2024г. 19:10	9:40	устранено
49	ул. Правды 4 кв. 1 з/2под-да (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.12.2024г. 10:00	19.12.2024г. 11:45	1:45	устранено
50	ул. Текстильщиков 32 кв. 34 з/ст (эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	19.12.2024г. 13:00	19.12.2024г. 15:30	2:30	устранено
51	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Аварийный порыв водопровода					19.12.24 г 8.40	19.12.24 г 9.00	0:20	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
52	ул.Царёва 85 частный дом	Замена запорной арматуры					19.12.24 г 13.35	19.12.24 г 14.45	1:10	Включено отопление
53	ЦТП-28 Ц :ул. 25 Октября 108 -16 эт.	Свищ на трубопроводе ГВС в ЦТП					19.12.24 г 14.35	19.12.24 г 14.55	0:20	Включено ГВС
54	ул.Краснодонская 66 (1 стояк )	Стояк ГВС в кв.115,143					19.12.24 г 16.20			Отключено ГВС
<b>г.Днестровск</b>										
1	ул.Котовского 1	Трубопровод отопления					18.12.24 г 9.00	18.12.24 г 11.15	2:15	Включено отопление
<b>п.Первомайск</b>										
1	ул.Ленина 66 (1 стояк 4 кв.)	Стояк отопления в кв.					15.12.24 г 15.55	15.12.24 г 19.00	3:05	Включено отопление
2	Котельная № 2	Низкое давление воды в котловом котле					15.12.24 г 15.25	15.12.24 г 15.55	0:30	Включено отопление
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										

1	Котельная № 7	Аварийное отключение эл.энергии			14.12.24 г 9.00	14.12.24 г 11.00	2:00	Включено отопление
<b>с.Чобручи</b>								
1	Амбулатория	Трубопровод отопления в здании			15.12.24 г 11.30	16.12.24 г 14.40	1 день 3:10	Включено отопление на балансе амбулатории
<b>п.Красное</b>								
1	ул.Некрасова 32	Трубопровод отопления			17.12.24 г 9.45	17.12.24 г 12.30	2:45	Включено отопление
<b>с.Сукля</b>								
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			16.12.24 г 14.50	16.12.24 г 16.40	1;50	Включено ГВС
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Водопровод			17.12.24 г 14.45	17.12.24 г 18.55	4:10	Включено ГВС работы проводило ГУП"ВиВ"
2	Котельная № 1	Водопровод			17.12.24 г 20.10	17.12.24 г 22.40	2:30	Включено ГВС работы проводило ГУП"ВиВ"
3	Котельная № 1	Аварийные работы ГУП"ВиВ№			18.12.24 г 9.00	18.12.24 г 15.00	6:00	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
<b>с.Карманово</b>								
1	Котельная № 1: пр.Молодежи 9,11,12,13	Плановое отключение эл.энергии			18.12.24 г 9.45	18.12.24 г 16.30	6:45	Включено отопление
2	Котельная № 2 :СОШ	Плановое отключение эл.энергии			19.12.24 г 13.10	19.12.24 г 15.35	2;25	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Вальченко, 21 кв. 116	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 19:00	13.12.2024 15:00	20:00:00	Устранено
2	ул. Победы, 21	ТП № 20	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.12.2024 8:00	13.12.2024 12:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул. Б. Главана, 3	ТП № 28	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Авария на сетях "ВиВ"	13.12.2024 9:50	13.12.2024 17:30	7:40:00	Возобновлена подача ГВС

4	ул. Куйбышева, 41, кв. 4	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2024 19:20	13.12.2024 20:00	0:40:00	Установили хомут
5	ул. Мичурина, 27/3, кв. 67	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	14.12.2024 4:05	14.12.2024 5:00	0:55:00	Установили хомут
6	ул. Мичурина, 27/3, кв. 43	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	14.12.2024 7:10	14.12.2024 10:40	3:30:00	Устранено
7	пр. Победы, 26 кв. 60	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации в кв.64		15.12.2024 15:02			Закрыт стояк ГВС по просьбе ВиВ
8	ул. Бородинская, 3, кв. 43	Стояк отопления в квартире	Течь американки на стояке отопления	Износ прокладки	15.12.2024 17:34	15.12.2024 17:45	0:11:00	Устранено
9	ул. Победы, 34, кв. 51	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации	Износ прокладки	15.12.2024 23:50			Закрыт стояк ГВС по просьбе ВиВ
10	пр. Победы, 26 кв. 60	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации в кв.64	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2024 15:00	16.12.2024 10:00	19:00:00	Устранено
11	ул. Победы, 34, кв. 51	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2024 23:50	16.12.2024 10:15	10:25:00	Устранено
12	ул. Мичурина, 27/3, кв. 43	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	16.12.2024 9:30	16.12.2024 12:00	2:30:00	Устранено
13	ул. Вальченко, 43 кв. 255	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	16.12.2024 12:50	16.12.2024 15:10	2:20:00	Устранено
14	ул. Вальченко, 89 кв. 47	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.12.2024 15:50	16.12.2024 19:20	3:30:00	Устранено
15	ул. Юбилейная ,Спорткомплекс	Лежак отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	16.12.2024 16:50			Ремонтные работы на 17.12.24г.
16	ул.Комсомольская, 44, кв. 7	Стояк отопления в квартире	Замена стояков отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2024 11:00	18.12.2024 14:45	3:45:00	Устранено
17	ул.Кирова, 103, кв. 5	Стояк отопления в квартире	Подключение приборов отопления	Подключение приборов отопления	18.12.2024 11:00	18.12.2024 14:15	3:15:00	Устранено

18	ул.Вальченко, 105	Лежак канализации в подвале	Течь канализации	Износ материала	18.12.2024 11:15	18.12.2024 17:00	5:45:00	Устранено
19	ул.Вальченко,17/1 :МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в котловом контуре	18.12.2024 15:50	18.12.2024 17:00	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	ул.Вальченко, 103 кв. 114	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2024 18:30	19.12.2024 13:00	18:30:00	Устранено
21	ул. Мичурина,19 (библиотека)	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	19.12.2024 9:30	19.12.2024 11:45	2:15:00	Устранено
22	ул.Ленина, 24 кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	19.12.2024 15:37	19.12.2024 17:45	2:08:00	Устранено
23	ул.Ленина, 47 кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2024 6:20			Перекрыли дом по отоплению
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.12.2024 6:50	13.12.2024 11:40	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбасянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК №17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	16.12.2024 15:45	16.12.2024 17:00	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды сетевого контура	17.12.2024 1:00	17.12.2024 2:40	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Нет Р газа	18.12.2024 14:00	18.12.2024 15:10	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в котловом контуре	19.12.2024 9:00	19.12.2024 10:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	19.12.2024 15:30	19.12.2024 16:00	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК №11	Остановка сетевого насоса	Низкое Р в сетевом контуре	19.12.2024 21:15	19.12.2024 23:05	1:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в котловом контуре	20.12.2024 5:25	20.12.2024 7:10	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Айвазовского, 19 кв. 25	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	12.12.2024 20:50	13.12.2024 12:44	15:54:00	Устранено
2	ул. Строителей, 3 кв. 8	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.12.2024 6:10	13.12.2024 9:35	3:25:00	Устранено
Дубоссарский район								
1	с. Дзержинское; ул. Совхозная 7,9,11,12, 18 ч/с - 10,15,19; ул. Свердлова 6; ул. Мира ч/с - 7,9,11, 15 ул. Юбилейная ч/с - 8, 10, МОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" ул. Совхозная, 5б МОУ "Основная русская общеобразовательная школа с. Дзержинское" ул. Совхозная, 5 Клуб с. Дзержинского ул. Совхозная, 4	Котельная № 14 "Дзержинское" ул. Свердлова 6а	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение газоснабжения	18.12.2024 10:00	18.12.2024 16:30	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2024 7:30	18.12.2024 9:20	1:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Ротари, ул. Октябрьской революции, 1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2024 7:30	18.12.2024 9:45	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Хрустовая, ул. Комарова, 72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК №8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.12.2024 8:20	18.12.2024 10:27	2:07:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2024 15:40	18.12.2024 16:35	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Хрустовая, ул. Комарова, 72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК №8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2024 15:40	18.12.2024 16:15	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Ротари, ул. Октябрьской революции, 1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2024 15:40	18.12.2024 16:00	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии