

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 17.01.2025 по 24.01.2025**

| № п/п | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание |
|--------------------|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|
| г.Тирасполь | | | | | | | | |
| 1 | ул. Одесская 75 НОУ Теоретический лицей "Лучиан Блага", СДЮШОР 2 админ здание | течь в школе | | | 16.01.25 г 19.30 | | | |
| 2 | РКБ | Ремонтные работы на т/сетях | | | 17.01.25 г 12.00 | 17.01.25 г 14.05 | 2:05 | Включено отопление |
| 3 | ул.Мира 23,25,29,31,31 а,32,34,36,38,40,42,46,48,ДС №16,ул.Одесская 47,49,пер.Остащенко 57 а,ЦТП-42 Ц,ул.Полецкого 28 | Магистральный трубопровод | | | 17.01.25 г 11.50 | 17.01.25 г 19.45 | 7:55 | восстановлена циркуляция |
| 4 | пер. Мельничный 25 кв. 10 з/эл. уз. (4эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте(американка) | длительная эксплуатация износ 100% | 06.01.2025г. 00:20 | | | не устранено |
| 5 | ул.Мира 34 кв.8 з/д(4эт.) | трубопровод ЦО | не доступа в верхнюю квартиру | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2025г. 11.00 | 23.01.2025г. 11.00 | 336:00 | устранено |
| 6 | ул. Федько 18а кв.1 з/эл. уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте(американка) | длительная эксплуатация износ 100% | 07.01.2025г. 23.00 | 17.01.2025г. 10:00 | 227:00 | устранено |
| 7 | ул.Каховская 16 кв.21 з/Д. (4эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте(американка) | длительная эксплуатация износ 100% | 11.01.2025г. 15.40 | 17.01.2025г. 11:00 | 139:20 | устранено |
| 8 | ул.9 Января 198 кв.32 з/ст.(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.01.2025г. 18.30 | 17.01.2025г. 9:20 | 62:50 | устранено |
| 9 | ул.Свердлова 74 кв. 132 з/э.у.(9эт.) | трубопровод ЦО | нет доступа в верхнюю квартиру | длительная эксплуатация износ 100% | 14.01.2025г. 23.30 | 20.01.2025г. 11:15 | 131:45 | устранено |
| 10 | ул. Свердлова 94 (Маг. "Брэнд Рум") з/полдома (5эт.) | трубопровод ЦО | течь радиатора | длительная эксплуатация износ 100% | 16.01.2025г. 12:35 | 17.01.2025г. 11:30 | 22:55 | устранено |
| 11 | ул. К. Маркса 3 кв. 9 з/д. (5эт.) | трубопровод ЦО | течь радиатора | длительная эксплуатация износ 100% | 16.01.2025г. 16:20 | 17.01.2025г. 16:00 | 23:40 | устранено |
| 12 | ул. Юности 31А кв. 5 з/эл.уз. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 16.01.2025г. 15:00 | 23.01.2025г. 09.00 | 162:00 | устранено |
| 13 | ул. Ленина(ПГТ) 1 кв. 29 з/эл.уз (5эт) | трубопровод ЦО | течь радиатора | длительная эксплуатация износ 100% | 17.01.2025г. 9:00 | 17.01.2025г. 11:00 | 2:00 | устранено |
| 14 | ул. 25 Октября 108 кв. 118 з/эл.уз (16эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.01.2025г. 3:00 | | | не устранено |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|-------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------|--------------|
| 15 | ул. Краснодонская 34/4 кв.13 з/пол.д. (9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 17.01.2025г. 13:40 | 20.01.2025г. 10:30 | 68:50 | устранено |
| 16 | ул. Пушкина 11 кв.13 з/д (3эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 17.01.2025г. 12:00 | 17.01.2025г. 16:00 | 4:00 | устранено |
| 17 | ул. Федько 18А кв. 8 з/эл.уз (9эт.) | трубопровод ЦО | течь на п/п трубе | длительная эксплуатация износ | 100% | 17.01.2025г. 20:05 | 21.01.2025г. 12:45 | 88:40 | устранено |
| 18 | ул. Свердлова 15 кв.29 з/эл.уз. (2 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 9:30 | 22.01.2025г. 13:30 | 100:00 | устранено |
| 19 | ул.Котовского 38 кв.130 з/д уз.(9 эт.) | трубопровод ЦО | течь радиатора | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 10.30 | 18.01.2025г. 15.00 | 4:30 | устранено |
| 20 | пгт. ул. Советская 2 кв.2 з/д (2 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 09.00 | 18.01.2025г. 13.30 | 4:30 | устранено |
| 21 | ул. К.Либкнехта 94 кв.40 з/эл. уз. (5 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 11.30 | 20.01.2025г. 13:30 | 50:00 | устранено |
| 22 | ул. Восстания 46 кв.35 з/эл.уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 12.30 | 20.01.2025г. 8:40 | 44:10 | устранено |
| 23 | ул. Юности 51 кв.34 з/эл.уз. (10 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 17.30 | 23.01.2025г. 10.50 | 113:20 | устранено |
| 24 | ул.28 Июня 125 з/э.у.(10эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 18.01.2025г. 22.30 | | | не устранено |
| 25 | ул.Федько 12 з/з.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 19.01.2025г. 08.45 | 21.01.2025г. 16.00 | 55:15 | устранено |
| 26 | ул.25 Октября 95 кв.15 з/э.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 19.01.2025г. 16.00 | | | не устранено |
| 27 | ул. Мира 12 кв.33 з/эл. уз. (4 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 19.01.2025г. 23.30 | | | не устранено |
| 28 | ул. Правды 3 кв.14 з/в камер. (2эт.) | трубопровод ЦО | течь радиатора в подъезде | длительная эксплуатация износ | 100% | 20.01.2025г. 7:25 | 20.01.2025г. 15:30 | 8:05 | устранено |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|--|
| 29 | пер. Набережный 1 кв. 29 з/1эл.уз. (8эт.) | трубопровод ЦО | течь на п/п трубе | длительная эксплуатация износ | 100% | 20.01.2025г. 9:00 | 20.01.2025г. 15:40 | 6:40 | устранено |
| 30 | ул. Пушкина 20 кв. 16А з/д (5эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 20.01.2025г. 10:15 | 20.01.2025г. 12:30 | 2:15 | устранено |
| 31 | ул. Юности 31 з/2 эл.уз (5эт.) | трубопровод ЦО | течь в подвале после эл.уз. | длительная эксплуатация износ | 100% | 20.01.2025г. 10:20 | 23.02.2025г. 16.00 | 77:40 | устранено |
| 32 | пер. Энгельса 15 з/д (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 20.01.2025г. 14:30 | 22.01.2025г. 13.00 | 46:30 | устранено |
| 33 | ул. Космонавтов 34 кв.58 з/д (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 20.01.2025г. 18:40 | | | не устранено |
| 34 | ул.Свердлова 15 кв 8 з/э.у.(2эт.) | трубопровод ЦО | течь радиатора | длительная эксплуатация износ | 100% | 21.01.2025г. 01:50 | 21.01.2025г. 9:30 | 14:50 | устранено |
| 35 | ЦТП-8"ц" | Замена запорной арматуры на регуляторе ГВС | | | | 21.01.25 г 10.00 | 21.01.25 г 11.15 | 1:15 | Устранено, циркуляция по отоплению восстановлена |
| 36 | ул. К. Цеткин 1/1 кв.29 з/д (13эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 21.01.2025г. 14:30 | 22.01.2025г. 11.30 | 21:00 | устранено |
| 37 | ул. К. Либнехта 159Д кв.51 з/эл.уз (6эт) | трубопровод ЦО | течь радиатора | длительная эксплуатация износ | 100% | 21.01.2025г. 15:25 | 22.01.2025г. 14.25 | 23:00 | устранено |
| 38 | ул. Пушкина 20 кв.16 з/д (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ | 100% | 22.01.2025г. 14.00 | 23.01.2025г. 10.00 | 20:00 | устранено |
| 39 | ул. К. Либнехта 205/3 кв.15 з/эл.уз (5эт) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 22.02.2025г. 15.30 | 23.02.2025г. 10.30 | 19:00 | устранено |
| 40 | ул. Краснодонская 34/2 кв.45 з/эл.уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 22.01.2025г. 16.30 | | | не устранено |
| 41 | ул. Курчатова 74 кв.50 з/эл.уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 22.01.2025г. 16.00 | 23.01.2025г. 09.10 | 17:10 | устранено |
| 42 | ул.Зелинского 1а кв.2 з/э.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | течь на соединительной муфте (американке) | длительная эксплуатация износ | 100% | 23.01.2025г. 19.20 | | | не устранено |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 43 | ул. Кирпичный п-д 6 кв.4 з/эл.уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 23.01.2025г. 21.30 | | | не устранено |
| 44 | ул. Пушкина 20 кв.31 з/д (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 24.01.2025г. 01.40 | | | не устранено |
| г.Днестровск | | | | | | | | |
| 1 | ул.Октябрьская 1-20 | Внутриквартирный трубопровод | | | 17.01.25 г 9.00 | 17.01.25 г 10.00 | 1:00 | Включено отопление |
| 2 | ул. Энергетиков, 15 | Порыв в подвале жилого дома | | | 20.01.25 г 11.00 | 20.01.25 г 15.30 | 4:30 | Устранено |
| 3 | ул. Строителей, 51 | Замена запорной арматуры | | | 20.01.25 г 12.45 | 20.01.25 г 15.30 | 2:45 | Устранено |
| 4 | ул. Строителей, 10 | течь трубопровода отопления в подвале | | | 23.01.25 г 12.20 | 23.01.25 г 15.00 | 2:40 | Устранено, отопление запущено |
| г.Слободзея и Слободзейский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Григориополь и Григориопольский район | | | | | | | | |
| г.Григориополь | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Рыбница и Рыбницкий район | | | | | | | | |
| г. Рыбница | | | | | | | | |
| 1 | ул.Маяковского,56, кв. 14 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 05.01.2025 0:15 | 19.01.2025 9:00 | 344:45:00 | Устранено |
| 2 | ул. Победы,26, Сберкасса | Стояк ГВС | Течь американки | Неплотное соединение | 06.01.2025 10:51 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 3 | ул. Гвардейская,14, кв. 57 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 06.01.2025 19:02 | 22.01.2025 12:00 | 376:58:00 | Устранено |
| 4 | ул.Юбилейная,52, кв. 20 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 06.01.2025 21:30 | 20.01.2025 9:00 | 323:30:00 | Устранено |
| 5 | ул. Вальченко,39, кв. 36 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 07.01.2025 9:00 | 22.01.2025 12:00 | 363:00:00 | Устранено |
| 6 | ул. Гвардейская,18, кв. 89 | Стояк ГВС в квартире | Течь фитинга м/п | Износ материала | 07.01.2025 10:40 | 22.01.2025 12:00 | 361:20:00 | Устранено |
| 7 | ул. Вальченко,19, кв.10 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 07.01.2025 19:30 | | | Слит подъезд |
| 8 | ул. Титова,44, кв. 9 | Стояк отопления в квартире | Течь крана на приборе отопления | Износ материала | 11.01.2025 16:30 | 22.01.2025 12:00 | 259:30:00 | Устранено |
| 9 | ул.Победы, 20,кв.16 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 13.01.2025 12:15 | 20.01.2025 9:00 | 164:45:00 | Устранено |
| 10 | ул. Гвардейская, 30,кв.126 | Стояк отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 13.01.2025 17:24 | 20.01.2025 9:00 | 159:36:00 | Устранено |
| 11 | ул.Кирова,125, Редакция"Добрый День" | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 14.01.2025 15:30 | 20.01.2025 9:00 | 137:30:00 | Устранено |
| 12 | ул. Вальченко,9, кв.14 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 14.01.2025 15:40 | | | Закрыт стояк ГВС по ванне |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13 | ул.Вершигоры,119, кв.90 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 15.01.2025 9:58 | 20.01.2025 9:30 | 119:32:00 | Устранено |
| 14 | ул.Вальченко,9,кв.34 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Износ материала | 15.01.2025 15:46 | | | Закрыт стояк |
| 15 | ул.Кирова,101,кв.32 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 15.01.2025 17:42 | 20.01.2025 10:00 | 112:18:00 | Устранено |
| 16 | ул. Вальченко,9, кв.173 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 15.01.2025 23:44 | | | Закрыт стояк |
| 17 | ул. Вальченко,93 кв.30 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 16.01.2025 11:35 | 21.01.2025 11:20 | 119:45:00 | Устранено |
| 18 | ул. Севастопольская,28 кв.44 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 16.01.2025 11:50 | 20.01.2025 11:00 | 95:10:00 | Устранено |
| 19 | ул.Заречная,24"а",кв.23 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 17.01.2025 10:33 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 20 | ул.Ленина,3,кв.16 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 17.01.2025 10:34 | 22.01.2025 12:00 | 121:26:00 | Устранено |
| 21 | ул.Севастопольская,26 | Стояк ГВС в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 17.01.2025 11:05 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 22 | ул.Вершигоры,119,кв.46 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 17.01.2025 11:49 | 21.01.2025 10:20 | 94:31:00 | Устранено |
| 23 | ул.Вальченко, 7 кв.50 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 18.01.2025 6:45 | 21.01.2025 12:20 | 77:35:00 | Устранено |
| 24 | ул. Юбилейная,51, кв.15 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 18.01.2025 7:43 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 25 | ул. Мичурина,37, кв.43 | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка ГВС | Коррозия металла в связи с износом | 18.01.2025 12:13 | 22.01.2025 12:00 | 95:47:00 | Устранено |
| 26 | ул. Вальченко,9, кв.177 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 18.01.2025 12:57 | 22.01.2025 12:00 | 95:03:00 | Устранено |
| 27 | ул. Вальченко,89, кв.106 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 18.01.2025 13:26 | | | Слит стояк |
| 28 | ул. Чернышевского,26, ГУП ГК "Днестрэнерго" | Магистраль т/с отопления | Порыв трубопровода т/с отопления | Коррозия металла в связи с износом | 18.01.2025 15:30 | 19.01.2025 17:15 | 25:45:00 | Возобновлена подача сетевой воды |
| 29 | ул. Вальченко,9, кв.135 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 18.01.2025 16:19 | | | Слит стояк |
| 30 | ул. Вальченко, 27/а | ЦТП № 42 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 19.01.2025 11:30 | 19.01.2025 17:20 | 5:50:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 31 | ул.Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 19.01.2025 11:50 | 19.01.2025 17:50 | 6:00:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 32 | ул. Гвардейская,22, кв. 6 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 19.01.2025 10:30 | 19.01.2025 10:50 | 0:20:00 | Устранено |
| 33 | ул. Степная,19, кв. 38 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 19.01.2025 15:05 | 19.01.2025 15:25 | 0:20:00 | Устранено |
| 34 | ул. Вальченко, 27/а | ЦТП № 42 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 20.01.2025 6:20 | 20.01.2025 12:10 | 5:50:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 35 | ул.Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 20.01.2025 6:20 | 20.01.2025 12:00 | 5:40:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 36 | ул.Ленина,43 (Д/С № 7) | Стояк отопления | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 20.01.2025 9:20 | 20.01.2025 10:30 | 1:10:00 | Устранено |
| 37 | ул.Кирова,137 кв.66 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 20.01.2025 9:47 | | | Перекрыт дом |
| 38 | ул.Гвардейская,2/а подвал | Лежак отопления | Течь трубопровода | Коррозия металла в связи с износом | 20.01.2025 9:47 | 21.01.2025 10:00 | 24:13:00 | Устранено |
| 39 | ул.Маяковского, 35 кв.29 | Стояк ГВС в квартире | Течь шланга ГВС | Износ материала | 20.01.2025 11:00 | 20.01.2025 11:20 | 0:20:00 | Перекрыли аварийный кран по ГВС |
| 40 | ул.Юбилейная,52 кв.55 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 20.01.2025 12:26 | 20.01.2025 12:40 | 0:14:00 | Устранено |
| 41 | ул.Ленина,8 кв.73 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 20.01.2025 12:28 | 20.01.2025 12:50 | 0:22:00 | Устранено |
| 42 | ул.Вальченко,33 кв.216 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 20.01.2025 12:38 | 20.01.2025 13:20 | 0:42:00 | Устранено |
| 43 | ул.Вальченко,9 кв.95 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 20.01.2025 14:56 | 20.01.2025 15:20 | 0:24:00 | Устранено |
| 44 | ул.Гвардейская, 8 кв.64 | Стояк отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 21.01.2025 9:15 | 22.01.2025 12:00 | 26:45:00 | Устранено |
| 45 | ул. Мичурина, 35 кв.46 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 21.01.2025 9:45 | 21.01.2025 10:00 | 0:15:00 | Устранено |
| 46 | ул. Мичурина, 17 кв.20 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 21.01.2025 9:46 | 22.01.2025 12:00 | 26:14:00 | Устранено |
| 47 | ул. Вальченко, 35 кв.183 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 21.01.2025 10:10 | | | Перекрыт стояк |
| 48 | ул. Победы, 18 кв.93 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 21.01.2025 14:20 | | | Перекрыто полдома |
| 49 | ул. Вальченко, 27/а | ЦТП № 42 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 21.01.2025 17:00 | 21.01.2025 22:10 | 5:10:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 50 | ул.Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 21.01.2025 17:00 | 21.01.2025 22:10 | 5:10:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 51 | ул. Мичурина, 31/1 кв.9 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 21.01.2025 17:40 | 21.01.2025 18:00 | 0:20:00 | Устранено |
| 52 | ул.Гвардейская, д.68 кв.54 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 21.01.2025 23:35 | 21.01.2025 23:55 | 0:20:00 | Устранено |
| 53 | ул. Севастопольская,24"Б", кв.25 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Износ материала | 22.01.2025 9:34 | 22.01.2025 10:50 | 1:16:00 | Устранено |
| 54 | ул. Вальченко, 27/а | ЦТП № 42 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 22.01.2025 10:55 | 22.01.2025 17:20 | 6:25:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 55 | ул.Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 22.01.2025 11:40 | 22.01.2025 17:45 | 6:05:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 56 | ул. Победы,23, кв.80 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 22.01.2025 12:30 | | | Перекрыт эл. узел |
| 57 | ул. Вальченко, 27/а | ЦТП № 42 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 23.01.2025 6:05 | 23.01.2025 12:30 | 6:25:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 58 | ул.Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Плановое отключение электроэнергии | 23.01.2025 6:20 | 23.01.2025 12:35 | 6:15:00 | Возобновлена работа сетевого насоса |
| 59 | ул. Вальченко,7, кв. 19 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 23.01.2025 14:25 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 60 | ул. Кирова,88, кв. 50 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 23.01.2025 15:50 | | | Перекрыт эл. узел |
| 61 | ул. Б.Главана,9, кв. 6 | Стояк отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 23.01.2025 18:50 | | | Перекрыт эл. узел |
| Рыбницкий район | | | | | | | | |
| 1 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 19.01.2025 12:00 | 19.01.2025 18:45 | 6:45:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 2 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 20.01.2025 7:00 | 20.01.2025 12:30 | 5:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 3 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 21.01.2025 17:00 | 21.01.2025 22:40 | 5:40:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 4 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 22.01.2025 12:00 | 22.01.2025 17:30 | 5:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 5 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 23.01.2025 7:00 | | | |
| 6 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 23.01.2025 7:00 | 23.01.2025 12:20 | 5:20:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | | |
| г. Дубоссары | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Каменка и Каменский район | | | | | | | | |
| г. Каменка | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| Каменский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |