

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 25.10.2024 по 01.11.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	пер. Западный 15 кв. 25 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.10.2024г. 20:25	27.10.2024г. 10:00	133:35	устранено
2	ул. К. Либкнехта 96 кв.65 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.2024г. 14.00	26.10.2024г. 21.00	7:00	устранено
3	ул. Дзержинского 102 кв.19 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.2024г. 15.30	26.10.2024г. 19.30	4:00	устранено
4	ул.Свердлова 92 з/д (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.2024г. 20:20	27.10.2024г. 01.00	4:40	устранено
5	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз.)	Стояки в кв.157			19.10.24 г 9.05	19.10.24 г 17.00	7:55	Включено отопление
6	ул.25 Октября 76	Трубопровод отопления			18.10.24 г 8.00			Отключено отопление
7	ул.Манойлова 25 (1/2 ж.д.)	Трубопровод отопления			24.10.24 г 21.20	25.10.24 г 11.00	13:40	Включено отопление
8	ул.Свердлова 11,ул.Шевченко 21,ул.25 Октября 72,пер.Набережный 10	Трубопровод ГВС			25.10.24 г 8.30	25.10.24 г 15.55	7:35	Включено ГВС
9	ТСШ № 9	Трубопровод отопления			25.10.24 г 9.40	25.10.24 г 15.20	5:40	Включено отопление
10	ул.Чапаева 143	Трубопровод отопления			25.10.24 г 9.45	25.10.24 г 10.40	0:55	Включено отопление
11	ул.Мира 8	Замена запорной арматуры			25.10.24 г 10.15	25.10.24 г 11.10	0:55	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
12	ул.Мира 50/19	Ремонтные работы			25.10.24 г 10.55	25.10.24 г 11.25	0:30	Включено отопление
13	ул.Крупская 9	Ремонтные работы			25.10.24 г 11.10	25.10.24 г 16.20	5:10	Включено отопление
14	ул.25 Октября 1, 3, 6, ул.Правды8,10 ,12, 14, 16, ДС№ 1	Трубопровод отопления			25.10.24 г 14.00	25.10.24 г 20.20	6:20	Включено отопление
15	ЦТП-11 Ц,15 Ц,20 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт. ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт.,ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт.. ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт.. ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт.. Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	Водопровод			28.10.24 г 9.00	28.10.24 г 17.00	8:00	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"

16	ул.Чкалова 44 (1 стояк отопления)	Стояк отопления в кв.98				28.10.24 г 6.20	28.10.2024г. 9.00	2:40	Включено отопление
17	Детский дом ул.Крупская 33	Внутриквартирный трубопровод				28.10.24 г 13.20	29.10.24 г 6.25	17:05	Включено отопление
18	ул.Мира 50 Главный корпус НИИ	Трубопровод отопления				28.10.24 г 14.20			Отключено отопление
19	ул.Восстания 46	Прочистка сопла				28.10.24 г 14.55	28.10.24 г 15.15	0:20	Включено отопление
20	Украинский лицей ул.К.Маркса 14	Батарея				28.10.24 г 20.40	29.10.24 г 15.00	18:20	Включено отопление
21	ул. Комсомольская 6 кв. 63 з/2эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 8:40	28.10.2024г. 10:40	2:00	устранено
22	ул. 20Партсъезда 35 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 8:40	28.10.2024г. 14:00	5:20	устранено
23	ул. Юности 14/1 кв. 19 з/1эл. уз (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 8:40	28.10.2024г. 10:20	1:40	устранено
24	ул. Ларионова 43 кв. 17 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 9:30	28.10.2024г. 13:30	4:00	устранено
25	ул. К. Цеткин 1/2 кв. 63 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 9:30	28.10.2024г. 11:30	2:00	устранено
26	ул. К. Либкнехта 205 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 10:00	28.10.2024г. 13:00	3:00	устранено
27	ул. Космонавтов 65 кв. 97 з/1эл. уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 9:30	28.10.2024г. 13:30	4:00	устранено
28	ул. Свердлова 70 кв. 80 з/д (16эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 13:00	28.10.2024г. 16:00	3:00	устранено
29	ул. Юности 27 з/эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2024г. 13:00	28.10.2024г. 15:20	2:20	устранено
30	ул.Текстильщиков 30 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2024г. 09.00	29.10.2024г. 14.00	5:00	устранено
31	ул.К.Либкнехта 96 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2024г. 09.00	29.10.2024г. 11.00	2:00	устранено
32	ул.Федько 15 кв.18 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2024г. 09.00	29.10.2024г. 11.15	2:15	устранено
33	ул.Одесская 94 з/полдома(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.10.2024г. 10.00	29.10.2024г. 13.00	3:00	устранено

34	пер.Чкалова 50 кв.49 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2024г. 09.00	29.10.2024г. 11.00	2:00	устранено
35	ул.25 Октября 105 кв.8з/ст(3эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2024г. 09.30	29.10.2024г. 12.00	2:30	устранено
36	ул.К.Либкнехта 197 кв.3 з/ст(6эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2024г. 18.30	30.10.2024г. 12.00	18:30	устранено
37	ул.Свердлова 70 з/д(16эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2024г. 19.20	29.10.2024г. 21:40	2:20	устранено
38	ул.Ленина 57	Ремонтные работы					29.10.24 г 8.30	29.10.24 г 11.15	2:45	Включено отопление
39	ул.Восстания 103,105,ул.Свердлова 92	Трубопровод отопления трубопровод ГВС					29.10.24 г 8.45	29.10.24 г 18.00	9:15	Включено отопление и ГВС
40	ЦТП-19 ОК :ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					29.10.24 г 8.50	29.10.24 г 10.00	1:10	Включено ГВС
41	пер.Раевского 13	По заявке СВДО					29.10.24 г 13.40	29.10.24 г 16.00	2:20	Включено отопление
42	ул.Ленина 57	По заявке СВДО					29.10.24 г 13.50	29.10.24 г 16.10	2:20	Включено отопление
43	ул.Комсомольская 4/2 (1 эл.узел)	По заявке СВДО					29.10.24 г 14.00	29.10.24 г 14.35	0:35	Включено отопление
44	ул.Комарова 31	Ремонт подогревателя ГВС					29.10.24 г 9.00	29.10.24 г 11.30	2:30	Включено ГВС
45	ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт. ,ул.Каховская 13/4 - 4 эт.	Свищ на подогревателе ГВС					30.10.24 г 8.15	30.10.24 г 9.10	0:55	Включено ГВС
46	ЦТП-11 ОК:ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС					30.10.24 г 8.15	30.10.24 г 11.55	3:40	Включено ГВС
47	ул.Крупская 33 Детский дом	Трубопровод отопления					30.10.24 г 8.20	30.10.24 г 17.00	8:40	Включено отопление
48	ул.Юности 1/3 (1 эл.узел)	Течь грязевика					30.10.24 г 9.30	30.10.24 г 11.15	1:45	Включено отопление
49	ул.25 Октября 85	Трубопровод отопления					30.10.24 г 14.10	30.10.24 г 21.00	6:50	Включено отопление
50	ул.Юности 24 кв.50 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 09.00	30.10.2024г. 09.40	0:40	устранено

51	ул.20 Партсъезда 15а кв.27 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 09.00	30.10.2024г. 10.30	1:30	устранено
52	ул.28 Июня 115 кв.65 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 09.00	30.20.2024г. 13.00	4:00	устранено
53	п. Чкалова 46 кв.98 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 13.00	30.10.2024г. 14.00	1:00	устранено
54	ул. К. Либкнехта 169а кв.1 з/д (2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 13.00	30.10.2024г. 15.30	2:30	устранено
55	ул. К. Либкнехта 82 кв.1 з/ст (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 09.00	30.10.2024г. 14.30	5:30	устранено
56	ул. Текстильщиков 24/4 кв.45 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 08.30	30.10.2024г. 11.00	2:30	устранено
57	ул. Юности 5 з/эл. уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2024г. 13.00	30.20.2024г. 14.30	1:30	устранено
58	ул.Юности 12/2 кв.19 з/Д. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 09.00	31.10.2024г. 10.50	1:50	устранено
59	ул.Строителей 52 кв.43 з/Д. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 08.55	31.10.2024г. 10.45	0:50	устранено
60	ул.Свердлова 76 кв.16 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 09.00	31.20.2024г. 13.00	4:00	устранено
61	ул.Юности 15/2 кв.16 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 09.15	31.10.2024г. 13.15	4:00	устранено
62	ул.Свердлова 70 кв.80 з/Д. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 10.50	31.10.2024г. 15.10	4:20	устранено
63	ул.1Мая 50а кв.214 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 12.00	31.10.2024г. 15.10	3:10	устранено
64	ул.Каховская 8 к.47 з/Д. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 13.20	31.10.2024г. 14.00	0:40	устранено
65	ул.Текстильщиков 44 з/полД. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2024г. 13.00	31.10.2024г. 14.45	1:45	устранено

66	ул.Краснодонская34/4 з/полД. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.10.2024г. 14.55	31.10.2024г. 17.00	2:05	устранено
67	п.Чкалова 47/2 кв.27 з/Д, (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.10.2024г. 11.00	31.10.2024г. 13.00	2:00	устранено
68	ул. 25 Октября 108 кв.151 з/эл. уз. (16 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2024г. 02.00			не устранено
69	ул.К.Либкнехта 159 д.г	Замена запорной арматуры			31.10.24 г 8.20	31.10.24 г 14.15	5:55	Включено отопление
70	ул.К.Либкнехта 70,70/1	Трубопровод отопления			31.10.24 г 8.20	31.10.24 г 16.55	8:35	Включено отопление
71	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			31.10.24 г 8.45	31.10.24 г 14.25	5:40	Включено отопление
г.Днестровск								
1	ул.Котовского 41	Ремонт запорной арматуры			25.10.24 г 8.30	25.10.24 г 12.00	3:30	Включено отопление и ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
1	Котельная № 3	Ремонтные работы в котельной			1.11.24 г 9.15	1.11.24 г 13.25	4:10	Включено отопление
п.Красное								
1	Котельная	заклинило 5-х ходовой			30.10.24 г 00:50	30.10.24 г 4:20	3:30	Включено отопление
с.Парканы								
1	Котельная № 2 :ДК	Замена эл.счётчика			1.11.24 г 13.40	1.11.24 г 13.50	0:10	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Горбиблиотека	Трубопровод отопления			28.10.24 г 7.15	31.10.24 г 15.40	3 дня 8:25:00	Включено отопление
2	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			29.10.24 г 17.35	29.10.24 г 17.50	0:15	Включено отопление
3	Котельная № 2	Аварийное отключение эл.энергии			29.10.24 г 17.35	29.10.24 г 18.00	0:25	Включено отопление
4	ул.Леваневского 1,ЗАГС	Трубопровод отопления			30.10.24 г 13.15	30.10.24 г 15.50	2:35	Включено отопление
Григориопольский район								
с.Спея								
1	Котельная	Плановое отключение эл.энергии			28.10.24 г 10.30	28.10.24 г 15.30	5:00	Включено отопление

г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Мичурина,78	Частная врезка отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.10.2024 16:30	25.10.2024 11:20	42:50:00	Устранено
2	ул. Мичурина,31/3 кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.10.2024 13:10	25.10.2024 16:00	26:50:00	Устранено
3	ул. Мичурина ,15 ,кв.87	Стояк ГВС в квартире	Течь по шахте с кв. 95	Причина повреждения не известна	24.10.2024 23:00			Перекрыт стояк ГВС по кухне
4	ул. Вальченко,49 1 и 2 подъезд	Лежак отопления в подвале	Течь резьбы на крыльевой задвижке	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 8:20	25.10.2024 11:30	3:10:00	Устранено
5	ул. Кирова,147кв.80	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 8:40	25.10.2024 10:00	1:20:00	Устранено
6	ул. Кирова,116	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 9:00	25.10.2024 10:40	1:40:00	Устранено
7	ул. Мичурина ,33 Д/сад № 24	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 9:50	25.10.2024 11:20	1:30:00	Устранено
8	ул. Б. Главана	ЦТП №27 и ЦТП №28	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.10.2024 10:15	25.10.2024 14:15	4:00:00	Возобновлена подача ГВС.
9	ул. Мичурина,35"в" кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	25.10.2024 10:20	25.10.2024 12:00	1:40:00	Устранено
10	ул. Вальченко,19	Лежак отопления на техэтаже	Течь резьбы на спускнике	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 12:00	25.10.2024 13:20	1:20:00	Устранено
11	ул. Заречная,14 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	25.10.2024 15:50	25.10.2024 16:55	1:05:00	Устранено
12	ул. Кирова,122кв.30	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 16:00	25.10.2024 16:50	0:50:00	Устранено
13	ул. Вальченко,55, кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга	Износ материала	26.10.2024 17:10	26.10.2024 18:00	0:50:00	Устранено
14	ул. Победы,18, кв.49	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	26.10.2024 17:40	26.10.2024 20:00	2:20:00	Устранено
15	ул. Вершигоры,123	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2024 3:50	27.10.2024 13:00	9:10:00	Устранено

16	ул. Победы, 22 кв. 26	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2024 10:50	27.10.2024 13:00	2:10:00	Устранено
17	ул. Вершигоры, 123 "а"	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Сработало тепловое реле	27.10.2024 9:20	27.10.2024 9:30	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	ул. Гвардейская, 70, кв. 4	Стояк отопления на техэтаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2024 0:25	28.10.2024 10:00	9:35:00	Устранено
19	ул. Ленина д. 12 кв. 98	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2024 9:10	28.10.2024 11:20	2:10:00	Устранено
20	пр. Победы д. 30 кв. 65	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2024 9:50	28.10.2024 10:10	0:20:00	Устранено
21	ул. Куйбышева д. 20 подвал	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2024 10:30	28.10.2024 13:00	2:30:00	Устранено
22	ул. Юбилейная 33/а (спорткомплекс)	Лежак отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2024 11:20	28.10.2024 14:10	2:50:00	Устранено
23	пр. Победы д. 21 кв. 96	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга	Износ материала	28.10.2024 11:23	28.10.2024 12:30	1:07:00	Устранено
24	ул. Кирова д. 129 кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед батареей	Износ материала	28.10.2024 11:28	28.10.2024 11:40	0:12:00	Устранено
25	ул. Маяковского 33/а	ЦТП № 9	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.10.2024 13:30	28.10.2024 15:00	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
26	ул. Вершигоры, 111 подвал	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.10.2024 13:40	28.10.2024 15:40	2:00:00	Устранено
27	ул. Вершигоры, 123 "а"	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Сработало тепловое реле	29.10.2024 0:35	29.10.2024 1:00	0:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
28	ул. Вершигоры, 123 "а"	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Сработало тепловое реле	29.10.2024 4:50	29.10.2024 5:15	0:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии

29	ул. Мичурина ,15 ,кв.87	Стояк ГВС в квартире	Течь по шахте с кв. 95	Причина повреждения не известна	24.10.2024 23:00			Перекрыт стояк ГВС по кухне
30	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115;МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛПК № 32	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	29.10.2024 8:00	29.10.2024 8:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
31	ул. Грибоедова д.6 кв.36"а"	Стояк отопления в квартире	Течь крана Маевского	Износ материала	29.10.2024 8:30	29.10.2024 9:20	0:50:00	Устранено
32	ул. Заречная д.14 кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	29.10.2024 8:40			Перекрыт стояк ГВС. Будут устранять самостоятельно.
33	пр-т. Победы,23	Замена запорной арматуры		Износ материала	29.10.2024 8:45	29.10.2024 11:00	2:15:00	Устранено
34	ул. Вершигоры д. 103 подвал	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2024 9:30	29.10.2024 11:30	2:00:00	Устранено
35	ул. Севастопольская д.28 "а" подвал	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2024 10:15	29.10.2024 11:00	0:45:00	Устранено
36	ул. Вершигоры д. 105 подвал	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2024 11:00	29.10.2024 15:00	4:00:00	Устранено
37	ул. Кирова д.84/3 кв. 1	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.10.2024 11:05	29.10.2024 12:00	0:55:00	Устранено
38	ул. Вершигоры д.113 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	29.10.2024 11:45	29.10.2024 13:00	1:15:00	Устранено
39	ул. Гвардейская, 2"а"кв.26	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.10.2024 13:25	29.10.2024 15:00	1:35:00	Устранено
40	ул. Бородинская д.3кв.81	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.10.2024 13:30	29.10.2024 13:50	0:20:00	Устранено
41	ул. Юбилейная д.37 Офис ООО"Пимес"	Течь с потолка	Жильцов нет		29.10.2024 15:15			Перекрыт стояк ГВС . Рем. работы после предоставления доступа. в кв.
42	ул. Мичурина ,15 ,кв.87	Стояк ГВС в квартире	Течь по шахте с кв. 95 по канализации	Износ материала	24.10.2024 23:00	30.10.2024 9:00	130:00:00	Устранено.
43	ул. Заречная д.14 кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	29.10.2024 8:40			Перекрыт стояк ГВС. Будут устранять самостоятельно.
44	ул. Юбилейная д.37 Офис ООО"Пимес"	Течь с потолка	Жильцов нет		29.10.2024 15:15			Перекрыт стояк ГВС . Рем. работы после предоставления доступа. в кв.

45	ул. Победы,21 (подвал)	Течь лежача отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2024 9:00	30.10.2024 11:00	2:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
46	ул. Куйбышева,20, кв.37	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2024 10:00	30.10.2024 12:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
47	ул. Вершигоры,117/1, кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2024 11:50	30.10.2024 16:00	4:10:00	Возобновлена подача ГВС
48	ул. Мичурина,31/1, кв.24	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2024 15:10	30.10.2024 17:20	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
49	ул. Гвардейская ,96 ,кв.40	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ,аварийный вентель не держит.	Износ материала	30.10.2024 21:05			Перекрыт стояк ГВС. Будут устранять самостоятельно.
50	ул. Заречная д.14 кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	29.10.2024 8:40	31.10.2024 16:15	55:35:00	Устранено
51	ул. Юбилейная д.37 Офис ООО"Пимес"	Стояк канализации	Течь канализации	Износ материала	29.10.2024 15:15	31.10.2024 9:00	41:45:00	Устранено
52	ул. Гвардейская ,96 ,кв.40	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	30.10.2024 21:05	31.10.2024 11:30	14:25:00	Устранено
53	ул. Вершигоры д.127/2 кв.103	Стояк канализации	Течь канализации	Износ материала	31.10.2024 9:30			Перекрыт стояк ГВС.
54	ул. Юбилейная "Спорткомплекс"	Лежак отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2024 13:30	31.10.2024 16:20	2:50:00	Устранено
55	ул. Кирова,110, кв.102	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2024 22:40			Перекрыт стояк. Рем. работы на 01.11.24г.
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛПК № 26	Остановка технологического оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	28.10.2024 8:40	28.10.2024 11:15	2:35:00	Возобновлена подача теплоносителя.
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛПК № 26	Остановка технологического оборудования	Сработал датчик по Р воды	29.10.2024 8:45	29.10.2024 9:45	1:00:00	Возобновлена подача теплоносителя.
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛПК № 26	Остановка технологического оборудования	Сработал датчик по Р воды	30.10.2024 12:30	30.10.2024 13:30	1:00:00	Возобновлена подача теплоносителя.
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								

1	г.Каменка,ул.Ленина,52/10 : ГОУ СПО "Каменский политехнический техникум" (учебный корпус, Мастерские, столовая, общезитие) по ул. Ленина, 52	ЛГК № 5	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.10.2024 13:00	30.10.2024 16:30	3:30:00	Возобновлена подача теплоносителя.
Каменский район								
1	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.10.2024 6:00	25.10.2024 9:30	3:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад";МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.10.2024 6:00	25.10.2024 11:00	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразов. школа-детский сад»	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.10.2024 6:00	25.10.2024 10:30	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ул. Ленина, 12"а", кв.38	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.10.2024 8:40	25.10.2024 11:00	2:20:00	Устранено
5	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ «Хрустовская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.10.2024 17:00	25.10.2024 18:20	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразов. школа-детский сад»	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.10.2024 17:00	25.10.2024 17:50	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад";МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.10.2024 18:00	25.10.2024 18:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Грушка,ул. Фрунзе,146а : МОУ "Грушковская основная средняя школа-детский сад"	ЛГК № 12	Остановка технологического оборудования	Сработал датчик по Р воды	28.10.2024 8:20	28.10.2024 10:10	1:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.
9	с.Рашково,ул.Ленина,130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково	ЛГК № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.10.2024 9:00	29.10.2024 17:45	8:45:00	Возобновлена подача теплоносителя.
10	с.Катериновка,ул.Котовского,3 : МОУ «Катериновская ОСШ им.А.С.Пушкина»	ЛГК № 16	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.10.2024 9:00	29.10.2024 17:35	8:35:00	Возобновлена подача теплоносителя.
11	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.10.2024 9:00	29.10.2024 17:15	8:15:00	Возобновлена подача теплоносителя.