

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 28.12.2024 по 10.01.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Нахимова, 76, 78 (кот №8)	Аварийное отключение водопровода			30.12.24 г 8.50	31.12.24 г 0.30	15:20	Включено ГВС
2	ул.Одесская, 141	Течь в кв. 402			30.12.24 г 11.00	30.12.24 г 12.20	1:20	Включено отопление
3	пер. Западный, 19/5, 19/6 (кот №14)	Мигание электроэнергии			30.12.2024 г 2.40	30.12.2024 г 3.40	1:00	Включено отопление
4	пер. Западный, 19/5, 19/6 (кот №14)	Авария горелки			30.12.2024 г 5.10	30.12.2024 г 6.40	1:30	Включено отопление
5	ул. Свердлова 94 кв. 50 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.12.2024г. 14:00	31.12.2024г. 17:30	3:30	устранено
6	ул.Мира, 28	Течь стояка ЦО			1.01.25 г 8.35	1.01.25 г 9.00	0:25	Включено отопление
7	ДС №25 основной корпус	Течь после ЭУ			1.01.25 г 15.50			
8	ул. Федько, 18а	Течь в подвале			1.01.25 г 21.50			
9	ул.Текстильщиков 40 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.01.2025г. 12.00	01.01.2025г. 15.00	3:00	устранено
10	ул.8 Марта 4а з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.01.2025г. 11.00	01.01.2025г. 13.00	2:00	устранено
11	пгт. Новотираспольский ул. Строителей, 5,7,8 ул. Советская, 2,4,6	трубопровод ЦО	Порыв на внутриквартальной ТС		3.01.25 г 14.30	3.01.25 г 22.30	8:00	устранено
12	котельная, 1 Мая, 44Б		Плановое отключение эл. Энергии		3.01.25 г 19.15	3.01.25 г 21.20	2:05	восстановлена циркуляция
13	котельная №11		Плановое отключение эл. Энергии		3.01.25 г 22.30	3.01.25 г 23.05	1:35	восстановлена циркуляция
14	ул. Ларионова 43 кв.2 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	течь на п/п трубе	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2025г. 11.00	02.01.2025г. 14.30	3:30	устранено
15	ул. Зелинского 26 кв.49 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2025г. 11.30	02.01.2025г. 16.30	5:00	устранено
16	ул. Правды 6 кв.82 з/эл. уз. (4 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	02.01.2025г. 11.30	02.01.2025г. 12.50	1:20	устранено
17	ул.Правды 1 з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.01.2025г. 15.30	02.01.2025г. 15.30	24:00	устранено

18	ул.25 Октября 134 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.01.2025г. 15.00	01.01.2025г. 18.00	3:00	устранено
19	ул.Краснодонская 34 з/1э.у(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.01.2025г. 17.30	02.01.2025г. 13.30	20:00	устранено
20	ул. Федько 18А кв. 24 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	течь на эл. узле	длительная эксплуатация износ	100%	01.01.2025г. 21:50	02.01.2025г. 09:50	12:00	устранено
21	ул. 1 Мая 42 кв. 5 з/д (10эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	01.01.2025г. 22:15	02.01.2025г. 09:15	11:00	устранено
22	ул. 9 Января 200 кв. 15 з/эл. уз. (10эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	01.01.2025г. 23:40	02.2025г. 10.40	10:00	устранено
23	ул. Юности 53 кв.52 з/эл.уз	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 02:30	03.01.2025г. 10:30	8:00	устранено
24	ул. Комсомольская 2/3 кв. 16 з/эл. уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 06:50	02.01.2025г. 13.00	6:10	устранено
25	пгт ул. Ленина 7 кв.10 з/эл. уз. (2 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 10.50	02.01.2025г. 12.00	1:10	устранено
26	ул. Каховская 15/3 кв.6 эл.уз. (4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 10.00	03.01.2025г. 10.00	24:00	устранено
27	ул. 25 Октября 108 кв.118 з/2 эл. уз. (16 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 15.00	02.01.2025г. 18.30	3:30	устранено
28	ул. 1 Мая 56 кв.25 з/1 эл. уз (10эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 15.00	02.01.2025г. 16.30	1:30	устранено
29	ул. К. Либкнехта 160 кв.60 з/2 ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 17.00	3.01.2025г. 10.00	17:00	устранено
30	п. Чкалова 47/7 кв.55 з/2 эл.уз.(9 эт.)	трубопровод ЦО	сети без видимого доступа (течь из стены)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 17.00	03.01.2025г. 11.35	18:35	устранено
31	ул. Строителей 52 кв.68 з/эл. уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 17.00	03.01.2025г. 15.00	22:00	устранено

32	ул.Одесская 1456 кв.49 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 22.00	03.01.2025г. 13.30	15:30	устранено
33	ул.28 Июня 115 кв.77 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 00.00	03.01.2025г. 11.00	11:00	устранено
34	ул.Мира 3 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 01.30	03.01.2025г. 17.30	16:00	устранено
35	ул.Свердлова 74 кв.159 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	нет доступа в квартиру	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 05.30	03.01.2025г. 10.00	4:30	устранено
36	ул.К.Либкнехта 193 з/2 эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 10.50	03.01.2025г. 14.00	3:50	устранено
37	ул.К.Либкнехта 176 з/ эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 14.30	03.01.2025г. 15.45	1:15	устранено
38	ул. Раевского, 1,3,5,7,9,13	Порыв на внутриквартальной ТС				4.01.25 г 12.15	4.01.25 г 17.30	5:15	Устранено
39	ул. 1 Мая, ДС №54	Порыв на внутриквартальной ТС				4.01.25 г 12.45	4.01.25 г 22.15	9:30	Устранено
40	ЦТП-2"ц", ЦТП-41"ц", СШ №2, 9 Января,111,113,115,125	Порыв в ТК-Чк-9				4.01.25 г 14.20	4.01.25 г 1.40	12:00	Устранено
41	котельная №16 Б.Хутор	Плановое отключение эл. Энергии				4.01.25 г 14.00	4.01.25 г 18.30	4:30	Циркуляция восстановлена
42	котельная №25 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				4.01.25 г 20.10	5.01.25 г 00.55	5:05	Циркуляция восстановлена
43	котельная №24 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				4.01.25 г 20.25	4.01.25 г 23.25	3:00	Циркуляция восстановлена
44	котельная №22 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				4.01.25 г 20.25	4.01.25 г 23.25	3:00	Циркуляция восстановлена
45	ул. Крупской 5 кв.45 з/эл.уз. (14 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 20.30	04.01.2025г. 10:40	14:10	устранено
46	ул. 25 Октября 108 кв.60 з/эл. уз. (16 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 21.00	04.01.2024г. 12:30	15:30	устранено
47	ул. Комсомольская 6 кв. 87 з/3 под-да (5 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2025г. 21.30	04.01.2025г. 15:00	17:30	устранено
48	ул. Курчатова 72 кв.59 з/эл.уз (10 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 02.30	04.01.2025г. 16:00	13:30	устранено

49	ул. Федько 22 кв. 6 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 10:40	04.01.2025г. 14:20	3:40	устранено
50	п. Чкалова 49 з/1эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 11:00	04.01.2025г. 12:40	1:40	устранено
51	ул. Космонавтов 41 кв. 1 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 11:30	04.01.2025г. 14:00	2:30	устранено
52	ул. К. Маркса 1В/3 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г.09:00	04.01.2025г. 12:00	3:00	устранено
53	ул. 25 Октября 126 кв.5 , 126А з/д ()	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 17:10	04.01.2025г. 20:00	2:50	устранено
54	ЦТП-5,6"К"	Порыв на магистральной ТС				5.01.25 г 10.30	6.01.25 г 2.50	15:20	Устранено
55	котельная №14 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				5.01.25 г 8.00	5.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
56	котельная №25 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				5.01.25 г 20.00	5.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
57	котельная №24 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				5.01.25 г 20.00	5.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
58	котельная №22 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				5.01.25 г 20.00	5.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
59	пер.Чкалова 49 кв.68 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	течь резьбы на сгоне	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 11.00	05.01.2025г. 13.00	2:00	устранено
60	ул.9 Января 61 кв.76 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 11.00	05.01.2025г. 15.00	4:00	устранено
61	ул.Крупской 3 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 11.00	05.01.2025г. 15.00	4:00	устранено
62	ул. Космонавтов, 2/2	Порыв на внутриквартальной ТС				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 22.30	2:30	Устранено
63	котельная №16 с. Б.Хутор	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
64	котельная №22 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 16.00	6.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
65	котельная №24 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 16.00	6.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
66	котельная №25 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 16.00	6.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
67	котельная №1 Парканы	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена

68	котельная №2 Парканы	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
69	котельная №3 Парканы	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
70	котельная №4 Парканы	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
71	котельная Терновка	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
72	котельная №14 Тирасполь	Плановое отключение эл. Энергии				6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
73	ул.Жуковского 9 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 12.00	06.2025г. 10.00	22:00	устранено
74	ул.К.Либкнехта 76 кв.32 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	течь из верхней квартиры(собственников нет дома)	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 14.30	06.01.2025г. 11.30	21:00	устранено
75	Котельная №25	отключение эл.энергии				7.01.25 г 7.58	7.01.25 г 12.37	4:41	Восстановлена циркуляция
76	Котельная №24	отключение эл.энергии				7.01.25 г 7.59	7.01.25 г 12.27	4:32	Восстановлена циркуляция
77	Котельная №22	отключение эл.энергии				7.01.25 г 8.00	7.01.25 г 12.29	4:40	Восстановлена циркуляция
78	Котельная правительства	отключение эл.энергии				7.01.25 г 12.02	7.01.25 г 12.10	4:40	Восстановлена циркуляция
79	Котельная №6	отключение эл.энергии				7.01.25 г 12.04	7.01.25 г 16.48	4:44	Восстановлена циркуляция
80	Котельная №14	отключение эл.энергии				7.01.25 г 12.16	7.01.25 г 16.35	4:19	Восстановлена циркуляция
81	Котельная №25	отключение эл.энергии				7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.20	4:20	Восстановлена циркуляция
82	Котельная №24	отключение эл.энергии				7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.15	4:15	Восстановлена циркуляция
83	Котельная №22	отключение эл.энергии				7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.15	4:15	Восстановлена циркуляция
84	Котельная №23	авария ВК-1				7.01.25 г 22.15	7.01.25 г 23.10	0:55	Включено отопление
85	ул. Мира 50/12 кв.1 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 00:20			не устранено
86	ул.25 Октября 132 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2025г. 21.00	08.01.2025г. 15:20	138:20	устранено
87	ул. Краснодонская 76 кв. 153 з/5под-д (9эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 14:00	08.01.2025г. 08:50	90:50	устранено
88	ул.Свердлова 94 кв.51 з/э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	течь резьбы на сгоне	длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 17.00	08.01.2025г. 13:50	68:50	устранено
89	пер. Мельничный 25 кв. 10 з/эл. уз. (4эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 00:20			не устранено

90	ул.К.Либкнехта 294 з/д(2эт)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 11.30	08.01.2025г. 10:45	71:15	устранено
91	ул.Свердлова 74 кв.10 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	05.01.2025г. 15.30	07.01.2025г. 10.00	5:30	устранено
92	б. Гагарина 1 з/эл. уз (3 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте(американка)	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 14.00	08.01.2025г. 13:20	47:20	устранено
93	ул. Мира 42 кв.6 з/эл.уз (2эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 14.30	07.01.2025г. 11.20	20:50	устранено
94	ул. Шевченко 81/4 кв.39 з/эл.уз (4 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 18.00	08.01.2025г. 12:00	42:00	устранено
95	ул. Юности 1 кв.54 з/эл.уз. (17 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 16.30	09.01.2025г. 09.00	64:30	устранено
96	ул. Сакриера 57 кв.4 з/эл. уз. (2 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 17.30	08.01.2025г. 14:00	44:30	устранено
97	ул.25 Октября 72 кв.27 з/под(6эт)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 23.30	07.01.2025г. 11.00	11:30	устранено
98	пер.Чкалова 53 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	06.01.2025г. 21.00	09.01.2025г. 13.00	63:00	устранено
99	п.2 Бородинский 2 кв.74. з/Д. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2025г. 13.20	08.01.2025г. 11:20	22:00	устранено
100	ул.Манойлова 18 кв.16 з/Д. (10эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2025г. 16.00	09.01.2025г. 13.00	45:00	устранено
101	ул. Одесская 145г кв.150 з/эл. уз. (7 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2025г. 22.30	08.01.2025г. 10:00	12:30	устранено

102	ул. Федько 18а кв.1 з/эл. уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2025г. 23.00	08.01.2025г. 10:45	7:15	устранено
103	ул. Ленина 42 кв.10 з/эл.уз. (3 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	07.01.2025г. 23.30	08.01.2025г. 12:10	12:40	устранено
104	п. Западный 19/3 кв.129 з/д (10 эт.)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	08.01.2025г. 02.00	08.01.2025г. 10:00	8:00	устранено
105	ул. Свердлова 74 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	на длительная эксплуатация износ	100%	08.01.2025г. 03.30			не устранено
106	20 Партсъезда15, 15а, 35, 50 Курчатова72 ,74 ЦТП-9 Ок: ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт	порыв в ТК - Од-9				8.01.25 г 10.10	9.01.25 г 23.30	1сутки 13 часов 20 минут	восстановлена циркуляция
107	ул. Космонавтов 65 з/3эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	на длительная эксплуатация износ	100%	08.01.2025г. 11:55			не устранено
108	ул. Манойлова 27 кв. 85 з/2эл.уз.(4,5,6,7под-ды) (5эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	на длительная эксплуатация износ	100%	08.01.2025г. 14:30	08.01.2025г. 16:00	1:30	устранено
109	ул. Текстильщиков 24/5 кв. 43 з/4под-д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	на длительная эксплуатация износ	100%	08.01.2025г. 18:40	09.01.2025г. 13.00	18:20	устранено
110	ул.Космонавтов 16/2 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	на длительная эксплуатация износ	100%	09.01.2025г. 10.00	09.01.2025г. 13.00	3:00	устранено
111	ул.Федько 14 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	на длительная эксплуатация износ	100%	09.01.2025г. 12.00	09.01.2025г. 16.00	4:00	устранено
112	ул.Мира 34 кв.8 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	нет доступа в верхнюю квартиру	на длительная эксплуатация износ	100%	09.01.2025г. 11.00			не устранено
113	ул.К.Либкнехта 379 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	течь соединительной муфте (американке)	на длительная эксплуатация износ	100%	09.01.2025г. 14.30			не устранено
114	ул. Мира 36 кв.39 з/эл.уз. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	на длительная эксплуатация износ	100%	10.01.2025г. 01:00			не устранено
г.Днепророск									
1	ул. Котовского, 5	трубопровод ЦО	Течь в кв. 2			3.01.2025 г 8.40	3.01.2025 г 11.00	2:20	Включено ГВС

2	ул. Строителей, 24	трубопровод ЦО	Течь в комнате №101		3.01.2025 г 12.00	3.01.2025 г 13.00	1:00	Включено отопление
3	ул. Первомайская, 3	Порыв на внутриквартальной ТС			6.01.25 г 9.00	6.01.25 г 15.35	6:35	Устранено
г.Слободзея и Слободзейский район								
1	котельная №17 Сукля	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 14.00	4.01.25 г 17.50	3:50	Циркуляция восстановлена
2	котельная №18 Сукля	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 14.00	4.01.25 г 17.50	3:50	Циркуляция восстановлена
3	котельная Фрунзе	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 14.00	4.01.25 г 17.50	3:50	Циркуляция восстановлена
4	котельная №2 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 17.00	4.01.25 г 21.45	4:45	Циркуляция восстановлена
5	котельная №3 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 17.00	4.01.25 г 21.45	4:45	Циркуляция восстановлена
6	котельная №5 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 17.00	4.01.25 г 21.45	4:45	Циркуляция восстановлена
7	котельная №7 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 17.00	4.01.25 г 22.00	5:00	Циркуляция восстановлена
8	котельная Чобручи	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 17.00	4.01.25 г 21.45	4:45	Циркуляция восстановлена
9	котельная №1 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 17.00	4.01.25 г 21.05	4:05	Циркуляция восстановлена
10	котельная №1 Первомайск	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 20.20	4.01.25 г 23.10	3:30	Циркуляция восстановлена
11	котельная №2 Первомайск	Плановое отключение эл. Энергии			4.01.25 г 20.10	4.01.25 г 23.10	3:30	Циркуляция восстановлена
12	п. Красное, ул. Некрасова, 32	Течь в кв. 5			5.01.25 г 19.10	5.01.25 г 21.00	1:50	Устранено
13	котельная п. Красное	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 8.00	5.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
14	котельная №18 с. Сукля	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 12.00	5.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
15	котельная №19 с. Сукля	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 12.00	5.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
16	котельная №17 с. Сукля	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 12.00	5.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
17	котельная №1 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 16.00	5.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
18	котельная №2 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 16.00	5.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
19	котельная №3 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 16.00	5.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
20	котельная №5 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 16.00	5.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
21	котельная №1 Первомайск	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 20.00	5.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
22	котельная №2 Первомайск	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 20.00	5.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена

23	котельная №7 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			5.01.25 г 20.00	5.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
24	котельная №27 с. Сукляя	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
25	котельная с. Фрунзе	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
26	котельная №18 с. Сукляя	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
27	котельная №19 с. Сукляя	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
28	котельная №17 с. Сукляя	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
29	котельная №1 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 12.00	6.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
30	котельная №2 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 12.00	6.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
31	котельная №3 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 12.00	6.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
32	котельная №5 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 12.00	6.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
33	котельная с. Чобручи	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 12.00	6.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
34	котельная №1 Первомайск	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 16.00	6.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
35	котельная №2 Первомайск	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 16.00	6.01.25 г 20.00	4:00	Циркуляция восстановлена
36	котельная №7 Слободзея	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 12.00	6.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
37	котельная п. Красное	Плановое отключение эл. Энергии			6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
38	Котельная №1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.00	7.01.25 г 12.35	4:35	Восстановлена циркуляция
39	Котельная №5	отключение эл.энергии			7.01.25 г 7.59	7.01.25 г 12.37	4:40	Восстановлена циркуляция
40	Котельная №2	отключение эл.энергии			7.01.25 г 7.59	7.01.25 г 12.27	4:30	Восстановлена циркуляция
41	Котельная №3	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.00	7.01.25 г 12.30	4:30	Восстановлена циркуляция
42	Котельная №7	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.00	7.01.25 г 12.30	4:30	Восстановлена циркуляция
43	Котельная №7	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.01	7.01.25 г 20.35	4:34	Восстановлена циркуляция
44	Котельная №1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.25	4:25	Восстановлена циркуляция
45	Котельная №2	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.25	4:25	Восстановлена циркуляция
46	Котельная №3	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.25	4:25	Восстановлена циркуляция
47	Котельная №5	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.35	4:35	Восстановлена циркуляция
48	Котельная №1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.10	8.01.25 г 00.10	4:00	Восстановлена циркуляция
49	Котельная №2	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.10	8.01.25 г 00.10	4:00	Восстановлена циркуляция

50	Котельная №3	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.10	8.01.25 г 00.10	4:00	Восстановлена циркуляция
51	Котельная №5	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.30	8.01.25 г 00.20	3:50	Восстановлена циркуляция
52	Котельная №7	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.30	8.01.25 г 00.20	3:50	Восстановлена циркуляция
с.Суклея								
1	Котельная № 19	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.02	7.01.25 г 17.00	4:58	Восстановлена циркуляция
2	Котельная № 17	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.33	7.01.25 г 16.46	4:13	Восстановлена циркуляция
3	Котельная № 18	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.33	7.01.25 г 17.00	4:27	Восстановлена циркуляция
4	Котельная № 27	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.33	7.01.25 г 17.00	4:27	Восстановлена циркуляция
5	Котельная № 17	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.05	8.01.25 г 00.45	4:40	Восстановлена циркуляция
6	Котельная № 18	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.05	8.01.25 г 00.45	4:40	Восстановлена циркуляция
7	Котельная № 19	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.05	8.01.25 г 00.45	4:40	Восстановлена циркуляция
п.Первомайск								
1	Котельная № 1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 7.59	7.01.25 г 12.37	4:40	Восстановлена циркуляция
2	Котельная № 2	отключение эл.энергии			7.01.25 г 7.59	7.01.25 г 12.37	4:40	Восстановлена циркуляция
3	Котельная № 1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.05	7.01.25 г 20.35	4:30	Восстановлена циркуляция
4	Котельная № 2	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.05	7.01.25 г 20.35	4:30	Восстановлена циркуляция
с.Чобручи								
1	Котельная Чобручи	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.01	7.01.25 г 12.48	4:47	Восстановлена циркуляция
2	Котельная Чобручи	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.35	4:35	Восстановлена циркуляция
с.Ближний Хутор								
1	Котельная № 21	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.11	7.01.25 г 12.34	4:23	Восстановлена циркуляция
2	Котельная № 16	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.41	7.01.25 г 18.50	10:09	Восстановлена циркуляция
3	Котельная № 26	отключение эл.энергии			7.01.25 г 8.42	7.01.25 г 18.50	10:08	Восстановлена циркуляция
4	Котельная № 16	отключение эл.энергии			7.01.25 г 16.00	7.01.25 г 20.40	4:40	Восстановлена циркуляция
5	Котельная № 16	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.20	8.01.25 г 0.45	4:25	Восстановлена циркуляция
п.Красное								
1	котельная п. Красное		Плановое отключение эл. Энергии		3.01.25 г 19.00	3.01.25 г 20.20	1:20	восстановлена циркуляция
2	Котельная п.Красное	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.14	7.01.25 г 16.50	4:36	Восстановлена циркуляция
3	Котельная п.Красное	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.35	8.01.25 г 00.10	3:25	Восстановлена циркуляция
с.Карагаш								

1	Котельная с.Карагаш	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.33	7.01.25 г 16.44	4:11	Восстановлена циркуляция
с.Парканы								
1	Котельная №4	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.33	7.01.25 г 16.25	3:52	Восстановлена циркуляция
2	Котельная №2	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.16	7.01.25 г 16.25	4:09	Восстановлена циркуляция
3	Котельная №3	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.18	7.01.25 г 16.25	4:07	Восстановлена циркуляция
4	Котельная №1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.18	7.01.25 г 16.25	4:07	Восстановлена циркуляция
с.Терновка								
1	Котельная Терновка	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.07	7.01.25 г 16.35	4:28	Восстановлена циркуляция
с.Фрунзе								
1	Котельная Фрунзе	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.00	7.01.25 г 16.35	4:35	Восстановлена циркуляция
2	Котельная Фрунзе	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.15	8.01.25 г 00.20	4:05	Восстановлена циркуляция
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул. К. Маркса, 20	трубопровод ЦО	Течь в кв. 23		3.01.2025 г 11.45	3.01.2025 г 12.10	0:25	устранено
2	ул. Мира, 3	трубопровод ЦО	Течь в кв. 22		3.01.2025 г 16.35	3.01.2025 г 17.10	0:35	устранено
3	ул. Мира, 12	порыв на			3.01.2025 г 23.50	4.01.2025 г 15.00	15:10	Устранено
4	котельная №1 Корманово	плановое отключение эл.			4.01.25 г 14.00	4.01.25 г 17.50	3:50	Циркуляция восстановлена
5	котельная №2 Григориополь	плановое отключение эл.			5.01.25 г 12.00	5.01.25 г 16.00	4:00	Циркуляция восстановлена
6	Центральная библиотека	Порыв тепловой сети			4.01.2025 г 13.45			
7	котельная №1 Корманово	плановое отключение эл.			6.01.25 г 8.00	6.01.25 г 12.00	4:00	Циркуляция восстановлена
8	котельная №1 Малаешты	плановое отключение эл.			6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
9	котельная №2 Малаешты	плановое отключение эл.			6.01.25 г 20.00	6.01.25 г 24.00	4:00	Циркуляция восстановлена
10	Шевченко, 9	течь в подвале			8.01.25 г 9.20	9.01.25 г 13.25	1сутки 4 часа 5 минут	восстановлена циркуляция
11	Ленина, 9	течь в квартире 9			8.01.25 г 21.50	9.01.25 г 11.00	13:10	восстановлена циркуляция
с. Карманово								
1	с.Карманово котельная №1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.10	7.01.25 г 16.24	4:14	Восстановлена циркуляция
2	с.Карманово котельная №1	отключение эл.энергии			7.01.25 г 20.05	8.01.25 г 00.10	4:05	Восстановлена циркуляция
с.Малаешты								
1	Котельная Детский сад	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.00	7.01.25 г 16.00	4:00	Восстановлена циркуляция
2	Котельная школа	отключение эл.энергии			7.01.25 г 12.00	7.01.25 г 16.00	4:00	Восстановлена циркуляция
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								

1	ул. Мичурина,29/2, кв. 8	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2024 12:15	30.12.2024 14:45	2:30:00	Устранено
2	ул. Мичурина,37, кв. 17	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	30.12.2024 17:30	30.12.2024 18:10	0:40:00	Устранено
3	ул. Заречная,14	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.12.2024 21:00	31.12.2024 12:30	15:30:00	Устранено
4	ул. Вальченко,43кв. 305	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 8:10	01.01.2025 12:30	4:20:00	Устранено
5	ул. Севастопольская,24 кв. 48	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 10:50	01.01.2025 12:30	1:40:00	Устранено
6	ул.Заречная,14 кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:40	01.01.2025 17:30	4:50:00	Устранено
7	ул. Севастопольская,24 "б"кв. 10	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 13:05	01.01.2025 17:30	4:25:00	Устранено
8	ул. Севастопольская,24 "б"кв. 25	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 13:45	01.01.2025 17:30	3:45:00	Устранено
9	ул. Индустриальная,24 "б"кв. 30	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 13:45	01.01.2025 17:30	3:45:00	Устранено
10	ул. Севастопольская,26кв. 18	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 13:45	01.01.2025 17:30	3:45:00	Устранено
11	ул. Вальченко,45кв. 45	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 14:50	01.01.2025 15:25	0:35:00	Устранено
12	ул. Комсомольская,50 кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 14:55	01.01.2025 15:25	0:30:00	Устранено
13	ул. Свердлова,36"а" кв. 34	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	01.01.2025 15:30	01.01.2025 15:55	0:25:00	Устранено
14	ул. Гвардейская,18 кв. 63	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	01.01.2025 15:30	01.01.2025 16:55	1:25:00	Устранено
15	ул. Юбилейная,39 кв. 12	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 15:35	01.01.2025 16:00	0:25:00	Устранено
16	ул. Юбилейная,71 кв. 50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 15:40	01.01.2025 16:00	0:20:00	Устранено
17	ул. Гвардейская,14 кв. 59	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 15:50	01.01.2025 16:15	0:25:00	Устранено
18	ул. Вершигоры, 127/2 кв. 129	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 16:20	01.01.2025 17:05	0:45:00	Устранено
19	ул. Индустриальная, 24 кв. 59	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 16:40	01.01.2025 17:25	0:45:00	Устранено
20	ул. Юбилейная,59 кв. 83	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 17:35	01.01.2025 19:00	1:25:00	Устранено
21	ул. Маяковского,56 кв. 14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 17:45	01.01.2025 18:30	0:45:00	Устранено
22	ул. Кирова,120 кв. 23	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 18:05	01.01.2025 18:30	0:25:00	Устранено
23	ул. Кирова,99 кв. 15	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	01.01.2025 18:40	01.01.2025 19:40	1:00:00	Устранено
24	ул. Юбилейная,52 кв. 30	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 18:50	01.01.2025 19:15	0:25:00	Устранено

25	ул. Кирова,126 кв. 36	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 19:00	01.01.2025 20:20	1:20:00	Устранено
26	ул. Кирова,142"а" кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 19:05	01.01.2025 21:00	1:55:00	Устранено
27	ул. Кирова,126 кв. 2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 19:05	01.01.2025 20:00	0:55:00	Устранено
28	ул. Вершигоры, 95/а кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 19:38	01.01.2025 21:25	1:47:00	Устранено
29	ул. Кирова, 83/3 кв. 18	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 19:55	01.01.2025 20:40	0:45:00	Устранено
30	ул. Титова, 32 кв. 20	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 20:15	01.01.2025 20:55	0:40:00	Устранено
31	ул. Юбилейная,37 кв. 32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 20:18	01.01.2025 21:15	0:57:00	Устранено
32	ул. Кирова,119 кв. 14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 20:45	01.01.2025 22:00	1:15:00	Устранено
33	ул. Мичурина, 25/1 кв. 47	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 22:40	01.01.2025 23:15	0:35:00	Устранено
34	ул. Победы,18 кв. 44	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2025 2:45			Перекрыт дом по ГВС
35	ул. Вальченко,93кв. 62	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 9:20			Перекрыт дом по ГВС
36	ул. Мичурина,25/3 кв. 49	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 10:05			Перекрыт дом по ГВС
37	ул. Юбилейная,33 кв. 212	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:10			Перекрыт дом по отоплению
38	ул. Вальченко,5 кв. 15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:40			Слило крыло
39	ул. Мичурина,31"а" кв. 66	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 15:05			Слило крыло
40	ул. Вершигоры, 123 кв. 139	Стояк отопления в квартире	Течь футорки ДУ-20	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2025 17:25			Перекрыт дом по отоплению
41	ул. Индустриальная,24 кв. 99	Стояк отопления в квартире	Течь американки в кв.103	Не плотное соединение	01.01.2025 19:33			Перекрыт стояк отопления по кухне
42	ул. Вальченко, 21 кв. 103	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 21:00	02.01.2025 14:05	17:05:00	Устранено
43	ул. Индустриальная,24 кв. 43	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 23:52	02.01.2025 0:05	0:13:00	Устранено
44	ул. Кирова, 84/1 кв. 37	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 0:20	02.01.2025 0:35	0:15:00	Устранено
45	ул. Гвардейская,2/а кв. 14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 2:03	02.01.2025 2:15	0:12:00	Устранено
46	ул. Юбилейная, 63 кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 3:23	02.01.2025 3:35	0:12:00	Устранено
47	ул. Кирова,110 кв. 24	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 3:35	02.01.2025 3:50	0:15:00	Устранено
48	ул. Мичурина, 39 кв. 52	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 5:40	02.01.2025 5:50	0:10:00	Устранено
49	ул. Вальченко, 27 кв. 53	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 6:56	02.01.2025 7:25	0:29:00	Устранено

50	ул. Вальченко, 33 кв. 128	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 6:59	02.01.2025 7:25	0:26:00	Защит стояк в коробе.Перекрыт 1 подъезд по отоплению
51	ул. Вальченко, 43 кв. 43	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла	02.01.2025 7:20	02.01.2025 7:25	0:05:00	Защит стояк в коробе.Перекрыто 2 стояка по отоплению
52	ул. Кирова,117, кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 8:05	02.01.2025 8:10	0:05:00	Устранено
53	ул. Индустриальная,24, кв.65	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 8:10	02.01.2025 8:15	0:05:00	Устранено
54	ул. Вальченко,77, кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 8:15	02.01.2025 8:20	0:05:00	Устранено
55	ул. Победы,7, Аптека	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 8:20	02.01.2025 8:42	0:22:00	Устранено
56	ул. Мичурина,39, Магазин	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 8:42	02.01.2025 8:50	0:08:00	Устранено
57	ул. Мичурина,27/1, кв.68	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 8:50	02.01.2025 9:05	0:15:00	Закрыт стояк по отоплению
58	1-ый пер. О. Кошевого,2"А", кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 9:05	02.01.2025 9:10	0:05:00	Слит дом
59	ул. Кирова,120, кв.23	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 9:10	02.01.2025 9:30	0:20:00	Устранено
60	ул. Победы,18, кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 9:30	02.01.2025 9:45	0:15:00	Устранено
61	ул. Ленина,1, кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 9:45	02.01.2025 9:47	0:02:00	Устранено
62	ул. Юбилейная,67, кв.58	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 9:47	02.01.2025 9:49	0:02:00	Устранено
63	ул. Ввершигоры,101, кв.58	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 9:49	02.01.2025 12:00	2:11:00	Устранено
64	ул. Ленина,1, кв.73	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:00	02.01.2025 12:00	2:00:00	Устранено
65	ул. Вальченко,103, кв.84	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:10	02.01.2025 12:00	1:50:00	Устранено
66	ул. Мичурина,25/2, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:13	02.01.2025 12:00	1:47:00	Устранено
67	ул. Мичурина,27/1, кв7	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:16	02.01.2025 12:00	1:44:00	Устранено
68	ул. Свердлова,36, кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:23	02.01.2025 12:00	1:37:00	Устранено
69	ул. Мичурина,17, кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:26	02.01.2025 14:30	4:04:00	Устранено
70	ул. Комсомольская,44, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:27	02.01.2025 15:00	4:33:00	Устранено
71	ул. Кирова,137, кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:36	02.01.2025 15:00	4:24:00	Устранено
72	ул. Ленина,1, кв.118	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:58	02.01.2025 12:00	1:02:00	Устранено

73	ул. Кирова,142, кв.44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 11:08	02.01.2025 15:50	4:42:00	Устранено
74	ул. Победы,1, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 11:20	02.01.2025 15:20	4:00:00	Устранено
75	ул. Вальченко,103, кв.96	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 11:23	02.01.2025 15:20	3:57:00	Устранено
76	ул. Титова,42, кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 11:46	02.01.2025 15:20	3:34:00	Устранено
77	ул. Победы,28, кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 11:50	02.01.2025 16:20	4:30:00	Устранено
78	ул. Кирова,140, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:02	02.01.2025 15:50	3:48:00	Устранено
79	ул. Ленина,20, кв.40	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:17	02.01.2025 15:20	3:03:00	Устранено
80	ул. Кирова,88, кв.44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:32	02.01.2025 16:20	3:48:00	Устранено
81	ул. Вальченко,89, кв.112	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:39	02.01.2025 15:20	2:41:00	Устранено
82	ул. Кирова,90, кв.40	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:53	02.01.2025 15:20	2:27:00	Устранено
83	ул. Вальченко,35, кв.116	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:54	02.01.2025 15:20	2:26:00	Устранено
84	ул. Ленина,3, кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:07	02.01.2025 15:20	2:13:00	Устранено
85	ул. Мичурина,31/1, кв.63	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:10	02.01.2025 15:20	2:10:00	Устранено
86	ул. Вершигоры,121, кв.12	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:17	02.01.2025 15:00	1:43:00	Устранено
87	ул. Ленинградская, 137, кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:22	02.01.2025 15:20	1:58:00	Устранено
88	ул. Ленина,20, кв.43	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:51	02.01.2025 15:20	1:29:00	Устранено
89	ул. Гвардейская,2"А", кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:58	02.01.2025 16:20	2:22:00	Устранено
90	ул. Гвардейская,68, кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 14:20	02.01.2025 15:20	1:00:00	Устранено
91	ул. Мичурина,31/1, кв.33	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 14:57	02.01.2025 15:20	0:23:00	Устранено
92	ул. Вершигоры,113, кв.97	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 16:10	02.01.2025 17:00	0:50:00	Устранено
93	ул. Юбилейная,49, кв.78	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 16:59	02.01.2025 17:30	0:31:00	Устранено
94	ул. Гвардейская,30, кв.78	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 17:01	02.01.2025 19:00	1:59:00	Устранено
95	ул. Кирова,142, кв.66	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного крана	Износ материала	02.01.2025 17:30	02.01.2025 19:50	2:20:00	Устранено
96	ул. Севастопольская,28, кв.57	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 18:07	02.01.2025 19:00	0:53:00	Устранено

97	ул. Вершигоры,103, кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 19:04	02.01.2025 19:50	0:46:00	Устранено
98	ул. Гвардейская,30, кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 20:18	02.01.2025 21:00	0:42:00	Устранено
99	ул. Кирова,88, кв.50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 20:47	02.01.2025 21:30	0:43:00	Устранено
100	ул. Победы,20, кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 21:30	02.01.2025 22:00	0:30:00	Устранено
101	ул. Гвардейская, 18, кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 22:00	02.01.2025 22:30	0:30:00	Устранено
102	ул. Мичурина,35, кв. 65	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 8:40	03.01.2025 9:00	0:20:00	Устранено
103	ул. Юбилейная,67, кв. 25	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 8:45	03.01.2025 9:15	0:30:00	Устранено
104	ул. Вальченко,31, кв. 71	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 9:15	03.01.2025 10:08	0:53:00	Устранено
105	ул. Кирова,86, кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 9:20	03.01.2025 9:40	0:20:00	Устранено
106	ул. Кирова,128, кв. 10	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля на приборе отопления	Не плотное соединение	03.01.2025 9:25	03.01.2025 9:30	0:05:00	Устранено
107	ул. Мичурина,17, кв. 23	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 9:50	03.01.2025 11:20	1:30:00	Устранено
108	ул. Мичурина,31/1, кв. 52	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 10:05	03.01.2025 11:20	1:15:00	Устранено
109	ул. Мичурина,29/2, кв. 33	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 10:25	03.01.2025 11:00	0:35:00	Устранено
110	ул. Гвардейская,20, кв. 44	Стояк отопления в подвале	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 10:45	03.01.2025 13:10	2:25:00	Устранено
111	ул. Вершигоры,93а, кв. 2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 10:50	03.01.2025 11:15	0:25:00	Устранено
112	ул. Севастопольская,26а, кв. 16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 11:10	03.01.2025 12:15	1:05:00	Устранено
113	ул. Вальченко,103, кв. 84	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 11:50	03.01.2025 12:20	0:30:00	Устранено
114	ул. Титова,46, кв. 16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 12:05	03.01.2025 14:25	2:20:00	Устранено
115	ул. Вальченко,35, кв. 134	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 12:15	03.01.2025 12:40	0:25:00	Устранено
116	ул. Кирова,142, кв. 69	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 12:20	03.01.2025 13:40	1:20:00	Устранено
117	ул. Комсомольская,32, кв. 15	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля на приборе отопления	Износ материала	03.01.2025 12:20	03.01.2025 15:55	3:35:00	Устранено
118	ул. Кирова,122, кв. 15	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля на приборе отопления	Износ материала	03.01.2025 12:25	03.01.2025 13:10	0:45:00	Устранено
119	ул. Победы,24, кв. 48	Стояк отопления в квартире	Течь на пайке полипропиленовой трубы	Износ материала	03.01.2025 12:40	03.01.2025 16:00	3:20:00	Перекрыт элеваторный узел
120	ул. Гвардейская,14, кв. 19	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 12:40	03.01.2025 13:45	1:05:00	Устранено

121	ул. Вершигоры,93, кв. 16	Стояк отопления в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 13:30			Перекрыт дом
122	ул. Вершигоры,127/2, кв. 88	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 13:40	03.01.2025 16:05	2:25:00	Устранено
123	ул. Грибоедова,19, кв. 29	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 14:45	03.01.2025 16:40	1:55:00	Устранено
124	пер. Промышленный,2, кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 16:00	03.01.2025 17:20	1:20:00	Устранено
125	ул. Мичурина,31/3, кв. 71	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 16:10	03.01.2025 16:50	0:40:00	Устранено
126	ул. Кирова,147, кв. 18	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 17:05	03.01.2025 18:05	1:00:00	Устранено
127	ул. Вальченко,3, кв. 39	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 17:15	03.01.2025 18:05	0:50:00	Устранено
128	ул. Ленина,16, кв. 32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 17:50	03.01.2025 18:30	0:40:00	Устранено
129	ул. Юбилейная,59, кв. 83	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 18:20	03.01.2025 19:45	1:25:00	Устранено
130	ул. Кирова,126, кв. 11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 18:10	03.01.2025 20:50	2:40:00	Устранено
131	ул. Б. Главана,15, кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 20:11	03.01.2025 22:00	1:49:00	Устранено
132	ул. Титова,42, кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 20:14	03.01.2025 21:15	1:01:00	Устранено
133	ул. Вершигоры,105, кв.50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 20:33	03.01.2025 22:15	1:42:00	Устранено
134	ул. Севастопольская,28"В", кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 20:46	03.01.2025 22:20	1:34:00	Устранено
135	ул. Мичурина,25/2, кв.34	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 22:00	03.01.2025 22:30	0:30:00	Устранено
136	ул. Кирова,86, кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 23:55	04.01.2025 0:20	0:25:00	Устранено
137	ул. Вершигоры,93 кв. 16	Стояк отопления в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 13:30	04.01.2025 10:00	20:30:00	Устранено
138	ул. Ленина,8, кв. 59	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 13:53	04.01.2025 15:00	25:07:00	Устранено
139	ул. Гвардейская,6, кв. 8	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 18:45	04.01.2025 13:50	19:05:00	Устранено
140	ул. Юбилейная,65, кв.33	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 4:53	04.01.2025 12:50	7:57:00	Устранено
141	ул. Мичурина,35 кв. 53	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 7:43	04.01.2025 8:00	0:17:00	Устранено
142	ул. Индустриальная,24 кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 7:43	04.01.2025 9:47	2:04:00	Устранено
143	ул. Мичурина,17 кв. 38	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 8:35	04.01.2025 9:35	1:00:00	
144	ул. Мичурина,17 кв. 35	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 8:50	04.01.2025 9:15	0:25:00	Устранено

145	пр.Победы,30 кв.36	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 11:54	04.01.2025 12:15	0:21:00	Устранено
146	пр.Победы,22 кв.48	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 12:32	04.01.2025 13:10	0:38:00	Устранено
147	ул.Ленинградская,137 кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 12:50	04.01.2025 14:50	2:00:00	Устранено
148	ул.Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка оборудования	Плывовое откл. Эл.энергии	04.01.2025 13:50	04.01.2025 14:30	0:40:00	Циркуляционное оборудование в работе
149	ул.Юбилейная,45 кв.40	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 13:25	04.01.2025 13:50	0:25:00	Устранено
150	ул. Вальченко, 45 кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 13:55	04.01.2025 14:20	0:25:00	Устранено
151	ул. Вершигоры,121 кв.57	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 14:30	04.01.2025 15:20	0:50:00	Устранено
152	ул. Вершигоры,119 кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 14:40	04.01.2025 14:40	0:00:00	Устранено
153	ул. Вершигоры,103 кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 16:20	04.01.2025 17:00	0:40:00	Устранено
154	ул.Юбилейная,65 кв.32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 18:05	04.01.2025 20:05	2:00:00	Устранено
155	ул.Мичурина, 31/а кв.66	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 19:15	04.01.2025 19:40	0:25:00	Устранено
156	ул. Кирова,82, кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 0:45	05.01.2025 1:50	1:05:00	Устранено
157	ул. Победы,18, кв. 44	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2025 2:45			Перекрыт дом по ГВС
158	ул. Вальченко,93, кв. 62	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 9:20			Перекрыт дом по ГВС
159	ул. Мичурина,25/3, кв. 49	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 10:05			Перекрыт дом по ГВС
160	ул. Юбилейная,33, кв. 212	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:10			Перекрыт дом по отоплению
161	ул. Вальченко,5, кв. 15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:40			Слито крыло
162	ул. Мичурина,31"а", кв. 66	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 15:05			Слито крыло
163	ул. Вершигоры,123, кв. 139	Стояк отопления в квартире	Течь футорки ДУ-20	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2025 17:25			Перекрыт дом по отоплению
164	ул. Индустриальная,24, кв. 99	Стояк отопления в квартире	Течь американки в кв.103	Не плотное соединение	01.01.2025 19:33			Перекрыт стояк отопления по кухне
165	ул. Кирова,116 кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь фитинга	Износ материалла	01.01.2025 19:35			Слит дом по ГВС
166	ул. Вальченко,9 кв. 310	Стояк отопления в квартире	Течь по стене в комнате	Характер течи не известен	01.01.2025 19:55			В кв.314 и 318 нет жильцов. Слили дом по отоплению
167	1-ый пер.О.Кошевого,2 "а"кв. 7	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в кв.10		01.01.2025 21:07			Стояк замурован. Закрыли стояк ГВС
168	ул. Ленина, 8 кв. 32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 1:45			Перекрыт эл.узел

169	ул. Юбилейная, 51 кв. 50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 3:55			Стояк зашит в коробе. Перекрыт дом по отоплению
170	ул. Кирова, 142"А", кв. 53	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:20			Слит дом
171	ул. Вальченко, 9, кв. 30	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:25			Слит стояк
172	ул. Степная, 19, кв. 30	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 10:33			Слит дом
173	ул. Мичурина, 29/3, кв. 63	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 11:32			Слит стояк
174	ул. Кирова, 109, кв. 2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:14			Слит дом
175	ул. Вальченко, 107, кв. 74	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 12:56			Слит дом
176	ул. Индустриальная, 24, кв. 41	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 13:38			Нужна сварка. Закрыт стояк ГВС
177	ул. Победы, 24, кв. 27	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 15:17			Слит дом
178	ул. Маяковского, 35, кв. 62	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 18:20			Стояк замурован. Слит дом
179	ул. Вальченко, 107, кв. 38	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 5:43			Стояк замурован. Слит дом
180	ул. Юбилейная, 57, кв. 63	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 10:00			Перекрыт стояк
181	ул. Кирова, 88, кв. 74	Стояк отопления в квартире	Мокрый потолок	Течь с вышерасположенной квартиры	03.01.2025 10:40			Перекрыт дом
182	ул. Мичурина, 19, кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 10:57			Перекрыт элеваторный узел
183	ул. Гвардейская, 18, кв. 71	Стояк отопления в квартире	Мокрый потолок	Течь с вышерасположенной квартиры	03.01.2025 11:30			Перекрыт элеваторный узел
184	МДОУ "Рыбницкий д/с №2 общеразвивающего вида" по ул. Комсомольской, 40	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 11:35			Перекрыт элеваторный узел
185	ул. Кирова, 84/1, кв. 11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.01.2025 13:25			Перекрыта крыльевая
186	ул. Юбилейная, 37, кв. 4	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 18:00			Перекрыт элеваторный узел
187	ул. Юбилейная, 39, кв. 6	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Не плотное соединение	03.01.2025 18:10			Слит дом
188	ул. Кирова, 84/3, кв. 10	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в перекрытии с кв. 15	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 7:42			Слит дом по ГВС
189	ул. Мичурина, 39 магазин Тиратекс	Стояк отопления	Течь американки в кв. 3	Не плотное соединение	04.01.2025 9:10			Перекрыт элеваторный узел
190	ул. Кирова, 116 салон Жежелика	Стояк отопления	Течь по стояку отопления		04.01.2025 9:57			Перекрыт элеваторный узел
191	ул. Ленина, 1 кв. 141	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 10:38			Перекрыт элеваторный узел

192	ул.Гвардейская,10/а (Д/С № 16)	Стояк отопления	Течь стояка отопления по пайке	Износ материала	04.01.2025 11:25			Перекрыт элеваторный узел
193	ул. Кирова,126 кв. 25	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 11:25			Перекрыт элеваторный узел
194	ул.Юбилейная,59 кв.104	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 11:33			Перекрыт элеваторный узел
195	ул. Вершигоры,91 кв.105	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 11:50			Перекрыт элеваторный узел
196	ул. Кирова,104 кв. 4	Стояк отопления в квартире	Мокрый потолок	Течь из квартиры №8	04.01.2025 11:55			Стояк зашит в коробе.Перекрыт дом
197	ул.Гвардейская, 30 кв.96	Стояк отопления в подвале	Течь американки в подвале	Не плотное соединение	04.01.2025 12:00			
198	ул.Кирова,117 кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед батареей	Износ материала	04.01.2025 12:10			Перекрыт элеваторный узел
199	ул.Кирова,117 кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 12:25			Перекрыт элеваторный узел
200	ул.Ленина, 22 кв.44	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед батареей	Износ материала	04.01.2025 12:40			Перекрыт элеваторный узел
201	ул.Юбилейная,45 подвал	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления в подвале	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2025 13:15			Перекрыт элеваторный узел
202	ул. Вершигоры,117/3 кв.64	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 15:36			Перекрыт элеваторный узел
203	ул. Вальченко, 35 кв.9	Стояк отопления в квартире	Течь по стене	Течь из кв. № 13	04.01.2025 16:42			В кв. № 13 стояки зашиты в коробе.Перекрыт элеваторный узел
204	ул.Юбилейная,39/а кв.10	Стояк отопления в квартире	Мокрая стена	Течь с вышерасположенной квартиры	04.01.2025 19:35			Перекрыт стояк отопления и ГВС
205	ул. Вальченко, 41 кв.50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 8:10	05.01.2025 8:30	0:20:00	Устранено
206	ул. Юбилейная, 57 кв.74	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 8:15	05.01.2025 9:00	0:45:00	Устранено
207	ул. Мичурина, 35 кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 8:20	05.01.2025 9:10	0:50:00	Устранено
208	ул. Кирова, 147 кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 10:30	05.01.2025 10:45	0:15:00	Устранено
209	ул. Вершигоры, 101 кв.26	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 12:55	05.01.2025 13:15	0:20:00	Устранено
210	ул. Грибоедова, 30 кв.13	Стояк отопления в подъезде	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 13:35	05.01.2025 13:50	0:15:00	Устранено
211	ул. Победы, 21 кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	05.01.2025 14:30	05.01.2025 15:45	1:15:00	Устранено
212	ул. Вальченко, 35 кв.52	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 18:35	05.01.2025 19:10	0:35:00	Слили 2 и 3 подъезды
213	ул.Маяковского,9 кв.23	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 7:20	06.01.2025 7:30	0:10:00	Перекрыт элеваторный узел

214	ул. Вальченко, 27/а	ЦТП № 42	Остановка оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	05.01.2025 7:45	05.01.2025 8:30	0:45:00	Циркуляционное оборудование в работе
215	ул. Комсомольская, 50 кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 12:35			Слили дом
216	ул. Вальченко, 77 кв.75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 14:05			Слили дом
217	ул. Титова,34, кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 9:47	06.01.2025 10:30	0:43:00	Устранено
218	ул. Маяковского,34, кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 9:50			Слит дом
219	1-ый пер. О. Кошевого,4"А", кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь п/сушителя	Не плотное соединение	06.01.2025 10:11	06.01.2025 11:00	0:49:00	Устранено
220	ул. Индустриальная,24, кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 10:13	06.01.2025 10:50	0:37:00	Устранено
221	ул. Юбилейная,63, кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 10:52	06.01.2025 11:30	0:38:00	Устранено
222	ул. Вальченко,77, кв.75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 11:27			Слит дом
223	ул. Победы,21, кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 12:12	06.01.2025 13:20	1:08:00	Устранено
224	ул. Ленина,1, кв.121	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 12:17	06.01.2025 13:15	0:58:00	Устранено
225	ул. Кирова,133, кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 12:32	06.01.2025 13:25	0:53:00	Устранено
226	ул. Победы,22, кв.19	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 12:42	06.01.2025 13:26	0:44:00	Устранено
227	ул. Вершигоры,119, кв.81	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 13:26	06.01.2025 15:25	1:59:00	Устранено
228	ул. Гагарина,6, кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 14:27	06.01.2025 15:15	0:48:00	Устранено
229	ул. Юбилейная,57, кв.87	Стояк ГВС в квартире	Течь п/сушителя	Не плотное соединение	06.01.2025 14:30	06.01.2025 15:30	1:00:00	Устранено
230	ул. Куйбышева,20, кв.53	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 15:29	06.01.2025 16:00	0:31:00	Устранено
231	ул. Гвардейская,6, кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 16:07	06.01.2025 16:44	0:37:00	Устранено
232	ул. Мичурина,31"А", кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 17:20			Слит дом по ГВС
233	ул. Ленина,1, кв.174	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 17:22			Слит 4 и 5 подъезд
234	ул. Вершигоры,119, кв.46	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 17:32			Слит стояк ГВС
235	ул. Гвардейская,14, кв.57	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 19:02			Слит стояк ГВС
236	ул. Мичурина,15, кв.26	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 19:57	06.01.2025 20:24	0:27:00	Устранено
237	ул. Вальченко, 27/а	ЦТП № 42	Остановка оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	06.01.2025 20:00	07.01.2025 0:25	4:25:00	Циркуляционное оборудование в работе
238	ул. Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	06.01.2025 20:00	07.01.2025 0:20	4:20:00	Циркуляционное оборудование в работе

239	ул. Вальченко,35, кв.112	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 21:15	06.01.2025 21:45	0:30:00	Устранено
240	ул. Юбилейная,52, кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Износ материала	06.01.2025 21:30			Слили пол дома
241	ул. Вершигоры,121, кв.138	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 22:00	06.01.2025 22:45	0:45:00	Устранено
242	ул.Маяковского,56, кв. 44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 0:15			Перекрыт дом
243	ул.Кирова,147, кв. 74	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	05.01.2025 0:25			Перекрыт стояк
244	ул. Кирова, 147 кв.68	Стояк ГВС в квартире	Мокрый потолок	Течь с кв.76	05.01.2025 11:15			Слит дом по ГВС. Жильцов в кв.76-нет дома.
245	ул. Комсомольская,50, кв. 4	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 12:35			Слит дом
246	ул. Вальченко,77, кв. 75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 14:05			Слит дом
247	ул. Вальченко,35, кв. 52	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 18:35			Слили 2 и 3 подъезды
248	ул. Маяковского,9, кв. 23	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 7:20			Перекрыт элеваторный узел
249	ул. Маяковского,34, кв. 10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 9:50	07.01.2025 16:10	30:20:00	Устранено
250	ул. Победы,26, Сберкасса	Стояк ГВС	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 10:51			Закрыт стояк ГВС
251	ул. Вальченко,77, кв. 75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 11:27			Слит дом
252	ул. Мичурина,31"А", кв. 31	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 17:20			Слит дом по ГВС
253	ул. Ленина,1, кв. 174	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 17:22			Слит 4 и 5 подъезд
254	ул. Вершигоры,119, кв. 46	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 17:32			Слит стояк ГВС
255	ул. Гвардейская,14, кв. 57	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 19:02			Слит стояк ГВС
256	ул. Юбилейная,52, кв. 20	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.01.2025 21:30			Слили пол дома
257	ул. Комсомольская,32, кв. 21	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 8:40	07.01.2025 10:20	1:40:00	Устранено
258	ул. Вальченко,39, кв. 36	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	07.01.2025 9:00			Перекрыта крыльевая

259	ул. Вальченко,103, кв. 60	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 9:10	07.01.2025 10:00	0:50:00	Устранено
260	ул. Вальченко,93, кв. 56	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 10:05	07.01.2025 12:10	2:05:00	Устранено
261	ул. Вальченко,91, кв. 1	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 10:35			Перекрыт стояк
262	ул. Гвардейская,18, кв. 89	Стояк ГВС в квартире	Течь фитинга м/п	Износ материала	07.01.2025 10:40			Перекрыт стояк
263	ул. Вальченко, 27/а	ЦТП № 42	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	07.01.2025 11:50	08.01.2025 0:50	13:00:00	Возобновлена работа сетевого насоса
264	ул. Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	07.01.2025 11:50	08.01.2025 0:30	12:40:00	Возобновлена работа сетевого насоса
265	ул. Вальченко,35, кв. 215	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 13:00	07.01.2025 14:00	1:00:00	Устранено
266	ул. Мичурина,25/1, кв. 66	Лежак отопления на тех. этаже	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 14:00			Перекрыта крыльевая
267	ул. Ленина,24, кв. 10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 14:10	07.01.2025 14:50	0:40:00	Устранено
268	ул. Победы,23, кв. 25	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 15:10	07.01.2025 15:30	0:20:00	Устранено
269	ул. Победы,28, кв. 3	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 15:45	07.01.2025 17:30	1:45:00	Устранено
270	ул. Индустриальная,24, кв. 74	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 16:25			Перекрыт стояк
271	ул. Вальченко,19, кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 19:30			Слит подъезд
272	ул. Заречная,14, кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.01.2025 20:03	07.01.2025 20:45	0:42:00	Устранено
273	ул. Вальченко,9, кв.70	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	08.01.2025 6:53	08.01.2025 7:33	0:40:00	Устранено
274	ул. Вальченко, 27/а	ЦТП № 42	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	08.01.2025 7:40	08.01.2025 20:50	13:10:00	Возобновлена работа сетевого насоса
275	ул. Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	08.01.2025 7:40	08.01.2025 20:25	12:45:00	Возобновлена работа сетевого насоса

276	ул.Вальченко,93,кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	08.01.2025 7:49			Слит дом по ГВС
277	ул.Мичурина,35"а",кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 8:30	08.01.2025 9:42	1:12:00	Устранено
278	ул. Юбилейная,65, кв.55	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 9:43			Перекрыт стояк
279	ул.Мичурина,31/3,кв.42	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	08.01.2025 9:47	08.01.2025 15:12	5:25:00	Устранено
280	ул.Мичурина,31"а"	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 11:05	08.01.2025 16:12	5:07:00	Устранено
281	ул.Ленина,1	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 11:35			Слит дом по ГВС
282	ул.Мичурина,25/4,кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 11:48	08.01.2025 13:40	1:52:00	Устранено
283	ул.Кирова,137,кв.50	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 12:10			Слит дом
284	ул.Гвардейская,22,кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 12:48	08.01.2025 13:10	0:22:00	Устранено
285	ул.Заречная,16,кв.34	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 12:59	08.01.2025 13:24	0:25:00	Устранено
286	ул.Севастопольская,27 д/с № 10	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 13:34	09.01.2025 10:00	20:26:00	Устранено
287	ул.Вальченко,49,кв.52	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 13:43	08.01.2025 14:07	0:24:00	Устранено

288	ул.Победы,21,кв.61	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 15:11			Слили пол дома
289	ул.Мичурина,17,кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	08.01.2025 15:20	08.01.2025 18:02	2:42:00	Устранено
290	ул.Юбилейная,71,кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 18:29	08.01.2025 18:38	0:09:00	Устранено
291	ул.Вальченко,21,кв.166	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 3:30	09.01.2025 3:50	0:20:00	Устранено
292	ул.Кирова,88,кв.61	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	09.01.2025 8:00	09.01.2025 9:50	1:50:00	Устранено
293	ул. Гвардейская, 96,кв.19	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 8:20	09.01.2025 8:50	0:30:00	Устранено
294	ул. Севастопольская, 26"а",кв.52	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 9:45	09.01.2025 10:10	0:25:00	Устранено
295	ул. Кирова, 90,кв.119	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	09.01.2025 9:45	09.01.2025 12:00	2:15:00	Устранено
296	ул. Куйбышева, 20,кв.126	Стояк отопления в квартире	Течь батареи	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2025 9:50			Слили 3 подъезда
297	ул. Вальченко, 27/а	ЦТП № 42	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 12:00	10.01.2025 0:18	12:18:00	Возобновлена работа сетевого насоса
298	ул. Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 12:00	10.01.2025 0:41	12:41:00	Возобновлена работа сетевого насоса
299	ул. Кирова, 106,кв.4	Стояк отопления на чердаке	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 12:05	09.01.2025 12:20	0:15:00	Слили дом

300	ул.Вершигоры, 123,кв.125	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 9:45	09.01.2025 12:00	2:15:00	Устранено
301	ул. Грибоедова, 10,кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь батареи	Коррозия металла в связи с износом	09.01.2025 15:40	09.01.2025 19:00	3:20:00	Слили дом
302	ул.Юбилейная, 67,кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 15:50	09.01.2025 16:33	0:43:00	Устранено
303	ул.Кирова,90,кв.132	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.01.2025 7:07	10.01.2025 7:18	0:11:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка технологического оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	31.12.2024 15:00	31.12.2024 16:20	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	03.01.2025 18:10	03.01.2025 21:50	3:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	03.01.2025 18:20	03.01.2025 21:15	2:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	05.01.2025 8:35	05.01.2025 10:20	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	05.01.2025 12:20	05.01.2025 13:50	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	05.01.2025 8:00	05.01.2025 14:30	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	05.01.2025 8:35	05.01.2025 10:20	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	05.01.2025 12:20	05.01.2025 13:50	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	06.01.2025 20:00	07.01.2025 0:25	4:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое откл. Эл.энергии	06.01.2025 20:00	07.01.2025 1:05	5:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии

11	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.01.2025 13:00	07.01.2025 18:30	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.01.2025 13:00	07.01.2025 18:30	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.01.2025 20:00	08.01.2025 2:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.01.2025 20:00	08.01.2025 2:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Нет Р в сети	08.01.2025 6:53	08.01.2025 13:26	6:33:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	08.01.2025 8:21	08.01.2025 9:31	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	08.01.2025 12:28	08.01.2025 12:37	0:09:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	08.01.2025 16:03	08.01.2025 21:30	5:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	08.01.2025 16:03	08.01.2025 16:07	0:04:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	08.01.2025 20:59	08.01.2025 21:03	0:04:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 12:00	09.01.2025 21:30	9:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 12:00	09.01.2025 12:10	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии

23	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 16:30	09.01.2025 16:45	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 20:04	10.01.2025 1:44	5:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.01.2025 20:04	10.01.2025 1:21	5:17:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Свердлова,91 кв. 2	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла	01.01.2025 23:15			Перекрыт стояк отопления
2	ул.Дзержинского, 27 кв.42	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 23:30	01.01.2025 23:50	0:20:00	Устранено
3	ул.Дзержинского, 27 кв.11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 0:00	02.01.2025 0:20	0:20:00	Устранено
4	ул.Октябрьская, 60 кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.01.2025 2:00	02.01.2025 2:20	0:20:00	Устранено
5	ул. Куйбышева,17	Внутриквартальная сеть	Порыв трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 12:00	02.01.2025 16:20	4:20:00	Устранено
6	ул.Дзержинского, 21 кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 1:00			Перекрыт дом по отоплению
7	ул. Октябрьская,62	Внутриквартальная сеть	Порыв трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	03.01.2025 11:00	03.01.2025 17:00	6:00:00	Устранено
8	ул. Свердлова,61, кв. 41	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 9:07	04.01.2025 9:30	0:23:00	Устранено
9	ул. Ломоносова,38, кв. 44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 10:15	04.01.2025 10:51	0:36:00	Устранено
10	ул. Ленина,243, кв. 33	Лежак отопления в подвале	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 11:15	04.01.2025 14:22	3:07:00	Устранено
11	ул. Ленина,199, кв. 1	Стояк отопления м/пласт в квартире	Течь стояка	износ материала	04.01.2025 13:47	04.01.2025 16:01	2:14:00	Устранено
12	ул. Свердлова,91, кв. 16	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2025 23:15			Перекрыт стояк отопления
13	ул. Шевченко,4, кв. 19	Стояк ГВС п/пропилен в квартире	Течь стояка	Износ материала	04.01.2025 9:30			Перекрыт дом
14	ул. Ленина,99а, кв. 17	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 10:21			Перекрыт стояк
15	ул. Ломоносова ,14 кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 8:45	05.01.2025 10:50	2:05:00	Устранено
16	ул. Набатная, 2 кв.50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 9:04	05.01.2025 10:00	0:56:00	Устранено

17	ул. Ленина,95 кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 9:10	05.01.2025 9:50	0:40:00	Устранено
18	ул. Ленина,243 кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 16:30	05.01.2025 17:00	0:30:00	Устранено
19	ул. Октябрьская,33 кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	05.01.2025 16:00			Перекрыт стояк отопления
20	ул. К.Маркса 34/28 от кот.№ 15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 12:45	06.01.2025 13:15	0:30:00	Устранено
21	ул. Октябрьская,33, кв. 2	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	05.01.2025 16:00	08.01.2025 11:13	67:13:00	Устранено
22	Ул. Ломоносова 39 кв.6 от кот.№2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.01.2025 19:40	07.01.2025 20:00	0:20:00	Устранено
23	ул.Свердлова,91,кв.16	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2025 14:16			Перекрыт стояк
24	ул.Шевченко,4,кв.19	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	04.01.2025 9:30			Перекрыт дом,рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру
25	ул.Ленина,99 "а",кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	04.01.2025 10:21	08.01.2025 10:00	95:39:00	Устранено
26	ул.Космонавтов,42,кв.12	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 8:30	08.01.2025 9:10	0:40:00	Устранено
27	ул.Ломоносова,14"а",кв.16	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 8:50	08.01.2025 12:00	3:10:00	Устранено
28	ул.Дзержинского,27,кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 9:49	08.01.2025 12:00	2:11:00	Устранено
29	ул.Октябрьская,66,кв.27	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 10:42	08.01.2025 11:11	0:29:00	Устранено
30	ул.Энергетиков,7	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 14:00	08.01.2025 16:00	2:00:00	Устранено
31	ул.Космонавтов,36,кв.51	Стояк отопления в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 14:30	08.01.2025 15:00	0:30:00	Устранено
32	ул.Ломоносова,45,кв.58	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 15:00	08.01.2025 15:50	0:50:00	Устранено
33	ул.Советская,3,кв.3	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 15:07	08.01.2025 16:00	0:53:00	Устранено
34	ул.Энергетиков,13,кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 15:20	08.01.2025 17:30	2:10:00	Устранено

35	ул.Комсомольская,78,кв.49	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 15:21			Перекрыт стояк
36	ул.Пушкина,11	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 16:30			Перекрыт дом
37	ул.Энергетиков,5	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.01.2025 16:50	09.01.2025 15:30	22:40:00	Устранено
38	ул. Дзержинского,4"а",кв.37	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 9:20	09.01.2025 10:30	1:10:00	Устранено
39	ул. Дзержинского,47,кв.78	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 10:30	09.01.2025 11:00	0:30:00	Устранено
40	ул. Ленина,99"а",кв.24	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.01.2025 10:45	09.01.2025 11:15	0:30:00	Устранено
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. С.Лазо,2 кв. 16	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:00	01.01.2025 14:00	2:00:00	Устранено
2	ул. Ленина,19 кв. 24	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:40	01.01.2025 15:40	3:00:00	Устранено
3	ул. Ленина,41 кв. 25	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 12:50	01.01.2025 15:00	2:10:00	Устранено
4	ул. Ленина,12/а кв. 80	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 14:30	01.01.2025 16:40	2:10:00	Устранено
5	ул. Ленина,12/а кв. 99	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 14:35	01.01.2025 15:20	0:45:00	Устранено
6	ул. Ленина,11 кв. 34	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 15:10	03.01.2025 8:10	41:00:00	Устранено
7	ул. Садовая,3 кв. 47	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	01.01.2025 20:00	03.01.2025 8:30	36:30:00	Устранено
8	ул. Ленина,13 кв. 27	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2025 23:00	03.01.2025 8:55	33:55:00	Устранено
9	ул. Лазо,4, кв. 22	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	течь американки	04.01.2025 10:00	04.01.2025 10:50	0:50:00	Устранено
10	ул. Ленина,49	Стояк отопления в подвале	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 12:30	04.01.2025 13:00	0:30:00	Устранено
11	ул. Ленина,11, кв. 51	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 13:15	04.01.2025 13:55	0:40:00	Устранено
12	ул. Кирова,49, кв. 6	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	04.01.2025 14:50	04.01.2025 15:40	0:50:00	Устранено
13	пер.Заводской ,5 кв.11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 10:00	05.01.2025 10:45	0:45:00	Устранено
14	ул. Зеленая ,5 кв.55	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 12:30	05.01.2025 17:10	4:40:00	Устранено
15	ул. Лазо ,4кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	05.01.2025 12:45	05.01.2025 14:10	1:25:00	Устранено

16	ул. Садовая 1 кв.58	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 8:00	06.01.2025 8:50	0:50:00	Устранено
17	ул. Кирова 39 кв 11	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.01.2025 8:00	06.01.2025 9:50	1:50:00	Устранено
18	пер.Заводского,1, кв. 20	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Течь американки	07.01.2025 10:35	07.01.2025 16:30	5:55:00	Устранено
19	пер.Заводского,5, кв. 11	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Течь американки	07.01.2025 11:00	07.01.2025 16:35	5:35:00	Устранено
20	пер.Заводской,5,кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 8:20	08.01.2025 9:40	1:20:00	Устранено
21	ул.Ленина,13,кв.26	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 9:15	08.01.2025 10:40	1:25:00	Устранено
22	ул.Ленина,12"а",кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 10:15	08.01.2025 11:05	0:50:00	Устранено
23	ул.Садовая,5,кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 13:20	08.01.2025 13:40	0:20:00	Устранено
24	ул.Садовая,1,кв.21	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.01.2025 13:20	08.01.2025 14:10	0:50:00	Устранено

Каменский район

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было