

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию на 08.00 часов с 22.11.2024 по 29.11.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание	
<b>г.Тирасполь</b>									
1	Вет.клиника ул.Гвардейская 31 а	Трубопровод отопления			19.11.24 г 9.10	21.11.24 г 20.05	2 дня 10:55	Включено отопление ,на балансе вет.клиники	
2	ул.Краснодонская 49/3	Прочистка сопла			22.11.24 г 9.00	22.11.24 г 10.20	1:20	Включено отопление	
3	ул.Комсомольская 9 ( 2 эл.уз.)	Прочистка сопла			22.11.24 г 10.25	22.11.24 г 11.15	0:50	Включено отопление	
4	ул. Правды 2 э/2 ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	22.11.2024г. 09.30	22.11.2024г. 11.00	1:10	устранено
5	ул. Краснодонская 64/1 кв.38 э/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	22.11.2024г. 10.00	22.11.2024г. 14.50	4:50	устранено
6	ул. Текстильщиков 42 кв.215 э/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	21.11.2024г. 13:30	22.11.2024г. 13.30	24:00	устранено
7	ул.Манойлова 25 кв.17 э/ст.	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	22.11.2024г. 18.40	22.11.2024г. 21:15	2:35	устранено
8	ул.Милева 2 кв.66 э/Д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	24.11.2024г. 11.20	24.11.2024г. 14.10	2:50	устранено
9	ЦТП-7 ОК :ул. Каховская 9/1-5 эт., 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21- 5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодонская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.24 г 8.30	25.11.24 г 9.10	0:40	Включено ГВС
10	ул.Чапаева 149,142 а	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.24 г 8.45	25.11.24 г 15.20	6:35	Включено ГВС
11	ЦТП-12 ОК :ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодонская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	Замена обратного трубопровода ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.24 г 9.10	25.11.24 г 13.30	4:20	Включено ГВС
12	ул.К.Либкнехта 205/2	По заявке СВДО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.24 г 11.10	25.11.24 г 12.30	1:20	Включено отопление
13	ул.Текстильщиков 16,18,20	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.24 г 14.10	25.11.24 г 20.40	6:30	Включено отопление
14	Котельная № 9: техникум информации	Ремонтные работы в котельной	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.24 г 11.10	25.11.24 г 12.00	0:50	Включено отопление
15	ул. Краснодонская 36/9 кв.412 э/ст. (7 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.11.2024г. 17.30	25.11.2024г. 11:00	41:30	устранено
16	ул. К. Либкнехта 84 кв.57 э/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	25.11.2024г. 9:00	25.11.2024г. 10:15	1:15	устранено

17	ул. Юности 18/2 кв.15 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 8:50	25.11.2024г. 13:15	4:25	устранено
18	ул. Юности 58/1 кв.11 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 9:00	25.11.2024г. 11:30	2:30	устранено
19	Кирпичный проезд 6 кв.45 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 10:00	25.11.2024г. 12:30	2:30	устранено
20	ул. Юности 60/1 кв. 63 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 13:20	25.11.2024г. 14:20	1:00	устранено
21	ул.К.Маркса 147 кв.27 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 23:45	26.11.2024г. 0:15	0:30	устранено
22	ул.Комсомольская 2/3	Ремонтные работы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.24 г 8.30	26.11.24 г 9.00	0:30	Включено отопление
23	ул.20 Партсъезда 15 а	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.24 г 9.00	26.11.24 г 9.20	0:20	Включено ГВС
24	пер. Западный 17/4 кв.21 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 21:10	26.11.2024г. 14.00	16:50	устранено
25	ул.Текстильщиков 24/3 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 08.30	26.11.2024г. 10.30	2:00	устранено
26	ул.Ларионова 35 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 09.30	26.11.2024г. 13.30	4:30	устранено
27	пер.Западный 17/4 з/полдома(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 09.00	26.11.2024г. 10.00	1:00	устранено
28	ул.Космонавтов 16/2 кв.17 з/3ст.(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 09.00	26.11.2024г. 12.00	3:00	устранено
29	ул.К.Либкнехта 159ж з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 10.00	26.11.2024г. 11.00	1:00	устранено
30	ул.Юности 51 кв.44 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 09.00	26.11.2024г. 13.00	4:00	устранено
31	ул.Комарова 7 кв.19 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 09.00	26.11.2024г. 10.30	1:30	устранено
32	ул.К.Маркса 5 кв.2 з/ст(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 19.30	26.11.2024г. 22:30	3:00	устранено
33	ул.Строителей 7 пгт.Новотираспльский	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 9.15	27.11.24 г 15.55	6:40	Включено отопление

34	ул.Строителей 5,8,ул. Советская 2,4,6 пгт.Новотираспольский	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 9.15	27.11.24 г 11.40	2:25	Включено отопление
35	ЦТП-37 Ц : 83/1 -10 эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13 эт.	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 8.25	27.11.24 г 11.25	3:00	Включено ГВС
36	ул.Краснодонская 34, ул. Каховская 19, 21, 23, 25, 27	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 8.30	27.11.24 г 12.40	4:10	Включено ГВС
37	ул.Федько 10 Б	Ремонтные работы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 13.15	27.11.24 г 13.40	0:25	Включено отопление
38	ул. Шевченко 81Г – 3 эт.,	Ремонтные работы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 8.25	27.11.24 г 15.50	7:25	Включено ГВС
39	ул.Ленина 10 частный дом пгт.Новотираспольский	Течь батареи	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.24 г 10.30			Отключено отопление
40	ул.Мира 16 з/Д. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 14:10			не устранено
41	ул. Каховская 4 кв.59 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 13.00	27.11.2024 г. 14.30	1:30	устранено
42	ул. Свердлова 70 кв.56 з/ст. (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 08.30	27.11.2024г. 13.30	5:00	устранено
43	ул. К. Маркса 5 кв.2 з/д(5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 09.00	27.11.2024г. 10.30	1:30	устранено
44	ул. К. Маркса 147 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 11.00	27.11.2024г. 11.40	0:40	устранено
45	ул. Одесская 82/5 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 08.30	27.11.2024г. 10.30	2:00	устранено
46	п. Западный 17/4 тех. эт. з/полдома (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 08.00	27.11.2024г. 11.00	3:00	устранено
47	ул. Краснодонская 34 кв.17 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 09.00	27.11.2024г. 10.00	1:00	устранено
48	ул. Манойлова 37 кв.37 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 13.20	27.11.2024г. 14.00	0:40	устранено
49	ул.Комарова 5 кв.12 з/ст(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2024г. 18.00	27.11.2024г. 10.30	16:30	устранено
50	ул. Космонавтов 16/2 кв.109 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 13.30	27.11.2024г. 17.00	0:30	устранено

51	ул. К. Либкнехта 96 кв.64 з/поддома (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 13.30	27.11.2024г. 15.00	1:30	устранено
52	ул. Комарова 31 кв.20 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2024г. 13.30	27.11.2024г. 14.15	0:45	устранено
53	ул.Правды 23	Прочистка сопла					28.11.24 г 8.20	28.11.24 г 8.40	0:20	Включено отопление
54	ул.Федько 10 Б (1 эл.уз.)	Прочистка сопла					28.11.24 г 8.35	28.11.24 г 9.00	0:25	Включено отопление
55	ул.Краснодонская 34,ул.Каховская 19,21,23,25,27	Трубопровод отопления					28.11.24 г 8.40	28.11.24 г 16.00	7:20	Включено отопление
56	ЦПП-22 З :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Ремонтные работы ГУП "ВиВ",водопровод					28.11.24 г 10.00	28.11.24 г 14.00	4:00	Включено отопление
57	ул.Комарова 19 кв.208 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2024г. 08.30	28.11.2024 г. 10.00	1:30	устранено
58	ул.Юности 53 кв.21 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2024г. 08.45	28.11.2024г. 1.30	5:00	устранено
59	п.Чкалова 47/1 кв.20 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2024г. 09.00	28.11.2024г. 18.30	9:30	устранено
60	ул.Восстания 103 кв.23 з/3ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2024г. 11.00	28.11.2024г. 14.00	3:00	устранено
<b>г.Днестровск</b>										
1	ул.Котовского 11	Трубопровод ГВС					26.11.24 г 9.10	26.11.24 г 10.40	1:30	Включено ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										
1	Котельная № 7: СОШ , ДК, здание начальной школы	Котельная №7	Остановка технологического оборудования	Мигание электроэнергии			25.11.24 г 20.55	25.11.24 г 21.30	0:35	Включено отопление
<b>п.Красное</b>										
1	ул.Некрасова 34 ( 1 стояк отопления )	Батарея в кв.20	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.24 г 19.30	25.11.24 г 20.05	0:35	Включено отопление
<b>с.Парканы</b>										
1	Котельная № 1: СОШ	Плановое отключение эл.энергии					27.11.24 г 9.50	27.11.24 г 11.05	1:15	Включено отопление,подключили генератор
<b>с.Суклея</b>										
1	Котельная № 27: ул.Кирова 38 А	Аварийное отключение эл.энергии					27.11.24 г 10.50	27.11.24 г 11.45	0:55	Включено отопление
2	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30,ДК	Плановое отключение эл.энергии					28.11.24 г 9.30	28.11.24 г 14.55	5:25	Включено отопление
<b>с.Карагаш</b>										
1	Котельная № 8 : ул.С.Лазо 71	Срабатывание автоматики безопасности					28.11.24 г 11.00	28.11.24 г 11.50	0:50	Включено отопление
<b>г.Григориополь и Григориопольский район</b>										

г.Григориополь								
1	ул.Кирова 21 ( 1/2 ж.д.)	Батарея в кв.67	сквозная коррозия	длительная	25.11.24 г 21.00	25.11.24 г 23.20	2:20	Включено отопление
с.Карманово								
1	Котельная № 1	Плановое отключение эл.энергии			26.11.24 г 8.30	26.11.24 г 16.30	8:00	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова, д.142"а" м-н "БМК"	Мокрый потолок	Течь разводки по Х/В	Износ материала	22.11.2024 8:15	22.11.2024 17:20	9:05:00	Устранено
2	ул. Б.Главана, 3а	ЦТП №27	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Замена калача	22.11.2024 10:20	22.11.2024 13:40	3:20:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул. Ленина, 8 кв.55	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропиленового крана на полотенцесушителе	Износ материала	22.11.2024 16:50	22.11.2024 18:15	1:25:00	Устранено
4	ул.С.Лазо,1/1	кот.№ 2	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	22.11.2024 20:25	22.11.2024 20:50	0:25:00	Возобновлена подача теплоносителя.
5	ул.Вершигоры, д. 95/а (подвал)	Лежак отопления в подвале	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.11.2024 21:40	23.11.2024 0:00	2:20:00	Устранено
6	ул.Вальченко, д.77 кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	23.11.2024 3:25	23.11.2024 3:50	0:25:00	Устранено
7	ул. Вальченко,69	ЛГК № 36	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Аварийное отключение эл.энергии	23.11.2024 6:40	23.11.2024 12:30	5:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.
8	ул.Вальченко, д.97 кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	23.11.2024 6:55	23.11.2024 7:10	0:15:00	Устранено
9	ул. Вальченко, д.103 кв.70	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	23.11.2024 9:40	23.11.2024 11:30	1:50:00	Устранено
10	ул. Кирова, д.103 кв.21	Стояк отопления в квартире	Свищ на приборе отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.11.2024 15:20	23.11.2024 18:00	2:40:00	Устранено
11	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Аварийное отключение эл.энергии	23.11.2024 17:00	23.11.2024 17:20	0:20:00	Возобновлена подача теплоносителя.
12	ул. Вальченко, д.19 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга	Износ материала	25.11.2024 9:30	25.11.2024 9:50	0:20:00	Устранено
13	ул. Вальченко, д.19 подвал	Лежак отопления в подвале	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2024 9:50	25.11.2024 11:20	1:30:00	Устранено
14	ул. Юбилейная,39/а кв.27	Стояк отопления в квартире	Свищ на приборе отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2024 10:40	25.11.2024 13:00	2:20:00	Устранено
15	пр. Победы, 26 кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	25.11.2024 11:32	25.11.2024 13:00	1:28:00	Устранено
16	ул. Вальченко, д.31 кв.51	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2024 13:10	25.11.2024 14:50	1:40:00	Устранено
17	ул. Вальченко, д.3 кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	25.11.2024 20:30	25.11.2024 20:50	0:20:00	Устранено
18	ул. Свердлова, д.36"а" кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС (полипропилен)	Износ материала	26.11.2024 9:10	26.11.2024 13:20	4:10:00	Устранено
19	пр. Победы, 24 кв.43	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	26.11.2024 9:30	26.11.2024 10:20	0:50:00	Устранено
20	ул. Б.Главана, д.1 кв.11	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	26.11.2024 13:55	26.11.2024 14:20	0:25:00	Устранено
21	ул. Комсомольская, 52 кв.6	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	26.11.2024 14:00	26.11.2024 16:20	2:20:00	Устранено

22	ул.Кирова, д.146 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь с кв.29	Причина повреждения не известна	26.11.2024 14:20			Прекращена подача ГВС по стояку. Ремонтные работы будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру.
23	ул. Вальченко, 85 "Таможня"	Лежак отопления в подвале	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	26.11.2024 15:10	26.11.2024 17:20	2:10:00	Установлен хомут
24	ул. Юбилейная, д.51 кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	26.11.2024 18:40	26.11.2024 19:00	0:20:00	Устранено
25	ул. Севастопольская,26"А"	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2024 14:50	27.11.2024 18:15	3:25:00	Устранено
26	ул. Кирова,137 (подвал)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2024 16:30	27.11.2024 18:30	2:00:00	Устранено
27	ул. Гагарина,д.3 кв.1	Стояк отопления в квартире	Вырвало кран Маев.на приборе отопления	Износ материала	27.11.2024 19:35	27.11.2024 21:10	1:35:00	Устранено
28	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка технологического оборудования	Авария котла №1	28.11.2024 7:25			
29	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка технологического оборудования	Авария котла №1	28.11.2024 7:25	28.11.2024 8:50	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
30	ул. Севастопольская,26"А"	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2024 7:25	28.11.2024 14:45	7:20:00	Устранено
31	ул.Кирова, д.124	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2024 9:50	28.11.2024 12:35	2:45:00	Устранено
32	ул.Вальченко, д.49 кв.26	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2024 10:10	28.11.2024 14:50	4:40:00	Устранено
33	ул.Заречная, д.14	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	28.11.2024 10:30	28.11.2024 12:30	2:00:00	Устранено
34	ул.Вальченко, д.3 кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	28.11.2024 13:50	28.11.2024 16:45	2:55:00	Устранено
35	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка технологического оборудования	Отсутствие давления	28.11.2024 18:50	28.11.2024 19:45	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
36	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка технологического оборудования	Отсутствие давления	29.11.2024 5:00	29.11.2024 6:20	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Рыбницкий район</b>								
1	ГУ "РИБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.11.2024 9:00	22.11.2024 12:00	3:00:00	Возобновлена подача теплоносителя.
2	с. Бугучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бугучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.11.2024 14:00	22.11.2024 15:45	1:45:00	Возобновлена подача теплоносителя.

3	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.11.2024 14:00	22.11.2024 15:15	1:15:00	Возобновлена подача теплоносителя.
4	с. Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.11.2024 14:00	22.11.2024 15:55	1:55:00	Возобновлена подача теплоносителя.
5	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка технологического оборудования	Посадка напряжения	23.11.2024 0:05	23.11.2024 1:50	1:45:00	Возобновлена подача теплоносителя.
6	с. Ержово, ул. Колхозная, 14: МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК № 37	Остановка технологического оборудования	Посадка напряжения	23.11.2024 0:10	23.11.2024 1:00	0:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.
7	с. Красненькое, ул. 3. Космодемьянской, 7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка технологического оборудования	Посадка напряжения	23.11.2024 7:10	23.11.2024 10:00	2:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.
8	с. Советское, ул. Мира, 6/1: МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка технологического оборудования	Посадка напряжения	23.11.2024 7:10	23.11.2024 8:00	0:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.
9	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка технологического оборудования	Посадка напряжения	23.11.2024 7:10	23.11.2024 15:30	8:20:00	Возобновлена подача теплоносителя.
10	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка технологического оборудования	Посадка напряжения	23.11.2024 14:30	23.11.2024 16:20	1:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.
11	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка технологического оборудования	Аварийная остановка котла	25.11.2024 15:00	25.11.2024 15:45	0:45:00	Возобновлена подача теплоносителя.
12	с. Колбасна, ул. Школьная, 28 а: МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	28.11.2024 13:30	28.11.2024 14:30	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Свердлова, 61 кв. 52	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	25.11.2024 9:30	25.11.2024 11:45	2:15:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
1	с. Валя-Адынка, ул. Мира, 70б: МОУ «Валя-Адынская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК № 15	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение эл. энергии	23.11.2024 0:40	23.11.2024 1:50	1:10:00	Возобновлена подача теплоносителя.
2	с. Окница, ул. Шевченко, 70 б: МОУ «Окницкая общеобразовательная школа-детский сад» по ул. Шевченко, 70	ЛГК № 10	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение эл. энергии	23.11.2024 1:50	23.11.2024 2:45	0:55:00	Возобновлена подача теплоносителя.
3	с. Рашково, ул. Ленина, 130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково	ЛГК № 14	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение эл. энергии	23.11.2024 5:40	23.11.2024 9:30	3:50:00	Возобновлена подача теплоносителя.

4	с. Грушка, ул. Фрунзе, 146а : МОУ "Грушковая основная средняя школа-детский сад"	ЛГК № 12	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	23.11.2024 6:20	23.11.2024 10:20	4:00:00	Возобновлена подача теплоносителя.
---	--	----------	---	---------------------------------	-----------------	------------------	---------	------------------------------------