

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов с 29.11.2024 по 06.12.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание	
г.Тирасполь									
1	ул.Ленина 10 частный дом пгт.Новотираспольский	Течь батарей			27.11.24 г 10.30	29.11.24 г 14.00	2 дня 3:30	Включено отопление	
2	ул.25 Октября 78	Трубопровод отопления			29.11.24 г 8.20	29.11.24 г 10.30	2:10	Включено отопление	
3	ЦПП-7 К,9 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	Ремонтные работы ГУП "ВиВ",водопровод			29.11.24 г 9.00	29.11.24 г 10.35	1:35	Включено ГВС	
4	Котельная № 9 :техникум информации	Мигание эл.энергии			29.11.24 г 13.15	29.11.24 г 13.25	0:10	Включено отопление	
5	ул. Комсомольская 8/2 з/эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2024г. 9:15	29.11.2024г. 10:15	1:00	устранено
6	ул. Правды 4 кв. 75 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2024г. 13:00	29.11.2024г. 14:00	1:00	устранено
7	ул. К. Маркса 150 кв. 52 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2024г. 13:40	29.11.2024г. 15:10	1:30	устранено
8	ул. К. Либкнехта 159Б кв. 27 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2024г. 20:00	29.11.2024г. 22:00	2:00	устранено
9	ул..Милёва 1 (2 эл.уз.)	Ремонтные работы			2.12.24 г 9.20	2.12.24 г 10.45	1:25	Включено отопление	
10	ул.К.Либкнехта 134,130	Прочистка сопла			2.12.24 г 13.15	2.12.24 г 13.40	0:25	Включено отопление	
11	ул.Юности 10/4	Прочистка сопла			2.12.24 г 14.00	2.12.24 г 14.35	0:35	Включено отопление	
12	пгт.Новотираспольский ул.Строителей 1,2,4,6	Трубопровод отопления			2.12.24 г 17.00	3.12.24 г 1.45	8:45	Включено отопление	
13	ул.Космонавтов 6/1кв.27 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	30.11.2024г. 0:10	02.12.2024г. 11:10	35:00	устранено
14	ул. Чапаева 1456 кв.417 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	01.12.2024г. 14.00	02.12.2024г. 1:00	11:00	устранено
15	ул.Краснодонская 38 з/полД. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2024г. 08:25	02.12.2024г. 15:15	6:50	устранено
16	ул..К.Либкнехта 205/2 з/Д., (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2024г. 08:30	02.12.2024г. 10:00	1:30	устранено
17	ул.К.Либкнехта 88 кв.21 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2024г. 09:00	02.12.2024г. 12:30	3:30	устранено
18	ул.Краснодонская 56 кв.249 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	02.12.2024г. 09:00	02.12.2024г. 11:00	2:00	устранено

19	ул.Курчатова 74 кв.74 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.12.2024г. 09:10	02.12.2024г. 13:10	4:00	устранено
20	ул.25 Октября 73 кв.36 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия у ВиВ	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	02.12.2024г. 12:20	02.12.2024г. 15:00	2:40	устранено
21	пгт.Новотираспольский ул.Советская 6	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	3.12.24 г 8.40	3.12.24 г 14.00	5:20	Включено отопление
22	ул.Текстильщиков 40,42	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	3.12.24 г 9.20	3.12.24 г 15.30	6:10	Включено отопление
23	ул.К.Либкнехта 130,134	Замена запорной арматуры на эл.узле	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	3.12.24 г 10.50	3.12.24 г 11.20	0:30	Включено отопление
24	ул.Правды 23	Прочистка сопла					3.12.24 г 15.00	3.12.24 г 15.40	0:40	Включено отопление
25	Котельная № 31	Падение давления воды в котловом контуре					3.12.24 г 10.20	3.12.24 г 14.00	3:40	Включено отопление
26	ул.Мира 16 з/д. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.11.2024г. 14:10			не устранено
27	ул.9 Января 210 з/2ст.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.12.2024г. 18.20	03.12.2024г. 12:30	18:00	устранено
28	ул. Гоголя 4А кв.27 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 8:30	03.12.2024г. 9:05	0:35	устранено
29	Кирпичный пр-д 8 кв. 55 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 8:30	03.12.2024г. 11:30	3:00	устранено
30	ул. Луначарского 7А кв. 6 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 8:50	03.12.2024г. 10:40	1:40	устранено
31	ул. Юности 50 кв. 21 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 8:50	03.12.2024г. 14:10	5:20	устранено
32	ул. Федько 12 кв.88 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 8:45	03.12.2024г. 10:15	1:30	устранено
33	ул. К. Либкнехта 201/1 кв. 67 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 9:00	03.12.2024г. 12:20	3:20	устранено
34	ул. К. Либкнехта 88 кв. 39 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	03.12.2024г. 9:20	03.12.2024г. 14:00	4:40	устранено
35	ул. Юности 60/4 кв. 65 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 9:30	03.12.2024г. 15:00	5:30	устранено
36	ул. 28 Июня 115 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 9:30	03.12.2024г. 14:00	4:30	устранено

37	ул. Ларионова 41 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 13:30	03.12.2024г. 14:35	1:05	устранено
38	Кирпичный пр-д 6 кв. 35 з/2ст. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2024г. 13:30	03.12.2024г. 15:15	1:45	устранено
39	ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	4.12.24 г 8.40	4.12.24 г 10.45	2:05	Включено ГВС
40	ЦТП-26 3 :ул.К.Либкнехта 96	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"					4.12.24 г 8.45	4.12.24 г 9.50	1:05	Включено ГВС
41	Котельная № 11:пр.Магистральный 14	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"					4.12.24 г 10.15	4.12.24 г 12.00	1:45	Включено ГВС
42	ул.Юности 14/2 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 13:00	4:00	устранено
43	ул.Юности 49 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 10:00	1:00	устранено
44	ул.Чапаева 143 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 10:30	1:30	устранено
45	ул.Краснодонская 51/2 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 9:40	0:40	устранено
46	ул.Краснодонская 51/3 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 9:40	0:40	устранено
47	ул.Федько 186 кв.4 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 12:00	3:00	устранено
48	ул.Чапаева 143 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 14:30	5:30	устранено
49	ул.К.Либкнехта 205/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	04.12.2024г. 09:30	04.12.2024г. 10:30	1:00	устранено
50	ул.Милева 1 кв.2 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 10:00	04.12.2024г. 13:20	3:20	устранено
51	пр.Кирпичный 6 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2024г. 09:00	04.12.2024г. 10:00	1:00	устранено
52	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонтные работы на обратном трубопроводе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.24 г 8.25	5.12.24 г 11.00	2:35	Включено ГВС
53	ул.Текстильщиков 42	Прочистка сопла					5.12.24 г 9.10	5.12.24 г 9.40	0:30	Включено отопление
54	ЦТП-21 3 :ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт.	Водопровод					5.12.24 г 10.50	5.12.24 г 14.30	3:40	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"

55	ул.Свердлова 76 кв.16 з/д (6 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 09.00	05.12.2024г. 17.30	8:30	устранено
56	ул.1 Мая 40 кв.1 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 09.00	05.12.2024г. 14.30	5:30	устранено
57	ул.Гвардейская 27 кв.83 з/д 5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 09.00	05.12.2024г. 14.00	5:00	устранено
58	ул.Каховская 1 кв.41 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 09.00	05.12.2024г. 11.00	2:00	устранено
59	пер.Западный 19/6 кв.65 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 08.40	05.12.2024г. 18.40	10:00	устранено
60	пер. Чкалова 46 кв.22 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 10.00	05.12.2024г. 13.00	3:00	устранено
61	ул. Текстильщиков 24/3 кв.2 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 09.00	05.12.2024г. 14.00	5:00	устранено
62	ул. К. Либкнехта 176 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ у ВиВ	100%	05.12.2024г. 08.30	05.12.2024г. 13.30	5:00	устранено
63	ул. Комсомольская 5 кв.10 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 09.00	05.12.2024г. 11.10	2:10	устранено
64	ул. Чапаева 147 кв.32 з/эл. уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2024г. 18.00	05.12.2024г. 20.00	2:00	устранено
г.Днепрорвск										
1	ул.Котовского 21	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	3.12.24 г 9.25	3.12.24 г 12.45	3:20	Включено отопление
2	ул.Строителей 57	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	3.12.24 г 10.05	3.12.24 г 15.00	4:55	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район										
с.Суклея										
1	ул.Гагарина 92 спортшкола	Стояк отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.24 г 15.00	29.11.24 г 16.15	1 день 1:15	Включено отопление ,на балансе спортшколы
2	Спортшкола	Трубопровод отопления в помещении школы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	3.12.24 г 11.50	3.12.24 г 13.40	1:50	Включено отопление
г.Слободзея										
1	Котельная № 7 : СОШ, ДК.здание начальной школы	Аварийное отключение эл.энергии					2.12.24 г 9.40	2.12.24 г 10.05	0:25	Включено отопление
с.Парканы										

1	Котельная № 3 :МДОУ	Противоаварийная тренировка			3.12.24 г 11.00	3.12.24 г 11.15	0:15	Включено отопление
2	Котельная № 1 :СОШ	Низкое напряжение в эл.сети			5.12.24 г 7.12			Отключено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная № 2 : ЦРБ	Замена автомата в элетрошите котельной			29.11.24 г 12.30	29.11.24 г 12.50	0:20	Включено отопление
2	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			1.12.24 г 21.00	1.12.24 г 21.40	0:40	Включено отопление и ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова, д.146 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь с кв.29	Причина повреждения не известна	26.11.2024 14:20	29.11.2024 8:30	66:10:00	Устранено
2	ул.Кирова, д.137 подвал	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2024 8:45	29.11.2024 12:35	3:50:00	Устранено
3	ул.Кирова, д.128 кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2024 9:45	29.11.2024 10:40	0:55:00	Устранено
4	ул.Кирова, д.137 кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2024 10:20	29.11.2024 11:30	1:10:00	Устранено
5	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразов. школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды в сетевом контуре	29.11.2024 11:30	29.11.2024 11:50	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	пр.Победы,д.32 кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2024 11:30	29.11.2024 13:20	1:50:00	Устранено
7	ул. Комсомольская,20 (д/с № 6)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2024 11:35	29.11.2024 12:30	0:55:00	Устранено
8	ул. Юбилейная,д. 47 кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля в кв.	Износ материала	29.11.2024 11:45	29.11.2024 12:45	1:00:00	Устранено
9	ул. Севастопольская д. 26/а, 28/а,б,в	Внутриквартальные сети ГВС	Замена запорной арматуры	Износ материала	29.11.2024 14:00	29.11.2024 15:15	1:15:00	Устранено
10	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразов. школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	29.11.2024 20:40	29.11.2024 21:15	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	ул. Гвардейская, д.18 кв.9	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2024 3:50	30.11.2024 4:10	0:20:00	Устранено
12	г.Рыбница,ул.Первомайская 43а:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №4" по ул. Первомайской, 43	ЛГК № 4	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	30.11.2024 9:00	30.11.2024 9:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	ул. Гвардейская,д. 14 кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля в кв.	Износ материала	30.11.2024 10:25	30.11.2024 11:00	0:35:00	Устранено

14	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразов. школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	01.12.2024 22:10	01.12.2024 23:00	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразов. школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	02.12.2024 1:10	02.12.2024 6:20	5:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	ул.Вальченко, д.103 кв.85	Стояк ГВС в квартире	Обрыв сгона на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2024 5:05	02.12.2024 13:05	8:00:00	Устранено
17	ул.Мичурина, д.25/1 кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопластиковой трубы	Износ материала	02.12.2024 8:00	02.12.2024 15:00	7:00:00	Устранено
18	ул.Ленина, д.16 кв.26	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2024 8:15	02.12.2024 16:00	7:45:00	Устранено
19	ул.Юбилейная, д.37	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	02.12.2024 8:40	02.12.2024 11:15	2:35:00	Устранено
20	ул. Свердлова, 36в	ЦТП №21	Замена запорной арматуры	Износ материала	02.12.2024 9:30	02.12.2024 11:05	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	ул.Вершигоры, д.123	Лежак отопления на тех. этаже	Замена запорной арматуры	Износ материала	02.12.2024 10:20	02.12.2024 11:30	1:10:00	Устранено
22	ул.Победы, д.21 кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	02.12.2024 11:30	02.12.2024 11:45	0:15:00	Устранено
23	ул.Победы, д.24 кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2024 12:00	02.12.2024 15:00	3:00:00	Устранено
24	ул.Юбилейная, д.19	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	02.12.2024 13:40	02.12.2024 15:10	1:30:00	Устранено
25	ул.Гвардейская, д.96/2 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.12.2024 16:50			Закрыли ГВС на дом. Рем. работы 03.12.24г.
26	ул.Ленина, д.16	Лежак отопления в подвале	Запали щетки на задвижке	Износ материала	02.12.2024 18:30	02.12.2024 19:20	0:50:00	Устранено
27	ул.Гвардейская, д.96/2 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.12.2024 16:50	03.12.2024 12:15	19:25:00	Устранено
28	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛГК № 30	Свищ на трубопроводе в подвале Д/С	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2024 14:50	03.12.2024 10:00	19:10:00	Устранено
29	МДОУ "Рыбницкий д/с №12 общеразвивающего вида" по ул. Гвардейской, 16	Стояк отопления в группе	Свищ на приборе отопления в группе Д/С	Коррозия металла в связи с износом	03.12.2024 6:45	03.12.2024 10:50	4:05:00	Устранено
30	ул.Вершигоры, д.93/а кв.33	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	03.12.2024 8:35	03.12.2024 11:00	2:25:00	Устранено
31	ул.Вальченко, д.81 кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	03.12.2024 9:40	03.12.2024 11:30	1:50:00	Устранено
32	ул.Юбилейная, д.33 кв.212	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.12.2024 11:00	03.12.2024 11:20	0:20:00	Устранено
33	3 пер.Бородина, д.5 кв.66	Стояк отопления в квартире	Кв. 69-течь стояка отпления	Коррозия металла в связи с износом	03.12.2024 22:55	04.12.2024 10:00	11:05:00	Устранено
34	ул. Маяковского, д.11 кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 8:15	04.12.2024 11:45	3:30:00	Устранено

35	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразов. школа №11" по ул. Вершигоры, 115;	ЛГК № 32	Свищ на трубопроводе до школы	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 10:20	04.12.2024 15:50	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
36	ул.Вальченко, д.33 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 10:40	04.12.2024 12:50	2:10:00	Устранено
37	ул.Вальченко, д.39 кв.11	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	04.12.2024 10:55	04.12.2024 11:30	0:35:00	Устранено
38	ул.Вершигоры, д.127/1 кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 12:50	04.12.2024 15:30	2:40:00	Устранено
39	ул. Вальченко, д.51 кв.36	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 19:00	04.12.2024 22:30	3:30:00	Устранено
40	ул. Вальченко, д.51	Внутриквартирный порыв по ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 21:20			Ремонтные работы 05.12.24г.
41	ул.Кирова,86 кв.17	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 21:22	04.12.2024 22:30	1:08:00	Устранено
42	ул.Мичурина, 41 кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга	Износ материала	04.12.2024 21:44	04.12.2024 22:00	0:16:00	Устранено
43	ул.Титова, 44 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга	Износ материала	05.12.2024 4:00	05.12.2024 4:15	0:15:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	поломка реле Р воды	02.12.2024 6:25	02.12.2024 11:25	5:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	02.12.2024 9:00	02.12.2024 9:50	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Ержово, ул.Колхозная,14: МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК № 37	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	02.12.2024 11:20	02.12.2024 13:30	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	02.12.2024 14:10	02.12.2024 14:50	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	02.12.2024 14:55	02.12.2024 15:45	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.12.2024 9:30	03.12.2024 16:00	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.12.2024 9:30	03.12.2024 15:20	5:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.12.2024 9:30	03.12.2024 15:00	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Отключено отопление		03.12.2024 10:00			Отопление отключено по письму администрации больницы до 4.12.24г.

10	ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Отопление отключено по письму администрации больницы до 4.12.24г.	03.12.2024 10:00	04.12.2024 11:20	25:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с Андреевка, ул. Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	04.12.2024 9:00	04.12.2024 10:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Октябрьская, 70 (ДДЮТ)	Внутриквартальные сети отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2024 8:45	29.11.2024 14:00	5:15:00	Устранено
2	ул. Фрунзе 46, Дубоссарский ЛДЦ, ул. Фрунзе 48,50,50/1	котельная №1, ТП №14	Остановка технологического оборудования	замена насоса на ТП №14	02.12.2024 13:15	02.12.2024 15:10	1:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул.Октябрьская 70, ДДЮТ от кот..№2 "Якира"	Внутрикварт.порыв по отоплению,труба ДУ.89	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2024 14:00	02.12.2024 17:30	3:30:00	Устранено
4	г.Дубоссары,ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.12.2024 9:00	03.12.2024 13:00	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Ленина, д.12"а" кв.82	Стойк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2024 16:30	04.12.2024 16:45	0:15:00	Перекрыли краны на батарее
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								