

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов с 06.11.2024 по 15.11.2024**

| № п/п | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание | |
|--------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|--|--------------------|--|-----------|
| г.Тирасполь | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Свердлова 19 Институт искусств | Замена запорной арматуры | | | 6.11.24 г 8.30 | 6.11.24 г 11.00 | 2:30 | Включено отопление | |
| 2 | Котельная ул.1 Мая 44Б :ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт. | Замена насоса ГВС | | | 8.11.24 г 18.00 | 8.11.24 г 19.10 | 1:10 | Включено ГВС | |
| 3 | ул.Юности 49,51,53 | Водопровод | | | 9.11.24 г 11.00 | 9.11.24 г 12.20 | 11:20 | Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ" | |
| 4 | ул.Ларионова 41 кв.34 з/ст. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 06.11.2024г. 0:25 | 07.11.2024г. 12.00 | 11:35 | устранено |
| 5 | ул.Свердлова 74 з/подД.(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 06.11.2024г. 6:30 | 06.11.2024г. 15.00 | 8:30 | устранено |
| 6 | ул.Каховская 5 з/д(4эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 06.11.2024г. 10.00 | 06.11.2024г. 11.00 | 1:00 | устранено |
| 7 | ул.Северная 54 з/д(2эт) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 06.11.2024г. 15.30 | 06.11.2024г. 22:00 | 6:30 | устранено |
| 8 | ул. Комарова 19 кв.604 з/эл.уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 07.11.2024г. 08.30 | 07.11.2024г. 12.00 | 2:30 | устранено |
| 9 | ул. Краснодонская 56 кв.281 з/эл. уз. (9 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 07.11.2024г. 10.30 | 07.11.2024г. 11.40 | 1:10 | устранено |
| 10 | ул. Чапаева 143 кв. 40 з/эл. уз. (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 09.11.2024г. 11:20 | 09.11.2024г. 14:00 | 2:40 | устранено |
| 11 | ул.К.Маркса 1 а,СДЮШОР 3 | Трубопровод отопления | | | 6.11.24 г 21.00 | 11.11.24 г 18.00 | 4 дня 21:00 | Включено отопление | |
| 12 | Тираслифт ул.Шутова 5 а | Трубопровод отопления | | | 6.11.24 г 13.30 | 11.11.24 г 12.00 | 4 дня 22:30 | Включено отопление | |
| 13 | ЦТП-24 3 :пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт.,17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт.,ДС № 52 | Замена насоса ОГВС | | | 11.11.24 г 9.55 | 11.11.24 г 11.20 | 1:25 | Включено ГВС | |
| 14 | ул.Луначарского 28 кв.64 з/д (14 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 11.11.2024г. 10.00 | 11.11.2024г. 14.15 | 4:15 | устранено |
| 15 | ул.Восстания 46 кв.17 з/под-д (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 11.11.2024г. 09.00 | 11.11.2024г. 14.00 | 5:00 | устранено |
| 16 | ул.Федько 10 кв.68 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 11.11.2024г. 09.30 | 11.11.2024г. 11.00 | 1:30 | устранено |
| 17 | ул.Крупской 16 кв.10 з/д (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ 100% | 11.11.2024г. 09.00 | 11.11.2024г. 10.00 | 1:00 | устранено |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|----------|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 18 | ул. Гвардейская 11Б кв. 6 з/д (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.11.2024г. 07.10 | 11.11.2024г. 14.00 | 6:50 | устранено |
| 19 | ул.Свердлова 92 | Трубопровод отопления | | | | | 12.11.24 г 8.35 | 12.11.24 г 15.30 | 6:55 | Включено отопление |
| 20 | ул.К.Либкнехта 189,193,пер.2-й Бородинский 2 | Трубопровод ГВС | | | | | 12.11.24 г 8.20 | 12.11.24 г 15.40 | 7:20 | Включено ГВС |
| 21 | ЦТП-28 Ц : ул.25 Октября 108 | Ремонт подогревателя ГВС | | | | | 12.11.24 г 8.35 | 12.11.24 г 8.50 | 0:15 | Включено ГВС |
| 22 | ул.Правды 2 | Проверка эл.узла | | | | | 12.11.24 г 9.05 | 12.11.24 г 10.05 | 1:00 | Включено отопление |
| 23 | ул.Чапаева 143 | По заявке СВДО | | | | | 12.11.24 г 9.10 | 12.11.24 г 11.00 | 1:50 | Включено отопление |
| 24 | ул.Шевченко 21 | Проверка эл.узла | | | | | 12.11.24 г 13.25 | 12.11.24 г 15.00 | 1:35 | Включено отопление |
| 25 | Поликлиника № 2 ул.1 Мая 64 | Трубопровод отопления | | | | | 12.11.24 г 16.40 | 12.11.24 г 19.30 | 2:50 | Включено отопление |
| 26 | Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 | Низкое давление сетевой воды | | | | | 12.11.24 г 20.45 | 12.11.24 г 21.25 | 0:40 | Включено отопление |
| 27 | Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 | Срабатывание автоматики безопасности | | | | | 12.11.24 г 22.45 | 13.11.24 г 0.05 | 1:20 | Включено отопление |
| 28 | Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 | Низкое давление сетевой воды | | | | | 13.11.24 г 5.05 | 13.11.24 г 6.00 | 0:55 | Включено отопление |
| 29 | Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 | Низкое давление сетевой воды | | | | | 13.11.24 г 7.00 | 13.11.24 г 7.55 | 0:55 | Включено отопление |
| 30 | ул.Свердлова 92 з/Д.(5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 08.35 | 12.11.2024г. 15.15 | 5:40 | устранено |
| 31 | ул.К.Маркса 129 з/полД. (10эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 08.35 | 12.11.2024г. 09.45 | 1:10 | устранено |
| 32 | п.Энгельса 15 кв.21 з/Д.(5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.00 | 12.11.2024г.15.00 | 6:00 | устранено |
| 33 | ул.Ларионова 43 кв.88 з/Д. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.00 | 12.11.2024г. 09.40 | 0:40 | устранено |
| 34 | ул.Краснодонская 36 кв.41 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 08.50 | 12.11.2024г. 09.50 | 1:00 | устранено |
| 35 | ул.Краснодонская 76 кв.94 з/ст. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.00 | 12.11.2024г.11.00 | 2:00 | устранено |
| 36 | ул.К.Маркса 165 кв.42 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.00 | 12.11.2024г.11.00 | 2:00 | устранено |
| 37 | ул.Свердлова 86 кв.57 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.00 | 12.11.2024г. 13.45 | 4:45 | устранено |
| 38 | п.Чкалова 53 кв.92 з/Д. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.30 | 12.11.2024г. 11.00 | 1:30 | устранено |
| 39 | ул.25 Октября 126а кв.20 з/Д. (3эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 11.45 | 12.11.2024г. 16.00 | 4:15 | устранено |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|--------------------------|
| 40 | ул.Краснодонская 37 кв.19 з/полД.(4эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 12.10 | 12.11.2024г. 14.20 | 2:10 | устранено |
| 41 | ул.К.Либкнехта 159Е з/Д. (9эт.) | трубопровод ХВС | сквозная металла у ВиВ | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 09.40 | 12.11.2024г. 13.00 | 3:20 | устранено |
| 43 | ул. Котовского 36 кв.81 з/ эл.уз. (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 19.10 | 12.11.2024г. 21.30 | 2:20 | устранено |
| 44 | ул.К.Либкнехта 189,193,пер.2-й Бородинский 2 | Трубопровод отопления | | | | | 13.11.24 г 8.30 | 13.11.24 г 19.30 | 11:00 | Включено отопление |
| 45 | Котельная № 12:Общежитие пр.Магистральный 12 | Ремонтные работы | | | | | 13.11.24 г 9.55 | 13.11.24 г 10.55 | 1:00 | Включено отопление и ГВС |
| 46 | ул.К.Либкнехта 134,130 | Прочистка сопла | | | | | 13.11.24 г 10.30 | 13.11.24 г 11.25 | 0:55 | Включено отопление |
| 47 | ул.Мира 50/10 | Замена запорной арматуры | | | | | 13.11.24 г 13.20 | 13.11.24 г 14.20 | 1:00 | Включено отопление |
| 48 | ул.Мира 50/13 | Замена запорной арматуры | | | | | 13.11.24 г 13.20 | 13.11.24 г 17.30 | 4:10 | Включено отопление |
| 49 | пер.Чкалова 46 | Трубопровод отопления | | | | | 13.11.24 г 14.10 | 13.11.24 г 15.00 | 0:50 | Включено отопление |
| 50 | ЦТП-15 ОК :ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодонская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.,СШ № 12. | Прочистка грязевика в ЦТП | | | | | 13.11.24 г 15.00 | 13.11.24 г 17.10 | 2:10 | Включено отопление и ГВС |
| 51 | Котельная № 9 :Техникум информации | Замена запорной арматуры | | | | | 13.11.24 г 13.20 | 13.11.24 г 14.30 | 1:10 | Включено отопление |
| 52 | ул.Текстильщиков 16 | Трубопровод отопления | | | | | 13.11.24 г 16.10 | 13.11.24 г 22.40 | 6:30 | Включено отопление |
| 54 | Котельная № 9 :Техникум информации | Низкое давление сетевой воды | | | | | 14.11.24 г 3.30 | 14.11.24 г 4.25 | 0:55 | Включено отопление |
| 55 | ул.Комсомольская 9 кв.8 з/ст. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 09.11.2024г. 22.20 | 13.11.2024г. 14:35 | 88:15 | устранено |
| 56 | ул. Краснодонская 34 кв. 11 з/полд. (5эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 8:40 | 13.11.2024г. 13:15 | 4:35 | устранено |
| 57 | ул. Каховская 9/2 кв. 45 з/д (5эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 8:40 | 13.11.2024г. 13:00 | 4:20 | устранено |
| 58 | ул. Ленина 7 кв. 105 з/д (9эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 9:00 | 13.11.2024г. 11:00 | 2:00 | устранено |
| 59 | ул. Котовского 38 кв. 31 з/д (9эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 9:20 | 13.11.2024г. 15:20 | 6:00 | устранено |
| 60 | ул. Комсомольская 8/3 кв. 74 з/ст (5эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 9:10 | 13.11.2024г. 11:00 | 1:50 | устранено |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|----------|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 61 | ул. Краснодарская 44 кв. 58 з/д (5эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 10:00 | 13.11.2024г. 10:25 | 00:25 | устранено |
| 62 | ул. Луначарского 34 кв. 52 з/д (9эт) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г.10:55 | 13.11.2024г. 14:00 | 3:05 | устранено |
| 63 | пер. Набережный 1 кв. 3 з/полд. (8эт) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.11.2024г. 9:00 | 13.11.2024г. 14:00 | 5:00 | устранено |
| 64 | ул.Мира 50/11,50/12,50/13,50/20,50/17,50/14,50/18,50/19 | Трубопровод ГВС | | | | | 14.11.24 г 7.20 | 14.11.24 г 14.10 | 6:50 | Включено ГВС |
| 65 | ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт. ,ул.Каховская 13/4 - 4 эт. | Трубопровод ГВС | | | | | 14.11.24 г 8.40 | 14.11.24 г 11.45 | 3:05 | Включено ГВС |
| 66 | ул.Федько 26 (2 эл.уз.) | Ремонтные работы | | | | | 14.11.24 г 9.45 | 14.11.24 г 12.00 | 2:15 | Включено отопление |
| 67 | Котельная № 6 | Мигание эл.энергии | | | | | 14.11.24 г 10.20 | 14.11.24 г 10.30 | 0:10 | Включено отопление |
| 68 | ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт. | Ремонтные работы в ЦТП | | | | | 14.11.24 г 13.20 | 14.11.24 г 17.00 | 3:40 | Включено ГВС |
| 69 | ул.Советская 114,ул.К.Либкнехта 377,ул.Котовского 38 | Замена запорной арматуры | | | | | 14.11.24 г 17.00 | 14.11.24 г 18.00 | 1:00 | Включено ГВС |
| 70 | ул.Чкалова 46 | Трубопровод отопления | | | | | 14.11.24 г 8.15 | 14.11.24 г 20.00 | 11:45 | Включено отопление |
| 71 | ул.Космонавтов 34,ул.Чкалова 48 | Трубопровод отопления | | | | | 14.11.24 г 16.00 | 14.11.24 г 19.20 | 3:20 | Включено отопление |
| 72 | Котельная № 9 : техникум информации | Срабатывание автоматики безопасности | | | | | 15.11.24 г 4.23 | 15.11.24 г 4.58 | 0:25 | Включено отопление |
| 73 | ул.Краснодонская 37 кв.19 з/2ст.(4эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.11.2024г. 12.10 | 14.11.2024г. 12.00 | 47:50 | устранено |
| 74 | ул.Космонавтов 4/2 з/д(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 14.11.2024г. 09.00 | 14.11.2024г. 13.00 | 4:00 | устранено |
| 75 | ул.9 Января 63а з/блок(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 14.11.2024г. 09.00 | 14.11.2024г. 16.00 | 7:00 | устранено |
| 76 | ул.Каховская 15/3 з/д(4эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 14.11.2024г. 09.00 | 14.11.2024г. 13.00 | 4:00 | устранено |
| 77 | пер. Раевского 10 з/д(5эт) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 14.11.2024г. 09.00 | 14.11.2024г. 09.10 | 0:10 | устранено |
| 78 | ул.Свердлова 74 з/4,5под(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 14.11.2024г. 13.30 | 14.11.2024г. 15.30 | 2:00 | устранено |
| 79 | ул. Мира 34 кв. 30 з/д (4эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 14.11.2024г. 20:40 | 21:40 | 1:00 | устранено |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------------|
| 80 | пгт. Новотираспольский ул.Ленина 5 з/д(2эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 14.11.2024г. 09.00 | 14.11.2024г. 12.00 | 3:00 | устранено |
| г.Днестровск | | | | | | | | |
| 1 | ул.Котовского 33 | Трубопровод отопления | | | 12.11.24 г 8.20 | 12.11.24 г 14.20 | 6:00 | Включено отопление |
| 2 | ул.Котовского 31 | Трубопровод отопления | | | 13.11.24 г 8.25 | 13.11.24 г 10.30 | 2:05 | Включено отопление |
| 3 | ул.Котовского 21 | Трубопровод отопления | | | 14.11.24 г 8.30 | 14.11.24 г 13.00 | 4:30 | Включено отопление |
| г. Григориополь и Григориопольский район | | | | | | | | |
| г.Григориополь | | | | | | | | |
| 1 | ул.Мира 8 (поддома) | Стояк отопления в кв. | | | 6.11.24 г 10.00 | 6.11.24 г 14.40 | 4:40 | Включено отопление |
| 2 | ул.Шевченко 3 | Ремонтные работы | | | 6.11.24 г 10.35 | 6.11.24 г 11.05 | 0:30 | Включено отопление |
| 3 | Гаражи Госадминистрации | Трубопровод отопления | | | 11.11.24 г 14.25 | | | Отключено отопление |
| 4 | ул.К.Маркса 182 | Трубопровод отопления | | | 13.11.24 г 6.20 | 13.11.24 г 10.20 | 4:00 | Включено отопление |
| с.Шипка | | | | | | | | |
| 1 | Котельная : МДОУ | Плановое отключение эл.энергии | | | 14.11.24 г 10.20 | 14.11.24 г 16.35 | 6:15 | Включено отопление |
| г.Слободзея и Слободзейский район | | | | | | | | |
| г.Слободзея | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 1 | Мигание эл.энергии | | | 13.11.24 г 16.07 | 13.11.24 г 16.35 | 0:28 | Включено отопление |
| 2 | Котельная № 5 | Мигание эл.энергии | | | 13.11.24 г 16.07 | 13.11.24 г 17.40 | 1:33 | Включено отопление |
| 3 | Котельная № 2 | Мигание эл.энергии | | | 13.11.24 г 16.07 | 13.11.24 г 16.35 | 0:28 | Включено отопление |
| 4 | Котельная № 7 | Мигание эл.энергии | | | 13.11.24 г 16.07 | 13.11.24 г 17.15 | 1:08 | Включено отопление |
| 5 | Котельная № 9 | Мигание эл.энергии | | | 13.11.24 г 16.07 | 13.11.24 г 17.00 | 0:53 | Включено отопление |
| 6 | Котельная № 9 | Мигание эл.энергии | | | 13.11.24 г 17.05 | 13.11.24 г 18.25 | 1:20 | Включено отопление |
| с.Фрунзе | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | Ремонтные работы в котельной | | | 6.11.24 г 11.10 | 6.11.24 г 12.00 | 0:50 | Включено отопление |
| 1 | Котельная | Плановое отключение эл.энергии | | | 14.11.24 г 9.05 | 14.11.24 г 11.45 | 2:40 | Включено отопление |
| с.Ближний Хутор | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 16 | Плановое отключение эл.энергии | | | 11.11.24 г 12.15 | 11.11.24 г 17.00 | 4:45 | Включено отопление |
| п.Красное | | | | | | | | |
| 1 | ул.Некрасова 32 | Замена запорной арматуры | | | 12.11.24 г 10.20 | 12.11.24 г 11.50 | 1:30 | Включено отопление |
| с.Фрунзе | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | Плановое отключение эл.энергии | | | 13.11.24 г 9.10 | 13.11.24 г 10.00 | 0:50 | Включено отопление |
| 2 | Котельная | Плановое отключение эл.энергии | | | 13.11.24 г 13.50 | 13.11.24 г 14.05 | 0:15 | Включено отопление |
| п.Первомайск | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 1 | Аварийное отключение эл.энергии | | | 14.11.24 г 18.00 | 14.11.24 г 18.10 | 0:10 | Включено отопление |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 2 | Котельная № 2 | Аварийное отключение эл.энергии | | | 14.11.24 г 18.00 | 14.11.24 г 19.30 | 1:30 | Включено отопление |
| г. Рыбница и Рыбницкий район | | | | | | | | |
| г. Рыбница | | | | | | | | |
| 1 | ул. Гвардейская, 96 кв.17 | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопления | Коррозия металла в связи с износом | 06.11.2024 9:15 | 06.11.2024 10:15 | 1:00:00 | Устранено |
| 2 | ул. Маяковского, 5 кв.12 | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопления | Коррозия металла в связи с износом | 06.11.2024 13:15 | 06.11.2024 16:10 | 2:55:00 | Устранено |
| 3 | ул. Вершигоры, 119 кв.80 | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкого шланга | Износ материала | 07.11.2024 6:15 | 08.11.2024 16:20 | 34:05:00 | Устранено |
| 4 | ул. Гвардейская,12, кв.27 | Стояк отопления в квартире | Течь на пайке прибора отопления | Течь на соединении | 07.11.2024 7:20 | 07.11.2024 9:00 | 1:40:00 | Устранено |
| 5 | ул. Победы,30 (подвале) | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 07.11.2024 10:15 | 07.11.2024 11:00 | 0:45:00 | Устранено |
| 6 | ул. Мичурина, 27/2 кв.15 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 08.11.2024 12:10 | 08.11.2024 15:40 | 3:30:00 | Устранено |
| 7 | ул. Победы, 21 кв.5 | Стояк отопления в квартире | Течь полипропиленового крана | Износ материала | 08.11.2024 14:35 | 08.11.2024 16:20 | 1:45:00 | Устранено |
| 8 | ул.Юбилейная, 57 кв.104 | Стояк ГВС в квартире | Течь полотенцесушителя | Коррозия металла в связи с износом | 09.11.2024 9:00 | 09.11.2024 9:20 | 0:20:00 | Устранено |
| 9 | ул. Вершигоры, 119 кв.210 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 09.11.2024 11:25 | 09.11.2024 11:50 | 0:25:00 | Устранено |
| 10 | МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида по ул. Гвардейской, 4 | Лежак отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 09.11.2024 22:40 | 09.11.2024 23:20 | 0:40:00 | Устранено |
| 11 | МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида"по ул. Гвардейской, 4 | Лежак отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 10.11.2024 1:15 | 10.11.2024 1:45 | 0:30:00 | Устранено |
| 12 | МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида"по ул. Гвардейской, 4 | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 10.11.2024 14:40 | 10.11.2024 15:20 | 0:40:00 | Устранено |
| 13 | ул.Заречная, 24/а кв.29 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 10.11.2024 21:20 | 10.11.2024 21:50 | 0:30:00 | Устранено |
| 14 | пр.Победы, д.23 кв.5 | Стояк ГВС в квартире | Течь с кв. 9 | Течь по халатности | 10.11.2024 22:25 | 11.11.2024 9:20 | 10:55:00 | Устранено |
| 15 | ул. Вальченко,45, кв.106 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Не плотное соединение | 11.11.2024 23:15 | 11.11.2024 23:30 | 0:15:00 | Устранено |
| 16 | ул. Вальченко,3,5,7 | Внутриквартирные сети ГВС | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 12.11.2024 8:45 | 12.11.2024 11:50 | 3:05:00 | Возобновлена подача ГВС |
| 17 | ул. Юбилейная,59 | Лежак отопления в подвале | Течь грязевика | Коррозия металла в связи с износом | 12.11.2024 13:10 | 12.11.2024 14:45 | 1:35:00 | Устранено |
| 18 | ул. Мичурина, д/с № 24 | Стояк отопления | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 13.11.2024 10:10 | 13.11.2024 12:15 | 2:05:00 | Устранено |
| 19 | ул. Юбилейная, 65 кв.1 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 13.11.2024 16:20 | 13.11.2024 16:35 | 0:15:00 | Устранено |
| 20 | ул. Юбилейная, 37 кв.43 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Износ материала | 13.11.2024 16:20 | 13.11.2024 16:35 | 0:15:00 | Устранено |
| 21 | ул. Заречная, 14 кв.6 | Стояк ГВС в квартире | Течь смесителя | Износ материала | 13.11.2024 19:30 | 13.11.2024 19:50 | 0:20:00 | Устранено |
| 22 | ул. Вальченко, 39 | Лежак отопления на тех. этаже | Течь расширительного бака | Коррозия металла в связи с износом | 13.11.2024 21:40 | 14.11.2024 0:30 | 2:50:00 | Устранено |
| 23 | ул. Кирова, 91 "Музей боевой славы" | Лежак отопления | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 13.11.2024 23:15 | 13.11.2024 23:45 | 0:30:00 | Установлен хомут |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 24 | ул. Вальченко, 31, кв.5 | Стояк ГВС в квартире | Течь с кв. 9 | Течь разводки | 13.11.2024 20:45 | 14.11.2024 9:30 | 12:45:00 | Устранено |
| 25 | ул. Вершигоры, 93 | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 14.11.2024 8:40 | 14.11.2024 9:45 | 1:05:00 | Устранено |
| 26 | ул. Вальченко, 47 | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 14.11.2024 9:05 | 14.11.2024 15:20 | 6:15:00 | Устранено |
| 27 | ул. Вальченко, 45, кв.82 | Стояк ГВС в шахте | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 14.11.2024 9:30 | 14.11.2024 13:00 | 3:30:00 | Устранено |
| 28 | ул. Маяковского, 35, кв.41 | Стояк отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 14.11.2024 10:00 | 14.11.2024 11:45 | 1:45:00 | Устранено |
| 29 | ул. Гвардейская, 16 | ЦТП № 7 | Установка манометра | Износ материала | 14.11.2024 13:30 | 14.11.2024 13:50 | 0:20:00 | Устранено |
| 30 | ул.Индустриальная. 24 кв.16 | Течь по стене | Течь с кв. 20 | Причина не выявлена | 15.11.2024 2:15 | | | Жильцы не открывают. Закрыли стояк ГВС |
| 31 | ул. Мичурина, 35 кв.56 | Разводка ГВС в квартире | Течь разводки | Течь гибкого шланга | 15.11.2024 3:20 | 15.11.2024 3:45 | 0:25:00 | Устранено |
| Рыбницкий район | | | | | | | | |
| 1 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка технологического оборудования | Течь подпиточного бака | 06.11.2024 9:30 | 06.11.2024 11:19 | 1:49:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 2 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка технологического оборудования | Низкое давление воды | 06.11.2024 19:15 | 06.11.2024 20:20 | 1:05:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 3 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка технологического оборудования | Низкое давление воды | 07.11.2024 16:15 | 07.11.2024 19:40 | 3:25:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 4 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка технологического оборудования | Низкое давление воды | 09.11.2024 9:00 | 09.11.2024 10:00 | 1:00:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 5 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка технологического оборудования | Низкое давление воды | 10.11.2024 7:30 | 10.11.2024 10:30 | 3:00:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 6 | с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27 | ЛГК № 20 | Остановка технологического оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 11.11.2024 11:00 | 11.11.2024 11:10 | 0:10:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 7 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка технологического оборудования | Низкое давление воды | 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 9:55 | 2:25:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 8 | с.Гидирим, ул.Школьная, 1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1 | ЛГК № 22 | Остановка технологического оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 13.11.2024 18:20 | 13.11.2024 18:30 | 0:10:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | | |
| г. Дубоссары | | | | | | | | |
| 1 | ул. Октябрьская, д.62 кв. 27 | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка ГВС | Износ материала | 08.11.2024 18:20 | 11.11.2024 11:00 | 65:00:00 | Перекрыли стояк. Рем.работы 11.11.24г |
| 2 | г.Дубоссары, ул.Ленина, 247: ж/д № 245 по ул. Ленина; ж/д № 1, 3, 5, 7, 9 по ул. Строителей; ж/д № 19 по ул. Мелиоративной; | ЛГК № 4 | Остановка технологического оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 13.11.2024 9:45 | 13.11.2024 12:00 | 2:15:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| Дубоссарский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Каменка и Каменский район | | | | | | | | |
| г. Каменка | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 | ул. С.Лазо, 4 | Внутриквартальная сеть по отоплению (воздушка) | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 14.11.2024 16:15 | 14.11.2024 19:20 | 3:05:00 | Устранено |
| Каменский район | | | | | | | | |
| 1 | с.Рашково, ул.Ленина, 130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково | ЛГК № 14 | Остановка технологического оборудования | Авария сетевого насоса | 10.11.2024 2:50 | 10.11.2024 4:20 | 1:30:00 | Возобновлена подача теплоносителя. |
| 2 | с. Катериновка ул. Котовского 3 | ЛГК №16 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 12.11.2024 9:00 | 12.11.2024 17:55 | 8:55:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 3 | с.Рашков ул. Ленина 130 А | ЛГК № 14 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 12.11.2024 9:00 | 12.11.2024 14:20 | 5:20:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 4 | с.Слобода Рашков ул. Школьная 11А | ЛГК №17 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 12.11.2024 9:00 | 12.11.2024 17:40 | 8:40:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |