

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 24 янв по 31 янв 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
24.01.2025									
ВЛ-0,4кВ ТП-384 Ф-8	Гагарина 9А	24 янв 9:00	24 янв 10:09	1:09	замена ВА	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ВЛИ-0,4кВ ТП-356 Ф-3	Ленина 54	24 янв 8:00	24 янв 8:56	0:56	откл ВА от перегрузки	-	Бендерский р-н	Гыска с.	1
вру 0,4 кв бородина 2	рщ 0,4 кв бородина 2 кв 12	24 янв 21:13	24 янв 21:23	0:10	не вкл	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв ж.д. дружбы 2	ру 0,4 кв ж.д. дружбы 2	24 янв 18:18	24 янв 21:01	2:43	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
вру 0,4 кв кишиневская 27	ру 0,4 кв кишиневская 27	24 янв 19:20	24 янв 22:25	3:05	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ 0,4кВ Вальченко 35	0,4Р-1	24 янв 13:40	24 янв 14:29	0:49	Перегорел 0,4П фаза В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 0,4кВ Вальченко7	0.4Р-1	24 янв 16:20	24 янв 16:51	0:31	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	26
ВРУ 0,4кВ Вершигоры 113	0,4Р-1	24 янв 10:52	24 янв 11:34	0:42	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
вру 0.4 кв ж.д. п.осипенко 1	рщ 0,4 кв п.осипенко 1	24 янв 23:50	25 янв 12:50	13:00	обрыв окисление в магистрали трубы	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Вальченко 21	0,4Р-1	24 янв 22:01	24 янв 22:12	0:11	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Гвардейская 30	0.4Р-1	24 янв 17:18	24 янв 17:50	0:32	Перегорание 0.4П Фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	11
ВРУ Каснодонская 36/7	ЭЩ кв.117	24 янв 13:00	24 янв 14:00	1:00	в СЩУ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ВРУ Каховская 6А	ЭЩ кв.32	24 янв 11:00	24 янв 11:45	0:45	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Комарова 19	ЭЩ кв.22	24 янв 10:00	24 янв 10:45	0:45	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Комсомольская 8/3	ЭЩ кв.4	24 янв 19:00	24 янв 20:00	1:00	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Краснодонская 46	ЭЩ кв.9	24 янв 17:30	24 янв 18:30	1:00	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Одесская 76/2	ЭЩ кв.21	24 янв 12:00	24 янв 12:30	0:30	в ЭЩ подгорел АВ и нулевая колодка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Степная 17	0,4P-1	24 янв 19:35	24 янв 19:52	0:17	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	8
ВРУ Чкалова 47	ЭЩ кв.49	24 янв 18:00	24 янв 18:45	0:45	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 40	ЭЩ кв.59	24 янв 18:35	24 янв 19:00	0:25	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-0,4кВ Индустриальная 101А	РЩ-0,4кВ кв32	24 янв 11:03	24 янв 11:29	0:26	замена ВА-25 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Космонавтов 13	РЩ-0,4кВ кв10	24 янв 11:03	24 янв 11:29	0:26	замена ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Ленинградская 14	РЩ-0,4кВ кв92	24 янв 9:00	24 янв 9:40	0:40	замена ВА-25 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Ленинградская 30	РЩ-0,4кВ кв 36	24 янв 10:34	24 янв 10:50	0:16	замена "0" планки в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ с.Сукля.	ул. Гагарина 225/10	24 янв 17:53	24 янв 19:10	1:17	Перегорание НПП-63А	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	14
ВРУ-0,4кВ Т. Кручок 35	РЩ-0,4кВ кв 4	24 янв 11:47	24 янв 12:30	0:43	замена ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ г.Григориополь ул.К.Маркса д.№172	0,4P	24 янв 19:50	24 янв 20:58	1:08	Перегорание ПН-100А Ф"С"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20

К.Я. Каховская 13/1	ВРУ Каховская 13/1	24 янв 17:00	24 янв 17:35	0:35	во ВРУ повредился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Каховская 15/2	ВРУ Каховская 15/2	24 янв 17:10	24 янв 17:35	0:25	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Комсомольская 4/2	ВРУ Комсомольская 4/2	24 янв 16:00	24 янв 16:10	0:10	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	16
К.Я. Комсомольская 7	ВРУ Комсомольская 7	24 янв 18:50	24 янв 19:50	1:00	нагрев в К.Я., во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
К.Я. Краснодонская 34/6	ВРУ Краснодонская 34/6	24 янв 12:00	24 янв 13:10	1:10	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
К.Я. Юности 2/3	ВРУ Юности 2/3	24 янв 10:30	24 янв 11:05	0:35	в К.Я. отключился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
К.Я. Юности 21	ВРУ Юности 21	24 янв 18:00	24 янв 18:45	0:45	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Юности 4/2	ВРУ Юности 4/2	24 янв 18:25	24 янв 18:55	0:30	во ВРУ отключился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	60
ТП 170	ф5	24 янв 19:00	24 янв 19:43	0:43	Перегорание ПН 125а	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	21
ТП 657	0,4P1ф	24 янв 13:01	24 янв 16:16	3:15	Перегорание ПН 63А "а"	-	Григориопольский р-н	Красногорка с.	11
ТП-1	ф№3	24 янв 10:20	24 янв 10:47	0:27	Перегорание ПН 100/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-10	Ф-6 ул. Гагарина.	24 янв 14:15	24 янв 15:14	0:59	Перегорание ПН-100А 2шт. (из за спила дерева оборвали провод возле дома Гагарина №60)	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	19
ТП-100	ВРУ-0,4кВ Ак. Федорова 3	24 янв 19:00	24 янв 19:45	0:45	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-103 р№6	ВРУ Юности 1/2	24 янв 17:45	24 янв 18:05	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
ТП-105	ф№2	24 янв 20:04	24 янв 20:32	0:28	Перегорание ПН-100/80А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	52

ТП-105 Ф-10	ВРУ Индустриальная 103	24 янв 18:00	24 янв 18:40	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ТП-11	ф№4	24 янв 20:08	24 янв 20:46	0:38	Перегорание ПН-100/100А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	30
	ф№4 "С"	24 янв 23:47	25 янв 0:02	0:15	перегорел ПН	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	22
ТП-17	ВРУ-0,4кВ Б.Востания 9	24 янв 13:00	24 янв 14:00	1:00	откл ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-173 р№	ВРУ Курчатова 74	24 янв 11:00	24 янв 11:25	0:25	1под. 1эт. нагрев на фазном магистральном проводе в ЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
ТП-18	ф№5	24 янв 13:02	24 янв 14:00	0:58	Перегорание ПН 250/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	20
ТП-194 Ф-11	ВРУ Ленинградская 22	24 янв 16:00	24 янв 16:50	0:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-214	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 39	24 янв 13:00	24 янв 13:50	0:50	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-217 Ф-8	ВРУ 40 лет Победы 38	24 янв 17:00	24 янв 18:15	1:15	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП-243 Ф-1	ВРУ Ленинградская 50	24 янв 17:20	24 янв 18:30	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	23
ТП-252	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 160	24 янв 17:30	24 янв 17:40	0:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-253	ф№4	24 янв 18:37	24 янв 19:37	1:00	перегорел ПН-100/100А ф "А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	56
ТП-259	ВРУ-0,4кВ Чехова 4	24 янв 12:20	24 янв 13:30	1:10	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-352 Ф-14	ВРУ Первомайская 6	24 янв 18:00	24 янв 19:00	1:00	вкл. ВА	-	Бендерский р-н	Гыска с.	10
ТП-352 Ф-8	ВЛ-0.4	24 янв 18:10	24 янв 18:55	0:45	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	7
ТП-365	Ф-3 ул. Ленина.	24 янв 14:52	24 янв 16:19	1:27	Перегорание ПН-125А.	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	17

ТП-365										
ТП-39	Вл-0,4 кВ ф-1	24 янв 18:04	24 янв 18:58	0:54	перегорание ПН "А"	-	Каменский р-н	Рашково с.	18	
ТП-394	0.4Р-9Ф	24 янв 9:21	24 янв 10:31	1:10	Перегорел 0.4П фазы Ф-А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16	
ТП-4	ф№4	24 янв 10:25	24 янв 10:57	0:32	Перегорание ПН 100/100А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9	
ТП-430	ф№4	24 янв 19:07	24 янв 19:52	0:45	Перегорание ПН100/100 А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23	
ТП-456	0.4Р-1Т	24 янв 16:40	24 янв 19:58	3:18	Повреждение Трансформатора	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	98	
ТП-47	ф№2	24 янв 12:59	24 янв 13:40	0:41	Перегорание ПН 250/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	80	
		24 янв 14:24	24 янв 15:00	0:36	Перегорание ПН 250/125 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	80	
ТП-47 Ф-4	ВРУ Индустриальная 97	24 янв 17:35	24 янв 18:35	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12	
ТП-494	ф № 1	24 янв 18:59	24 янв 19:26	0:27	Перегорание ПН-100/63А ф "С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	45	
ТП-499	ф№1	24 янв 15:19	24 янв 15:45	0:26	Перегорание ПН 250/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	26	
		24 янв 17:15	24 янв 17:46	0:31	Перегорание ПН 250/160 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	26	
ТП-507	ф№2 "В"	24 янв 21:26	24 янв 22:30	1:04	Перегорел ПН на 63А	-	Дубоссарский р-н	Дойбаны-2 с.	11	
ТП-677	Ф-2 Крупской.	24 янв 16:54	24 янв 18:15	1:21	Перегорание ППНИ-100А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	13	
	Ф-2 ул.Крупской	24 янв 12:25	24 янв 13:15	0:50	Повреждение рубильник ПВР-160. (выполнена замена рубильника).	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	33	
	Ф-2 ул.Крупской.	24 янв 14:10	24 янв 15:33	1:23	Перегорание ППНИ-80А, установили ППНИ-100А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	13	
ТП-74 Ф-6	Космонавтов 27 6 под.	24 янв 17:30	24 янв 19:30	2:00	повреждение магистральных проводников	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20	
ул Гвардейская 21	ЭЩ кв. 14	24 янв 20:05	24 янв 20:49	0:44	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	
ул. К. Либкнехта 148	ЭЩ кв. 12	24 янв 21:10	24 янв 21:27	0:17	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	
ул. К. Либкнехта 292	ВРУ	24 янв 21:41	24 янв 22:32	0:51	повредился питающий КЛ с ТП-39 руб.№1	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	42	

ул. Каховская 13/1	КЯ	24 янв 20:19	24 янв 20:56	0:37	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
ул. Краснодонская 35	ВРУ	24 янв 20:54	24 янв 22:04	1:10	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
	ЭЩ кв. 45	24 янв 22:48	24 янв 23:25	0:37	нагрев на АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Краснодонская 56	ВРУ-3	24 янв 21:40	24 янв 22:10	0:30	сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	39
ул. Одесская 78/4	ВРУ-2	24 янв 23:45	24 янв 23:53	0:08	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	15
ул. Юности 12/3	ВРУ	24 янв 22:04	24 янв 22:14	0:10	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
ул. Юности 4/2	КЯ	24 янв 22:30	24 янв 22:48	0:18	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ЩУ абонента	с. Цыбулевка ул. Животново дов. 1	24 янв 18:09	24 янв 21:00	2:51	Включили АВ	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	1
	с. Цыбулевка ул. Сереневая . 5	24 янв 18:20	24 янв 21:00	2:40	Замена АВ-16А с хар. "В"	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	1
25.01.2025									
вру крянгэ 17	1 подъезд	25 янв 19:02	25 янв 20:04	1:02	Замена магистрального сжима	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
40 Лет Победы 22	2 подъезд	25 янв 13:59	25 янв 16:44	2:45	повреждение внутридомовых сетей в подвале	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВЛ-0,4кВ ТП-312 Ф-8	50 лет Победы 43	25 янв 22:00	26 янв 0:25	2:25	обрыв фазного провода	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1
ВРУ п.Маяк д.7	0,4Р1	25 янв 19:44	25 янв 21:04	1:20	Перегорание ПН 100А "а" ВРУ п.Маяк д.7 0,4Р1	-	Григориопольский р-н	Маяк пос.	18
вру 0,4 кв ж.д. победы 2а	ру 0,4 кв ж.д. победы 2а	25 янв 5:53	25 янв 7:11	1:18	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ВРУ 0,4кВ Вальченко 35	0,4Р-1	25 янв 18:42	25 янв 19:45	1:03	Перегорел 0,4П фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	22

ВРУ 0,4кВ Вальченко9	0.4P-1	25 янв 20:34	25 янв 20:59	0:25	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	18
ВРУ 0,4кВ Вальченко93	0.4P-1	25 янв 20:48	25 янв 21:15	0:27	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
ВРУ 1 Мая 50	ЭЩ кв.19	25 янв 21:30	25 янв 22:30	1:00	в ЭЩ повредилось УЗО	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Горького 4	3 подъезд	25 янв 14:48	25 янв 17:20	2:32	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ 3. Космодемьянско й 49	1 подъезд	25 янв 10:30	25 янв 12:25	1:55	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Индустриальная 105 В	2 подъезд	25 янв 16:30	25 янв 19:20	2:50	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ВРУ Коммунистическ ая 205	1 подъезд	25 янв 13:40	25 янв 15:03	1:23	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Космонавтов 27	6 подъезд	25 янв 13:38	25 янв 15:27	1:49	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ВРУ Космонавтов 29	РЩ кв 3	25 янв 12:40	25 янв 15:34	2:54	замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Ленина 20	1 подъезд	25 янв 12:23	25 янв 13:19	0:56	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Ленина 8	0.4P-1	25 янв 14:25	25 янв 15:20	0:55	Перегорание 0.4П Фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	19
вру ленинградская 24	1 подъезд	25 янв 10:49	25 янв 14:37	3:48	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
вру Ленинградская 64	1 подъезд	25 янв 16:30	25 янв 17:56	1:26	лохое контактное соединение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ Панфилова 2	вводной пн	25 янв 10:09	25 янв 12:12	2:03	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Протягайлowska я 2/1	рщ кв 6	25 янв 15:25	25 янв 18:47	3:22	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Раевского 10	ЭЩ кв.67	25 янв 23:00	25 янв 23:30	0:30	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ВРУ Тигина 77	РЩ кв 16	25 янв 13:54	25 янв 15:25	1:31	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру шимкова 50	1 подъезд	25 янв 12:16	25 янв 13:00	0:44	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Юности 41	вводной руб	25 янв 18:30	25 янв 18:50	0:20	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	93
ВРУ-0,4кВ Котовского 44А	РЩ кв 12	25 янв 20:00	25 янв 21:00	1:00	замена ВА	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ с.Суклея	ул. Фрунзе №113	25 янв 23:10	25 янв 23:27	0:17	Перегорание НПП-63А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	18
ВРУ-3 Вальченко 9	0,4Р-1	25 янв 11:20	25 янв 11:50	0:30	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
К.Я. Космонавтов 6/3	ВРУ Космонавтов 6/3	25 янв 21:30	25 янв 22:10	0:40	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Свердлова 96	ВРУ Свердлова 96	25 янв 19:10	25 янв 19:50	0:40	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Юности 10	ВРУ Юности 10	25 янв 19:40	25 янв 20:10	0:30	нагрев на губке П ф "Б" 1 гр.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
К.Я. Юности 10/2	ВРУ Юности 10/2	25 янв 22:30	25 янв 23:00	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	12
К.Я. Юности 31	ВРУ-1 Юности 31	25 янв 23:00	25 янв 23:30	0:30	в протяжной коробке нагркв магистрального проводника на 1-й подъезд	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
Суворова 5	1 подъезд	25 янв 16:05	25 янв 19:09	3:04	Повреждение магистралей в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ТП 276	ф16	25 янв 3:14	25 янв 5:30	2:16	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	19
тп 73 ру 0,4 кв р11	вру - 82,85,83,86	25 янв 6:06	25 янв 7:11	1:05	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	25
ТП-1	ф№3	25 янв 13:45	25 янв 14:00	0:15	перегорание ПН-100/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	28
ТП-105	ВРУ-0,4кВ Индустриальная 103А	25 янв 22:00	25 янв 23:15	1:15	замена НПП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24

ТП-120	Ф-1 ул. Матросова.	25 янв 17:10	25 янв 17:40	0:30	Перегорание ПН-63А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	20	
ТП-129	ф -14	25 янв 13:30	25 янв 14:45	1:15	замена ПН	-	Бендерский р-н	Гыска с.	18	
ТП-149 р№4	ВРУ Свердловва 70	25 янв 20:15	25 янв 20:30	0:15	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	125	
		25 янв 23:00	25 янв 23:30	0:30	во ВРУ сгорел вводной П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	125	
ТП-194	ВРУ-0,4кВ Ленинградская 16	25 янв 21:50	25 янв 22:30	0:40	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-195	ВРУ-0,4кВ Дружбы 42	25 янв 21:30	25 янв 23:49	2:19	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-209	ВРУ-0,4кВ Кирова 67	25 янв 23:10	25 янв 23:27	0:17	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-214	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 37	25 янв 20:00	25 янв 21:25	1:25	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	36	
		25 янв 21:00	25 янв 22:07	1:07	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-215	ВРУ-0,4кВ Северный 15	25 янв 19:30	25 янв 21:03	1:33	восстановили контакт на магистрали	-	Бендерский р-н	Варница с.	24	
ТП-217	ВРУ-0,4кВ 40 лет Победы 38	25 янв 20:00	25 янв 21:25	1:25	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-223	ВРУ 0,4 кВ ж/д ул. Колхозная, 58	ф.3	25 янв 22:31	25 янв 23:04	0:33	перегорание ПН, АВ 0,22 кВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-263	ВРУ-0,4кВ Тимирязева 26А	25 янв 21:00	25 янв 22:00	1:00	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24	
ТП-274	0.4Р-1Ф	25 янв 19:48	25 янв 20:28	0:40	Перегорел 0.4П фазы Ф-А	-	Рыбницкий р-н	Красненькое с.	14	
ТП-310	РУ-0,4кВ Ф-1	25 янв 19:00	25 янв 20:42	1:42	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11	
ТП-357	Ф-3	25 янв 7:00	25 янв 7:20	0:20	Замена ПН-2 100\100	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12	

ТП-357										
ТП-4	Ф-6 ул. Ленина.	25 янв 15:00	25 янв 15:50	0:50	Перегорание ПН-63А 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	12	
ТП-47	Ф-3	25 янв 14:45	25 янв 15:59	1:14	перегорание ППНи ф"А"	-	Каменский р-н	Катериновка с.	26	
ТП-494	ф№1	25 янв 13:32	25 янв 15:05	1:33	Перегорание ПН-100/80А ф"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15	
ТП-54	0,4Р1Т	25 янв 13:56	25 янв 14:45	0:49	Перегорел ПН-160А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	49	
ТП-57	0.4Р-1Т	25 янв 11:45	25 янв 14:03	2:18	Перегорел 0.4П фазы Ф-А	-	Рыбницкий р-н	Белочи с.	35	
ТП-60	РУБ №3	25 янв 8:20	25 янв 8:40	0:20	Сгорел ПН-250 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	153	
ТП-63 р№11	ВРУ Каховская 6 "А"	25 янв 20:40	25 янв 21:10	0:30	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24	
ТП-66	Ф-7	25 янв 18:44	25 янв 18:56	0:12	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	
ТП-92	Нагревы на руб№3,13	25 янв 18:12	25 янв 18:30	0:18	Повредилась Оборудование руб №3.13	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	670	
ул. 20 Партсъезда 35	ЭЩ кв.57	25 янв 6:58	25 янв 7:10	0:12	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	
26.01.2025										
40 Лет Победы 31/1	РЩ кв 65	26 янв 18:22	26 янв 19:04	0:42	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
Вершигоры-123/1	0,4Р-1	26 янв 13:25	26 янв 13:51	0:26	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25	
ВЛО,4 ТП304 Ф3	Гербовецкая 61	26 янв 14:35	26 янв 18:47	4:12	замена 2Р25А в БЗУМ	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1	
ВРУ 0,4 12 Октября 2	2 под.	26 янв 19:25	27 янв 13:04	17:39	повреждение магистралей от ВРУ0,4 1 под. на проходную коробку 2 под.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15	
ВРУ 0,4кВ Вальченко51	0.4Р-1	26 янв 20:03	26 янв 21:01	0:58	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21	
ВРУ 0,4кВ Степная19	0.4Р-1	26 янв 18:18	26 янв 19:20	1:02	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20	
ВРУ- Вершигоры-123/1	0,4Р-1	26 янв 14:54	26 янв 17:30	2:36	повреждение КЛ от ВРУ до РЩ	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	145	

ВРУ 3. Космодемьянско й 21	РЩ кв 122	26 янв 11:01	26 янв 14:21	3:20	Внутренне повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 3. Космодемьянско й 51	РЩ кв 122	26 янв 11:51	26 янв 14:21	2:30	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ К.Либкнехта 94	ф"А" 4гр	26 янв 15:00	26 янв 15:15	0:15	Сгорел НПН63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ВРУ Каховская 9/3	ЭЩ кв.23	26 янв 0:00	26 янв 0:20	0:20	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Комсомольская 7	вводной руб	26 янв 20:50	26 янв 21:35	0:45	сгорел ПН -100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	98
ВРУ Комсомольская 8/1	вводной руб	26 янв 20:00	26 янв 20:20	0:20	сгорел ПН -100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	89
		26 янв 22:35	26 янв 22:50	0:15	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ВРУ Краснодонская 34/6	ф"Б"	26 янв 12:10	26 янв 12:25	0:15	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ Краснодонская 36/9	ЭЩ кв.21	26 янв 0:00	26 янв 0:50	0:50	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Милева 1	вводной руб	26 янв 21:35	26 янв 21:50	0:15	Сгорел ПН-250	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ВРУ Свердлова 70	ф "С"	26 янв 11:00	26 янв 11:30	0:30	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	160
ВРУ Юбилейная- 52	0,4Р-1	26 янв 16:38	26 янв 16:52	0:14	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ Юности14/1	вводной руб	26 янв 20:20	26 янв 20:50	0:30	Повредилась магистраль до к.я	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	150
ВРУ0,4 40 лет Победы 38	2 под.	26 янв 15:32	26 янв 16:48	1:16	замена НПН 40 А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Дружбы 26А	ВРУ0,4 Дружбы 30,32,28	26 янв 11:25	26 янв 16:30	5:05	повреждение КЛ-0,4 Дружбы 26А - Дружбы 30	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	256

ВРУ0,4 Луначарского 1	вводной автомат	26 янв 16:47	26 янв 17:45	0:58	включили автомат ЗР100А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Суворова 3	4 под.	26 янв 18:45	26 янв 19:35	0:50	замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	16
ВРУ0,4 Суворова 41	3 под.	26 янв 15:10	26 янв 16:30	1:20	плохое контактное соединение магистр.проводника , замена ПН2-100/40	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ-0,4кВ Калашникова 6А	РЩ-0,4кВ кв7	26 янв 22:46	26 янв 23:01	0:15	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0.4кВ	ВРУ-0.4кВ до этажного щита - поврежден ие КЛ- 0.4кВ фаза "С".	26 янв 21:40	27 янв 14:20	16:40	ВРУ-0.4кВ до этажного щита - повреждение КЛ-0.4кВ фаза "С".	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	18
ВРУ-2 0,4кВ Вальченко43	0.4Р-1	26 янв 18:17	26 янв 18:39	0:22	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	24
Выхватинцы	10ВЗФ	26 янв 13:48	26 янв 13:48	0:00	Выясняется	с. Выхватенцы: больница, водонапорная башня.	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	448
К.Я1 Комарова 7	ф"В"	26 янв 18:10	26 янв 18:15	0:05	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	45
Победы 1	2 под	26 янв 18:14	27 янв 20:30	1 сут., 2:16	повреждение магистральных проводов 3х фаз 3-5 этаж	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-100	ВРУ-0,4кВ Комсомоль ская 32	26 янв 21:35	26 янв 22:02	0:27	замена НПН 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП-102	вводной руб	26 янв 23:15	27 янв 0:20	1:05	СГорел ПН-400А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	500
	ВРУ-0,4кВ Лазо 18А	26 янв 22:38	26 янв 22:45	0:07	замена НПН 60/63 в ВРУ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-103	ф №6	26 янв 13:20	26 янв 15:02	1:42	перегорание ПН-100/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
		26 янв 18:07	26 янв 19:17	1:10	перегорание ПН-100/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23
ТП-11	ф №4	26 янв 19:37	26 янв 19:57	0:20	перегорание ПН-100/125А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25

ТП-120	Ф-Калинина матросова	26 янв 8:20	26 янв 9:10	0:50	сгорание ПН100 замена на 100	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	20
ТП-16	Ф-12 ул. Комсомольская.	26 янв 21:40	26 янв 22:10	0:30	Перегорание ПН-160А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	28
ТП-191	Ф-4 ул. Ленина.	26 янв 19:45	26 янв 21:10	1:25	Перегорание ПН-160А-1шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	44
ТП-223	ф№1	26 янв 21:10	27 янв 10:06	12:56	Перегорание ПН 100/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-229	ВРУ-0,4кВ Горького4	26 янв 22:17	26 янв 22:49	0:32	замена НПН 60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4
ТП-26	Главный рубильник 0,4 кВ	26 янв 8:35	26 янв 10:02	1:27	Повреждение водного рубильника ф "С" РБ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	43
ТП-312	Ф-6	26 янв 15:11	26 янв 18:15	3:04	замена ПН2-250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-352	Ф-8	26 янв 16:05	26 янв 17:21	1:16	замена ПН2-250/160	-	Бендерский р-н	Гыска с.	15
ТП-354	РУ-0,4кВ Р-1	26 янв 6:00	26 янв 6:45	0:45	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	17
ТП-365	Ф-3 Ленина	26 янв 15:30	26 янв 15:48	0:18	сгорание ПН-100 замена на 100	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	20
ТП-37	руб 10	26 янв 22:15	26 янв 22:35	0:20	Сгорел ПН-100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	79
ТП-375	Ф-1,СР	26 янв 19:20	26 янв 20:13	0:53	перегорание ППНи ф"В"	-	Каменский р-н	Каменка г.	10
ТП-432	Ф-3 Ленина	26 янв 13:30	26 янв 13:50	0:20	сгорание ПН-100 замена ПН-100	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	20
ТП-464	ф.1 "С"	26 янв 7:08	26 янв 7:23	0:15	перегорание предохранитель	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-486	ф №3	26 янв 15:50	26 янв 16:20	0:30	перегорание АВ-16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-49	РЩ-0,4кВ Луначарского 1	26 янв 23:02	26 янв 23:38	0:36	включили автомат в ВРУ-0,4кВ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ТП-490	ф №7	26 янв 19:24	26 янв 19:45	0:21	перегорание ПН-100/100А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	25
ТП-552	0,4Р 1Т	26 янв 21:40	26 янв 22:01	0:21	Перегорел 0.4П фазы Ф-Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	54
ТП-553	ф.3	26 янв 0:34	26 янв 9:30	8:56	Кз на линии	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-587	ф №2	26 янв 11:50	26 янв 12:12	0:22	перегорание АВ/16А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1

ТП-587										
ТП-613	0,4P-4Ф	26 янв 12:43	26 янв 13:06	0:23	Перегорел 0.4П фазы Ф-А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	45	
ТП-621	0,4P5Ф	26 янв 21:13	26 янв 21:45	0:32	Перегорел ПН-63А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	21	
	ф№5	26 янв 18:30	26 янв 19:10	0:40	перегорание ПН2 -63 А фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	21	
ТП-639	руб.Романенко	26 янв 21:00	26 янв 21:30	0:30	с.Пк ул.Романено 24 обрыв	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	150	
ТП-683	Ф-1	26 янв 11:00	26 янв 12:10	1:10	перегреты контакты рубильника в результате перегрузки	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	30	
ТП-73	ф №2	26 янв 18:27	26 янв 19:14	0:47	перегорание ПН-100/63А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Новая Лунга с.	10	
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Дружба 42	26 янв 23:40	27 янв 0:53	1:13	замена магистральных проводов	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	
ТП-86	ВРУ-0,4кВ Ленина 20	26 янв 20:42	26 янв 21:08	0:26	замена ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5	
ТП-90	ВРУ-0,4кВ Ткаченко 14	26 янв 23:01	26 янв 23:38	0:37	заменга ПН 100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7	
ТП-99	ф. 1 "В"	26 янв 5:15	26 янв 7:09	1:54	перегорание предохранителя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	23	
ул. К.Цеткин 1/1	ЭЩ кв	26 янв 11:10	26 янв 11:25	0:15	Повредился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	178	
ул. Свердлова 74 ВРУ1	ф"С"	26 янв 16:50	26 янв 17:00	0:10	Сгорел ПН250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50	
ул. Чехова 2	ЭЩ кв 17	26 янв 8:35	26 янв 8:55	0:20	Повредился АВ в ЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1	
27.01.2025										
ВЛ0,4 ТП352 Ф8	мачтовый рубильник оп.18	27 янв 11:57	27 янв 19:26	7:29	замена ППНИ 80А	-	Бендерский р-н	Гыска с.	14	
ВЛ0,4 ТП519 Ф-4	Чкалова 4	27 янв 5:00	27 янв 10:20	5:20	замена 2P25А	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	1	
вру 0,4 кв ж.д. ленинградская 60	рщ ленинградская 60 кв 30	27 янв 11:11	27 янв 11:22	0:11	перегрузка сработал ва	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1	

ВРУ 40 Лет Победы 38	2 подъезд	27 янв 21:59	28 янв 0:20	2:21	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ Вальченко 35	0,4Р-1	27 янв 16:30	27 янв 16:55	0:25	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ ВАльченко 89	0,4Р-1	27 янв 15:40	27 янв 16:36	0:56	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ВРУ Краснодонская 34/6	ф"Б"	27 янв 22:20	27 янв 22:30	0:10	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	51
ВРУ Луначарского 1	1 подъезд	27 янв 20:09	27 янв 21:08	0:59	Включили автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ Одесская 88/4	ф"А"	27 янв 21:40	27 янв 22:20	0:40	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ВРУ п. Чкалова 49	ф"А"	27 янв 22:40	27 янв 22:55	0:15	Сгорел ПН160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
ВРУ Победы 30	0,4Р-1	27 янв 15:40	27 янв 16:05	0:25	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ Юбилейная 52	0,4Р-1	27 янв 15:40	27 янв 16:05	0:25	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ВРУ0,4 Индустриальная 109	1 под.	27 янв 18:57	27 янв 19:15	0:18	замена НПН 40А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ВРУ0,4 Коммунистическая 195	ввод.рубильник	27 янв 18:52	27 янв 19:12	0:20	замена ПН2-100/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ВРУ-0,4кВ Ленинградская 36	РЩ-0,4кВ кв 128	27 янв 1:15	27 янв 1:47	0:32	замена ВА-16 2шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ№1 Ленина-1	0,4Р-1	27 янв 19:17	27 янв 19:38	0:21	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
Дружбы34	РЩ0,4 кв.33	27 янв 9:50	27 янв 10:20	0:30	замена 1Р16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
к.я 20Партсъезда 35	ф"А"	27 янв 20:27	27 янв 20:40	0:13	Сгорел ПН 100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
Кишиневская 29	РЩ0,4 кв.69	27 янв 10:14	27 янв 10:44	0:30	замена ВА 1Р16А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1

Кишиневская 29 Коммунистическая 197	РЩ0,4 кв.60	27 янв 7:31	27 янв 10:45	3:14	замена 1P16A	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
пер. 1 мая 15	бзум	27 янв 9:55	27 янв 10:20	0:25	замена автомата	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
с. Варница ВРУ Нижегородцева2 5	вводной автомат	27 янв 20:10	27 янв 22:15	2:05	Включили вводной автомат	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
тп 243 ру 0,4 р11	вру 0,4 ленинградс кая 50	27 янв 0:07	27 янв 9:18	9:10	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	22
ТП-123	ВРУ-0,4кВ Пионерская 7	27 янв 2:17	27 янв 2:51	0:34	замена НПН 60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП-158 РУ 0,4кВ РН№31	ф"Б"	27 янв 22:10	27 янв 22:20	0:10	Сгорел ПН 250А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ТП-181	ф№2	27 янв 11:30	27 янв 12:56	1:26	Перегорание ПН 100/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	8
ТП-306 РУ0,4	Ф-1	27 янв 13:22	27 янв 15:31	2:09	повреждение автомата	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	14
ТП-44 РУ-0,4	вводной рубильник	27 янв 18:40	27 янв 20:45	2:05	повреждение фазной перемычки на вводной рубильник	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45
ТП-469	Ф-24 ул. Строителя №47	27 янв 6:10	27 янв 7:00	0:50	Перегорание ПН-40А - 1 шт.	-	Тираспольский р-н	Днестровск г.	8
ТП-511	0.4P-32ф	27 янв 20:39	27 янв 21:24	0:45	перегорание ПН	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
ТП-54	0.4P1Т	27 янв 18:15	27 янв 18:57	0:42	Перегорание ПН-2-160А "В"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	56
ТП-58	ВРУ-0,4кВ Кишиневская 39	27 янв 0:11	27 янв 0:53	0:42	замена НПН 60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП-587	ф№2	27 янв 19:45	27 янв 20:25	0:40	Перегорание ПН 100/100А ф"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	19
ТП-679	Ф=4	27 янв 19:05	27 янв 19:45	0:40	сгорание ПН-100 замена на ПН100 1шт	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	25
ТП71	р №11	27 янв 21:32	27 янв 22:00	0:28	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-72	р №12	27 янв 22:05	27 янв 22:45	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45

ТП-75	общий руб.	27 янв 17:20	27 янв 18:40	1:20	перегорание ПН-250 замена на 250	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	50
ТП-91	Ф-3 СР-1	27 янв 12:50	27 янв 13:36	0:46	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
28.01.2025									
вру 0,4 кв ж.д. победы	рщ 0,4 кв ж.д. победы 1 кв 32	28 янв 13:25	28 янв 15:13	1:48	не пропускает напржение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
вру 0,4 кв кавриаго 6	рщ0,4 кв кавриаго 6 кв 13	28 янв 14:00	28 янв 14:57	0:57	не фиксируется во вк положении	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 40 Лет Победы 20	вводной пн	28 янв 22:02	28 янв 22:22	0:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
Вру 40 Лет Победы 42	1 подъезд	28 янв 22:30	28 янв 23:01	0:31	Плохок контактное соединение на держателе пПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	15
ВРУ 40 Лет Победы 50	вводной пн	28 янв 21:33	28 янв 22:32	0:59	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ВРУ 9 Января 59	ЭЩ кв. 19	28 янв 16:00	28 янв 17:20	1:20	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Вальченко 35	0,4Р-1	28 янв 18:02	28 янв 18:28	0:26	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	21
ВРУ Гвардейская 22	0.4Р-1	28 янв 16:00	28 янв 17:18	1:18	Перегорание 0.4П Фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
вру ДРУЖБЫ 18 б	вводной пн	28 янв 20:03	28 янв 21:17	1:14	быт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ВРУ Зелинского 3/2	ЭЩ кв.15	28 янв 10:00	28 янв 10:55	0:55	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
Вру Индустриальная 99	вводной пн	28 янв 20:19	28 янв 21:45	1:26	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ВРУ Интернационали стов 4	РЩ кв 1	28 янв 21:44	28 янв 23:28	1:44	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ К. Либкнехта 201/2	ЭЩ кв.21	28 янв 16:00	28 янв 17:20	1:20	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ВРУ К. Либкнехта 377	ЭЩ кв.102	28 янв 16:45	28 янв 17:50	1:05	в ЭЩ повредилось АВ-2шт. и нулевая колодка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ К. Цеткин 12Б	ЭЩ кв.10	28 янв 11:00	28 янв 12:50	1:50	нагрев на вводе до прибора учета	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Каховская 10	ЭЩ кв.35	28 янв 19:00	28 янв 19:45	0:45	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Комарова 5	ЭЩ кв.114	28 янв 14:00	28 янв 15:20	1:20	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Комарова 7	ЭЩ кв.107	28 янв 15:00	28 янв 16:00	1:00	повреждение в квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Коммунистическая 197а, Победы 3 3 подъезд	Вводной пн Коммунистическая 197а, Победы 3 3 подъезд, Коммунистическая 197 подъезд 3 ФАЗА а	28 янв 20:31	28 янв 20:55	0:24	ЗАМЕНА ВВОДНОГО ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	45
ВРУ Коммунистическая 197а, Победы 3 3 подъезд	Вводной пн Коммунистическая 197а, Победы 3 3 подъезд, Коммунистическая 197 подъезд 3 ФАЗА в	28 янв 0:37	28 янв 1:30	0:53	Замена вводного пн	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	40
ВРУ Краснодонская 33	ЭЩ кв.1	28 янв 12:00	28 янв 14:50	2:50	в ЭЩ нагрев на клемме АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Краснодонская 43	ЭЩ кв.34	28 янв 16:30	28 янв 17:35	1:05	в ЭЩ повредился АВ и нулевая колодка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Краснодонская 76	ЭЩ кв.2	28 янв 9:00	28 янв 9:35	0:35	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ВРУ Мира 48	ЭЩ кв.52	28 янв 8:30	28 янв 9:15	0:45	в ЭЩ прогрелась нулевая колодка	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 17	ЭЩ кв.99	28 янв 18:00	28 янв 18:50	0:50	в ЭЩ отключился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-0.4кВ с. Суклея ул. Гагарина 225/10	1-й подъезд Фаза-А	28 янв 22:30	28 янв 23:10	0:40	Перегорание НПН-63А, Установлен НПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	5
К,Я. Мира 28	ВРУ Мира 28	28 янв 10:00	28 янв 10:20	0:20	во ВРУ прогрелся АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	48
К.Я. Х.Ботева 22	ВРУ-2 Х. Ботева 22	28 янв 18:50	28 янв 20:00	1:10	нагрев магистралей в протяжной коробке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ТП 120	ф1	28 янв 13:50	28 янв 14:25	0:35	Перегорание ПН 100а	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	18
тп 55 ру 0,4 кв р4	вру 0,4 кв дружбы 18 б	28 янв 18:20	28 янв 18:57	0:37	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
тп 90 р 6	вру шестакова 25 гагарина	28 янв 13:00	28 янв 14:11	1:11	перегорание ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	30
ТП-10	ф№7	28 янв 10:00	28 янв 12:20	2:20	Перегорание ПН 250/100 А ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	10
ТП-111	0.4Р-1Ф	28 янв 11:12	28 янв 12:12	1:00	перегорание 0.4П фазы А	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	12
ТП-173 р№2	ВРУ Курчатова 74	28 янв 19:10	28 янв 19:30	0:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	120
ТП-233	0.4Р1Ф	28 янв 11:02	28 янв 12:29	1:27	Перегорание ПН ф"С"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	9
	0.4Р2Ф	28 янв 11:02	28 янв 12:29	1:27	Перегорание ПН Ф"ВС"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	9
ТП--282	РУ- 10 кВ	28 янв 15:00	28 янв 15:40	0:40	Перегорание ПК-10 ф"В"	-	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	40
ТП-4	ф№4	28 янв 8:40	28 янв 9:30	0:50	Перегорание ПН 100/100 А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-486	РУ-10 кВ	28 янв 15:00	28 янв 16:18	1:18	Перегорание ПК-10	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	55
ТП-487	0,4Р-11Ф	28 янв 18:55	28 янв 19:40	0:45	перегорел ПН фазы А.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	12
ТП-501	РУ-0.4 кВ	28 янв 7:01	28 янв 16:10	9:09	возгорание 0.4 кВ	-	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	155

29.01.2025

вл вар. нукалилор 27	рщл вар. нукалилор 27 кв5	29 янв 19:55	30 янв 0:03	4:08	оплавление на 0 планке	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВЛИ-0,4кВ ТП- 416 Ф-3	Гербовецк ая 188	29 янв 10:00	29 янв 10:59	0:59	Замена ВА2Р25А	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1
вру 0,4 кв ж.д. 40 л победы 42	рщ 0,4 кв ж.д. 40 л победы 42 4 под.2эт.	29 янв 23:36	30 янв 0:43	1:07	оплавление магистрали на соединение в орехе	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ВРУ Вальченко 103	0,4Р-1	29 янв 21:11	29 янв 21:20	0:09	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ ВАльченко 89	0,4Р-1	29 янв 21:43	29 янв 22:14	0:31	перегорел ПН фаза А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	14
ВРУ Вершигоры 103	0,4Р-1	29 янв 13:04	29 янв 14:25	1:21	перегорел ПН фазы С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
ВРУ Ткаченко 8	вводной пн	29 янв 0:51	29 янв 1:40	0:49	заМЕНА ВВОДНОГО пН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	32
ВРУ Юбилейная 59	0,4Р-1	29 янв 7:00	29 янв 7:20	0:20	перегорел ПН фазы Б	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	10
ВРУ Юности 15	ЭЩ кв.8	29 янв 21:00	29 янв 22:10	1:10	в ЭЩ повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ Юности 44	ЭЩ кв.67	29 янв 23:00	30 янв 0:40	1:40	повреждениев квартире	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ВРУ-0,4кВ Курило 5	РЩ-0,4кВ кв28	29 янв 14:09	29 янв 14:40	0:31	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Одесская 3	РЩ-0,4кВ кв68	29 янв 14:41	29 янв 14:58	0:17	Внутриквартирное повреждение	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ-0,4кВ Театральная 3	РЩ-0,4кВ кв 1	29 янв 9:12	29 янв 9:33	0:21	замена ВА-16 в РЩ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
К.Я. Краснодоннская 34/6	ВРУ Краснодон нская 34/6	29 янв 21:20	29 янв 22:00	0:40	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
К.Я. Одесская 82	ВРУ Одесская 82	29 янв 21:00	29 янв 22:20	1:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
К.Я. Чкалова 49	ВРУ Чкалова 49	29 янв 21:00	29 янв 22:10	1:10	нагрев в протяжной коробке	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72

тп 191	Ф3	29 янв 21:50	29 янв 22:20	0:30	пЕРЕГОРАНИЕ пни 125А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	24
ТП-103	ф№8	29 янв 12:02	29 янв 14:10	2:08	внутренний деффект автоматического выключателя ВА47-29 2Р 16А ф-"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-197 р№4	ВРУ Комсомольская 18	29 янв 19:30	29 янв 20:50	1:20	во ВРУ сгорел П	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	80
ТП-25	ф№10	29 янв 8:57	29 янв 13:31	4:34	внутренний деффект автоматического выключателя ВА-47-29 1Р 16А ф-"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-256	ВРУ-0,4кВ Кирова 67	29 янв 18:19	29 янв 19:05	0:46	замена НПН60/63	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-27	ф№8	29 янв 15:31	29 янв 16:01	0:30	внутренний деффект автоматического выключателя ВА47-29 2Р ф-"В" 25А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-35	ф№4	29 янв 17:52	29 янв 18:49	0:57	внутренний деффект автоматического выключателя ВА47-29 2Р 16А ф-"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-367	0,4Р-6Ф	29 янв 17:36	29 янв 18:02	0:26	перегорел ПН фазы А.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	16
ТП-430	ф№1	29 янв 8:16	29 янв 11:45	3:29	внутренний деффект автоматического выключателя ВА47-29 1Р 16А ф-"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-49	ф№3	29 янв 17:35	29 янв 18:01	0:26	внутренний деффект автоматического выключателя ВА-47-29 1Р ф-"В"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-53	Ф-3 ул. К.Маркса.	29 янв 17:42	29 янв 18:00	0:18	Перегорание ППНИ-80А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	16
ТП-587	ф№1	29 янв 17:36	29 янв 18:49	1:13	внутренний деффект автоматического выключателя ВА47-29 2Р 16А ф-"А"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	ф№2	29 янв 19:12	29 янв 19:34	0:22	Перегорание ПН-2 100/100А ф-"С"	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	12
ТП-670	Ф-2 ул.Гагарина.	29 янв 18:01	29 янв 18:40	0:39	Перегорание ПН-160А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	19

ТП-672	Ф-2 ул. Котовского, Калинина.	29 янв 17:48	29 янв 19:10	1:22	Перегорание ППНИ-125А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	15
ТП-87	Ф-1	29 янв 12:00	29 янв 12:50	0:50	перегорание ПППи, фаз "В"	-	Каменский р-н	Каменка г.	13
ул.К.Либкнехта 160	Эщ кв 117	29 янв 18:50	29 янв 19:05	0:15	повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
Ул.Комсомольская 8/2	Эщ кв 57	29 янв 12:15	29 янв 12:35	0:20	Повредилась АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
					повредился АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
					Повредилась АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	89
30.01.2025									
ВРУ 0,4 кв ж.д. Б.Востания 50А	рщ 0,4 кв ж.д. Б.Востания 50А кв35	30 янв 20:04	30 янв 22:19	2:15	Старение изоляции	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
ВРУ 1 Комсомольская 2/1	ф"С"	30 янв 13:00	30 янв 13:25	0:25	Сгорел ПН 160А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	100
ВРУ Вершигоры 111	0,4Р-1	30 янв 22:40	30 янв 23:11	0:31	перегорел ПН фазы В	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	26
ВРУ Кирова 116	0,4Р-1	30 янв 20:43	30 янв 21:15	0:32	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	23
ВРУ Текстильщиков 40	ф"С"	30 янв 19:45	30 янв 19:50	0:05	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ВРУ Юности62	ВВодной АВ	30 янв 13:25	30 янв 13:50	0:25	Отключился АВ С100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	40
ВРУ-0,4кВ г.Григ.пер. Мира д.16	0,4Р	30 янв 18:46	30 янв 19:20	0:34	Перегорел ПН-80А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	20
ВРУ-2 Вальченко 53	0,4Р-1	30 янв 22:42	30 янв 23:34	0:52	перегорел ПН фаза С	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	25
К.Я. К. Либкнехта 88	ВРУ К.Либкнехта 88	30 янв 0:00	30 янв 5:30	5:30	сгорел ЭЩ, во ВРУ повредился Р	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
Мокра	10В11Ф	30 янв 10:39	30 янв 10:39	0:00	Выясняется	Нет	Рыбницкий р-н	Мокра с.	236
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	30 янв 12:15	30 янв 12:25	0:10	Выясняется	Нет	Слободзейский р-н	Парканы с.	88

ПАРКАНЫ	10В16Ф	30 янв 12:15	30 янв 14:15	2:00	Износ изоляции с большими нагрузками КЛ-10 кВ ТП-441.	Нет	Слободзейский р-н	Терновка с.	90
ТП-143	ф№3	30 янв 13:33	30 янв 15:20	1:47	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-158	ВРУ-0,4кВ Энгельса 4	30 янв 22:45	30 янв 23:15	0:30	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-226	Букова 36, 42, Киркаешк ая 3	30 янв 17:30	30 янв 18:00	0:30	замена ПК на 1Т	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	72
ТП-245	ВРУ-0,4кВ Полоза 10	30 янв 22:10	30 янв 22:47	0:37	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-263	ВРУ-0,4кВ Тимирязев а 26А	30 янв 20:30	30 янв 21:08	0:38	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-27	ф№2	30 янв 8:40	30 янв 10:10	1:30	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-304 Ф-3 ВЛИ-0.4	Гербовецк ая 47А	30 янв 11:40	30 янв 14:50	3:10	замена ВА	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	1
ТП-384 Ф-6 ВЛ-0.4	Солтыса 18	30 янв 9:00	30 янв 14:00	5:00	замена ввода	-	Бендерский р-н	Варница с.	1
ТП-409	ф№2	30 янв 9:24	30 янв 14:38	5:14	Внутренний дефект автоматического выключателя	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
ТП-430	ф№4	30 янв 14:43	30 янв 15:25	0:42	Перегорание НПН 63 А ф"А", ф"В" во ВРУ-0,4 кВ ул. Ломоносова 39	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	40
ТП-446	ф.2 "В"	30 янв 1:52	30 янв 2:35	0:43	перегорел ПН-2 80А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16
ТП-55	ВРУ-0,4кВ Дружбы 18Б	30 янв 21:00	30 янв 21:17	0:17	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	24
ТП-552	0,4Р-1Т	30 янв 14:40	30 янв 15:23	0:43	перегорел ПН фазы А.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	78
ТП-562	0,4Р-4Ф	30 янв 13:05	30 янв 13:25	0:20	перегорел ПН фазы С.	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	28

ТП-61	ВРУ-0,4кВ Кавриаго 2	30 янв 13:20	30 янв 13:43	0:23	замена ПН 250/100 на ТП	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
ТП-61 Ф-10	ВЛ-0.4	30 янв 13:20	30 янв 13:40	0:20	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-68 Ф-2	ВЛ-0.4	30 янв 17:50	30 янв 18:30	0:40	замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-683	Ф-1 ул. Крупской.	30 янв 19:51	30 янв 20:46	0:55	Перегорание ППНИ-125А.	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	17
ТП-71	ВРУ-0,4кВ Победа 1	30 янв 18:05	30 янв 18:19	0:14	замена НПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
ТП-74	ВРУ-0,4кВ Космонавт ов 25	30 янв 10:06	30 янв 10:48	0:42	замена НПН губки 4шт	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
ул. Гвардейская 11Б	ЭЩ кв 6	30 янв 10:40	30 янв 11:00	0:20	Повредился АВ в ЭЩ В16 А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. К. Либкнехта 130	ВРУ	30 янв 20:23	30 янв 21:40	1:17	повредился вводной руб.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
ул. К. Либкнехта 84	КЯ	30 янв 20:55	30 янв 21:22	0:27	сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	36
ул. К.Либкнехта 152	ЭЩ кв 26	30 янв 9:00	30 янв 9:25	0:25	Повредился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Каховская 6 под5	ф"С" 1гр	30 янв 12:13	30 янв 12:50	0:37	Сгорел НПН 63А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	50
ул. Комсомольская 1	Эщ кв 57	30 янв 17:25	30 янв 18:00	0:35	Повредился АВ вЭЩ В16А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Котовского 1	ВРУ	30 янв 19:35	30 янв 20:31	0:56	отгорел наконечник	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	90
ул. Краснодонская 80	ВРУ	30 янв 20:20	30 янв 20:40	0:20	сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	37
ул. Ленина 9	ВРУ	30 янв 22:10	30 янв 22:27	0:17	сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	34
ул. Мира 50/9	ВРУ	30 янв 23:45	31 янв 0:22	0:37	подгорел АВ ЗР	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	24
ул. Одесская 84/1Б	ЭЩ кв 21	30 янв 16:20	30 янв 16:40	0:20	Повредился АВ 32А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Правды 21	ЭЩ кв. 40	30 янв 19:40	30 янв 20:00	0:20	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1

ул. Федько 6	ВРУ-2	30 янв 22:12	30 янв 22:28	0:16	сгорел НПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	9
ул. Х.Ботева 22	ЭЩ кв 48	30 янв 9:25	30 янв 9:55	0:30	Повредились АВ 16А -2шт	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1
ул. Юности 2/3	КЯ	30 янв 21:56	30 янв 22:10	0:14	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	70
ул. Юности 4/3	ВРУ	30 янв 20:40	30 янв 21:04	0:24	плохой контакт на контакт основании	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	55
ЩУ абонента	г. Дубоссары ул. Нахимова, 18 Б /2	30 янв 19:52	30 янв 20:32	0:40	замена АВ в ЩУ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
	г. Дубоссары ул. Пушкина, 1/1	30 янв 18:20	30 янв 19:25	1:05	замена АВ в ЩУ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1
31.01.2025									
ул. К. Либкнехта 96	ТП-56 руб. №14	31 янв 5:15	31 янв 5:38	0:23	сгорел ПН	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	39
ул. Каховская 6	ВРУ-2	31 янв 2:00	31 янв 2:20	0:20	откл. АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	7
Общий итог									11 581