

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 14 фев по 21 фев 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>14.02.2025</b>									
ВРУ Вальченко 39	0.4P-1	14 фев 15:27	14 фев 16:10	0:43	перегорел ПН фазы А	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	27
тп 163 ру 0,4кв р 4 р 8	вру 0,4 кв б,востания 3	14 фев 16:25	14 фев 20:46	4:21	перебили магистраль строители магазина в подвале под 1м подъездом	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	20
ТП-72	Ф-7 ул. Котовского	14 фев 10:30	14 фев 11:48	1:18	Воздействие посторонних лиц. Перегорание ПН-80А 2 шт. Обрыв линейного фазного провода.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	22
<b>15.02.2025</b>									
Васильевка	10В8Ф	15 фев 9:16	15 фев 9:53	0:37	Причина выясняется.	с. Дубово: школа - 1, котельная в школе - 1, детсад - 1, водонапорная башня - 2.	Дубоссарский р-н	Дубово с.	177
ВРУ Федько 12А	ф"Б" 2гр	15 фев 11:20	15 фев 11:35	0:15	Нагрев на ПН-держателе Заменяли ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
Григориополь	10В20Ф	15 фев 4:42	15 фев 4:52	0:10	Старение изоляции и разрушение разрядника на ТП-67.	с. Красная Горка: котельная, скважина.	Григориопольский р-н	Григориополь г. Красная Горка с.	177 1 047
К.Я Юности 12/2	Руб Вводной	15 фев 21:50	15 фев 22:25	0:35	В К.Я Повредился ПН-держатель ф Б	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	123
КРЕМЕНЧУГ	10В13Ф	15 фев 9:20	15 фев 9:21	0:01	Падение ветки в пролете опор 47/18 - 47/19	с. Кременчгг: скважина - 1.	Слободзейский р-н	Копанка с. Кременчуг с.	181 100
Слободзея	10В8Ф	15 фев 8:50	15 фев 8:55	0:05	Схлест проводов из за порывов ветра, выше расчётных.	с. Чобручи: школа - 1, котельная в школе - 1, детсад - 1, скважина - 3, школа интернат - 1.	Слободзейский р-н	Чобручи с.	1 918
ТП-147	Ф-3	15 фев 10:00	15 фев 10:47	0:47	Сгорен ППНи	-	Каменский р-н	Окница с.	5

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-284	Ф-2 Лиманная	15 фев 11:00	15 фев 12:05	1:05	схлест проводов сгорание ПН-125 замена на 125	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	12
ТП-29 ВЛ-0,4кВ Ф-2	ТП-29 ВЛ-0,4 Ф-2	15 фев 7:50	15 фев 11:43	3:53	Схлест проводов в пролете опор №35-36	-	Рыбницкий р-н	Гараба с.	9
ТП-3	Ф-2	15 фев 6:54	15 фев 8:57	2:03	Сгонены ППНи фазы "А" "В"	-	Каменский р-н	Подоймица с.	19
ТП-303	Ф-2	15 фев 7:39	15 фев 8:30	0:51	Откл.0.4В2Ф	-	Каменский р-н	Каменка г.	22
ТП-446	Ф-3 Некрасова	15 фев 9:30	15 фев 9:55	0:25	схлест проводов сгорание ПН-100 замена на 100 1шт	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	10
ул. Луначарского 31	ЭЩ кв 56	15 фев 10:40	15 фев 11:05	0:25	Повредился АВ вЭЩ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	131
<b>16.02.2025</b>									
ТП-352	ВРУ-0,4кВ Первомайская 6	16 фев 22:10	16 фев 22:45	0:35	Повреждение магистрали от ВРУ до РЩ	-	Бендерский р-н	Гыска с.	12
<b>17.02.2025</b>									
ТП-196 р№10	ВРУ Комарова 23	17 фев 10:00	17 фев 10:30	0:30	нагрев на перемычке от Р до ТТ ф "А"	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	72
<b>18.02.2025</b>									
кя-21	вру 0,4 Победы 5 бподезд	18 фев 18:19	18 фев 19:05	0:46	оплавление нпн держателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
<b>19.02.2025</b>									
ТП 49 ф 11	сил Луначарского	19 фев 5:00	19 фев 6:10	1:10	Замена ПН 250/100	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	64
ТП-350	Ф-2 фаза "В"	19 фев 9:20	19 фев 16:12	6:52	Сгорен ППНи	-	Каменский р-н	Подойма с.	8
<b>20.02.2025</b>									
ВРУ Одесская 88/2	Вводной руб	20 фев 7:05	20 фев 8:05	1:00	Нагрев на Вводном руб №3 ф В ТП-84	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	84
ВРУ-0,4кВ Дружбы 20А	магистральный провод	20 фев 19:30	20 фев 20:26	0:56	Отгорание магистрального провода от ПН держателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	4

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-474	РУ-10кВ	20 фев 11:00	20 фев 12:00	1:00	перегорание ПК-10- 20А фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Спя с.	115
<b>Общий итог</b>									<b>4 511</b>