

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 07.02.2025 по 14.02.2025**

| № п/п | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание |
|--------------------|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| г.Тирасполь | | | | | | | | |
| 1 | п. Мельничный 25 кв. 10-12 з/крылевая | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 05.02.2025г. 18:00 | | | не устранено |
| 2 | ул. К.Маркса 129 эл.уз. (10 эт.) | трубопровод ЦО | течь крана Маевского | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2025г. 09.00 | 07.02.2025г. 10.50 | 1:50 | устранено |
| 3 | ул. Текстильщиков 8 з/эл.уз. (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2025г. 09.00 | 07.02.2025г. 13.15 | 4:15 | устранено |
| 4 | ул. Краснодонская 36 кв.85 эл.уз. (5 эт.) | трубопровод ЦО | течь на чердаке | длительная эксплуатация износ 100% | 07.02.2025г. 09.00 | 07.02.2025г. 13.15 | 4:15 | устранено |
| 5 | ул. Одесская 84 кв. 27 з/1эл.уз. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.02.2025г. 11:30 | 09.02.2025г. 15:30 | 4:00 | устранено |
| 6 | Нарсуд ул.Ленина 26 | Трубопровод отопления | | | 6.02.25 г 16.20 | 7.02.25 г 19.15 | 1 день 2:55 | Включено отопление |
| 7 | ул.Зелинского 26,28 | Трубопровод отопления | | | 7.02.25 г 8.10 | 7.02.25 г 16.50 | 8:40 | Включено отопление |
| 8 | ул.Федько 32 | Замена запорной арматуры на эл.узле | | | 7.02.25 г 16.50 | 7.02.25 г 18.40 | 1:50 | Включено отопление |
| 9 | Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78 | Аварийное отключени эл.энергии | | | 8.02.25 г 10.15 | 8.02.25 г 15.30 | 5:15 | Включено отопление |
| 10 | ул.Федько 14 | Прочистка сопла | | | 10.02.25 г 9.10 | 10.02.25 г 9.50 | 0:40 | Включено отопление |
| 11 | ул.Петровского 99 | Прочистка сопла | | | 10.02.25 г 10.40 | 10.02.25 г 11.55 | 1:15 | Включено отопление |
| 12 | ул.Р.Люксембург 77 з/э.у.(5эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.02.2025г. 09.00 | 10.02.2025г. 13.30 | 4:30 | устранено |
| 13 | ул.1 Мая 56 з/э.у(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.02.2025г. 09.00 | 10.02.2025г. 15.30 | 6:30 | устранено |
| 14 | ул.Федько 36 кв.57 з/ст(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.02.2025г. 11.00 | 10.02.2025г. 14:30 | 3:30 | устранено |
| 15 | ул.К.Цеткин 14 | Прочистка сопла | | | 11.02.25 г 10.15 | 11.02.25 г 10.50 | 0:35 | Включено отопление |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 16 | ул. Жуковского 13 з/д (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.02.2025г. 10.15 | 11.02.2025г. 12.00 | 1:45 | устранено |
| 17 | ул. 25 Октября 85 з/эл.уз. (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.02.2025г. 13.15 | 11.02.2025г. 16.00 | 2:45 | устранено |
| 18 | ул.Зелинского 26,28 | Свищ на трубопроводе отопления | | | | | 12.02.25 г 10.20 | 12.02.25 г 10.30 | 0:10 | Включено отопление |
| 19 | ул.К.Цеткин 14,14 а | Замена запорной арматуры на эл.узле | | | | | 12.02.25 г 10.20 | 12.02.25 г 11.20 | 1:00 | Включено отопление |
| 20 | ул.Ларионова 43 | Прочистка сопла | | | | | 12.02.25 г 13.40 | 12.02.25 г 14.00 | 0:20 | Включено отопление |
| 21 | ул.Краснодонская 56 (3 эл.уз.) | Прочистка др.шайбы | | | | | 12.02.25 г 14.40 | 12.02.25 г 15.15 | 0:35 | Включено отопление |
| 22 | ул.Мира 50/10 кв.24 з/э.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.02.2025г. 13.10 | 12.02.2025г. 15.30 | 2:20 | устранено |
| 23 | ул.К.Либкнехта 76 (2 эл.уз.) | Замена грязевика на эл.узле | | | | | 13.02.25 г 9.00 | 13.02.25 г 10.20 | 1:20 | Включено отопление |
| 24 | ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт | Трубопровод отопления | | | | | 13.02.25 г 9.00 | 13.02.25 г 14.55 | 5:55 | Включено отопление |
| 25 | ул. Крупская 3 з/2эл.уз. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.02.2025г. 14:00 | 12.02.2025г. 15:15 | 1:15 | устранено |
| г.Днепрровск | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Строителей 59 (1 стояк) | Стояк отопления в кв.10 | | | | | 12.02.25 г 9.25 | 12.02.25 г 14.25 | 5:00 | Включено отопление |
| г.Слободзея и Слободзейский район | | | | | | | | | | |
| г.Слободзея | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 5 :СОШ | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | | | 10.02.25 г 22.20 | 10.02.25 г 23.00 | 0:40 | Включено отопление |
| 2 | ул.Котовского 151 г,151 д | Трубопровод отопления | | | | | 13.02.25 г 11.15 | 13.02.25 г 15.40 | 4:25 | Включено отопление |
| с.Фрунзе | | | | | | | | | | |
| 1 | ДС "Вишенка" | Трубопровод отопления | | | | | 7.02.25 г 8.50 | 7.02.25 г 14.00 | 5:10 | Включено отопление |
| с.Парканы | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 4 | | Остановка котельного оборудования | | Аварийное отключение электроэнергии | | 12.02.25 г 23.10 | 13.02.25 г 0.55 | 1:45 | Включено отопление |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|--------------------|
| 2 | Котельная № 1 | | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.02.25 г 23.10 | 13.02.25 г 2.00 | 2:50 | Включено отопление |
| 3 | Котельная № 3 | | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.02.25 г 23.10 | 13.02.25 г 1.20 | 2:10 | Включено отопление |
| 4 | Котельная № 3 : ДС | Плановое отключение эл.энергии | | | 13.02.25 г 9.30 | 13.02.25 г 13.10 | 3:40 | Включено отопление |
| 5 | Котельная № 4 :СВА | Чистка фильтра на котельной | | | 13.02.25 г 13.45 | 13.02.25 г 15.00 | 1:15 | Включено отопление |

с.Карагаш

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|------|--------------------|
| 1 | Котельная | Авария :нет воды в баке подпитки | | | 12.02.25 г 22.00 | 12.02.25 г 22.50 | 0:50 | Включено отопление |
|---|-----------|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|------|--------------------|

г. Григориополь и Григориопольский район

г.Григориополь

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|--|--|------------------|------------------|------|---|
| 1 | Поликлиника | Трубопровод отопления | | | 13.02.25 г 11.00 | 13.02.25 г 15.20 | 4:20 | Включено отпление ,на балансе поликлиники |
|---|-------------|-----------------------|--|--|------------------|------------------|------|---|

г. Рыбница и Рыбницкий район

г. Рыбница

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 1 | ул. Победы,26, Сберкасса | Стояк ГВС | Течь американки | Неплотное соединение | 06.01.2025 10:51 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 2 | ул. Вальченко,9, кв.14 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 14.01.2025 15:40 | 12.02.2025 10:10 | 690:30:00 | Устранено |
| 3 | ул.Заречная,24"а",кв.23 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 17.01.2025 10:33 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 4 | ул. Юбилейная,51, кв.15 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 18.01.2025 7:43 | | | Закрыт стояк ГВС |
| 5 | ул. Вальченко,7, кв. 19 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 23.01.2025 14:25 | 12.02.2025 11:15 | 476:50:00 | Устранено |
| 6 | ул.Вершигоры,123 | Лежак ГВС в подвале | Свищ на трубопроводе | Из-за возгорания электропроводки оплавился полипропиленовый трубопровод | 26.01.2025 15:50 | 10.02.2025 14:00 | 358:10:00 | Устранено |
| 7 | МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55 | Стояк отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 07.02.2025 9:00 | 07.02.2025 12:00 | 3:00:00 | Устранено |
| 8 | ул. Юбилейная,71, подвал | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 07.02.2025 10:49 | 07.02.2025 16:00 | 5:11:00 | Устранено |
| 9 | ул. Юбилейная,39, кв.57 | Стояк отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Течь на пайке | 07.02.2025 18:28 | 07.02.2025 21:10 | 2:42:00 | Устранено |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 10 | МОУ "Рыбницкий д/с №15 комбинированного вида" по ул. Юбилейной, 55 | Стояк отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 08.02.2025 9:40 | 08.02.2025 10:10 | 0:30:00 | Установлен хомут |
| 11 | ул. Юбилейная, 33, кв. 212 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 08.02.2025 15:35 | 08.02.2025 16:00 | 0:25:00 | Устранено |
| 12 | ул. Вальченко, 11, кв. 24 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления в кв. 34 | Коррозия металла в связи с износом | 08.02.2025 15:50 | 09.02.2025 10:40 | 18:50:00 | Устранено |
| 13 | МОУ "Рыбницкая украинская средняя общеобразовательная школа №1 с лицейскими классами" по ул. Димитрова, 6 | Лежак отопления | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 08.02.2025 20:20 | 08.02.2025 21:45 | 1:25:00 | Установлен хомут |
| 14 | г.Рыбница, ул. Вальченко, 17/1: МДОУ "Рыбницкий ЦРП №3" по ул. Вальченко, 17 | ЛГК №31 | Остановка котельного оборудования | Низкое Р в сетевом контуре | 08.02.2025 23:35 | 09.02.2025 0:45 | 1:10:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |
| 15 | ул. Кирова, 126 кв.50 | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопления | Коррозия металла в связи с износом | 09.02.2025 12:00 | 09.02.2025 13:40 | 1:40:00 | Устранено |
| 16 | ул. Заречная, 16, кв. 34 | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 09.02.2025 20:05 | 09.02.2025 20:25 | 0:20:00 | Устранено |
| 17 | ул. Куйбышева, 39, кв. 1 (квартира на земле) | Лежак отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 09.02.2025 22:45 | | | Перекрыто отопление на 1 квартиру |
| 18 | ул. Заречная, 16, кв. 19 | Лежак отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 09.02.2025 22:45 | 13.02.2025 10:50 | 84:05:00 | Устранено |
| 19 | ул. Гвардейская, 8, кв. 31 | Стояк отопления в квартире | Течь сгона | Коррозия металла в связи с износом | 10.02.2025 8:00 | 10.02.2025 15:00 | 7:00:00 | Устранено |
| 20 | ДЮСШ-2 по ул. Степной, 9 | Стояк отопления | Течь стояка в перекрытии | Коррозия металла в связи с износом | 10.02.2025 9:40 | 10.02.2025 12:10 | 2:30:00 | Устранено |
| 21 | ул. Гвардейская, 20, кв. 3 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 10.02.2025 10:45 | 10.02.2025 12:10 | 1:25:00 | Устранено |
| 22 | ул. Кирова, 80, кв. 86 | Стояк отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 10.02.2025 14:45 | 10.02.2025 16:10 | 1:25:00 | Устранено |
| 23 | г.Рыбница, ул. Севастопольская, 26/1: МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а | ЛГК №30 | Остановка котельного оборудования | Слабое Р сетевого контура | 11.02.2025 7:49 | 11.02.2025 9:00 | 1:11:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |
| 24 | МДОУ "Рыбницкий д/с №12 общеразвивающего вида" по ул. Гвардейской, 16; | Стояк отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 11.02.2025 8:30 | 11.02.2025 10:00 | 1:30:00 | Устранено |
| 25 | ул. Вальченко, 21, кв. 12 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 11.02.2025 13:26 | 11.02.2025 16:00 | 2:34:00 | Устранено |
| 26 | ул. Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Аварийное отключение электроэнергии | 12.02.2025 5:05 | 12.02.2025 5:45 | 0:40:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 27 | ул.Вершигоры, 123/а | ЦТП № 25 | Остановка сетевого насоса | Аварийное отключение электроэнергии | 12.02.2025 6:15 | 12.02.2025 6:45 | 0:30:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |
| 28 | г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69 | ЛГК № 36 | Остановка котельного оборудования | Слабое Р сетевого контура | 12.02.2025 6:20 | 12.02.2025 7:10 | 0:50:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |
| 29 | г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125 | ЛГК № 32 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.02.2025 6:20 | 12.02.2025 7:30 | 1:10:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |
| 30 | ул. Вальченко,29, кв. 44 | Стояк отопления в квартире | Течь футорки | Коррозия металла в связи с износом | 12.02.2025 8:00 | 12.02.2025 13:00 | 5:00:00 | Устранено |
| 31 | ул. Куйбышева,41, кв. 4 (квартира на земле) | Лежак отопления в квартире | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 12.02.2025 8:30 | 12.02.2025 13:00 | 4:30:00 | Устранено |
| 32 | г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17 | ЛГК №31 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1 | 12.02.2025 9:30 | 12.02.2025 11:00 | 1:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 33 | г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69 | ЛГК № 36 | Остановка котельного оборудования | max Р сетевого контура | 12.02.2025 6:20 | 12.02.2025 7:10 | 0:50:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 34 | ул. Кирова,116 | Стояк отопления в подвале | Замена запорной арматуры | Износ материала | 12.02.2025 13:05 | 12.02.2025 14:50 | 1:45:00 | Устранено |
| 35 | ул.Юбилейная,33 (Спорткомплекс) | Стояк отопления | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 13.02.2025 8:30 | 13.02.2025 11:00 | 2:30:00 | Устранено |
| 36 | ул.Гвардейская,16 (Д/С № 12) | Стояк отопления | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 13.02.2025 8:30 | 13.02.2025 11:00 | 2:30:00 | Установлен хомут |
| 37 | ул.Гвардейская, д.22 кв.46 | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Коррозия металла в связи с износом | 13.02.2025 8:30 | 13.02.2025 11:00 | 2:30:00 | Закрыли аварийный вентиль в кв. |
| Рыбницкий район | | | | | | | | |
| 1 | с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7 | ЛГК №10 | Остановка котельного оборудования | Слабое Р сетевого контура | 11.02.2025 8:00 | 11.02.2025 10:10 | 2:10:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |
| г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | | |
| г. Дубоссары | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина,195, кв.8 | Стояк отопления в квартире | Течь сгона | Коррозия металла в связи с износом | 10.02.2025 10:00 | 10.02.2025 11:45 | 1:45:00 | Устранено |
| 2 | ул. Петровского ,12,14 от ЛГК № 9 | Внутриквартальная сеть отопления | Порыв трубопровода | Коррозия металла в связи с износом | 10.02.2025 12:00 | 10.02.2025 18:30 | 6:30:00 | Устранено |
| 3 | ул. Дзержинского,6 | Кот. №46 | Порыв внутриквартальной сети отопления | Коррозия металла в связи с износом | 11.02.2025 13:35 | 11.02.2025 16:55 | 3:20:00 | Устранено |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 4 | ул. Горького, д.23 кв.1 | Лежак отопления в квартире | Свиц на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 13.02.2025 11:25 | 13.02.2025 15:00 | 3:35:00 | Устранено |
| Дубоссарский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Каменка и Каменский район | | | | | | | | |
| г. Каменка | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина,1 | Внутриквартальная сеть отопления | Свиц на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 12.02.2025 14:40 | 12.02.2025 16:45 | 2:05:00 | Устранено |
| Каменский район | | | | | | | | |
| 1 | с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ" | ЛГК №17 | Остановка котельного оборудования | Авария котла № 1 | 11.02.2025 19:30 | 11.02.2025 20:50 | 1:20:00 | Возобновлена подача теплоэнергии |