

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 14.02.2025 по 21.02.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	п. Мельничный 25 кв. 10-12 з/крылевая	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2025г. 18.00			не устранено
2	ул.Краснодонская 40а кв.11 з/ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.02.2025г. 19.50	17.02.2025г. 10:00	14:50	устранено
3	ул.25 Октября 108 (1 тепл.ввод)	Ремонтные работы			14.02.25 г 8.15	14.02.25 г 18.00	9:45	Включено отопление
4	ул.Мира 23,25,29,31,31 а,32,34,36,38,40,42,46,48,ДС №16,ЦТП 42Ц,ул.Полецкого 28,пер.Осташенко 57 а,ул.Одесская 47,49,химиотерапия,пер.Короленко 1,3,пер.Труда 2,4,Минпросвещения ул.Мира 27	Магистральный трубопровод			14.02.25 г 9.00	14.02.25 г 21.00	12:00	Включено отопление
5	КБ и ЭП НИИ с/х ул.Мира 50	Трубопровод отопления			14.02.25 г 11.30	19.02.25 г 14.55	5 дней 3:25	Включено отопление, на балансе НИИ
6	ул.К.Либкнехта 171	Прочистка сопла			14.02.25 г 16.35	14.02.25 г 17.20	0:45	Включено отопление
7	Котельная № 22 : ул.Свердлова 22	Срабатывание автоматики безопасности котла			15.02.25 г 3.00	15.02.25 г 3.40	0:40	Включено отопление
8	Котельная № 31 ул.25 Октября 65	Срабатывание автоматики безопасности котла			15.02.25 г 19.40	15.02.25 г 20.40	1:00	Включено отопление
9	ул. К. Либкнехта 193 кв. 56 з/1эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.02.2025г. 9:40	17.02.2025г. 12:00	2:40	устранено
10	ул. К. Либкнехта 207 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.02.2025г. 11:20	17.02.2025г. 13:20	2:00	устранено
11	п. Чкалова 47/2 кв. 46 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.02.2025г. 11:30	17.02.2025г. 13:30	2:00	устранено
12	ул.К.Либкнехта 171	Прочистка сопла			17.02.25 г 9.10	17.02.25 г 10.00	0:50	Включено отопление
13	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78	Аварийное отключение эл.энергии			17.02.25 г 9.10	17.02.25 г 9.25	0:15	Включено отопление

14	ул.Ларионова 43	Прочистка сопла				17.02.25 г 13.00	17.02.25 г 15.20	2:20	Включено отопление
15	ДС № 28 ул.Каховская 7/2	Прочистка сопла				17.02.25 г 13.05	17.02.25 г 13.35	0:30	Включено отопление
16	Котельная № 30 :ул.25 Октября 65	Низкое давление воды в тепловой сети				17.02.25 г 10.30	17.02.25 г 10.55	0:25	Включено отопление
17	ул.Шевченко 81/12	Прочистка сопла				18.02.25 г 10.10	18.02.25 г 11.20	1:10	Включено отопление
18	ул.Ленина 51	Прочистка сопла				18.02.25 г 10.50	18.02.25 г 11.05	0:15	Включено отопление
19	ул.Юности 60/4 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.02.2025г. 08.30	18.02.2025г. 11.00	3:30	устранено
20	ул.Мира 42,40 з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.02.2025г. 15.30	18.02.2025г. 20:30	5:00	устранено
21	ул.Шевченко 21 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.02.2025г. 17.00	18.02.2025г. 20.00	3:00	устранено
22	ул.Комарова 9 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.02.2025г. 18.00	18.02.2025г. 19.45	1:45	устранено
23	ул.Ленина 51	Прочистка сопла				19.02.25 г 10.25	19.02.25 г 10.35	0:10	Включено отопление
24	Котельная № 8 :ул.Нахимова 76,78	Плановое отключение эл.энергии				19.02.25 г 9.20	19.02.25 г 10.35	1:15	Включено отопление
25	Котельная № 32 :ул..25 Октября 65	Низкое давление воды в тепловой сети				19.02.25 г 9.55	19.02.25 г 11.15	1:20	Включено отопление
26	ул. Краснодонская 49/1 кв.14 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.02.2025г. 13.00	19.02.2025г. 14.00	1:00	устранено
27	ул.Мира 50/11,50/12,50/13,50/20,50/22 (НИИ)	Трубопровод отопления				20.02.25 г 13.00	21.02.25 г 4.35	15:35	Включено отопление
28	ул.Комсомольская 8/3 (1 эл.узел)	Прочистка сопла				20.02.25 г 13.00	20.02.25 г 13.35	0:35	Включено отопление
29	Архив МО ПМР ул.Пушкина 22 а	Трубопровод отопления				20.02.25 г 13.15			Отключено отопление,на балансе МО
30	ул.Комсомольская 8/3 (2 эл.узел)	Прочистка сопла				20.02.25 г 13.35	20.02.25 г 14.30	0:55	Включено отопление

31	ул.Космонавтов 6/1 кв.45 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	20.02.2025г. 09.10	20.02.2025г. 11.20	2:10	устранено
г.Днестровск									
1	Бул.Энергетиков 10	Стояк отопления				14.02.25 г 8.30	14.02.25 г 11.00	2:30	Включено отопление
2	ул.Котовского 7	Трубопровод отопления				17.02.25 г 14.05	17.02.25 г 16.15	2:10	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район									
г.Слободзея									
1	ул.Котовского 151 г,151д	Трубопровод отопления				14.02.25 г 8.50	14.02.25 г 14.50	6:00	Включено отопление
1	Котельная № 3	Мигание эл.энергии				19.02.25 г 21.50	19.02.25 г 22.10	0:20	Включено отопление
2	Котельная № 9	Мигание эл.энергии				19.02.25 г 23.00	20.02.25 г 2.00	3:00	Включено отопление
3	Котельная № 3	Мигание эл.энергии				20.02.25 г 7.10	20.02.25 г 7.30	0:20	Включено отопление
с.Суклея									
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Неисправность пускателя котлового контура				17.02.25 г 17.25	17.02.25 г 19.50	2:25	Включено отопление
2	ул.Гагарина 225/6 кв.2 з/д (0 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.02.2025г. 15.30	19.02.2025г. 20.00	4:30	устранено
с.Парканы									
1	Котельная №3:МДОУ	Плановое отключение эл.энергии				14.02.25 г 14.00	14.02.25 г 14.25	0:25	Включено отопление
2	Котельная № 4 : СВА	Аварийное отключение эл.энергии				18.02.25 г 11.30	18.02.25 г 16.20	4:50	Включено отопление
с.Чобручи									
1	Котельная	Аварийное отключение эл.энергии				15.02.25 г 8.45	15.02.25 г 9.00	0:15	Включено отопление
2	Котельная	Аварийное отключение эл.энергии				15.02.25 г 9.15	15.02.25 г 10.30	1:15	Включено отопление
3	Котельная	Аварийное отключение эл.энергии				15.02.25 г 11.10	15.02.25 г 11.25	0:15	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район									
г.Григориополь									

1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			15.02.25 г 4.45	15.02.25 г 4.50	0:05	Включено отопление
2	Котельная № 2 : ЦРБ	Мигание эл.энергии			15.02.25 г 4.45	15.02.25 г 5.15	0:30	Включено отопление
с.Красная Горка								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			15.02.25 г 4.45	15.02.25 г 4.55	0:10	Включено отопление
2	Котельная	Аварийное отключение эл.энергии			15.02.25 г 11.00	15.02.25 г 11.20	0:20	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Победы,26, Сберкасса	Стояк ГВС	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 10:51	20.02.2025 13:00	1082:09:00	Устранено
2	ул.Заречная,24"а",кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.01.2025 10:33	20.02.2025 9:10	814:37:00	Устранено
3	ул. Юбилейная,51, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	18.01.2025 7:43	20.02.2025 13:00	797:17:00	Устранено
4	ул. Куйбышева,39, кв. 1 (квартира на земле)	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2025 22:45	20.02.2025 10:20	251:35:00	Устранено
5	ул. Гагарина, (Музыкальная школа)	Стояк отопления в классе	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	14.02.2025 8:10	14.02.2025 15:00	6:50:00	Устранено
6	ул. Вальченко, 19	Стояк отопления на техэтаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.02.2025 9:15	14.02.2025 10:45	1:30:00	Устранено
7	ул.Степна,2/а	кот.№3	Остановка котельного оборудования	Плановое откл.эл.энергии	14.02.2025 23:15	14.02.2025 23:45	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛПК № 36	Остановка котельного оборудования	Ошибка котла	15.02.2025 6:15	15.02.2025 7:05	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул. Вершигоры,91, кв.134	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.02.2025 20:24	17.02.2025 13:15	16:51:00	Устранено
10	ул.Мичурина, д.29/3 кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 8:10	17.02.2025 11:40	3:30:00	Устранено
11	ул.Победы, д.21 кв.34	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 9:30	17.02.2025 10:45	1:15:00	Устранено

12	ул.Ленина 1/б (РАПО)	Стояк отопления в зале	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 9:52	17.02.2025 11:30	1:38:00	Устранено
13	ул.Ленина 1, подвальное помещение	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 10:30	17.02.2025 13:40	3:10:00	Устранено
14	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Ошибка котла	17.02.2025 10:30	17.02.2025 11:25	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	ул.Ленина, д.22 кв.38	Стояк отопления в квартире	Течь полотенцесушителя (отопление)	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 13:00	17.02.2025 14:50	1:50:00	Устранено
16	пр.Победы, д.18 кв.17	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 13:00	17.02.2025 15:20	2:20:00	Устранено
17	ул. Вершигоры,91, кв.138	Стояк отопления в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	18.02.2025 0:22	18.02.2025 10:40	10:18:00	Устранено
18	г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	min P сетевого контура	18.02.2025 1:40	18.02.2025 2:20	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	ул. Кирова,124 "а", кв. 84	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	18.02.2025 8:35	18.02.2025 15:00	6:25:00	Устранено
20	ул. Степная,15	Элеваторный узел в подвале	Свиц на эл.узле	Коррозия металла в связи с износом	18.02.2025 9:45	18.02.2025 10:40	0:55:00	Устранено
21	ул. Вальченко ,5 кв. 16	Лежак ГВС в подвале	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.02.2025 10:40	18.02.2025 14:50	4:10:00	Устранено
22	ул. Кирова,124 "а", кв. 85	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.02.2025 15:25	18.02.2025 17:40	2:15:00	Устранено
23	ул. Кирова,107, кв. 1	Лежак отопления в квартире	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.02.2025 18:10	18.02.2025 18:40	0:30:00	Установлен хомут
24	ул. Вальченко,89, кв.97	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.02.2025 9:17	19.02.2025 15:00	5:43:00	Устранено
25	ул. Ленина,3, "РАПО"	Лежак отопления в подвале	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.02.2025 9:30	19.02.2025 12:10	2:40:00	Устранено
26	ул. Юбилейная, Спорткомплекс "Юбилейный"	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.02.2025 9:40	19.02.2025 12:00	2:20:00	Устранено
27	ул. Гвардейская,22, кв.51	Лежак отопления в подвале	Течь трубы в подвале	Коррозия металла в связи с износом	19.02.2025 11:07	19.02.2025 16:30	5:23:00	Устранено

28	ул. Куйбышева,20, кв. 73	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2025 8:45	20.02.2025 15:10	6:25:00	Устранено
29	ул. Кирова,84/1, кв. 50	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	20.02.2025 10:35	20.02.2025 12:45	2:10:00	Устранено
30	ул. Кирова,80, кв. 83	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2025 13:10	20.02.2025 15:50	2:40:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Прорыв внутриквартальных сетей ГВС	Коррозия металла в связи с износом	14.02.2025 11:00	14.02.2025 13:00	2:00:00	Устранено
2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Прорыв внутриквартальных сетей ГВС	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 9:40	17.02.2025 12:40	3:00:00	Устранено
3	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразов. школа" по ул. Советской, 49; МОУ"Броштянский д/с" ул. Советская, 38	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.02.2025 13:30	17.02.2025 14:40	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразов. школа" по ул. Мира, 6;МОУ"Советский д/с" ул. Мира, 7	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.02.2025 13:30	17.02.2025 14:45	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.02.2025 13:30	17.02.2025 15:00	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразов. школа" по ул. Советской, 49; МОУ"Броштянский д/с" ул. Советская, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	18.02.2025 9:50	18.02.2025 10:10	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл. энергии	19.02.2025 8:00	19.02.2025 16:30	8:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Плоть, ул. Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной,10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной,3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл. энергии	20.02.2025 15:30	20.02.2025 16:00	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл. энергии	20.02.2025 15:30	20.02.2025 16:00	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								

г. Дубоссары								
1	ул. Ленина, 99"а" кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.02.2025 9:00	14.02.2025 10:00	1:00:00	Устранено
2	ул. Ленина, 197 подвал	Лежак отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.02.2025 11:30	17.02.2025 14:50	3:20:00	Устранено
3	ул. Строителей,1	Внутриквартильная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2025 11:00	20.02.2025 16:00	5:00:00	Устранено
4	ул. Октябрьская,64, кв. 5	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2025 11:24	20.02.2025 12:25	1:01:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Кирова, д.276 кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	14.02.2025 18:00	14.02.2025 19:00	1:00:00	Устранено
Каменский район								
1	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Низкое давление воды	18.02.2025 20:45	18.02.2025 21:40	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии