

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 24.01.2025 по 31.01.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	пер. Мельничный 25 кв. 10 з/эл. уз. (4эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ 100%	06.01.2025г. 00:20			не устранено
2	ул. 25 Октября 108 кв. 118 з/эл.уз (16эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	14.01.2025г. 3:00			не устранено
4	ул.25 Октября 95 кв.15 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	19.01.2025г. 16.00			не устранено
7	ул.Зелинского 1а кв.2 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2025г. 19.20			не устранено
8	ул. Кирпичный п-д 6 кв.4 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2025г. 21.30	24.01.2025г. 11:30	14:00	устранено
9	ул. Пушкина 20 кв.31 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2025г. 01.40	24.01.2025г. 11:30	9:50	устранено
10	ул. 1 Мая 40 з/д (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2025г. 8:05	24.01.2025г.13:30	5:25	устранено
12	ул. К. Маркса 1В/1 кв.7 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2025г. 13:40	24.01.2025г. 16.00	2:20	устранено
14	ул. Федько 17 кв.55 з/кравлея (5эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2025г. 16:05			не устранено
20	ул. Гвардейская, 46,48,50,52	Течь перед ЭУ в жилом доме №52			24.01.25 г 16.00	24.01.25 г 17.25	1:25	Устранено, восстановлена циркуляция
3	ул.28 Июня 125 з/э.у.(10эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.01.2025г. 22.30	27.01.2025г. 10:00	203:30	устранено
8	ул. К. Маркса 149 кв.6 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2025г. 9:30	27.01.2025г. 10:00	72:30	устранено
14	ул.Мира 28 кв.48 з/э.у.(4эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	26.01.2025г. 20.30	27.01.2025г. 11:25	14:55	устранено
15	ул. К.Либкнехта 207 кв. 17 з/д (9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	27.01.2025г. 9:15	27.01.2025г. 13:30	4:15	устранено

19	ул. К. Маркса 1В/1 кв. з/д (2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2025г. 9:00	27.01.2025г. 13:05	4:05	устранено
21	ул. Одесская, 75	порыв тепловой сети в ТК				27.01.25 г 9.15	27.01.25 г 15.00	5:45	Устранено,циркуляция восстановлена
20	ул. Луначарского, 28	порыв между ТК и жилым домом				24.01.25 г 12.00	28.01.25 г 15.30	3 суток 3 часа 30 минут	восстановлена циркуляция
4	ул. Мира 12 кв.33 з/эл. уз. (4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	19.01.2025г. 23.30	29.01.2025г. 11.00	232:30	устранено
5	ул. Краснодонская 34/2 кв.45 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	22.01.2025г. 16.30	23.01.2025г. 16.30	24:00	устранено
7	ул. Космонавтов 16/2 кв. 99 з/эл.уз. (10эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	24.01.2025г. 15:10	28.01.2025г. 13.00	98:10	устранено
8	ул.Федько 17кв.55 з/крылевая (5эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	24.01.2025г. 16:05	27.01.2025г. 09.00	65:55	устранено
9	ул. Каховская 15/1 кв.8 з/д (4 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2025г. 12.00	28.01.2025г. 09.00	45:00	устранено
10	ул. Космонавтов 34 кв. 5 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2025г. 14.00	27.01.2025г. 13:00	23:00	устранено
11	ул. Каховская 4 кв.85 з/эл.уз. (4 эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	26.01.2025г. 15.00	28.01.2025г. 10.00	67:00	устранено
12	ул. Восстания 46 кв. 59 з/д (9эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2025г. 10:30	29.01.2025г. 09.00	46:30	устранено
13	ул. Сакриера 57Б кв. 47 з/эл.уз (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2025г. 12:00	29.01.2025г. 10.00	46:00	устранено
14	ул. К. Маркса 120 кв.78 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2025г. 9:00	27.01.2025г. 12.30	3:30	устранено
15	ул.К.Либкнехта 207 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2025г. 09.00	29.01.2025г. 13.00	4:00	устранено
16	пер.Чкалова 53 кв.76 з/под(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2025г. 09.30	30.01.2025 12.00	26:00	устранено
17	ул. Манойлова 54 кв.54 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2025г. 09.00			не устранено
18	пер.Чкалова 52 кв.29 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2025г. 11.30	29.01.2025г. 14.30	3:00	устранено
г.Днестровск									

1	ул. Терпиловского, 4	течь трубопровода ГВС в подвале			24.01.25 г 9.00	24.01.25 г 10.45	1:45	Устранено, ГВС запущено
2	ул. Котовского, 51	течь трубопровода отопления в подвале			25.01.25 г 13.30	25.01.25 г 17.00	3:30	Устранено, отопление запущено
г.Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Победы,26, Сберкасса	Стояк ГВС	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 10:51			Закрыт стояк ГВС
2	ул. Вальченко,19, кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.01.2025 19:30			Слит подъезд
3	ул. Вальченко,9, кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 15:40			Закрыт стояк ГВС по ванне
4	ул.Заречная,24"а",кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.01.2025 10:33			Закрыт стояк ГВС
5	ул. Юбилейная,51, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	18.01.2025 7:43			Закрыт стояк ГВС
6	ул. Вальченко, 35 кв.183	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.01.2025 10:10			Перекрыт стояк
7	ул. Вальченко,7, кв. 19	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	23.01.2025 14:25			Закрыт стояк ГВС
8	ул. Вальченко,9 кв. 200	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2025 16:20			Закрыт стояк отопления
9	ул. Куйбышева,35, кв. 3	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2025 23:50			Перекрыт дом
10	ул. Вальченко,61 кв. 53	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	25.01.2025 10:45			Перекрыт дом
11	ул.Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	26.01.2025 8:00	26.01.2025 13:21	5:21:00	Возобновлена работа сетевого насоса
12	ул.Мичурина,31/1,кв.66	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	26.01.2025 9:29	26.01.2025 9:58	0:29:00	Устранено
13	ул.Вальченко,35,кв.56	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	26.01.2025 16:59	26.01.2025 17:32	0:33:00	Устранено
14	ул. Вальченко,7, кв. 25	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	27.01.2025 9:30	27.01.2025 9:50	0:20:00	Устранено
15	ул. Вальченко,33, кв. 166	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	27.01.2025 10:00	27.01.2025 10:30	0:30:00	Устранено
16	ул. Гвардейская,18, кв. 63	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	27.01.2025 12:40	27.01.2025 13:20	0:40:00	Устранено
17	ул. Вальченко,9, кв.173	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.01.2025 23:44	28.01.2025 10:30		Устранено
18	ул. Вальченко,89, кв.106	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	18.01.2025 13:26	21.01.2025 14:20	72:54:00	Устранено
19	ул. Кирова,88, кв. 50	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	23.01.2025 15:50	27.01.2025 10:00	90:10:00	Устранено

20	ул.Гвардейская, 12 кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2025 12:57	27.01.2025 11:00	70:03:00	Устранено
21	ул. Вальченко,43, кв. 279	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.01.2025 13:25	28.01.2025 10:30	21:05:00	Устранено
22	ул.Кирова, 104 кв.16	Лежак отопления в тех.подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2025 9:00			Перекрыт эл.узел
23	ул.Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка сетевого насоса	Плановое отключение электроэнергии	28.01.2025 12:00	28.01.2025 17:15	5:15:00	Возобновлена работа сетевого насоса
24	ул. Кирова,82 кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ГВС	Износ материала	28.01.2025 13:45	28.01.2025 14:00	0:15:00	Устранено
25	ул.Комсомольская, 32 подвал	Лежак отопления в тех.подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2025 14:25			Перекрыт эл.узел
26	ул.Севастопольская,26	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.01.2025 11:05	29.01.2025 11:00	287:55:00	Устранено
27	ул.Вершигоры,123	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Из-за возгорания электропроводки оплавился полипропиленовый трубопровод	26.01.2025 15:50			Перекрыт дом
28	ул. Кирова, 116, кв. 72	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.2025 10:10	29.01.2025 10:00	47:50:00	Устранено
29	ул. Ленина,16, кв. 28	Стояк отопления в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	27.01.2025 10:30	29.01.2025 11:00	48:30:00	Устранено
30	ул.Маяковского, 39 (школа - интернат)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2025 9:00	29.01.2025 12:00	27:00:00	Устранено
31	ул.Кирова, 127 (подъезд)	Элеваторный узел	Свищ на грязевике	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2025 12:00	29.01.2025 12:15	24:15:00	Устранено
32	ул.Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.01.2025 7:00	29.01.2025 12:25	5:25:00	Возобновлена работа сетевого насоса
33	ул. Кирова, 84/3,кв.79	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.01.2025 10:35	29.01.2025 11:00	0:25:00	Устранено
34	ул. Вальченко,43, кв. 184	Стояк отопления в квартире	Течь стона	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2025 14:05	29.01.2025 14:40	0:35:00	Устранено
35	ул. Юбилейная,39, кв. 17	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2025 13:40			Перекрыт дом
36	ул. Победы,23, кв. 80	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	27.01.2025 9:05	30.01.2025 8:00	70:55:00	Устранено
37	ул. Юбилейная,39, кв.57	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 8:40			Слит дом
38	ул. Юбилейная,39"А"в подвальном помещении	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 11:40			Рем. Работы запланированы на 31.01.25г.
39	ул. Юбилейная,41, кв.54	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 12:49			Слит пол дома
40	ул. Кирова,82, кв.79	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 13:23			Слит стояк ГВС
41	МДОУ "Рыбницкий ЦРР" по ул. Мичурина, 33 д/с №24	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 13:30			Рем. Работы запланированы на 31.01.25г.

42	ул. Юбилейная, 51, кв. 43	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	30.01.2025 14:02			Слит дом
43	МДОУ "Рыбницкий д/с №7 общеразвивающего вида" по ул. Ленина, 43	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 14:43			Рем. Работы запланированы на 31.01.25г.
44	ул. Грибоедова, 6, душевая	Стояк отопления в душевой	Течь лежачка отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 16:01			Рем. Работы запланированы на 31.01.25г.
45	ул. Вершигоры, 123/а	ЦТП № 25	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.01.2025 16:40	30.01.2025 22:15	5:35:00	Возобновлена работа сетевого насоса
46	ул. Грибоедова, 19, в подвале	Стояк отопления в подвале	Течь лежачка отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 17:29			Слит дом
47	ул. Вальченко, 81, кв. 35	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 20:40			Слит дом
48	ул. Гагарина, 11. Уголовный розыск	Лежак отопления в кабинете	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 20:55			Перекрыт эл. узел
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.01.2025 8:00	26.01.2025 13:02	5:15:00	Возобновлена подача электроэнергии
2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Авария привода горелки	26.01.2025 13:05	26.01.2025 18:55	5:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.01.2025 17:00	27.01.2025 17:47	0:47:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.01.2025 12:00	28.01.2025 12:20	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.01.2025 16:50	29.01.2025 17:30	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЦТП № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.01.2025 17:00	30.01.2025 22:25	5:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								