

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 31.01.2025 по 07.02.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП-9 ОК :ул.Курчатого 72,74,ул.20Партсъезда 15,15 а,35,50	Магистральный трубопровод			2.02.25 г 7.00	2.02.25 г 21.00	14:00	Включено отопление
2	Котельная № 2	Трубопровод отопления			2.02.25 г 10.50	2.02.25 г 12.00	1:10	Включено отопление
3	ул.Крупская 3	Прочистка сопла			2.02.25 г 14.30	2.02.25 г 16.20	1:50	Включено отопление
4	ул.Гвардейская 9 а	Нет технической возможности			1.02.25 г 7.00	3.02.25 г 13.40	2 дня 6:40	Включено отопление
5	пер. Мельничный 25 кв. 10 з/эл. уз. (4эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте(американка)	длительная эксплуатация износ 100%	06.01.2025г. 00.20	02.02.2025г. 10:00	657:40	устранено
6	ул. 25 Октября 108 кв. 118 з/эл.уз (16эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.01.2025г. 00.00	02.02.2025г. 09.00	465:00	устранено
7	ул.25 Октября 95 кв.15 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.01.2025г. 16.00	02.02.2025г. 11:00	331:00	устранено
8	ул. 28 Июня 115 кв.94 з/эл. уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.01.2025г. 16.30	02.02.2025г. 10.00	65:30	устранено
9	ул.Юности 36 кв.52 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.01.2025г. 09.00	02.02.2025г. 09.45	48:45	устранено
10	ул.Гвардейская 116 з/э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.02.2025г. 12.00	02.02.2025г. 14:00	2:00	устранено
11	ул.Каховская 19 з/э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.02.2025г. 12.30	02.02.2025г. 15.30	3:00	устранено
12	ул.Космонавтов 34 з/д (5эт)	трубопровод ЦО	течь радиатора	длительная эксплуатация износ 100%	02.02.2025г. 16.30	02.02.2025г. 18.00	1:30	устранено
13	ул. Прады 3 кв. 10 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	02.02.2025г. 21:50	02.02.2025г. 23:30	1:40	устранено
14	ул. Гоголя 26 з/эл.уз. (3 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	03.02.2025г. 09.00	03.02.2025г. 14.30	5:30	устранено

15	ул. К. Либкнехта 193 кв.14 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.02.2025г. 13.30	03.02.2025г. 14.30	1:00	устранено
16	ул. К. Либкнехта 300 кв.69 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.02.2025г. 13.30	03.02.2025г. 14.30	1:00	устранено
17	п. Мельничный 25 з/эл.уз. (0 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.02.2025г. 10.00	03.02.2025г. 14.30	4:30	устранено
18	ул. Текстильщиков 40 кв.103 з/эл.уз. (7 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.02.2025г. 15.30	03.02.2025г. 18.00	2:30	устранено
19	ул. Каховская 19 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.02.2025г. 08.30	03.02.2025г. 09.40	1:10	устранено
20	ул.Зелинского 26,28	Трубопровод отопления					4.02.25 г 9.20	4.02.25 г 11.45	2:25	Включено отопление
21	ул. Мира 32 кв.51 з/д (3эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.02.2025г. 9:40	04.02.2025г. 11:00	1:20	устранено
22	пер. Чкалова 50 кв.58 з/д (5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 9:30	04.01.2025г. 10:30	1:00	устранено
23	ул.Свердлова 23а кв.6; з/д Котовского 23 з/Д. (2эт.)	трубопровод ЦО		течь радиатора	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 10:00	04.01.2025г. 15:55	5:55	устранено
24	ул.К.Либкнехта 379 з/Д. 5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2025г. 10:00	04.01.2025г. 18:30	8:30	устранено
25	ул.Милёва 1 (1/2 ж.д.)	Ремонтные работы на эл.узле					5.02.25 г 9.15	5.02.25 г 10.20	1:05	Включено отопление
26	ул.Федько 12 (2 эл.узел)	Прочистка сопла					5.02.25 г 13.10	5.02.25 г 13.45	0:35	Включено отопление
27	ул.Комсомольская 8/1 (2 эл.узел)	Прочистка сопла					5.02.25 г 15.15	5.02.25 г 16.00	0:45	Включено отопление
28	ул. Федько 14 кв.33 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.02.2025г. 9:30	05.02.2025г. 10:30	1:00	устранено
29	ул. К. Либкнехта 407 кв.86 з/эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.02.2025г. 9:40	05.02.2025г. 10:50	1:10	устранено
30	ул. Зелинского 28 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.02.2025г. 10:00	05.02.2025г. 15:45	5:45	устранено
31	ул. Ленина 42 з/д (3эт.)	трубопровод ЦО		течь на чердаке	длительная эксплуатация износ	100%	05.02.2025г. 15:40	05.02.2025г. 18:20	2:40	устранено
32	п. Мельничный 25 кв. 10-12 з/крылевая	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.02.2025г. 18:00			не устранено

33	пгт. ул. Советская 6 кв. 5 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	течь на соединительной муфте (американке)	длительная эксплуатация износ 100%	05.02.2025г. 8:40	05.02.2025г. 9:40	1:00	устранено
34	ул.Крупская 3	Прочистка сопла			6.02.25 г 10.00	6.02.25 г 11.00	1:00	Включено отопление
35	ул.Свердлова 92	Прочистка сопла			6.02.25 г 11.00	6.02.25 г 11.50	0:50	Включено отопление
36	ул.Манойлова 54	Внутриквартальный трубопровод			6.02.25 г 18.40	7.02.25 г 3.50	9:10	Включено отопление
37	Нарсуд ул.Ленина 26	Трубопровод отопления			6.02.25 г 16.20			Отключено отопление
38	ул.Одесская 78 кв.68з/э.у(5эт)	трубопровод ЦО	течь крана Маевского	длительная эксплуатация износ 100%	06.02.2025г. 09.00	06.02.2025г. 10.00	1:00	устранено
39	пер.Чкалова 47/6 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.02.2025г. 10.20	06.02.2025г. 13.00	2:40	устранено
40	ул.Ларионова 43 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	течь на чердаке	длительная эксплуатация износ 100%	06.02.2025г. 11.00	06.02.2025г. 13.00	2:00	устранено
<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Первомайская 7 (1/2 ж.д.)	Трубопровод ГВС			3.02.25 г 9.00	3.02.25 г 11.25	2:25	Включено ГВС
2	ул.Котовского 35	Трубопровод теплоснабжения			5.02.25 г 9.10	5.02.25 г 14.25	5:15	Включено отопление и ГВС
3	ул.Первомайская 8	Трубопровод отопления			6.02.25 г 9.10	6.02.25 г 10.45	1:35	Включено отопление
<b>с.Незавертайловка</b>								
1	ул.Кирова 65,67,69,ул.Горького 15,16,17,18	порав теплотрассы			1.02.25 г 16.15	1.02.25 г 18.55	2:40	Включено отопление и ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
1	ул.Ленина 74 а	Вырвало кран Маевского на батарее			4.02.25 г 15.50	4.02.25 г 16.45	0:55	Включено отопление
<b>с.Ближний Хутор</b>								
1	Котельная № 16	Аварийное отключение эл.энергии			5.02.25 г 13.53	5.02.25 г 15.30	1:37	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	ул.Мира 1,2,3,4,6,8,ул.Дзержинского 10 а	Упали щёчки в задвижке			1.02.25 г 23.00	2.02.25 г 2.35	3:35	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Победы,26, Сберкасса	Стояк ГВС	Течь американки	Неплотное соединение	06.01.2025 10:51			Закрыт стояк ГВС

2	ул. Вальченко,19, кв.10	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.01.2025 19:30	02.02.2025 10:30	615:00:00	Устранено
3	ул. Вальченко,9, кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.01.2025 15:40			Закрыт стояк ГВС по ванне
4	ул.Заречная,24"а",кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.01.2025 10:33			Закрыт стояк ГВС
5	ул. Юбилейная,51, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	18.01.2025 7:43			Закрыт стояк ГВС
6	ул. Вальченко, 35 кв.183	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.01.2025 10:10	02.02.2025 11:30	289:20:00	Устранено
7	ул. Вальченко,7, кв. 19	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	23.01.2025 14:25			Закрыт стояк ГВС
8	ул. Куйбышева,35, кв. 3	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	24.01.2025 23:50	02.02.2025 14:30	206:40:00	Устранено
9	ул. Вальченко,61 кв. 53	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	25.01.2025 10:45	02.02.2025 9:30	190:45:00	Устранено
10	ул.Вершигоры,123	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Из-за возгорания электропроводки оплавился полипропиленовый трубопровод	26.01.2025 15:50			Перекрыт дом
11	ул.Кирова, 104 кв.16	Лежак отопления в тех.подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.01.2025 9:00	02.02.2025 18:30	129:30:00	Устранено
12	ул. Вальченко,43, кв. 184	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2025 14:05	03.02.2025 11:30	117:25:00	Устранено.
13	ул. Юбилейная,39, кв.57	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 8:40	02.02.2025 15:00	78:20:00	Устранено
14	ул. Юбилейная,39"А"в подвальном помещении	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 11:40	02.02.2025 15:50	76:10:00	Устранено
15	ул. Кирова,82, кв.79	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	30.01.2025 13:23	02.02.2025 9:10	67:47:00	Устранено
16	МДОУ "Рыбницкий ЦРР" по ул. Мичурина, 33 д/с №24	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 13:30	02.02.2025 12:30	71:00:00	Устранено
17	ул. Грибоедова,19, в подвале	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 17:29	02.02.2025 16:00	70:31:00	Устранено
18	ул. Гагарина,11. Уголовный розыск	Лежак отопления в кабинете	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2025 20:55	04.02.2025 11:05	110:10:00	Устранено
19	ул. Кирова,84/1, кв.19	Стояк ГВС в квартире	Течь с кв. 25	Причина повреждения не известна	31.01.2025 10:30	03.02.2025 9:10	70:40:00	Устранено
20	ул. Степная,19, кв. 15	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.2025 19:50	02.02.2025 11:30	15:40:00	Устранено
21	МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 4	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 5:30	02.02.2025 6:30	1:00:00	Установлен хомут
22	МДОУ "Рыбницкий д/с №12 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 16	Лежак отопления в зале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 8:35	02.02.2025 15:30	6:55:00	Устранено

23	ул. Кирова, 142	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 9:50	02.02.2025 16:10	6:20:00	Устранено
24	ул.Мичурина 41, кв.54	Стояк отопления в квартире	Течь крана Маевского	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 10:10	02.02.2025 10:30	0:20:00	Устранено
25	ул. Победы, 28, кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 10:20	02.02.2025 16:15	5:55:00	Устранено
26	ул. Ленина, 22, кв.44	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	02.02.2025 12:10	02.02.2025 12:30	0:20:00	Устранено
27	ул. Куйбышева, 20, кв.36	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 12:30	02.02.2025 16:10	3:40:00	Устранено
28	ул. Вальченко, 45 кв. 32	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	02.02.2025 23:18	02.02.2025 23:30	0:12:00	Устранено
29	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 6:30	04.02.2025 10:15	27:45:00	Устранено
30	г.Рыбница, ул.Первомайская 43а:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №4" по ул. Первомайской, 43	ЛГК № 4	Остановка котельного оборудования	Утечка воды	03.02.2025 6:40	04.02.2025 9:05	26:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
31	МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 4	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 5:30	02.02.2025 6:30	1:00:00	Установлен хомут
32	ул. Грибоедова, 4, "МУПЦ"	Внутриквартальная сеть воздушной прокладки	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 9:00	03.02.2025 11:00	2:00:00	Устранено.
33	МДОУ "Рыбницкий д/с №13 комбинированного вида" по ул. Маяковского, 38	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 11:14	04.02.2025 13:00	25:46:00	Устранено
34	МДОУ "Рыбницкий д/с №25 общеразвивающего вида" по ул. Вальченко, 89а	Стояк отопления в группе	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 11:15	03.02.2025 13:00	1:45:00	Устранено.
35	ул. Вальченко, 75, кв. 27	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 10:16	03.02.2025 13:00	2:44:00	Устранено.
36	МДОУ "Рыбницкий д/с №16 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 10а	Стояк отопления в подвале	Течь задвижки в эл. узле	Износ материала	03.02.2025 11:16	04.02.2025 13:45	26:29:00	Устранено
37	ул. Кирова, 110, кв. 36	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 11:23	04.02.2025 11:10	23:47:00	Устранено
38	ул. О. Кошевого, 13	Внутриквартальная сеть отопления	Порыв трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 11:30	03.02.2025 17:25	5:55:00	Устранено.
39	ул. Кирова, 144, кв. 14	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	03.02.2025 12:38	04.02.2025 14:25	25:47:00	Устранено
40	ул. Ленина, 47, кв. 27	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	03.02.2025 13:37	03.02.2025 16:00	2:23:00	Устранено.
41	ул. Вальченко, 29, кв. 72	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 13:44	04.02.2025 10:00	20:16:00	Устранено
42	г.Рыбница, ул.Вальченко, 69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	03.02.2025 14:15	04.02.2025 11:05	20:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
43	ул. Куйбышева. 41, кв. 4	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 14:34	05.02.2025 9:10	42:36:00	Устранено
44	ул. Грибоедова, 4, "МУПЦ"	Лежак отопления	Течь лежака отопления в коридоре	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 15:20	05.02.2025 11:00	43:40:00	Устранено

45	ул. Ленина,8, кв.4	Стояк отопления в квартире	Течь стона на футорке	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 16:54	04.02.2025 15:00	22:06:00	Устранено
46	ул. Юбилейная,59, кв.45	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	03.02.2025 17:45	03.02.2025 18:20	0:35:00	Устранено.
47	ул. Комсомольская,38, кв.18	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.02.2025 19:00	03.02.2025 19:30	0:30:00	Установлен хомут
48	ул. Победы,26, кв. 56	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.02.2025 9:00	04.02.2025 11:05	2:05:00	Устранено
49	ул. Вершигоры,111, кв. 25	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.02.2025 9:10	04.02.2025 13:20	4:10:00	Устранено
50	ул. Вальченко,29, кв. 72	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.02.2025 10:25	04.02.2025 15:20	4:55:00	Устранено
51	ул. Вальченко,79, кв. 24	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	04.02.2025 10:35	04.02.2025 11:00	0:25:00	Устранено
52	ул. Юбилейная,57	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.02.2025 14:05	04.02.2025 14:50	0:45:00	Установлен хомут
53	ул. Вальченко,33, кв. 222	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	04.02.2025 14:30	04.02.2025 15:50	1:20:00	Устранено
54	ул. Юбилейная,71, кв. 37	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления в кв. 40	Коррозия металла в связи с износом	04.02.2025 14:45	06.02.2025 9:30	42:45:00	Устранено
55	ул. Юбилейная,54 Д/С № 9	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2025 8:20	05.02.2025 9:10	0:50:00	Устранено
56	ул.Ленина,д.1 кв. 141	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2025 9:05	05.02.2025 9:50	0:45:00	Устранено
57	МОУ "Рыбницкая прогимназия №1" по ул. Грибоедова, 26	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2025 9:50	05.02.2025 14:10	4:20:00	Устранено
58	ул.Юбилейная,49/а	ЦТП № 11	Течь водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2025 9:52	05.02.2025 11:05	1:13:00	Устранено
59	ул.Мичурина, д.19 (библиотека)	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2025 14:50	06.02.2025 11:30	20:40:00	Устранено
60	ул. Вальченко,43, кв. 47	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	05.02.2025 21:55	06.02.2025 11:00	13:05:00	Устранено
61	ул. Победы,34, кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.02.2025 10:50	06.02.2025 12:30	1:40:00	Устранено
62	ул. С.Лазо,1 Б тер.ПУЖКХ	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.02.2025 11:00	06.02.2025 15:30	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
63	ул.С.Лазо,1/1	Кот.№ 2	Остановка котельного оборудования	Замена датчика	06.02.2025 14:20	06.02.2025 15:00	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛПК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.02.2025 11:30	04.02.2025 17:15	5:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

2	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка технологического оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	04.02.2025 18:30	04.02.2025 20:20	1:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Белочи,ул.Родина,40/1:МОУ "Белочинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Родина, 41/1	ЛГК № 7	Остановка технологического оборудования	Низкое Р в сетевом контуре	04.02.2025 18:30	04.02.2025 21:20	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Строенцы, ул. Румянцева-Задунайского, 118: МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды в сетевом контуре	06.02.2025 3:50	06.02.2025 5:45	1:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Ульма, ул. Ленина,20/1: МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	06.02.2025 8:10	06.02.2025 9:10	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	пер. Гагарина, 24 (частный дом)	Течь подводки к дому	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 12:00	02.02.2025 15:30	3:30:00	Устранено
2	пер. Гагарина, 2"а"(частный дом)	Течь подводки к дому	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 13:45			Устранят сами
3	ул.Кирова 177	Подводка к частному дом	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.02.2025 10:10	04.02.2025 17:10	7:00:00	Устранено
4	пер. Гагарина, 2"а"(частный дом)	Течь подводки к дому	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 13:45	05.02.2025 16:50	75:05:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	с.Окница,ул.Шевченко,70 б: МОУ «Окницкая общеобразовательная школа-детский сад» по ул. Шевченко, 70	ЛГК № 10	Порыв подводки к зданию Д/С	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2025 16:05	02.02.2025 16:50	0:45:00	Устранено
2	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.02.2025 15:10	04.02.2025 11:05	43:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии