

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 23 май по 30 май 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>24.05.2025</b>									
К.Я. Труда 4	ВРУ Труда 4	24 май 16:05	24 май 16:40	0:35	во ВРУ повредился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	11
ТП-34	Вл-0,4 кВ ф-1	24 май 17:20	24 май 19:38	2:18	откл.авт. от защиты.	-	Каменский р-н	Рашково с.	35
<b>25.05.2025</b>									
ТП-285	ф.2	25 май 15:00	25 май 15:47	0:47	перегорание ПН-2	-	Дубоссарский р-н	Цыбулевка с.	8
<b>26.05.2025</b>									
ПС Строенцы	10В7Ф	26 май 11:13	26 май 12:07	0:54	Падение дерева на ВЛ - кВ в пролёте опор 8-9.	с.Белочи: водонапорная башня - 1, школа -1, детский сад -1.	Рыбницкий р-н	Белочи с.	292
РП-1	10В8Ф	26 май 3:17	26 май 3:56	0:39	Повреждение КЛ - 10 кВ от опоры № 10/2 к ТП-374. (оборудование абонента ГУП "Водоснабжение и водоотведение").	г. Дубоссары: канализационная станция - 1, скважина - 1.	Дубоссарский р-н	Вадул-Туркулуй с.	136
							Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	458
								Дубоссары г.	635
ТП-238 РУ-0,4	Ф-4 ВРУ-632 Крянгэ 15	26 май 19:29	26 май 21:02	1:33	повреждение КЛ-0,4 ТП-238 Ф-4 - ВРУ-632 Крянгэ 15 , кабель на балансе ПК БЖК 64	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	48

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-28	ВЛИ-0,4кВ Ф-13	26 май 15:45	26 май 16:45	1:00	При падении дерева повреждение ввода на ООО АГТ и перегорание ППНИ 00 63А, ввод абонента, откинули от ВЛ		Бендерский р-н	Бендеры г.	5
<b>27.05.2025</b>									
ПС Жил.Посёлок	10В15Ф	27 май 19:43	27 май 20:49	1:06	Повреждение КЛ 10 кВ по причине износа изоляции.	г.Рыбница: котельная - 1 (м-он Вальченко).	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1 176
<b>28.05.2025</b>									
ТП 683	ф1.2.3.	28 май 18:10	28 май 19:20	1:10	Отгорание шина с РУ 10 кВ на шпильку трансформатора.фС	-	Слободзейский р-н	Суклея с.	52
ТП-124	0,4Р-1Ф	28 май 6:11	28 май 8:41	2:30	Схлест провода на вводе в дом с опоры №6	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	14
ТП-65	0,4В-2Ф	28 май 5:53	28 май 6:38	0:45	Падение ветки дерева в пролете 2-3	-	Рыбницкий р-н	Строенцы с.	3
<b>Общий итог</b>									<b>2 873</b>