
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИФТЫ

**Специальные требования безопасности к лифтам,
используемым для эвакуации инвалидов и других
маломобильных групп населения**

CEN/TS 81-76:2011

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular
applications for passenger and goods passenger lifts — Part 76:
Evacuation of disabled persons using lifts
(MOD)

Издание официальное

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2025 года № 431 (газета «Приднестровье» от 15 мая 2025 года № 85) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011) «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения».

3 Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55966-2025 (CEN/TS 81-76:2011)
«ЛИФТЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЛИФТАМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

Раздел 2. Заменить ссылку и наименование:

ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» на ГОСТ 33652-2019 (ЕН 81-70:2018) «Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

заменить ссылки:

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) на ГОСТ 34305-2017 (ЕН 81-72:2015);
ГОСТ Р 53770-2010 (ИСО 4190-1:1999) на ГОСТ 5746-2015 (ИСО 4190-1:2010);
ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53780-2025 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998);

последний абзац изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и я:

1 На территории Приднестровской Молдавской Республики стандарт соответствующий ГОСТ Р 53296-2009 отсутствует.

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

Приложение В. Пункт В.10 Второй абзац изложить в следующей редакции:

«Защита от проникновения дыма в зону безопасности осуществляется по [4]. В шахты лифтов, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции по [5] для создания избыточного давления при пожаре. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара.

Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.».

Приложение ДБ изложить в следующей редакции:

**ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55966-2025
(CEN/TS 81-76:2011)**

**«Приложение ДБ
(справочное)»**

Сведения о соответствии действующего на территории Приднестровской Молдавской Республики стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица ДБ.1

Обозначение и наименование стандарта, действующего на территории Приднестровской Молдавской Республики	Обозначение ссылочного международного стандарта
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53780-2025 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998)	ЕН 81-1:1998 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Часть 1. Лифты электрические», ЕН 81-2:1998 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Часть 2. Лифты гидравлические»
ГОСТ 33652-2019 (ЕН 81-70:2018)	ЕН 81-70:2003 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 70. Доступность лифтов для людей, включая людей с физическими ограничениями»
ГОСТ 34305-2017 (ЕН 81-72:2015)	ЕН 81-72:2003 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 72. Лифты для пожарных»
ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010)	ИСО 4190-1:1999 «Установка пассажирских и служебных лифтов. Часть 1. Лифты классов I, II, III, VI»

».

Раздел «Библиография» изложить в следующей редакции:

«Библиография»

- [1] СП ПМР 31-115-2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» (Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2018 года № 860).
- [2] Закон Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 2003 года № 339-3-III «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 03-41).
- [3] Правила устройства электроустановок (ПУЭ), (Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542).
- [4] СП ПМР 01.12 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2013 года № 139 (САЗ 13-19)).
- [5] СНиП ПМР 41-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 538, (газета «Приднестровье» от 9 декабря 2011 года № 258)).».