

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 23.05.2025 по 30.05.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул.Одесская 80 кв.33 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.04.2025г. 15:00	25.04.2025г. 13:00	46:00	устранено
2	ул. К. Либкнехта 74 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.05.2025г. 13:30	23.05.2025г. 14:20	0:50	устранено
3	ул. Федько 10Б кв.43 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.05.2025г. 10:30	24.05.2025г. 11:30	1:00	устранено
4	ул. Калинина 62 кв. 72 з/д (4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.05.2025г. 15:15	24.05.2025г. 16:15	1:00	устранено
5	ул.Краснодонская 48	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.04.25 г 15.10			Отключено ГВС,на балансе института искусств
6	ул.Гвардейская 15 СВПЧ	Внутриквартирный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.05.25 г 18.15			Отключено ГВС,на балансе пожарной части
7	Котельная № 6 НИИ	Гидравлические испытания, подготовка к ОЗМ			19.05.25 г 8.00	23.05.25 г 15.30	4 дня 7.30	Включено ГВС
8	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14	Подготовка к ОЗМ			19.05.25 г 8.00	23.05.25 г 15.15	4 дня 7.15	Включено ГВС
9	ЦТП-7 ОК :ул. Каховская 9/1-5 эт., 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21-5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодонская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			23.05.25 г 8.55	23.05.25 г 10.10	1:15	Включено ГВС
10	ул.Каховская 15/3	Ревизия запорной арматуры			23.05.25 г 8.55	23.05.25 г 13.55	5:00	Включено ГВС
11	ЦТП-3 К :ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2т.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			26.05.25 г 8.20	26.05.25 г 11.30	3:10	Включено ГВС

12	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт..	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			26.05.25 г 8.30	26.05.25 г 11.30	3:00	Включено ГВС
13	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.05.25 г 8.40	26.05.25 г 10.20	1:40	Включено ГВС
14	ЦТП-22 ОК :ул. Юности 1 - 17 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.05.25 г 10.20	26.05.25 г 15.15	4:55	Включено ГВС
15	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.05.25 г 12.00	27.05.25 г 17.45	1 день 5:45	Включено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
16	ул. Горького 37 кв. 72 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 15.00	6:00	устранено
17	ул. Федько 22 кв. 10 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 12.30	3:30	устранено
18	ул.Юности 51 кв. 15 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 16.00	7:00	устранено
19	ул. Каховская 5 кв. 5 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 10.30	1:30	устранено
20	ул. Юности 49 кв. 33 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 10.20	1:20	устранено
21	ул. К. Маркса 169 кв.7 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.30	26.05.2025г. 13.00	3:30	устранено
22	ул. Манойлова 25 кв. 12 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.30	26.05.2025г. 15.40	6:10	устранено
23	ул.Текстильщиков 24 кв.59 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 12.00	3:00	устранено

24	ул. Мира 3 кв.34 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.05.2025г. 09.00	26.05.2025г. 15.00	6:00	устранено
25	ул. Космонавтов 65 кв.25 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.05.2025г. 09.30	26.05.2025г. 14.00	4:30	устранено
26	ул. К. Либкнехта 201/2 кв.36 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.05.2025г. 13.00	26.05.2025г. 14.15	1:15	устранено
27	ул.К.Маркса 151,153,ул.Ленина 34,ул.К.Либкнехта 296	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.05.25 г 8.25	27.05.25 г 11.30	3:05	Включено ГВС
28	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Ремонтные работы в ЦТП					27.05.25 г 8.35	27.05.25 г 10.40	2:05	Включено ГВС
29	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Ремонтные работы в ЦТП					27.05.25 г 8.35	27.05.25 г 10.55	2:20	Включено ГВС
30	ул.Юности 53	Свищ на трубопроводе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.05.25 г 8.50	27.05.25 г 9.55	1:05	Включено ГВС
31	ул. Комарова 5 кв.17 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.05.2025г. 8:30	27.05.2025г. 13:00	4:30	устранено
32	ул. Ленина 7 кв.42 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.05.2025г. 8:30	27.05.2025г. 9:20	0:50	устранено
33	пер. Западный 19/1 кв. 41 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.05.2025г. 9:00			не устранено
34	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					28.05.25 г 8.25	28.05.25 г 10.50	2:25	Включено ГВС
35	ЦТП-23 З.пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 - 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					28.05.25 г 9.00	28.05.25 г 15.15	6:15	Включено ГВС

36	ул.Ларионова 39	По заявке ТСЖ				28.05.25 г 13.00	28.05.25 г 15.15	2:15	Включено ГВС	
37	ул. Ленина 33 кв. 1з/д (2 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.05.2025г. 9:00	28.05.2025г. 11:10	2:10	устранено
38	ул. К. Либкнехта 160 кв. 94 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.05.2025г. 10:10	28.05.2025г. 15:00	4:50	устранено
39	ул. Крупской 1Б кв.103 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.05.2025г. 8:40	28.05.2025г. 12:00	3:20	устранено
40	ЦТП-20 ОК:ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					29.05.25 г 8.20	29.05.25 г 14.25	6:05	Включено ГВС
41	ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26, ул. Свердлова 52 кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	Водопровод в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ	100%	29.05.25 г 8.30	29.05.25 г 12.00	3:30	Включено ГВС
42	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Ревизия запорной арматуры					29.05.25 г 8.40	29.05.25 г 12.00	3:20	Включено ГВС
43	ЦТП-31 Ц :ул. 1Мая 56 – 10 эт..	Ревизия запорной арматуры					29.05.25 г 13.25	29.05.25 г 16.10	2:45	Включено ГВС
44	ул.Федько 6	Стояк ГВС в кв.88	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ	100%	30.05.25 г 3.30			Отключено ГВС, на балансе ТСЖ
45	пер.Мельничный 25 з/д(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 08.30	29.05.2025г. 14.00	5:30	устранено
46	ул.Одесская 82/5 кв.25 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 09.00	29.05.2025г. 14.00	5:00	устранено
47	ул.Краснодонская 34/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 09.00	29.05.2025г. 10.00	1:00	устранено

48	ул.Юности 49 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 09.00	29.05.2025г. 14.00	5:00	устранено
49	ул.Космонавтов 16/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 09.00	29.05.2025г. 12.00	3:00	устранено
50	пер.Чкалова 53 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 09.30	29.05.2025г. 12.00	2:30	устранено
51	ул.Мира 50/33 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 09.30	29.05.2025г. 14.30	5:00	устранено
52	пер.Раевского 7 кв.19 з/ст(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.05.2025г. 16.00	29.03.2025г. 19.00	3:00	устранено
<b>г.Днестровск</b>										
1	Техникум ул.Строителей 78	Коррозия крана на эл.узле	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		16.05.25 г 5.15	23.05.25 г 9.00	7 дней 3:45	Включено ГВС
1	Абоненты г.Днестровск	Гидравлические испытания магистральных трубопроводов					27.05.25 г 8.00	27.05.25 г 17.15	9:15	Включено ГВС
<b>п.Первомайск</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>										
<b>г.Григориополь</b>										
1	Котельная № 1	Подготовка к ОЗМ					19.05.25 г 8.00	28.05.25 г 11.30	9 дней 3:30	Включено ГВС
2	ул.Мира 8	По заявке ГУП"ВиВ"					29.05.25 г 13.40	29.05.25 г 15.20	1:40	Включено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>										
<b>г. Рыбница</b>										
1	ул.Вершигоры,д.121,кв.140	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом			23.05.2025 8:42	23.05.2025 14:55	6:13:00	Устранено
2	ул.Вершигоры,д.127/3,кв.183	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала			23.05.2025 16:58	23.05.2025 17:21	0:23:00	Устранено

3	ул.Севастопольская,д.26 "а"	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажного крана	Износ материала	23.05.2025 17:52	23.05.2025 19:45	1:53:00	Устранено
4	ул. Вальченко ,д.49 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на полотенцесушителя	Не плотное соединение	25.05.2025 11:55	25.05.2025 12:45	0:50:00	Устранено
5	ул. Севастопольская,28	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	26.05.2025 9:30	26.05.2025 11:00	1:30:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Кирова,86	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	26.05.2025 9:30	26.05.2025 11:00	1:30:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул.Юбилейная,51 "а"	ЦТП № 11	Течь водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	27.05.2025 9:10	27.05.2025 11:05	1:55:00	Устранено
8	ул.Юбилейная,37 магазин "Пимес"	Стояк ГВС в магазине	Течь американки	Неплотное соединение	27.05.2025 11:30	27.05.2025 11:57	0:27:00	Устранено
9	ул.Вальченко, д.75 кв.76	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	28.05.2025 8:00	28.05.2025 10:20	2:20:00	Устранено
10	ул.Вальченко, д.107 подвал	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.05.2025 9:25	28.05.2025 11:40	2:15:00	Устранено
11	ул.Вершигоры, д.127 подвал	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.05.2025 14:35	28.05.2025 16:30	1:55:00	Устранено
12	ул.Юбилейная,51 "а" ЦТП № 11	Магистральный трубопровод	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.05.2025 14:55	28.05.2025 16:30	1:35:00	ЦТП запущен в работу
13	ул.Юбилейная,д.53 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	28.05.2025 17:35	29.05.2025 18:40	25:05:00	Устранено
14	ул.Вальченко, д.27 кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ГВС	Износ прокладки	28.05.2025 18:20	28.05.2025 18:35	0:15:00	Устранено

15	ул.Юбилейная,51 "а" ЦТП № 11	Магистральный трубопровод	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.05.2025 20:04	29.05.2025 18:45	22:41:00	Устранено
16	ул. Грибоедова,6,8,10	Прорыв внутриквартальных сетей ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.05.2025 9:00			Ремонтные работы на 30.05.25г.
17	ул.Вальченко,д.107,105	Вводная запорная арматура ГВС	Замена запорной арматуры	Износ материала	29.05.2025 10:20	29.05.2025 12:00	1:40:00	Устранено
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Шевченко, 4/6	Кот. № 10	Остановка котельного оборудования	Настройка газового оборудования	28.05.2025 8:50	28.05.2025 9:50	1:00:00	Котельное оборудование в работе
2	ул.Шевченко,д.4, кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	28.05.2025 22:05	28.05.2025 22:50	0:45:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								