

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 30 май по 6 июн 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>30.05.2025</b>									
ВРУ Лазо 18Б	1 подъезд	30 май 18:41	30 май 19:25	0:44	Повреждение изоляции между 1 и 2 этажем	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП-508	Ф№2	30 май 11:50	30 май 12:28	0:38	Сильный ветер..	-	Григориопольский р-н	Тея с.	21
ТП-84	Ф№1	30 май 15:57	30 май 17:06	1:09	Сильный ветер	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	16
<b>31.05.2025</b>									
РП-6	10В15Ф	31 май 23:32	1 июн 0:10	0:38	Износ изоляции КЛ 10 кВ ТП-214 - ТП-258.	Нет.	Бендерский р-н	Бендеры г.	271
ТП-129 Ф-2	ВЛ-0,4 кВ	31 май 12:55	31 май 13:39	0:44	Схлёт проводов при порывах ветра, замена ПН.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	7
ТП-306 Ф-2	ВЛ-0,4 кВ	31 май 14:08	31 май 15:46	1:38	Схлёт проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	32
ТП-84	Ф№1	31 май 12:00	31 май 14:00	2:00	перегорание ПН-2 фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	16
<b>02.06.2025</b>									
ВРУ Текстильщиков 24/3	1 группа ф "С"	2 июн 18:00	2 июн 18:10	0:10	Нагрев на Губке ПН держателе	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	76
ТП-430	0,4Р1Ф	2 июн 17:00	2 июн 17:35	0:35	Перегорание ППНИ-63А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	3
<b>03.06.2025</b>									
ВРУ Калинина 81	2 подъезд	3 июн 14:54	3 июн 16:25	1:31	Замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
Гыртоп	СШ 10 кВ	3 июн 6:14	3 июн 7:48	1:34	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго.	с.Гыртоп: артезианская скважина - 2; с. Глиное: артезианская скважина - 2, тюрьма - 1; пос. Маяк: очистные сооружения.	Григориопольский р-н	Бруслаки с.	1
								Глиное пос.	398
								Гыртоп с.	225
								Маяк пос.	519
							Мокряки с.	10	
Каменка	10В10Ф	3 июн 22:43	4 июн 6:10	7:27	Падение дерева на ВЛ -10 кВ в пролётах опор № 14 - 15.	Нет.	Каменский р-н	Каменка г.	54
	10В7Ф	3 июн 22:50	3 июн 23:01	0:11	Прохождение грозового фронта.	Нет.	Каменский р-н	Каменка г.	1 455
								Солнечное пос.	103
ТП-11	Ф-3	3 июн 23:16	4 июн 0:45	1:29	откл.АВ	-	Каменский р-н	Подойма с.	19
ТП-27	Ф-3	3 июн 0:54	4 июн 1:53	1 сут., 0:59	перегорание ППНи ф А,В	-	Каменский р-н	Константиновка с.	13
ТП-279	Ф-4	3 июн 23:07	4 июн 1:33	2:26	перегорание ПН-2	-	Каменский р-н	Валя-Адынке с.	9
ТП-306	ВЛ-0,4кВ Ф-2	3 июн 12:10	3 июн 13:36	1:26	Отключение ВА из за схлеста проводов в пролете опор 8-9	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	43
ТП-587	0,4В1ф	3 июн 11:07	3 июн 12:23	1:16	Выбит 0,4В 1ф. На оп.№9 в РЩ посторонние предметы (птицы, гнездо) -убрали.	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	20
	0.4В1Ф	3 июн 0:36	3 июн 1:15	0:39	Отключение 0.4В1Ф	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	20

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-653	0,4-В1Т	3 июн 17:00	3 июн 17:25	0:25	Износ изоляции КЛ-0,4 кВ	-	Слободзейский р-н	Сукля с.	74
<b>Общий итог</b>									<b>3 413</b>