

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 30.05.2025 по 06.06.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул.Краснодонская 48	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.04.25 г 15.10			Отключено ГВС,на балансе института искусств
2	ул.Гвардейская 15 СВПЧ	Внутриквартирный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.05.25 г 18.15			Отключено ГВС,на балансе пожарной части
3	ул.Федько 6	Стойк ГВС в кв.88	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.05.25 г 3.30	30.05.25 г 18.30	15:00	Включено ГВС,на балансе ТСЖ
4	ул.Гвардейская 9	Переврезка прибора учёта			30.05.25 г 9.30	30.05.25 г 11.30	2:00	Включено ГВС
5	ул. Краснодонская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			30.05.25 г 8.30	30.05.25 г 13.20	4:50	Включено ГВС
6	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			30.05.25 г 10.30	30.05.25 г 13.20	2:50	Включено ГВС
7	Котельная № 20 : роддом	Мигание эл.энергии			31.05.25 г 11.00	31.05.25 г 11.40	0:40	Включено ГВС
8	ЦТП-37 Ц :ул. Шевченко 81Г – 3 эт., 83/1 -10 эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13 эт.	Водовод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.06.25 г 8.30	1.06.25 г 17.00	8:30	Включено ГВС
9	пер. Западный 19/1 кв. 41 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.05.2025г. 9:00	03.06.2025г. 13.30	172:30	устранено
10	ул. К. Либкнехта 74 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.05.2025г. 08.30	30.05.2025г. 09.00	0:30	устранено
11	ул. 1 Мая 56 кв.229 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.05.2025г. 09.00	30.05.2025г. 13.50	4:50	устранено

12	п. Западный 19/1 кв.4 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.05.2025г. 10.00	30.05.2025г. 11.30	1:30	устранено
13	ул. Калинина 66 кв.5 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.05.2025г. 09.00	30.05.2025г. 11.30	2:30	устранено
14	ул. Восстания 46 кв.11 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.05.2025г. 13.20	30.05.2025г. 14.20	1:00	устранено
15	ул. Луначарского 31 кв.74 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.05.2025г. 17.30	30.05.2025г. 20.30	3:00	устранено
16	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78	Подготовка к ОЗМ					2.06.25 г 9.00	6.06.25 г		Отключено ГВС
17	Котельная № 14 : пер.Западный 19/5,19/6	По заявке ЖЭУК					2.06.25 г 9.00	2.06.25 г 14.10	5:10	Включено ГВС
18	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Свищ на ХВС в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.06.25 г 13.10	2.06.25 г 13.50	0:40	Включено ГВС
19	Котельная № 2 : абоненты Октябрьского микрорайона	Подготовка к ОЗМ					2.06.25 г 8.00	11.06.25 г		Отключено ГВС
20	ул.28 Июня 115 кв.39 з/под.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.06.2025г. 09.00	02.06.2025г. 09.50	0:50	устранено
21	ул.Космонавтов 16/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.06.2025г. 09.00	02.06.2025г. 14.00	5:00	устранено
22	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт., ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ревизия запорной арматуры					3.06.25 г 8.20	3.06.25 г 11.30	3:10	Включено ГВС

23	ЦТП-7 3,26 З :ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.ул. К.Либкнехта 96 - 9 эт.	Ремонтные работы на водопроводе				3.06.25 г 8.20	3.06.25 г 13.10	4:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"	
24	Котельная ул.1 Мая 44 Б:ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла				3.06.25 г 9.20	3.06.25 г 13.40	4:20	Включено ГВС	
25	ЦТП-36 Ц :ул. Ларионова 35, 37, 39, 41, 43, 51- все 9 эт. ДС № 54.	Ремонтные работы на водопроводе				3.06.25 г 10.00	3.06.25 г 21.15	11:15	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"	
26	Котельная ул.1 Мая 44 Б:ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	Мигание эл.энергии				3.06.25 г 19.00	3.06.25 г 19.35	0:35	Включено ГВС	
27	ул.Федько 28а кв.33 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 09.00	03.06.2025г. 14.00	5:00	устранено
28	ул.Котовского 36 кв.54 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 09.00	03.06.2025г. 11.00	2:00	устранено
29	ул.9 Января 196 кв.28 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 09.30	03.06.2025г. 11.00	1:30	устранено
30	ул.Манойлова 50 кв.59 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 10.00	03.06.2025г. 11.10	1:10	устранено
31	ул.Ларионова 35 кв.3,4 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 09.30	03.06.2025г. 15.30	6:00	устранено
32	ул. Свердлова 71 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 08.30	03.06.2025г. 12.00	3:30	устранено
33	ул. К. Либкнехта 70 кв.42 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 14.00	03.06.2025г. 15.30	1:30	устранено
34	ул. Ларионова 35 кв.3,4 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.06.2025г. 15.30			не устранено

35	пр.Кирпичный 6 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.06.2025г. 00:10	04.06.2025г. 12.00	11:50	устранено
36	ул.Горького 37 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.06.2025г. 07.20	04.06.2025г. 11.40	4:20	устранено
37	ул.Ленина 25,27,29	Течь муфтового соединения					4.06.25 г 9.10	4.06.25 г 9.45	0:35	Включено ГВС
38	Котельная № 4	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания					5.06.25 г 8.00			Отключено ГВС
39	пр.Кирпичный 6 з/Д.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.06.2025г. 00:10	04.06.2025г. 12.00	11:50	устранено
40	ул.К.Либкнехта 159Г кв.19 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.06.2025г. 09.00	04.06.2025г. 1.10	1:10	устранено
41	ул.Федько 12а кв.137 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.06.2025г. 09.20	04.06.2025г. 11.15	1:55	устранено
<b>г.Днестровск</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>п.Первомайск</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>с.Сукляя</b>										
1	ул.Кирова 38 А	Замена счётчика					2.06.25 г 9.40	2.06.25 г 9.50	0:10	Включено ГВС
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>										
<b>г.Григориополь</b>										
1	ул.К.Маркса 174,176,ул.Ленина 9,11,ул.Байдукова 3	Ремонтные работы					30.05.25 г 9.00	30.05.25 г 16.00	7:00	Включено ГВС
1	ул.Ленина 9,11,ул.К.Маркса 172,174,176,178,ул.Кирова 2,ул.Байдукова 3	Замена обратного трубопровода ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.06.25 г 8.40	2.06.25 г 15.50	7:10	Включено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>										

г. Рыбница								
1	ул. Грибоедова,6,8,10	Прорыв внутриквартальных сетей ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.05.2025 9:00	30.05.2025 14:30	29:30:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Вершигора,127/1; 127/2; 127/3	Вводная запорная арматура ГВС	Замена запорной арматуры	Износ материала	30.05.2025 10:00	30.05.2025 12:00	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул. Мичурина,39	Вводная запорная арматура ГВС	Замена запорной арматуры	Износ материала	30.05.2025 10:00	30.05.2025 11:00	1:00:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Маяковского, д.34 кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в квартире (металлопласт)	Износ материала	31.05.2025 22:20	31.05.2025 23:00	0:40:00	Перекрыт стояк ГВС
5	ул.Маяковского, д.34 кв.4	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.06.2025 9:20	02.06.2025 11:00	1:40:00	Устранено
6	ул.Юбилейная, д.65 кв.35	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	02.06.2025 10:05	02.06.2025 12:00	1:55:00	Устранено
7	ул.Гвардейская, д.2"а" кв.26	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	02.06.2025 10:45	02.06.2025 13:20	2:35:00	Устранено
8	ул. Вальченко,43, кв.21	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.06.2025 9:17	03.06.2025 9:30	0:13:00	Устранено
9	ул. Вальченко,9, кв.296	Стояк ГВС в квартире	Характер течи не определен	Причина течи не определена	03.06.2025 9:36			Закрыт стояк ГВС. Нужен доступ в вышерасположенные квартиры
10	ул. Вальченко,103, кв.81	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	03.06.2025 9:59	04.06.2025 10:05	24:06:00	Устранено
11	ул. Вершигоры,121, кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь от вышерасположенной квартиры	Причина повреждения неизвестна	04.06.2025 17:30			Перекрыт дом
12	ул. Вальченко,43, кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	05.06.2025 0:56			Закрыт дом

13	ул. Вальченко,91	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.06.2025 11:55	05.06.2025 16:27	4:32:00	Устранено
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	Котельная № 1; ул. Космонавтов,42; ул. Фрунзе,50/1; 48	ЦТП №13; 14	Остановка котельного оборудования	Авария на сетях "ВиВ"	30.05.2025 9:20	30.05.2025 13:00	3:40:00	Возобновлена подача ГВС
2	Кот.№2 Якира	Магистральный трубопровод ДУ-150	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.06.2025 15:10			Ремонтные работы на 04.06.25г. (Гидравл.испытания)
3	ул. Ломоносова,29. Котельная № 6 "Швейная фабрика"	Магистральный трубопровод ДУ-133	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.06.2025 10:00	04.06.2025 15:50	29:50:00	Устранено (Гидравл.испытания)
4	ул. Ломоносова угол ул. Маргулец. Котельная № 6 "Швейная фабрика"	Магистральный трубопровод ДУ-325	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.06.2025 10:00	03.06.2025 17:20	7:20:00	Устранено (Гидравл.испытания)
5	ул. Ворошилова	Котельная № 45	Остановка котельного оборудования	Авария на сетях "ВиВ"	03.06.2025 11:20	03.06.2025 14:15	2:55:00	Возобновлена работа котельной
6	ул. Свердлова,9"А"	Котельная № 47	Остановка котельного оборудования	Авария на сетях "ВиВ"	03.06.2025 11:20	03.06.2025 14:15	2:55:00	Возобновлена работа котельной
7	ул. Ленина,169, Кот. № 1	ЦТП № 3	Остановка котельного оборудования	Авария на сетях "ВиВ"	03.06.2025 11:20	03.06.2025 14:15	2:55:00	Возобновлена работа котельной
8	ул. Пушкина 4, кв.19	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не качественное соединение	04.06.2025 10:20	04.06.2025 14:15	3:55:00	Устранено
9	ул. Пушкина,1, от Кот.№6	Внутриквартирный трубопровод ДУ-100	Свищ на подающем трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.06.2025 14:05			Ремонтные работы на 05.06.25г. (Гидравл.испытания)
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								