

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 20 июня по 27 июня 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>20.06.2025</b>									
ТП-65	Ф-5 ул.Суворова.	20 июня 13:00	20 июня 14:55	1:55	Схлест проводов, перегорание ПН-100А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	24
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	20 июня 14:07	20 июня 15:16	1:09	Обрыв шлейфа фазы "Б" на разъединителе Р-52.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	89
ТП - 34	Ф-4	20 июня 10:50	20 июня 13:47	2:57	Сгорел ППНИ	-	Каменский р-н	Рашково с.	10
ТП-130	ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ул. Калашникова, ул. Главана	20 июня 7:00	20 июня 8:58	1:58	Перегорание предохранителя ф.А	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	6
ТП-17	ВЛ-0,4кВ Ф№2	20 июня 12:36	20 июня 14:10	1:34	Падение веток	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	15
ТП-18	Ф-1	20 июня 15:13	20 июня 16:05	0:52	Отключен АВ	-	Каменский р-н	Подойма с.	24
ТП-194	ВЛ 0,4кВ Ф№2	20 июня 17:20	20 июня 18:40	1:20	Схлест проводов в прол опор №31-32 в результате провиса провода	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	28

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-219	ВЛ 0,4кв Ф№2	20 июн 12:13	20 июн 15:30	3:17	Схлёт проводов в прол опор №18-19 в результате падения ветки	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	12
ТП-225	ф№1	20 июн 19:00	20 июн 20:40	1:40	перегорание ППНИ-100А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	17
ТП-233	ВЛ 0,4кв Ф№3	20 июн 15:06	20 июн 16:40	1:34	Схлёт проводов в прол опор №11-12 в результате падения ветки	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	16
ТП-279	ВЛ-0,4 кВ Ф-2	20 июн 10:33	20 июн 15:16	4:43	Перегорание предохранителя ППНИ 100/50 на мачтовом рубильнике оп. 15 из-за схлёста проводов при порывах ветра. Замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
ТП-283	Ф-5 ул. Ленина право.	20 июн 15:36	20 июн 17:13	1:37	Схлест проводов, перегорание ПН-100А.	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	12
ТП-290	ВЛ 0,4кв Ф№1	20 июн 15:23	20 июн 17:02	1:39	Схлёт ввода от опоры №11 в результате падение дерева	-	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	9
ТП-335	Ф-2	20 июн 15:16	20 июн 15:40	0:24	Отключен Автомат	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	29
ТП-338	Ф№3	20 июн 19:00	20 июн 21:10	2:10	перегорание ПН-2 80 А ф"с"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	14

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-341	Ф-3 ул.Комсомольская.	20 июн 15:00	20 июн 16:01	1:01	Схлест проводов, перегорание ПН-80А. 1шт.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	14
ТП-345	Ф-1	20 июн 13:00	20 июн 16:01	3:01	Сгорен ППНИ Фаза А,В	-	Каменский р-н	Окница с.	18
ТП-353	Ф-1 ул.Возияна	20 июн 7:05	20 июн 8:27	1:22	Схлест проводов, перегорание ПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	5
ТП-4	Ф-3 ул.Пушкина, Комсомольская.	20 июн 16:17	20 июн 17:44	1:27	Схлест проводов, перегорание ПН-63А.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	11
ТП-436	Ф-2 2-й пер.Горького.	20 июн 17:14	20 июн 17:55	0:41	Схлест роводов, перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	11
ТП-440	ВЛ-0.4кВ Ф№1	20 июн 11:00	20 июн 11:20	0:20	Падение веток	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	7
ТП-46	ВЛ 0,4кв Ф№1	20 июн 15:19	20 июн 18:25	3:06	Схлест проводов в прол опор №21-22 в результате падения ветки	-	Рыбницкий р-н	Советское с.	26

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-479	04P3Ф	20 июн 12:29	20 июн 14:04	1:35	Перегорание ПН2-80А ф"С"	-	Григориопольский р-н	Спея с.	17
ТП-5	0,4P-3Ф	20 июн 17:45	20 июн 21:52	4:07	Схлест проводов в прол опор №35-36 в результате провиса провода	-	Рыбницкий р-н	Малый Молокиш с.	6
ТП-50	Ф-1 ул. Щербакова Фаза-С	20 июн 19:30	20 июн 20:35	1:05	Схлест проводов. Перегорание ПН-1 80А.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	5
ТП-507	ВЛ-0.4кВ Ф№1	20 июн 13:21	20 июн 16:10	2:49	Падение веток	-	Дубоссарский р-н	Дойбаны-2 с.	7
ТП-52	ВЛ 0,4кВ Ф№1	20 июн 14:30	20 июн 15:37	1:07	Схлест ввода от опоры №14 в результате падения ветки	-	(пусто)	Вадатурково с.	14
ТП-634	0.4P3Ф	20 июн 12:21	20 июн 18:27	6:06	Перегорание ППНИ-63А ф"А"В"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	20
ТП-65	Ф-5 ул.Свердлова.	20 июн 13:00	20 июн 14:55	1:55	Схлест проводов, перегорание ПН-100А 2шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	24
ТП-77	Ф-4	20 июн 14:12	20 июн 15:11	0:59	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Каменка г.	8

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-83	ВЛ-0,4 кВ Ф-1	20 июн 14:00	20 июн 16:00	2:00	Перегорание предохранителя ПН-2 250/125 ф.В из-за схода проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
	ВЛ-0,4 кВ Ф-3	20 июн 13:59	20 июн 16:00	2:01	Перегорание предохранителя ПН2-250/80 ф.А,В из-за схода проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	3
<b>21.06.2025</b>									
ВРУ 0,4кВ№1 Маяковского 35	0,4Р-1	21 июн 11:44	21 июн 13:15	1:31	перегорание нулевого проводника проложенного в металлрукаве	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	20
РП-4	6В5Ф	21 июн 19:30	21 июн 20:10	0:40	Износ изоляции КЛ-6 кВ ТП-63 - ТП-97.	Нет.	Бендерский р-н	Бендеры г.	851
ТП 85 ф 3	сил Московская	21 июн 16:30	21 июн 16:52	0:22	Замена ПН 250/100 ф В, С	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
<b>22.06.2025</b>									
ТП-146	Ф-1	22 июн 16:44	22 июн 17:36	0:52	перегорание ППНИ Ф-А	-	Каменский р-н	Окница с.	9
ТП-7	Ф-1	22 июн 18:55	22 июн 19:44	0:49	перегорание ППНИ Ф-В	-	Каменский р-н	Подоймица с.	7
<b>23.06.2025</b>									
РП- 7	10В7Ф	23 июн 9:17	23 июн 9:43	0:26	Износ изоляции КЛ-10 кВ РП-7 - ТП-63.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 979
<b>25.06.2025</b>									

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ПАРКАНЫ	10В 6Ф	25 июн 19:32	25 июн 19:34	0:02	Перекрытие изоляционного промежутка, животными на разъединителе № 54.	Нет.	Слободзейский р-н	Парканы с.	89
ТП-238	ВЛ 0,4кв Ф№3	25 июн 15:05	25 июн 16:30	1:25	Схлест провода в пролетах опор 13-14 в результате падения ветки дерева	-	Рыбницкий р-н	Колбасна пос.	24
<b>26.06.2025</b>									
вру 0,4 кв ж.д. Ленинградская 26	ру 0,4 кв ж.д. Ленинградская 26 кв21,22,23, 24.	26 июн 17:23	26 июн 18:13	0:50	окисление на пн и пн держателя	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП.369	Ф.2	26 июн 16:10	26 июн 17:10	1:00	Перегорание ПН 100А 2 ШТ	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	28
ТП-130	ВЛ-0,4 кВ Ф-4	26 июн 14:40	26 июн 14:53	0:13	Перегорание предохранителя ф.В ПН-2 250/100 А из-за схлеста проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
ТП-183	0.4Р-1ф.	26 июн 13:50	26 июн 15:30	1:40	Перегорание П-100А.	-	Дубоссарский р-н	Гармацкое с.	7
ТП-43	Ф-3	26 июн 12:40	26 июн 15:20	2:40	Сгорен ПН*80А	-	Каменский р-н	Катериновка с.	24

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-43									
ТП-518	ВЛ-0,4 кВ Ф-3	26 июн 13:37	26 июн 17:19	3:42	Перегорание предохранителя ф.С ПН-2 250/80 А из-за схлёста проводов при порывах ветра.	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	3
ТП-53	Ф-2	26 июн 13:25	26 июн 15:40	2:15	Откл. АВ	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	19
ТП-545	04Р-1ф	26 июн 12:40	26 июн 13:25	0:45	Перегорание П-80А 1 шт.	-	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	10
<b>Общий итог</b>									<b>3 600</b>