

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 27 июн по 3 июл 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>27.06.2025</b>									
Первомайск	10В10Ф	27 июн 10:10	27 июн 11:10	1:00	Перекрытие изоляционного промежутка животными (птицами) на ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-926.	Первомайск пос.: очистные сооружения - 1.	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	83
ул. Сакриера 57	ВРУ	27 июн 20:23	27 июн 20:35	0:12	повредился вводной АВ	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	30
<b>28.06.2025</b>									
Васильевка	10В7Ф	28 июн 6:04	28 июн 6:13	0:09	Разрушение опорного изолятора на ТП-578.	с. Калиновка: водонапорная башня - 1; с. Афанасьевка: водонапорная башня - 1.	Дубоссарский р-н	Афанасьевка с. Калиновка с.	48 40
Кировская	10В49Ф	28 июн 8:14	28 июн 9:22	1:08	Износ изоляции на КЛ-10 кВ ТП-224 - ТП-272.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	125
ТП-104	Вл-0,4кВ ф№2	28 июн 18:20	28 июн 19:10	0:50	Перегорание ППНИ-1шт 100А	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	15
ТП-107	0.4Р12Ф	28 июн 14:19	28 июн 14:50	0:31	Перегорание ПН40А Ф"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	7

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-113	Ф-4	28 июн 15:35	28 июн 16:30	0:55	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	24
ТП-129 Ф-2	ВЛ-0.4	28 июн 14:00	28 июн 16:20	2:20	схлест проводов при порывах ветра, замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП-130 Ф-4	ВЛ-0.4	28 июн 14:35	28 июн 16:50	2:15	схлест проводов при порывах ветра, замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-15	1	28 июн 13:33	28 июн 14:30	0:57	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Подойма с.	12
ТП-162	3	28 июн 12:50	28 июн 14:32	1:42	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Грушка с.	28
ТП-232	0.4P2Ф	28 июн 15:28	28 июн 19:06	3:38	Перегорание ППНИ 63А Ф"В"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	20
ТП-273	Ф-3	28 июн 17:16	28 июн 18:45	1:29	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Рашково с.	18
ТП-276	ВЛ-0,4кВ Ф-3	28 июн 19:25	28 июн 20:17	0:52	Перегорание ПН2 250/80 фА при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-279	Ф-3	28 июн 17:50	28 июн 18:40	0:50	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Валя-Адынке с.	10
ТП-28 Ф-4	ВЛ-0.4	28 июн 14:10	28 июн 15:00	0:50	схлёт проводов при порывах ветра, замена ППНИ	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	6
ТП-280	1	28 июн 13:50	28 июн 16:00	2:10	отключился автомат	-	Каменский р-н	Валя-Адынке с.	5
ТП-283	Ф-5 Ленина	28 июн 16:15	28 июн 16:35	0:20	схлест пророводов сгорание ПН-100А 1шт	-	Слободзейский р-н	Первомайск пос.	12
ТП-326	ВЛ-0,4кВ Ф-2	28 июн 20:05	28 июн 20:43	0:38	Перегорание ПН2 100/63 фС при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Протягайловка с.	9
ТП-33 Ф-5	ВЛ-0.4	28 июн 13:40	28 июн 15:00	1:20	обрыв линейного фазного провода в пролёте опор 27-28, из-за падения ветки, замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	10
ТП-335	Ф-2	28 июн 10:45	28 июн 13:50	3:05	Откл Автомат от защиты	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	14
ТП-34	Ф-4	28 июн 14:40	28 июн 15:00	0:20	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Рашково с.	15

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-341	Ф-3 Комсомольская	28 июн 13:30	28 июн 14:30	1:00	схлест проводов сгорание ПН-80А1шт	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	10
ТП-403	ф№2	28 июн 19:00	28 июн 20:20	1:20	перегорание ПН-2 80А фаза"в"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	23
ТП-43	Ф-3	28 июн 8:45	28 июн 11:30	2:45	Сгорен ППНИ	-	Каменский р-н	Катериновка с.	24
ТП-432	Ф-1 Садовая	28 июн 17:20	28 июн 18:20	1:00	обрыв верхнего фазного провода сгорание ПН-80А 2шт	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	20
ТП-440	Ру-0,4кВ ф№1	28 июн 10:00	28 июн 11:20	1:20	Перегорание П-2 2шт	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары	10
ТП-457 Ф-2	ВЛ-0.4	28 июн 16:25	28 июн 19:15	2:50	схлест проводов при порывах ветра, замена ПН	-	Бендерский р-н	Варница с.	2
ТП-461	0.4Р2Ф	28 июн 13:32	28 июн 16:10	2:38	Перегорание ППНИ 63А ф"В"С"	-	Григориопольский р-н	Бычок с.	15
ТП-487	№1	28 июн 18:30	28 июн 21:20	2:50	перегорание ППНИ 100 А фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	28
ТП-488	ф№2	28 июн 18:00	28 июн 20:50	2:50	перегорание ПН-2 фаза"а" фаза "с"	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	61

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-51	Ф-7 Димитрова	28 июн 18:30	28 июн 19:20	0:50	схлест проводов сгорание ПН-125А 1шт	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	25
ТП-518 Ф-3	ВЛ-0.4	28 июн 13:35	28 июн 16:20	2:45	схлест проводов при порывах ветра, замена ПН	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	12
ТП-52	ВЛ 0,4КВ Ф№3	28 июн 15:53	28 июн 16:34	0:41	Схлест проводов в прол опор №17-18 в результате падения дерева	-	(пусто)	Вадатурково с.	18
ТП-526	Ф-3	28 июн 13:44	28 июн 14:10	0:26	отключился автомат	-	Каменский р-н	Подоймица с.	22
ТП-53	Ф-2	28 июн 13:20	28 июн 15:00	1:40	отключился автомат	-	Каменский р-н	Слобода-Рашково с.	18
ТП-63 Ф-3	ВЛ-0.4	28 июн 13:30	28 июн 14:00	0:30	схлест проводов при порывах ветра, замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	11
ТП-69 Ф-5	ВЛ-0.4	28 июн 15:15	28 июн 16:00	0:45	схлест проводов при порывах ветра, замена ПН	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП-73	Ф-2 оп28	28 июн 11:00	28 июн 12:45	1:45	сгоренППНИ наСР-1	-	Каменский р-н	Каменка г.	15

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-84	ВЛ 0,4кв Ф№1 опора №29	28 июн 14:57	28 июн 16:32	1:35	Схлест ввода от опоры №29 в результате падение ветки	-	Рыбницкий р-н	Мокра с.	21
<b>29.06.2025</b>									
ТП 107	0,4Р12ф	29 июн 11:03	29 июн 11:31	0:28	Перегорание ПН 2-40А "а"	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	7
ТП 16 ф 13	сил Московская	29 июн 15:00	29 июн 15:50	0:50	Перегорание ПН 250/100 ф В	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18
ТП 276 ф 3	сил Суворова	29 июн 13:10	29 июн 16:30	3:20	Замена ПН 250/80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	14
ТП 28 ф 4	сил Котовского	29 июн 12:40	29 июн 16:00	3:20	Перегорание ППНИ 100 А ф С	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	9
ТП 403	0,4Р2ф	29 июн 13:56	29 июн 15:52	1:56	Перегорание ПН2-80А "в"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	16
ТП 54	0,4Р2ф	29 июн 12:15	29 июн 15:24	3:09	Перегорание ППНИ-100А "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	24
ТП-104	ф.2	29 июн 10:45	29 июн 11:38	0:53	перегорел предохранитель ПН-2	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	11
ТП-105	ф.2	29 июн 14:11	29 июн 14:58	0:47	перегорел ПН-2	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	16

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП161	0,4В2Ф	29 июн 1:05	29 июн 1:58	0:53	Схлест проводов №27-28 врезультсте падения веток дерева	-	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	4
ТП-32	ВЛ 0,4кв Ф№5	29 июн 18:40	29 июн 19:52	1:12	Схлест ввода от опоры №17 в результате падение ветки	-	Рыбницкий р-н	Гараба с.	17
<b>30.06.2025</b>									
ТП 338	0,4Р7ф	30 июн 20:49	30 июн 21:10	0:21	Перегорание ПН 2-100А "а"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	9
ТП-128	Вл-0,4 кВ ф-1	30 июн 10:19	30 июн 14:06	3:47	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	16
ТП-161	Вл-0,4 кВ ф-4 СР-2	30 июн 17:50	30 июн 18:30	0:40	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Грушка с.	8
ТП-221	ВЛ-0.4кВ	30 июн 19:07	30 июн 19:40	0:33	Падение деревьев, веток,приближение на опасное расстояние	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	5
	ВЛ-0.4кВ Ф№1 ул.Олимпийская	30 июн 19:07	30 июн 19:45	0:38	Прочие причины	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	13

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП-279	Вл-0,4 кВ ф-4	30 июн 14:17	30 июн 16:45	2:28	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Валя-Адынке с.	9
ТП-33	ВЛ-0,4 кВ Ф-5 оп.28	30 июн 15:17	30 июн 17:29	2:12	Перегорание предохранителя ПН-2 ф.С 250/100 А из-за приближения веток к проводам при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2
ТП-364	Вл-0,4 кВ ф-4 СР-1	30 июн 14:13	30 июн 17:50	3:37	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Кузьмин с.	10
ТП-42	Вл-0,4 кВ ф-3	30 июн 13:17	30 июн 15:08	1:51	перегорание ПН	-	Каменский р-н	Катериновка с.	31
ТП-442	Ф-7 пер.К.Маркса	30 июн 17:15	30 июн 18:29	1:14	Схлест проводов, перегорание ПН-80А.	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	11
ТП-457	ВЛ-0,4 кВ Ф-2	30 июн 13:18	30 июн 14:01	0:43	Перегорание предохранителя ПН-2 100/80 ф.В из-за схёста проводов при порывах ветра.	-	Бендерский р-н	Варница с.	2
ТП-541	ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 оп.14	30 июн 17:35	30 июн 20:00	2:25	Сбита оп.14 в результате ДТП автотранспортным средством. Перегорание предохранителя ППНИ ф.А 100 А габ. 00	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	12
ТП-634	3ф	30 июн 17:23	30 июн 18:30	1:07	Перегорание ППНИ на 63А на фазе "Ф" и"В"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	28
ТП-73	Вл-0,4 кВ ф-2 СР-1	30 июн 13:49	30 июн 15:44	1:55	перегорание ПН.	-	Каменский р-н	Каменка г.	15
<b>02.07.2025</b>									

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
ТП 35	ВЛ 0,4кв Ф№1	2 июл 14:38	2 июл 16:02	1:24	Падение ветки на ВЛ в прол опор №30-31	-	(пусто)	Вадатурково с.	11
ТП-22	ВЛ 0,4кв Ф№1	2 июл 15:57	2 июл 17:15	1:18	схлест провода в результате падение дерева в прол опор №54-55	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	17
ТП-232	ВЛ 0,4кв Ф№1	2 июл 15:41	2 июл 17:45	2:04	Падение ветки на ВЛ в прол опор №26-27	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	22
<b>03.07.2025</b>									
Б.Западная 110/6	6В16Ф	3 июл 10:10	3 июл 11:05	0:55	Износ изоляции КЛ 6 кВ 16 фидер ПС Бендеры Западная - РП-3.	г. Бендеры: водозабор "Крепость", кадетская школа-интернат.	Бендерский р-н	Бендеры г.	683
ТП-173	Ф-3 Ленина	3 июл 15:30	3 июл 18:00	2:30	схлест проводов сгорание ПН-80 1шт	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	15
<b>Общий итог</b>									<b>1 966</b>