

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 20.06.2025 по 27.06.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание	
г.Тирасполь									
1	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78	Подготовка к ОЗМ			2.06.25 г 9.00	20.06.25 г 16.00	18 дней 7:00	Включено ГВС	
2	Котельная № 2 : абоненты Октябрьского микрорайона	Подготовка к ОЗМ			2.06.25 г 8.00	20.06.25 г 16.00	18 дней 8:00	Включено ГВС	
3	Котельная № 4	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания			5.06.25 г 8.00	20.06.25 г 16.00	15 дней 8:00	Включено ГВС	
4	ул. Ларионова 35 кв.3,4 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	03.06.2025г. 15.30	20.06.2025г. 15.30	216:00	устранено
5	Юности 15 кв.16 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 09.00	23.06.2025г. 11.30	2:30	устранено
6	ул. Краснодонская 36/13 кв. 23 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 09.00	23.06.2025г. 12.00	3:00	устранено
7	Краснодонская 52 кв.254	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 08.50	23.06.2025г. 09.20	0:30	устранено
8	К.Либкнехта 205 кв.72 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 09.30	23.06.2025г. 10.00	0:30	устранено
9	ул. К. Цеткин 1/1 кв. 11з/д (13 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 09.30	23.06.2025г. 14.30	5:00	устранено
10	ул. Краснодонская 66 кв. 14 з/по-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 09.00	23.06.2025г. 12.00	3:00	устранено

11	ул. Шевченко 81/2 кв.12 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 09.00	23.06.2025г. 11.00	2:00	устранено
12	ул. Текстильщиков 42 кв.901 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.06.2025г. 13.15	23.06.2025г. 14.00	0:45	устранено
13	ул. Строителей 52 кв.46 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.06.2025г. 14.00	25.06.2025г. 14:00	120:00	устранено
14	ЦТП-43 ОК :ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт.ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Трубопровод сетевой воды	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.06.25 г 10.20	24.06.25 г 11.00	0:40	Включено ГВС
15	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Аварийные работы ГУП"ВиВ"			24.06.25 г 10.55	24.06.25 г 13.00	2:05	Включено ГВС
16	Госпиталь РГИВОВ	Ремонтные работы на подогревателе ГВС			24.06.25 г 11.15	24.06.25 г 11.30	0:15	Включено ГВС
17	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.06.25 г 13.05	24.06.25 г 14.25	1:20	Включено ГВС
18	ул.К.Маркса 146,151/153,165,167,169,ул.К.Либкнехта 296,300,304,308,ул.Ленина 19,28,34,ДС № 25	Ремонтные работы на подогревателе ГВС			24.06.25 г 14.40	24.06.25 г 15.50	1:10	Включено ГВС
19	ул.Текстильщиков 40	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.06.25 г 16.00	24.06.25 г 18.35	2:35	Включено ГВС
20	ул.Текстильщиков 42	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.06.25 г 16.00	25.06.25 г 18.35	1 день 2:35	Включено ГВС
21	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.06.25 г 21.15	25.06.25 г 12.30	16:15	Включено ГВС

22	ул.Луначарского 34 кв.24 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 08.50	24.06.2025г. 16.30	7:40	устранено
23	ул.Краснодонская 34/4 кв.78 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 08.50	24.06.2025г. 11.00	2:10	устранено
24	ул.К.Либкнехта 205 кв.70 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 09.00	24.06.2025г. 10.25	1:25	устранено
25	ул.Юности 60/4 кв.13 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 09.00	24.06.2025г. 12.00	3:00	устранено
26	ул.К.Цеткин 1/1 кв.73 з/Д. (13эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 09.00	24.06.2025г. 12.50	3:50	устранено
27	ул.Мира 1 кв.16 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 11.00	24.06.2025г. 16.00	5:00	устранено
28	ул.К.Маркса 165 кв.58 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 09.20	24.06.2025г. 13.30	4:10	устранено
29	ул.25 Октября 92 кв.20 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 09.30	24.06.2025г. 15.00	5:30	устранено
30	ул.Курчатова 74 кв.46 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 09.40	24.06.2025г. 14.30	4:50	устранено
31	ул.Полецкого 28 кв.406 з/Д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.06.2025г. 10.00	24.06.2025г. 13.40	3:40	устранено
32	ЦТП-25 З :ул. К.Либкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт..	Ремонтные работы на подкачивающих насосах					25.06.25 г 10.50	25.06.25 г 13.30	2:40	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"

33	ул.Текстильщиков 40	Трубопровод ГВС на ул.Текстильщиков 42	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.06.25 г 14.50	25.06.25 г 18.00	5:10	Включено ГВС
34	ул. К. Либнехта 70 кв. 34 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.06.2025г. 12:50	25.06.2024г. 13:10	00:20	устранено
35	ул. К. Либнехта 193 кв. 31 з/пол.д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.06.2025г. 9:00	25.06.2025г. 11:15	2:15	устранено
36	ул. К. Либнехта 205/1 кв. 28 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.06.2025г. 9:00	25.06.2025г. 12:00	3:00	устранено
37	ул. Космонавтов 4/1 кв. 28 з/пд-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.06.2025г. 9:00	25.06.2025г. 12:00	3:00	устранено
38	ул. К. Маркса 3,5 з/2д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.06.2025г. 8:30	25.06.2025г. 12:00	3:30	устранено
39	ЦТП-22 ОК : ул Юности 1	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.06.25 г 8.25	26.06.25 г 11.30	3:05	Включено ГВС
40	Котельная № 14 : пер.Западный 19/5,19/6	Срабатывание автоматики безопасности котла			26.05.25 г 19.45	26.05.25 г 22.20	2:35	Включено ГВС
41	ул.Юности 18/1 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 09.00	26.06.2025г. 13.00	4:00	устранено
42	ул.Одесская 80/5 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 09.00	26.06.2025г. 17.30	8:30	устранено
43	ул.К.Либнехта 407 з/поддома(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 09.00	26.06.2025г. 14.00	5:00	устранено

44	ул.Юности 58/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 09.30	26.06.2025г. 10.30	1:00	устранено
45	ул.Космонавтов 2/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 10.00	26.06.2025г. 13.00	3:00	устранено
46	ул.Юности 37 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 11.30	26.06.2025г. 13.30	2:00	устранено
47	ул.К.Либкнехта 379 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.06.2025г. 13.00	26.06.2025г. 13.30	0:30	устранено
г.Днестровск								
1	МДОУ № 2	Трубопровод ГВС внутри здания	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.06.25 г 9.00	27.06.25 г 16.00		Отключено ГВС
п.Первомайск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Мира 8	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.06.25 г 14.40	23.06.25 г 16.05	1:25	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Ремонтные работы на газвх сетях			25.06.25 г 12.00	25.06.25 г 14.25	2:25	Включено ГВС
3	ул.Мира 1,2,3,4,6,8,ул.Дзержинского 40	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.06.25 г 16.45	26.05.25 г 16.45	1 день	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Вальченко,9, кв.296	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	03.06.2025 9:36	23.06.2025 11:30	481:54:00	Устранено
2	ул. Вальченко д. 9, кв. 300	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	09.06.2025 18:40	23.06.2025 11:30	328:50:00	Устранено

3	ул. Кирова,137, кв. 62	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Износ полипропилена	14.06.2025 10:15	20.06.2025 17:55	151:40:00	Устранено
4	ул. Вальченко д. 103, кв. 85	Топят сверху по кухне	Течь американки	Износ материала	15.06.2025 5:45	20.06.2025 10:20	124:35:00	Устранено
5	ул.Мичурина, д.25/4 кв.16	Топит сверху по кухне	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	17.06.2025 19:05	24.06.2025 9:30	158:25:00	Устранено
6	ул.Вершигоры, д.119 кв.150	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	18.06.2025 18:14	20.06.2025 16:00	45:46:00	Устранено
7	ул.Кирова,80, кв.125	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	19.06.2025 7:30	23.06.2025 10:30	99:00:00	Устранено
8	ул. Вершигоры,121, кв.90	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	19.06.2025 10:09	20.06.2025 16:00	29:51:00	Устранено
9	ул. Вальченко,33, кв.235	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	19.06.2025 19:21	20.06.2025 11:35	16:14:00	Устранено
10	ул. Вальченко,103, кв.84	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	19.06.2025 19:40	20.06.2025 13:00	17:20:00	Устранено
11	ул. Ленина,41, кв.12	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	20.06.2025 9:00	20.06.2025 10:10	1:10:00	Устранено
12	ул. Кирова,80, кв.34	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	20.06.2025 9:20	20.06.2025 13:10	3:50:00	Устранено
13	МОУ "Рыбницкий д/с №6 общеразвивающего вида" по ул. Комсомольской, 20	Лежак ГВС в подвале	Течь резьбового соединения	Коррозия металла в связи с износом	20.06.2025 9:30	20.06.2025 16:00	6:30:00	Устранено
14	ул. Кирова,142а, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	20.06.2025 11:05	20.06.2025 16:40	5:35:00	Устранено
15	ул. Кирова,97, кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь прибора учета в вышерасположенной квартире	Износ материала	20.06.2025 15:50	20.06.2025 17:00	1:10:00	Устранено
16	ул. Мичурина,31/3, кв. 49	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки в кв. 57	Износ материала	20.06.2025 16:40	20.06.2025 17:05	0:25:00	Устранено
17	ул. Победы,23, кв.51	Стояк ГВС в квартире	Течь ав. крана	Износ материала	20.06.2025 17:40	20.06.2025 18:20	0:40:00	Устранено
18	ул. Севастопольская,24, кв.60	Стояк ГВС в квартире	Течь кр. Маевского на п/сушителе	Износ материала	20.06.2025 18:13	20.06.2025 18:50	0:37:00	Устранено

19	ул. Вершигоры,93"А"	Внутриквартальная сеть ГВС	Порыв воздушного трубопровода по обратке	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2025 0:00	23.06.2025 11:00	59:00:00	Устранено
20	пр.Победы д.21 подвал	Задвижка ГВС	Течь фланцевого соединения	Износ материала	21.06.2025 9:30	21.06.2025 10:20	0:50:00	Устранено
21	ул. Вальченко,43, кв. 249	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	21.06.2025 20:50	21.06.2025 21:15	0:25:00	Устранено
22	ул. Мичурина,25/2, кв. 14	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	22.06.2025 4:10	24.06.2025 9:15	53:05:00	Устранено
23	ул.Вершигоры,д.91 кв.89	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	22.06.2025 14:37	24.06.2025 10:45	44:08:00	Устранено
24	ул. Вершигоры,91, кв. 89	Топит сверху по кухне	Течь канализации	Износ материала	24.06.2025 8:05	24.06.2025 10:30	2:25:00	Устранено
25	ЦТП №6	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.06.2025 9:00	24.06.2025 10:10	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
26	ул. Победы,18, кв. 95	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	24.06.2025 9:20	24.06.2025 16:15	6:55:00	Устранено
27	ул. Вальченко,107, кв. 7	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	24.06.2025 9:25	24.06.2025 14:30	5:05:00	Устранено
28	ул. Гвардейская,96	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.06.2025 10:10	24.06.2025 15:40	5:30:00	Возобновлена подача ГВС
29	ул. Победы,21	Ввод в здание	Течь фланцевого соединения	Не плотное соединение	24.06.2025 10:15	24.06.2025 13:10	2:55:00	Устранено
30	ул. Кирова,124а	Ввод в здание	Замена запорной арматуры	Износ материала	24.06.2025 14:00	24.06.2025 16:05	2:05:00	Устранено
31	ул.Вальченко ЦТП № 42,43	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.06.2025 10:30	25.06.2025 21:10	10:40:00	Возобновлена подача ГВС
32	ул. Вершигоры д.123 кв. 42	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	25.06.2025 11:23	25.06.2025 18:10	6:47:00	Устранено

33	ул. Вальченко д.31 кв.11	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	25.06.2025 12:15	25.06.2025 13:10	0:55:00	Устранено
34	ул. Вальченко д.3 кв.39	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	25.06.2025 14:30	25.06.2025 22:50	8:20:00	Устранено
35	ул. Вальченко,79, кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	25.06.2025 20:15			Перекрыт дом по ГВС, будут устранять самостоятельно
36	ул. Вальченко,51, кв.46	Стояк ГВС в квартире	Течь отвода полипропилен на паячном соединении	Не качественная пайка	25.06.2025 21:15	26.06.2025 9:17	12:02:00	Устранено
37	ул.Степная,2"а"	Кот.№3	Остановка котельного оборудования	Сбой автоматики	26.06.2025 8:10	26.06.2025 8:40	0:30:00	Налажена работа котельной
38	ул.Вальченко ЦТП № 42,43	Магистральная сеть	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.06.2025 8:51	26.06.2025 18:24	9:33:00	Возобновлена подача ГВС
39	ул.Вальченко,д.9,кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	26.06.2025 13:54	26.06.2025 15:08	1:14:00	Устранено
40	ул.Мичурина,д.15	Стояк ГВС на тех. эт.	Свиц на трубопроводе	Износ материала	26.06.2025 14:17	26.06.2025 17:17	3:00:00	Устранено
41	ул.Вальченко,д.9	Лежак ГВС в подвале	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.06.2025 15:46	26.06.2025 17:34	1:48:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Ломоносова,45	Лежак ГВС в подвале	Свиц на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.06.2025 8:55	20.06.2025 11:50	2:55:00	Устранено
2	ул. Ломоносова,55, кв. 6	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	20.06.2025 9:50	20.06.2025 11:20	1:30:00	Устранено
3	ул. Ломоносова,49, кв. 16	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	20.06.2025 11:40			Прекращена подача ГВС по стояку.Ремонтные работы будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру.

4	ул. Пушкина,8, кв. 9	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	20.06.2025 15:00	20.06.2025 16:05	1:05:00	Устранено
5	ул. Ломоносова,д.43, кв.49	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	26.06.2025 8:40	26.06.2025 13:20	4:40:00	Устранено
6	ул.Геологов,12	Кот.№ 3	Остановка технологического оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	26.06.2025 14:00	26.06.2025 15:45	1:45:00	Налажена работа котельной
7	ул.Октябрьская, 62	ЦТП № 8 от кот №6(швейная ф-а)	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача эл.энергии	26.06.2025 20:00			Прекращена подача ГВС по ул.Горького 39,ул.Октябрьская 54,64,66
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								