

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 20.06.2025 по 27.06.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ЦТП-9 ОК :ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			27.06.25 г 8.50	27.06.25 г 9.30	0:40	Включено ГВС
2	ул.Гвардейская 11/4	Течь по фланцевому соединению			27.06.25 г 9.50	27.06.25 г 10.50	1:00	Включено ГВС
3	ул.К.Цеткин 1/1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.06.25 г 8.30	27.06.25 г 11.00	2:30	Включено ГВС
4	ул.К.Либкнехта 205/2	Течь ХВС в кв.84	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.05.25 г 9.00	29.05.25 г 12.25	3:25	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
5	ул. Текстильщиков 24/3 кв.7 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ХВ (канализация)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2025г. 16.00	27.06.2025г. 17.00	1:00	устранено
6	ул. К. Либкнехта 205/2 кв.84 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.06.2025г. 9:40	29.06.2025г. 12:25	2:45	устранено
7	ул. Луначарского 31 кв. 49 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.06.2025г. 11:20	29.06.2025г. 14:20	3:00	устранено
8	ул. Текстильщиков 40 кв. 104 з/ст (7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.06.2025г. 18:10	30.06.2025г. 16.10	22:00	устранено
9	ЦТП-25 З :ул. КЛибкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт..	Ремонтные работы в ЦТП			30.06.25 г 8.30	30.06.25 г 12.00	3:30	Включено ГВС

10	ЦТП-7 К,8 К,9 К,10 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ул. Строителей 52 - 9эт. ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9этул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.06.25 г 13.35	30.06.25 г 20.00	6:25	Включено ГВС
11	ул.Краснодонская 52 з/2под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	30.06.2025г. 09.00	30.06.2025г. 14.30	5:30	устранено
12	ул.Космонавтов 65 з/2под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	30.06.2025г. 09.00	30.06.2025г. 16.15	7:15	устранено
13	ул.Одесская 92 кв.6 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	30.06.2025г. 10.00	30.06.2025г. 11.00	1:00	устранено
14	ул.К.Либкнехта 205/3 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	30.06.2025г. 14.00	30.06.2025г. 16.00	2:00	устранено
15	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			1.07.25 г 8.10	1.07.25 г 15.25	7:15	Включено ГВС
16	Котельная № 23 :РГИВОВ	Подготовка к ОЗМ			1.07.25 г 8.00	4.07.25 г 16.00		Отключено ГВС
17	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт.	Свищ на вводе ХВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.25 г 8.40	1.07.25 г 9.40	1:00	Включено ГВС
18	ул. Маноилова 36 кв. 29 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация износ 100%	01.07.2025г. 09.00	01.07.2025г. 12.00	3:00	устранено

19	ул. Маноилова 25 кв. 28 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.07.2025г. 09.30	01.07.2025г. 11.00	1:30	устранено
20	ул. Федько 18Б кв. 32 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.07.2025г. 09.00	01.07.2025г. 11.30	2:30	устранено
21	ул. Крупская 9 кв. 4 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.07.2025г. 09.00	01.07.2025г. 12.00	3:00	устранено
22	ул. Космонавтов 11 кв.10 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.07.2025г. 09.00	01.07.2025г. 11.30	2:30	устранено
23	ул. Лунвчарского 31 кв.44 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	01.07.2025г. 15.00	01.07.2025г. 16.00	1:00	устранено
24	ЦТП-1 к.2 к.3к.4 к.5 к :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все,ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Стапого 127 130- 5эт все	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.07.25 г 8.30	2.07.25 г 23.40	15:10	Включено ГВС
25	ЦТП-27 3 ,21 3 :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт.	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.07.25 г 9.00	2.07.25 г 12.30	3:30	Включено ГВС
26	ул.25 Октября 105,пер.8 Марта 2 а	Ремонтные работы в ИТП					2.07.25 г 9.00	2.07.25 г 13.10	4:10	Включено ГВС
27	ЦТП-25 3 :ул. К.Либкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт..	Течь по резьбе на дренаже подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.07.25 г 12.30	2.07.25 г 13.30	1:00	Включено ГВС
28	ул.Восстания 46 кв.53 з/п-д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.07.2025г. 08.50	02.07.2025г. 15.00	6:10	устранено
29	ул.Текстильщиков 24/3 кв.2 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.07.2025г. 08.50	02.07.2025г. 13.30	4:40	устранено

30	ул.Краснодонская 36 кв.100 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.07.2025г. 09.00			не устранено
31	ул.Федько 36 кв.50 з/полД. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.07.2025г. 09.20	02.07.2025г. 11.30	2:10	устранено
32	ул.К.Маркса 120 кв.87 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.07.2025г. 09.35	02.07.2025г. 13.00	3:25	устранено
33	ул.К.Цеткин 1/2 кв.96 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	02.07.2025г. 10.40	02.07.2025г. 11.40	1:00	устранено
34	ЦТП 7,8,9,10 "К" - ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ул. Строителей 52 - 9эт.ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		3.07.25 г 8.35	3.07.25 г 18.00	9:25	Включено ГВС
35	ЦТП 1,2,3,4,5 "К" - ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт. ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2этул. ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		3.07.25 г 8.35	3.07.25 г 22.40	14:05	Включено ГВС
36	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Свищ на трубопроводе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		3.07.25 г 12.55	3.07.25 г 16.15	3:20	Включено ГВС
37	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Ремонтные работы на подкачивающей станции					3.07.25 г 14.40	3.07.25 г 15.30	1:50	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"

38	ЦТП-1 Ц В :ул. Космонавтов 55 – 3 эт, 61- 5 эт. 63- 5 эт, 65- 9 эт, 67- 9 эт. ул. К.Цеткин 1/2- 9 эт.,пер. Чкалова 50- 5 эт , 54 -.5 эт, Отд.связи Косм. 65А	Ремонт подогревателя ГВС				4.07.25 г 8.00			Отключено ГВС	
39	ул. Котовского 38 кв. 79 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.07.2025г. 9:00	03.07.2025г. 17:45	8:45	устранено
40	ул. Крупская 1Б кв. 43 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.07.2025г. 9:20	03.07.2025г. 13:30	4:10	устранено
41	ул. Краснодонская 34/6 кв. 68 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.07.2025г. 13:25	03.07.2025г. 15:00	1:45	устранено
42	ул. Советская 114 кв. 83 з/3ст (эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.07.2025г. 10:30	03.07.2025г. 14:00	3:30	устранено
43	ул. Гвардейская 23 кв. 32 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.07.2025г. 14:15	03.07.2025г. 17:15	3:00	устранено
г.Днестровск										
1	МДОУ № 2	Трубопровод ГВС внутри здания	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		25.06.25 г 9.00			Отключено ГВС
п.Первомайск										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г.Слободзея и Слободзейский район										
г.Слободзея										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г. Григориополь и Григориопольский район										
г.Григориополь										
1	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		30.06.25 г 9.00	1.07.25 г 16.30	1 день 7:30	Включено ГВС
2	ул. Мира, 2,4,6,8	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		2.07.25 г 9.45	2.07.25 г 15.45	6:00	Включено ГВС

3	ул. Мира, 1,3 ул.Дзержинского, 10	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.07.25 г 9:45	2.07.25 г 15:45	6:00	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Вальченко,79, кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	25.06.2025 20:15	02.07.2025 9:10	156:55:00	Устранено
2	ул.Титова,д.40,кв.24	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	27.06.2025 22:40	27.06.2025 22:58	0:18:00	Устранено
3	ул. Мичурина,31/1, кв. 2	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропиленовой трубы на пайке в кв. №7	Не качественная пайка	28.06.2025 11:30	02.07.2025 10:25	94:55:00	Устранено
4	ул. Вальченко,д.35, кв.55	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	30.06.2025 9:42	30.06.2025 11:14	1:32:00	Устранено
5	ул.Юбилейная,д.37,кв.12	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	30.06.2025 17:54	30.06.2025 18:20	0:26:00	Устранено
6	ул. Вальченко,35	Стояк ГВС в подвале	Течь лежака в подвале	Коррозия металла в связи с износом	01.07.2025 9:00	01.07.2025 10:30	1:30:00	Устранено
7	ул. Вальченко,53, кв. 62	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	02.07.2025 8:20	02.07.2025 11:20	3:00:00	Устранено
8	ул. Вальченко,33	Стояк ГВС в подвале	Замена запорной арматуры	Коррозия металла в связи с износом	02.07.2025 11:00	02.07.2025 14:40	3:40:00	Устранено
9	ул. Заречная,24а, кв. 35	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	02.07.2025 18:00	02.07.2025 18:20	0:20:00	Устранено
10	ул. Вершигоры,123, кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС в квартире	Коррозия металла в связи с износом	02.07.2025 21:17			Работы запланированы на 03.07.25г.Перекрыто крыло.
11	ул.Вальченко ЦТП № 42,43	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.07.2025 8:30	03.07.2025 13:50	5:20:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Маяковского,33/а	ЦТП № 9	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	03.07.2025 9:30	03.07.2025 15:50	6:20:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Вальченко,д.89 кв.108	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	03.07.2025 15:05			Закрыт стояк по ванной

14	ул.Степная,2а: ж/д № 14, 16, 24а по ул. Заречной;ж/д № 15, 17, 19 по ул. Степной; МДОУ "Рыбницкий д/с №19 общераз. вида" во 2-м Степном пер., 21;ДЮСШ-2 по ул. Степной, 9; МОУ "Рыбницкая русская основная школа №5" по ул. Степной, 37	ЛГК № 3	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	03.07.2025 22:20	03.07.2025 22:55	0:35:00	Возобновлена подача ГВС
Рыбницкий район								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.06.2025 15:55	28.06.2025 16:00	0:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Ломоносова,д.49, кв.16	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	20.06.2025 11:40	02.07.2025 16:00	292:20:00	Устранено
2	ул.Октябрьская, 62	ЦТП № 8 от кот №6(швейная ф-а)	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача эл.энергии	26.06.2025 20:00	27.06.2025 9:50	13:50:00	Устранено
3	ул.Октябрьская, 62"а"	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.06.2025 9:42	30.06.2025 21:00	11:18:00	Устранено
4	ул. Октябрьская,84	Магистральный трубопро	Порыв магистральной трубы отопления (обратка)	Коррозия металла в связи с износом	01.07.2025 11:45	01.07.2025 17:30	5:45:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								