

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 26 июл по 1 авг 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
26.07.2025									
Григориополь	10В6Ф	26 июл 15:53	26 июл 15:53	0:00	Разрушение изолятора фаза "А", опора № 62.	Нет.	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	32
								Григориополь г.	488
Дубоссары	10В20Ф	26 июл 17:57	26 июл 18:29	0:32	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-45 - выход на ВЛ-10 кВ опора № 55.	г. Дубоссары: котельная № 6.	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2 558
ТП 221	ф 1.2.3.4.5.	26 июл 8:00	26 июл 8:37	0:37	Расколоты ПК 10 кВ 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Константиновка с.	53
ТП-431	0,4Р1Ф	26 июл 10:27	26 июл 12:44	2:17	Перегорание ППНИ-50А фаза "а" "в"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	10
27.07.2025									
ТП 111	0,4Р2ф	27 июл 8:33	27 июл 12:22	3:49	Перегорание ППНИ-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Делакеу с.	8
ТП 307	0,4В2ф	27 июл 16:53	27 июл 19:19	2:26	Выгорание выходной клеммы автомата С-63А "с"	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	6
ТП 314	0,4Р2ф	27 июл 10:32	27 июл 13:07	2:35	Перегорание ППНИ-50А "а"	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	5
ТП-231	Ф№1	27 июл 5:45	27 июл 6:20	0:35	перегорание ППНИ -63 А фаза "в"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	7
ТП-86	Ф-2 ул. Фрунзе.	27 июл 16:10	27 июл 17:00	0:50	Схлест проводов на вводе в дом ул Фрунзе №22. перегорание ПН-80А - 1 шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	8
28.07.2025									

Гыртоп	10В26Ф	28 июл 12:35	28 июл 12:38	0:03	Падение ветки в пролёте опор № 44 - 45.	пос. Глиное: артскважина - 1, детсад - 1, канализационная насосная станция - 1.	Григориопольский р-н	Глиное пос.	398
Зак.Слободка	10В16Ф	28 июл 5:28	28 июл 5:42	0:14	Перекрытие изоляционного промежутка животными (птицами) в районе СЯ № 7.	Нет.	Слободзейский р-н	Терновка с.	1 281
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	164
		28 июл 18:03	28 июл 18:15	0:12	Перекрытие изоляционного промежутка животными (птицами), опора № 144.	Нет.	Слободзейский р-н	Терновка с.	1 281
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	164
тп 28 ру 0,4 кв	р4 силовая котовского	28 июл 13:21	28 июл 17:27	4:06	слест проводов при порыве ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	8
ТП 307	0,4В1ф	28 июл 15:47	28 июл 21:27	5:40	Отключен 0,4В1Ф от защиты	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	23
ТП- 49	ВРУ Федько 10Б	28 июл 15:20	28 июл 18:40	3:20	Залило водой с 5-1 Этаж	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	144
ТП-24	Ф-14	28 июл 13:12	28 июл 14:18	1:06	перегорание ПН2-250/80 из-за схлеста проводов при порывах ветра	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
ТП-243	ф№1	28 июл 12:42	28 июл 17:25	4:43	Перегорание ПН-0.4кВ фаза А на 32А	-	Григориопольский р-н	Мочаровка с.	15
ТП-260	ф№3	28 июл 12:32	28 июл 13:42	1:10	Перегорел ПН-63А на фазе"С"	-	Григориопольский р-н	Глиное пос.	12
ТП-276	Ф-3	28 июл 16:38	28 июл 17:40	1:02	к.з. на ВЛ-0,4 в пролете опор 19-20, 20-21 , перегорание ПН2-250/80	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	18

ТП-295	0.4P-2Ф	28 июл 15:48	28 июл 16:34	0:46	Схлест проводов в следствии обрыва провода с опоры №20 ввод на дом	-	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	9
ТП-314	Ф№2	28 июл 13:08	28 июл 17:00	3:52	Перегорание пн 0,4кВ на фазе "А" на 53А	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	10
ТП-35	0.4P-2Ф	28 июл 8:17	28 июл 9:48	1:31	Схлест проводов в результате падения ветки пролет опор №6-7	-	Рыбницкий р-н	Вадатурково с.	14
ТП-403	Ф-3 фаза "В"	28 июл 9:20	28 июл 10:30	1:10	Сгорел ПН-2	-	Каменский р-н	Рашково с.	13
ТП-437	Ф№1	28 июл 14:30	28 июл 17:00	2:30	Перегорание пн 0.4кВ на фазе "С"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	15
ТП-442	ВЛ-0.4кВ Ф№14	28 июл 10:34	28 июл 12:05	1:31	Падение ветки	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	9
ТП-499	ВЛ-0.4кВ Ф№1	28 июл 12:40	28 июл 14:09	1:29	Падение ветки	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	4
ТП-60	0.4P-2Ф	28 июл 10:32	28 июл 14:16	3:44	Схлест проводов в результате падения ветки пролет опор №21-22	-	Рыбницкий р-н	Белочи с.	12
29.07.2025									
ВРУ Крупской 5	Ф"С" 1гр	29 июл 9:25	29 июл 9:35	0:10	Сгорел ПН100А	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	76
ПС Бендеры-Западная 110/10	10В27Ф	29 июл 6:05	29 июл 6:18	0:13	Прохождение грозового фронта.	Нет.	Бендерский р-н	Протягайловка с.	505

ПС Бендеры-									
ТП-142	№2	29 июл 9:30	29 июл 16:30	7:00	перегорание ППНИ-50 А фаза "В"	-	Григориопольский р-н	Шипка с.	11
ТП-168	Ф-3 ул. Ленина	29 июл 8:05	29 июл 8:50	0:45	Схлест проводрв. Перегорание ПН-1 80А Фаза-С	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	15
ТП-170	Ф-4 ул. С.Лазо Фаза-В	29 июл 8:20	29 июл 9:35	1:15	Схлест проводов. Перегорание ПН-1 80А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	7
ТП-171	Ф-2 ул. Садовая	29 июл 9:20	29 июл 10:10	0:50	Схлест проводов. Перегорание ПН-1 63А Фаза-А,С. 2шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	11
ТП-172	Ф-1 ул. Котовского.	29 июл 6:02	29 июл 7:14	1:12	Схлест проводов. Перегорание ПН-80А 2 шт.	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	10
ТП-368	Ф-5 Шевченко	29 июл 10:00	29 июл 20:30	10:30	схлест проводов	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	2
ТП-426	Ф№1	29 июл 18:40	29 июл 19:30	0:50	перегорание ПН-2 63 А фаза "а и в"	-	Григориопольский р-н	Бутор с.	27
ТП-50	Ф-1 ул. Щербакова	29 июл 6:01	29 июл 12:30	6:29	Обрыв провода. Перегорание ПН-100А.1шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	12
ТП-566	ВЛ-0,4кВ Ф-2	29 июл 17:57	29 июл 19:13	1:16	Падение дерева в пролете опор 17-35 и обрыв ВЛ, перегорание ПН2 100/63А ф А, В	-	Слободзейский р-н	Кицканы с.	7
ТП-624	Ф№1 №2 №3	29 июл 7:00	29 июл 13:00	6:00	перегорание ПК-10 фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	31
ТП-634	Ф№1	29 июл 7:00	29 июл 13:30	6:30	перегорание ППНИ-50 А фаза "А"	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	19
ТП-65	Ф-3 Фаза-С ул. Советская	29 июл 9:05	29 июл 12:40	3:35	Схлест проводов. Перегорание ПН-2 80А Фаза-А 1шт.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	9
ТП-66	Ф-3 ул. Садовая, пер. Комунаров	29 июл 9:15	29 июл 13:00	3:45	Схлест проводов. Перегорание ПН-2 80А Фаза-А	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	7

ТП-66									
30.07.2025									
ТП-16	0.4В-1Ф	30 июл 3:37	30 июл 5:48	2:11	Схлест проводов в результате обрыва провода с опоры №19 ввод на дом	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	11
31.07.2025									
ПС Красненькое	10В3Ф	31 июл 3:42	31 июл 3:42	0:00	Выясняется	Нет.	Рыбницкий р-н	Гараба с.	64
ТП 457	0,4Р1Ф	31 июл 13:54	31 июл 16:23	2:29	Перегорание ППНИ-63А "а"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	7
Общий итог									7 612