

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 8 авг по 15 авг 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
09.08.2025									
ПС Мокра	СШ 10 кВ	9 авг 19:52	9 авг 19:52	0:00	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго.	с. Мокра: водоопорная башня - 1, с.Попенки: водонапорная башня - 1.	Рыбницкий р-н	Победа с.	5
								Бесарабка с.	11
								Владимировка с.	73
								Запорожец с.	11
								Зозуляны с.	78
								Мокра с.	495
								Попенки с.	538
								Шевченко с.	14
ТП 173	ф1	9 авг 12:00	9 авг 13:20	1:20	Перегорание ПН 80 А	-	Слободзейский р-н	Карагаш с.	15
ТП-210	РН№3	9 авг 12:12	9 авг 18:22	6:10	Перегорание ПН-0.4кВ на фазе "С"	-	Григориопольский р-н	Гыртоп с.	4
10.08.2025									
РП-304	№9 ТП-244	10 авг 23:55	11 авг 0:55	1:00	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-304 - ТП-244.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	93
11.08.2025									
Григориополь	10В34Ф	11 авг 2:00	11 авг 2:00	0:00	Разрушение опорной изоляции ТП-154.	г. Григориополь: водозабор "Нижний", артскважина - 4.	Григориопольский р-н	Григориополь г.	1 990
ТП-154	ПК-10 3шт	11 авг 6:15	11 авг 7:03	0:48	Перегорание ПК-10 3шт	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	90
ТП-54	0,4Р2ф	11 авг 14:45	11 авг 16:45	2:00	Перегорание ППНИ-100А "а"	-	Григориопольский р-н	Красная Горка с.	24

13.08.2025

Б.Центр	10В27Ф	13 авг 14:06	13 авг 14:29	0:23	Повреждение оборудования абонента ООО "Леруа Мерлен" на ТП-31.	г. Бендеры: детсад - 1.	Бендерский р-н	Бендеры г.	525
ТП-231	0,4В2Ф	13 авг 16:05	13 авг 16:51	0:46	Не санкционированный спил дерева. Схлест проводов в пролете 1-2	-	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	10
тп-90 р8	вру 0,4 кв ткаченко 14	13 авг 8:59	13 авг 9:41	0:42	К.З. во вру	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	12
Общий итог									3 988