

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 08.08.2025 по 15.08.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Восстания 103,105,ул.Свердлова 92	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.25 г 10.35	8.08.25 г 15,35	5:00	Включено ГВС
2	Котельная № 20 : роддом	Мигание эл.энергии			8.08.25 г 20.40	8.08.25 г 21,40	1:00	Включено ГВС
3	ул.Луначарского 34 кв.46 з/ст по кухне(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.07.2025г. 14.00			не устранено
4	ул. Одесская 80/7 кв. 39 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.07.2025г. 13:20			не устранено
5	Кирпичный пр-д 6 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.08.2025г. 10:55	08.08.2025г. 11:20	0:25	устранено
6	ул. Юности 60/2, 60/3 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	08.08.2025г. 8:40	08.08.2025г. 13:10	4:30	устранено
7	ул. Ларионова 41 кв.46 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.08.2025г. 0:50	09.08.2025г. 11.20	10:30	устранено
8	ул.Ларионова 41 кв.46,45 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла,	длительная эксплуатация износ 100%	09.08.2025г. 11.20	12.08.2025г. 11:40	72:20	устранено
9	ул. Котовского 29 кв.11 з/под-д (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.08.2025г. 07:30	11.08.2025г. 09.50	26:20	устранено
10	п. Энгельса 15 кв.58 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.08.2025г. 17.00	14.08.2025г. 16.00	95:00	устранено
11	ул.Юности 15,15/2,15/3,17,17/2,17/3,17/4,19	Замена запорной арматуры			11.08.25 г 9.00	11.08.25 г 9.30	0:30	Включено ГВС

12	ул.Юности 15,17	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.25 г 9.00	11.08.25 г 15.30	6:30	Включено ГВС
13	ул.К.Либкнехта 211	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			11.08.25 г 10.30	11.08.25 г 12.30	2:00	Включено ГВС
14	ул. Котовского 29 кв.11 з/ст. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла,	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 09.50	13.08.2025г. 14.00	50:20	устранено
15	ул.К.Либкнехта 134 кв. 35 з/ст. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 09.30	11.08.2025г. 13.40	4:10	устранено
16	ул.К.Либкнехта 211 кв.83 з/Д. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ.	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 10.30	11.08.2025г. 12.30	2:00	устранено
17	ул. Котовского 29 кв.16 з/Д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 12.00	11.08.2025г. 13.30	1:30	устранено
18	ул. Котовского 29 кв.17 з/Д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 15.30	13.08.2025г. 14.00	46:30	устранено
19	ул.К.Либкнехта 377 Б кв.110 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 18.00			не устранено
20	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Свиц на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.25 г 8.30	12.08.25 г 8.50	0:20	Включено ГВС
21	ЦТП-11 ОК,14 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт. ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт.	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.25 г 8.50	12.08.25 г 21.15	12:25	Включено ГВС
22	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт. ул. Одесская 88/4 - 10 эт.	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.25 г 8.50	12.08.25 г 22.30	13:40	Включено ГВС

23	ул.Одесская 80 Б,84/1,86/1	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.25 г 13:00	12.08.25 г 21:00	8:00	Включено ГВС
24	ул. Комсомольская 9 кв. 69 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 9:25	12.08.2025г. 12:00	2:35	устранено
25	ул. Юности 44 кв. 30 з/ст (18эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 9:10	12.08.2025г. 16:30	7:20	устранено
26	ул. Ленина 7 кв. 87 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 9:50	12.08.2025г. 14:50	5:00	устранено
27	ул. Космонавтов 65 кв. 46 з/2под-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 9:00	12.08.2025г. 10:20	1:20	устранено
28	ул. Космонавтов 4/1 кв. 9 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 9:00	12.08.2025г. 15:30	6:30	устранено
29	ул. Федько 36 кв. 62 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 15:20	12.08.2025г. 17:10	1:50	устранено
30	ул. Федько 36 кв. 62 з/2 ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 17:10	13.08.2025г. 15:00	23:50	устранено
31	п.Западный 19/1 кв.95 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла у ВиВ	длительная эксплуатация износ 100%	12.08.2025г. 22:40	13.08.2025г. 14:00	15:20	устранено
32	ул.Федько 28 а,32,34,36	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.08.25 г 8.25	13.08.25 г 14.55	7:30	Включено ГВС

33	ЦТП – «1-ок»: ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5 эт	ремонтные работы ГУП "ВиВ"				13.08.25 г 15.45	13.08.25 г 5.00	8:15	Включено ГВС	
34	ул.Космонавтов 4/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 09.00	13.08.2025г. 13.00	4:00	устранено
35	пер.Чкалова 53 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 09.00	13.08.2025г. 11.00	2:00	устранено
36	ул.Горького 37 кв.115 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 09.00	13.08.2025г. 13.30	4:30	устранено
37	ул.Краснодонская 36/17 з/д(9эт)	работы ВиВ	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 09.00	13.08.2025г. 14.00	5:00	устранено
38	ул.Чапаева 143 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 10.00	13.08.2025г. 10.30	0:30	устранено
39	ул.Калинина 77 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 10.00	13.08.2025г. 10.30	0:30	устранено
40	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
41	ул.К.Либкнехта 138 з/д(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 11.00	13.08.2025г. 14.30	3:30	устранено
42	ул.Юности 24 кв.18 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.08.2025г. 16.20			не устранено

43	ул. К. Цеткин 12Б кв.43 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2025г. 02:30			не устранено
44	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Ремонтные работы в ЦТП			14.08.25 г 8.15	14.08.25 г 9.30	1:15	Включено ГВС
45	ЦТП-3 К,4 К,5 К :ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все., ул. Старого 127, 130- 5эт все., ул. Октябрьская 4- 2т., ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все., Суворовское военное училище, ул. Дзержинского 102.- 5эт, ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. , ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Замена запорной арматуры			14.08.25 г 8.35	14.08.25 г 16.30	7:55	Включено ГВС
46	ЦТП-11 ОК,14 ОК,23 ОК:ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт., ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт., ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт., ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт., ул. Комсомольская 9 - 9 эт., ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт., ул. Одесская 88/4 - 10 эт.	Замена запорной арматуры			14.08.25 г 8.40	14.08.25 г 11.00	2:20	Включено ГВС
47	ЦТП-43 ОК,48 ОК,145 ОК :ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт., ул. Текстильщиков 6 - 9 эт., ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт., ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт, ул. Текстильщиков 48 - 5 эт., ул. Текстильщиков 40 - 7 эт., ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт., ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт., ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт., ул. Одесская 145, - 10/13 эт., ул. Одесская 145В - 9 эт., ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт., ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.25 г 14.30	14.08.25 г 17.30	3:00	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
48	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.25 г 18.30			Отключено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
49	ул. К. Цеткин 12Б кв.43 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2025г. 02:30	14.08.2025г. 10.00	7:30	устранено

50	ул.Крупской 1 кв.61 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.08.2025г. 09.00	14.08.2025г. 11.30	2:30	устранено
51	ул.9 Января 63 кв.105 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.08.2025г. 09.30	14.08.2025г. 10.30	1:00	устранено
52	ул.Каховская 19 кв.17 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.08.2025г. 09.00	14.08.2025г. 10.30	1:30	устранено
53	ул. Краснодонская 50 кв.110 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.08.2025г. 09.30	14.08.2025г. 12.30	3:00	устранено
54	ул. Краснодонская 51/2 кв.70 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.08.2025г. 09.30	14.08.2025г. 10.00	0:30	устранено
55	ул. 25 Октября 108 з/д(16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.08.2025г. 11.30	14.08.2025г. 15.30	4:00	устранено
г.Днепрровск										
1	Абоненты г.Днепрровск	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания					11.08.25 г 8.15	22.08.25 г		Отключено ГВС
п.Первомайск										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г.Слободзея и Слободзейский район										
г.Слободзея										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г. Григориополь и Григориопольский район										
г.Григориополь										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
г. Рыбница и Рыбницкий район										
г. Рыбница										
1	ул.Вершигоры, д.101 кв.34	Стояк канализации в квартире	Течь стояка канализации	Авария на сетях "ВиВ"			08.08.2025 9:40	08.08.2025 13:40	4:00:00	Возобновлена подача ГВС

2	ул. Мичурина,31а, кв. 2	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	11.08.2025 8:50	11.08.2025 17:20	8:30:00	Устранено
3	ул. Б. Главана, 11	ЦТП №27	Течь калача на ВВП	Коррозия металла в связи с износом	11.08.2025 9:15	11.08.2025 9:55	0:40:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Кирова 128 "ВиваФарм"	Стояк ГВС в аптеке	Характер повреждения не известен	Причина повреждения не известна	11.08.2025 9:20	12.08.2025 10:55	25:35:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Гвардейская, 25	ЦТП №6	Течь грязевика ХВС	Коррозия металла в связи с износом	11.08.2025 13:30	11.08.2025 14:15	0:45:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Вальченко,11, кв. 81	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	13.08.2025 10:50	13.08.2025 13:20	2:30:00	Устранено
7	ул.Кирова,д.84/3,кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2025 13:48			Прекращена подача ГВС по стояку.Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа к стоякам ГВС
8	ул.Юбилейная,57	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2025 14:00	14.08.2025 14:45	0:45:00	Устранено
9	ул.Вершигоры,д.119,кв.74	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2025 19:20			Прекращена подача ГВС по стояку.Рем.работы на 15.08.25г.
10	ул.Вершигоры,д.127/2,кв.82	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.08.2025 2:30			Прекращена подача ГВС на дом.Рем.работы на 15.08.25г.
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Димитрова, 3 "а"	ЛПК № 13	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.08.2025 9:00	13.08.2025 14:45	5:45:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было