

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 25.07.2025-01.08.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ЦТП-22 3:ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт.	Замена запорной арматуры в ЦТП			25.07.25 г 8.30	25.07.25 г 9.45	1:15	Включено ГВС
2	ул.Гвардейская 42,42а,44	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.07.25 г 8.30	25.07.25 г 12.30	4:00	Включено ГВС
3	ул.20 Партсъезда 35	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.07.25 г 8.30	25.07.25 г 14.30	6:00	Включено ГВС
4	ул.Луначарского 34 кв.46 з/ст по кухне(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.07.2025г. 14.00			не устранено
5	ул. Свердлова 70 з/д (16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2025г. 8:40	25.07.2025г. 10:30	1:50	устранено
6	ул. Краснодонская 34/6 кв.128 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.07.2025г. 9:00	25.07.2025г. 10:10	1:10	устранено
7	ул.К.Цеткин 12 Б,14 А	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.07.25 г 15.40	28.07.25 г 12.00	20:20	Включено ГВС
8	ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А - 5 эт., 143 - 10 эт., 145А- 9 эт., 145Б - 9 эт., 145В - 9 эт., 147- 10 эт., 149- 10 эт.. ул. Кутузова 189 - 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			28.07.25 г 8.50	28.07.25 г 16.00	7:10	Включено ГВС
9	ул.К.Либкнехта 96 кв.88 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2025г. 09.00	28.07.2025г. 11.30	2:30	устранено
10	ул.Краснодонская 44 кв.7 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2025г. 09.00	28.07.2025г. 14.30	5:30	устранено
11	ул.Космонавтов 4/2 кв.37 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2025г. 09.00	28.07.2025г. 10.30	1:30	устранено
12	ул.К.Маркса 167 кв.67 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2025г. 09.00	28.07.2025г. 09.30	0:30	устранено
13	ул.Юности 36 кв.65 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2025г. 09.00	28.07.2025г. 11.30	2:30	устранено

14	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.07.25 г 8.15	29.07.25 г 11.10	2:55	Включено ГВС
15	ЦТП-20 ОК :ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.07.25 г 8.45	29.07.25 г 16.00	7:15	Включено ГВС
16	ул. Луначарского 31 кв. 70 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2025г. 22:50	29.07.2025г. 18:00	19:10	устранено
17	ул.Краснодонская 56 кв.193 з/пд-да (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2025г. 8:50	29.07.2025г. 15:15	6:25	устранено
18	ул.К.Маркса 120 кв.77 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2025г. 9:20	29.07.2025г. 15:15	5:55	устранено
19	ул. Космонавтов 11 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2025г. 9:30	29.07.2025г. 10:05	00:35	устранено
20	ул. 1 Мая 50 кв.20 з/блок (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2025г. 13:00	29.07.2025г. 14:15	1:15	устранено
21	ул. Ларионова 51 кв. 20 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2025г. 13:00	29.07.2025г. 17:00	4:00	устранено
22	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Ремонтные работы в ЦТП			30.07.25 г 8.30	30.07.25 г 10.50	2:20	Включено ГВС
23	ЦТП-33 Ц,26 Ц,19 Ц :ул. 25 Октября 87,ул. Манойлова 36 – все 9 эт.,ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт.,ул. К.Маркса 120 -9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			30.07.25 г 9.00	30.07.25 г 14.50	5:50	Включено ГВС
24	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.07.25 г 11.10	30.07.25 г 13.50	2:40	Включено ГВС
25	Котельная № 30 : ул.25 Октября 65	Мигание эл.энергии			30.07.25 г 14.30	30.07.25 г 15.10	0:40	Включено ГВС
26	ул. 28 Июня 115 кв. 105 з/п-д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2025г. 08:30	30.07.2025г. 11:00	2:30	устранено
27	ул. 25 Октября 92 кв.12 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2025г. 08:50	30.07.2025г. 13:40	4:50	устранено
28	п. Чкалова 51 кв. 29 з/ д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2025г. 09:00	30.07.2025г. 16:00	7:00	устранено
29	ул. Луначарского 34 кв. 37 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла, для ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2025г. 09:00	30.07.2025г. 15:00	6:00	устранено
30	ул. Федько 36 кв.44 з/п-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.07.2025г. 09:15	30.07.2025г. 15:25	6:10	устранено

31	ул. Космонавтов 67 кв. 6 зп-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.07.2025г. 09:20	30.07.2025г. 13:10	3:50	устранено
32	ул. Гвардейская 42, 42а з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.07.2025г. 09:20	30.07.2025г. 12:00	2:40	устранено
33	ул. Крупской 9 кв. 2 з/2д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.07.2025г. 14:00	30.07.2025г. 14:30	0:30	устранено
34	ЦТП-7 К,8 К,9 К,10 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ул. Строителей 52 - 9эт.ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.07.25 г 17.00	1.08.25 г 4.45	11:45	Включено ГВС
35	ул. Юности 15/2 кв. 47 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.07.2025г. 23:30	31.07.2025г. 10:15	10:45	устранено
36	ул. Краснодонская 72 кв. 20 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.07.2025г. 9:20	31.07.2025г. 11:30	2:10	устранено
37	ул. Строителей 52 кв. 57 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.07.2025г. 9:15	31.07.2025г. 13:00	3:45	устранено
38	ул. Космонавтов 16/2 кв. 68 з/2д (10эт.), ул. Космонавтов 6/3 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	31.07.2025г. 9:00	31.07.2025г. 15:00	6:00	устранено
г.Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
с. Сукляя								
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Срабатывание автоматики безопасности котла			31.07.25 г 14.40	31.07.25 г 16.15	1:35	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко, д.79 кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	25.07.2025 18:44	25.07.2025 19:20	0:36:00	Устранено
2	ул.Вальченко, д.9, кв. 197	Стояк ГВС в квартире	Топит вышерасположенная квартира	Причина повреждения не известна	23.07.2025 22:15	28.07.2025 15:00	112:45:00	Устранено
3	ул.Вершигоры, д.127/2 подвал	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка в подвале	Коррозия металла в связи с износом	27.07.2025 17:00	28.07.2025 11:00	18:00:00	Устранено

4	ул. Маяковского, д.42 кв.49	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	28.07.2025 1:00	28.07.2025 11:30	10:30:00	Устранено
5	ул. Гвардейская, д.2"а" кв.26	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	28.07.2025 9:00	28.07.2025 10:40	1:40:00	Устранено
6	ул. Мичурина, д.27/1 кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	28.07.2025 13:20	28.07.2025 13:40	0:20:00	Устранено
7	ул.Вершигоры,д.101	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.07.2025 9:10	29.07.2025 11:12	2:02:00	Устранено
8	ул.Кирова,д.142"а",кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.07.2025 14:12	29.07.2025 14:43	0:31:00	Устранено
9	ул.Вальченко, д.79 кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2025 16:30	30.07.2025 10:15	137:45:00	Устранено
10	ул.Вершигоры, д.121 ,кв.155	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	29.07.2025 19:40	30.07.2025 10:50	15:10:00	Устранено
11	ул. Кирова, д.120, кв. 43	Стояк канализации в квартире	Течь канализации	Износ материала	30.07.2025 9:20	30.07.2025 15:30	6:10:00	Устранено
12	ул. Мичурина,15,17,19	Внутриквартальная сеть ГВС	Течь резьбы в ТК	Коррозия металла в связи с износом	30.07.2025 9:20	30.07.2025 10:15	0:55:00	Устранено
13	ул. Юбилейная, д.67, кв. 11	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка м/п	Износ материала	30.07.2025 17:45			Перекрыто 2 стояка ГВС
14	ул. Гвардейская, д.10, кв. 41	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	30.07.2025 17:50	30.07.2025 18:10	0:20:00	Устранено
15	ул. Юбилейная, д.67, кв. 11	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка м/п	Износ материала	30.07.2025 17:45	31.07.2025 10:30	16:45:00	Устранено
16	ул.Юбилейная, д.71 кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	31.07.2025 9:30	31.07.2025 11:00	1:30:00	Устранено
17	ул. Кирова, д.82 кв.21	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	31.07.2025 9:35	31.07.2025 12:00	2:25:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Петровского 1"а"	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.07.2025 9:00	25.07.2025 15:20	6:20:00	Устранено
2	ул. Ворошилова, 39/1	ЛПК № 45	Остановка технологического оборудования	Ремонтные работы ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	31.07.2025 9:00	31.07.2025 15:10	6:10:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								