

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 15 авг по 22 авг 2025 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
16.08.2025									
ТП-321	Вл-0,4 кВ ф-3	16 авг 23:04	17 авг 3:17	4:13	перегорание ПН.	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	42
17.08.2025									
Красное	10В16Ф	17 авг 12:33	17 авг 16:56	4:23	Разрушение опоры ВЛ-10 кВ сторонним автотранспортом.	с. Красное: артскважина - 1; с. Коротное: артскважина - 2, поликлиника - 1, школа - 1, детсад - 1.	Слободзейский р-н	Коротное с.	1 323
ПС Выхватинцы	10В4Ф	17 авг 10:56	17 авг 10:56	0:00	Разрушение опорного изолятора фазы "Б" на опоре № 53.	Нет.	Рыбницкий р-н	Кирово с.	16
								Новая Жизнь с.	10
18.08.2025									
ВЛ-0,4кВ ТП-32 Ф-2	опоры 34-35	18 авг 16:25	18 авг 18:00	1:35	Обрыв линейного провода, сгорание ППНИ 100А	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	5
РП- 7	10В7Ф	18 авг 5:56	18 авг 7:15	1:19	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-137 - ТП-268.	Нет.	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2 047
19.08.2025									
ВРУ Чкалова 44	ввод. Р. ф "С"	19 авг 9:20	19 авг 9:35	0:15	нагрев на ввод Р.	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	30
ТП-337	0.4Р1Ф	19 авг 15:02	19 авг 17:43	2:41	Перегорание ППНИ 40А фаза "а"	-	Григориопольский р-н	Колосово пос.	7
ТП-368	Ф-3 ул. Котовского (вперед).	19 авг 13:39	19 авг 14:53	1:14	Схлест проводов, перегорание ППНИ-63А, фазы "А" и "В".	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	17
20.08.2025									

ПС Мокра	10В12Ф	20 авг 4:14	20 авг 4:14	0:00	Разрушение изоляторов фазы "А" и "С" в результате наезда на опору № 72, сторонним автотранспортом.	с.Попенки: водонапорная башня - 1.	Рыбницкий р-н	Владимировка с.	73
								Попенки с.	247
	СШ 10 кВ	20 авг 0:00	20 авг 0:00	0:00	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго.	с.Попенки: водонапорная башня - 1, с. Мокра: водонапорная башня - 1.	Рыбницкий р-н	Владимировка с.	73
								Попенки с.	546
								Бесарабка с.	11
								Запорожец с.	14
								Зозуляны с.	78
								Мокра с.	501
								Победа с.	5
								Шевченко с.	14
ТП 368	Ф3	20 авг 16:10	20 авг 17:37	1:27	Перегорание ППНИ 63а	-	Слободзейский р-н	Коротное с.	15
ТП 432	ф1	20 авг 14:00	20 авг 17:02	3:02	Перегорание ПН 80А	-	Слободзейский р-н	Незавертайловка с.	12
ТП-456	0.4Р1Ф	20 авг 21:49	20 авг 22:25	0:36	Перегорание ППНИ на 50А на фазе "С"	-	Григориопольский р-н	Ташлык с.	10
21.08.2025									
Кузьмин	СШ 10 кВ	21 авг 6:02	21 авг 7:06	1:04	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго.	г.Каменка: водозабор.	Каменский р-н	Александровка с.	51
								Грушка с.	459
								Красный Октябрь с.	171
								Кузьмин с.	361
								Окница с.	247
								Солнечное пос.	60
								Фрунзовка с.	47

