

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 15.08.2025 по 22.08.2025**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.25 г 18.30	15.08.25 г 15.15	20:45	Включено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
2	ул. Восстания 103, 105 ,ул.Свердлова 92	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.08.25 г 8.20	15.08.25 г 13.05	4:45	Включено ГВС
3	ЦТП-6 ОК :ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт. ул. Каховская 5 - 4 эт. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.25 г 8.20	16.08.25 г 11.20	3:00	Включено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
4	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.08.25 г 9.15	17.08.25 г 24.00	14:45	Включено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
5	ул.Луначарского 34 кв.46 з/ст по кухне(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.07.2025г. 14.00			не устранено
6	ул. Одесская 80/7 кв. 39 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.07.2025г. 13.20	21.08.2025г. 09.00	595:40	не устранено
7	ул.К.Либкнехта 377 кв.110 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.08.2025г. 18.00	18.08.2025г. 15.00	165:00	устранено
8	ул.Калинина 77 кв.13 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 10.30			не устранено
9	ул.Юности 24 кв.18 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.08.2025г. 16.20			не устранено
10	ул.К.Либкнехта 160 кв.149 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла,	длительная эксплуатация износ 100%	15.08.2025г. 10.50	15.08.2025г. 11.30	0:40	устранено

11	ул. 25 Октября 108 кв. 2 з/ст (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.08.2025г. 14:20			не устранено
12	ул. 25 Октября 108 з/д (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла,	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 08.30	18.08.2025г. 10.30	2:00	устранено
13	ул. Одесская 94 кв. 9 2 (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 08.30	18.08.2025г. 10.30	2:00	устранено
14	ул. К.Либкнехта 76 кв.37 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 09.00	18.08.2025г. 12.30	3:30	устранено
15	ул. К.Либкнехта 379 з/д(ВиВ) (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 08.45	18.08.2025г. 12.00	3:15	устранено
16	ул. К.Либкнехта 207 кв.15 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 09.00	18.08.2025г. 11.00	2:00	устранено
17	ул. Космонавтов 16/2 кв.26 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 09.00	18.08.2025г. 09.30	0:30	устранено
18	ул. Юности 58 кв.9 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 09.10	18.08.2025г. 13.15	4:05	устранено
19	ул. Милева кв.41-42 (ВиВ) з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.08.2025г. 13.30	18.08.2025г. 16.30	3:00	устранено
20	ул.Юности 19,17,17/2,17/3,17/4,15,15/2,15/3	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		19.08.25 г 8.40	19.08.25 г 13.45	5:05	Включено ГВС
21	ул. Мира, 21а, Школа борьбы и бокса	Ремонтные работы					19.08.25 г 10.45	20.08.25 г		Отключено ГВС,на балансе школы

22	ул. Манойлова 36 кв.29 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 8:40	19.08.2025г. 14:00	5:20	устранено
23	ул. Котовского 38 кв.78 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 8:40	19.08.2025г. 14:00	5:20	устранено
24	ул. 25 Октября 73 кв.25 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 9:15	19.08.2025г. 9:45	0:30	устранено
25	ул. Федько 17 кв.47 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 9:00	19.08.2025г. 11:00	3:00	устранено
26	ул. Гвардейская 42 кв.25 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 9:00	19.08.2025г. 15:20	6:20	устранено
27	ул. Гвардейская 42А з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 9:00	19.08.2025г. 15:20	6:20	устранено
28	ул. К.Либкнехта 82 кв. 22 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	19.08.2025г. 10:20	19.08.2025г. 12:15	1:55	устранено
29	ЦТП-1 ОК :ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры на водоводе					20.08.25 г 8.30	20.08.25 г 16.00	7:30	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
30	ул.Юности 60/3,60/2	Переподключение трубопровода ГВС					20.08.25 г 8.40	20.08.25 г 15.00	6:20	Включено ГВС
31	ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Водопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		20.08.25 г 15.50	20.08.25 г 16.30	0:40	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"

32	ул.Комарова 31 (1 стояк ГВС)	Течь канализации					20.08.25 г 16.00			Отключено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
33	ул. 1 Мая 42 кв. 45 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.08.2025г. 9:00	20.08.2025г. 11:00	2:00	устранено
34	ул. К. Либкнехта 201/2 кв. 54 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.08.2025г. 10:00	20.08.2025г. 13:00	3:00	устранено
35	ул. К. Либкнехта 205/1 кв. 54 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.08.2025г. 9:20	20.08.2025г. 14:00	4:40	устранено
36	ул. Гвардейская 11/4 кв. 20 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.08.2025г. 9:20	20.08.2025г. 11:00	1:40	устранено
37	ул. Текстильщиков 42 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.08.2025г. 13:15	20.08.2025г. 14:30	1:15	устранено
38	ЦТП-43 ОК :ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт. ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"					21.08.25 г 10.00	21.08.25 г 16.50	6:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
39	ЦТП-48 ОК; ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"					21.08.25 г 15.00	21.08.25 г 16.50	1:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
40	ул.Ларионова 43 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 09.00	21.08.2025г. 17.20	8:20	устранено
41	ул.Одесская 76 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 09.00	21.08.2025г. 12.00	3:00	устранено

42	ул.20 Партсъезда 15а з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 09.00	21.08.2025г. 14.00	5:00	устранено
43	ул.Каховская 1 з/5,6под(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 10.00	21.08.2025г. 14.00	4:00	устранено
44	ул.Краснодонская 56 з/5,6под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 11.00	21.08.2025г. 14.00	3:00	устранено
45	ул.Гвардейская 29 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 08.30	21.08.2025г. 09.00	0:30	устранено
46	пер.Чкалова 47/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 09.00	21.08.2025г. 18.00	9:00	устранено
47	ул.К.Либкнехта 300 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.08.2025г. 14.30	21.08.2025г. 17.55	3:25	устранено
48	пер. Западный 17/1 кв. 38 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	22.08.2025г. 03:30			не устранено
<b>г.Днестровск</b>										
1	Абоненты г.Днестровск	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания					11.08.25 г 8.15	22.08.25 г		Отключено ГВС
<b>п.Первомайск</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г.Слободзея</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>										
<b>г.Григориополь</b>										
1	Абоненты г.Днестровск	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания					11.08.25 г 8.15	22.08.25 г		Отключено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>										

г. Рыбница								
1	ул.Кирова,д.84/3,кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2025 13:48	18.08.2025 14:00	96:12:00	Устранено
2	ул.Вершигоры,д.119,кв.74	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2025 19:20	21.08.2025 11:43	160:23:00	Устранено
3	ул.Вершигоры,д.127/2,кв.82	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.08.2025 2:30	15.08.2025 13:20	10:50:00	Устранено
4	ул. Вальченко,49	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.08.2025 13:30	15.08.2025 14:05	0:35:00	Устранено
5	ул. Гвардейская,68, кв. 55	Стояк канализации в квартире	Течь крестовины	Износ материала	15.08.2025 18:05	18.08.2025 16:00	69:55:00	Устранено
6	ул. Вершигоры,121, кв.97	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.08.2025 8:57	18.08.2025 11:00	2:03:00	Устранено
7	ул. Вальченко,9, кв.104	Стояк ГВС в квартире	Сорван смеситель	Износ материала	18.08.2025 17:19	19.08.2025 10:00	16:41:00	Устранено
8	ул.Гвардейская,25	ЦТП № 6	Течь задвижки в ЦТП	Износ материала	19.08.2025 8:10	19.08.2025 9:00	0:50:00	Устранено
9	ул.Б.Главана,11/а	ЦТП № 27	Ремонт водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	20.08.2025 9:00	20.08.2025 10:10	1:10:00	Устранено
10	ул. Севастопольская,25	ЦТП № 24	Течь внутриквартирных сетей ГВС (подающий трубопровод)	Коррозия металла в связи с износом	20.08.2025 14:30	20.08.2025 16:25	1:55:00	Устранено
11	ул.Кирова, 90"а"	ЦТП № 22	Остановка технологического оборудования	Планово прекращена подача ХВС	21.08.2025 8:30	21.08.2025 11:38	3:08:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Кирова, 80"а"	ЦТП № 23	Остановка технологического оборудования	Планово прекращена подача ХВС	21.08.2025 8:30	21.08.2025 11:38	3:08:00	Возобновлена подача ГВС

13	ул.Вальченко,д.93,кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	21.08.2025 9:21	21.08.2025 10:07	0:46:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛПК № 19	Остановка котельного оборудования	Кратковременное плановое отключение эл.энергии	20.08.2025 12:00	20.08.2025 13:30	1:30:00	Устранено
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Первомайская, от кот. № 6	Порыв магистральной трассы	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.08.2025 10:00	18.08.2025 15:00	5:00:00	Устранено
2	ул. Ленина, д.59а кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	19.08.2025 8:30	19.08.2025 15:08	6:38:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								