

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **03.10.2025г. на 08-00 - 10.10.2025г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Дата устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь -газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	09.10.2025г в 7-52	С. Протягайловка ул. Мунтяна 37	Дерево упало на надземный газопровод низкого давления d-20. Газопровод согнут на протяжении около 5 метров, разрывов стыков нет, утечек газа нет.	газопровод низкого давления d-20		нет		не устранили	
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	07.10.2025 в 17-47	с. Ташлык пер. М.Опря 11а	В результате падения каменной стенына г/п произошел разрыв резьбового соединения сгона с муфтой, с выходом газа в атмосферу(13мин).Деформация участка надземного вводного газопровода прогиб L - 5 м Ду 20 мм , а так же повреждение входного патрубка ГС GT2,5 G4(25,110) .Прекращена подача газа к одгому жилому дому.	надземного вводного газопровода и входного патрубка		1		будет устранено при благоприятной погоде	
"Дубоссары-газ"	08.10.2025г. 12ч, 20мин	Дубоссарский р-н. с. Койково, ул. Солнечная 6	Падение дерева на распределительный газопровод низкого давления . В результате чего произошел разрыв сварного стыка распределительного газопровода низкого давления ду 40 Падения давления в распределительной сети не произошло. Газоснабжение 15 домов подключены к данной сети осуществлялось в штатном режиме без необходимости отключения	сварного стык распределительного газопровода низкого давления ду 40		нет		работы будут проведены позже	
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									